

### Приложение 3 Предлагаемый график реконструкции тепловых сетей.

#### Реконструкция тепловых сетей в зоне действия единой системы теплоснабжения (ООО «Тверская генерация» и МУП «Сахарово»).

Таблица 1. Реконструкция магистральных сетей с повышенной повреждаемостью 2015-2020 год.

2016-2020 год				
Реконструкция магистральных сетей с повышенной повреждаемостью				
Наименование участка	Длина	Диаметр	Год модернизации	Стоимость модернизации, тыс. руб.
ТК -18Б - ТК -20Б ул. Фадеева,	252,7	2d426	2016-2020	15 249,64
ТК -740 -ТК - 741 ул. Макарова	250	2d530	2016-2020	21 548,75
ТК -79 - ТК - 98/2-344 ул. Радищева, Свободный пер., ул. Новоторжская, ул. Советская	946,4	2d720	2016-2020	104 364,06
ТК -200А - ТК -200Б ул. М.Конева	79,2	2d530	2016-2020	6 826,64
ТК -203 - ТК -204 ул. М.Конева	72,8	2d530	2016-2020	6 275,00
ТК -381 - ТК -390А ул. Хромова	237,7	2d530	2016-2020	20 488,55
ТК -372Б -ТК - 376 ул. 2-я Красина	1180	2d820	2016-2020	145 535,02
ТЭЦ-1 - ТК -II-5 Двор Пролетарки	338,35	2d219	2016-2020	7 805,46
ТК -159 - ТК -160А пр. Калинина, 4ый пер. Кр.Слободы	151,3	2d426	2016-2020	9 130,47
ТК -163 - ТК -165 4ый пер. Кр.Слободы	69,5	2d426	2016-2020	4 194,10
ТК -165 - ТК -166 4ый пер. Кр.Слободы	58,8	2d530	2016-2020	5 068,27
ТК -167 - ТК -168/15 ул. Кирова	85,8	2d530	2016-2020	7 395,53
ТК -86 - ТК -86-2 Свободный пер.	55	2d273	2016-2020	1 894,33
ТК -65 - ТК -74 ул.Крылова, ул. Володарского	565	2d426	2016-2020	34 095,95
ТК -72/409 - ТК -421 ул. Володарского, ул. В.Новгорода, Тверской пр.	771,1	2d426	2016-2020	46 533,42
ТК-302-ТК-308	1571	2d10020	2016-2020	239 038,10
ТК -2-325А -ТК - 2-336 ул. Карпинского, ул. Фурманова, ул. Горького, Конный пер.	847,9	2d820	2016-2020	104 575,55
ТК -505 - ТК -517 ул. Горького, Артиллерийский пер., ул. Никитина	1345	2d426	2016-2020	81 166,46

2016-2020 год				
Реконструкция магистральных сетей с повышенной повреждаемостью				
Наименование участка	Длина	Диаметр	Год модернизации	Стоимость модернизации, тыс. руб.
ТК -518 - ТК -519 ул. Фарафоновой	75,4	один трубопровод 426	2016-2020	2 275,07
ТК -519 - ТК - 520 (подающий) ул. Фарафоновой	75,4	426 один трубопровод	2016-2020	2 275,07
ТК -520 - ТК - 434 ул. Фарафоновой	611,7	2d426	2016-2020	36 914,14
ТК -904 - ТК -907 пр. Чайковского	304,4	2d530	2016-2020	26 237,76
ТК -907 - ТК -908 (50%) пр. Чайковского	171,4	2d530	2016-2020	14 773,82
ТК -328 - ТК - 332/504 ул. Грибоедова, Артиллерийский пер.	497	2d920	2016-2020	70 843,60
ТК -323 - ТК -324 ул. Грибоедова	90,4	2d920	2016-2020	12 885,84
ТК -714 - ТК -715 наб.р. Лазури	30,8	2d630	2016-2020	3 336,54
ТК -716 - ТК -716-1 наб.р. Лазури	38	2d630	2016-2020	4 116,51
ТК -716-1 - ТК -719/400 наб.р. Лазури	582,5	2d630	2016-2020	63 101,75
ТК -719/400 - ТК - 720 пр. Чайковского	56,7	2d530	2016-2020	4 887,26
ТК -742 - ТК - 743 (обратный тр-д) ул. А.Степанова	238,9	530	2016-2020	10 295,99
ТК -908 - ТК - 909 пр. Чайковского	153,9	2d530	2016-2020	13 265,41
ТК -308 - ТК -323 ул. Хрустальная, ул. Дачная, ул. Малая Тверская, ул. Грибоедова, ул. Красина	2082,6	1020/920	2016-2020	306 870,18
ТК -601/325 - ТК - 618/444 ул. Мичурина, Комсомольский пр.	1854,7	2d720	2016-2020	204 526,64
ТК -10А - ТК - 12А* ул. Орджоникидзе	117,2	2d530	2016-2020	10 102,05
ТК -17А - ТК -24А ул. Резинстроя	511,8	2d720	2016-2020	56 438,63
ТК -2-312 - ТК - 2-316 ул. Хрустальная	1258,6	2d1020	2016-2020	191 504,36
ТК -837 - ТК - 839 б-р Гусева	206,6	2d530	2016-2020	17 807,89
ТК -845 - ТК -846 ул. Левитана	235,9	2d630	2016-2020	25 554,85
ТК -846 - ТК - 847 (847-1) ул. Левитана	295	2d630	2016-2020	31 957,11
ТК -279 - ТК -278 ул. М.Конева	120,6	2d426	2016-2020	7 277,83

2016-2020 год				
Реконструкция магистральных сетей с повышенной повреждаемостью				
Наименование участка	Длина	Диаметр	Год модернизации	Стоимость модернизации, тыс. руб.
ТК -275 - ТК -274 ул. М.Конева	94,4	2d426	2016-2020	5 696,74
ТК -267 - ТК -266 Старицкое ш.	175,8	2d530	2016-2020	15 153,08
ТК -226 - ТК -229 ул. Бобкова	425,8	2d530	2016-2020	36 701,83
ТК -232 -ТК - 234 ул. Бобкова, пр. 50 лет Октября	253,3	2d426	2016-2020	15 285,85
ТК -243 - ТК -244 пр. 50 лет Октября	109	2d426	2016-2020	6 577,80
ТК -233А-6 - ТК -233А-8 ул. Республиканская	355,8	2d530	2016-2020	30 668,18
ТК-12-А до ТК-18 Петербургское ш.	342,2	2d530	2016-2020	29 495,93
ТК -321 - ТК -321-12 ул. 2-я Грибоедова	690,1	2d426	2016-2020	41 645,33
ТК -321А -ТК - 372Б (подающий) ул. 2-я Грибоедова	816,8	820	2016-2020	50 369,92
ТК -322А/370 - ТК -372А (обратный) ул. 2-я Красина, ул. Тюленина	533	720	2016-2020	29 388,23
ТК -372А - ТК -372Б (обратный) ул. Тюленина	33	820	2016-2020	2 035,02
ТК -390 - ТК -392 ул. Хромова	215,7	2d530	2016-2020	18 592,26
ТК -396 - ТК -398 ул. П.Савельевой	232,2	2d530	2016-2020	20 014,48
ТК -396 - ТК -396-4 Молодежный б-р	254,1	2d426	2016-2020	15 334,12
ТК -396-4 -ТК - 396-18 Молодежный б-р, ул. Седова	904	2d325	2016-2020	35 306,55
ТК -2-299 - ТК -2-312 ул. Хрустальная	1386	2d1020	2016-2020	210 889,12
ТК -618/444 - ТК -443 Комсомольский пр.	126,4	2d630	2016-2020	13 692,81
ТК -442 - ТК -434 Комсомольский пр.	241,9	2d630	2016-2020	26 204,83
ТК -428 -ТК - 423 Комсомольский пр., Новый мост - Речной	420,5	2d426	2016-2020	25 375,83
ТК -422 -ТК - 421 Новый мост - Речной	35,9	2d426	2016-2020	2 166,45
ТК-398-38 до точки подъема теплотрассы	18	2d426	2015-2020	1046,06

2016-2020 год				
Реконструкция магистральных сетей с повышенной повреждаемостью				
Наименование участка	Длина	Ду сущ	Год модернизации	Стоимость модернизации, тыс. руб.
От точки подъема теплотрассы до точки отпуска (ТК-398-38 до ТК-398-18) (замена изоляции)	118,6	2d426	2015-2020	6892,35
От точки опуска теплотрассы до ТК-398-18	42,0	2d426	2015-2020	2440,80
ТК -398-18 -ТК - 398-20 ул.П.Савельевой	51,8	2d426	2015-2020	3010,32
ТК -398-20 -ТК - 398-22а ул.П.Савельевой	116,6	2d426	2015-2020	6776,12
ТК -398-22а -ТК - 398-22 ул.П.Савельевой	75	2d426	2015-2020	4358,57
ТК -398-15 -ТК - 398 ул.П.Савельевой	102,8	2d426	2016-2020	6 203,65
<b>Итого:</b>	<b>26657,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 639 755,83</b>

Таблица 2. Реконструкция магистральных сетей с изменением диаметра 2015-2020 год.

Реконструкция магистральных сетей с изменением диаметра					
Наименование участка	Длина	Ду сущ	Ду необх	Год модернизации	Стоимость модернизации, тыс. руб.
Тк-13П-тк-16П ул. Индустриальная	65,5	2d520	2d720	2015-2020	7 223,00
ТК-5Б до ТК-15Б ул. Ипподромная, Волоколамский пр.	834,6	2d426	2d530	2015-2020	71 938,35
ЦТП-1 Зеленый пр-д до ТК-2Д Зеленый пр-д)	397	2d400	2d530	2015-2020	34 219,42
ТК-207 до ТК-207-6 ул. Б.Полевого	762,3	2d325	2d530	2015-2020	65 706,45
ТК-24А до ТК-37А ул. Резинстроя, ул. Т.Ильиной	692	2d500	2d720	2015-2020	76 310,15
ТК-381 до ТК-12А ул. Луначарского, Петербургское ш.	686,4	2d500	2d720	2015-2020	75 692,61
ТК-252 до ТК-254-1 пр. 50 лет Октября	512	2d325	2d530	2015-2020	44 131,84
ТК-254-1 - ТК-254-14 пр. 50 лет Октября	380,5	2d325	2d400	2015-2020	28 646,32
ТК-254-1-ЦТП-1	156	2d219/2d273	2d325	2015-2020	6 092,72
ТК-501 до ТК-505 Артиллерийский пер., ул. Горького (От ТК-501 до ТК-502 - надземная 93,5 м)	350,3	2d400	2d530	2015-2020	30 194,11
ТК -44А - ТК -46А ул. Попова, пр. Швейников (184,8м - 2д426, 61 - 2д377)	245,8	2d400/350	2d500	2015-2020	21 186,73

Реконструкция магистральных сетей с изменением диаметра					
Наименование участка	Длина	Ду сущ	Ду необх	Год модернизации	Стоимость модернизации, тыс. руб.
ТК-18-А до ТК-19-А Петербургское ш.	302,5	2d400	2d530	2015-2020	26 073,99
ТК-19-А до ТК-25А Петербургское ш.	296,6	2d300	2d530	2015-2020	25 565,44
ТК-25 - ТК -25-2 Петербургское ш.	125,5	2d250	2d530	2015-2020	10 817,47
ТК-25-2 - ТК -396-18 ул. Седова	12,2	2d300	2d530	2015-2020	1 051,58
ТК-708/801 до ТК-813 ул. 2-я Лукина, пр. Победы	1082,1	2d500	2d720	2015-2020	119 328,34
КоллекторТЭЦ-1 -ТК - 159	510,9	2d400	2d530	2015-2020	44 037,03
ТК -43А -ТК - 44А Волоколамский пр.	82,9	2d400	2d500	2015-2020	7 145,57
ТК-34А до ТК-3В ул. Т.Ильиной	247,6	2d300/400	2d530	2015-2020	21 341,88
ТК -15Б ТК -18Б ул. Попова, ул. Фадеева	105	2d/400	2d530	2015-2020	9 050,48
ТК -379 ТК -379-11 ул. Хромова, 1ый пер. Вагонников	909,9	2d400/500	2d720	2015-2020	100 339,03
ТК-369 до ТК-221 ул. Кирова, ул. Бобкова	970,7	2d500	2d720	2015-2020	107 043,73
ТК -2-338 - ТК -2-344/98 наб. Аф.Никитина, Волжский проезд	882,1	2d700	2d820	2015-2020	108 793,59
ТК-820 до ТК-824 Зеленый пр., ул. Коминтерна	702,9	1d800/2d500	2d820	2015-2020	43 346,00
ТК-824 до ТК-827 ул. Коминтерна, Бурашевское ш.	240,5	2d600	2d720	2015-2020	26 521,09
ТК-827 до ТК-829 ул. 2-я Траспортная (322,1 - 1d820, 322,1 - 2d530)	322,1	d800/2d500	2d820	2015-2020	19 863,06
ТК-398-ТК-398-3 ул. П.Савельевой	606	2d159	2d325	2015-2020	23 667,88
ТК -839- ТК -844 ул. Можайского	534,1	2d500	2d630	2015-2020	57 858,62
ТК-839- ТК-830	1450	2d500	2d630	2015-2020	157 077,31
ТК-398ТК-398-2 ул.П.Савельевой	41,5	2d54/26	2d530	2015-2020	2411,74

Реконструкция магистральных сетей с изменением диаметра					
Наименование участка	Длина	Ду сущ	Ду необх	Год модернизации	Стоимость модернизации, тыс. руб.
ТК -398-2 - ТК -398-10 ул.П.Савельевой	81,9	2d426	2d530	2015-2020	4759,56
ТК -398-10 -ТК - 398-12 ул.П.Савельевой	70,5	2d426	2d530	2015-2020	4097,05
ТК -398-12 -ТК - 398-38 ул.П.Савельевой	59,5	2d426	2d530	2015-2020	3457,80
<b>Итого:</b>	<b>14719,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 384 989,94</b>

Таблица 3. Реконструкция разводящих сетей с повышенной повреждаемостью 2016-2020 год.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1	От ТК-254-2 до ТК-254-3 ул.Громова	22	2d159/2d89		2016
2	От ТК-254-3 до ТК-254-4 ул.Громова	46	2d159/2d89		2016
3	От ТК-254-3 до д.10 ул.Громова	8	2d89/76/57		2016
4	От ТК-254-4 до д.6 ул.Громова	8	2d114/76/57		2016
5	От ТК-254-4 до д.8 ул.Громова	8	2d89/76/57		2016
6	От ТК-254-4 до д.4 ул.Громова	81	2d114/76/57		2016
7	От ТК-254-6 до ТК-254-7 (75%)	103,3	2d114/133/114		2016
8	От ТК-254-7 до д.14 ул.Громова	23,4	2d133/76/57		2016
9	От ТК-254-7 до д.16 ул.Громова	10,5	2d89/76/57		2016
10	От ТК-254-14 до ТК-254-15 ул.Громова	95	2d325		2016
11	От ТК-254-14 до ТК-254-50 ул.Громова	201	2d219		2016
12	От ТК-254-50 до ТК-254-51 ул.Громова	217,1	2d219		2016
13	От ТК-254-51 до ТК-254-52 ул.Гайдара	176	2d159		2016
14	От ТК-254-52 до ЦТП-5 ул.Гайдара	88	2d159		2016
15	От ЦТП-5 до ТК-254-52 ул.Гайдара	88	2d114		2016
16	От ТК-521-4 до д.6 корп.3 ул.Мусоргского	13,7	2d114/89		2016
17	По д.6 корп.3 ул.Мусоргского на д.6 корп.4	28	2d114/89		2016
18	От д.6 корп.3 до д.6 корп.4 ул.Мусоргского	58,3	2d114/89		2016
19	От ТК-521-4 до ТК-521-6 ул.Мусоргского	20,4	2d114/89		2016
20	От ТК-521-6 до д.6 корп.2 ул.Мусоргского	13,7	2d114/89		2016
21	От ТК-521-6 до ТК-521-8 ул.Мусоргского	58,5	2d114/89		2016

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
22	От ТК-521-8 до ТК-521-10 ул.Мусоргского	88	2d114/89		2016
23	От ТК-521-10 до д.45 ул.Фарафоновой	11,5	2d76/57		2016
24	От ТК-521-10 до д.10/47 ул.Мусоргского	46,1	2d76/57		2016
25	От ТК-521-8 до ТК-521-14 ул.Мусоргского	67,2	2d114/89		2016
26	От ТК-521-14 до д.8 ул.Мусоргского	15	2d114/89		2016
27	По д.8 ул.Мусоргского на д.6 корп.1	22	2d76/76		2016
28	От д.8 до д.6 корп.1 ул.Мусоргского	18	2d76/76		2016
29	От ТК-23Б до д.14 Садовый пер.	6,9	2d76		2016
30	От ТК-23Б до д.1 Садовый пер.	8	2d159		2016
31	От ТК-22Б до д.3 Садовый пер.	51,6	2d159		2016
32	По д.3 Садовый пер. на д.3 Спортивный пер.	13,8	2d114		2016
33	По д.3 Спортивный пер.	56,2	2d133		2016
34	По д.5 Спортивный пер.	33,7	2d114		2016
35	По д.7 Спортивный пер.	39,2	2d114		2016
36	От д.5 до д.7 Спортивный пер.	32,3	2d114		2016
37	От д.7 до д.9 Спортивный пер.	34,8	2d76		2016
38	От д.20 ул.Ипподромная до д.34 корп.2 ул.Фадеева	17	2d219		2016
39	От д.34 корп.2 до д.32 ул.Фадеева	30,8	2d114		2016
40	От ТК-58С до д.6 ул.2-я Серова	11,7	4d114		2016
41	От д.6 до д.8 ул.2-я Серова	35,4	4d114		2016
42	От ТК-59С до ТК-60С ул.2-я Серова	47,75	2d377/2d76		2016
43	От ТК-60С до д.2 ул.2-я Серова	10,4	2d114/2d76		2016
44	От д.2 ул.2-я Серова до д.7 ул.1-я Силикатная	24	3d114/76		2016
45	От ТК-61С до д.3 ул.1-я Силикатная	20,8	2d114/2d57		2016
46	От д.5 до д.11 ул.1-я Силикатная	52,3	2d114/2d76		2016
47	От ТК-76С до д.4 ул.2-я Силикатная	29,7	2d89/76/57		2016
48	От д.2 корп.2 до д.2/21 ул.2-я Силикатная	17,1	3d89/57		2016
49	От ТК-43С до ТК-15С ул.Пржевальского	15,1	2d89/2d38		2016
50	От ТК-15С до д.58 корп.1 ул.Пржевальского	37,05	2d57/32/20		2016
51	От ТК-15С до ТК-16С ул.Пржевальского	15,1	2d89/2d38		2016
52	От ТК-16С до д.103 ул.А.Туполева	18,6	2d38/2d32		2016

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
53	От ТК-16С до ТК-17С ул.А.Туполева	50,4	2d57/2d32		2016
54	От ТК-17С до д.101 ул.А.Туполева	21,8	2d57/2d32		2016
55	От ТК-17С до д.12 Малозаводской пр-д	27,6	2d57/32/20		2016
56	От ТК-29А-16 до д.17/49 ул.Т.Ильиной	53,2	2d89		2016
57	От ТК-29А-22 до д.23/12 ул.Т.Ильиной	51,6	2d89		2016
58	От ТК-29А-20 до д.21/14 ул.Т.Ильиной	24	2d89		2016
59	От ТК-29А-20 до д.19 ул.Т.Ильиной(д/сад № 75)	21,5	2d57		2016
60	От ТК-29А-14 до д.38/45 пр-т Победы	17,6	2d89		2016
61	От ТК-29А-22 до д.44а пр-т Победы	12,7	2d89		2016
62	От ТК-29А-18 до д.42а пр-т Победы	11,5	2d89		2016
63	От ТК-29А-16 до д. 47 ул.15 лет Октября	11,2	2d89		2016
64	От ТК-29А-12 до д.40 пр-т Победы	11,5	2d76		2016
65	От ТК-29А-24 до д.46/30 пр-т Победы	38	2d114		2016
66	От ТК-88-9 до ТК-88-11 ул.Советская	41	2d159		2016
67	От ТК-88-3 до ТК-88-9 ул.Советская	52,9	2d219		2016
68	От т/узла до д.38/2 ул.А.Попова	46,6	2d114		2016
69	От ТК-13Б-15 до д.40/1 ул.А.Попова	10	2d76		2016
70	От ТК-13Б-15 до д.42 ул.А.Попова	35	2d89		2016
71	От ТК-88-17 до д.15 Тверской пр-т	40,4	2d114		2016
72	От ТК-88-17 до д.2 ул.В.Новгорода	38,2	2d76		2016
73	От ТК-7Б до д.20 ул.Ипподромная	48,3	2d219		2016
74	От д.34 корп.2 до д.34 корп.1 ул.Фадеева	31,1	2d219		2016
75	От ТК-88-13 до д.28 Свободный пер.	6,5	2d57		2016
76	От ТК-88-19а до т/узла д.7 ул.Советская	4	2d76		2016
77	От т/узла до д.7 ул.Советская (д.19)	37,1	2d76/2d57		2016
78	От т/узла до д.7 ул.Советская (д.15/25)	40,3	2d89/2d57		2016
79	От ТК-29А-2 до ТК-29А-4 пр-т Победы	41,2	2d159		2016
80	От ТК-29А-4 до д.44/19 пр-т Победы	11,3	2d89		2016
81	От ТК-29А-4 до ТК-29А-6 пр-т Победы	26,2	2d159		2016
82	От ТК-29А-12 до д.40а пр-т Победы (д/сад №98)	21,5	2d57		2016
83	От ТК-29А-8 до ТК-29А-18 пр-т Победы	33	2d89		2016
84	От ТК-29А-18 до ТК-29А-20 пр-т Победы	34,5	2d89		2016



№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
85	От ТК-29А-6 до ТК-29А-22 пр-т Победы	29,8	2d89		2016
86	От ТК-29А-2 до ТК-29А-24 пр-т Победы	43	2d114		2016
87	От ТК-914 до ТК-22Б Садовый пер.	87,5	2d219		2016
88	Между корпусами д.2 ул.В.Новгорода	2,8	2d57		2016
89	От д.38/2 до д.36 ул.А.Попова	25,3	2d89		2016
90	От ТК-13Б-9 до д.3 ул.Ипподромная, д/сад №33	35,7	2d114		2016
91	По д.3 ул.Ипподромная, д/сад №33	18,5	2d114		2016
92	От д.3 ул.Ипподромная, д/сад №33 до ТК-13Б-15	28,8	2d114		2016
93	От ТК-88 до ТК-88-1 Свободный пер.	50	2d325		2016
94	От ТК-88-1 до ТК-88-3 Свободный пер.	51,5	2d325		2016
95	От ТК-88-3 до ТК-88-5 Свободный пер.	33	2d159		2016
96	От ТК-88-11 до ТК-88-13 ул.Советская	58	2d133		2016
97	От ТК-88-13 до д.7 ул.Советская	41,1	2d57		2016
98	От ТК-88-13 до ТК-88-15 ул.Советская	12,5	2d133		2016
99	От ТК-88-15 до ТК-88-19а ул.Советская	41,8	2d133		2016
100	От ТК-88-19а до ТК-88-17 ул.В.Новгорода	67,25	2d133		2016
101	От ТК-88-17 до ТК-88-23 ул.В.Новгорода	79,7	2d76		2016
102	По д.20 ул.Ипподромная до подключ. т/узла	6	2d219		2016
103	По д.20 ул.Ипподромная на д.34 корп.2	10,9	2d219		2016
104	По д.20 ул.Ипподромная на д.22	1,5	2d159		2016
105	По д.34 корп.2 ул.Фадеева до подключ. на д.32	35	2d219		2016
106	По д.34 корп.2 ул.Фадеева на д.34 корп.1	42	2d219		2016
107	По д.34 корп.1 ул.Фадеева до подключ. т/узла	35	2d219		2016
108	По д.34 корп.1 на д. 30 ул.Фадеева (д/сад № 114)	25	2d219		2016
109	По д.34 корп.1 на д. 30 ул.Фадеева (д/сад № 114)	8	2d57		2016
110	От д.34 корп.1 до д. 36 корп.1 ул.Фадеева	30,5	2d219		2016
111	По д. 36 корп.1 ул.Фадеева до подключ. т/узла	9,6	2d219		2016
112	По д. 36 корп.1 ул.Фадеева на ТК-7Б-2	5	2d159		2016
113	От ТК-10Л до ТК-14Л пос.Литвинки	41,4	2d159/114/57		2016
114	От ТК-14Л до д.3 пос.Литвинки	5,7	2d57/2d45		2016
115	От ТК-14Л до д.2 пос.Литвинки	8,5	2d57/2d45		2016
116	По д.2 пос.Литвинки на д.1	45,6	2d57/2d45		2016

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
117	От д.2 до д.1 пос.Литвинки	15	2d57/2d45		2016
118	От ТК-14Л до ТК-15Л пос.Литвинки	60,4	2d114/89/57		2016
119	От ТК-21Л до ТК-16Л пос.Литвинки	98,8	4d76		2016
120	От ТК-16Л до больницы пос.Литвинки	25,2	2d57/2d45		2016
121	От ТК-16Л до ТК-17Л пос.Литвинки	42,5	2d133/114/57		2016
122	От ТК-17Л до ТК-18Л пос.Литвинки	44,5	2d133/114/57		2016
123	От ТК-18Л до д.4 пос.Литвинки	10	2d57/2d45		2016
124	От ТК-18Л до д.5 пос.Литвинки	15,8	2d133/114/76		2016
125	От ТК-7Л до ТК-9Л пос.Литвинки	81,8	2d219/133/89		2016
126	От кв. т/узла Петербургское ш.,33 до ТК-14-10	7,65	2d89		2016
127	От ТК-14-10 до ТП у д.33 Петербургское ш.	4,65	2d76		2016
128	От д.33 Петербургское ш. до ближайшей ТП	3	2d57		2016
129	От ТП у д.33 до ТП у д. 35 Петербургское ш.	40	2d76		2016
130	От д.35 Петербургское ш. до ближайшей ТП	4,2	2d57		2016
131	От д.37 Петербургское ш. до ближайшей ТП	32,3	2d76		2016
132	От ТК-14-10 до ТП у д.31 Петербургское ш.	37,15	2d89		2016
133	От д.31 Петербургское ш. до ближайшей ТП	5	2d57		2016
134	От ТП у д.31 до ТП у д. 29 Петербургское ш.(маг.)	38,1	2d89		2016
135	От д.29 Петербургское ш.(маг.) до ближайшей ТП	5	2d57		2016
136	От ТП у д.29 (маг.) до ТП у д.29 Петербургское ш.	23,4	2d89		2016
137	От д.29 Петербургское ш. до ближайшей ТП	7	2d57		2016
138	От ТП у д.29 до ТП у д.27 Петербургское ш.	41	2d89		2016
139	От д.27 Петербургское ш. до ближайшей ТП	5	2d57		2016
140	От ТП у д.27 до ТК у д.25 Петербургское ш.	43	2d89		2016
141	От д.25 Петербургское ш. до ближайшей ТП	4,6	2d57		2016
142	От ТК-7-7 до ТК-7-7а ул. Веселова	38,5	2d219		2016
143	От ТК-7-7а до ТК-7- 9 ул. Веселова	70,6	2d114		2016
144	От ТК-7- 9 до т/узла д.18 ул. Веселова (д/сад №110)	8,5	2d89		2016
145	От ТК-7- 9 до ТК-7- 11 ул. Веселова	113,4	2d89		2016
146	От ТК-7-11 до т/узла д.22 ул. Веселова (д/сад №130)	116,35	2d89		2016
147	От т/узла до ТК- 7-11а ул. Веселова	24,1	2d114/89/57		2016

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
148	От ТК-7-11а до д.22 ул. Веселова (д/сад №130)	8,5	2d76/57/32		2016
149	От ТК-7-11а до д.20 ул. Веселова (райсобес)	9,5	2d76/57/32		2016
150	От ЦТП (№133) до ТК-15Б-14 Университетский пер.	140	2d159		2016
151	От ТК-15Б-14 до ТК-15Б-16 Университетский пер.	44,1	2d114		2016
152	От ТК-15Б-16 до д.4 Университетский пер.(душ.пав.)	14,9	2d76		2016
153	От ТК-15Б-16 до ТК-15Б-18 Университетский пер.	45,4	2d114		2016
154	От ТК-15Б-18 до д.24 ул.А.Завидова (к-т Росторгм.)	22	2d114		2016
155	От ТК-83-4 до ТК-83-4' Тверской пр-т	78,7	2d159		2016
156	От ТК-117-13 до ТК-117-15 ул.Дм.Донского	66,55	2d273		2016
157	От ТК-146 до ТК-146-2 ул.Бакунина	28,75	2d159		2016
158	От д.4а до д.4а ул.Кайкова д/сад №63	41,5	2d57/25		2016
159	От ТК-47А-13 до ТК-47А-23 пр.Чайковского	44,3	2d114		2016
160	От ТК-47А-23 до д.26а пр-т Чайковского (детприемн)	20,3	2d57		2016
161	От ТК-47А-23 до д.5 ул.Ерофеева (ст.техобслуж)	67	2d114		2016
162	От ТК-65-1 до ТК-65-3' ул.Советская (проходной канал)	36	2d273		2016
163	От ТК-042-31 до д.4 ул.Вокзальная	49,5	2d76		2016
164	От ТК-042-27 до д.5а ул.Вагжанова	8,6	2d114		2016
165	По д.5а ул.Вагжанова на д.5	25,9	2d114		2016
166	От д.5а до ТК-042-25	26,2	2d76		2016
167	От ТК-042-25 до д.5 ул.Вагжанова	27,9	2d76		2016
168	От ТК-24А-17 до точки подключения прямого участка на ТК-24А-15 (после угла поворота)	72	2d273		2016
169	От ТК-41А-5-3 до д.7 корп.2 ул.Т. Ильиной	6,8	2d76		2016
170	От ТК-41А-5-3 до ТК-41А-5-1	43,1	2d114		2016
171	От ТК-41А-5-1 до д.30/19 пр-т Победы (прокуратура)	7,1	2d57		2016
172	От ТК-41А-5-1 до д.30/17 пр-т Победы	30,1	2d89		2016
173	От ТК-41А-5-1 до д.9/19 ул.Т.Ильиной	61,4	2d89		2016
174	От ТК-40С до ТК-41С ул.Пржевальского	173,8	2d219/114/76		2016

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
175	От ТК-41С до ТК-42С ул.2-я Силикатная	249,95	2d219/114/76		2016
176	От ТК-42С до ТК-19С (ТК-43С) ул.Томского	182,7	2d159/2d114		2016
177	От ТК-21С до д.116 ул.Р.Люксембург (шк.№31)	51,85	2d89/57/45		2016
178	От ТК-29С до ТК-31С	91,1	4d76		2016
179	От ТК-31С до ТК-32С	13,15	2d76/2d57		2016
180	От ТК-32С до д.98 ул.Р.Люксембург	7,3	4d57		2016
181	От ТК-32С до д.96 ул.Р.Люксембург	42,7	4d57		2016
182	От ТК-31С до ТК-31С-1	28,1	2d57/2d76		2016
183	От ТК-31С-1 до д.100 ул.Р.Люксембург	7,5	4d57		2016
184	От ТК-21С до ТК-20С	27,8	2d76/2d57		2016
185	От ТК-20С до д.14 ул.А.Томского	15,4	4d57		2016
186	От ТК-20С до д.12 ул.А.Томского	30,3	4d57		2016
187	По д.5 ул.1-я Силикатная	67	2d114/114/89		2016
188	От д.5 до д.11 ул.1-я Силикатная	52,3	2d114/2d76		2016
189	От ТК-51С до ТК-58С ул.2-я Серова	5,1	4d114		2016
190	От ТК-51С до ЦТП Туполева,116 корп.1	32,8	2d133/2d114		2016
191	От ТК-50С до ТК-49С	53,95	2d325/159/114		2016
192	От ТК-49С до ТК-48С	24,75	2d159/159/114		2016
193	От ТК-48С до ТК-47С	12,65	2d159/159/114		2016
194	От ТК-49С до ТК-59С	125,05	2d133/159/114		2016
195	От ТК-47С до ТК-46С	27,3	2d219/159/114		2016
196	От ТК-46С до ТК-45С	61,3	2d219/2d159		2016
197	От ТК-34С до ТК-38С	79,5	2d89/2d32		2016
198	От ТК-38С до д.107 ул.А.Туполева	37,2	4d57		2016
199	От ТК-5С до д.64 ул.Герцена (д/сад №20)	28,5	2d114/114/89		2016
200	От ТК-5С до ТК-66С	28,85	2d219/219/159		2016
201	От ТК-66С до д.57 ул.Пржевальского	63,15	2d114/114/57		2016
202	По д.57 ул.Пржевальского	18,6	2d89/2d76		2016
203	От д.57 до д.55а ул.Пржевальского	53,2	2d89/2d76		2016
204	От ТК-66С до ТК-6С	23,6	2d219/219/159		2016
205	От ТК-14-1 до ЦТП (№118) Петербургское ш.,51	164	2d159		2016
206	От ТК-14-5 до д.51 Петербургское ш.	23	2d114		2016

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
207	По д.51 Петербургское ш. на ТК-14-11	11,5	2d114		2016
208	От д.51 Петербургское ш. до ТК-14-11	74	2d114		2016
209	От ТК-14-11 до д.53 Петербургское ш.	19	2d57		2016
210	От ТК-14-11 до ТК-14-13	36	2d76		2016
211	От ТК-14-13 до д.55 Петербургское ш.	3,4	2d57		2016
212	От ТК-14-13 до ТК-14-15	43,3	2d76		2016
213	От ТК-14-15 до д.57 Петербургское ш.	3,5	2d57		2016
214	От ТК-14-15 до ТК-14-17	72	2d76		2016
215	От ТК-14-17 до д.59 Петербургское ш.	3,4	2d57		2016
216	От ТК-14-17 до ТК-14-17* д.61 Петербургское ш.	40	2d76		2016
217	От ТК-14-17* до д.61 Петербургское ш.	10	2d76		2016
218	От ТК-512а-15 до ТК-512а-17	25,73	2d114		2016
219	От ТК-512а-17 до д.8 корп.3 ул.Благодеева	7,63	2d89		2016
220	От ТК-512а-17 до ТК-512а-19	47,53	2d114		2016
221	От ТК-512а-19 до д.8 корп.2 ул.Благодеева	8,65	2d89		2016
222	От ТК-512а-19 до д.8 корп.1 ул.Благодеева	53,15	2d89		2016
223	От д.5 ул Карпинского до ТК-516-7-1	32,9	2d89/76/57		2016
224	От ТК-516-7-1 до д.8/36 ул.Павлова	19	4d57		2016
225	От ТК-516-7-1 до ТК-516-7-3	50,7	2d89/2d57		2016
226	От ТК-516-7-3 до д.6 ул.Павлова	9,6	4d57		2016
227	По ЦТП (№140) на д.3а 2-й пер.Карпинского	15	4d57		2016
228	От ЦТП (№140) до д.3а 2-й пер.Карпинского	10	4d57		2016
229	По ЦТП (№140) на ТК-608-10	15	2d/114/114/76		2016
230	От ЦТП (№140) до ТК-608-10	7,35	2d/114/114/76		2016
231	От ТК-608-10 до ТК-608-8	18,05	2d89/76/57		2016
232	От ТК-608-8 до д.8 1-й пер.Карпинского	27	4d57		2016
233	От ТК-608-8 до ТК-608-12	31,5	2d76/76/57		2016
234	От ТК-608-12 до д.10 1-й пер.Карпинского	16,5	4d57		2016
235	От ТК-608-12 до ТК-608-14	23	2d76/2d57		2016
236	От ТК-608-14 до д.12/53 1-й пер.Карпинского	28	4d57		2016
237	От ТК-608-14 до д.55/3 ул.Румянцева	14	4d57		2016
238	От ТК-608-16 до ТК-608-18	42	2d89/76/57		2016

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
239	От ТК-608-18 до д.6 1-й пер.Карпинского	6,8	4d57		2016
240	От ТК-608-18 до ТК-608-20	36	2d76/76/57		2016
241	От ТК-608-20 до д.4 1-й пер.Карпинского	6,5	4d57		2016
242	От ТК-608-20 до д.2/60 1-й пер.Карпинского	23	4d57		2016
243	От ТК-608-20 до д.62/1 ул.Карпинского	46	4d57		2016
244	От ТК-369-4 до ТК-369-4-1	27,35	2d133		2016
245	От ТК-369-4-1 до кв.т/узла Боровой пр-д,10	25,45	2d133		2016
246	По кв.т/узла Боровой пр-д,10 на ТК-369-4-3	10	2d89		2016
247	От кв.т/узла Боровой пр-д,10 до ТК-369-4-3	11,35	2d89		2016
248	От ТК-369-4-3 до д.10 Боровой пр-д	9	2d57		2016
249	От ТК-369-4-3 до ТК-369-4-7	37,15	2d76		2016
250	От ТК-369-4-7 до д.12 Боровой пр-д	6,3	2d57		2016
251	От ТК-369-4-7 до д.11/14 ул.Буденного	19,4	2d57		2016
252	От ТК-369-4-3 до ТК-369-4-1	32,4	2d76		2016
253	От ТК-369-4-1 до ТК-369-4-5	14,5	2d76		2016
254	От ТК-369-4-5 до д.8 Боровой пр-д	6	2d57		2016
255	От ТК-369-4-5 до д.6 Боровой пр-д	30,2	2d57		2016
256	По кв.т/узла Боровой пр-д,10 на ТК-369-4-9	48	2d114		2016
257	От кв.т/узла Боровой пр-д,10 до ТК-369-4-9	65,8	2d114		2016
258	От ТК-369-4-9 до д.7 ул.2-я Боровая	17,7	2d57		2016
259	От ТК-369-4-9 до ТК-369-4-11	18,9	2d89		2016
260	От ТК-369-4-11 до д.5 ул.2-я Боровая	6,9	2d57		2016
261	От ТК-369-4-11 до ТК-369-4-13	38	2d76		2016
262	От ТК-369-4-13 до д.3 ул.2-я Боровая	6,9	2d57		2016
263	От ТК-369-4-13 до д.15/1 ул.Буденного	18,7	2d57		2016
264	От ТК-369-4-9 до ТК-369-4-15	45	2d114		2016
265	От ТК-369-4-15 до ТК-369-4-17	15,1	2d76		2016
266	От ТК-369-4-17 до д.8 ул.2-я Боровая	3,5	2d57		2016
267	По д.8 на д.6 ул.2-я Боровая	20	2d57		2016
268	От д.8 до д.6 ул.2-я Боровая	22	2d57		2016
269	От ТК-369-4-17 до ТК-369-4-19	22,6	2d57		2016
270	От ТК-369-4-19 до д.7 ул.3-я Боровая	32,1	2d57		2016

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
271	По д.7 на д.5 ул.3-я Боровая	10	2d57		2016
272	От д.7 до д.5 ул.3-я Боровая	20,7	2d57		2016
273	От ТК-369-4-15 до ТК-369-4-21	69,8	2d114		2016
274	От ТК-369-4-21 до д.4 ул.2-я Боровая	15,2	2d57		2016
275	По д.4 на д.17/2 ул.Буденного	10	2d57		2016
276	От д.4 до д.17/2 ул.Буденного	21	2d57		2016
277	От ТК-369-4-21 до д.3 ул.3-я Боровая	38,6	2d57		2016
278	По д.3 ул.3-я Боровая на д.19/1 ул.Буденного	10	2d57		2016
279	От д.3 ул.3-я Боровая до д.19/1 ул.Буденного	21	2d57		2016
280	От ТК-3Б-5 до ТК-3Б-6	45,1	2d114/89/76		2016
281	От ТК-3Б-6 до д.26/17 ул.Богданова	19,95	2d89/76/57		2016
282	От ТК-3Б-6 до д.19 ул.Ипподромная	13,5	2d89/76		2016
283	От ТК-3Б-6 до д.21а ул.Ипподромная (д/сад № 84)	73,85	4d57		2016
284	От ТК-3Б-10 до д.58 корп.1 ул.15 лет Октября	28,3	4d57		2016
285	От ТК-3Б-9 до ТК-3Б-8	36,95	2d114/89/76		2016
286	От ТК-3Б-8 до д.62 корп.1 ул.15 лет Октября	35,45	4d57		2016
287	От ТК-3Б-8 до д.62 корп.2 ул.15 лет Октября	9,95	4d57		2016
288	От ТК-3Б-8 до ТК-3Б-7	50,45	2d76/76/57		2016
289	От ТК-3Б-7 до д.64/23 ул.15 лет Октября	24,95	4d57		2016
290	От ТК-3Б-7 до д.21 ул.Ипподромная	21,8	4d57		2016
291	От ТК-18Б-5 до д.6 ул.Фадеева	10,15	2d219		2016
292	По д.6 ул.Фадеева на ЦТП	13,2	2d219		2016
293	От д.6 до д.4 ул.Фадеева	50,2	2d219		2016
294	По д.4 ул.Фадеева на ЦТП	13,2	2d219		2016
295	От ЦТП (№78) до д.2 ул. Фадеева	32,2	2d114/2d89		2016
296	От ЦТП (№75) до д.49а ул.Коминтерна	51,7	2d114/89/57		2016
297	По д.49а ул.Коминтерна	13,1	2d114/89/57		2016
298	От д.49а до д.49б ул.Коминтерна	52,5	2d114/76/57		2016
299	По д.49б ул.Коминтерна	13,1	2d114/76/57		2016
300	От д.49б до д.49в ул.Коминтерна	51,75	2d76/57/45		2016
301	От ЦТП (№75) до ТК-916а-1	37	2d219		2016

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
302	От ТК-916а-1 до ТК-916а-3	39,95	2d219		2016
303	От ТК-916а-3 до ТК-916а-3'	14,3	2d219		2016
304	От ТК-916а-3' до ТК-916а-5	21,5	2d219		2016
305	От ТК-916а-5 до ТК-916а-7	51,25	2d219		2016
306	От ТК-916а-7 до ТК-916а-11	14,8	2d159		2016
307	От ТК-916а-11 до д.18 ул.Коминтерна (новый ж/д вокзал)	88,9	2d159		2016
308	От кв.т/у до д.36 ул.Володарского	38	2d57		2016
309	От кв.т/узла Ротмистрова,14а до ТК-19А-3 (от угла поворота на ТК)	44	2d76/57		2016
310	От ТК-19А-3 до д.12 наб.Лазури	5,3	2d57/38		2016
311	От ТК-19А-3 до ТК-19А-1	43,4	2d76/57		2016
312	От ТК-19А-1 до д.14 наб.Лазури	6,3	2d57/38		2016
313	От ТК-19А-1 до д.16/2 наб.Лазури	32,6	2d57/38		2016
314	От кв.т/узла Ротмистрова,14а до ТК-19А-7	22,05	2d89/57		2016
315	От кв.т/узла Ротмистрова,14а до ТК-19А-7	18,2	2d76/57		2016
316	От ТК-19А-7 до ТК-19А-9	29,8	2d76/57		2016
317	От ТК-19А-9 до д.12 ул.Ротмистрова	7,2	2d76/57		2016
318	От ТК-19А-9 до д.10/4 ул.Ротмистрова	43,5	2d76/57		2016
319	От ТК-19А-7 до ТК-19А-11	24,6	2d76/57		2016
320	От ТК-19А-11 до д.14 ул.Ротмистрова, общ.	5,9	2d57/38		2016
321	От ТК-19А-11 до д.16 ул.Ротмистрова	36,45	2d57/38		2016
322	От ТК-19А-7 до ТК-19А-13	70,1	2d76/57		2016
323	От кв.т/узла 15 лет Октября,3/22 до ТК-19А-25	12,65	2d57/57		2016
324	От ТК-19А-25 до д.6 наб.Лазури	20,4	2d57/38		2016
325	От ТК-19А-25 до д.8 наб.Лазури	42,4	2d57/38		2016
326	От кв.т/узла 15 лет Октября,3/22 до д.4/2 наб.Лазури	59,2	2d114/76		2016
327	От ТК-23А-6 до ТК-23А-8	40	2d76/57		2016
328	От ТК-23А-8 до д.22/25 ул.Орджоникидзе	11,9	2d57/57		2016
329	От ТК-23А-8 до ТК-23А-10	37,1	2d76/57		2016
330	От ТК-23А-10 до д.23 ул. Озерная	11	2d57/57		2016
331	От ТК-23А-10 до д.6/21 ул.Резинстроя	54,4	2d76/57		2016



№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
332	От кв.т/узла до ТК-803-18	63,6	2d89/76		2016
333	От ТК-803-18 до д.13/26 ул Орджоникидзе	37,6	2d76/57		2016
334	От ТК-803-18 до ТК-803-20	27,2	2d76/57		2016
335	От ТК-803-20 до д.15 ул Орджоникидзе	16	2d57/45		2016
336	От ТК-803-20 до д.17 ул Орджоникидзе	53,9	2d76/57		2016
337	От ТК-3Б до ТК-3Б-1 (от компенсатора)	40	2d159		2016
338	От ТК-3Б-1 до ЦТП №151 ул.Склизкова, 60	66,96	2d219		2016
339	От ТК-12Б-2 до ТК-12Б-4	63,3	2d159		2016
340	От ТК-12Б-4 до д.33 корп.1 Волоколамский пр.	31,7	2d89		2016
341	От ТК-146 до ТК-146-2 б-р Ногина	28,75	2d159		2016
342	От ТК-146-2 до д.14/4 пр-т Калинина (пристр)	10,35	2d159		2016
343	По д.14/4 пр-т Калинина (пристр) до подклю. т/узла	7,4	2d159		2016
344	По д.14/4 пр-т Калинина (пристр) на ТК-146-4	4,5	2d159		2016
345	От д.14/4 пр-т Калинина до ТК-146-4	9,5	2d159		2016
346	От ТК-527-4 до кв.т/узла наб.Аф.Никитина,32	46,5	2d159		2016
347	От кв.т/у д.32 до кв.т/у д.30 (д.28) наб.Аф.Никитина	40,6	2d114		2016
348	По д.28 наб.Аф.Никитина на ТК-527-6	18	2d114		2016
349	От д.28 наб.Аф.Никитина до ТК-527-6 (ПОТЕРИ НА 9 МЕТРОВ)	9	2d89		2016
350	От ТК-527-6 до д.1/28 Комсомольский пр-т	9,8	2d89		2016
351	От ТК-527-6 до д.23 ул.Горького	68,7	2d89		2016
352	От кв.т/узла д.32 до д.32 наб.Аф.Никитина (НИИ- 2)	81,8	2d159		2016
353	По д.22 наб.Аф.Никитина (от ТК-533) на д.19	3,5	2d133		2016
354	От д.22 наб.Аф.Никитина до д.19 ул.Горького	15,9	2d133		2016
355	По д.19 ул.Горького до т/узла	40	2d133		2016
356	От д.19 ул.Горького до ТК-533-1	57	2d114		2016
357	От ТК-533-1 до д.24а наб.Аф.Никитина	7,5	2d76		2016
358	От ТК-533-1 до д.24 наб.Аф.Никитина	35	2d76		2016
359	От ЦТП (№149) по д.19 ул.Горького на д.24а наб. Аф. Никитина	37,4			2016
360	От д.19 ул.Горького до д.24а наб.Аф.Никитина	15			2016

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
361	От д.24а до д.24 наб.Аф.Никитина	12,9			2016
362	От ТК-519-5 до кв.т/узла Румянцева,11	14,3	2d76		2016
363	От кв.т/узла Румянцева,11 до д.11ул.Румянцева	15,5	2d76		2016
364	По д.11ул.Румянцева на д.31/13 ул.Шмидта	18,7	2d76		2016
365	От д.11 ул.Румянцева до д.31/13 ул.Шмидта	23,7	2d76		2016
366	По д.11ул.Румянцева на д.9	11,9	2d89		2016
367	От д.11 до д.9 ул.Румянцева	27,2	2d89		2016
368	От кв.т/узла Румянцева,11 до ТК-519-31	6,55	2d76		2016
369	От ТК-519-31 до д.18 ул.Мусоргского	57	2d57		2016
370	От ТК-519-31 до ТК-519-33	34	2d57		2016
371	От ТК-519-33 до ТК-519-33-1	12	2d57		2016
372	От ТК-519-33-1 до д.20/27а ул.Мусоргского	21,1	2d57		2016
373	От ТК-519-33-1 до д.20/27(д.27/22) ул.Мусоргского	19,4	2d57		2016
374	От ТК-519-33 до д.29 ул.Шмидта	11,1	2d57		2016
375	От кв.т/узла до д.11 ул. Мусоргского	46,2	2d76		2016
376	От кв.т/узла до д.13 ул. Мусоргского	59,1	2d76		2016
377	От ТК-437 до ТК-437-1	41,3	2d273		2016
378	От ТК-437-1 до д.9/34 ул.3.Коноплянниковой	5,1	2d89		2016
379	От ТК-437-1 до ТК-437-3	84	2d273		2016
380	От ТК-437-3 до ЦТП 3.Коноплянниковой,11	17,4	2d133		2016
381	От ТК-437-3 до ТК-437-5	72,7	2d273		2016
382	От ТК-519-1 до ЦТП (№137) Румянцева,5	13,7	2d219		2016
383	По зданию мойки, Румянцева,5 на ТК-519-1-2	10,4	2d159		2016
384	От ЦТП(№137) Румянцева,5 до ТК-519-1-2	12,2	2d159		2016
385	От ТК-519-1-2 до ТК-519-1-8	61,5	2d159		2016
386	От ТК-519-1-8 до д.12 ул.Мусоргского (ЦНИИШВ)	4,5	2d89		2016
387	От ТК-519-1-8 до д.42а ул.Фарафоновой	68,5	2d159		2016
388	По д.42а ул.Фарафоновой до подключ. на д.40а	2	2d159		2016
389	По д.42а ул.Фарафоновой на д.40а ул.Фарафоновой	17,8	2d89		2016
390	От д.42а до д.40а ул.Фарафоновой	29	2d89		2016

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
391	По д.42а ул.Фарафоновой на д.42 ул.Фарафоновой	34	2d159		2016
392	По д.42а ул.Фарафоновой до подключ на д.42а ул.Фарафоновой	42	2d159		2016
393	От д.42а до д.42 ул.Фарафоновой	15,7	2d133		2016
394	По д.42а ул.Фарафоновой на ТК-519-1-10	3,5	2d133		2016
395	От д.42а ул.Фарафоновой до ТК-519-1-10	73	2d133		2016
396	От ТК-519-1-10 до д.40 ул.Фарафоновой	9,5	2d76		2016
397	От ТК-519-1-10 до ТК-519-1-12	22,6	2d133		2016
398	От ТК-519-1-12 до д.38 ул.Фарафоновой	5,5	2d133		2016
399	По д.38 ул.Фарафоновой на ТК-519-1-14	12,8	2d114		2016
400	От ТК-519-1-12 до д.38а ул.Фарафоновой	31,85	2d89		2016
401	От д.38 ул.Фарафоновой до ТК-519-1-14	19	2d114		2016
402	От ТК-519-1-14 до д.36 ул.Фарафоновой	11,65	2d57		2016
403	От ТК-519-1-14 до д.36а ул.Фарафоновой	33,8	2d114		2016
404	По д.42а ул.Фарафоновой на д.35а ул.Шмидта	48	2d159		2016
405	От д.42а ул.Фарафоновой до д.35а ул.Шмидта	111,3	2d159		2016
406	По д.35а на д.37а ул.Шмидта	8	2d89		2016
407	От д.35а до д.37а ул.Шмидта	28	2d89		2016
408	От д.37а до д.39а ул.Шмидта	28	2d89		2016
409	По д.35а ул.Шмидта до подключения д.33а	34,8	2d159		2016
410	По д.35а ул.Шмидта от подключения д.33а в сторону д.33а	6	2d89		2016
411	По д.35а ул.Шмидта от подключения д.33а на д.33	45,7	2d159		2016
412	От д.35а до д.33а ул.Шмидта	25,5	2d89		2016
413	От ТК-3-5 до автогаража	30,7	2d89		2016
414	От автогаража до объекта № 129	25,3	2d89		2016
415	От ТК-3-5 до д.15 Перекопский пер.	60,9	2d57		2016
416	От ТК-3-5 до ТК-3-7	36	2d89		2016
417	От ТК-3-7 до д.13 Перекопский пер. (подростк. центр обл. нарколонич. диспансера)	3,8	2d57		2016
418	От ТК-3-7 до д.11 Перекопский пер.	32,9	2d57		2016
419	От ТК-3-7 до ТК-3-9	30,05	2d89		2016
420	От ТК-3-9 до ТК-3-11	13,6	2d89		2016

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
421	От ТК-3-11 до д.15а Перекопский пер.	48,8	2d57		2016
422	От ТК-3-11 до д.13а Перекопский пер.	10,7	2d57		2016
423	От ТК-3-9 до ТК-3-13	43,9	2d76		2016
424	От ТК-3-13 до д.11а Перекопский пер.	9,9	2d57		2016
425	От ТК-7 до ТК-7-4 (полупроходной канал)	21,6	2d219		2016
426	От ТК-7 до ТК-7-4 (непроходной канал)	44,1	2d219		2016
427	От ТК-7-4 до ТК-7-2	16,05	2d159		2016
428	От ТК-7-2 до д.3 корп.1 ул.Поселковая (кв. т/узел)	74,5	2d133		2016
429	От д.3 корп.1 ул.Поселковая до ТК-7-13	29,4	2d89		2016
430	От ТК-7-2-13 до ТК-7-2	45,1	2d89		2016
431	От ТК-7-2 до ТК-7-4	16,05	2d89		2016
432	От ТК-7-2-13 до д.3 ул.Поселковая	15,6	2d76		2016
433	От д.3 корп.1 до ТК-7-2-1	22,5	2d76		2016
434	От ТК-7-2-1 до д.5 ул.Поселковая	20,1	2d76		2016
435	От ТК-7-2-1 до ТК-7-2-3	42,9	2d76		2016
436	От ТК-7-2-3 до д.3 ул.3.Тимофеевой	5	2d76		2016
437	От ТК-7-2-3 до ТК-7-2-5	18	2d76		2016
438	От ТК-7-2-5 до д.7 ул.3.Тимофеевой	33,1	2d57		2016
439	От ТК-7-2-5 до ТК-7-2-7	56,3	2d76		2016
440	От ТК-7-2-7 до д.4 ул.3.Тимофеевой	19,6	2d76		2016
441	От ТК-7-2-7 до ТК-7-2-9	38	2d76		2016
442	От ТК-7-2-9 до д.6 ул.3.Тимофеевой	7,6	2d76		2016
443	От ТК-7-2-9 до д.8 ул.3.Тимофеевой	28,6	2d76		2016
444	От д.3 корп.1 до ТК-7-2-11	106,5	2d76		2016
445	От ТК-7-2-11 до д.8 ул.Поселковая	41,2	2d57		2016
446	От ТК-7-2-11 до д.8 корп.1 ул.Поселковая	8,4	2d57		2016
447	От ТК-7-2-11 до д.9 ул.3.Тимофеевой	39,9	2d57		2016
448	От ТК-609 до ТК-609-2	72,6	2d114		2016
449	От ТК-609-2 до кв.т/узла Мусоргского, 36	141,4	2d219		2016
450	От ЦТП(№37) до д.15 ул.Румянцева	24,1	2d114		2016
451	По д.15 ул.Румянцева на ТК-611-3	30	2d76		2016
452	От д.15 ул.Румянцева до ТК-611-3	5,15	2d76		2016

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
453	От ТК-611-3 до д.37/23 ул.Мичурина	17,05	2d57		2016
454	От д.37/23 ул.Мичурина до д.30/33 ул.Мусоргского	21,8	2d57		2016
455	По д.37/23 ул.Мичурина на д.30/33 ул.Мусоргского	34,1	2d57		2016
456	От ТК-611-3 до д.29/33 ул.Мусоргского	94	2d57		2016
457	От ТК-21А-3 до ТК-21А-5	42,8	2d89		2016
458	От ТК-21А-5 до д.8 корп.2 ул. Резинстря	43,85	2d76		2016
459	От д.20 до д.22 ул.Ипподромная	34,3	2d159		2016
460	По д.22 ул.Ипподромная до подключ.т/узла	6	2d159		2016
461	По д.22 ул.Ипподромная на д.24	5,9	2d159		2016
462	От д.22 до д.24 ул.Ипподромная	33,2	2d159		2016
463	По д.24 ул.Ипподромная до подключ. т/узла	2	2d159		2016
464	По д.24 ул.Ипподромная на д.22а	32,7	2d114		2016
465	От д.24 до д.22а ул.Ипподромная	15,65	2d114		2016
466	По д.22а ул.Ипподромная до подключ.т/узла	8,6	2d114		2016
467	По д.22а ул.Ипподромная на д.38 корп.2	4,25	2d114		2016
468	От д.22а ул.Ипподромная до д.38 к.2 ул.Фадеева	21,25	2d114		2016
469	По д.38 к.2 ул.Фадеева до подключ.д.36 корп.2	45	2d114		2016
470	По д.38 к.2 ул.Фадеева на д.36 корп.2	7,9	2d89		2016
471	По д.38 к.2 ул.Фадеева на д.38 корп.1	29,1	2d114		2016
472	От д.38 корп.2 до д.38 корп.1 ул.Фадеева	47,3	2d114		2016
473	От д.38 корп.2 до д.36 корп.2 ул.Фадеева	33,2	2d89		2016
474	От д.80 до д. 82 ул.Склизкова	6,1	2d114		2016
475	По д.82 ул.Склизкова до подключ. т/узла	44	2d114		2016
476	По д.82 ул.Склизкова на ТК-7В-3	29	2d114		2016
477	От д.82 ул.Склизкова до ТК-7В-3	6,85	2d114		2016
478	От ТК-23А-6 до ТК-23А-8	40	2d76		2016
479	От ТК-23А-8 до д.22/25 ул.Орджоникидзе	11,9	2d57		2016
480	От ТК-23А-8 до ТК-23А-10 ул. Озерная	37,1	2d76		2016
481	От ТК-23А-10 до д.23 ул. Озерная	11	2d57		2016
482	От ТК-23А-10 до д.6/21 ул.Резинстря	54,4	2d76		2016
483	От ТК-24А-7 до ТК-24А-9 (от компенсатора)	42	2d273		2016

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
484	От ТК-24А-9 до ТК-24А-11 (ул.Озерная)	70,5	2d273		2016
485	От ТК-41А до ТК-41А-2 ул.Терещенко	71,9	2d219		2016
486	От ТК-41А-2 до ТК-41А-4 ул.Терещенко	53	2d219		2016
487	От ТК-41А-4 до ТК-41А-6 ул.Терещенко	45,5	2d159		2016
488	От ТК-41А-6 до д.6/15 ул.Т.Ильиной	7	2d114		2016
489	От ТК-41А-6 до д.17 ул.Терещенко	9	2d114		2016
490	От ТК-41А-6 до д.23 ул.Склизкова	55,3	2d159		2016
491	От ТК-901-8 до д.16 ул.Коробкова	28,75	2d114		2016
492	От ТК-733-2 до ТК-733-6	145,3	2d159		2016
493	От ТК-733-6 до ТК-733-8	53	2d159		2016
494	От ТК-733-8 до д.3 ул.Коробкова	23,15	2d114		2016
495	От ТК-733-8 до д.4 ул.Коробкова	31,95	2d89		2016
496	От ТК-207-1 до ТК-207-1-2	50,95	2d159	1983	2017г.
497	От ТК-207-1-2 до ТК-207-1-4	46	2d159	1983	2017г.
498	От ТК-207-1-4 до ТП№ 21	65,45	2d57	1983	2017г.
499	От ТК-207-2 до ТК-207-27	60,4	2d219	1975	2017г.
500	От ТК-207-27 до ЦТП (№147) Б.Полевого,5	67,45	2d89	1974	2017г.
501	От ЦТП (№147) Б.Полевого,5 до ТК-207-27-1	80,25	2d89	1974	2017г.
502	От ТК-207-27-1 до д.6 ул.Дзержинского	47	2d57	1974	2017г.
503	От ТК-207-27-1 до д.8 ул.Дзержинского	12,6	2d57	1974	2017г.
504	От ТК-207-27-1 до ТК-207-27-3	49,65	2d76	1974	2017г.
505	От ТК-207-27-3 до д.3 ул.Дзержинского	42,9	2d57	1974	2017г.
506	От ТК-207-27-3 до д.5 ул.Дзержинского	11,85	2d57	1974	2017г.
507	От ТК-207-27-3 до ТК-207-27-5	52,7	2d57	1974	2017г.
508	От ТК-207-27-5 до д.6 ул.Ткача	11,5	2d57	1974	2017г.
509	От ТК-207-27-5 до ТК-207-27-7	31,7	2d114	1978	2017г.
510	От ТК-207-27-7 до д.4 ул.Ткача	12,05	2d57	1974	2017г.
511	От ТК-207-27-7 до д.2 ул.Ткача	57,75	2d76	1978	2017г.
512	От ЦТП (№147) Б.Полевого,5 до ТК-207-27-9	3,5	2d76	1974	2017г.
513	От ТК-207-27-9 до д.7 ул.Б.Полевого	34,6	2d57	1974	2017г.
514	От ТК-207-27-9 до д.5 ул.Б.Полевого	21,2	2d57	1974	2017г.
515	От ТК-207-27-9 до ТК-207-27-11	55,1	2d76	1974	2017г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
516	От ТК-207-27-11 до д.3 ул.Б.Полевого	17,45	2d57	1974	2017г.
517	От ТК-207-27-11 до ТК-207-27-13	47,4	2d76	1974	2017г.
518	От ТК-207-27-13 до д.4 ул.Дзержинского	12,6	2d57	1974	2017г.
519	От ТК-207-27-13 до д.1 ул.Дзержинского	68,35	2d57	1974	2017г.
520	От ТК-207-27 до ТК-207-29	82,9	2d219	1975	2017г.
521	От ТК-207-29 до ТК-207-31	69,9	2d159	1975	2017г.
522	От ТК-207-31 до ЦТП (№148) Дзержинского,12	34,1	2d114	1979	2017г.
523	От ЦТП (№148) Дзержинского,12 до ТК-207-51	17,4	2d76	1979	2017г.
524	От ТК-207-51 до д.10 ул.Дзержинского	30,35	2d57	1979	2017г.
525	От ТК-207-51 до д.9 ул.Б.Полевого (столовая №40)	61,4	2d57	1979	2017г.
526	От ЦТП (№148) Дзержинского,12 до ТК-207-47	39,4	2d114	1979	2017г.
527	От ТК-207-47 до ТК-207-45	26,4	2d89	1979	2017г.
528	От ТК-207-45 до д.12 ул.Дзержинского	17,5	2d57	1979	2017г.
529	От ТК-207-45 до д.14 ул.Дзержинского	12,55	2d57	1979	2017г.
530	От ТК-207-45 до ТК-207-43	57,7	2d76	1979	2017г.
531	От ТК-207-43 до д.11 ул.Дзержинского	17,6	2d57	1979	2017г.
532	От ТК-207-43 до ТК-207-43-1	34,2	2d76	1979	2017г.
533	От ТК-207-43-1 до д.9 ул.Дзержинского	12,35	2d57	1979	2017г.
534	От ТК-207-43-1 до д.7 ул.Дзержинского	49,15	2d57	1979	2017г.
535	От ТК-207-43-1 до ТК-207-43-3	62	2d76	1984	2017г.
536	От ТК-207-43-3 до д.8 ул.Ткача	38,5	2d57	1984	2017г.
537	От ТК-207-43-3 до ТК-207-43-5	50,7	2d76	1984	2017г.
538	От ТК-207-43-5 до д.10 ул.Ткача	12,5	2d57	1984	2017г.
539	От ТК-207-47 до ТК-207-49	41,6	2d89	1979	2017г.
540	От ТК-207-49 до д.11 ул.Б.Полевого	33,7	2d57	1979	2017г.
541	От ТК-207-49 до д.13 ул.Б.Полевого	12,4	2d57	1979	2017г.
542	От ТК-207-31 до ТК-207-33	87,4	2d159	1975	2017г.
543	От ТК-207-33 до ТК-207-33а	83,8	2d159	1975	2017г.
544	От ТК-207-33а до кв.т/узла шк-интернат №3	38,85	2d159	2002	2017г.
545	От кв.т/узла до столовой школы-интернат №3, ул.Б.Полевого,15	45,6	2d114	2002	2017г.
546	От столовой школы-интернат	50,6			2017г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
	№3, ул. Б. Полевого, 15 до ТК-				
547	От ТК- до школы-интернат №3 (мастерские), ул. Б. Полевого, 15	18,6			2017г.
548	От ТК- до школы-интернат №3 , ул. Б. Полевого, 15	33,2			2017г.
549	От ТК-207-4 до ТК-207-4-2	156,65	2d114	1970	2017г.
550	От ТК-207-4-2 до ТК-207-4-4	34,55	2d114	1972	2017г.
551	От ТК-207-4-4 до д.4 ул. Инициативная, д/сад №16 (МЧС)	4	2d57	1972	2017г.
552	От ТК-207-4-2 до ЦТП (№146) Инициативная, 3	16,75	2d89	1970	2017г.
553	От ЦТП (№146) до д.1 ул. Инициативная	14,65	2d57	1973	2017г.
554	От ЦТП (№146) до д.3 ул. Инициативная	11,85	2d57	1970	2017г.
555	От ЦТП (№146) до ТК-207-4-6	52,25	2d114	1973	2017г.
556	От ТК-207-4-6 до д.2 ул. Б. Полевого	41,45	2d57	1973	2017г.
557	От ТК-207-4-6 до ТК-207-4-8	22,4	2d89	1973	2017г.
558	От ТК-207-4-8 до д.4 ул. Б. Полевого	11,5	2d57	1973	2017г.
559	От ТК-207-4-8 до ТК-207-4-10	41,55	2d89	1973	2017г.
560	От ТК-207-4-10 до д.6 ул. Б. Полевого	8,85	2d57	1973	2017г.
561	От ТК-207-4-10 до ТК-207-4-12	44,25	2d89	1973	2017г.
562	От ТК-207-4-12 до д.8 ул. Б. Полевого	23,45	2d57	1973	2017г.
563	От ТК-207-4-12 до ТК-207-4-14	48,45	2d89	1970	2017г.
564	От ТК-207-4-14 до ТК-207-4-16	45,7	2d89	1970	2017г.
565	От ТК-207-4-16 до ТК-207-4-18	46,5	2d89	1970	2017г.
566	От ТК-207-4-18 до ТК-207-4-20	18,1	2d57	1970	2017г.
567	От ТК-207-4-20 до д.5 ул. Инициативная	14,8	2d57	1970	2017г.
568	От ТК-207-4-20 до д.7 ул. Инициативная	15,95	2d57	1971	2017г.
569	От ТК-207-4-18 до ТК-207-4-22	15,3	2d76	1974	2017г.
570	От ТК-207-4-22 до д.6 ул. Инициативная	15,8	2d57	1974	2017г.
571	От ТК-207-4-22 до д.8 ул. Инициативная	16,35	2d57	1974	2017г.
572	От ТК-207-4-16 до д. 10/7 по ул. Инициативная (д.7/10 пр. Текстильщиков)	49,3	2d57	1973	2017г.
573	От ТК-207-4-16 до д.5/9 пр. Текстильщиков	100,5	2d57	1973	2017г.
574	От ТК-207-4-14 до ТК-207-4-24	28,6	2d76	1973	2017г.
575	От ТК-207-4-24 до д.10/11 ул. Б. Полевого	56,35	2d57	1973	2017г.



№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
576	От ТК-207-4-24 до д.9/9 пр.Текстильщиков	4,7	2d57	1973	2017г.
577	От ТК-207-4-24 до д.13 ул.Инициативная	122,8	2d57	1970	2017г.
578	От ТК-207-6 до ТК-207-37	110,86	2d273	1960	2017г.
579	От ТК-207-37 до т/узла Б.Полевого,21	62,75	2d114	1960	2017г.
580	От т/узла до д.21 ул.Б.Полевого	27,45	2d76	1977	2017г.
581	От т/узла до ЦТП (№124) Б.Полевого,19	44	2d76	1984	2017г.
582	От ЦТП (№124) до ТК-207-37-2	10,4	2d89	1984	2017г.
583	От ТК-207-37-2 до д.17 ул.Б.Полевого	41,55	2d57	1984	2017г.
584	От ТК-207-37-2 до д.19 ул.Б.Полевого	24,3	2d45	1984	2017г.
585	От ТК-207-37-2 до ТК-207-37-4	29,5	2d76	1984	2017г.
586	От ТК-207-37-4 до д.15 ул.Строителей	31,75	2d76	1984	2017г.
587	От ТК-207-37-4 до д.13 ул.Строителей	8,05	2d76	1984	2017г.
588	По д.13 ул.Строителей на д.10/17	10	2d57	1984	2017г.
589	От д.13 до д.10/17 ул.Строителей	55,6	2d57	1984	2017г.
590	От ТК-207-37 до ТК-207-37а	56,95	2d273	1976	2017г.
591	От ТК-207-37а до д.19 корп.1 ул.Строителей	41,55	2d114	2006	2017г.
592	От ТК-207-37а до ТК-207-39	33,5	2d273	1976	2017г.
593	От ТК-207-39 до д.18 ул.Ткача	10,4	2d76	1976	2017г.
594	От ТК-207-39 до ТК-207-67	73,3	2d273	1995	2017г.
595	От ТК-207-67 до д.16 ул.Ткача	9,25	2d273	1995	2017г.
596	От ЦТП (№145) до д.16 ул. Ткача (ГВС)	32,2		1995	2017г.
597	По д.16 ул.Ткача до подключ.т/узла №3	33	2d273	1995	2017г.
598	По д.16 ул.Ткача до подключ.т/узлов №1,2	1	2d273	1995	2017г.
599	По д.16 ул.Ткача на ТК-207-69	1,5	2d273	1995	2017г.
600	От ТК-207-67 до ЦТП (№145) Ткача,16	28,75	2d57	1995	2017г.
601	От д.16 ул.Ткача до ТК-207-69	36	2d273	1995	2017г.
602	От ТК-207-69 до ТК-207-71	82,15	2d273	2003	2017г.
603	От ТК-207-71 до д.7 ул.Ткача	15,3	2d89	2003	2017г.
604	От ТК-207-6 до ТК-207-38	60,75	2d114	1975	2017г.
605	От ТК-207-38 до ЦТП (№125) Инициативная,13	71,3	2d114	1981	2017г.
606	От ЦТП (№125) до д.10/11 пр.Текстильщиков	11,9	2d57	1981	2017г.
607	От ЦТП (№125) до первого поворота к ТК-207-40	31,9	2d114	1973	2017г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
608	От первого поворота у ЦТП до ТК-207-40	36	2d114	1973	2017г.
609	От ТК-207-40 до д.12/12 ул.Б.Полевого	36,6	2d57	1977	2017г.
610	От ТК-207-40 до д.14 ул.Б.Полевого	18,6	2d57	1977	2017г.
611	От ТК-207-40 до ТК-207-42	47	2d114	1973	2017г.
612	От ТК-207-42 до д.16/11 ул.Б.Полевого	13,08	2d76	1973	2017г.
613	От ТК-207-42 до ТК-207-44	48	2d76	1978	2017г.
614	От ТК-207-44 до д.9/15 ул.Строителей	8,6	2d57	1978	2017г.
615	От ТК-207-44 до ТК-207-46	76,3	2d76	1978	2017г.
616	От ТК-207-46 до д.7/16 ул.Строителей	11,3	2d57	1981	2017г.
617	От ТК-207-46 до ТК-207-48	23	2d57	1981	2017г.
618	От ТК-207-48 до д.5/15 ул.Строителей	18,5	2d57	1981	2017г.
619	От ТК-207-48 до ТК-207-50	47,6	2d57	1981	2017г.
620	От ТК-207-50 до д.13 ул.Прядильная	17,7	2d57	1981	2017г.
621	От ТК-207-50 до ТК-207-52	28	2d57	1981	2017г.
622	От ЦТП (№125) до ТК-207-54	39,45	2d89	1981	2017г.
623	От ТК-207-54 до д.14 ул.Инициативная	26,5	2d57	1981	2017г.
624	От ТК-207-54 до д.8/12 пр.Текстильщиков	17,7	2d57	1981	2017г.
625	От ТК-207-54 до ТК-207-52	46,75	2d57	1981	2017г.
626	От ТК-207-52 до д.6/11 пр.Текстильщиков	12,4	2d57	1981	2017г.
627	От ТК-207-38 до ТК-207-56	203,05	2d89	1981	2017г.
628	От ТК-207-56 до ТК-207-58	52,6	2d89	1981	2017г.
629	От ТК-207-58 до ЦТП (№126) Прядильная,6	60,75	2d89	1981	2017г.
630	От ЦТП (№126) до ТК-207-58	60,75	2d76	1981	2017г.
631	От ТК-207-58 до ТК-207-60	57,35	2d76	1981	2017г.
632	От ТК-207-60 до д.4/10 пр.Текстильщиков	20,25	2d57	1981	2017г.
633	От ТК-207-60 до д.2/9 пр.Текстильщиков	30,65	2d57	1981	2017г.
634	От ЦТП (№126) до ТК-207-62	27,5	2d89	1981	2017г.
635	От ТК-207-62 до д.6 ул.Прядильная	4,5	2d57	1981	2017г.
636	От ТК-207-62 до д.7 ул.Прядильная	50,3	2d57	1981	2017г.
637	От ТК-207-62 до ТК-207-64	47,6	2d89	1981	2017г.
638	От ТК-207-64 до д.4 ул.Прядильная	19	2d57	1981	2017г.
639	От ТК-207-64 до ТК-207-66	15	2d45	1981	2017г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
640	От ТК-207-66 до д.5 ул.Прядильная	20,5	2d57	1981	2017г.
641	От ЦТП (№126) до ТК-207-68	65,5	2d76	1981	2017г.
642	От ТК-207-68 до д.5 ул.Спортивная	23,5	2d57	1981	2017г.
643	От ТК-207-68 до ТК-207-70	68,2	2d76	1981	2017г.
644	От ТК-207-70 до д.1 ул.Спортивная	3,3	2d57	1981	2017г.
645	От ТК-207-70 до д.3 ул.Спортивная	13,8	2d57	1981	2017г.
646	От ТК-207-8 до ТК-207-18	43,9	2d219	1971	2017г.
647	От ТК-207-18 до ЦТП (№56) Строителей,8	13,6	2d159	1984	2017г.
648	По д.8 корп.1 ул.Строителей до подк. т/узла д.8 корп.1	21	2d159	1984	2017г.
649	По д.8 корп.1 ул.Строителей до подключ. д.8 корп.4	28	2d159	1984	2017г.
650	По д.8 корп.1 ул.Строителей на д.8 корп.4	32,5	2d114	1984	2017г.
651	По д.8 корп.1 ул.Строителей на д.8 корп.3	37	2d114	1984	2017г.
652	От д.8 корп.1 ул.Строителей до ТК-207-24	44,25	2d114	1984	2017г.
653	От ТК-207-24 до д.8 корп.4 ул.Строителей	37,35	2d114	1984	2017г.
654	От д.8 корп.1 ул.Строителей до ТК-207-20	55,2	2d89	1984	2017г.
655	От ТК-207-20 до д.8 корп.3 ул.Строителей, д/сад №144	27,7	2d57	1986	2017г.
656	От ТК-207-20 до д.8 корп.2 ул.Строителей	68,3	2d114	1984	2017г.
657	От ТК-207-18 до ЦТП (№55) Строителей,6	71,4	2d219	1971	2017г.
658	От ЦТП (№55) Строителей,6 до ТК-207-22	5,2	2d159	1971	2017г.
659	От ТК-207-22 до ТК-207-10	57,9	2d114	1972	2017г.
660	От ТК-207-10 до д.6 ул.Строителей	6,3	2d114	1972	2017г.
661	По д.6 ул.Строителей до подключен. д.4	34,95	2d89	1972	2017г.
662	По д.6 ул.Строителей на д.4	3,5	2d89	1972	2017г.
663	От д.6 до д.4 ул.Строителей	45,3	2d89	1972	2017г.
664	От ТК-207-10 до д.2/12 ул.Строителей	126,05	2d89	1973	2017г.
665	От ТК-207-22 до ТК-207-16	57,95	2d159	1971	2017г.
666	От ТК-207-16 до д.6 корп.2 ул.Строителей	49,6	2d76	1983	2017г.
667	От ТК-207-16 до ТК-207-12	40,55	2d159	1971	2017г.
668	От ТК-207-12 до д.11 Пролетарская наб.	47,3	2d89	1972	2017г.
669	От ТК-207-12 до ТК-207-14	62,95	2d159	1971	2017г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
670	От ТК-207-14 до д.10 Пролетарская наб.	18,6	2d89	1971	2017г.
671	От ТК-207-14 до д.9 Пролетарская наб.	50,05	2d159	1971	2017г.
672	По д.9 Пролетарская наб. до подключ.т/узла	31,5	2d89	1971	2017г.
673	По д.9 Пролетарская наб. на д.8	9,45	2d89	1971	2017г.
674	От д.9 до д.8 Пролетарская наб.	40,2	2d114	1972	2017г.
675	По д.8 Пролетарская наб. до подключ. т/узла	27,5	2d114	1972	2017г.
676	По д.8 Пролетарская наб. на д.7	9,45	2d89	1972	2017г.
677	От д.8 до д.7 Пролетарская наб.	38,5	2d89	1971	2017г.
678	От ТК-207-8 до ТК-207-7	94,05	2d159	1971	2017г.
679	От ТК-207-7 до кв.т/узла Строителей,12	148,4	2d159	1971	2017г.
680	От кв.т/узла до ТК-207-19	48,45	2d133	1971	2017г.
681	От ТК-207-19 до д.12 ул.Строителей	13,6	2d114	1971	2017г.
682	По д.12 ул.Строителей до подключения т/узла д.12	30,4	2d114	1971	2017г.
683	По д.12 ул.Строителей на д.10	1,5	2d89	1971	2017г.
684	От д.12 до д.10 ул.Строителей	49,9	2d89	1971	2017г.
685	От ТК-207-19 до ТК-207-17	41,25	2d133	1971	2017г.
686	От ТК-207-17 до д.14 ул.Строителей	15,15	2d89	1971	2017г.
687	По д.14 ул.Строителей до подключ. т/узла д.14	32,7	2d89	1971	2017г.
688	По д.14 ул.Строителей на д.16	5,5	2d89	1971	2017г.
689	От д.14 до д.16 ул.Строителей	49,45	2d89	1971	2017г.
690	От ТК-207-17 до д.1а Пролетарская наб.(д/сад №31)	27,2	2d76	1978	2017г.
691	От ТК-207-17 до ТК-207-15	146,7	2d76	1978	2017г.
692	От ТК-207-15 до ЦТП (№57) Строителей,18	8,15	2d76	1978	2017г.
693	От ТК-207-15 до д.20 ул.Строителей	28,55	2d76	1978	2017г.
694	По д.20 ул.Строителей до подключ.т/узла д.20	3	2d89	1978	2017г.
695	По д.20 ул.Строителей на д.1	33,85	2d89	1978	2017г.
696	От д.20 ул.Строителей до д.1 Пролетарская наб.	20,3	2d114	1971	2017г.
697	По д.1 Пролетарская наб. до подключ т/узла №1	31,7	2d133	1971	2017г.
698	По д.1 Пролетарская наб. до подключ т/узла №2	80,7	2d114	1971	2017г.
699	По д.1 Пролетарская наб. на д.2	27,25	2d133	1971	2017г.
700	От д.1 до д.2 Пролетарская наб.	22,2	2d133	1971	2017г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
701	От кв.т/узла Строителей,12 до ТК-207-9	36,2	2d159	1971	2017г.
702	От ТК-207-9 до д.6 Пролетарская наб.	108,3	2d76	1971	2017г.
703	От ТК-207-9 до ТК-207-11	46,2	2d159	1971	2017г.
704	От ТК-207-11 до д.3 Пролетарская наб.	12,8	2d76	1971	2017г.
705	От ТК-207-11 до д.4 Пролетарская наб.	26,35	2d76	1971	2017г.
706	От ТК-207-11 до ТК-207-13	53,7	2d159	1971	2017г.
707	От ТК-207-13 до д.2 Пролетарская наб.	14,55	2d159	1971	2017г.
708	По д.2 Пролетарская наб. до подключ т/узла д.2	48,3	2d159	1971	2017г.
709	По д.2 Пролетарская наб. на д.1	43,1	2d133	1971	2017г.
710	От ТК-207-13 до д.5 Пролетарская наб.	24,75	2d76	1971	2017г.
711	От ТК-819 до д.45 корп.10 Зеленый пр-д	22,2	2d133	1989	2017г.
712	По д.45 корп.10 Зеленый пр-д до подключ.ЦТП №131	16,5	2d114	1989	2017г.
713	По д.45 корп.10 Зеленый пр-д до подключ.ЦТП №131	7	2d114	1989	2017г.
714	По д.45 корп.10 Зеленый пр-д (ЦТП №131) до подключ.ГВС	22,5	2d114	1989	2017г.
715	От ТК-20В до ЦТП-1 Зеленый пр-д,45 корп.4	135,6	2d426		2017г.
716	От ТК-819б до ЦТП-1 Зеленый пр-д,45 корп.4	233,6	2d426	1978	2017г.
717	От ЦТП-1 Зеленый пр-д,45 корп.4 до ТК-819а-1	9,4	2d114	1978	2017г.
718	От ЦТП-1 Зеленый пр-д,45 корп.4 до ТК-819а-1	9,4	2d159	1978	2017г.
719	От ТК-819а-1 до д.45 корп.4 Зеленый пр-д	36,15	2d114	1978	2017г.
720	От ТК-819а-1 до д.45 корп.6 Зеленый пр-д	22,7	2d159	1978	2017г.
721	По д.45 корп.6 Зеленый пр-д до подключ. т/узла	27	2d114	1978	2017г.
722	По д.45 корп.6 Зеленый пр-д на д.45 корп.7	7,2	2d114	1978	2017г.
723	По д.45 корп.7 Зеленый пр-д до подключ. т/узла	27	2d114	1978	2017г.
724	По д.45 корп.7 Зеленый пр-д на д.45 корп.8	7,2	2d114	1978	2017г.
725	По д.45 корп.8 Зеленый пр-д до подключ. т/узла	32,5	2d114	1978	2017г.
726	По д.45 корп.8 Зеленый пр-д на д.45 корп.9	31	2d114	1978	2017г.
727	От ТК-819а-1 до д.43 корп.17 Зеленый пр-д	117,75	2d133	1979	2017г.
728	По д.43 корп.17 Зеленый пр-д до подключ. д/с №137	7,5	2d133	1979	2017г.
729	По д.43 корп.17 Зеленый пр-д на д/с №137	8	2d89	1979	2017г.
730	По д.43 корп.17 Зеленый пр-д до подключ. т/узла	28	2d133	1979	2017г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
731	По д.43 корп.17 Зеленый пр-д на д.43 корп.16	17	2d133	1979	2017г.
732	По д.43 корп.16 Зеленый пр-д до подключ. т/узла	20	2d114	1979	2017г.
733	По д.43 корп.16 Зеленый пр-д на д.43 корп.15	10	2d114	1979	2017г.
734	По д.43 корп.16 Зеленый пр-д на д.43 корп.15	17	2d89	1979	2017г.
735	От д.43 корп.17 до д.45 корп.5 (д/с№137) Зеленый пр-д	41,7	2d89	1983	2017г.
736	От ЦТП-1 Зеленый пр-д,45 корп.4 до ТК-819а-2	55,7	2d114	1978	2017г.
737	От ТК-819а-2 до д.47корп.3 Зеленый пр-д	27,7	2d89	1978	2017г.
738	От ЦТП-1 до д.47 корп.2 Зеленый пр-д	26,8	2d114	1977	2017г.
739	По д.47 корп.2 Зеленый пр-д до подключ.д.49 корп.3	20	2d114	1977	2017г.
740	По д.47 корп.2 Зеленый пр-д на д.49 корп.3	2	2d114	1977	2017г.
741	От д.47 корп.2 до д. 49 корп.3 Зеленый пр-д	48	2d114	1977	2017г.
742	От ТК-19В до д.47 корп.1 Зеленый пр-д	10,1	2d219	1988	2017г.
743	По д.47 корп.1 Зеленый пр-д до подключ. т/узла	2	2d219	1988	2017г.
744	По д.47 корп.1 Зеленый пр-д на ТК-19В-1	10,3	2d219	1988	2017г.
745	От д.47 корп.1 Зеленый пр-д до ГРП	15,2	2d57	1968	2017г.
746	От д.47 корп.1 Зеленый пр-д до ТК-19В-1	58,6	2d133	1986	2017г.
747	От ТК-19В-1 до д.49 корп.1 Зеленый пр-д	30	2d114	1986	2017г.
748	От ТК-19В-1 до д.49 корп.2 Зеленый пр-д	26,3	2d133	1984	2017г.
749	От ТК-19В-1 до ТК-19В-3	78	2d159	1977	2017г.
750	От ТК-19В-3 до д.49а Зеленый пр-д (худ.реклама)	18,85	2d57	1977	2017г.
751	От ТК-19В-3 до д.49 корп.4 Зеленый пр-д "Бакор"	60,4	2d57	1977	2017г.
752	От ТК-19В-3 до Рыбокомбината ("Аф.пиво")	87	2d159	1977	2017г.
753	От ТК-19В до ЦТП-2 Зеленый пр-д, 45 корп.1	73,9	2d219	1977	2017г.
754	От ЦТП-2 до д.45 корп.1 Зеленый пр-д	38,3	2d89	1977(2010)	2017г.
755	От ЦТП-2 до д.45 корп.2 Зеленый пр-д	29	2d114	1977	2017г.
756	По д.45 корп.2 Зеленый пр-д до подключ. пр.уср.	6	2d114	1977	2017г.
757	По д.45 корп.2 Зеленый пр-д на д.45 корп.3	6,8	2d114	1977	2017г.
758	От д.45 корп.2 до д.45 корп.3 Зеленый пр-д	53,25	2d89	1977	2017г.
759	От ЦТП-2 до ТК-19В-2	40,2	2d133	1979	2017г.
760	От ЦТП-2 до ТК-19В-2	40,2	2d114	1979	2017г.
761	От ТК-19В-2 до д.43 корп.9 Зеленый пр-д	6,5	2d114	1981	2017г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
762	От ТК-19В-2 до д.43 корп.11 Зеленый пр-д	33,7	2d114	1980	2017г.
763	По д.43 корп.11 Зеленый пр-д до подключ. д.43 корп.14	20	2d89	1980	2017г.
764	По д.43 корп.11 Зеленый пр-д на д.43 корп.14	11,5	2d89	1980	2017г.
765	От д.43 корп.11 до д.43 корп.14 Зеленый пр-д	53,1	2d114	1980	2017г.
766	По д.43 корп.14 Зеленый пр-д на д.43 корп.15	30,3	2d89	1980	2017г.
767	От д.43 корп.14 до д.43 корп.15 Зеленый пр-д	10	2d89	1980	2017г.
768	От ТК-19В-2 до д.43 корп.7 Зеленый пр-д	53,5	2d114	1979	2017г.
769	По д.43 корп.7 Зеленый пр-д до подключ. т/узла №1	3	2d114	1979	2017г.
770	По д.43 корп.7 Зеленый пр-д на д.43 корп.4(отд.связи)	15,6	2d57	1979	2017г.
771	От д.43 корп.7 до д.43 корп.4 Зеленый пр-д (отд.связи)	36,3	2d57	1984	2017г.
772	От ТК-18В до забора металлобазы	11,5	2d89	1963	2017г.
773	От забора металлобазы до т/узла д.10 б-р Цанова	29	2d89	1963	2017г.
774	От т/узла до ТК-18В-1	26,5	2d89	1958	2017г.
775	От ТК-18В-1 до д.12 б-р Цанова	5,9	2d89	1958	2017г.
776	От т/узла до Металлобазы	74,3	2d76		2017г.
777	От ТК-17В до ТК-17Ва	123,75	2d273	1963	2017г.
778	От ТК-17Ва до ТК-17Вб	19,8	2d273	1963	2017г.
779	От ТК-17Вб до ТК-18В	39,7	2d273	1963	2017г.
780	От ТК-17В до д.43 корп.1 Зеленый пр-д	32,75	2d89	1971	2017г.
781	От ТК-17В до д.41 Зеленый пр-д	4,5	2d114	1966	2017г.
782	По д.41 Зеленый пр-д до подключ. т/узла	8,5	2d114	1966	2017г.
783	По д.41 Зеленый пр-д на д.55/39 ул.Орджоникидзе	3,3	2d114	1966	2017г.
784	От д.41 Зеленый пр-д до д.55/39 ул.Орджоникидзе	28,8	2d114	1966	2017г.
785	По д.55/39 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла	5,6	2d89	1966	2017г.
786	По д.55/39 ул.Орджоникидзе на д.53 корп.1	19,2	2d76	1966	2017г.
787	От д.55/39 до д.53 корп.1 ул.Орджоникидзе	19,6	2d76	1966	2017г.
788	От ТК-16В до д.51 корп.1 ул.Орджоникидзе	30,3	2d114	1997	2017г.
789	От ТК-16В до д.51 ул.Орджоникидзе (торговый центр)	52,15	2d57	2013	2017г.
790	От ТК-16В до т/узла д.51а ул.Орджоникидзе (д/с№120)	46,8	2d108	1964	2017г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
791	От т/узла до д.51а ул.Орджоникидзе (д/с №120)ДСЮШ	27,9	2d89	1964	2017г.
792	От ТК-16В до д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе	87,5	2d219	1963	2017г.
793	По д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе до подключ.т/узла	12,5	2d219	1963	2017г.
794	По д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе на ТК-16В-1	1	2d219	1963	2017г.
795	От д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе до ТК-16В-1	32,4	2d273	1963	2017г.
796	От ТК-16В-1 до ТК-16В-3	102	2d273	1974	2017г.
797	От ТК-16В-3 до д.53 корп.3 ул.Орджоникидзе	30,05	2d76	1974	2017г.
798	От ТК-16В-3 до д.43 корп.2 Зеленый пр-д	23,5	2d89	1975	2017г.
799	От ТК-16В-3 до д.43 корп.4 Зеленый пр-д	38,1	2d76	1975	2017г.
800	От ТК-15В до ТК-16В	80,7	2d219	1963	2017г.
801	От ТК-15В до ТК-15В-2	105	2d219		2017г.
802	От ТК-15В-2 до ТК-15В-4	63,5	2d133	1991	2017г.
803	От ТК-15В-4 до д.53 корп.6 ул.Орджоникидзе	19	2d89	1991	2017г.
804	От ТК-15В-4 до ТК-15В-8	48,9	2d89	1991	2017г.
805	От ТК-15В-8 до д.53 корп.5 ул.Орджоникидзе (ШРМ)(д.53в)	14,5	2d89	1973	2017г.
806	От ТК-15В-8 до д.53 корп.4 ул.Орджоникидзе	88,55	2d89	1991	2017г.
807	От ТК-15В-2 до ТК-15В-10	45,4	2d114	1968	2017г.
808	От ТК-15В-10 до кв.т/узла д.49д ул.Орджоникидзе (шк-интернат №2)	3,2	2d114	1968	2017г.
809	По зданию кв.т/узла д.49д ул.Орджоникидзе (шк-интернат №2) до подключ.т/узла №1	3,7	2d89	1968	2017г.
810	По зданию кв.т/узла д.49д ул.Орджоникидзе (шк-интернат №2) на оранжер	38,3	2d114		2017г.
811	От т/узла д.49д ул. Орджоникидзе (шк-интернат №2) до оранжереи	47,2	2d114	1968	2017г.
812	От оранжереи д.49д ул. Орджоникидзе (шк-интернат №2) до овощехранилища	30,4	2d114	1968	2017г.
813	От т/узла д.49д ул. Орджоникидзе (шк-интернат №2) до столовой	63,2	2d114	1968	2017г.
814	От ТК у т/узла д.49д ул. Орджоникидзе (шк-интернат №2) до ТК-15В-6	68,35	2d133	1968	2017г.
815	От ТК-15В-6 до ТК-817	42,9	2d133	1968	2017г.
816	От ТК-14В до д.49 корп.3 ул. Орджоникидзе	15,86	2d89	1963	2017г.
817	По д.49 корп.3 ул. Орджоникидзе до подключ. т/узла	6	2d89	1963	2017г.



№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
818	По д.49 корп.3 ул. Орджоникидзе на д.49 корп.2	6	2d89	1963	2017г.
819	От д.49 корп.3 до д.49 корп.2 ул. Орджоникидзе	32	2d89	1963	2017г.
820	По д.49 корп.2 ул. Орджоникидзе до подключ. т/узла	6	2d89	1964	2017г.
821	По д.49 корп.2 ул. Орджоникидзе на д.49 корп.1	6	2d114	1964	2017г.
822	От д.49 корп.2 до д.49 корп.1 ул. Орджоникидзе	30,05	2d114	1964	2017г.
823	От ТК-14В до д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе	15,13	2d76	1963	2017г.
824	По д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе до вводных задвижек	1,5	2d76	1963	2017г.
825	По д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе до подключ. т/узла	4,5	2d76	1963	2017г.
826	По д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе на д.49 корп.5	6	2d76	1963	2017г.
827	От д.49 корп.4 до д.49 корп.5 ул.Орджоникидзе, общ.	29,5	2d76	1969	2017г.
828	От ТК-14В до ТК-15В	44	2d219	1963	2017г.
829	От ТК-13В до д.47 корп.2 ул. Орджоникидзе	8,4	2d76	1964	2017г.
830	От ТК-13В до д.47 корп.3 ул. Орджоникидзе	6,9	2d76	1964	2017г.
831	От ТК-13В до ТК-14В	94,5	2d219	1963	2017г.
832	От ТК-12В до ТК-12В-2	67,7	2d219	1963	2017г.
833	От ТК-12В-2 до ТК-12В-4	45,2	2d89	1988	2017г.
834	От ТК-12В-4 до д.45 корп.2 ул. Орджоникидзе	38,6	2d89	1988	2017г.
835	От ТК-12В до д.47 корп.1 ул. Орджоникидзе	26,8	2d76	1964	2017г.
836	От ТК-12В-2 до ТК-13В	22	2d219	1963	2017г.
837	От д.25 ул.Фадеева до ТК-8Б-10	24,1	2d133	1965	2017г.
838	От ТК-8Б-10 до д.11 корп.1 б-р Цанова	43,7	2d114	1965	2017г.
839	По д.11 корп.1 б-р Цанова до вводных задвижек	1	2d76	1965	2017г.
840	По д.11 корп.1 б-р Цанова до подключ. т/узла	3,5	2d76	1965	2017г.
841	По д.11 корп.1 б-р Цанова до подключ. ЦТП №98	1,5	2d76	1965	2017г.
842	По д.11 корп.1 б-р Цанова на ЦТП №98	2	2d159	1964	2017г.
843	По д.11 корп.1 б-р Цанова на д.11 корп.2	31,65	2d114	1965	2017г.
844	От д.11 корп.1 до д.11 корп.2 б-р Цанова	14,7	2d114	1966	2017г.
845	По д.11 корп.2 б-р Цанова до подключ.т/узла	1,2	2d89	1966	2017г.
846	По д.11 корп.2 б-р Цанова на д.9 корп.1	57,4	2d89	1966	2017г.
847	От д.11 корп.2 до д.9 корп.1 б-р Цанова	13,95	2d89	1966	2017г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
848	По д.9 корп.1 б-р Цанова до подключ. т/узла	19,7	2d89	1966	2017г.
849	По д.9 корп.1 б-р Цанова на д.7	35,3	2d89	1966	2017г.
850	От д.9 корп.1 до д.7 б-р Цанова	25,65	2d89	1966	2017г.
851	По д.9 корп.2 б-р Цанова до подключ. т/узла	35	2d114	1965	2017г.
852	По д.9 корп.2 б-р Цанова на д.5 б-р Цанова	10	2d114	1965	2017г.
853	От кв.т/узла ул.Ипподромная,16а до д.26 корп.2 ул.Фадеева	31,8	2d133	1978	2017г.
854	По д.26 корп.2 ул.Фадеева от т/узла на д.26 корп.1	35,2	2d114	1978	2017г.
855	От д.26 корп.2 до д.26 корп.1 ул.Фадеева	16,2	2d114	1978	2017г.
856	От кв.т/узла ул.Ипподромная,16а до ТК-8Б-2	4,8	2d89	1984	2017г.
857	От ТК-8Б-2 до ТК-8Б-4	32,15	2d76	1983	2017г.
858	От ТК-8Б-4 до д.34 ул. Терещенко	19,6	2d76	1983	2017г.
859	По д. 34 ул.Терещенко до подключ.т/узла	5,2	2d57	1959	2017г.
860	По д. 34 ул.Терещенко на д.14/32	28,05	2d57	1959	2017г.
861	От д.34 ул. Терещенко до д.14/32 ул.Ипподромная	11,5	2d57	1959	2017г.
862	От ТК-8Б-2 до ТК-8Б-6	25,75	2d89	1984	2017г.
863	От ТК-8Б-6 до д. 36 ул. Терещенко	21,4	2d89	1984	2017г.
864	По д. 36 ул. Терещенко до подключ. т/узла	24,2	2d76	1959	2017г.
865	По д. 36 ул. Терещенко на д.38	6,6	2d76	1959	2017г.
866	От д. 36 ул.Терещенко до д.38 ул.Терещенко	11,3	2d76	1959	2017г.
867	По д.38 ул.Терещенко до подключ. т/узла	28,1	2d76	1959	2017г.
868	По д.38 ул.Терещенко на д.26 корп.1 ул.Фадеева	6,6	2d76	1959	2017г.
869	От д.38 ул.Терещенко до д.26 корп.1 ул.Фадеева	16,5	2d76	1983	2017г.
870	От ТК-8Б до ТК-8Б-1	24,75	2d159	1967	2017г.
871	От ТК-8Б-1 до кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30	5,25	2d159	1967	2017г.
872	От кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 до д.13 ул.Ипподромная (д/сад №58)	30,8	2d57	1967	2017г.
873	От кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 до д.11/30 ул.Ипподромная	47,4	2d76	1959	2017г.
874	От кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 до ТК-8Б-3	37,5	2d114	1965	2017г.
875	От ТК-8Б-3 до ТК-8Б-5	52,1	2d114	1965	2017г.
876	От ТК-8Б-5 до д.24 ул.Терещенко	34	2d76	1965	2017г.
877	От д.24,26 до д.28 ул.Терещенко	37,5	2d57	1965	2017г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
878	От ТК-8Б-5 до ТК-8Б-7	106,5	2d114	1969	2017г.
879	От ТК-8Б-7 до д.50/22 ул.Склизкова	33,4	2d76	1969	2017г.
880	От ТК-8Б-7 до д.52 ул.Склизкова	44,2	2d89	1969	2017г.
881	От кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 до ТК-8Б-9	78,6	2d114	1976	2017г.
882	От ТК-8Б-9 до д.15/33 ул.Ипподромная	13,5	2d76	1976	2017г.
883	От ТК-8Б-11 до ТК-8Б-15	128,2	2d89	1976	2017г.
884	От ТК-8Б-15 до т/узла ул.Богданова,27	5,4	2d76	1960	2017г.
885	От т/узла ул.Богданова,27 до д.27 ул.Богданова	15,2	2d76	1960	2017г.
886	По д.27 ул.Богданова на д.29	15,5	2d76		2017г.
887	От д.27 до д.29 ул.Богданова	11,9	2d76	1960	2017г.
888	По д.29 ул.Богданова до д.31	23,3	2d76		2017г.
889	От д.29 до д.31 ул.Богданова	13,8	2d57	1960	2017г.
890	От ТК-8Б-15 до ТК-8Б-17	54	2d76	1976	2017г.
891	От ТК-8Б-17 до д.54/25 ул.Склизкова	5,2	2d76	1976	2017г.
892	От ТК-9Б до ТК-9Б-1	44,55	2d159	1967	2017г.
893	От ТК-9Б-1 до ТК-9Б-3	32,1	2d114	1967	2017г.
894	От ТК-9Б-3 до д.9/27 ул.Ипподромная	10,6	2d76	1967	2017г.
895	От ТК-9Б-3 до врезки в подземную часть т/тр	108	2d114	2004	2017г.
896	От врезки в подземную часть т/тр до ТК-9Б-9	22,5	2d114	1967	2017г.
897	От ТК-9Б-3 до ТК-9Б-3'	60,92	2d108	2014	2017г.
898	От ТК-9Б-3' до ТК-9Б-9	74,36	2d108	2014	2017г.
899	От ТК-9Б-9 до гаража Обл.	3,5	2d57	1967	2017г.
900	От ТК-9Б-9 до склада-гаража Обл.	23	2d114	1967	2017г.
901	От склада-гаража Обл. до т/узла гаража Обл.	37	2d114	1967	2017г.
902	От т/узла гаража Обл. до гаража ГТЭ, Склизкова,48	45	2d57	1986	2017г.
903	От врезки в подземную часть т/тр до ТК-9Б-7	29	2d114	1985	2017г.
904	От ТК-9Б-7 до склада ГО ул.Терещенко	39	2d57	1965	2017г.
905	От гаража до д.48 ул.Склизкова ("Горгеплоэнерго")	86	2d114	1985	2017г.
906	От ТК-90 до д.7 ул.Новоторжская	7,3	2d114	1976	2017г.
907	От ТК-91 до д.5 ул.Новоторжская	8,2	2d133	1960	2017г.
908	По д.5 ул.Новоторжская до кв.т/узла	5	2d57		2017г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
909	По д.5 ул.Новоторжская на д.3а	15	2d57		2017г.
910	От кв.т/узла до д.3а ул.Новоторжская	11,8	2d133	1960	2017г.
911	По д.3а ул.Новоторжская	41,5	2d133	1960	2017г.
912	От д.3а до д.3б ул.Новоторжская	5,1	2d114	1960	2017г.
913	По д.3б ул.Новоторжская на ТК-91-1	37,5	2d114	1960	2017г.
914	От д.3б ул.Новоторжская до ТК-91-1	10,5	2d114	1959	2017г.
915	От ТК-91-1 до д.14 ул.Советская	80,5	2d76		2017г.
916	От ТК-91-1 до д.3 ул.Новоторжская	67,46	2d114	1959	2017г.
917	От д.3 ул.Новоторжская до ТК-91-3	14,85	2d89	1959	2017г.
918	От ТК-91-3 до ТК-91-5	43,9	2d76		2017г.
919	От ТК-91-5 до ТК-91-7	36,65	2d76	1967	2017г.
920	От ТК-91-7 до д.2 пер.И.Седых	17,5	2d76		2017г.
921	От ТК-91-7 до д.8 ул.Советская	12,5	2d76	1959	2017г.
922	От ТК-91-5 до т/узла д.10 ул.Советская (Епархия)	1,7	2d76	1959	2017г.
923	От т/узла до д.10 ул.Советская	14	2d45	1976	2017г.
924	По д.5 ул.Новоторжская от кв.т/узла на д.1	67,2	2d89	1964	2017г.
925	От д.5 до д.1 ул.Новоторжская (гостин Центральная)	16,5	2d89	1963	2017г.
926	От ТК-94 до ТК-94-1	18,6	2d273	1973	2017г.
927	От ТК-94-1 до ТК-94-3	69,3	2d273	1973	2017г.
928	От ТК-94-3 до д.6 пер.И.Седых	11,1	2d114	1980	2017г.
929	От ТК-94-3 до д.1 пер.И.Седых (мед.академия)	8,1	2d219	1973	2017г.
930	По д.1 пер.И.Седых (мед.академия) на ТК-94-5	25	2d219	1973	2017г.
931	От д.1 пер.И.Седых (мед.академия) до ТК-94-5	34,1	2d219	1973	2017г.
932	От ТК-94-5 до д.4 ул.Советская (мед.академия)	28,75	2d114	1973	2017г.
933	От д.4 до д.2 ул.Советская (мед.академия)	43,5	2d76		2017г.
934	От д.4 до д.6 ул.Советская (мед.академия)	26,5	2d76		2017г.
935	От д.4 ул.Советская (мед.академия) до ТК-94-5а	25,15	2d57	1966	2017г.
936	От ТК-94-5 до д.1 пер.И.Седых (физ.мед.академия)	49,1	2d133	1981	2017г.
937	От ТК-94-3 до врезки в сущ.т/трассу на музей	92,35	2d219	1973	2017г.
938	От врезки в сущ.т/трассу до ТК-94-7	85,6	2d133	1959	2017г.
939	От ТК-94-7 до ТК-94-11	82,8	2d159	1991	2017г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
940	От ТК-94-11 до д.5 корп.1 ул.Советская	31,15	2d114	1991	2017г.
941	От ТК-94-7 до д.3а ул.Советская, лекц.зал	41	2d114	1959	2017г.
942	По д.3а ул.Советская (лекц.зал) на ТК-94-9	8,2	2d114	1959	2017г.
943	От 3а ул.Советская (лекц.зал) до ТК-94-9	15	2d114	1959	2017г.
944	От ТК-95 до ТК-95-2	61,1	2d133	1971	2017г.
945	От ТК-95-2 до ТК-95-4	48,9	2d133	1971	2017г.
946	От ТК-95-4 до ТК-95-4а	8	2d133	1971	2017г.
947	От ТК-95-4 до д.2а Тверская пл. (цирк)	96,7	2d133	1971	2017г.
948	От ТК-65-1 до д.60 ул.Советская	9	2d89	1975	2018г.
949	По д.60 ул.Советская до подклоч. д.29 ул. Крылова	1,5	2d89	1975	2018г.
950	По д.60 ул.Советская на д.29 ул.Крылова	41,5	2d76	1980	2018г.
951	От д.60 ул.Советская до д.29 ул.Крылова	6,5	2d76	1980	2018г.
952	От д.29 до д.27 ул.Крылова	10,7	2d45	1980	2018г.
953	От ТК-65-1 до ТК-65-19	62,8	2d159	1976	2018г.
954	От ТК-65-19 до д.62 ул.Советская	45,05	2d114	2003	2018г.
955	От ТК-65-19 до ТК-65-21	18,45	2d159	1976	2018г.
956	От ТК-65-21 до д.29/40 ул.Крылова	63,8	2d89	1978	2018г.
957	От ТК-65-21 до ТК-65-23	26,9	2d159	1976	2018г.
958	От ТК-65-23 до кв.т/узла	2,8	2d114	1978	2018г.
959	От ТК-65-23 до д.64 ул.Советская	18,65	2d114	2003	2018г.
960	От ТК-65-23 до д.64 ул.Советская	20,5	2d114	1976	2018г.
961	Между корпусами д.64 ул.Советская	4,2	2d89		2018г.
962	От ТК-65-1 до ТК-65-3'	36	2d273		2018г.
963	От ТК-65-1 до ТК-65-3'	36	2d325	1978	2018г.
964	От ТК-65-3' до д.45 корп.2 ул.Советская	14,5	2d89	2002	2018г.
965	От ТК-65-3' до ТК-65-3	46,9	2d273		2018г.
966	От ТК-65-3 до д.30/86 (д.48) ул.Рыбацкая (бани)	11	2d159		2018г.
967	От д.30 ул.Рыбацкая (бани) до д.45б ул.Советская (А-Лайн)	6	2d57		2018г.
968	От д.30 ул.Рыбацкая (бани) до врезки на д.45 корп.1 ул.Советская (мастерск)	28	2d57		2018г.
969	От точки врезки д.45 корп.1 до надземной трассы д.47 по ул.Советская	17	2d57		2018г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
970	От д.47 по ул.Советская до врезки в подземную трассу	26	2d57		2018г.
971	От ТК-65-3 до ТК-65-5	11,4	2d273	1973	2018г.
972	От ТК-65-5 до д.41 ул.Советская	31,4	2d89	1973	2018г.
973	От ТК-65-5 до ТК-65-15	19,2	2d273	1978	2018г.
974	От ТК-65-15 до д.39 ул.Советская	37,3	2d89		2018г.
975	От д.39 до д.37 ул.Советская	4,15	2d57	1982	2018г.
976	От ТК-65-15 до гаража д.35 ул.Советская	74,9	2d273	1978	2018г.
977	По д.35 ул.Советская (гараж) на статупр.	26	2d273		2018г.
978	От гаража до д.35 ул.Советская (статуправл)	15,8	2d273	1978	2018г.
979	От гаража до ТК-65-17	8,8	2d76	1957	2018г.
980	От ТК-65-17 до д.22 ул.Рыбацкая (роддом №4)	11,4	2d76	1978	2018г.
981	От ТК-65-9' до ТК-65-13	57,5	2d114	1971	2018г.
982	От ТК-65-13 до д.51 ул.Советская	28,5	2d57		2018г.
983	От д.51 до д.49 ул.Советская (внутр.)	3	2d89		2018г.
984	От ТК-65-9' до ТК-65-11	61,8	2d89	1971	2018г.
985	От т/узла до д.42 ул.Рыбацкая	15,4	2d89		2018г.
986	От т/узла до д.44 ул.Рыбацкая	23,4	2d57	1979	2018г.
987	От ТП до д.57а ул.Советская	27,05	2d89	2010	2018г.
988	От ТК-65-7 до ТК-65-25	118,05	2d159	1980	2018г.
989	От ТК-65-25-1 до ТК-65-25-3	37,6	2d219	2007	2018г.
990	От ТК-65-25-3 до ТК-65-25-5	16,4	2d219	2007	2018г.
991	От ТК-65-25-5 до ТК-65-25-7	14,5	2d219	2007	2018г.
992	От ТК-65-25-7 до ТК-65-25-9	10,4	2d219	2007	2018г.
993	От ТК-65-25-9 до ТК-65-25-11	29,65	2d219	2007	2018г.
994	От ТК-65-25-11 до ТК-65-25-13	5,65	2d219	2007	2018г.
995	От ТК-65-25-13 до ТК-65-25-15	5,4	2d219	2007	2018г.
996	От ТК-65-25-15 до ТК-412-9	82,5	2d219	2007	2018г.
997	От ТК-65-25 до д.23 наб.Ст.Разина (дет.обл.больн)	3,2	2d219	1980	2018г.
998	От д.23 наб.Ст.Разина (дет.обл.больн) до ТК-65-27	31,8	2d159	2007	2018г.
999	От ТК-65-27 до хирургич.корп (дет.обл.больн)	5,7	2d159	2007	2018г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1000	От ТК-67 до ТК-67-2	31,75	2d114	1976	2018г.
1001	От ТК-67-2 до д.26 ул.Крылова	11,55	2d57	1976	2018г.
1002	От ТК-67-2 до т/узла д.28 ул.Крылова	15,55	2d114	1988	2018г.
1003	От т/узла до д.28 ул.Крылова	11,5	2d89	1988	2018г.
1004	От ТК-67-2 до т/узла д.1/26 ул.Серебряная (больн)	27,65	2d114	1987	2018г.
1005	От т/узла до д.1/26 ул.Серебряная (больн)	10,15	2d114	1987	2018г.
1006	От т/узла до д.24 ул.Крылова	46	2d57		2018г.
1007	От ТК-68 до ТК-68-1	30,8	2d273	1957	2018г.
1008	От ТК-68-1 до д.54 ул.Советская	18,3	2d159		2018г.
1009	По д.54 ул.Советская до подключ. т/узла	6	2d159		2018г.
1010	Между корпусами д.54 ул.Советская	22,85	2d114	1987	2018г.
1011	От д.54 до ТК-68-1-2	35,8	2d57	1989	2018г.
1012	От ТК-68-1-2 до д.48 ул.Советская	24,3	2d57	1989	2018г.
1013	От д.48 до д.50 ул.Советская	2	2d57		2018г.
1014	От д.54 до д.52 ул.Советская	4,5	2d57		2018г.
1015	От д.54 ул.Советская до ТК-68-1-1	8,4	2d57		2018г.
1016	От ТК-68-1-1 до д.15 ул.Крылова	32,6	2d57		2018г.
1017	От ТК-68-1 до д.56 корп.1 ул.Советская	20	2d159	1957	2018г.
1018	По д.56корп.1 ул.Советская до подключ. т/узла	5,6	2d159	1957	2018г.
1019	По д.56корп.1 ул.Советская на ТК-68-9	12	2d114		2018г.
1020	Между корпусами д.56 ул.Советская	21	2d76	1982	2018г.
1021	От д.56 ул.Советская до ТК-68-9	41,3	2d114	1957	2018г.
1022	От ТК-68-9 до д.21 ул.Крылова	11	2d57	1957	2018г.
1023	От ТК-68-9 до ТК-68-11	63,3	2d89	1957	2018г.
1024	От ТК-68-11 до д.58 ул.Советская	6	2d57	1959	2018г.
1025	От ТК-68-11 до д.58 ул.Советская	39,5	2d89	1957	2018г.
1026	От ТК-68-9 до д.23 ул.Крылова	34,7	2d57	1991	2018г.
1027	От д.23 ул.Крылова до оранжереи	20,9	2d32	1991	2018г.
1028	От д.23 до д.25 ул.Крылова	43,1	2d57	1991	2018г.
1029	От д.23 до д.25 ул.Крылова	7,8	2d57	1991	2018г.
1030	От ТК-68 до ТК-68-2	74,25	2d219	1958	2018г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1031	От ТК-68-2 до д.1/26 ул.Серебряная (поликл.УВД)	20,1	2d114	1987	2018г.
1032	От ТК-68-2 до ТК-68-2-1	27	2d114	1962	2018г.
1033	От ТК-68-2-1 до д.27 ул.С.Щедрина (муз.училище)	2,5	2d57	1985	2018г.
1034	От ТК-68-2-1 до ТК-68-2-3	20,05	2d114	1962	2018г.
1035	От ТК-68-2-3 до т/узла д.11 ул.Пушкинская	1,85	2d114	1962	2018г.
1036	От т/узла до д.11 ул.Пушкинская	44,8	2d57	1962	2018г.
1037	По д.11 на д.13 ул.Пушкинская	6	2d45		2018г.
1038	От д.11 до д.13 ул.Пушкинская	35,1	2d45	1962	2018г.
1039	От ТК-68-2-3 до д.18 ул.Крылова	31,65	2d57	1962	2018г.
1040	От д.18 до д.20/29 ул.Крылова	38,6	2d57	1967	2018г.
1041	От д.20/29 ул.Крылова до д.20б (20/29 ул.Крылова)	26,8	2d57	1971	2018г.
1042	От ТК-68-2 до ТК-68-4'	70,85	2d219	1958	2018г.
1043	От ТК-68-4' до ТК-68-4'-1	39,75	2d114		2018г.
1044	От ТК-68-4'-1 до д.22 ул.Пушкинская	6,8	2d89		2018г.
1045	От ТК-68-4'-1 до д.18 ул.Пушкинская	54,45	2d114		2018г.
1046	От ТК-68-4' до ТК-68-5б	40	2d114		2018г.
1047	От ТК-68-4' до ТК-68-5б	56,5	2d114		2018г.
1048	От ТК-68-5б до ТК-68-52	33,6	2d114		2018г.
1049	От ТК-68-52 до кв.т/узла ул.Серебряная,3-5	40,6	2d114	1972	2018г.
1050	От кв.т/узла до д.3 ул.Серебряная	18,5	2d57	1972	2018г.
1051	От кв.т/узла до д.5 ул.Серебряная	22,6	2d57	1972	2018г.
1052	От кв.т/узла до д.30 ул.Крылова	56,15	2d114	1988	2018г.
1053	От ТК-68-4' до ТК-68-4	50,15	2d219	1958	2018г.
1054	От ТК-68-4 до д.20 ул.С.Щедрина (гостиница)	18,8	2d114	2001	2018г.
1055	От ТК-68-4 до ТК-68-6	47,25	2d219	1958	2018г.
1056	От ТК-68-6 до д.20 ул.С.Щедрина (гостиница)	19,85	2d114	1997	2018г.
1057	От ТК-68-6 до д.1/16 ул.Чернышевского	61,8	2d89	1961	2018г.
1058	От ТК-68-6-1 до д.24 ул.Медниковская	15	2d57		2018г.
1059	От ТК-68-6 до ТК-68-6-1	31,05	2d114	1970	2018г.
1060	От ТК-68-6-1 до д.89 ул.Симеоновская	11,65	2d57	1970	2018г.
1061	От ТК-68-6-1 до д.87 ул.Симеоновская	28,8	2d76	2001	2018г.



№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1062	От ТК-68-6-1 до д.19 ул.С. Щедрина	22	2d76		2018г.
1063	От ТК-68-6 до ТК-68-8	50,1	2d219	1958	2018г.
1064	От ТК-68-8 до д.3 пл.Славы (муз.школа)	102,8	2d89	1987	2018г.
1065	От ТК-68-8 до ТК-68-8-2	16,9	2d114	1968	2018г.
1066	От ТК-68-8-2 до д.16 ул.С.Щедрина (музей)	39,7	2d76	1968	2018г.
1067	От ТК-68-8 до ТК-68-10	97,9	2d219	1958	2018г.
1068	От ТК-68-10 до ТК-68-12	52,5	2d219	1958	2018г.
1069	От ТК-68-12 до ТК-68-14	51,3	2d219	1958	2018г.
1070	ТК-68-14 (перемычка)	2,5	2d219	1983	2018г.
1071	От ТК-68-14 до д.2 пл.Славы	29,8	2d219	1969	2018г.
1072	По д.2 пл.Славы	13	2d219	1969	2018г.
1073	От д.2 пл.Славы до ЦТП №86 Жигарева,33	62,5	2d219	1969	2018г.
1074	От ЦТП №86 Жигарева,33 до д.2 пл.Славы	10,05	2d114	1983	2018г.
1075	Между корпусами д.2 пл.Славы	7,6	2d76	1983	2018г.
1076	От ЦТП №86 Жигарева,33 до ТК-68-66	17,35	2d159	1969	2018г.
1077	От ТК-68-66 до д.2 ул.Ст.Воробьевская (д/сад №135)	17	2d76	1982	2018г.
1078	От ТК-68-66 до д.33 ул.Жигарева	29,75	2d159	1982	2018г.
1079	Между корпусами д.33 ул.Жигарева на (д.2)	7,6	2d114	1983	2018г.
1080	Между корпусами д.33 ул.Жигарева на (д.3)	7,6	2d114	1984	2018г.
1081	От ТК-68-66 до ТК-68-68	80,6	2d114	1969	2018г.
1082	От ТК-68-68 до д.5 Смоленский пер.	110,7	2d76	1969	2018г.
1083	От ТК-68-14 до ТК-68-16	70,8	2d219	1958	2018г.
1084	От ТК-68-16 до ТК-68-18	59,4	2d219	1984	2018г.
1085	От ТК-68-18 до ТК-68-20	54,5	2d219		2018г.
1086	От ТК-68-20 до д.50 ул.Жигарева (акад.ПВО)	8	2d159	1984	2018г.
1087	От ТК-68-28 до д.1а Смоленский пер.	22	2d57	1993	2018г.
1088	От ТК-68-28 до д.1а Смоленский пер.	8	2d57	1993	2018г.
1089	От ТК-68-20 до ТК-68-22	140,5	2d76	1949	2018г.
1090	От ТК-68-22 до д.1 корп.1 Смоленский пер.(техникум)	30	2d76	1949	2018г.
1091	От д.1 корп.1 до д.1 корп.2 Смоленский пер.	26	2d57		2018г.
1092	От ТК-68-16 до ТК-68-36	53,7	2d219	1969	2018г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1093	От ТК-68-36 до ТК-68-38	40,2	2d219	1969	2018г.
1094	От ТК-68-38 до ТК-68-40	49,75	2d219	1969	2018г.
1095	От ТК-68-40 до д.50 ул.Жигарева (клуб акад.ПВО)	8,5	2d325	1984	2018г.
1096	От ТК-68-40 до ТК-68-42 (ТК-68-46")	75,3	2d219	1969	2018г.
1097	От ТК-68-42 до ТК-68-42а	34,5	2d219	2000	2018г.
1098	От ТК-68-42а до ТК-68-46	68	2d219		2018г.
1099	От ТК-68-46 до ТК-717-1	43,6	2d219	2000	2018г.
1100	От ТК-68-40 до ТК-68-44	49	2d114	1940	2018г.
1101	От ТК-68-44 до д.46 ул.Жигарева	7,8	2d114	1940	2018г.
1102	От ТК-68-44 до ТК-68-48	41	2d114	1940	2018г.
1103	От ТК-68-48 до д.44 ул.Жигарева	45	2d89	1937	2018г.
1104	От ТК-68-48 до ТК-68-50	44	2d114	1940	2018г.
1105	От ТК-68-50 до д.50 ул.Базановой, маст. РСГ	40,5	2d57		2018г.
1106	От ТК-68-50 до ТК-68-54 (ТК-68-52)	51	2d114	1937	2018г.
1107	От ТК-68-54 (ТК-68-52) до д.2а ул.Володарского (церковь)(д.4)	2	2d76	1937	2018г.
1108	От ТК-68-54 до д.2 ул.Володарского	4,3	2d76	1937	2018г.
1109	От ТК-71 до ТК-71-1	18,7	2d89	1962	2018г.
1110	От ТК-71-1 до д.42/1 ул.Володарского (библиотека)	32	2d89	1962	2018г.
1111	От ТК-71-1 до кв.т/узла Крылова,3-5	51,25	2d76	1962	2018г.
1112	От кв.т/узла Крылова,3-5 до ТК-71-3	27,7	2d76	1962	2018г.
1113	От ТК-71-3 до д.3 Крылова	5,4	2d57	1962	2018г.
1114	От ТК-71-3 до д.5 Крылова	4,4	2d57	1962	2018г.
1115	От кв.т/узла Крылова,3-5 до ТК-71-5	47,6	2d57	1974	2018г.
1116	От ТК-71-5 до т/узла Крылова,9 (дет.поликл.)	9,4	2d57	1974	2018г.
1117	От т/узла до д.9 ул.Крылова	14,7	2d45	1974	2018г.
1118	От ТК-71-5 до д.11 ул. Крылова	33,1	2d57	1974	2018г.
1119	От ТК-71-5 до д.11 ул. Крылова	30,6	2d57	2001	2018г.
1120	От ТК-71 до кв. т/узла Володарского,40	46,2	2d159	1956	2018г.
1121	От кв.т/узла до д.38 (д.40/2) ул.Володарского	40,6	2d89	1986	2018г.
1122	От кв.т/у до д.34 ул.Володарского (Тверьуниверсалбанк)	27,6	2d114	1993	2018г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1123	От кв.т/узла до д.4 ул.Крылова	12,3	2d114	1993	2018г.
1124	По д.4 ул.Крылова	5,7	2d114	1976	2018г.
1125	От д.4 ул.Крылова до ТК-71-2	11	2d114	1993	2018г.
1126	От д.4 ул.Крылова до ТК-71-2	48,6	2d114	1978	2018г.
1127	От д.4 ул.Крылова до ТК-71-2	8,1	2d114	1993	2018г.
1128	От ТК-71-2 до д.5а ул.Пушкинская (д/сад №8)	6,8	2d76	1993	2018г.
1129	От ТК-71-2 до д.5а ул.Пушкинская (д/сад №8)	8,6	2d76	1978	2018г.
1130	От ТК-71-2 до д.12 ул. Крылова	24,5	2d57	1978	2018г.
1131	От ТК-71-2 до д.12 ул. Крылова	31,2	2d57		2018г.
1132	От кв.т/узла Володарского,40 до ТК-71-4	39,4	2d114	1993	2018г.
1133	От кв.т/узла Володарского,40 до ТК-71-4	69,2	2d114	1965	2018г.
1134	От ТК-71-4 до кв.т/узла Пушкинская,3-5	25,9	2d89	1965	2018г.
1135	От кв.т/узла Пушкинская,3-5 до д.ТК-71-4	25,9	2d89	1965	2018г.
1136	От ТК-71-4 до д.3 ул.Пушкинская	17,1	2d89	1965	2018г.
1137	От ТК-71-4 до д.5 ул.Пушкинская	11,4	2d89	1965	2018г.
1138	От ТК-71-4 до д.7 ул.Пушкинская	47,7	2d89		2018г.
1139	От ТК-76 до ТК-76-21	33,8	2d159	1964	2018г.
1140	От ТК-76-21 до д.21 Студенческий пер.	8,3	2d159	1964	2018г.
1141	По д.21Студенческий пер. на д.37ул.Радищева	16,8	2d57		2018г.
1142	От д.21 Студенческий пер. до д.39/21 ул.Радищева	16,8	2d76	1973	2018г.
1143	От д.21 Студенческий пер. до д.37 ул.Радищева	38,5	2d76	1963	2018г.
1144	По д.37 ул.Радищева от т/узла	14,5	2d76	1976	2018г.
1145	От д.37 до д.33 ул.Радищева	33,7	2d76	1976	2018г.
1146	По д.21Студенческий пер. до до т/узла	6,5	2d159	1973	2018г.
1147	От т/узла д.21 до т/узла д.23 Студенческий пер.	55,5	2d159	1973	2018г.
1148	От т/узла по д.23 Студенческий пер.	9,3	2d159	1973	2018г.
1149	От д.23 до д.28 Студенческий пер. (типография)	16,95	2d133	1974	2018г.
1150	По д.28 Студенческий пер. (типография) до подкл. т/узла	27,4	2d133		2018г.
1151	По д.28 Студенческий пер. (типография) на д.30 и д.45	20	2d89		2018г.
1152	От д.28 Студенческий пер. (типография) до т/узла д.45 ул. Радищева	41,3	2d57	1974	2018г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1153	От т/узла до д.45 ул. Радищева	24,9	2d57		2018г.
1154	От д.28 до д. 30 Студенческий пер.	66,6	2d89	1956	2018г.
1155	По д. 30 Студенческий пер. до подключ. т/узла	1,5	2d89		2018г.
1156	По д. 30 Студенческий пер. на д.30а	2,5	2d89		2018г.
1157	От д.30 Студенческий пер. до ТК-76-5	38,5	2d76	1962	2018г.
1158	От ТК-76-5 до д. 30а Студенческий пер.	11,5	2d57	1962	2018г.
1159	От д. 23 Студенческий пер. до ТК-76-17	22,7	2d159	1964	2018г.
1160	От ТК-76-17 до ТК-76-19	38,6	2d114	1976	2018г.
1161	От ТК-76-19 до гаража	10,4	2d45		2018г.
1162	От гаража до ТП №16	3,1	2d57		2018г.
1163	От ТК-76-19 до д.31/35б ул.Радищева	29,7	2d114	1976	2018г.
1164	От ТК-76-19 до т/узла д.31 ул.Радищева	21,1	2d76		2018г.
1165	От ТК-76-27 до т/узла д.16 ул.Новоторжская	5,35	2d76	1959	2018г.
1166	От т/узла д.16 ул.Новоторжская до ТК-76-23	13,85	2d76	1959	2018г.
1167	От ТК-76-23 до д.16 корп.2 ул.Новоторжская	8,45	2d76	1959	2018г.
1168	От ТК-76-23 до д.16 корп.1 ул.Новоторжская	7,85	2d76	1959	2018г.
1169	От т/узла до д.16 корп.1 ул.Новоторжская	40,3	2d57		2018г.
1170	От врезки в т/тр на д.28а до д.28а ул.Трехсвятская	37,35	2d57	1959	2018г.
1171	От ТК-76-27' до ТК-76-25	11	2d114	1997	2018г.
1172	От ТК-76-25 до д.14 ул.Новоторжская	12,95	2d76	1959	2018г.
1173	От ТК-76-17 до ТК-76-15	70,7	2d159	1964	2018г.
1174	От ТК-76-15 до д.25 Студенческий пер.	57	2d57	1964	2018г.
1175	От ТК-76-15 до ТК-76-13	17,5	2d159		2018г.
1176	От ТК-76-13 до д.20 ул.Новоторжская	17,1	2d57	2003	2018г.
1177	От ТК-76-13 до д.18 ул.Новоторжская (ГТС)	5,9	2d89	1976	2018г.
1178	От д.18 ул.Новоторжская до гаража	25,5	2d114	1976	2018г.
1179	От ТК-76-15 до ТК-76-1	70,05	2d159	1964	2018г.
1180	От ТК-76-1 до д.38 ул.Советская (гост.Селигер)	8,55	2d114	1972	2018г.
1181	По д.38 ул.Советская (гост.Селигер) на д.40	19,5	2d114	1976	2018г.
1182	От д.38 (гост.Селигер) до д.40 ул.Советская	39,6	2d89	1976	2018г.
1183	По д.40 на д.42 ул.Советская	19,8	2d89	1976	2018г.
1184	От д.40 до д.42 ул.Советская	15,5	2d89	1976	2018г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1185	От ТК-76-1 до ТК-76-3а	40,8	2d114	1958	2018г.
1186	От ТК-76-3а до д.38 ул.Советская	7,1	2d57	1972	2018г.
1187	От ТК-76-3а до д.31 ул.Новоторжская (БТИ)	7,6	2d57	1972	2018г.
1188	От ТК-76-3а до д.29 ул.Новоторжская (Билайн)	15,9	2d57		2018г.
1189	От ТК-76-3а до ТК-76-3	16,6	2d114	1958	2018г.
1190	От ТК-76-3 до д.36 ул.Советская	20,4	2d57		2018г.
1191	От ТК-76-3 до д.25 ул.Новоторжская (Центр.админ)	17,8	2d89	1958	2018г.
1192	От ТК-76 до ТК-76-2	58	2d219		2018г.
1193	От ТК-76-2 до ТК-76-2-2	17	2d89	1978	2018г.
1194	От ТК-76-2-2 до д.50 ул.Радищева	14,4	2d89	1992	2018г.
1195	От д.50 до д.52 ул.Радищева	17,4	2d57		2018г.
1196	От ТК-76-2-2 до д.26а Студенческий пер. (д/с №40)	10,1	2d57	1978	2018г.
1197	От ТК-76-2 до ТК-76-2-5	18,7	2d114	1996	2018г.
1198	От ТК-76-2 до ТК-76-2-5	29,85	2d159	1996	2018г.
1199	От ТК-76-2-5 до д.46 ул.Радищева	7,95	2d76	2001	2018г.
1200	От ТК-76-2-5 до ТК-76-2-1	23,1	2d133	1996	2018г.
1201	От ТК-76-2-1 до д.44 ул.Радищева	17,6	2d57	1996	2018г.
1202	От ТК-76-2-1 до д.48а ул.Радищева	6,7	2d76	1999	2018г.
1203	От ТК-76-2-1 до д.44б ул.Радищева	15,3	2d76		2018г.
1204	От ТК-76-2-1 до ТК-76-2-3	50,5	2d114	1998	2018г.
1205	От ТК-76-2-3 до д.44а ул.Радищева	11,85	2d89	2001	2018г.
1206	От ТК-76-2-3 до д.33 ул.Симеоновская	6,15	2d89	1998	2018г.
1207	От д.33 до д.33а ул.Симеоновская	13,4	2d76	2000	2018г.
1208	От ТК-254-20 до ЦТП -2	44	2d219	1968	2018г.
1209	От ЦТП-2 до ТК-254-20	61,1	2d114	1961	2018г.
1210	От ТК-254-20 до ТК-254-21	133,55	2d114	1961	2018г.
1211	От ТК-254-21 до ТК-254-23	36,8	2d89	1961	2018г.
1212	От ТК-254-23 до д.34 ул.Громова	6,8	2d89	1961	2018г.
1213	От ТК-254-23 до д.32 ул.Громова	70,7	2d89	1961	2018г.
1214	От ТК-254-21 до ТК-254-22	57,5	2d89	1961	2018г.
1215	От ТК-254-22 до д.30 ул.Громова	43	2d89	1961	2018г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1216	От ЦТП-2 до ТК-254-24	37	2d159	1990	2018г.
1217	От ТК-254-24 до ТК-254-25	38,8	2d159	1990	2018г.
1218	От ЦТП-2 до д.58 ул.Громова	40	2d57	1963	2018г.
1219	От ТК-254-25 до ТК-254-28	39	2d159	1990	2018г.
1220	От ТК-254-28 до ТК-254-29	37,7	2d133	1990	2018г.
1221	От ТК-254-29 до д.38 ул.Громова	68,5	2d89	1990	2018г.
1222	От ТК-254-29 до д.44 ул.Громова	63,15	2d76	1990	2018г.
1223	От ТК-254-28 до д.40 корп.1 ул.Громова	15,6	2d76	1990	2018г.
1224	От ТК-254-25 до ТК-254-30	56,75	2d133	1990	2018г.
1225	От ТК-254-30 до ТК-254-31	28,35	2d114	1990	2018г.
1226	От ТК-254-31 до ТК-254-32	13,7	2d76	1991	2018г.
1227	От ТК-254-32 до д.46 ул.Громова	37,5	2d76	1991	2018г.
1228	От ТК-254-31 до д.42 ул.Громова	34,4	2d76	1990	2018г.
1229	От ТК-254-30 до д.56 ул.Громова	21,5	2d57	1990	2018г.
1230	От ТК-254-26 до ТК-254-27	53	2d114	1991	2018г.
1231	От ТК-254-26 до д.40 корп.2 ул.Громова	7	2d76	1991	2018г.
1232	От ТК-254-27 до д.36 корп.2 ул.Громова	6,5	2d76	1967	2018г.
1233	От ТК-254-27 до д.36 корп.1 ул.Громова	54	2d76	1967	2018г.
1234	От ТК-254-20 до ТК-254-24	50,5	2d219		2018г.
1235	От ТК-254-24 до ЦТП -3	283,3	2d219	1958	2018г.
1236	От ТК-254-43 до автокооператива №15	10	2d57	1987	2018г.
1237	От ТК-254-44 до ТК-254-45	50	2d114	1974	2018г.
1238	От ТК-254-45 до ТК-254-53	50	2d57	1974	2018г.
1239	От ТК-254-53 до д.54 ул. Громова (профилакторий)	72	2d57	1974	2018г.
1240	От ЦТП-3 до д.52 ул. Громова (д/сад № 35)	223	2d89	1960	2018г.
1241	От ЦТП -3 до ТК-254-33	8,5	2d273	1984	2018г.
1242	От ТК-254-43 до ТК-254-44	40	2d159	1984	2018г.
1243	От ЦТП -3 до ТК-254-44 (ГВС)	31,5		1984	2018г.
1244	От ТК-254-47 до ТК-254-55	60	2d89	1990	2018г.
1245	От ТК-254-55 до д.50 корп.1 ул. Громова	27	2d89	1990	2018г.
1246	От ТК-254-47 до д.48 корп.1 ул. Громова	73,5	2d89	1984	2018г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1247	От ТК-254-54 до д.48 корп.1 ул. Громова (ГВС)	37		1976	2018г.
1248	От ТК-254-47 до ТК-254-54 (ГВС)	9		1990	2018г.
1249	От ТК-254-54 до ТК-254-48 (ГВС)	99		1991	2018г.
1250	От ТК-254-48 до д.23 ул. Громова (ГВС)	33		1974	2018г.
1251	От ТК-254-49 до д.23 ул. Громова	41	2d133	1974	2018г.
1252	По д.23 ул. Громова на д.25	62,8	2d133		2018г.
1253	От д.23 ул. Громова до д.25 ул.Громова	46	2d133	1974	2018г.
1254	По д.25 ул. Громова на д.27 ул.Громова	11,6	2d89		2018г.
1255	От д.25 ул. Громова до д.27 ул.Громова	48	2d89	1974	2018г.
1256	От ТК-254-33 до ТК-254-34	97,7	2d219	1991	2018г.
1257	От ТК-254-34 до ТК-254-35	189,3	2d219	1959(2009)	2018г.
1258	От ТК-254-35 до ТК-254-49	42	2d133	1974	2018г.
1259	От ТК-254-49 до д.21 ул. Громова маг.	13,2	2d76	2004	2018г.
1260	От ТК-254-35 до ТК-254-36	48,8	2d159	1963	2018г.
1261	От ТК-254-36 до д.19 ул. Громова маг.	9	2d57	1963	2018г.
1262	От ТК-254-36 до ТК-254-56	28	2d76		2018г.
1263	От ТК-254-56 до д.17 ул. Громова, столовая	18,7	2d57		2018г.
1264	От ТК-254-56 до д.15 ул. Громова	82,2	2d57	1963	2018г.
1265	От ТК-254-36 до ТК-254-37	33,5	2d159	1963	2018г.
1266	От ТК-254-37 до ТК-254-40	37	2d133	1963	2018г.
1267	От ТК-254-40 до ТК-254-41	68	2d133	1963	2018г.
1268	От ТК-254-41 до ТК-254-42	92	2d114	1963	2018г.
1269	От ТК-254-42 до д.7 корп.2 ул. Громова	10,8	2d89	1963	2018г.
1270	От ТК-254-42 до д.7 корп.3 ул. Громова	70	2d114	1963	2018г.
1271	От ТК-254-41 до д.7 корп.1 ул. Громова	11	2d89	1963	2018г.
1272	От ТК-254-40 до д.9 ул. Громова	10	2d89	1963	2018г.
1273	От ТК-254-37 до ТК-ТК-254-38	54	2d114	1962	2018г.
1274	От ТК-254-38 до ТК-ТК-254-39	53	2d114	1962	2018г.
1275	От ТК-254-39 до д.11 корп.3 ул. Громова	60	2d89	1962	2018г.
1276	От ТК-254-38 до д.11 корп.1 ул. Громова	8	2d89	1962	2018г.
1277	От ТК-254-45 до д.50 корп.3 ул. Громова ( в/ч 21350 д.503)	28	2d89	1956	2018г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1278	От ТК-254-44 до д.50 корп.2 ул. Громова	27	2d89	1956	2018г.
1279	От ТК-254-46 до д.48 корп.3 ул. Громова	21	2d89	1984	2018г.
1280	От ТК-254-34 до д.48 корп.2 ул. Громова	8	2d89	1991	2018г.
1281	От ТК-239 до ТК-239-5	36	2d273	1966	2018г.
1282	От ТК-239-5 до д.30 пр-т 50 лет Октября	36,4	2d273	1966	2018г.
1283	По д.30 пр-т 50 лет Октября на д.34	72	2d219	1966	2018г.
1284	По д.30 пр-т 50 лет Октября на д.34	48	2d159	1966	2018г.
1285	По д.30 пр-т 50 лет Октября на ТК-239-1	3,55	2d219	1966	2018г.
1286	От д.30 пр-т 50 лет Октября до ТК-239-1	107,7	2d219	1991	2018г.
1287	От ТК-239-1 до ТК-239-3	56,45	2d219	1991	2018г.
1288	От ТК-239-3 до д.10а Мигаловская наб.	41,25	2d159	1991	2018г.
1289	По д.10а Мигаловская наб. на д.12	37,15	2d114	1967	2018г.
1290	От д.10а до д.12 Мигаловская наб.	16,1	2d89	1967	2018г.
1291	По д.10а Мигаловская наб. на д.11	9,05	2d89	1967	2018г.
1292	От д.10а до д.11 Мигаловская наб.	25,6	2d89	1967	2018г.
1293	По д.10а на д. 10 Мигаловская наб	9,2	2d114	1968	2018г.
1294	От д.10а до д.10 Мигаловская наб.	23,5	2d114	1968	2018г.
1295	По д.10а на д. 9 Мигаловская наб	5,8	2d114	1991	2018г.
1296	От д.10а до д. 9 Мигаловская наб	21,3	2d114	1968	2018г.
1297	От д.9 до ЦТП д.8 Мигаловская наб.	36,15	2d114	1991	2018г.
1298	По д.9 Мигаловская наб. от т/узла на д.8	61	2d114	1992	2018г.
1299	По д.9 Мигаловская наб. до вводных задвижек	5	2d133	1975	2018г.
1300	По д.9 Мигаловская наб. до т/узла ст.скор.помощи	5	2d57	1975	2018г.
1301	От д.9 до подстанц. №4 СМП д.10 6-й Мигаловский пр.	65,1	2d57	1975	2018г.
1302	От ТК-239-3 до АТС д.8 Мигаловская наб.	58,05	2d57	1987	2018г.
1303	От ТК-239-3 до д.10б Мигаловская наб.	93	2d114	2003	2018г.
1304	От ТК-239-3 до д.10б Мигаловская наб.	28,7	2d114	2003	2018г.
1305	От ТК-239-1 до д/сада № 97 д.32а пр-т 50 лет Октября	24,5	2d76	1979	2018г.
1306	От д.30 до д.34 пр-т 50 лет Октября	20	2d159	1966	2018г.
1307	По д.34 пр-т 50 лет Октября на д.32	33	2d159	1966	2018г.



№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1308	По д.34 пр-т 50 лет Октября на д.32	3,7	2d114	1966	2018г.
1309	От д.34 до д.32 пр-т 50 лет Октября	28,1	2d114	1966	2018г.
1310	По д.32 пр-т 50 лет Октября на д.34а	11	2d114	1966	2018г.
1311	От д.32 до д.34а пр-т 50 лет Октября	30,4	2d114	1968	2018г.
1312	По д.34а пр-т 50 лет Октября на д.34б	11,9	2d114	1968	2018г.
1313	От д.34а до д.34б пр-т 50 лет Октября	36,15	2d114	1968	2018г.
1314	От д.34а пр-т 50 лет Октября до д.8 (мастерская)	28,7	2d57	1971	2018г.
1315	От д.30 до д.30а пр-т 50 лет Октября	22,5	2d114	1969	2018г.
1316	По д.30а пр-т 50 лет Октября на д.30б	24	2d89	1970	2018г.
1317	От д.30а до д.30б пр-т 50 лет Октября	30	2d89	1970	2018г.
1318	От ТК-239-5 до д.28 пр-т 50 лет Октября	36,5	2d114	1993	2018г.
1319	От д.28 до д.28а пр-т 50 лет Октября (подростковый клуб)	14,25	2d32	1993	2018г.
1320	От ТК-238 до д.26 пр-т 50 лет Октября	6,5	2d159	1967	2018г.
1321	По д.26 пр-т 50 лет Октября на ТК-238-1	99,1	2d159	1967	2018г.
1322	По д.26 пр-т 50 лет Октября на д.24	9	2d76	1968	2018г.
1323	От д.26 до д.24 пр-т 50 лет Октября	35,5	2d76	1968	2018г.
1324	От д.26 пр-т 50 лет Октября до ТК-238-1	44,7	2d159	1968	2018г.
1325	От ТК-238-1 до д.5а Мигаловская наб.	56,1	2d159	1968	2018г.
1326	По д.5а Мигаловская наб. до подключ.т/узла	9,9	2d114	1968	2018г.
1327	По д.5а Мигаловская наб. на д.7	129,5	2d114	1968	2018г.
1328	От д.5а Мигаловская наб. до д.7	16,3	2d114	1968	2018г.
1329	По д.5а Мигаловская наб. на д.5	9,1	2d114	1968	2018г.
1330	От д.5а Мигаловская наб. до д.5	22,2	2d114	1968	2018г.
1331	По д.5а Мигаловская наб. на д.6	9,1	2d114	1968	2018г.
1332	От д.5а Мигаловская наб. до д.6	23,8	2d114	1968	2018г.
1333	По д.5а Мигаловская наб. на д.4	11,5	2d114	1968	2018г.
1334	От д.5а Мигаловская наб. до д.4	25,75	2d114	1968	2018г.
1335	По д.4 Мигаловская наб. на ЦТП (№66) Мигаловская наб.,2	64,2	2d89		2018г.
1336	От д.4 Мигаловская наб. до ЦТП (№66) Мигаловская наб.,3	19,75	2d89	1987	2018г.
1337	От ЦТП (№66) до д.3 Мигаловская наб.	33,5	2d114	1987	2018г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1338	От ТК-238-1 до д.28 корп.1 пр-т 50 лет Октября (д/сад №93)	57,5	2d76	1969	2018г.
1339	От ТК-237 до ТК-237-1	27,7	2d159	1973	2018г.
1340	От ТК-237-1 до ТК-237-3	126,95	2d159	1973	2018г.
1341	От ТК-237-3 до ТК-237-5	80,55	2d159	1973	2018г.
1342	От ТК-237-5 до ЦТП д.1корп.2 Мигаловская наб.	17,4	2d89		2018г.
1343	От ЦТП до д.1корп.2 Мигаловская наб.	31,1	2d114		2018г.
1344	От ТК-237-5 до д.1б Мигаловская наб.	27	2d159	1973	2018г.
1345	По д.1б Мигаловская наб. до кв.т/узла	25	2d159	1973	2018г.
1346	По д.1б Мигаловская наб. от кв.т/узла на д.2	9,5	2d159	1973	2018г.
1347	От д.1б до д.2 Мигаловская наб.	35,84	2d159	1973	2018г.
1348	По д.2 Мигаловская наб. до подключ.т/узла	7,7	2d159		2018г.
1349	По д.2 Мигаловская наб. на д.2б	5,6	2d159	1973	2018г.
1350	От д.2 до д.2б Мигаловская наб.	37,15	2d159	1974	2018г.
1351	От ТК-237-3 до д.20б пр-т 50 лет Октября (шк.№4)	7,5	2d114	1975	2018г.
1352	От ТК-237-1 до д.1б пр-т 50 лет Октября	14,1	2d114	1965	2018г.
1353	По д.1б пр-т 50 лет Октября на д.14	11,7	2d114	1965	2018г.
1354	От д.1б до д.14 пр-т 50 лет Октября	38,3	2d114	1965	2018г.
1355	По д.1б пр-т 50 лет Октября на д.18	5,3	2d114	1967	2018г.
1356	От д.1б до д.18 пр-т 50 лет Октября	36,5	2d114	1967	2018г.
1357	По д.18 пр-т 50 лет Октября от т/узла на д.20	38,9	2d57	1976	2018г.
1358	От д.18 до д.20 пр-т 50 лет Октября (спорткультторг)	22,1	2d57	1976	2018г.
1359	По д.18 пр-т 50 лет Октября от т/узла на д.20а	12,3	2d114	1968	2018г.
1360	От д.18 до д.20а пр-т 50 лет Октября	16	2d89	1968	2018г.
1361	По д.20а пр-т 50 лет Октября на д.22	30	2d89	1968	2018г.
1362	По д.20а пр-т 50 лет Октября на д.22	27	2d76	1968	2018г.
1363	От д.20а до д.22 пр-т 50 лет Октября	15,8	2d76	1968	2018г.
1364	От ТК-236 до д.12а пр-т 50 лет Октября	52,9	2d159	1966	2018г.
1365	По д.12а пр-т 50 лет Октября до подключ. д.10	4	2d159		2018г.
1366	По д.12а пр-т 50 лет Октября на д.10	4	2d76		2018г.
1367	По д.12а пр-т 50 лет Октября на д.12	2	2d76		2018г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1368	По д.12а пр-т 50 лет Октября на ТК-236-1	6	2d133	1966	2018г.
1369	От д.12а пр-т 50 лет Октября до ТК-236-1	16,6	2d133	1966	2018г.
1370	От ТК-236-3 до д.10 1-й Мигаловский пр-д (д/с №128)	136,5	2d114	1976	2018г.
1371	От ТК-236-3 до д.6 1-й Мигаловский пр-д	8	2d89	1966	2018г.
1372	По д.6 1-й Мигаловский пр-д до подключ. т/узла	3	2d89		2018г.
1373	По д.6 1-й Мигаловский пр-д на д.4 1-й Мигаловский пр-д	9,72	2d89	1966	2018г.
1374	От д.6 до д.4 1-й Мигаловский пр-д	35,7	2d76	1966	2018г.
1375	От ТК-236-3 до д.8 1-й Мигаловский пр-д	22,8	2d76	1966	2018г.
1376	От ТК-236-1 до д.12б пр-т 50 лет Октября	32,6	2d76	1966	2018г.
1377	От д.12а до д.10 пр-т 50 лет Октября	31,5	2d76	1978	2018г.
1378	По д.12а 50 лет Октября от т/узла к д.10	1	2d76	1978	2018г.
1379	По д.12а пр-т 50 лет Октября на д.12	8,6	2d76	1966	2018г.
1380	От д.12а до д.12 пр-т 50 лет Октября	29,1	2d76	1966	2018г.
1381	От ТК-235 до д.10а пр-т 50 лет Октября	109,4	2d133	1974	2018г.
1382	От ТК-233 до д.8а пр-т 50 лет Октября	31,3	2d133	1969	2018г.
1383	По д.8а пр-т 50 лет Октября до подключ. д.8б	5,5	2d133	1969	2018г.
1384	По д.8а пр-т 50 лет Октября до подключ. т/узла д.8а	2	2d133		2018г.
1385	По д.8а пр-т 50 лет Октября от т/узла до подключ. д.8	21	2d114	1969	2018г.
1386	По д.8а пр-т 50 лет Октября на д.8	2	2d114		2018г.
1387	По д.8а пр-т 50 лет Октября от т/узла на д.8б	2,3	2d114	1969	2018г.
1388	От д.8а до д.8б пр-т 50 лет Октября	45,6	2d114	1969	2018г.
1389	От д.8а до д.8 пр-т 50 лет Октября	41,4	2d114	1973	2018г.
1390	По д.8а пр-т 50 лет Октября на д.6б	28	2d114	1970	2018г.
1391	От д.8а до д.6б пр-т 50 лет Октября	33,45	2d114	1970	2018г.
1392	По д.6б пр-т 50 лет Октября на д.6	43,8	2d76	1972	2018г.
1393	От д.6б до д.6 пр-т 50 лет Октября	16,5	2d76	1972	2018г.
1394	От ТК-233а-4 до д.3а пр-т 50 лет Октября	16,4	2d159	2006	2018г.
1395	От ТК-233а-4 до д.3а пр-т 50 лет Октября	48,2	2d159	2006	2018г.
1396	От ТК-233а-4 до ТК-233а-10	44,55	2d219	1996	2018г.
1397	От ТК-233а-10 до д.3б пр.50 лет Октября	11,75	2d159	1990	2018г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1398	От д.36 пр.50 лет Октября до ТК-233а-10	11,75	2d159	1990	2018г.
1399	От ТК-233а-10 до ТК-233а-2	69,1	2d159	1990	2018г.
1400	От ТК-233а-2 до д.1 пр.50 лет Октября (общ.)	15,9	2d89	1983	2018г.
1401	От д.3 пр.50 лет Октября до гаража	26,8	2d76	1978	2018г.
1402	От ТК-233а-10 до ЦТП (№123) пр.50 лет Октября,3 корп.1	52,05	2d159	1996	2018г.
1403	От ЦТП (№123) до д.3 корп.1 пр.50 лет Октября	30,8	2d114	1996	2018г.
1404	От ЦТП (№123) до врезки в сущ.т/тр (3-й поворот от ЦТП)	80,6	2d89	1996	2018г.
1405	От 3-го поворота до д.7 ул.Республиканская	24,8	2d76	1996	2018г.
1406	От ТК-233а-6 до КНС №11а	16,6	2d89		2018г.
1407	От ТК-233а-8 до ЦТП (№65) Республиканская,9	117,2	2d219	1993	2018г.
1408	От ЦТП (№65) до д.9 ул.Республиканская	45,9	2d114	1993	2018г.
1409	От ЦТП (№65) до д.11 ул.Республиканская	25,4	2d159	1994	2018г.
1410	Между корпусами д.11 ул.Республиканская	7,2	2d159	1994	2018г.
1411	Между корпусами д.11 ул.Республиканская	7,2	2d133	1994	2018г.
1412	От д.11 до д.13 ул.Республиканская	23,1	2d114	1995	2018г.
1413	От ТК-231 до д.41 ул.Бобкова	18,45	2d57	1974	2018г.
1414	От д.41 до д.43 ул.Бобкова	20,2	2d57	1974	2018г.
1415	От ТК-130 до ТК-130-2	33,6	2d159	1963	2018г.
1416	От ТК-130-2 до д.55 Беяковский пер. (кухня)	32,9	2d89	1963	2018г.
1417	От ТК-130-2 до ТК-130-4	17,75	2d159	1963	2018г.
1418	От ТК-130-4 до д.53 Беяковский пер. (инфекционн)	13,75	2d76	1963	2018г.
1419	От ТК-130-4 до ТК-130-4а	49,3	2d159	1963	2018г.
1420	От ТК-130-4а до склада	47,5	2d57	1963	2018г.
1421	От ТК-130-4а до морга	6	2d57		2018г.
1422	От ТК-130-4а до ТК-130-6	79,9	2d159	1963	2018г.
1423	От ТК-130-6 до ТК-130-20	124,55	2d89	1971	2018г.
1424	От ТК-130-20 до д.48/16 ул.С.Перовской (терапевтич.клиника)	23,5	2d76	1971	2018г.
1425	От ТК-130-20 до т/узла д/сада №38	56,55	2d76	1962	2018г.
1426	От т/узла до д.12а Беяковский пер. (д/сад №38)	25,3	2d76	1962	2018г.
1427	От ТК-130-6 до д.49 ул.С.Перовской (скор.пом)	16,25	2d114	1970	2018г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1428	По д.49 ул.С.Перовской (скор.пом)	10	2d114	1959	2018г.
1429	От д.49 ул.С.Перовской (скор.пом) до ТК-130-8	8,95	2d114	1959	2018г.
1430	От ТК-130-8 до ТК-130-8а	36	2d114	1959	2018г.
1431	От ТК-130-8а до ТК-130-10	16,8	2d114	1959	2018г.
1432	От ТК-130-10 до д.49 ул. Троицкая (гараж и водит корпус ст. скорой помощи)	11,8	2d57	1959	2018г.
1433	От ТК-130-10 до ТК-130-12	22,4	2d114	1961	2018г.
1434	От ТК-130-12 до д.9 Беляковский пер. (поликлиника)	36,7	2d76	1961	2018г.
1435	От ТК-130-12 до ТК-130-14	72,05	2d114	1961	2018г.
1436	От ТК-130-14 до д.7 Беляковский пер. (лаборат)	11,3	2d57	1969	2018г.
1437	От ТК-130-14 до ТК-130-16	47,65	2d89	1969	2018г.
1438	От ТК-130-16 до д.5 Беляковский пер. (урология)	4,95	2d57	1969	2018г.
1439	От ТК-130-16 до ТК-130-18	34	2d114		2018г.
1440	От ТК-130-18 до д.1а Беляковский пер. (флюорогр)	20,8	2d76		2018г.
1441	От ТК-134 до д.47 ул.С.Перовской (травмотол)	36,9	2d114	1963	2018г.
1442	По д.47 ул.С.Перовской (травмотол) на канцеляр.	75,3	2d114	1963	2018г.
1443	От д.47 ул.С.Перовской (травмотол) до канцелярии	31,8	2d57	1965	2018г.
1444	По д.47 ул.С.Перовской (канцелярия) на д.47/19	24	2d57	1965	2018г.
1445	От канцелярии до д.47 ул.С.Перовской (лор)	6	2d57	1965	2018г.
1446	От ТК-227-4 до ТК-227-8	27,85	2d89	1955	2019г.
1447	От ТК-227-8 до гаража КПИ	10	2d57		2019г.
1448	От ТК-227-8 до д.21 ул.Бобкова (корп."Т")	31,8	2d76	1955	2019г.
1449	От ТК-227-4 до ТК-227-6	33,45	2d219	1955	2019г.
1450	От ТК-227-6 до д.19 ул.Бобкова (произв.мастерск.)	6,05	2d76	1955	2019г.
1451	От ТК-227 до д.50/34 ул.Е.Пичугина	22,5	2d133	2004	2019г.
1452	От ТК-226 до ТК-226-7	8,7	2d159	1977	2019г.
1453	От ТК-226 до ТК-226-7	39,9	2d133	1977	2019г.
1454	От ТК-226-7 до клуба ВСО	92,8	2d57	1985	2019г.
1455	От ТК-226-7 до ТК-226-9	18,3	2d114	1957	2019г.
1456	От ТК-226-9 до д.30 ул.Бобкова (магазин)	6	2d57	2005	2019г.
1457	От ТК-226-9 до ТК-226-11	53	2d114	1957	2019г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1458	От ТК-226-11 до д.32 ул.Бобкова	6	2d57	1957	2019г.
1459	По д.50/34 ул.Е.Пичугина от т/узла на д.52	18,4	2d114	1957	2019г.
1460	От д.50/34 до д.52 ул.Е.Пичугина	36,5	2d114	1957	2019г.
1461	От д.50/34 до д.32 ул.Бобкова (ГВС)	36,5		1977	2019г.
1462	По д.52 ул.Е.Пичугина на д.54	42	2d114	1957	2019г.
1463	От д.52 до д.54 ул.Е.Пичугина	11,4	2d114	1957	2019г.
1464	По д.54 ул.Е.Пичугина на д.56	39,5	2d114	1957	2019г.
1465	От д.54 до д.56 ул.Е.Пичугина	11,4	2d114	1957	2019г.
1466	От ТК-226-7 до д.28 корп.1 ул.Бобкова	37,7	2d114	1957	2019г.
1467	От ТК-226-7 до ТК-225-3	64,75	2d133	1977	2019г.
1468	От ТК-225 до д.28 корп.1 ул.Бобкова	42,4	2d219	1957	2019г.
1469	По д.28 корп.1 ул.Бобкова до подключ. на ТК-225-1	12	2d219	1957	2019г.
1470	По д.28 корп.1 ул.Бобкова от кв.т/узла на ТК-225-1	13	2d219	1957	2019г.
1471	По д.28 корп.1 ул.Бобкова от кв.т/узла на ТК-226-7	7	2d114		2019г.
1472	От д.28 корп.1 ул.Бобкова до ТК-225-1	14,9	2d159	1957	2019г.
1473	От ТК-225-1 до ТК-225-3	58,1	2d114	1966	2019г.
1474	От ТК-225-3 до д.28 корп.9 ул.Бобкова	5,8	2d57	1966	2019г.
1475	От д.28 корп.9 до д.28 корп.8 ул.Бобкова	20	2d57	1966	2019г.
1476	От ТК-225-3 до ТК-225-5	62,65	2d133	1977	2019г.
1477	От ТК-225-3 до ТК-225-5	62,65	2d114	1966	2019г.
1478	От ТК-225-5 до д.28 корп.5 ул.Бобкова	8	2d89	1966	2019г.
1479	От ТК-225-5 до ТК-225-7	35,65	2d133	1977	2019г.
1480	От ТК-225-5 до ТК-225-7	35,65	2d114	1966	2019г.
1481	От ТК-225-7 до кв.т/узла ВСО № 514	69	2d76		2019г.
1482	От кв.т/узла ВСО № 514 до ТК-225-35	45,2	2d32		2019г.
1483	От ТК-225-35 до ТК-225-47(КПП)	66,7	2d57		2019г.
1484	От ТК-225-47 (КПП) до ТК-225-43	11,5	2d57		2019г.
1485	От ТК-225-43 до магазина	1	2d32		2019г.
1486	От ТК-225-43 до ТК-225-45	26,2	2d57		2019г.
1487	От ТК-225-45 до санчасти	3,3	2d32		2019г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1488	От ТК-225-45 до штаба	46,2	2d57		2019г.
1489	От ТК-225-35 до казармы	7,1	2d32		2019г.
1490	От ТК-225-7 до ТК-225-9	33,2	2d114	1966	2019г.
1491	От ТК-225-7 до ТК-225-9	33,2	2d133	1977	2019г.
1492	От ТК-225-9 до д.28 корп.7 ул.Бобкова	20	2d89	1966	2019г.
1493	От ТК-225-9 до д.28 корп.6 ул.Бобкова	10	2d89	1966	2019г.
1494	От ТК-225-9 до ТК-225-11	9,45	2d133	1977	2019г.
1495	От ТК-225-9 до ТК-225-11	23,15	2d133	1977	2019г.
1496	От ТК-225-9 до ТК-225-11	32,6	2d114	1966	2019г.
1497	От ТК-225-11 до ТК-225-11а	15,85	2d133	1977	2019г.
1498	От ТК-225-11 до ТК-225-11а	15,85	2d133	1970	2019г.
1499	От ТК-225-11а до ЦТП (№60) Чудова,14	16,2	2d133	1977	2019г.
1500	От ЦТП (№60) до ТК-225-11а	16,2	2d133	1977	2019г.
1501	От ТК-225-11а до ТК-225-11	15,85	2d133	1977	2019г.
1502	От ТК-225-11 до д.8 ул.Чудова	90,9	2d76	1967	2019г.
1503	От ТК-225-11 до ТК-225-13	53,95	2d133	1977	2019г.
1504	От ТК-225-11 до ТК-225-13	53,95	2d114	1968	2019г.
1505	От ТК-225-13 до д.11 ул.Чудова	21,9	2d114	1968	2019г.
1506	От ТК-225-13 до ТК-225-15	37,9	2d133	1977	2019г.
1507	От ТК-225-13 до ТК-225-15	37,9	2d114	1968	2019г.
1508	От ТК-225-15 до д.21 ул.Чудова	17,9	2d76		2019г.
1509	От д.21 ул.Чудова до д.26 корп.8 ул. Бобкова	29,5		1982	2019г.
1510	От ТК-225-15 до ТК-226-1	34,2	2d133	1963	2019г.
1511	От ТК-225-15 до ТК-226-1	34,2	2d114	1968	2019г.
1512	От ТК-226-1 до ТК-225-17	13,6	2d114	1963	2019г.
1513	От ТК-225-17 до д.12 ул.Чудова	10	2d114	1963	2019г.
1514	От ТК-225-17 до д.13 ул.Чудова	44,8	2d76	1965	2019г.
1515	От ТК-226-1 до ТК-226-7	21,8	2d89	1977	2019г.
1516	От ТК-226-7 до ТК-226-3	85,9	2d89	1977	2019г.
1517	От ТК-226-3 до ТК-226-5	22,7	2d89	1977	2019г.
1518	От ТК-226-5 до д.14 ул.Чудова	7	2d89	1977	2019г.
1519	От ТК-225-11а до ТК-225-19	56	2d133	1970	2019г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1520	От ТК-225-19 до ТК-225-19а	37,3	2d133	1970	2019г.
1521	От ТК-225-19а до д.26 корп.8 ул.Бобкова	36	2d89	1963	2019г.
1522	От ТК-225-19а до д.26 корп.7 ул.Бобкова	16,9	2d76	1972	2019г.
1523	От ТК-225-19а до ТК-225-21	16,1	2d133	1970	2019г.
1524	От ТК-225-21 до д.26 корп.4 ул.Бобкова	53,4	2d89	1969	2019г.
1525	От ТК-225-21 до д.26 корп.6 ул.Бобкова	25,8	2d133	1970	2019г.
1526	По д.26 корп.6 ул.Бобкова до подключен. т/узла	75,75	2d114	1970	2019г.
1527	По д.26 корп.6 ул.Бобкова на д.19	5	2d114	1970	2019г.
1528	От д.26 корп.6 ул.Бобкова до ТК-225-27	12,4	2d114	1974	2019г.
1529	От ТК-225-27 до д.19 ул.Чудова	21,7	2d114	1974	2019г.
1530	От ТК-225-1 до ТК-225-23	71,9	2d159	1968	2019г.
1531	От ТК-225-23 до д.28 корп.2 ул.Бобкова	11,2	2d114	1968	2019г.
1532	От ТК-225-23 до д.28 корп.4 ул.Бобкова	46,4	2d57	1968	2019г.
1533	От ТК-225-23 до ТК-225-25	30	2d133	1968	2019г.
1534	От ТК-225-25 до д.26 корп.5 ул.Бобкова	59,5	2d89	1968	2019г.
1535	По д.26 корп.5 ул.Бобкова на ТК-225-29	11,8	2d89		2019г.
1536	От ТК-225-25 до д.28 корп.3 ул.Бобкова	77,2	2d159	1968	2019г.
1537	От д.26 корп.5 ул.Бобкова до ТК-225-29	23	2d89	1968	2019г.
1538	От ТК-225-29 до д.26 корп.2 ул.Бобкова	26,8	2d76	1971	2019г.
1539	От ТК-225-29 до кв.т/узла до т/узла	56,5	2d89	1968	2019г.
1540	От ТК-225 до ТК-225-2	145,9	2d133	1987	2019г.
1541	От ТК-225-2 до д.8 пр-т Ленина	29,1	2d57	1960	2019г.
1542	От ТК-225-2 до д.10 пр-т Ленина (клуб ПК)	8,4	2d76	1987	2019г.
1543	От ТК-225-2 до ТК-225-4	42,15	2d89	1987	2019г.
1544	От ТК-225-4 до д.12 пр-т Ленина	43,3	2d89	1959	2019г.
1545	От ТК-224 до ТК-224-1	7	2d219	1986	2019г.
1546	От ТК-224 до ТК-224-1	47,6	2d219	1986	2019г.
1547	От ТК-224-1 до склада в/ч	39	2d159		2019г.
1548	От ТК-224-1 до ТК-224-3	62,35	2d219	1986	2019г.
1549	От ТК-224-3 до д.24 корп.2 ул.Бобкова	19,1	2d76	1992	2019г.
1550	От ТК-224-3 до ТК-224-5	47,6	2d219	1986	2019г.
1551	От ТК-224-5 до д.24 корп.3 ул.Бобкова	18,15	2d76	1986	2019г.



№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1552	От ТК-223а до ТК-223а-1	43,7	2d159	1961	2019г.
1553	От ТК-223а-1 до ТК-223а-3	44	2d159	1961	2019г.
1554	От ТК-223а-3 до д.24 ул.Бобкова	6	2d159	1961	2019г.
1555	От д.24 ул.Бобкова до ТК-223а-3	6	2d114	1961	2019г.
1556	От ТК-223а-3 до ТК-223а-5	80,1	2d114	1978	2019г.
1557	От ТК-223а-5 до д.26 корп.1 ул.Бобкова	6	2d76	1961	2019г.
1558	От ТК-223а-5 до д.28 корп.2 ул.Бобкова (ГВС)	52,4			2019г.
1559	От ТК-223а-5 до д.28 корп.2 ул.Бобкова (ГВС)	53,6			2019г.
1560	От ТК-223а-5 до кв.т/узла	34,8	2d114	1978	2019г.
1561	От ТК-406 до ТК-406-2	19,1	2d114	1972	2019г.
1562	От ТК-406-2 до д.26 ул.Володарского	3,8	2d89	1997	2019г.
1563	От ТК-406-2 до ТК-406-4	30,2	2d159	1972	2019г.
1564	От ТК-406-4 до д.65/24 ул.Симеоновская , ТФОМС	4,95	2d57	1972	2019г.
1565	От ТК-406 до д.19 ул.Володарского	17,3	2d57	1964	2019г.
1566	По д.19 ул.Володарского на ТК-406-1	13	2d57		2019г.
1567	От д.19 до д.19/63 ул.Володарского	9,8	2d76	1964	2019г.
1568	От д.19 до д.21/66 ул.Володарского	8,75	2d76	1964	2019г.
1569	От д.19 ул.Володарского до ТК-406-1	43	2d57	1978	2019г.
1570	От д.19 ул.Володарского до ТК-406-1	20	2d57	1978	2019г.
1571	От ТК-406-1 до гаража д.60 ул.Радищева	5,9	2d57	2002	2019г.
1572	От ТК-406-1 до д.60 ул.Радищева	19,95	2d57	1978	2019г.
1573	От ТК-407 до ТК-74-2	38,2	2d114	1966	2019г.
1574	От ТК-74-2 до д.2а ул.Пушкинская	17	2d57	1966	2019г.
1575	От д.2а до д.2/30 ул.Пушкинская	12,65	2d57	1966	2019г.
1576	От д.2а до д.2б ул.Пушкинская	4,1	2d57		2019г.
1577	От ТК-74-2 до д.6 ул.Пушкинская (Гв.худ.фонд)	42,6	2d57		2019г.
1578	От ТК-409/72 до ТК-72-2	35,1	2d114	1961	2019г.
1579	От ТК-72-2 до д.33 ул.Володарского	13,95	2d57		2019г.
1580	От ТК-72-2 до ТК-72-12	56,9	2d114	1961	2019г.
1581	От ТК-72-12 до д.22а ул.Новоторжская	26,6	2d76	2002	2019г.
1582	Между корпусами д.22а ул.Новоторжская	15,05	2d57	2002	2019г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1583	От ТК-72-12 до ТК-72-4	100,4	2d114	1961	2019г.
1584	От ТК-72-4 до д.22 корп.1 ул.Новоторжская	25	2d76	1961	2019г.
1585	От ТК-72-4 до д.22 корп.1 ул.Новоторжская	26	2d76	1961	2019г.
1586	От ТК-72-2 до ТК-72-6	39,7	2d114	1963	2019г.
1587	От ТК-72-6 до д.29 ул.Володарского	22,8	2d57	1963	2019г.
1588	От ТК-72-6 до ТК-72-8	43,8	2d114	1963	2019г.
1589	От ТК-72-8 до д.25 ул.Володарского	50,9	2d57	1963	2019г.
1590	От ТК-72-8 до ТК-72-10	36,2	2d114	1963	2019г.
1591	От ТК-72-10 до д.47а ул.Радищева	6,7	2d57	1968	2019г.
1592	От ТК-72-10 до т/узла д.49 ул.Радищева	7,2	2d114	1963	2019г.
1593	От т/узла до д.49 ул.Радищева	18,1	2d57	1974	2019г.
1594	От ТК-410 до д.24 ул.Новоторжская (телеграф)	26,9	2d89	1978	2019г.
1595	От ТК-411 до д.44 ул.Советская	17,4	2d114		2019г.
1596	От ТК-412 до ТК-412-2	24,9	2d273	1978	2019г.
1597	От ТК-412-2 до д.23 ул.Советская	20	2d273	1978	2019г.
1598	По д.23 ул.Советская	19	2d273	1978	2019г.
1599	От д.23 ул.Советская до корп."Б"	16	2d273	1978	2019г.
1600	От д.23 ул.Советская корп."Б" до д.4 ул.Рыбацкая	9,65	2d57	1978	2019г.
1601	По д.23 ул.Советская корп."Б" до ТК-412-5	40,5	2d325	1978	2019г.
1602	От ТК-412-5 до д.25 ул.Советская	9,65	2d76	1960	2019г.
1603	От ТК-412-5 до ТК-412-7	55,5	2d325	1978	2019г.
1604	От ТК-412-7 до д.29 ул.Советская	9,8	2d76	1960	2019г.
1605	От ТК-412-7 до д.31 ул.Советская, Главпочтамт	55,95	2d325	1978	2019г.
1606	По д.31 ул.Советская, Главпочтамт на ТК-412-9	37,5	2d273	1978	2019г.
1607	От д.31 ул.Советская, Главпочтамт до ТК-412-9	11,5	2d159	1969	2019г.
1608	От ТК-412-9 до д.33 ул.Советская	29,5	2d159	1969	2019г.
1609	По д.31 ул.Советская, Главпочтамт на д.7 ул. Рыбацкая	53,5	2d219		2019г.
1610	От д.31 ул.Советская, Главпочтамт до ТК-412-18	44,75	2d219	1987	2019г.
1611	От ТК-412-18 до д.7 ул.Рыбацкая (поликл.дет.гор.больницы №1)	10,45	2d219	1987	2019г.
1612	От ТК-412-2 до ТК-412-4	89,5	2d219	1957	2019г.
1613	От ТК-412-4 до д.39 ул.Володарского	20,2	2d114	1957	2019г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1614	По д.39 ул.Володарского на ТК-412-20а	15,5	2d114	1957	2019г.
1615	От д.39 ул.Володарского до ТК-412-20а	7,4	2d76	1957	2019г.
1616	От ТК-412-20а до ТК-412-20	27	2d76	1957	2019г.
1617	От ТК-412-20 до д.23 ул.В.Новгорода (к/т Вулкан)	36,2	2d76	1957	2019г.
1618	От д.39 ул.Володарского до д.23 ул.В.Новгорода	10,8	2d76		2019г.
1619	От ТК-412-4 до ТК-412-6	37	2d159		2019г.
1620	От ТК-412-6 до д.41 ул.Володарского	47	2d57		2019г.
1621	От ТК-412-6 до д.50 ул.Володарского	19,55	2d159	1963	2019г.
1622	По д.50 ул.Володарского	12,6	2d159	1963	2019г.
1623	От д.50 ул.Володарского до ТК-412-8	4,95	2d159	1963	2019г.
1624	От ТК-412-8 до ТК-412-16	37,05	2d114	1963	2019г.
1625	От ТК-412-16 до д.48/1 ул.Володарского	23	2d114	1994	2019г.
1626	От ТК-412-16 д.3 ул.Рыбацкая	38,2	2d76	1963	2019г.
1627	От д.3 до д.5 ул.Рыбацкая	13,6	2d57		2019г.
1628	От ТК-412-8 до 5-го поворота т/тр	42	2d159	1960	2019г.
1629	От поворота т/тр до врезки в т/тр на ТК-412-10а	12,2	2d57		2019г.
1630	От врезки до ТК-412-10а	15,3	2d57	1976	2019г.
1631	От ТК-412-10а до д.17 наб.Ст.Разина	7,1	2d57	1976	2019г.
1632	От поворота т/тр со стороны ТК-412-8 до ТК-412-10	14,7	2d159	1960	2019г.
1633	От ТК-412-10 до д.52 ул.Володарского (18а наб.Ст.Разина)	1	2d89	1973	2019г.
1634	От д.52 ул.Володарского (д.18а наб. С.Разина) до д.18 наб.Ст.Разина	21,3	2d57	1973	2019г.
1635	От д.52 ул.Володарского (18а наб.Ст.Разина) до д.52а	20	d76/d45		2019г.
1636	От ТК-412-10 до ТК-412-12	35	2d159	1960	2019г.
1637	От ТК-412-12 до т/узла д.19 наб.Ст.Разина	11,5	2d57	1977	2019г.
1638	От т/узла до д.19 наб.Ст.Разина	33,5	2d57	1977	2019г.
1639	От ТК-412-12 до д.19 наб.Ст.Разина	7,8	2d57		2019г.
1640	От д.19 до д.20 наб.Ст.Разина	10,95	2d57	1978	2019г.
1641	От ТК-412-12 до ТК-412-14	47,5	2d133	1960	2019г.
1642	От ТК-412-14 до д.21 наб.Ст.Разина (соматич.отд. детской гор. больн.№1)	83,8	2d89	1960	2019г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1643	По д.21 наб. Ст.Разина (соматич.отд. детской гор. больн.№1) до подключ. т/у	5	2d89		2019г.
1644	От д.21 наб. Ст.Разина (соматич.отд. детской гор. больн.№1) до ЛОР-отделения	34,2	2d76	1960	2019г.
1645	От д.21 наб. Ст.Разина (соматич.отд. детской гор. больн.№1) до ЛОР-отделения	34,2	2d89	1960	2019г.
1646	От д.7 ул.Рыбацкая (поликл.дет.гор.больницы №1) до д.11/37 ул.Рыбацкая (музей С-Щедрина)	14,8	2d57	1980	2019г.
1647	От д.11/37 ул.Рыбацкая (музей С-Щедрина) до д.11/37 ул. Рыбацкая (администр.)	16,3	2d45	1980	2019г.
1648	От д.7 ул.Рыбацкая (поликл.дет.гор.больницы №1) до ТК-412-22	49,35	2d159	1986	2019г.
1649	От ТК-412-22 до д.226 наб.Ст.Разина (каф.педиатр.)	16,1	2d76	1980	2019г.
1650	От д.226 до д.22 наб.Ст.Разина	17,2	2d57	1980	2019г.
1651	От ТК-412-22 до ТК-412-24	52	2d159		2019г.
1652	От ТК-412-24 до д.44 ул.С-Щедрина	3,3	2d89		2019г.
1653	От ТК-414 до т/узла д.21 ул.Советская	9,9	2d76	1974	2019г.
1654	От т/узла до д.19 ул.Советская	5,5	2d57	1960	2019г.
1655	От ТК-415 до д.16 ул.В-Новгорода	11	2d76	1966	2019г.
1656	По д.16 ул.В-Новгорода на д.17 ул.Советская	7,8	2d76	1966	2019г.
1657	От д.16 ул.В-Новгорода до д.17 ул.Советская	32,1	2d76		2019г.
1658	От д.17 ул.Советская до д.16 ул.В-Новгорода	3,4	d76/d45		2019г.
1659	От ТК-3Г до ТК-3Г-2	115,4	2d219	1979	2019г.
1660	От ТК-3Г-2 до ТК-3Г-4	11,65	2d57	1979	2019г.
1661	От ТК-3Г-4 до д.64а пр.Победы, АТС	13,95	2d57	1985	2019г.
1662	От ТК-3Г-2 до ТК-3Г-4	13,95	2d219	1979	2019г.
1663	От ТК-3Г-4 до д.68 корп.1 пр-т Победы	29	2d219	1979	2019г.
1664	От д.68 корп.1 пр-т Победы до ЦТП №93 (Чайка-2)	45,1	2d219	1979	2019г.
1665	От ЦТП №93 (Чайка-2) до д.68 корп.4 пр-т Победы	39	2d133	1979	2019г.
1666	От д.68 корп.4 пр-т Победы до д.68 корп.5	8,75	2d76	1979	2019г.
1667	Между корпусами д. 68 корп.4 пр-т Победы	4,5	2d114	1979	2019г.
1668	От д.68 корп.4 до корп.3 д.68 пр-т Победы	20,15	2d114	1979	2019г.
1669	От д.68 корп.3 до корп.2 д.68 пр-т Победы	17,5	2d89	1980	2019г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1670	От корп.2 до корп.1 д.68 пр-т Победы	10,8	2d76	1979	2019г.
1671	От ТК-5Г/811 до д.62 пр-т Победы	9,5	2d89	1977	2019г.
1672	От ТК-5Г/811 до ТК-5Г-1	72,1	2d325	1970	2019г.
1673	От ТК-5Г-1 до д.64 пр-т Победы	14,3	2d114	1970	2019г.
1674	По д.64 пр-т Победы до подключ. т/узла	34,6	2d114	1970	2019г.
1675	По д.64 пр-т Победы на д.66	10	2d89	1970	2019г.
1676	От д.64 до д.66 пр-т Победы	54,3	2d89	1970	2019г.
1677	От ТК-5Г-1 до ТК-5Г-2	160,05	2d325	1970	2019г.
1678	От ТК-5Г-2 до ТК-5Г-2-1	17,5	2d159	1970	2019г.
1679	От ТК-5Г-2-1 до ТК-5Г-2-3	24,45	2d159	1970	2019г.
1680	От ТК-5Г-2-3 до д.69 пр-т Победы	41,75	2d133	1970	2019г.
1681	По д.69 пр-т Победы на д.67	90	2d133	1970	2019г.
1682	От ТК-5Г-2-3 до КНС №14	35,65	2d45	1967	2019г.
1683	От ТК-5Г-2 до ТК-5Г-3	184,5	2d273	1970	2019г.
1684	От ТК-5Г-2 до д.72 пр-т Победы	35,2	2d133	1970	2019г.
1685	По д.72 пр-т Победы до подключ. т/узла	7,6	2d114	1970	2019г.
1686	По д.72 пр-т Победы на д.70	3	2d89	1970	2019г.
1687	От д.72 до д.70 пр-т Победы	30,15	2d89	1970	2019г.
1688	От д.72 до д.74 пр-т Победы	36,2	2d133	1960	2019г.
1689	По д.74 пр-т Победы до подключ. т/узлов	68	2d133	1960	2019г.
1690	По д.74 пр-т Победы до подключ.т/тр на аптеку	1	2d133	1960	2019г.
1691	По д.74 пр-т Победы до подключ.т/тр на магазин	1	2d133	1960	2019г.
1692	По д.74 пр-т Победы на д.101	90	2d89	1960	2019г.
1693	От д.74 пр-т Победы до д.101 ул.Склизкова	31,8	2d89	1969	2019г.
1694	По д.101 ул.Склизкова до подключ. т/узла	9	2d89	1969	2019г.
1695	По д.101 ул.Склизкова на д.99	3	2d89	1969	2019г.
1696	От д.101 до д.99 ул.Склизкова	32,4	2d89	1969	2019г.
1697	От д.101 до д.99 ул.Склизкова	5	2d89	1969	2019г.
1698	По д.99 ул.Склизкова до подключ. т/узла	10	2d89	1969	2019г.
1699	По д.99 ул.Склизкова на д.97	3	2d76	1969	2019г.
1700	От д.99 до д.97 ул.Склизкова	39,5	2d76	1969	2019г.
1701	От д.99 до д.97 ул.Склизкова	5	2d76	1969	2019г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1702	От ТК-5Г-3 до д.76 пр-т Победы	30,6	2d133	1970	2019г.
1703	По д.76 пр-т Победы до подключ.т/узлов	6,4	2d133	1970	2019г.
1704	По д.76 пр-т Победы до подключ.т/узла д.76	10	2d89	1970	2019г.
1705	По д.76 пр-т Победы на ТК-5Г-3-2	8,2	2d133	1970	2019г.
1706	От д.76 пр-т Победы до ТК-5Г-3-2	51,35	2d133	1970	2019г.
1707	От ТК-5Г-3-2 до д.103 ул.Склизкова	45,05	2d89	1970	2019г.
1708	От д.103 ул. Склизкова до ОУС-7	15,35	2d57	1971	2019г.
1709	От ТК-5Г-3-2 до д.105 ул. Склизкова	7	2d114	1970	2019г.
1710	По д.105 ул. Склизкова до подключ. т/узла	7,6	2d114	1970	2019г.
1711	По д.105 ул. Склизкова на д.107	55,7	2d114	1970	2019г.
1712	От д.105 до д.107 ул.Склизкова	66,3	2d89	1970	2019г.
1713	От ТК-5Г-3 до ТК-5Г-5	105	2d219	1970	2019г.
1714	От ТК-5Г-5 до д.78 пр-т Победы	76,45	2d89	1970	2019г.
1715	От ТК-5Г-5 до ТК-5Г-7	109	2d219	1970	2019г.
1716	От ТК-5Г-7 до д.82 пр-т Победы	25,35	2d159	1970	2019г.
1717	По д.82 пр-т Победы до подключ. на ТК-5Г-9	1,5	2d159	1970	2019г.
1718	По д.82 пр-т Победы на ТК-5Г-9	2,5	2d133	1970	2019г.
1719	По д.82 пр-т Победы на д.84	7	2d114	1970	2019г.
1720	От д.82 до д.84 пр-т Победы	53,2	2d114	1970	2019г.
1721	По д.84 пр-т Победы до подключ.т/узла	1,5	2d114	1970	2019г.
1722	По д.84 пр-т Победы на д.86	10,5	2d89	1970	2019г.
1723	От д.84 до д.86 пр-т Победы	54,4	2d89	1970	2019г.
1724	От д.82 пр-т Победы до ТК-5Г-9	89,6	2d133	1970	2019г.
1725	От ТК-5Г-9 до д.109 ул.Склизкова	27,5	2d89	1970	2019г.
1726	От ТК-5Г-9 до ТК-5Г-11	64,2	2d133	1970	2019г.
1727	От ТК-5Г-11 до д.111 ул. Склизкова	19,3	2d89	1970	2019г.
1728	От ТК-5Г-11 до д.113 ул. Склизкова	48,2	2d133	1970	2019г.
1729	От ТК-5Г-3 до ТК-5Г-3-19	120,8	2d159	2004	2019г.
1730	От ТК-5Г-3-19 до ТК-5Г-3-17	16,6	2d159	2004	2019г.
1731	От ТК-5Г-3-19 до ТК-5Г-3-17	21,65	2d159	2004	2019г.
1732	От ТК-5Г-3-17 до ТК-5Г-3-7	80,5	2d133	2004	2019г.
1733	От ТК-5Г-3-7 до врезки в сторону ТК-5Г-3-3	8,55	2d133	2004	2019г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1734	От ТК-5Г-3-7 до врезки в подземную т/тр	58,55	2d133	2004	2019г.
1735	От врезки в подземную т/тр до ТК-5Г-3-21	12,25	2d133	2004	2019г.
1736	От ТК-5Г-3-21 до ТК-5Г-3-23	20,65	2d57	1995	2019г.
1737	От ТК-5Г-3-23 до д.73 пр-т Победы, администр. здание ООО "КоМС"	9,4	2d57	1995	2019г.
1738	От ТК-5Г-3-23 до д.73 пр-т Победы, ООО "КоМС"	13,65	2d57	2004	2019г.
1739	От ТК-5Г-3-21 до ТК-5Г-3-9	111	2d114		2019г.
1740	От ТК-5Г-3-9 до д.75 пр-т Победы, ГО и ЧС по Тв.обл.	12,5	2d114		2019г.
1741	От д.75 пр-т Победы (ГО и ЧС) до гаража	15,5	2d133	1990	2019г.
1742	От ТК-5Г-3-9 до ТК-5Г-3-11	45	2d114		2019г.
1743	От ТК-5Г-3-11 до д.77 пр-т Победы, ЧП Алиев	27,5	2d57	2005	2019г.
1744	От ТК-5Г-3-11 до ТК-5Г-3-13	64,5	2d114		2019г.
1745	От ТК-5Г-3-13 до д.75а пр-т Победы, МЧС	23	2d114		2019г.
1746	От ТК-5Г-3-13 до д.75а пр-т Победы, гаражи МЧС	45	2d76		2019г.
1747	От ТК-5Г-3-7 до ТК-5Г-3-3	39	2d159	2004	2019г.
1748	От ТК-5Г-3-3 до д.73 пр-т Победы, "Автоклайк"	16	2d89	2004	2019г.
1749	От ТК-5Г-3-3 до ТК-5Г-3-15	44,15	2d133	1972	2019г.
1750	От ТК-5Г-3-15 до ТК-5Г-3-5	33,15	2d133	1972	2019г.
1751	От ТК-5Г-3-5 до д.73а пр-т Победы, гаражи "Синдус"	26,35	2d89	1972	2019г.
1752	От д.73а пр-т Победы, гаражи "Синдус" до лаборатории	51,3	2d57	1973	2019г.
1753	От ТК-5Г-3-15 до точки подключения гаража (пр.Победы,71в)	34	2d114	1982	2019г.
1754	От точки подключения до гаража (пр.Победы,71в)	8,9	2d57	1982	2019г.
1755	От точки подключения гаража до точки подключения здания шиномонтажа, пр.Победы,71	112,5	2d114	1982	2019г.
1756	От точки подключения шиномонтажа до точки подключения "Спецремстрой", пр.Победы 71а	38	2d114	1982	2019г.
1757	От точки подключения до "Спецремстрой", пр.Победы 71а	15	2d114	1982	2019г.
1758	От точки подключения "Спецремстрой" до адм.здания, пр.Победы,71б	60,75	2d57	2004	2019г.
1759	От ТК-815 до д.95 ул.Склизкова (школа № 43)	69,05	2d114	1971	2019г.
1760	От ТК-816В до ЦТП №129 ул.Склизкова,86	108	2d133	1984	2019г.

№ п/п	Наименование участка (Чайка-4)	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1761	От д.86 до д.88 ул.Склизкова	17,8	2d114	1986	2019г.
1762	По д.88 ул.Склизкова до подключ. д.90	0,6	2d114	1986	2019г.
1763	По д.88 ул.Склизкова на д.90	16,5	2d76	1986	2019г.
1764	От д.88 до д.90 ул.Склизкова	27,6	2d76	1989	2019г.
1765	От ТК-176 до ТК-176-2	18,6	2d159	1976	2019г.
1766	От ТК-176-2 до д.7 ул.Бобкова	5,5	2d76	1976	2019г.
1767	От ТК-176-2 до ТК-9-1	46,6	2d159	1976	2019г.
1768	От ТК-9-1 до д.28 пр-т Ленина	55,7	2d57	1960	2019г.
1769	От ТК-9-1 до ТК-9-1а	13,1	2d76	1958	2019г.
1770	От ТК-9-1а до д.26а пр-т Ленина	13,8	2d76	1958	2019г.
1771	От ТК-9-1а до д.26 пр-т Ленина	61,9	2d76	1960	2019г.
1772	От ТК-176 до ТК-176-1	31,8	2d273	1974	2019г.
1773	От ТК-176-1 до д.16 ул.Бобкова	15	2d133	1985	2019г.
1774	От д. 16 до ТК- на д.14 ул.Бобкова (ГВС)	4,8			2019г.
1775	От д. 16 до д.14 ул.Бобкова (ГВС)	24,3		1985	2019г.
1776	От ТК- у д. 16 до ТК-176-1-1 ул.Бобкова	7,4	2d76		2019г.
1777	От д.16 ул.Бобкова до ТК-176-1-1	10,8	2d76	1955	2019г.
1778	От ТК-176-1-1 до д.6 ул.М.Захарова, общ.	46,7	2d76	1955	2019г.
1779	От ТК-176-1-1 до ТК-176-1-3	43	2d76	1985	2019г.
1780	От ТК-176-1-3 до д.14 ул.Бобкова	37,3	2d76	1985	2019г.
1781	От ТК-176-1-3 до ТК-176-1а	13,5	2d76		2019г.
1782	От ТК-176-1 до ТК-176-1а	40,7	2d273	1974	2019г.
1783	От ТК-176-1а до д.3 Ремесленный пр-д (д/сад №57)	30,8	2d57		2019г.
1784	От ТК-176-1а до ТК-176-3	97,95	2d273	1974	2019г.
1785	От ТК-176-1-3 до ТК-176-3а	117	2d114		2019г.
1786	От ТК-176-3а до д.3а Ремесленный пр-д (ГПТУ-12)	37,5	2d114		2019г.
1787	От д.3а до д. 5а Ремесленный пр-д (общ.ГПТУ-12)	13	2d89		2019г.
1788	От ТК-176-3 до ТК-176-3-1	49,15	2d325	1974	2019г.
1789	От ТК-176-3-1 до кв.т/узла М.Захарова,8	23,4	2d114		2019г.
1790	От кв.т/узла до д.8 ул. М.Захарова	40,9	2d57	1955	2019г.



№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1791	От кв.т/узла М.Захарова,8 до ТК-176-3-3	13,7	2d89	1961	2019г.
1792	От ТК-176-3-3 до д.10 ул.М.Захарова	7	2d57	1954	2019г.
1793	От ТК-176-3-3 до ТК-176-3-5	40	2d89	1961	2019г.
1794	От ТК-176-3-5 до д.12 ул.М.Захарова	7	2d57	1955	2019г.
1795	От ТК-176-3-5 до ТК-176-3-7	25	2d89	1961	2019г.
1796	От ТК-176-3-7 до д.14 ул.М.Захарова	7	2d57	1954	2019г.
1797	От ТК-176-3-7 до ТК-176-3-9	24,6	2d89	1961	2019г.
1798	От ТК-176-3-9 до д.16/17 ул.М.Захарова	13,3	2d57	1955	2019г.
1799	От ТК-176-3-9 до ТК-176-3-11	62,3	2d57	1961	2019г.
1800	От ТК-176-3-11 до д.15 ул. Р.Зорге	9	2d57	1961	2019г.
1801	От ТК-176-3-11 до д.13 ул. Р.Зорге	36,4	2d57	1961	2019г.
1802	От ТК-176-3-1 до ТК-176-5	82,9	2d325	1974	2019г.
1803	От ТК-176-5 до ТК-176-7	113,2	2d325	1974	2019г.
1804	От ТК-176-7 до д.18/18 ул.М.Захарова (адм. похорон.)	17,35	2d89	1979	2019г.
1805	От ТК-176-7 до ТК-176-13	59	2d76	2001	2019г.
1806	От ТК-176-13 до д.3а ул.Р.Зорге (приют)	7,8	2d76	1967	2019г.
1807	От ТК-176-7 до ТП-176-1	33	2d325	1974	2019г.
1808	От ТП-176-1 до ТК-176-7а	30	2d325	1974	2019г.
1809	От ТК-176-7а до гаража	63,9	2d325	1974	2019г.
1810	По зданию гаража	6	2d325	1974	2019г.
1811	От гаража до ТК-176-9	12,65	2d325	1974	2019г.
1812	От ТК-176-9 до ТК-176-11	126,95	2d273	1974	2019г.
1813	От ТК-175 до ТК-10-1	11,3	2d76	1987	2019г.
1814	От ТК-10-1 до д.5 ул.Бобкова (душ.павильон)	40,5	2d89		2019г.
1815	От ТК-10-1 до д.30 пр-т Ленина	36,3	2d76	1987	2019г.
1816	От ТК-175 до ТК-175-1(ТК-10-3)	45,5	2d159	1958	2019г.
1817	От ТК-175-1 (ТК-10-3) до д.12 ул.Бобкова	30	2d57	1956	2019г.
1818	От ТК-175-1 (ТК-10-3) до д.10 ул.Бобкова	51	2d57	1956	2019г.
1819	От ТК-175-1 (ТК-10-3) до ТК-175-3 (ТК-10-5)	25,7	2d159	1958	2019г.
1820	От ТК-175-3 (ТК-10-5) до кв.т/узла М.Буденного,3 (Ремесленный пр-д,3)	3,8	2d114	1963	2019г.
1821	От кв.т/узла М.Буденного,3 до д.3	26,5	2d89	1958	2019г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
	ул.М.Буденного (д/сад №17) дет.поликлиника				
1822	От кв.т/узла М.Буденного,3 до ТК-175-11	29,7	2d76	1963	2019г.
1823	От ТК-175-11 до д.3а ул.М.Буденного	5,2	2d57	1963	2019г.
1824	От ТК-175-11 до ТК-175-13	30,7	2d76	1963	2019г.
1825	От ТК-175-13 до д.8а Ремесленный пр-д	6,8	2d57	1963	2019г.
1826	От ТК-175-13 до д.8б Ремесленный пр-д	17,2	2d57	1963	2019г.
1827	От ТК-175-3 до ТК-175-5	98,7	2d159	1958	2019г.
1828	От ТК-175-5 до д.5 ул.М.Буденного	23	2d57	1958	2019г.
1829	От ТК-175-5 до ТК-175-7	42,7	2d114	1955	2019г.
1830	От ТК-175-7 до д.10а Ремесленный пр-д (судмедэкспертиза)	19,5	2d57	1997	2019г.
1831	От ТК-175-7 до ТК-175-9	54,6	2d114	1955	2019г.
1832	От ТК-175-9 до д.7 ул.М.Буденного	26,5	2d76	1955	2019г.
1833	От д.7 ул.М.Буденного до д.9 ул.Р.Зорге	31,2	2d57		2019г.
1834	От ТК-175-9 до д.12 Ремесленный пр-д	55,3	2d76	1955	2019г.
1835	От д.12 Ремесленный пр-д до д.11/14 ул.Р.Зорге	66	2d76	1955	2019г.
1836	От д.12 до д.10 Ремесленный пр-д	9,45	2d76	1955	2019г.
1837	От ТК-173 (ТК-13-3) до ТК-13-1	49,5	2d219		2019г.
1838	От ТК-13-1 до д.34 пр-т Ленина	4,4	2d114	1961	2019г.
1839	По д.34 пр-т Ленина на д.32	39	2d114	1961	2019г.
1840	От д.34 пр-т Ленина до ТК-13-5	50,6	2d114	1961	2019г.
1841	От ТК-13-5 до д.32а пр-т Ленина (ДК Строитель)	8,7	2d89	1964	2019г.
1842	От ТК-13-5 до д.32 пр-т Ленина	18,6	2d57	1961	2019г.
1843	От ТК-173 (ТК-13-3) до ТК-13-7	97,5	2d159		2019г.
1844	От ТК-13-7 до д.38 пр-т Ленина	30	2d114	1960	2019г.
1845	По д.38 пр-т Ленина до подключ. на д.40	11,5	2d114	1960	2019г.
1846	По д.38 пр-т Ленина на д.40	14,3	2d114	1960	2019г.
1847	От д.38 до д.40 пр-т Ленина	9,8	2d114	1961	2019г.
1848	От ТК-13-7 до ТК-13-9	58,65	2d76	1978	2019г.
1849	От ТК-13-9 до д.4 ул.Ржевская (дет.больн.№2)	33,65	2d76	1978	2019г.
1850	От ТК-13-9 до дез.камеры	19,3	2d45	2001	2019г.
1851	От ТК-13-9 до д.2 ул.Ржевская (ул.Бобкова)	29,8	2d114	1933	2019г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1852	От ТК-13-7 до ТК-13-7а	61	2d114	1961	2019г.
1853	От ТК-13-7а до д.42 пр-т Ленина	31,8	2d89	1961	2019г.
1854	От ТК-13-7а до д.3а ул.Кирова	114,5	2d89	1959	2019г.
1855	От ТК-173 (ТК-13-3) до ТК-13-11	41,6	2d273		2019г.
1856	От ТК-13-11 до д.3 ул.Ржевская	5	2d89	1957	2019г.
1857	По д.3 ул.Ржевская на д.4	10,3	2d89	1980	2019г.
1858	От д.3 ул.Ржевская до ТК-13-11а	15,7	2d89	1980	2019г.
1859	От ТК-13-11а до ЦТП (№53) Бобкова,6	58,35	2d76	1980	2019г.
1860	От ЦТП (№53) до д.6 корп.1 ул.Бобкова (д.3а Ржевская)	37,3	2d89	1980	2019г.
1861	От ТК-13-11а до д.4 ул.М.Буденного	98,1	2d89	1957	2019г.
1862	От ТК-13-11 до ТК-13-13	161	2d219		2019г.
1863	От ТК-13-13 до ТК-13-15	65,2	2d159	2001	2019г.
1864	От ТК-13-15 до д.5 ул.Ржевская	21,1	2d76	1957	2019г.
1865	От ТК-13-15 до д.6а ул.М.Буденного	21,6	2d89	2001	2019г.
1866	От ТК-13-15 до ТК-13-17	39,75	2d114	2002	2019г.
1867	От ТК-13-17 до д.5 корп.2 ул.Ржевская	17,55	2d89	2003	2019г.
1868	От ТК-13-17 до первого поворота на д.5а ул.Ржевская	16,55	2d114	2002	2019г.
1869	От первого поворота до д.5а ул.Ржевская	15,2	2d76	2002	2019г.
1870	От ТК-13-17 до ТК-13-17а	49,8	2d114	2002	2019г.
1871	От ТК-13-17а до д.5 корп.3 ул.Ржевская	8,5	2d57		2019г.
1872	От ТК-13-17а до д.6 ул.М.Буденного	26,2	2d57	1957	2019г.
1873	От ТК-13-13 до ТК-13-19	57	2d159	1999	2019г.
1874	От ТК-13-19 до ТК-13-19-1	94,1	2d89	1963	2019г.
1875	От ТК-13-19-1 до д.8 ул.Ржевская	8,7	2d76	1963	2019г.
1876	От ТК-13-19 до д.8а ул.Ржевская	16,6	2d57	1962	2019г.
1877	От ТК-13-19 до д.6 ул.Ржевская	50,1	2d57	1962	2019г.
1878	От ТК-13-19 до ТК-13-19а	36,35	2d89	1999	2019г.
1879	От ТК-13-19а до спортзала	18,5	2d57	1948	2019г.
1880	От ТК-13-19а до д.7 корп.2 ул.Кирова	55,8	2d89	2000	2019г.
1881	От ТК-13-19а до ТК-13-21	21,85	2d89	1999	2019г.
1882	От ТК-13-21 до д.7 ул.Кирова	30,1	2d114	1998	2019г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1883	От ТК-13-21 до д.7 корп.1 ул.Кирова	21,4	2d89	1999	2019г.
1884	От ТК-13-21 до д.5 ул.Кирова	57,7	2d76	1948	2019г.
1885	От ТК-13-13 до ТК-172	118	2d219		2019г.
1886	От ТК-172 до ТК-173	119,1	2d57		2019г.
1887	От ТК-13-13 до ТК-13-25	68,2	2d219		2019г.
1888	От ТК-13-25 до д.7 ул.Ржевская	21,85	2d89	1964	2019г.
1889	От ТК-13-25 до ТК-13-27	49,9	2d219	1964	2019г.
1890	От ТК-13-27 до д.7а ул.Ржевская	5,2	2d76	1964	2019г.
1891	От ТК-13-27 до ТК-13-29	50	2d219		2019г.
1892	От ТК-13-29 до д.8 ул.М.Буденного (уч. №2 админ.)	63,85	2d114	2006	2019г.
1893	От ТК-13-29 до ТК-13-31	104,9	2d219	1974	2019г.
1894	От ТК-13-31 до д.10 ул.М.Буденного (ВЦ)	31	2d76		2019г.
1895	От ТК-13-31 до д.9 корп.2 ул.Ржевская	46,4	2d133	1974	2019г.
1896	По д.9 корп.2 ул.Ржевская на д.9	12	2d133	1974	2019г.
1897	От д.9 корп.2 ул.Ржевская до ТК-13 -31а	18,8	2d133	1974	2019г.
1898	От ТК-13 -31а до д.9 ул.Ржевская	27,6	2d133	1974	2019г.
1899	По д.9 ул.Ржевская на д.12 (шк.№32)	12	2d133	1960	2019г.
1900	От д.9 ул.Ржевская до д.12 ул.Ржевская (шк.№32)	85,6	2d133	1960	2019г.
1901	От ТК-13-31 до ТК-13-33	88	2d219		2019г.
1902	От ТК-13-33 до д.12 ул.М.Буденного	13,15	2d57	1999	2019г.
1903	От ТК-13-33 до ТК-13-53	34,8	2d219	1998	2019г.
1904	От ТК-13-53 до ТК-13-55	60,5	2d133	1998	2019г.
1905	От ТК-13-55 до д.9а ул.М.Буденного (общ.№2 КПИ)	39,4	2d114	1998	2019г.
1906	От ТК-13-55 до ТК-13-57	42,1	2d133	1998	2019г.
1907	От ТК-13-57 до ТК-13-59	29,5	2d114	1998	2019г.
1908	От ТК-13-59 до д.5а ул.р.Зорге (общ.№4 КПИ)	2,5	2d114	1998	2019г.
1909	От ТК-13-59 до д.3а ул.р.Зорге (похоронн.)	29,9	2d76		2019г.
1910	По д.3а ул.р.Зорге (похоронн.) на ТК-176-13	12,3	2d76		2019г.
1911	От д.3а ул.р.Зорге (похоронное бюро) до ПЖРЭУ Пролетарского р-на	21,8	2d57		2019г.
1912	От д.3а ул.р.Зорге (похоронное бюро) до ТК-176-13	41	2d76	1967	2019г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1913	От ТК-13-53 до ТК-13-35	93,5	2d159		2019г.
1914	От ТК-13-35 до цеха плпстмасс (№2), ОАО "Элтор", д.11	29	2d114		2019г.
1915	От ТК-13-39 (ТК-369-5) до ТК-13-37	23,9	2d114	1995	2019г.
1916	От ТК-13-37 до д.9 ул.М.Буденного	17,17	2d57	1956	2019г.
1917	От ТК-13-37 до д.3 Боровой пр-д (д/сад №79)	19,4	2d76		2019г.
1918	От ТК-13-37 до д.14 ул.М.Буденного	86,7	2d114	1995	2019г.
1919	От ТК-166 до ТК-166-1/369	100	2d325		2019г.
1920	От ТК-166-1/369 до д.7а ул.Кирова	14,8	2d114	1962	2019г.
1921	По д.7а ул.Кирова до подключ. д.5а	0,6	2d114	1962	2019г.
1922	По д.7а ул.Кирова на д.5а	26,5	2d89	1962	2019г.
1923	От д.7а до д.5а ул.Кирова	24,2	2d89	1962	2019г.
1924	По д.7а ул.Кирова на д.9а	30,9	2d89	1962	2019г.
1925	От д.7а до д.9а ул.Кирова	34,5	2d89	1962	2019г.
1926	По д.9а ул.Кирова до подключ.т/узла д.9а	1	2d89	1962	2019г.
1927	По д.9а ул.Кирова на д.9	15,6	2d76	1963	2019г.
1928	От д.9а ул.Кирова до ТК-166-1а	40,45	2d89	1963	2019г.
1929	От ТК-166-1а до д.9 ул.Кирова	26,6	2d89	1963	2019г.
1930	От ТК-166-1/369 до ТК-369-1	159	2d325		2019г.
1931	От ТК-369-1 до д.11 ул.Кирова (склад училища №9)	18	2d114		2019г.
1932	По д.11 ул.Кирова (склад училища №9) на ТК-369-1а	13	2d114		2019г.
1933	От д.11 ул.Кирова (склад училища №9) до ТК-369-1а	17	2d114		2019г.
1934	От ТК-369-1а до сл.мастерских	21,6	2d45		2019г.
1935	От ТК-369-1а до мастерских	12,9	2d76		2019г.
1936	От ТК-369-1а до д.10 ул.Ржевская (Тверьстрой №1)	80,3	2d114		2019г.
1937	От ТК-369-1а до ТК-369-2	48,6	2d114		2019г.
1938	От ТК-369-1 до ТК-369-2	64,3	2d325		2019г.
1939	От ТК-369-2 до д.12а ул.Ржевская (общ.)	171	2d325		2019г.
1940	По д.12а ул.Ржевская (общ.) на ТК-369-3	14,7	2d325		2019г.
1941	От д.12а ул.Ржевская (общ.) до ТК-369-3	48,5	2d325		2019г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1942	От ТК-369-3 до д.11 ул.Ржевская	8,18	2d114	1989	2019г.
1943	От ТК-369-3 до ТК-369-4	49,2	2d325		2019г.
1944	От ТК-369-4 до ТК-369-5	54,7	2d325		2019г.
1945	От ТК-369-5 до ТК-166-9	106,3	2d325		2019г.
1946	От ТК-166-9 до д.13 ул.М.Буденного	38	2d76	1960	2019г.
1947	От ТК-166-9 до заводоуправления (№4) ОАО "Элтор", М. Буденного,11	27	2d219		2019г.
1948	От ТК-803-2 до ТК-803-8 ул.Лукина	60	2d159	1963	2020г.
1949	От ТК-714-22 до первого поворота на ТК-714-10 Волоколамский пр.	31	2d219	1973	2020г.
1950	От ТК-714-22 до ТК-714-24 Волоколамский пр.	25,4	2d219	1973	2020г.
1951	От д.25 пр-т Победы до ТК-24А-19а	29	2d76	1962	2020г.
1952	От ТК-24А-19а до д.6/7 ул.Озерная	32,2	2d76	1962	2020г.
1953	От д.6/7 до д.4 ул.Озерная	27,1	2d76	1962	2020г.
1954	От ТК-24А-19а до ТК-24А-19 ул.Озерная	60,35	2d273	1992	2020г.
1955	От ТК-24А-19 до д.2 корп.2 ул. Озерная	27,45	2d76	1992	2020г.
1956	От ТК-3В до ТК-3В-2	33,26	2d219	1966	2020г.
1957	От ТК-3В-4 до ТК-3В-6	72,56	2d219	1966	2020г.
1958	От кв.т/узла Орджоникидзе,2/1 до ТК-19А-6	33,1	2d76	1975	2020г.
1959	От ТК-19А-6 до ТК-19А-8	21,5	2d76	1975	2020г.
1960	От ТК-19А-8 до д.4 ул. Ротмистрова	5,3	2d57	1975	2020г.
1961	От ТК-19А-8 до д.4/2 ул.Орджоникидзе	32,75	2d76	1975	2020г.
1962	От ТК-3Б-9 до д.60 ул.15 лет Октября	23,9	2d57	1974	2020г.
1963	От ТК-3Б-11 до д.56 ул.15 лет Октября	33,35	2d57	1974	2020г.
1964	От ТК-738-10 до ТК-738-12	22,55	2d76	1989	2020г.
1965	От ТК-738-12 до д.4/2 ул.Спартака	6,4	2d76	1989	2020г.
1966	От ТК-738-12 до ТК-738-14	35,1	2d57	1988	2020г.
1967	От ТК-738-14 до д.5 ул.Спартака ул.(Макарова)	32	2d57	1988	2020г.
1968	От д.10 ул Вагжанова до д/сада №24 ул.Вагжанова,12 корп.2	87,5	2d89	1995	2020г.
1969	От ТК-76-10 до д.52/12 ул.Симеоновская (Универ)	34,45	2d219	1987	2020г.
1970	От д.52/12 ул.Симеоновская (Универ) до спортзала	17,9	2d57	1987	2020г.
1971	От д.52/12 ул.Симеоновская (Универ) до ТК-76-	44,2	2d89	1967	2020г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
	10-1				
1972	От ТК-76-10-1 до д.54 ул.Симеоновская	5	2d89	1967	2020г.
1973	От ТК-76-10-1 до д.60/17 ул.Симеоновская	68,1	2d89	1960	2020г.
1974	От д.60/17 ул.Симеоновская до д.17/60 ул. Володарского	31,8	2d57	1986	2020г.
1975	По д.52/12 Студенческий пер. (Универс)	11,9	2d219	1987	2020г.
1976	От д.52/12 Студенческий пер. (Универс) до ТК-404-1-2	82,3	2d219	1987	2020г.
1977	От ТК-404-1-2 до ТК-404-1	74,4	2d219	1987	2020г.
1978	От ТК-404-1-2 до д.39 ул.Желябова (Упр.пождепо)	30,75	2d76	2010	2020г.
1979	От ТК-76-10 до д.46/13 ул.Симеоновская (Универ)	15,45	2d219	1987	2020г.
1980	По д.46/13 ул.Симеоновская (Универ) на ТК-76-02	32	2d133	1991	2020г.
1981	По д.46/13 ул.Симеоновская (Универ) на д.30 ул.Симеоновская	30	2d133		2020г.
1982	От д.46/13 ул.Симеоновская (Универ) до д.30 ул.Симеоновская	19,3	2d133	1991	2020г.
1983	От д.46/13 ул.Симеоновская (Универ) до д.30 ул.Симеоновская	23,2	2d114	1991	2020г.
1984	От д.46/13 ул.Симеоновская (Универ) до д.30 ул.Симеоновская	56,35	2d133	1991	2020г.
1985	Между корпусами д.30 ул.Симеоновская	3,75	2d76	1991	2020г.
1986	От д.46/13 ул.Симеоновская (Универ) до ТК-76-10-2	65	2d159	1982	2020г.
1987	От ТК-76-10- до д.33 ул.Желябова(пристройка)	13,08	2d57		2020г.
1988	От ТК-76-10-2 до д.33 ул.Желябова	9,3	2d114	1967	2020г.
1989	От д.46 ул.Симеоновская (столовая) до д.31 ул.Желябова (общ)	12	2d57	1987	2020г.
1990	От ТК-76-10-2 до д.46 ул.Симеоновская (столовая)	10	2d89	1982	2020г.
1991	От ТК-76-10-2 до ТК-76-10-4	60,55	2d133	1987	2020г.
1992	От ТК-76-10-4 до д.33 ул.Желябова (деканат)	10,95	2d32	1987	2020г.
1993	От ТК-76-10-4 до д.16/31 ул.Трехсвятская	28,05	2d57	1997	2020г.
1994	От ТК-76-10-4 до ТК-76-10-6	27	2d76	1983	2020г.
1995	От ТК-76-10-6 до д.18а ул.Трехсвятская	5,35	2d57	1983	2020г.
1996	От ТК-76-10-6 до т/узла д.18 ул.Трехсвятская	27,95	2d76	1983	2020г.
1997	От т/узла до д.18 ул.Трехсвятская	16,9	2d76	1983	2020г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
1998	От ТК-76-10а до д.42 ул.Желябова	2,05	2d133	1995	2020г.
1999	От ТК-76-10а до д.42 ул.Желябова	5,1	2d133	1995	2020г.
2000	От д.42 до д.44 ул.Желябова	24,5	2d57	1995	2020г.
2001	От д.42 до д.44 ул.Желябова	24,5	2d57	1995	2020г.
2002	От д.42 до д.44 ул.Желябова	24,5	2d57	1995	2020г.
2003	От д.44 до д.46 ул.Желябова	18,85	2d76	2000	2020г.
2004	От д.44 до д.46 ул.Желябова	18,85	2d76	2000	2020г.
2005	От д.42 ул.Желябова до д.10/15 Студенческий пер.	44,5	2d45	1998	2020г.
2006	От ТК-76-10а до ТК-76-12	24,55	2d219	1986	2020г.
2007	От ТК-76-10а до ТК-76-12	7,5	2d219	1986	2020г.
2008	От ТК-76-12 до д.14 Студенческий пер.(PCY-8)	7,2	2d57	1982	2020г.
2009	От ТК-76-12 до ТК-76-14	56,1	2d133	1986	2020г.
2010	От ТК-76-14 до д.9 (д.11а) Студенческий пер.(УПК)	27,4	2d89		2020г.
2011	От д.5 (д/сад№25) до ТК-76-	28,6	2d76		2020г.
2012	От ТК-76-14 до д.36 ул.Желябова	31,1	2d57	1962	2020г.
2013	От ТК-76-14 до ТК-76-16	43,5	2d89	1986	2020г.
2014	От ТК-76-16 до д.5 ул.Жигарева	92,9	2d114	1986	2020г.
2015	От ТК-76-16 до д.32 ул.Желябова	28,55	2d57	1962	2020г.
2016	По д.32 ул.Желябова на д.30	10,5	2d57		2020г.
2017	От д.32 до д.30 ул.Желябова	10	2d57	1962	2020г.
2018	От ТК-76-16 до т/узла д.28/14 ул.Желябова (д.14 ул.Трехсвятская)	24,9	2d89	1962	2020г.
2019	От т/узла до д.28/14 ул.Желябова(д.14 ул.Трехсвятская)	59,8	2d76	1967	2020г.
2020	От т/узла до ТК-76-18	46,8	2d76	1967	2020г.
2021	От ТК-76-18 до д.10 ул.Трехсвятская	61,85	2d76	1986	2020г.
2022	От ТК-76-18 до т/узла д.12 ул.Трехсвятская	4,7	2d76	1967	2020г.
2023	От т/узла до д.12б ул.Трехсвятская	25	2d57	1967	2020г.
2024	От т/узла до д.12а ул.Трехсвятская	30	2d57	1967	2020г.
2025	От ТК-76-12 до ТК-401-25	18,8	2d219	1995	2020г.
2026	От ТК-79 до д.28/27 ул.Трехсвятская	14,5	2d114	1967	2020г.
2027	По д.28/27 ул.Трехсвятская до подключ. т/узла	2	2d114		2020г.



№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
2028	По д.28/27 ул.Трехсвятская на д.29	6	2d76		2020г.
2029	От д.28/27 ул.Трехсвятская до д.29 ул.Радищева	12,1	2d76	1967	2020г.
2030	По д.29 ул.Радищева	21,8	2d76	1967	2020г.
2031	Между корпусами д.29 ул.Радищева	3,15	2d76	1967	2020г.
2032	По д.29 ул.Радищева к т/узлу	12	2d76		2020г.
2033	От д.29 до д.29а ул.Радищева (PCY)	8,5	2d76	1967	2020г.
2034	От ТК-79 до ТК-79-2	72,2	2d114	1960	2020г.
2035	От ТК-79-2 до д.40 ул.Радищева	7	2d89	1986	2020г.
2036	От ТК-79-2 до д.40 ул.Радищева	25,5	2d89	2001	2020г.
2037	От д.40 ул.Радищева до врезки в т/тр	1,2	2d89	2001	2020г.
2038	От д.40 до д.42 ул.Радищева	6	2d57	2001	2020г.
2039	От ТК-79-2 до д.24 ул.Трехсвятская	24,4	2d114	1960	2020г.
2040	По д.24 ул.Трехсвятская до т/у	7,078	2d114		2020г.
2041	По д.24 ул.Трехсвятская на д.26/38, д.22	5	2d114		2020г.
2042	От д.24 до д.26/38 ул.Трехсвятская	17,7	2d57	1960	2020г.
2043	От д.24 ул.Трехсвятская до ТК-79-4	66,6	2d76	1986	2020г.
2044	От ТК-79-4 до д.22 ул.Трехсвятская (Оазис)	3,9	2d89	1986	2020г.
2045	От ТК-79-4 до д.35 ул.Симеоновская	27,15	2d57	1985	2020г.
2046	От ТК-81 до ТК-81-1	34	2d133	1964	2020г.
2047	От ТК-81-1 до д.19 ул.Радищева	28,6	2d89	1967	2020г.
2048	От ТК-81-1 до д.14 Тверской пр-т (Универмаг)	24	2d89		2020г.
2049	От ТК-81-1 до д.8 ул.Новоторжская	88,2	2d114	1982	2020г.
2050	От ТК-81-1 до ТК-81-3	15,5	2d114	1967	2020г.
2051	От ТК-81-3 до д.21 ул.Радищева	6	2d89	1967	2020г.
2052	От д.21 до д.23 ул.Радищева	21,7	2d57		2020г.
2053	От ТК-81-3 до д.33 ул.Трехсвятская (д.25/33 ул.Радищева)	60,4	2d89		2020г.
2054	От ТК-81-3 до ТК-81-5	32	2d114		2020г.
2055	От ТК-81-5 до ТК-81-7	22,6	2d89		2020г.
2056	От ТК-81-7 до ТК-81-13	36,5	2d57	2009	2020г.
2057	От ТК-81-13 до д.10 флиг.Б ул.Новоторжская	2	2d57	2009	2020г.
2058	По д.10 флиг.Б ул.Новоторжская до подключ. т/узла	1,5	2d57	2009	2020г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
2059	По д.10 флиг.Б ул.Новоторжская на д.10 ул.Новоторжск	17	2d57		2020г.
2060	От д.10 флиг.Б до д.10 ул.Новоторжская	15,3	2d57		2020г.
2061	От ТК-81-7 до д.12а ул.Новоторжская	18,25	2d89		2020г.
2062	От ТК-81-7 до ТК-81-9	34,5	2d57		2020г.
2063	От ТК-81-9 до д.35а ул.Трехсвятская (магазин)	16,5	2d57	1960	2020г.
2064	От ТК-81-9 до д.12б ул.Новоторжская	14,2	2d57		2020г.
2065	По д.12б ул.Новоторжская	9	2d57		2020г.
2066	От д.12б ул.Новоторжская до ТК-81-11	3,6	2d57		2020г.
2067	От ТК-81-11 до д.12б ул.Новоторжская	19,6	2d57		2020г.
2068	От ТК-83 до ТК-83-2	30,15	2d159	1957	2020г.
2069	От ТК-83-2 до ТК-83-4	26,5	2d159	1957	2020г.
2070	От ТК-83-4 до д.14/7а ул.Радищева	18,5	2d114	1983	2020г.
2071	От д.14/7а до д.12 ул.Радищева	14	2d57	1983	2020г.
2072	От д.14/7а ул.Радищева до ТК-83-30	62,75	2d114	1970	2020г.
2073	От ТК-83-30 до д.6 ул.Радищева (гостин.цирка)	9,05	2d89	1970	2020г.
2074	От ТК-83-4 до д.5 Тверской пр-т	18,8	2d114	1985	2020г.
2075	От ТК-83-4' до д.5 Тверской пр-т	6,8	2d159	1985	2020г.
2076	От д.5 Тверской пр-т до ТК-83-36	10	2d159	1985	2020г.
2077	От ТК-83-36 до д.3 Тверской пр-т	11,5	2d57		2020г.
2078	По д.3 Тверской пр-т до подключ. т/узла	31,3	2d159		2020г.
2079	От д.3 Тверской пр-т до д.14 ул. Симеоновская	17	2d76		2020г.
2080	По д.5 Тверской пр-т на ТК-83-34	19,4	2d159	1985	2020г.
2081	От д.5 Тверской пр-т до ТК-83-34	38,15	2d159	1985	2020г.
2082	От ТК-83-34 до д.11 ул. Симеоновская	5,75	2d57	1960	2020г.
2083	От ТК-83-34 до ТК-83-32	17,45	2d89	1960	2020г.
2084	От ТК-83-32 до д.9 ул. Симеоновская	8,25	2d57	1960	2020г.
2085	От ТК-83-4 до ТК-83-4а	31	2d159	1957	2020г.
2086	От ТК-83-4а до д.8/20 Тверской пр-т	40	2d159	1957	2020г.
2087	По д.8/20 Тверской пр-т	30,2	2d159	1957	2020г.
2088	От д.8/20 Тверской пр-т до ТК-83-6	28	2d159	1958	2020г.
2089	От ТК-83-6 до ТК-83-8	55,35	2d159	1958	2020г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
2090	От ТК-83-8 до ТК-83-8а	28,2	2d133	1958	2020г.
2091	От ТК-83-8а до д.29 ул.Трехсвятская	27,6	2d89	1969	2020г.
2092	От ТК-83-8а до врезки в существ.т/тр на д.30а ул.Радищева	7,75	2d133	1958	2020г.
2093	От врезки до д.30а ул.Радищева	8	2d133	1969	2020г.
2094	По д.30а ул.Радищева на ТК-83-10	8,5	2d114		2020г.
2095	От д.30а ул.Радищева до ТК-83-10	20,05	2d89	1969	2020г.
2096	От д.30а ул.Радищева до ТК-83-10	20,05	2d114	1969	2020г.
2097	От д.30а до д.30 ул.Радищева	31,4	2d57	1969	2020г.
2098	От ТК-83-10 до д.24 ул.Радищева	28,7	2d57	1969	2020г.
2099	От ТК-83-10 до д.28 ул.Радищева	15,5	2d57		2020г.
2100	От ТК-83-10 до д.30/31 ул.Радищева	38,2	2d57	1969	2020г.
2101	От ТК-83-8 до д.27 ул. Симеоновская (прокурат)	11	2d133	1958	2020г.
2102	От д.27 ул. Симеоновская (прокурат) до ТК-83-12	29,4	2d133	1957	2020г.
2103	От ТК-83-12 до д.28 ул. Симеоновская (МТС)	9	2d114	1957	2020г.
2104	Между корпусами д.28 ул. Симеоновская (МТС)	52,2	2d89		2020г.
2105	От ТК-83-12 до ТК-83-14	53,75	2d114	1958	2020г.
2106	От ТК-83-14 до ТК-83-16	46,1	2d114	1958	2020г.
2107	От ТК-83-16 до д.25 ул.Трехсвятская	14,6	2d57	1969	2020г.
2108	По д.25 ул.Трехсвятская до подключ. т/узла	2	2d57		2020г.
2109	По д.25 ул.Трехсвятская на д.25/29 ул.Трехсвятская	26	2d57		2020г.
2110	От д.25 до д.25/29 ул.Трехсвятская	9,6	2d57		2020г.
2111	От ТК-83-16 до ТК-83-20	41,9	2d114	1958	2020г.
2112	От ТК-83-20 до ТК-83-22	49,1	2d133	1966	2020г.
2113	От ТК-83-22 до д.21ул.Желябова	30,65	2d133	1989	2020г.
2114	От ТК-83-22 до д.6 Тверской пр-т (банк Тверь)	11,3	2d76	1966	2020г.
2115	По д.6 Тверской пр-т (пристройка)	12,9	2d76	1966	2020г.
2116	От д.6 Тверской пр-т (банк Тверь) до ТК-83-18	29,4	2d76	1966	2020г.
2117	От ТК-83-18 до д.6/20 Тверской пр-т	29,75	2d76	1966	2020г.
2118	От ТК-83-18 до д.22 ул. Симеоновская (Пилот)	11,8	2d57	1977	2020г.
2119	От ТК-83-20 до ТК-83-24	34,8	2d159	1960	2020г.
2120	От ТК-83-24 до д.23 ул.Желябова	4	2d57	1969	2020г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
2121	От ТК-83-24 до д.25 (д.3) ул.Желябова	7,2	2d89	1989	2020г.
2122	От ТК-83-24 до ТК-83-28	35	2d219	1990	2020г.
2123	От ТК-83-28 до д.22 ул.Желябова (шк.№12)	29,4	2d114	1960	2020г.
2124	По д.22 ул.Желябова (шк.№12) на т/у №2	74,7	2d89		2020г.
2125	От ТК-83-28 до ТК-83-28а	41	2d219	1990	2020г.
2126	От ТК-83-28а до д.19 ул.Трехсвятская "Сретенка"	14,5	2d89	2006	2020г.
2127	От ТК-83-28а до ТК-83-26а	28	2d219	1990	2020г.
2128	От ТК-83-26а до ТК-83-26	51,5	2d219	1990	2020г.
2129	От ТК-83-26 до д.17 ул.Трехсвятская (пристр)	4,7	2d57	2007	2020г.
2130	От ТК-83-26 до д.15/1 ул.Трехсвятская	21,8	2d76	1976	2020г.
2131	По д.15/1 ул.Трехсвятская на д.17	4	2d76		2020г.
2132	От д.15/1 до д.17 ул.Трехсвятская (бюро путеш)	7,9	2d45	1978	2020г.
2133	От ТК-83-26 до ТК-401-15	26,3	2d273		2020г.
2134	От ТК-84 до д.13/11 ул.Радищева	5,7	2d159	1977	2020г.
2135	По д.13/11 ул.Радищева	12,1	2d159	1977	2020г.
2136	От д.13/11 ул.Радищева до ТК-84-1	14,3	2d159	1977	2020г.
2137	От ТК-84-1 до д.9 (д.11) ул.Радищева	29,35	2d57	1977	2020г.
2138	От ТК-84-1 до д.9 Тверской пр-т	49,5	2d159	1977	2020г.
2139	По д.9 Тверской пр-т до подключ. т/узлов	5	2d159		2020г.
2140	По д.9 Тверской пр-т на д.6	70,5	2d89	1970	2020г.
2141	От д.9 Тверской пр-т до д.6 ул.Новоторжская	6,6	2d57	1970	2020г.
2142	От ТК-84-1 до д.6 ул.Новоторжская (нефтепр)	37,5	2d89	1996	2020г.
2143	От ТК-85 до ТК-85	13,3	2d89	1951	2020г.
2144	От ТК-85 до д.7 ул.Радищева	7,7	2d89	1951	2020г.
2145	От д.7 ул.Радищева до ТК-85-1	31,7	2d76		2020г.
2146	От ТК-85-1 до д.4 ул.Новоторжская	31,8	2d76		2020г.
2147	От ТК-85 до ТК-86	56	2d273		2020г.
2148	От ТК-86 до ТК-86-2	52	2d273		2020г.
2149	От ТК-86-2 до д.4 ул.Радищева	11,9	2d159	1997	2020г.
2150	От ТК-86-2 до д.9 Свободный пер. "Плаза"	30	2d133		2020г.
2151	От ТК-86-4 до д.5 Свободный пер.	9,1	2d114		2020г.
2152	По д.5 Свободный пер.	16	2d57		2020г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
2153	От д.5 до д.7 Свободный пер., общ.	9,7	2d57	1982	2020г.
2154	По д.7 Свободный пер.	6,5	2d57	1982	2020г.
2155	От д.7 Свободный пер. до т/узла	29	2d57	1982	2020г.
2156	От ТК-86-6 до ТК-86-32	31,5	2d114	1966	2020г.
2157	От ТК-86-32 до д.1 Тверская пл.	1,7	2d57		2020г.
2158	От ТК-86-32 до ТК-86-10	31,2	2d114	1966	2020г.
2159	От ТК-86-10 до д.2 Тверская пл.	11,5	2d57	1963	2020г.
2160	От ТК-86-10 до д.2б Тверская пл.	10,35	2d57	1998	2020г.
2161	От ТК-86-10 до ТК-86-8	43,1	2d114	1966	2020г.
2162	От ТК-86-8 до д.3 Тверская пл.	7,2	2d76	1966	2020г.
2163	От ТК-86-8 до ТК-86-14	41,9	2d114	1963	2020г.
2164	От ТК-86-14 до д.6 Тверская пл. (магазин)	8,15	2d114	1966	2020г.
2165	От д.6 Тверская пл. (магазин) до гаража	18,9	2d114		2020г.
2166	От ТК-86-14 до ТК-86-12	50	2d114	1963	2020г.
2167	От ТК-86-12 до д.8 Тверская пл.	11,2	2d57	1968	2020г.
2168	От ТК-86-12 до ТК-86-16	29,7	2d57	1968	2020г.
2169	От ТК-86-16 до д.9 Тверская пл.	6,95	2d57	1963	2020г.
2170	От ТК-86-18 до д.2 Свободный пер. (управл.юстиц)	15,8	2d219	1985	2020г.
2171	От д.2 Свободный пер. до д.2/8 ул.Симеоновская	22	2d76		2020г.
2172	По д.2 Свободный пер. на ТК-86-18-2	27,6	2d219	1985	2020г.
2173	От д.2 Свободный пер. до ТК-86-18-2	4,7	2d219	1985	2020г.
2174	От ТК-86-18-2 до д.1 ул.Желябова (гостин "Волга")	29,05	2d114	1986	2020г.
2175	От ТК-86-22 до ТК-86-22-2	37,15	2d114	2001	2020г.
2176	От ТК-86-22-2 до пристр.к гостин " Волга"	25,2	2d57		2020г.
2177	От ТК-86-22-2 до д.3 ул.Желябова (Семь морей)	148,45	2d114	2001	2020г.
2178	От ТК-86-22 до ТК-86-24	30,45	2d108		2020г.
2179	От ТК-86-24 до д.1 Свободный пер.	14,8	2d76	1974	2020г.
2180	От ТК-86-24 до д.1б Свободный пер.	69	2d76	1970	2020г.
2181	От ТК-86-26 до ТК-86-28	90,75	2d219	1974	2020г.
2182	От ТК-86-28 до ТК-86-30	156,7	2d219	1974	2020г.
2183	От ТК-86-30 до ЦТП №44 Свободный, 1Г	87,3	2d133	1974	2020г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
2184	От ЦТП №44 до д.1г Свободный пер.	25,2	2d76	1974	2020г.
2185	От ЦТП №44 до ТК-83-30а	50,05	2d89	1993	2020г.
2186	От ТК-86-30а до д.1в Свободный пер.	8,4	2d89		2020г.
2187	От ТК-89 до ТК-88	31,2	2d219		2020г.
2188	От ТК-88-3 до д.43/18 Свободный пер.	10	2d76	1995	2020г.
2189	Между корпусами д.43/18 Свободный пер.	5,2	2d57	1995	2020г.
2190	От ТК-88-5 до д.20 Свободный пер.	15,85	2d57	1963	2020г.
2191	От ТК-88-5 до ТК-88-5'	44	2d89	1962	2020г.
2192	От ТК-88-5' до д.9 ул.Новоторжская	8,9	2d76	1962	2020г.
2193	От ТК-88-5' до д.9 ул.Новоторжская	24,3	2d76	1962	2020г.
2194	От ТК-88-5' до д.9 ул.Новоторжская	3,7	2d76	1962	2020г.
2195	От д.9 до д.11 ул.Новоторжская	4,5	2d57		2020г.
2196	От ТК-88-5' до д.11/13 ул.Новоторжская	51,7	2d89	1991	2020г.
2197	От ТК-88-5 до ТК-88-7	25,5	2d89	1958	2020г.
2198	От ТК-88-7 до д.22 Свободный пер.	16,8	2d89	1958	2020г.
2199	По д.22 Свободный пер.	33,4	2d57	1964	2020г.
2200	От д.22 Свободный пер. до д.18 ул.Советская	20	2d57	1964	2020г.
2201	От д.22 Свободный пер. до д.20 ул.Советская	37,8	2d57	1964	2020г.
2202	От ТК-88-5 до ТК-88-5а	44,2	2d159		2020г.
2203	От ТК-88-5а до д.20 корп.2 ул.Советская (ЖЭУ-6)	22,5	2d57	1976	2020г.
2204	От ТК-88-5а до д.22 ул.Советская	21,5	2d89	1976	2020г.
2205	От д.20 до д.22 ул.Советская	3	2d57		2020г.
2206	От ТК-88-5а до д.13 Тверской пр-т	51	2d219	1976	2020г.
2207	По д.13 Тверской пр-т на д.24	31,3	2d89	1967	2020г.
2208	От д.13 Тверской пр-т до т/у д.24 ул.Советская (пристр)	26,35	2d57	1967	2020г.
2209	От т/узла до д.24 ул.Советская	5,65	2d57	1967	2020г.
2210	По д.13 Тверской пр-т на д.11/19	40	2d114	1967	2020г.
2211	От д.13 Тверской пр-т до ТК-88-27 (ответвл.на д.11/19 Тверской пр-т)	22	2d114	1967	2020г.
2212	От д.11/19 Тверской пр-т до ТК-88-27	8,3	2d57		2020г.
2213	От ТК-88-27 до д.17 ул.Новоторжская	17,5	2d57	1985	2020г.
2214	От ответвл. на д.11/19 Тверской пр-т до д.15	42,1	2d76		2020г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
	ул.Новоторжская				
2215	По д.13 Тверской пр-т на ТК-83-5	15,5	2d219	1976	2020г.
2216	От д.13 Тверской пр-т до ТК-83-5	9,5	2d219	1976	2020г.
2217	От ТК-83-5 до д.12 Тверской пр-т	29,5	2d159	1958	2020г.
2218	От ТК-83-5 до д.12 Тверской пр-т	7,3	2d159	1958	2020г.
2219	По д.12 Тверской пр-т на д.10/19 Тверской пр-т (Новоторжская,19)	20,5	2d76	1958	2020г.
2220	От д.12 до д.10/19 Тверской пр-т (Новоторжская,19)	50,85	2d76	1973	2020г.
2221	От д.12 Тверской пр-т до д.26 ул.Советская (церковь)	12,3	2d57		2020г.
2222	По д.12 Тверской пр-т до подключ. д.10/19 Тверской пр-т (Новоторжская,19)	5	2d159		2020г.
2223	По д.12 Тверской пр-т на ТК-83-5'	13,5	2d133		2020г.
2224	От д.12 Тверской пр-т до ТК-83-5'	49	2d133	1959	2020г.
2225	От ТК-83-5' до т/узла д.28 ул.Советская	9,4	2d76		2020г.
2226	От т/узла до д.28 ул.Советская	8,1	2d57		2020г.
2227	От ТК-83-5' до пристройки д.30 ул.Советская	4,6	2d133	1969	2020г.
2228	От пристройки д.30 ул.Советская до ТК-83-7	6,8	2d133	1969	2020г.
2229	От ТК-83-7 до т/узла д.30 ул.Советская (дом актера)	6,6	2d57	1964	2020г.
2230	От т/узла д.30 ул.Советская до д.21 корп.2 ул.Новоторжская	24,3	2d76	1969	2020г.
2231	От д.21 корп.2 ул.Новоторжская до ТК-83-11	31,9	2d76		2020г.
2232	От ТК-83-11 до д.21 корп.1 ул.Новоторжская	2,5	2d76		2020г.
2233	От ТК-83-7 до ТК-83-7'	30	2d133	1961	2020г.
2234	От ТК-83-7' до д.32 ул.Советская (ТЮЗ)	2,85	2d89		2020г.
2235	От ТК-83-7' до ТК-83-9	41	2d89	1961	2020г.
2236	От ТК-83-9 до д.23/39 ул.Новоторжская	11	2d89	1961	2020г.
2237	От ТК-810 до ТК-810-4	69,4	2d159	1981	2020г.
2238	От ТК-810-4 до д.53 пр.Победы, админ.здание	41,7	2d133	1981	2020г.
2239	От ТК-810-4 до д.53а пр.Победы, маст.гаражи	33,3	2d89	1981	2020г.
2240	От ТК-810-4 до д.51 пр.Победы	124,8	2d89	1977	2020г.
2241	От ТК-809 до д.57а пр.Победы, тир	66,4	2d57	1987	2020г.
2242	От ТК-809 до д.57 пр.Победы, общ.	23,6	2d159	1971	2020г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
2243	По д.57 пр.Победы, общ., до подключ. т/узла	2,4	2d159	1971	2020г.
2244	По д.57 пр.Победы, общ. на ТК_809-1	5,3	2d159	1971	2020г.
2245	От д.57 пр.Победы до ТК-809-1	32,9	2d159	1971	2020г.
2246	От ТК-809-1 до ТК-809-3а	40,7	2d159	1971	2020г.
2247	От ТК-809-3а до ТК-809-3	42,1	2d159		2020г.
2248	От ТК-809-3 до д.55 пр.Победы	22	2d114	1973	2020г.
2249	От ТК-809-3 до ТК-809-5	55,8	2d159	1971	2020г.
2250	От ТК-809-5 до д.63 пр.Победы	7,53	2d89	1982	2020г.
2251	От ТК-809-5 до ТК-809-7	34	2d159	1971	2020г.
2252	От ТК-809-7 до д.59 пр.Победы	14,4	2d114	1971	2020г.
2253	От ТК-809-7 до ЦТП пр.Победы,65 (Чайка-1)	61,3	2d114	1980	2020г.
2254	От ЦТП до д.65 пр.Победы	29	2d89	1980	2020г.
2255	От ТК-809-1 до д.61 пр.Победы	24,8	2d89	1971	2020г.
2256	От ТК-809-1 до д.67 пр.Победы	90,75	2d159	1971	2020г.
2257	По д.67 пр.Победы на д.69	16,5	2d114	1971	2020г.
2258	От д.67 до д.69 пр.Победы	26,8	2d114	1971	2020г.
2259	По д.69 пр.Победы до подключ. т/узла	65,1	2d114	1971	2020г.
2260	По д.69 пр.Победы на ТК-5Г-2-3	32	2d133	1971	2020г.
2261	От ТК-807 до д.21а(д.17) ул.Лукина, протезный з-д	62,4	2d114	1972	2020г.
2262	От д.21а (д.17)ул.Лукина ( протезный з-д) до гаража	46,55	2d57	1972	2020г.
2263	От ТК-807 до ТК-807-3	23,8	2d273	1975	2020г.
2264	От ТК-807-3 до ТК-807-5	63,05	2d219	1975	2020г.
2265	От ТК-807-5 до д.51б пр-т Победы	12,1	2d57	2010	2020г.
2266	От ТК-807-5 до ТК-807-7	79,05	2d219	1975	2020г.
2267	От ТК-807-7 до д.25а ул.Орджоникидзе	4,5	2d76	1978	2020г.
2268	От ТК-807-7 до д.25в ул.Орджоникидзе	17	2d114	1975	2020г.
2269	По д.25в ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла	12	2d114	1975	2020г.
2270	По д.25в ул.Орджоникидзе на ТК-807-9	2,5	2d219	1975	2020г.
2271	От д.25в ул.Орджоникидзе до ТК-807-9	19	2d219	1975	2020г.
2272	От ТК-807-9 до ТК-807-11	62	2d159	1975	2020г.
2273	От ТК-807-11 до д.23 ул.Орджоникидзе	13,7	2d89	1975	2020г.



№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
2274	От ТК-807-11 до д.21 ул.Орджоникидзе	40,3	2d114	1975	2020г.
2275	От д.21 ул.Орджоникидзе до ТП	31,6	2d32	1975	2020г.
2276	От ТК-807-9 до д.25в ул.Орджоникидзе	8,5	2d219	1975	2020г.
2277	По д.25в ул.Орджоникидзе на ТК-807-13	15,5	2d219	1975	2020г.
2278	От д.25в ул.Орджоникидзе до ТК-807-13	47,8	2d219	1975	2020г.
2279	От ТК-807-13 до д.25 ул.Орджоникидзе	42,4	2d89	1969	2020г.
2280	От ТК-807-13 до ТК-807-15	42,3	2d114	1969	2020г.
2281	От ТК-805 до д.13 корп.4 ул.Лукина	24,9	2d159	1976	2020г.
2282	По д.13 корп.4 ул.Лукина до подключ. д.13 корп.3	4	2d159	1976	2020г.
2283	По д.13 корп.4 ул.Лукина на д.13 корп.3	29	2d133	1976	2020г.
2284	По д.13 корп.4 ул.Лукина до подкл.т/узла д.13 корп.4	0,7	2d159	1976	2020г.
2285	По д.13 корп.4 ул.Лукина на д.13 корп.2	10,5	2d76		2020г.
2286	От д.13 корп.4 до д.13 корп.3 ул.Лукина	22,1	2d133	1976	2020г.
2287	По д.13 корп.3 ул.Лукина до подключ.т/узла	34	2d133		2020г.
2288	По д.13 корп.3 ул.Лукина на д.13 корп.1	41	2d89		2020г.
2289	От д.13 корп.3 до д.13 корп.1 ул.Лукина	14	2d89	1978	2020г.
2290	От д.13 корп.4 до д.13 корп.2 ул.Лукина	21,7	2d76	1979	2020г.
2291	От ТК-803 до ТК-803-24	18	2d219	1981	2020г.
2292	От ТК-803-24 до д.6 ул.2-я Лукина (ст.разл. мин. вод)	17,3	2d57	1992	2020г.
2293	От ТК-803-24 до д.3 ул. Лукина (общ)	66,7	2d219	1981	2020г.
2294	По подвалу д.3 ул. Лукина (общ) до подключ.т/узла д.3	70,5	2d219	1981	2020г.
2295	По подвалу д.3 ул. Лукина (общ) на ТК-803-2	9,5	2d219	1981	2020г.
2296	От д.3 ул. Лукина до ТК-803-2	19,8	2d219	1981	2020г.
2297	От ТК-803-2 до ТК-803-4	132,5	2d159		2020г.
2298	От ТК-803-4 до ТК-803-6	73,65	2d159	1976	2020г.
2299	От ТК-803-6 до д.20 наб.Лазури (соцобесп.)	23,95	2d114	1976	2020г.
2300	От д.20 наб.Лазури (соцобесп.) до гаража	21	2d45	1980	2020г.
2301	От ТК-803-6 до д.22 наб.Лазури (общ.№4)	28,8	2d114	1976	2020г.
2302	От ТК-803-4 до кв. т/узла, Орджоникидзе,3	13	2d76	1962	2020г.
2303	От кв. т/узла до д.1 ул. Орджоникидзе	44,35	2d57	1962	2020г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
2304	От кв. т/узла до ТК-803-4-1	34,8	2d76	1962	2020г.
2305	От ТК-803-4-1 до д.3 ул Орджоникидзе	8,6	2d57	1962	2020г.
2306	От ТК-803-4-1 до д.5 ул Орджоникидзе	57,1	2d57	1962	2020г.
2307	От кв. т/узла до д.3а ул.Орджоникидзе	87,6	2d38	1978	2020г.
2308	От ТК-803-2 до ТК-803-8	60	2d159		2020г.
2309	От ТК-803-8 до д.9б ул.Лукина (Тв.узоры)	103,5	2d57		2020г.
2310	От ТК-803-8 до ТК-803-12	34,8	2d76	1963	2020г.
2311	От ТК-803-12 до д.4а ул. Лукина (д/сад №4)	16,75	2d76	1963	2020г.
2312	От ТК-803-12 до кв. т/узла, Орджоникидзе,9	24,4	2d76	1963	2020г.
2313	От кв.т/узла до ТК-803-11	26	2d76	1963	2020г.
2314	От ТК-803-11 до д.6 ул. Лукина	16,6	2d76	1963	2020г.
2315	От ТК-803-11 до д.8 ул. Лукина	64	2d76	1963	2020г.
2316	От кв. т/узла до ТК-803-16	48,5	2d76	1963	2020г.
2317	От ТК-803-16 до д.9 ул Орджоникидзе	54,7	2d76	1963	2020г.
2318	От ТК-803-16 до д.11 ул Орджоникидзе	32,4	2d76	1963	2020г.
2319	От ТК-803-8 до ТК-803-10	122	2d159	1962	2020г.
2320	От ТК-803-10 до д.10 ул. Лукина	28,55	2d89	1973	2020г.
2321	От кв.т/узла до ТК-803-18	63,6	2d89	1963	2020г.
2322	От ТК-803-18 до д.13/26 ул Орджоникидзе	37,6	2d76	1963	2020г.
2323	От ТК-803-18 до ТК-803-20	27,2	2d76	1963	2020г.
2324	От ТК-803-20 до д.15 ул Орджоникидзе	16	2d57	1963	2020г.
2325	От ТК-803-20 до д.17 ул Орджоникидзе	53,9	2d76	1963	2020г.
2326	От кв.т/узла до ТК-803-22	19	2d76	1962	2020г.
2327	От ТК-803-22 до д.12 ул. Лукина	14,5	2d76	1962	2020г.
2328	От ТК-48А до ТК-45А-12	166	2d219	2002	2020г.
2329	От ТК-45А-12 до д.12 ул.Ерофеева	13,5	2d114	1967	2020г.
2330	По д.12 ул.Ерофеева	14	2d114	1967	2020г.
2331	От д.12 до д.10 ул.Ерофеева	37,6	2d89	1969	2020г.
2332	От ТК-45А-12 до д.14 ул.Ерофеева	28,5	2d114	1967	2020г.
2333	По д.14 ул.Ерофеева	14	2d114	1967	2020г.
2334	От д.14 ул.Ерофеева до ТК-45А-10	18,7	2d114	1967	2020г.
2335	От ТК-45А-10 до д.16 ул.Ерофеева	18,7	2d114	1967	2020г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
2336	По д.16 ул.Ерофеева	14	2d114	1967	2020г.
2337	От ТК-47А до д.4 корп.1 пр.Швейников	27	2d219	1964	2020г.
2338	По д.4 корп.1 пр.Швейников до подключ.т/узла	71	2d219	1964	2020г.
2339	По д.4 корп.1 пр.Швейников на д.12 пр.Победы	76,4	2d114		2020г.
2340	По д.4 корп.1 пр.Швейников на д.12а пр.Победы	2,54	2d89		2020г.
2341	По д.4 корп.1 пр.Швейников на ТК-47А	3,87	2d89		2020г.
2342	От д.4 корп.1 до д.6 пр.Швейников	26,2	2d114	1966	2020г.
2343	От д.4 корп.1 пр.Швейников до ТК-47А-1	66	2d114	1964	2020г.
2344	От ТК-47А-1 до д.14/2 пр-т Победы	29,5	2d114	1964	2020г.
2345	От ТК-47А-1 до ТК-47А-3	25,6	2d114	1962	2020г.
2346	От ТК-47А-3 до д.12 пр-т Победы	28,4	2d76	1961	2020г.
2347	От ТК-47А-3 до д.10 пр-т Победы	26,9	2d114	1962	2020г.
2348	По д.10 пр-т Победы на д.8	24	2d114	1962	2020г.
2349	От д.10 до д.8 пр-т Победы	27,2	2d76	1962	2020г.
2350	От д.4 корп.1 пр.Швейников до д.12а пр-т Победы	48,1	2d76	1964	2020г.
2351	По д.4 корп.1 пр.Швейников на ТК-47А-5	1,65	2d89		2020г.
2352	От д.4 корп.1 пр.Швейников до ТК-47А-5	24	2d219	1958	2020г.
2353	От ТК-47А-5 до д.4 корп.2 пр.Швейников	2,7	2d89		2020г.
2354	От ТК-47А-5 до ТК-47А-7	75,6	2d219	1958	2020г.
2355	От ТК-47А-7 до д.8а пр-т Победы (д/сад № 48)	18,8	2d57	1970	2020г.
2356	От ТК-47А-7 до ТК-47А-9	70	2d219	1958	2020г.
2357	От ТК-47А-9 до д.6а пр-т Победы	19,5	2d76	1981	2020г.
2358	От ТК-47А-9 до ТК-47А-9'	74	2d89	1980	2020г.
2359	От ТК-47А-9' до д.6 пр-т Победы	17,3	2d89	1980	2020г.
2360	От ТК-47А-9 до ТК-47А-11	98,1	2d159	1962	2020г.
2361	От ТК-47А-11 до д.4 пр-т Победы	37,7	2d89		2020г.
2362	От д.4 пр-т Победы до гаража	18,8	2d89		2020г.
2363	От ТК-47А-11 до ТК-47А-13	34,9	2d159	1962	2020г.
2364	От ТК-47А-13 до д.4а пр-т Победы	4,1	2d57	1962	2020г.
2365	От ТК-47А-13 до ТК-47А-15	25,1	2d159	1964	2020г.
2366	От ТК-47А-15 до д.2а пр-т Победы	52,85	2d89	1964	2020г.
2367	От ТК-47А-15 до д.24а пр-т Чайковского	26,2	2d76	1966	2020г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
2368	По д.24а пр-т Чайковского	14,2	2d89	1960	2020г.
2369	От д.24а пр-т Чайковского до ТК-47А-17	48,7	2d89	1960	2020г.
2370	От ТК-47А-17 до д.24/26 пр-т Чайковского	33,2	2d114	1967	2020г.
2371	От ТК-47А-17 до ТК-47А-19	25,45	2d219	1975	2020г.
2372	От ТК-47А-19 до д.26/2 пр-т Чайковского	5,3	2d219	1975	2020г.
2373	По д.26/2 пр-т Чайковского на ТК-728	17,3	2d219	1975	2020г.
2374	От д.26/2 пр-т Чайковского до ТК-728	5,5	2d219	1975	2020г.
2375	От ТК-47А-19 до ТК-47А-21	39,55	2d114	1975	2020г.
2376	От ТК-47А-21 до д.26/2 пр-т Чайковского	12,45	2d114	1975	2020г.
2377	От ТК-47А-21 до д.26/2 пр-т Чайковского	71,5	2d114	1975	2020г.
2378	От ТК-46А до забора д.14 пр-т Победы (швейная ф-ка)	16,4	2d219		2020г.
2379	От ТК-45А-1 до д.19 ул.Ерофеева	42,5	2d159	1971	2020г.
2380	По д.19 ул.Ерофеева до подключ. д.3	5,8	2d89		2020г.
2381	По д.19 ул.Ерофеева на д.3	3	2d89		2020г.
2382	По д.19 ул.Ерофеева до подключ. д.17/5	6,1	2d76	1976	2020г.
2383	По д.19 ул.Ерофеева на д.17/5	3,7	2d89		2020г.
2384	От д.19 ул.Ерофеева до д.3 пр.Швейников	31,3	2d76	1976	2020г.
2385	По д.19 ул.Ерофеева до подключ.т/узла	7,2	2d76	1973	2020г.
2386	От д.19 до д.17/5 ул.Ерофеева	58,7	2d76	1973	2020г.
2387	По д.19 ул.Ерофеева на д.21 ул.Ерофеева	54,1	2d76	1971	2020г.
2388	От д.19 до д.21 ул.Ерофеева	17,4	2d76	1971	2020г.
2389	От д.21 до д.21а ул.Ерофеева	13,6	2d76	1989	2020г.
2390	От ТК-45А до ТК-45А-2	125,5	2d273	1967	2020г.
2391	От ТК-45А-2 до д.20 ул.Ерофеева	5	2d89	1995	2020г.
2392	От ТК-45А-2 до т/узла д.18 ул.Ерофеева (д/сад №1)	52	2d159	1967	2020г.
2393	От т/узла до д.18 ул.Ерофеева (д/сад №1)	32,5	2d89	1965	2020г.
2394	От ТК-45А-2 до ТК-45А-4	41,6	2d273		2020г.
2395	От ТК-45А-4 до д.10 Волоколамский пр-т (шк №36)	58,9	2d114	1963	2020г.
2396	От ТК-45А-4 до ТК-45А-6	77,2	2d273	1983	2020г.
2397	От ТК-45А-6 до ЦТП №82 Кайкова,11	4,9	2d219	1983	2020г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
2398	От ЦТП №82 до д.11 ул.Кайкова	20,6	2d89	1983	2020г.
2399	От ЦТП №82 до д.10 ул.Склизкова	163,95	2d133	2000	2020г.
2400	От ТК-45А-6 до ТК-45А-8	50,7	2d159	1983	2020г.
2401	От ТК-45А-6 до ТК-45А-8	0,3	2d159	1983	2020г.
2402	От ТК-45А-6 до ТК-45А-8	22,1	2d159	1983	2020г.
2403	От ТК-45А-6 до ТК-45А-8	7,7	2d159	1983	2020г.
2404	От ТК-45А-8 до д.36 ул.Склизкова (АТС №6)	57	2d114	1983	2020г.
2405	От д.36 ул.Склизкова (АТС №6) до гаража	38,6	2d32	1982	2020г.
2406	От ТК-44А-4 до д.5 ул.А.Попова	6	2d89	1963	2020г.
2407	От ТК-44А-4 до ТК-44А-3	39	2d76		2020г.
2408	От ТК-44А-3 до д.3 ул.А.Попова, общ.	3,3	2d89		2020г.
2409	От ТК-44А-3 до ТК-44А-5	82	2d57	1962	2020г.
2410	От ТК-44А-5 до д.16/1 пр-т Победы	6	2d57	1962	2020г.
2411	От ТК-44А-4 до ТК-44А-6	29	2d57	1964	2020г.
2412	От ТК-44А-6 до д.7 ул.А.Попова	44,6	2d57	1964	2020г.
2413	От ТК-44А-6 до д.5а ул.А.Попова (д/сад №101)	28	2d57	1964	2020г.
2414	От ТК-43А-5 до д.6 Волоколамский пр-т	3,45	2d159	1962	2020г.
2415	От ТК-43А-5 до ТК-43А-1 (ТК-44А)	71,2	2d114	1962	2020г.
2416	От ТК-43А-1 до д.4 Волоколамский пр-т	6,5	2d57	1962	2020г.
2417	От ТК-43А-1 до д.4а Волоколамский пр-т (д/сад №91)	37,95	2d76	1961	2020г.
2418	От ТК-43А-1 до ТК-43А-3	60,7	2d114	1962	2020г.
2419	От ТК-43А-3 до д.18 пр-т Победы	55,55	2d89	1968	2020г.
2420	От ТК-43А-3 до д.20/2 пр-т Победы	6,45	2d57	1960	2020г.
2421	От ТК-43А-5 до ТК-43А-7	56,25	2d114	1962	2020г.
2422	От ТК-43А-7 до т/узла д.8 Волоколамский пр-т	5,4	2d114	1962	2020г.
2423	От т/узла до д.8 Волоколамский пр-т	14,5	2d57	1961	2020г.
2424	От ТК-43А-7 до д.23 ул.Ерофеева	36,55	2d76	2001	2020г.
2425	От ТК-25 до ТК-26	104	2d219	1984	2020г.
2426	От ТК-26 до д.10 корп.1 ул.Хромова	79	2d114	1998	2020г.
2427	От ТК-26 до д.10 корп.1 ул.Хромова	136,15	2d89	1998	2020г.
2428	От ТК-26 до ЦТП (№17) - 33 кв., Седова, 6а	66,1	2d219	1984	2020г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
2429	От ЦТП (№17) - 33 кв. до ТК-26-2	26,45	2d219	1984	2020г.
2430	От ТК-26-2 до ТК-26-4	27,25	2d159	1984	2020г.
2431	От ТК-26-4 до д.124а Петербургское ш.	7,95	2d57	1984	2020г.
2432	От ТК-26-4 до д.120а Петербургское ш.	22,65	2d114	1984	2020г.
2433	По д.120а Петербургское ш. на ТК-26-10	29	2d114		2020г.
2434	От д.120а Петербургское ш. до ТК-26-10	33,8	2d114	1984	2020г.
2435	От ТК-26-10 до д.118 Петербургское ш.	46,6	2d114	1984	2020г.
2436	По д.118 Петербургское ш. на д.116	32	2d89		2020г.
2437	От д.118 до д. 116 Петербургское ш.	13,3	2d89	1984	2020г.
2438	От ТК-26-10 до ТК-26-12	26,5	2d76	1984	2020г.
2439	От ТК-26-12 до д.120б Петербургское ш.	10,7	2d57	1984	2020г.
2440	От ТК-26-12 до д.10 наб. Иргыша	41,4	2d76	1984	2020г.
2441	От ТК-26-4 до ТК-26-6	21,65	2d159	1984	2020г.
2442	От ТК-26-6 до д.124 Петербургское ш.	66,8	2d89	1984	2020г.
2443	От ТК-26-6 до ТК-26-8	15,86	2d89	1984	2020г.
2444	От ТК-26-8 до д.122 Петербургское ш.	11,5	2d76	1984	2020г.
2445	От ТК-26-8 до д.120 Петербургское ш.	29,75	2d76	1984	2020г.
2446	От ТК-26-2 до ТК-26-14	50,9	2d219	1984	2020г.
2447	От ТК-26-14 до ТК-26-16	20,4	2d159	1994	2020г.
2448	От ТК-26-16 до д.1в ул.Седова	8,65	2d57	1984	2020г.
2449	От ТК-26-16 до д.1б ул.Седова	30,95	2d159	1994	2020г.
2450	По д.1б ул.Седова на д.1а	10,4	2d159		2020г.
2451	По д.1б ул.Седова на д.3а	12	2d159		2020г.
2452	От д.1а до д.1б ул.Седова	41,5	2d57	1995	2020г.
2453	От д.1б до д.3а ул.Седова	15	2d159	1984	2020г.
2454	По д.3а ул.Седова на 5а	30,2	2d159		2020г.
2455	По д.3а ул.Седова на 1	7,8	2d89		2020г.
2456	От д.3а до д.1 ул.Седова	31,1	2d89	1994	2020г.
2457	От д.3а до д.5а ул.Седова	12,4	2d159	1984	2020г.
2458	По д.5а ул.Седова на д.7б	30,2	2d159		2020г.
2459	По д.5а ул.Седова на д.5б (д.5в)	9,8	2d57		2020г.
2460	От д.5а до д.5б (д.5в ул.Седова (д/сад №76	44,05	2d57	1984	2020г.

№ п/п	Наименование участка станц. юнатов)	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
2461	От д.5а ул.Седова до ТК-26-18	4,4	2d159	1984	2020г.
2462	От ТК-26-18 до д.5 ул.Седова	40	2d45	2002	2020г.
2463	От ТК-26-18 до д.7а ул.Седова	43,1	2d76	1984	2020г.
2464	От ТК-26-18 до д.7б ул.Седова	15,4	2d159	1984	2020г.
2465	По д.7б ул.Седова на д.7в	29,2	2d159		2020г.
2466	По д.7б ул.Седова на д.5б (д.5в)	5,5	2d57		2020г.
2467	От д.7б до д.5б (д.5в ул.Седова (д/сад №39)	39,1	2d57	1961	2020г.
2468	От д.7б до д.7в ул.Седова	11,2	2d114	1984	2020г.
2469	По д.7в ул.Седова на ТК-26-20	30,5	2d114		2020г.
2470	От д.7в ул.Седова до ТК-26-20	31,7	2d114	1984	2020г.
2471	От ТК-26-20 до д.35 наб. Иргыша	11,7	2d114	1984	2020г.
2472	От ТК-26-20 до д.33 наб. Иргыша	7,5	2d114	1984	2020г.
2473	По д.33 наб. Иргыша на д.31	60,2	2d89		2020г.
2474	От д.33 до д.31 наб. Иргыша	19,2	2d89	1984	2020г.
2475	От ТК-26-14 до ТК-26-22	19,3	2d159	1994	2020г.
2476	От ТК-26-22 до д.1г ул.Седова	10,3	2d57	1984	2020г.
2477	От ТК-26-22 до ТК-26-24	67,1	2d159	1984	2020г.
2478	От ТК-26-24 до ТК-26-26	17,1	2d57	1984	2020г.
2479	От ТК-26-26 до д.6а ул.Хромова	8,2	2d57	1984	2020г.
2480	От ТК-26-26 до д.4а ул.Хромова	40,45	2d57	1984	2020г.
2481	От ТК-26-24 до ТК-26-28	25,25	2d159	1994	2020г.
2482	От ТК-26-28 до д.8а ул.Хромова	16,8	2d159	1994	2020г.
2483	По д.8а ул.Хромова на д.12а	38,8	2d159		2020г.
2484	От д.8а до д.12а ул.Хромова	49,5	2d114	1984	2020г.
2485	По д.12а ул.Хромова на д.14а	54,7	2d114		2020г.
2486	От д.12а до д.14а ул.Хромова	11,5	2d57	1984	2020г.
2487	От ТК-26-28 до ТК-26-30	46,85	2d159	1984	2020г.
2488	От ТК-26-30 до ТК-26-32	29,15	2d89	1984	2020г.
2489	От ТК-26-32 до д.4 ул.Хромова	62,15	2d89	1994	2020г.
2490	От ТК-26-32 до д.6 ул.Хромова	10,55	2d57	1994	2020г.
2491	От ТК-26-30 до ТК-26-34	15,75	2d114	1984	2020г.

№ п/п	Наименование участка	Длина (2-тр)	Диаметр	Год прокладки	Год модернизации
2492	От ТК-26-34 до д.8 ул.Хромова	10,9	2d57	1994	2020г.
2493	От ТК-26-34 до ТК-26-36	47,1	2d89	1984	2020г.
2494	От ТК-26-36 до д.10 ул.Хромова	9,75	2d57	1994	2020г.
2495	От ТК-26-36 до ТК-26-38	62,45	2d89	1994	2020г.
2496	От ТК-26-38 до д.12 ул.Хромова	10,5	2d57	1994	2020г.
2497	От ТК-26-38 до ТК-26-40	44,8	2d89	1994	2020г.
2498	От ТК-26-40 до д.14 ул.Хромова	9,6	2d57	1994	2020г.
2499	От ТК-26-40 до д.16 ул.Хромова	50,5	2d89	1994	2020г.

Таблица 4. Реконструкция магистральных сетей с повышенной повреждаемостью 2020-2024 год.

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК-31 ТК - 1А	пл.Гагарина	57	37	630	Подземная	канальная	4 008,18
ТК-1А ТК- 032/3А	ул.Московская	57	86,9	530	Подземная	канальная	7 490,35
ТК-60 - ТК - 64 ул.Крылова	ул.Крылова	57	108,9	530	Подземная	канальная	9 386,64
ТК -64 - ТК - 65 ул.Крылова	ул.Крылова	57	62,2	530	Подземная	канальная	5 361,33
ТК -3А -ТК - 5А	ул.Орджоникидзе	57	9	530	Подземная	канальная	775,76
ТК -5А - ТК -6А	ул.Орджоникидзе	57	36	530	Подземная	канальная	3 103,02
ТК -6А - ТК -7А	ул.Орджоникидзе	57	36	530	Подземная	канальная	3 103,02
ТК -7А - ТК -10А	ул.Орджоникидзе	57	84,4	530	Подземная	канальная	7 274,86
ТК -10А -ТК - 11А	ул.Орджоникидзе	57	71,3	530	Подземная	канальная	6 145,70
ТК -11А -ТК - 12А*	ул.Орджоникидзе	57	45,9	530	Подземная	канальная	3 956,35
ТК -12А* - ТК -12А*-1	ул.Орджоникидзе	57	68,5	530	Подземная	канальная	5 904,36
ТК -12А*-1 - ТК -13А	ул.Орджоникидзе	57	55	530	Подземная	канальная	4 740,73
ТК -13А -ТК - 14А	ул.Орджоникидзе	57	73	530	Подземная	канальная	6 292,24
ТК -14А - ТК -15А/710	ул.Орджоникидзе	57	70	530	Подземная	канальная	6 033,65
ТК-161 ТК - 163	Вдоль ул.Кирова	55	64	426	Надземная подающий	воздушная	1 437,68
ТК-161 ТК- 163	Вдоль ул.Кирова	55	64	426	Надземная обратный	воздушная	3 862,20
ТК -135 - ТК -136	Головинский вал	55	35	426	Подземная	канальная	2 112,14
ТК -136 -ТК - 137	Головинский вал	55	48,1	426	Подземная	канальная	2 902,68



Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -137 -ТК - 138	Головинский вал	55	57,5	426	Подземная	канальная	3 469,94
ТК -143 -ТК - 144	К.Ммаркса/ ул.Бакунина	55	98	426	Подземная	канальная	5 913,99
ТК -144 -ТК - 145	ул.Бакунина	55	100	426	Подземная	канальная	6 034,68
ТК -145 -ТК - 146	ул.Бакунина	55	83,5	426	Подземная	канальная	5 038,96
ТК -160А - ТК - 161	4ый пер. Красной Слободы	55	185	426	Подземная	канальная	11 164,16
ТК -161 - ТК -163	4ый пер. Красной Слободы	55	125,1	426	Подземная	канальная	7 549,39
ТК -37А -ТК - 38А	ул.Т.Ильиной	55	105	530	Подземная	канальная	9 050,48
ТК -38А - ТК -39А	ул.Т.Ильиной	55	108	530	Подземная	канальная	9 309,06
ТК -39А - ТК -41А	ул.Т.Ильиной	55	147	530	Подземная	канальная	12 670,67
ТК -146 - ТК -149	ул.Бакунина	54	100,5	426	Подземная	канальная	6 064,85
ТК -149 -ТК - 151	2-я Красной Слободы	54	224,2	426	Подземная	канальная	13 529,75
ТК -151 - ТК -152	2-я Красной Слободы	54	114,9	426	Подземная	канальная	6 933,85
ТК -152 - ТК -156	проспект Калинина	54	114	426	Подземная	канальная	6 879,54
ТК -156 -ТК - 158	проспект Калинина	54	170,4	426	Подземная	канальная	10 283,10
ТК -158 -ТК - 159	проспект Калинина	54	85	426	Подземная	канальная	5 129,48
ТК -41А - ТК -42А	ул.Т.Ильиной	53	99,2	530	Подземная	канальная	8 550,54
ТК -42А - ТК -43А	ул.Т.Ильиной	53	75	530	Подземная	канальная	6 464,63
ТК -37А - ТК -1Б	15 лет Октября	53	74	530	Подземная	канальная	6 378,43
ТК -1Б -ТК - 2Б	15 лет Октября	53	75	530	Подземная	канальная	6 464,63
ТК -2Б - ТК -3Б	15 лет Октября	53	148	530	Подземная	канальная	12 756,86
ТК -3Б - ТК -4Б	15 лет Октября	53	90	530	Подземная	канальная	7 757,55
ТК -4Б - ТК -5Б	15 лет Октября	53	187	530	Подземная	канальная	16 118,47
ТК -46А - ТК -47А	проезд Швейников	52	139,6	426	Подземная	канальная	8 424,41
ПГ-2 ТК - 700	Территория Химволокна	51	420	820	Надземная подающий	воздушная	19 174,00
ТК-710/15А ТК- 712/17А	Наб.реки Лазури	50	131,5	820	Надземная подающий	воздушная	6 003,29

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК-710/15А ТК- 712/17А	Наб.реки Лазури	50	131,5	820	Надземная обратный	воздушная	6 003,29
ТК-712/17А ТК- 713	Наб.реки Лазури напротив дома №12	50	188,5	630	Надземная подающий	воздушная	7 638,46
ТК-712/17А ТК- 713	Наб.реки Лазури	50	188,5	630	Надземная обратный	воздушная	7 638,46
ТК-713 ТК- 714	Наб.реки Лазури	50	624,9	630	Надземная подающий	воздушная	25 322,40
ТК-713 ТК- 714	Наб.реки Лазури	50	624,9	630	Надземная обратный	воздушная	25 322,40
ТК-714 ТК- 715	Наб.реки Лазури	50	146,1	630	Надземная подающий	воздушная	5 920,31
ТК-714 ТК- 715	Наб.реки Лазури	50	146,1	630	Надземная обратный	воздушная	5 920,31
ТК -400/719 - ТК - 400-1	ул.Володарского	50	38,1	720	Подземная	канальная	4 201,47
ТК -400-1 - ТК -400-2	ул.Володарского	50	14,5	720	Подземная	канальная	1 598,98
ТК -400-2 - ТК -400-3	ул.Володарского	50	29,4	720	Подземная	канальная	3 242,08
ТК -400-3 -ТК - 401	ул.Володарского	50	83,1	720	Подземная	канальная	9 163,83
ТК -401 - ТК -402	ул.Володарского	50	52,1	720	Подземная	канальная	5 745,32
ТК -402 -ТК - 403	ул.Володарского	50	162,9	720	Подземная	канальная	17 963,76
ТК -403 -ТК - 404	ул.Володарского	50	148,4	720	Подземная	канальная	16 364,78
ТК -404 - ТК -404-1	ул.Володарского	50	32,1	720	Подземная	канальная	3 539,82
ТК -404-1 -ТК - 405	ул.Володарского	50	48,5	720	Подземная	канальная	5 348,33
ТК -405 - ТК -406	ул.Володарского	50	50,6	720	Подземная	канальная	5 579,90
ТК -406 - ТК -407/74	ул.Володарского	50	81,3	720	Подземная	канальная	8 965,34
ТК -704 - ТК -705	Московское шоссе	50	28,7	720	Подз. обратный	канальная	1 582,44
ТК -704 - ТК -705	Московское шоссе	50	28,7	720	Подз. обратный	канальная	1 582,44
ТК -709 - ТК -710/15А	наб. реки Лазури	50	54,7	820	Подземная	канальная	6 746,41
ТК -715 - ТК -716	наб. реки Лазури	50	159,1	630	Подземная	канальная	17 235,17
ТК -229 - ТК -230	ул.Бобкова	50	53	530	Подземная	канальная	4 568,34
переход на другой диаметр	ул.Бобкова	50	57,5	426	Подземная	канальная	3 469,94
ТК -234 -ТК - 235	ул.50 лет Октября	50	50,5	426	Подземная	канальная	3 047,51

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -235 -ТК - 236	ул.50 лет Октября	50	28,5	426	Подземная	канальная	1 719,88
ТК -236 - ТК -237	ул.50 лет Октября	50	179,9	426	Подземная	канальная	10 856,39
ТК -237 - ТК -237А	ул.50 лет Октября	50	105,3	426	Подземная	канальная	6 354,52
ТК -237А -ТК - 238	ул.50 лет Октября	50	104	426	Подземная	канальная	6 276,07
ТК -238 - ТК -238А	ул.50 лет Октября	50	63	426	Подземная	канальная	3 801,85
ТК -238А - ТК -239	ул.50 лет Октября	50	76,3	426	Подземная	канальная	4 604,46
ТК -239 -ТК - 240	ул.50 лет Октября	50	95	426	Подземная	канальная	5 732,95
ТК -240 - ТК -241	ул.50 лет Октября	50	154,5	426	Подземная	канальная	9 323,58
ТК -241 - ТК -242	ул.50 лет Октября	50	82,3	426	Подземная	канальная	4 966,54
ТК -242 - ТК -243	ул.50 лет Октября	50	40	426	Подземная	канальная	2 413,87
ТК -244 - ТК -245	ул.50 лет Октября	49	126,4	325	Подземная	канальная	4 936,67
ТК -47А - ТК -48А	проезд Швейников	48	88,5	426	Подземная	канальная	5 340,69
ТК -48А - ТК -49А	ул.Ерофеева	48	71,3	426	Подземная	канальная	4 302,73
ТК -49А - ТК -50А	ул.Ерофеева	48	60,2	426	Подземная	канальная	3 632,88
ТК -50А -ТК - 51А	ул.Ерофеева	48	102,8	426	Подземная	канальная	6 203,65
ТК -51А - ТК -52А	ул.Склизкова	48	171,5	426	Подземная	канальная	10 349,48
ТК -52А -ТК - 53А	ул.Склизкова	48	88,5	426	Подземная	канальная	5 340,69
ТК -245 -ТК - 246	ул.50 лет Октября	48	69,5	325	Подземная	канальная	2 714,39
ТК -246 -ТК - 247	ул.50 лет Октября	48	76	325	Подземная	канальная	2 968,25
ТК -247 - ТК -248	ул.50 лет Октября	48	28,8	325	Подземная	канальная	1 124,81
ТК -248 - ТК -249	ул.50 лет Октября	48	46	325	Подземная	канальная	1 796,57
ТК -249 - ТК -250	ул.50 лет Октября	48	76	325	Подземная	канальная	2 968,25
ТК -250 - ТК -251	ул.50 лет Октября	48	87,5	325	Подземная	канальная	3 417,39
ТК -251 - ТК -252	ул.50 лет Октября	48	63,5	325	Подземная	канальная	2 480,05
ТК -720 - ТК -721	проспект Чайковского	47	47	530	Подземная	канальная	4 051,17
ТК -721 - ТК -722	проспект Чайковского	47	95	530	Подземная	канальная	8 188,53
ТК -722 -ТК - 723	проспект Чайковского	47	87	530	Подземная	канальная	7 498,97

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -723 - ТК -724	проспект Чайковского	47	92,7	530	Подземная	канальная	7 990,28
ТК -724 - ТК -725	проспект Чайковского	47	113,7	530	Подземная	канальная	9 800,37
ТК -725 -ТК - 728	проспект Победы/Чайковского	47	121	530	Подземная	канальная	10 429,60
ТК -728 - ТК -730	проспект Чайковского	47	155	530	Подземная	канальная	13 360,23
ТК -730 -ТК - 731/56А	проспект Чайковского	47	166,2	530	Подземная	канальная	14 325,61
ТК -731 - ТК -733 (732?)	ул.Коробкова	47	231,6	530	Подземная	канальная	19 962,76
ТК -733 -ТК - 734/900	ул.Коробкова	47	106,4	530	Подземная	канальная	9 171,15
ТК -734/900 - ТК -735	ул.Коробкова	47	65,7	530	Подземная	канальная	5 663,01
ТК -735 -ТК - 736	ул.Коробкова	47	117,2	530	Подземная	канальная	10 102,05
ТК -736 - ТК -737	ул.Коробкова	47	139,9	530	Подземная	канальная	12 058,68
ТК -737- ТК -738	ул.Коробкова	47	86,9	530	Подземная	канальная	7 490,35
ТК -738 -ТК - 740	ул.Макарова	47	171,2	530	Подземная	канальная	14 756,59
ТК -741 - ТК -742	ул.А.Степанова	47	236	530	Подземная	канальная	20 342,02
ТК -743 - ТК -744	ул.А.Степанова	47	79,8	530	Подземная	канальная	6 878,36
ТК -431 - ТК -428	Комсомольский проспект	47	40	426	Подземная	канальная	2 413,87
ТК-747 ТК- 748	пер Пески через Тьмаку	46	126	630	Надземная подающий	воздушная	13 649,48
ТК-747 ТК- 748	пер Пески через Тьмаку	46	126	630	Надземная обратный	воздушная	13 649,48
ТК -744- ТК -745	ул. 1ые Пески	46	96,5	630	Подземная	канальная	10 453,77
ТК -745 - ТК -746	ул. 1ые Пески	46	81,8	630	Подземная	канальная	8 861,33
ТК -746 -ТК - 747	ул.Спартака	46	165,5	630	Подземная	канальная	17 928,48
ТК -747 -ТК - 748	ул.Спартака	46	191,3	630	Подземная	канальная	20 723,37
ТК -748 - ТК -749	ул.Спартака	46	93,9	630	Подземная	канальная	10 172,11
ТК -749 - ТК -750	проспект Калинина	46	48,7	630	Подземная	канальная	5 275,63
ТК -750 - ТК -751	проспект Калинина/ул.Бакунина	46	34,2	630	Подземная	канальная	3 704,86

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -751 -ТК - 752	проспект Калинина/ул.Бакунина	46	67,4	630	Подземная	канальная	7 301,39
ТК -752 - ТК -753	проспект Калинина/ул.Бакунина	46	35,5	630	Подземная	канальная	3 845,69
ТК -753 - ТК -754	проспект Калинина/ул.Бакунина	46	56,1	630	Подземная	канальная	6 077,27
ТК -754 - ТК -755/143	проспект Калинина/ул.Бакунина	46	7,2	630	Подземная	канальная	779,97
ТК-423 - МОСТ - 422	речной вокзал	45	224,8	426	Надземная обратный	воздушная	13 565,96
ТК -224 - Бак ул.Бобкова нерабочая	ул.50 лет Октября	45	102,5	159	Подземная	канальная	1 585,02
ТК -434 - ТК -433	Комсомольский проспект	45	45	426	Подземная	канальная	2 715,61
ТК -433 -ТК - 432	Комсомольский проспект	45	77,5	426	Подземная	канальная	4 676,88
ТК -432 -ТК - 431	Комсомольский проспект	45	56,4	426	Подземная	канальная	3 403,56
ТК -422 -ТК - 421	Новый мост Речной	45	35,9	426	Подземная	канальная	2 166,45
ТК -734/900 - ТК -901	ул.2-я Путейская	44	47,4	530	Подземная	канальная	4 085,64
ТК -901 - ТК -901А	ул.2-я Путейская	44	36,6	530	Подземная	канальная	3 154,74
ТК -901А - ТК -901Б	ул.2-я Путейская	44	48,5	530	Подземная	канальная	4 180,46
ТК -901Б -ТК - 902	ул.2-я Путейская	44	56	530	Подземная	канальная	4 826,92
ТК -902 - ТК -903	ул.Суворова	44	100,5	530	Подземная	канальная	8 662,60
ТК -903 - ТК -904	ул.Суворова	44	61,4	530	Подземная	канальная	5 292,37
Т/тр. к баку-аккумулятор. пос.Мигалово	ул.50 лет Октября	44	25,5	219	Подземная	канальная	588,26
ТК -244 - ТК -244А	ул.50 лет Октября	44	21,2	530	Подземная	канальная	1 827,33
ТК -244А - ТК -244В	ул.50 лет Октября	44	87,6	530	Подземная	канальная	7 550,68
ТК -244В - ТК -244Б	ул.50 лет Октября	44	93,4	530	Подземная	канальная	8 050,61

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -244Б - ТК -ВК-1	ул.50 лет Октября	44	77,8	530	Подземная	канальная	6 705,97
ТК-816 ТК- 816А	ул.Склизкова через Хлебный	43	22	530	Надземная подающий	воздушная	775,14
ТК-816 ТК- 816А	ул.Склизкова через Хлебный	43	22	530	Надземная обратный	воздушная	775,14
ТК-820А ТК- 820Б	Хлебный ручей в районе ВК-Южная	43	22,2	820	Надземная подающий	воздушная	1 013,48
ТК-820А ТК- 820Б	Хлебный ручей в районе ВК-Южная	43	23,9	530	Надземная обратный	воздушная	842,09
ТК-820А ТК- 820Б	Хлебный ручей в районе ВК-Южная	43	23,9	530	Надземная обратный	воздушная	842,09
МОСТ - ТК-827	Бурашевское шоссе	43	177	630	Надземная подающий	воздушная	7 172,45
МОСТ -ТК- 827	Бурашевское шоссе	43	177	630	Надземная обратный	воздушная	7 172,45
ТК -813/3Г - ТК -814	ул.Склизкова	43	99	530	Подземная	канальная	8 533,31
ТК -814 - ТК -815	ул.Склизкова	43	107,1	530	Подземная	канальная	9 231,49
ТК -815 - ТК -816	ул.Склизкова	43	20,8	530	Подземная	канальная	1 792,86
ТК -816А - ТК -816В	ул.Склизкова	43	150	530	Подземная	канальная	12 929,25
ТК -816В -ТК - 816Б	ул.Орджоникидзе	43	258,7	530	Подземная	канальная	22 298,65
ТК -816Б -ТК - 817	ул.Орджоникидзе	43	127,8	530	Подземная	канальная	11 015,72
ТК -817 - ТК -818	ул.Орджоникидзе	43	129,8	530	Подземная	канальная	11 188,11
ТК -818 - ТК -819	ул.Орджоникидзе	43	199,2	530	Подземная	канальная	17 170,05
ТК -819 -ТК - 819А	Зеленый проезд	43	86,4	530	Подземная	канальная	7 447,25
ТК -819А -ТК - 820	Зеленый проезд	43	22	530	Подземная	канальная	1 896,29
ТК -828А -ТК - 829	2-я Транспортная	43	16	530	Подз. обратный	канальная	1 379,12
ТК -828А - ТК -829	2-я Транспортная	43	16	530	Подз. обратный	канальная	1 379,12
ТК -829 -ТК - 829А	2-я Транспортная	43	10	530	Подземная	канальная	861,95
ТК -829А -ТК - 830	ул.Королева	43	238,9	530	Подземная	канальная	20 591,99

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -830 -ТК - 831	ул.Королева	43	194,8	530	Подземная	канальная	16 790,79
ТК -831 - ТК -832	ул.Королева	43	63	530	Подземная	канальная	5 430,29
ТК -832 -ТК - 832А	бульвар Гусева	43	20,2	530	Подземная	канальная	1 741,14
ТК -832А - ТК -833	бульвар Гусева	43	85,9	530	Подземная	канальная	7 404,15
ТК -833 -ТК - 834	бульвар Гусева	43	213,9	530	Подземная	канальная	18 437,11
ТК -909 - ТК -910	проспект Чайковского	43	96,6	530	Подземная	канальная	8 326,44
ТК -910 - ТК -911	проспект Чайковского	43	55,8	530	Подземная	канальная	4 809,68
820 - ВК ЮЖНАЯ	Хлебный ручей в районе ВК-Южная	42	307	1020	Надземная подающий	воздушная	18 052,44
ТК -138-7 - ТК -138-6	ул.Учительская	42	37,7	530	Подземная	канальная	3 249,55
ТК -138-6 - ТК -138-5	ул.Учительская	42	96,4	426	Подземная	канальная	5 817,43
ТК -138-5 - ТК -138-4	ул.Учительская	42	104,7	426	Подземная	канальная	6 318,31
ТК -138-4 - ТК -138-3	ул.Учительская	42	53	426	Подземная	канальная	3 198,38
ТК -138-3 - ТК -138-2	ул.Учительская	42	148,8	426	Подземная	канальная	8 979,61
ТК -138-2 - ТК -138-1	ул.Учительская	42	80,3	426	Подземная	канальная	4 845,85
ТК -138-1 -ТК - 138	ул.Учительская	42	109	426	Подземная	канальная	6 577,80
ТК -834 - ТК -834А	бульвар Гусева	42	135,8	530	Подземная	канальная	11 705,28
ТК -834А - ТК -835	бульвар Гусева	42	133,2	530	Подземная	канальная	11 481,18
ТК -835 - ТК -836	бульвар Гусева	42	215,2	530	Подземная	канальная	18 549,17
ТК -836 - ТК -837	бульвар Гусева	42	108	530	Подземная	канальная	9 309,06
ТК -911 -ТК - 912	проспект Чайковского	42	33	530	Подземная	канальная	2 844,44
ТК -912 -ТК - 912А	проспект Чайковского	42	36	530	Подземная	канальная	3 103,02
ТК-304 ТК- 305	ул.Хрустальная	41	292,6	1020	Надземная подающий	воздушная	17 205,68
ТК-304 ТК- 305	ул.Хрустальная	41	292,6	920	Надземная обратный	воздушная	16 028,83
ТК-305 ТК- 306	ул.Хрустальная	41	334,3	1020	Надземная подающий	воздушная	19 657,76
ТК-305 ТК- 306	ул.Хрустальная	41	334,3	920	Надземная	воздушная	18 313,19

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
					обратный		
ТК-306 ТК- 307	ул.Хрустальная	41	173,2	1020	Надземная подающий	воздушная	10 184,63
ТК-306 ТК- 307	ул.Хрустальная	41	173,2	920	Надземная обратный	воздушная	9 488,02
ТК-307 ТК- 307А	ул.Хрустальная	41	257	1020	Надземная подающий	воздушная	15 112,30
ТК-307 ТК- 307А	ул.Хрустальная	41	257	920	Надземная обратный	воздушная	14 078,64
ТК-317 ТК- 318	ул.Соминка	41	20,2	1020	Надземная подающий	воздушная	1 187,82
ТК-317 ТК- 318	ул.Соминка	41	20,2	1020	Надземная обратный	воздушная	1 187,82
ТК-324 ТК- 325/600	ул.Мичурина и ул.Грибоедова	41	96,6	1020	Надземная подающий	воздушная	5 680,34
ТК-324 ТК- 325/600	ул.Мичурина	41	96,6	1020	Надземная обратный	воздушная	5 680,34
ТК-325/600 ТК- 328	ул.Мичурина	41	603,4	1020	Надземная подающий	воздушная	35 481,57
ТК-325/600 ТК- 328	ул.Мичурина	41	603,4	1020	Надземная обратный	воздушная	35 481,57
ТК -3В -ТК - 1Г	ул.Т.Ильиной	41	132,3	426	Подземная	канальная	7 983,88
ТК -1Г - ТК -2Г	ул.Т.Ильиной	41	82,7	426	Подземная	канальная	4 990,68
ТК -2Г - ТК -3Г/813	ул.Т.Ильиной	41	82,2	426	Подземная	канальная	4 960,51
ТК -166-1/369 -ТК - 170	ул.Кирова	41	124	530	Подземная	канальная	10 688,18
ТК -170 -ТК - 171	ул.Бобкова	41	54,3	530	Подземная	канальная	4 680,39
ТК -171 - ТК -172	ул.Бобкова	41	127,8	530	Подземная	канальная	11 015,72
ТК -172 - ТК -173	ул.Бобкова	41	114,1	530	Подземная	канальная	9 834,85
ТК -173 -ТК - 174	ул.Бобкова	41	149,6	530	Подземная	канальная	12 894,77
ТК -174 -ТК - 175	ул.Бобкова	41	71,1	530	Подземная	канальная	6 128,47
ТК -175 - ТК -176	ул.Бобкова	41	100,3	530	Подземная	канальная	8 645,36
ТК -176 - ТК -177	ул.Бобкова	41	71	530	Подземная	канальная	6 119,85
ТК -177 - ТК -178/221	ул.Бобкова	41	158,7	530	Подземная	канальная	13 679,15
ТК-036 ТК- 037	ул.Московская	40	47,8	530	Подземная	канальная	4 120,12
ТК-037 ТК- 038	ул.Московская	40	93,8	530	Подземная	канальная	8 085,09



Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК-038 -ТК- 039	ул.Московская	40	162,6	530	Подземная	канальная	14 015,31
ТК -178/221 -ТК - 222	ул.Бобкова	40	87,7	426	Подземная	канальная	5 292,42
ТК -222 - ТК -223	ул.Бобкова	40	184,3	426	Подземная	канальная	11 121,92
ТК -223 - ТК -223А	ул.Бобкова	40	97	426	Подземная	канальная	5 853,64
ТК -223А -ТК - 224	ул.Бобкова	40	89,8	426	Подземная	канальная	5 419,14
ТК -224 - ТК -225	ул.Бобкова	40	116,9	426	Подземная	канальная	7 054,54
ТК -225 -ТК - 226	ул.Бобкова	40	63,5	426	Подземная	канальная	3 832,02
ТК-259-4 ТК- 259-3	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	39	129,6	426	Надземная подающий	воздушная	2 911,29
ТК-259-3 ТК- 259-2	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	39	82,3	426	Надземная подающий	воздушная	1 848,76
ТК-259-2 ТК- 259-1	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	39	192	426	Надземная подающий	воздушная	4 313,03
ТК-259-1 ТК - 259	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	39	100,2	426	Надземная подающий	воздушная	2 250,86
ТК -259 - ТК -258	ул.50 лет Октября	39	125	426	Подземная	канальная	7 543,35
ТК -258 - ТК -256	ул.50 лет Октября	39	124,6	426	Подземная	канальная	7 519,21
ТК -256 -ТК - 255	ул.50 лет Октября	39	180,2	426	Подземная	канальная	10 874,49
ТК -255 - ТК -243/256	ул.50 лет Октября	39	51,9	426	Подземная	канальная	3 132,00
ТК -208/280 - ТК -209	ул.Маршала Конева	39	35,3	426	Подземная	канальная	2 130,24
ТК -209 -ТК - 216	ул.Маршала Конева	39	87,6	426	Подземная	канальная	5 286,38
ТК -216 -ТК - 217	ул.П.Марозова	39	45	426	Подземная	канальная	2 715,61
ТК -217 - ТК -218	ул.П.Марозова	39	98	426	Подземная	канальная	5 913,99
ТК -218 - ТК -219	ул.П.Марозова	39	66,8	426	Подземная	канальная	4 031,17
ТК -219 -ТК - 220	ул.П.Марозова	39	41	426	Подземная	канальная	2 474,22
ТК -220 - ТК -221/178	проспект Ленина	39	86,1	426	Подземная	канальная	5 195,86
ТК -208/280 -ТК - 279	ул.Маршала Конева	38	103,3	426	Подземная	канальная	6 233,83

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -390А - ТК -390	ул.Хромова	38	86,9	530	Подземная	канальная	7 490,35
ТК -392 - ТК -393	ул.Хромова	38	105,3	530	Подземная	канальная	9 076,33
ТК -393 - ТК -394	ул.Хромова	38	54,2	530	Подземная	канальная	4 671,77
ТК -394 - ТК -395	ул.Седова	38	133,1	530	Подземная	канальная	11 472,56
ТК -395 -ТК - 396	ул.Седова	38	199,7	530	Подземная	канальная	17 213,14
ТК -443 -ТК - 442	Комсомольский проспект	37	108,3	630	Подземная	канальная	11 732,05
ТК -342/350 -ТК - 351	ул.К.Маркса/ул.Бакунина	35	79	630	Подземная	канальная	8 558,01
ТК -351 - ТК -352	ул.2-я Пухальского	35	100	630	Подземная	канальная	10 832,92
ТК -352 - ТК -353	ул.2-я Пухальского	35	82	720	Подземная	канальная	9 042,53
ТК -353 - ТК -354	ул.7-я Красной Слободы	35	118,4	720	Подземная	канальная	13 056,53
ТК -354 - ТК -355	ул.7-я Красной Слободы	35	93,3	720	Подземная	канальная	10 288,64
ТК -355 - ТК -356	ул.7-я Красной Слободы	35	141,7	720	Подземная	канальная	15 625,94
ТК -356 -ТК - 357	ул.7-я Красной Слободы	35	181,1	720	Подземная	канальная	19 970,76
ТК -357 - ТК -358	ул.7-я Красной Слободы	35	76,3	720	Подземная	канальная	8 413,97
ТК -358 - ТК -359	ул.7-я Красной Слободы	35	170,2	720	Подземная	канальная	18 768,77
ТК -359 - ТК -360	Завод штампов (склады)	35	148,2	720	Подземная	канальная	16 342,72
ТК -360 -ТК - 361	Завод штампов (склады)	35	176,8	720	Подземная	канальная	19 496,58
ТК -361 - ТК -362	Завод штампов (склады)	35	123,6	720	Подземная	канальная	13 629,96
ТК -362 - ТК -363	Завод штампов (склады)	35	97,6	720	Подземная	канальная	10 762,82
ТК -363 - ТК -364	Завод штампов (склады)	35	239,4	720	Подземная	канальная	26 399,78
ТК -364 - ТК -365	Завод штампов (склады)	35	137,7	720	Подземная	канальная	15 184,84
ТК -365 - ТК -366	ул.Кирова	35	15	720	Подземная	канальная	1 654,12
ТК -366 - ТК -367	ул.Кирова	35	12	720	Подземная	канальная	1 323,30

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -367 - ТК -368	ул.Кирова	35	58	720	Подземная	канальная	6 395,94
ТК -368 -ТК - 369/166-1	ул.Кирова	35	29	720	Подземная	канальная	3 197,97
ТК-032 ТК - 033	ул.Московская	31	129,1	530	Подземная	канальная	11 127,78
ТК-033 ТК - 034	ул.Московская	31	169,7	530	Подземная	канальная	14 627,29
ТК -117-10 - ТК -117-8	ул.Достоевского	30	90,1	530	Подземная	канальная	7 766,17
ТК -117-8 - ТК -117-6	ул.Достоевского	30	89,9	530	Подземная	канальная	7 748,93
ТК -117-6 - ТК -117-4	ул.Д.Донского	30	69	530	Подземная	канальная	5 947,46
ТК -117-4 - ТК -117-2	ул.Д.Донского	30	143,2	530	Подземная	канальная	12 343,13
ТК -117-2 - ТК -117	ул.Д.Донского	30	63,8	530	Подземная	канальная	5 499,24
ТК -117 - ТК -117-1	ул.Д.Донского	30	81,5	426	Подземная	канальная	4 918,26
ТК -117-1 - ТК -117-3	ул.Д.Донского	30	74,6	426	Подземная	канальная	4 501,87
ТК -117-3 - ТК - 138-7	ул.Д.Донского	30	54,9	426	Подземная	канальная	3 313,04
ТК -117-3 - ТК - 138-7	ул.Д.Донского	30	48	530	Подземная	канальная	4 137,36
ТК -278 - ТК -277	ул.Маршала Конева	30	100,5	530	Подземная	канальная	8 662,60
ТК -277 - ТК -276	ул.Маршала Конева	30	56,5	530	Подземная	канальная	4 870,02
ТК -276 -ТК -275	ул.Маршала Конева	30	134,8	530	Подземная	канальная	11 619,09
ТК -396-18 -ТК - 396-20/25-2	ул.Седова	30	12,2	325	Подземная	канальная	476,48
ТК-501 ТК- 501-3	Артиллерийский пер.	29	211,1	159	Надземная подающий	воздушная	974,22
ТК-501 ТК- 501-3	Артиллерийский пер.	29	211,1	159	Надземная обратный	воздушная	974,22
ТК -86-18 - ТК -86-22	Свободный переулок	29	42,1	426	Подземная	канальная	2 540,60
ТК -86-22 - ТК -86-26	Свободный переулок	29	52,6	273	Подземная	канальная	1 811,67
ТК -2-335 - ТК -2-336	Конный переулок	29	70,3	820	Подземная	канальная	8 670,43
ТК -2-336 -ТК - 2-337	Наб.Афанасия Никитина	29	52,8	820	Подземная	канальная	6 512,08
ТК -2-337 - ТК -2-338	Наб.Афанасия Никитина	29	149,8	820	Подземная	канальная	18 475,55
ТК -74 - ТК - 74А	ул.Радищева	28	20,3	720	Подземная	канальная	2 238,58
ТК -74А - ТК - 75	ул.Радищева	28	68,1	720	Подземная	канальная	7 509,71
ТК -75 - ТК -76	ул.Радищева	28	89,5	720	Подземная	канальная	9 869,59

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -76 - ТК - 79	ул.Радищева	28	173,7	720	Подземная	канальная	19 154,73
ТК -85 - ТК -86	бульвар Радищева	28	56	273	Подземная	канальная	1 928,77
ТК -86-2 - ТК -86-4	Свободный переулок	28	46	426	Подземная	канальная	2 775,95
ТК -86-4 - ТК -86-6	Свободный переулок	28	67,4	426	Подземная	канальная	4 067,37
ТК -86-6 - ТК -86-18	Свободный переулок	28	39,5	426	Подземная	канальная	2 383,70
ТК -21Б - ТК -21Б-1	Садовый переулок	28	49	426	Подземная	канальная	2 956,99
ТК -21Б-1 -ТК - 917А	Садовый переулок	28	56	426	Подземная	канальная	3 379,42
ТК -274 -ТК - 273	ул.Маршала Конева	28	121,9	426	Подземная	канальная	7 356,28
ТК -273 - ТК -272	ул.Маршала Конева	28	125,2	530	Подземная	канальная	10 791,61
ТК -272 - ТК -271	ул.Маршала Конева	28	124,4	530	Подземная	канальная	10 722,66
ТК -271 - ТК -270	ул.Маршала Конева	28	115,7	530	Подземная	канальная	9 972,76
ТК -270 - ТК -268	ул.Маршала Конева	28	78	530	Подземная	канальная	6 723,21
ТК -268 - ТК -267	ул.Маршала Конева	28	145,2	530	Подземная	канальная	12 515,52
ТК -398-2 - ТК -398-10	ул.П.Савельевой	28	81,9	426	Подземная	канальная	4 942,40
ТК -398-10 -ТК - 398-12	ул.П.Савельевой	28	70,5	426	Подземная	канальная	4 254,45
ТК -398-12 -ТК - 398-38	ул.П.Савельевой	28	59,5	426	Подземная	канальная	3 590,64
ТК -398-38 - ТК -398-18	ул.П.Савельевой	28	60	426	Подземная	канальная	3 620,81
ТК -398-18 -ТК - 398-20	ул.П.Савельевой	28	51,8	426	Подземная	канальная	3 125,96
ТК -398-20 -ТК - 398-22а	ул.П.Савельевой	28	116,6	426	Подземная	канальная	7 036,44
ТК -398-22а -ТК - 398-22	Молодежный бульвар	28	75	426	Подземная	канальная	4 526,01
ТК-043 - ТК- 044	ул.Вагжанова	27	143,8	530	Подземная	канальная	12 394,84
ТК- 044 - ТК- 045	Смоленский пер.	27	117,4	530	Подземная	канальная	10 119,29
ТК-045 - ТК- 60	Смоленский пер.	27	27,8	530	Подземная	канальная	979,50
ТК-103 ТК- 106 (мост)	Через Тьмаку возле стадиона Химик	26	49	530	Надземная подающий	воздушная	1 726,46

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК-103 ТК - 106 (мост)	Через Тьмаку возле стадиона Химик	26	49	530	Надземная обратный	воздушная	1 726,46
ТК-820 - ВК ЮЖНАЯ	около территория ВК-Южная	26	387,6	720	Надземная обратный	воздушная	15 785,61
ТК-820 - ВК ЮЖНАЯ	около территория ВК-Южная	26	387,6	720	Надземная обратный	воздушная	15 785,61
ТК-379-3 ТК- 379-5	ул.Седова	26	25	530	Надземная подающий	воздушная	880,85
ТК-379-3 ТК - 379-5	ул.Седова	26	25	530	Надземная обратный	воздушная	880,85
ТК-034 ТК - 035	ул.Московская	26	36,6	530	Подземная	канальная	1 289,56
ТК-035 ТК- 036	ул.Московская	26	44,2	530	Подземная	канальная	1 557,33
ТК-039 - ТК- 040	ул.Московская	26	158,4	530	Подземная	канальная	5 581,04
ТК-040 - ТК-041	ул.Вагжанова	26	65,9	530	Подземная	канальная	2 321,91
ТК-041 - ТК- 042	ул.Вагжанова	26	125,4	530	Подземная	канальная	4 418,32
ТК-042 - ТК- 043	ул.Вагжанова	26	131,6	530	Подземная	бесканальная	4 636,77
ТК -98/2-344 - ТК - 100	ул.Советская	26	73,6	530	Подземная	канальная	2 593,21
ТК -100 - ТК -101	ул.Советская	26	8,8	530	Подземная	канальная	310,06
ТК -101 -ТК - 103	ул.Советская	26	136,2	530	Подземная	канальная	4 798,85
ТК -103 - ТК -106	ул.Софьи Перовской река Тьмака	26	10,4	530	Подземная	канальная	366,43
ТК -106 -ТК - 107	наб.реки Тьмаки	26	189,1	530	Подземная	канальная	6 662,71
ТК -107 - ТК -110	наб.реки Тьмаки	26	37,6	530	Подземная	канальная	1 324,79
<b>Итого:</b>			<b>30159,95</b>	-	-	-	<b>2 456 830,84</b>

Таблица 5. Реконструкция магистральных сетей с повышенной повреждаемостью 2025-2029 год.

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -53А -ТК - 54А	ул.Склизкова	26	58	426	Подземная	канальная	3 500,11
ТК -54А -ТК - 54А-1	ул.Склизкова	26	34,5	426	Подземная	канальная	2 081,96

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -54А-1 -ТК - 55А	ул.Склизкова	26	38,6	426	Подземная	канальная	2 329,39
ТК -55А - ТК -55А-1	ул.Склизкова	26	43,5	426	Подземная	канальная	2 625,09
ТК -55А-1 -ТК - 56А-1	ул.Склизкова	26	99,7	426	Подземная	канальная	6 016,58
ТК -56А-1 - ТК -56А/731	ул.Склизкова/проспект Чайковского	26	14,8	426	Подземная	канальная	893,13
ТК -20Б - ТК -21Б	Садовый переулок	26	94,3	426	Подземная	канальная	5 690,70
ТК -819А - ТК -ЦТП-2	Зеленый проезд	26	233,6	426	Подземная	канальная	14 097,01
ЦТП-2(ЦТП-1) -ТК - 20В	Зеленый проезд	26	40,3	426	Подземная	канальная	2 431,98
ЦТП-2 (ЦТП-1)-ТК - 20В	Зеленый проезд	26	95,3	530	Подземная	канальная	8 214,38
ТК -20В - ТК -19В	Зеленый проезд	26	62,7	530	Подземная	канальная	5 404,43
ТК -844 - ТК -845А	ул.Можайского	26	45,1	630	Подземная	канальная	4 885,65
ТК -845А -ТК - 845	ул.Можайского	26	27,1	630	Подземная	канальная	2 935,72
ТК -847 -ТК - 848	ул.Левитана	26	141,1	630	Подземная	канальная	15 285,25
ТК -848 - ТК -849	ул.Левитана	26	122,9	630	Подземная	канальная	13 313,66
ТК -849 - ТК -850	ул.Левитана	26	107,4	630	Подземная	канальная	11 634,55
ТК -850 -ТК - 829	ул.Левитана	26	51,3	630	Подземная	канальная	5 557,29
ТК -844 - ТК -851	ул.Левитана	26	49,9	530	Подземная	канальная	4 301,13
ТК -851 - ТК -852	ул.Левитана	26	86,3	530	Подземная	канальная	7 438,63
ТК -852 -ТК - 853	ул.Левитана	26	157,7	530	Подземная	канальная	13 592,95
ТК -853 - ТК -854	ул.Левитана	26	117,7	530	Подземная	канальная	10 145,15
ТК -854 - ТК -855	ул.Левитана	26	49	530	Подземная	канальная	4 223,56
ТК -855 - ТК -856	ул.Можайского	26	106,4	530	Подземная	канальная	9 171,15

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -912А -ТК - 913	проспект Чайковского	26	113	530	Подземная	канальная	9 740,04
ТК -913 - ТК -914/24Б	Садовый переулок	26	93,2	530	Подземная	канальная	8 033,37
ТК -914/24Б -ТК - 915	Садовый переулок	26	87	530	Подземная	канальная	7 498,97
ТК -915 - ТК -916А	ул.Коминтерна	26	50	530	Подземная	канальная	4 309,75
ТК -916А -ТК - 916	ул.Коминтерна	26	13,2	530	Подземная	канальная	1 137,77
ТК -916 - ТК -917	ул.Коминтерна	26	61,4	530	Подземная	канальная	5 292,37
ТК -917 -ТК - 917А	ул.Коминтерна	26	101	530	Подземная	канальная	8 705,70
ТК -917А - ТК -918	ул.Коминтерна	26	98	530	Подземная	канальная	8 447,11
ТК -918 - ТК -919	ул.Коминтерна	26	73,5	530	Подземная	канальная	6 335,33
ТК -919 - ТК -919А	ул.Коминтерна	26	39	530	Подземная	канальная	3 361,61
ТК -919А -ТК - 920	ул.Коминтерна	26	184,7	530	Подземная	канальная	15 920,22
ТК -920 - ТК -921	ул.Коминтерна	26	25,3	530	Подземная	канальная	2 180,73
ТК -2-316 - ТК -2-317	ул.Хрустальная	26	266,5	1020	Подземная	канальная	40 549,75
ТК -2-317 - ТК -2-318	ул.Хрустальная	26	275,2	1020	Подземная	канальная	41 873,51
ТК -2-318 - ТК -2-319	ул.2-го Карпинского	26	169	1020	Подземная	канальная	25 714,47
ТК -2-319 -ТК - 2-320	ул.2-го Карпинского	26	159,6	1020	Подземная	канальная	24 284,20
ТК -2-320 -ТК - 2-321	ул.Мусоргского	26	38,6	1020	Подземная	канальная	5 873,25
ТК -2-321 -ТК - 2-322	ул.Мусоргского	26	63	1020	Подземная	канальная	9 585,87
ТК -2-322 -ТК - 2-323	ул.Мусоргского	26	146,4	1020	Подземная	канальная	22 275,73
ТК -2-323 -ТК - 2-324	ул.Карпинского	26	80,2	820	Подземная	канальная	9 891,45

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -2-324 -ТК - 2-325	ул.Карпинского	26	134	820	Подземная	канальная	16 526,86
ТК -2-325 -ТК - 2-325А	ул.Карпинского	26	150	820	Подземная	канальная	18 500,21
ТК -2-326 -ТК - 2-327/514	ул.Фурманова	26	384	820	Подземная	канальная	47 360,55
ТК -2-327/514 -ТК - 2-328	ул.Фурманова	26	3,6	820	Подземная	канальная	444,01
ТК -2-328 -ТК - 2-329	ул.Фурманова	26	42	820	Подземная	канальная	5 180,06
ТК -2-329 - ТК -2-330	ул.Горького	26	63	820	Подземная	канальная	7 770,09
ТК -2-330 -ТК - 2-331	ул.Горького	26	29,5	820	Подземная	канальная	3 638,38
ТК -2-331 - ТК -2-332	ул.Горького	26	40	820	Подземная	канальная	4 933,39
ТК -2-332 -ТК - 2-333	ул.Горького	26	21	820	Подземная	канальная	2 590,03
ТК -2-333 -ТК - 2-334	Конный переулок	26	23,9	820	Подземная	канальная	2 947,70
ТК -2-334 - ТК -2-335	Конный переулок	26	14,2	820	Подземная	канальная	1 751,35
ТК-306 ТК- 2-312	ул.Хрустальная	25	390,5	1020	Надземная обратный	воздушная	22 962,47
МОСТ (2-338 - 2-340)	Площадь мира	25	244	720	Надземная подающий	воздушная	9 937,28
МОСТ (2-338 - 2-340)	площадь Мира	25	244	720	Надземная обратный	воздушная	9 937,28
ТК-423 - МОСТ - 422	Речной вокзал	25	224,8	426	Надземная подающий	воздушная	5 049,83
ТК 2П - ТК 3П	ул.Индустриальная	25	30,4	720	Подземная	канальная	3 352,35
ТК 3П - ТК 4П	ул.Индустриальная	25	67,6	720	Подземная	канальная	7 454,58
ТК 4П - ТК 5П	ул.Индустриальная	25	18,3	720	Подземная	канальная	2 018,03
ТК 5П - ТК 6П	ул.Индустриальная	25	42,4	720	Подземная	канальная	4 675,65
ТК 6П - ТК 7П	ул.Индустриальная	25	128,2	720	Подземная	канальная	14 137,23
ТК 7П - ТК 8П	ул.Индустриальная	25	13,9	720	Подземная	канальная	1 532,82



Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК 8П - ТК 9П	ул.Индустриальная	25	91,1	720	Подземная	канальная	10 046,03
ТК 9П - ТК 10П	ул.Индустриальная	25	9,9	720	Подземная	канальная	1 091,72
ТК 10П - ТК 11П	ул.Индустриальная	25	151,9	720	Подземная	канальная	16 750,74
ТК 11П - ТК 12П	ул.Индустриальная	25	152,9	720	Подземная	канальная	16 861,01
ТК 12П - ТК 13П	ул.Индустриальная	25	63,2	720	Подземная	канальная	6 969,37
ТК 16 - ТК 17	ул.Индустриальная	25	67,7	630	Подземная	канальная	7 333,89
ТК 17 - ТК 18	ул.Индустриальная	25	81	630	Подземная	канальная	8 774,66
ТК 18 - ТК 19	ул.Индустриальная	25	86,3	630	Подземная	канальная	9 348,81
ТК 19 - ТК 19а	ул.Индустриальная	25	10,1	630	Подземная	канальная	1 094,12
ТК-19а ТК- 20	ул.Индустриальная	25	46,1	630	Подземная	канальная	4 993,98
ТК-20 ТК - 20а	ул.Индустриальная	25	24,6	630	Подземная	канальная	2 664,90
ТК-20а ТК - 20б	ул.Индустриальная	25	13,8	630	Подземная	канальная	1 494,94
ТК-20б ТК - 20в	ул.Индустриальная	25	68,9	630	Подземная	канальная	7 463,88
ТК-20в ТК- 21	ул.Индустриальная	25	70,2	630	Подземная	канальная	7 604,71
ТК-21 ТК - 22	ул.Индустриальная	25	80,9	630	Подземная	канальная	8 763,83
ТК-22 ТК- 23	ул.Индустриальная	25	78,6	630	Подземная	канальная	8 514,67
ТК-23 ТК- 24	ул.Индустриальная	25	78,9	630	Подземная	канальная	8 547,17
ТК-24 ТК- 26	пл.Гагарина	25	139,6	630	Подземная	канальная	15 122,75
ТК-26 ТК- 31	пл.Гагарина	25	105	630	Подземная	канальная	11 374,56
ТК -110 - ТК -110-2	наб.реки Тьмаки	25	44,5	530	Подземная	канальная	3 835,68
ТК -110-2 - ТК -110-2а	наб.реки Тьмаки	25	34,6	530	Подземная	канальная	2 982,35

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -110-2а - ТК -110-6	наб.реки Тьмаки	25	49,3	530	Подземная	канальная	4 249,41
ТК -110-6 - ТК -110-12	наб.реки Тьмаки	25	47,4	530	Подземная	канальная	4 085,64
ТК -110-12 - ТК -110-14	наб.реки Тьмаки	25	48,2	530	Подземная	канальная	4 154,60
ТК -110-14 - ТК -110-16	наб.реки Тьмаки	25	52	530	Подземная	канальная	4 482,14
ТК -110-16 - ТК -110-18	ул.Достоевского	25	49,5	530	Подземная	канальная	4 266,65
ТК -110-18 - ТК - 117-10	ул.Достоевского	25	82,1	530	Подземная	канальная	7 076,61
ТК -856 - ТК -857	ул.Можайского	25	72,7	426	Подземная	канальная	4 387,21
ТК -857 -ТК - 858	ул.Можайского	25	139,8	426	Подземная	канальная	8 436,48
ТК -858 - ТК -858А	ул.Можайского	25	38,2	426	Подземная	канальная	2 305,25
ТК -858А - ТК -859	ул.Можайского	25	150,3	530	Подземная	канальная	12 955,11
т/трасса к ПНС №2	ул. 2-я Суворова	25	38,2	426	Подземная	канальная	2 305,25
ТК -2-300 - ТК -2-302	ул.Хрустальная	25	123,8	1020	Подземная	канальная	18 836,99
ТК -138-7 - ТК -117-13	ул.Учительская	24	61,5	426	Подземная	канальная	3 711,33
ТК -138 - ТК -140	Головинский вал	24	53,5	530	Подземная	канальная	4 611,43
ТК -140 - ТК -143	ул.Бакунина	24	173,5	530	Подземная	канальная	14 954,83
ТК -166 - ТК -167	ул.Кирова	24	128	530	Подземная	канальная	11 032,96
ТК -168/15 - ТК - 201	ул.Кирова	24	121,2	530	Подземная	канальная	10 446,83
ТК -201 - ТК -202	ул.Маршала Конева	24	77,1	530	Подземная	канальная	6 645,64
ТК -202 - ТК -203	ул.Маршала Конева	24	95,9	530	Подземная	канальная	8 266,10
ТК -204 - ТК -205	ул.Маршала Конева	24	67,3	530	Подземная	канальная	5 800,92
ТК -205 - ТК -205Б	ул.Маршала Конева	24	94,5	530	Подземная	канальная	8 145,43
ТК -205Б - ТК -205А	ул.Маршала Конева	24	92,3	530	Подземная	канальная	7 955,80

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -205А -ТК - 206	ул.Маршала Конева	24	108	530	Подземная	канальная	9 309,06
ТК -206 -ТК - 207	ул.Маршала Конева	24	194,1	530	Подземная	канальная	16 730,45
ТК -208/280 -ТК - 279	ул.Маршала Конева	24	35	530	Подземная	канальная	3 016,83
ТК -332/504 - ТК -333	Артиллерийский переулоч	24	125,3	920	Подземная	канальная	17 860,57
ТК -333 -ТК - 334	Артиллерийский переулоч	24	134	920	Подземная	канальная	19 100,69
ТК -334 - ТК -335	С.Петербургское шоссе	24	108,3	920	Подземная	канальная	15 437,35
ТК -335 - ТК -336	С.Петербургское шоссе	24	59,6	920	Подземная	канальная	8 495,53
ТК -336 - ТК -337 (дюкер)	Дюкер под рекой Волгой	24	400	820	Подземная	канальная	49 333,91
ТК -337 - ТК -338	Дюкер под рекой Волгой	24	257,4	920	Подземная	канальная	36 690,43
ТК -338 -ТК - 338А	Дюкер под рекой Волгой	24	90,7	920	Подземная	канальная	12 928,60
ТК -338А - ТК -339	ул.Головинский Вал	24	138	920	Подземная	канальная	19 670,86
ТК -339 - ТК -340	ул.Головинский Вал	24	242,8	920	Подземная	канальная	34 609,31
ТК -340 - ТК -341	ул.Головинский Вал	24	136,6	920	Подземная	канальная	19 471,30
ТК -341 - ТК -342/350	ул.Головинский Вал	24	88,4	920	Подземная	канальная	12 600,75
ТК -342 -ТК - 343	ул.Головинский Вал	24	139,9	720	Подземная	канальная	15 427,44
ТК -343 - ТК -344	ул.К.Маркса	24	219,8	720	Подземная	канальная	24 238,40
ТК -344 - ТК -345	ул.К.Маркса	24	77,9	720	Подземная	канальная	8 590,41
ТК -345 - ТК -346/143	ул.К.Маркса	24	83,9	720	Подземная	канальная	9 252,05

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК-200 ТК- 200А	Через Линии РЖД Через реку Тьмаку	23	97	530	Надземная подающий	воздушная	3 417,68
ТК-200 ТК- 200А	Через Линии РЖД Через реку Тьмаку	23	97	530	Надземная обратный	воздушная	3 417,68
ТК-200 ТК- 200А	Через Линии РЖД Через реку Тьмаку	23	248	530	Надземная подающий	воздушная	8 737,99
ТК-200 ТК- 200А	Через Линии РЖД Через реку Тьмаку	23	248	530	Надземная обратный	воздушная	8 737,99
ТК-230А ТК- 232	ул.Бобкова д.41	23	192,6	426	Надземная подающий	воздушная	4 326,50
ТК-230А ТК - 232	ул.Бобкова д.41	23	192,6	426	Надземная обратный	воздушная	4 326,50
ТК -200 - ТК -200А	Двор Пролетарки	23	192,2	530	Подземная	канальная	16 566,68
ТК -200Б - ТК -201	ул.Маршала Конева	23	70,4	530	Подземная	канальная	6 068,13
ТК -230 - ТК -230А	ул.Бобкова	23	39,2	426	Подземная	канальная	3 378,84
ТК -233А-2 - ТК -233А-6	ул.50 лет Октября	23	94,1	530	Подземная	канальная	8 110,95
ТК -233А-8 - ТК -233А-10	ул.Республиканская	23	118,5	530	Подземная	канальная	10 214,11
ТК -233А-10 - ТК -270	ул.Республиканская	23	34,1	530	Подземная	канальная	2 939,25

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТЭЦ-4 - ТК 2П	Территория Химволокна	22	107	720	Надземная обратный	воздушная	4 357,74
ТЭЦ-4 - ТК 2П	Территория Химволокна	22	107	720	Надземная подающий	воздушная	11 799,40
ТК-398-38 ТК- 398-18	Молодежный бульвар	21	120,5	426	Надземная подающий	воздушная	2 706,87
ТК-398-38 ТК- 398-18	Молодежный бульвар	21	120,5	426	Надземная обратный	воздушная	2 706,87
ТК -19В -ТК - 18В-а	Зеленый проезд	21	52,6	530	Подземная	канальная	4 533,86
ТК -18В-а - ТК -18В-б	Зеленый проезд	21	27,5	530	Подземная	канальная	2 370,36
ТК -18В-б - ТК -18В/1Д	Зеленый проезд	21	72,5	530	Подземная	канальная	6 249,14
ТК -18В/1Д -ТК - 2Д	Бульвар Цанова	21	86,5	530	Подземная	канальная	7 455,87
ТК -2Д -ТК - 3Д	Бульвар Цанова	21	70,5	530	Подземная	канальная	6 076,75
ТК -3Д - ТК -4Д	Бульвар Цанова	21	92,3	530	Подземная	канальная	7 955,80
ТК -4Д - ТК -5Д	Бульвар Цанова	21	180	530	Подземная	канальная	15 515,10
ТК -5Д -ТК -6Д	Бульвар Цанова	21	124,5	530	Подземная	канальная	10 731,28
ТК -6Д -ТК - 7Д	Бульвар Цанова	21	238,4	530	Подземная	канальная	20 548,89
ТК -7Д -ТК - 8Д/7Б-6	Бульвар Цанова	21	70	530	Подземная	канальная	6 033,65
ТК -308 - ЦТП, ЦТП-д.40	ул.Хрустальная	21	184,5	219	Подземная	канальная	4 256,26
ул.ХрустальнаяЦТП-д.40	ул.Хрустальная	21	120,35	108	Подземная	канальная	1 419,11
от ЦТП ул.Хрустальная до д. 46 к.2	ул.Хрустальная	21	60,2	159	Подземная	канальная	930,91
от ЦТП ул.Хрустальная до д. 46 к.2	ул.Хрустальная	21	60,2	89	Подземная	канальная	526,18

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -2-317 - ТК -309-21-1	ул.Хрустальная	21	85,6	219	Подземная	канальная	1 974,72
ТК -309-21-3 - ТУ Эргоцентра	ул.Хрустальная	21	35	108	Подземная	канальная	412,70
МОСТ (622 - 623А) нераб	Затверецкий бульвар	20	156,6	530	Надземная подающий	воздушная	5 517,62
МОСТ (622 - 623А) нераб	Затверецкий мост	20	156,6	530	Надземная обратный	воздушная	5 517,62
ЦТП - д.46 к.2 д.46.к3	ул.Хрустальная	20	31,75	159	Подземная	канальная	490,97
ул.Хрустальная	ул.Хрустальная	20	15,8	108	Подземная	канальная	186,31
ул.Хрустальная	ул.Хрустальная	20	15,8	89	Подземная	канальная	138,10
ТК -616 -ТК - 620, нераб	наб.Р. Тверцы	20	268,7	530	Подземная	канальная	23 160,60
ТК -620 -ТК - 621, нераб	наб.Р. Тверцы	20	41	530	Подземная	канальная	3 534,00
ТК -621 -ТК - 622, нераб	наб.Р. Тверцы	20	14,8	530	Подземная	канальная	1 275,69
ТК -622 - МОСТ, нераб	наб.Р. Тверцы	20	26,1	530	Подземная	канальная	2 249,69
МОСТ -ТК - 623А, нераб	наб.Р. Тверцы	20	24,5	530	Подземная	канальная	2 111,78
ТК -623А -ТК - 624, нераб	Затверецкая набережная	20	294	530	Подземная	канальная	25 341,33
ТК -624 -ТК - 625, нераб	Дурмановский переулок	20	57,8	530	Подземная	канальная	4 982,07
ТК -625 -ТК - 626, нераб	Дурмановский переулок	20	56	530	Подземная	канальная	4 826,92
ТК -626 -ТК - 627, нераб	Дурмановский переулок	20	261,7	530	Подземная	канальная	22 557,23
ТК -627 - ТК -628, нераб	Дурмановский переулок	20	105,6	530	Подземная	канальная	9 102,19

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -628 -ТК - 629, нераб	Дурмановский переулок	20	215,9	530	Подземная	канальная	18 609,50
ТК -629 - ТК -630, нераб	Дурмановский переулок	20	177,3	530	Подземная	канальная	15 282,37
ТК -376 - ТК -376А	ул.2-я Красина	19	45,7	820	Подземная	канальная	5 636,40
ТК -233А - ТК -233А-12	ул.50 лет Октября	18	104,6	426	Подземная	канальная	6 312,28
ТК -233А-12 - ТК -233А-4	ул.50 лет Октября	18	91,5	426	Подземная	канальная	5 521,73
ТК -233А-4 - ТК -233А-2	ул.50 лет Октября	18	65,5	426	Подземная	канальная	3 952,72
ЦТП - д.46 к.3 ул.Хрустальная	ул.Хрустальная	18	14,9	133	Подземная	канальная	198,25
ТК -377 - ТК -378	ул.2-я Красина	18	247,7	820	Подземная	канальная	30 550,02
ТК -378 -ТК - 378А	ул.2-я Красина	18	160,8	820	Подземная	канальная	19 832,23
ТК -378А - ТК -378Б	ул.2-я Красина	18	27,6	820	Подземная	канальная	3 404,04
ТК -378Б - ТК -379	ул.2-я Красина	18	74,2	820	Подземная	канальная	9 151,44
ТК -379 -ТК - 380	ул.Луначарского	18	310,8	820	Подземная	канальная	38 332,44
ТК -380 - ТК -381	ул.Луначарского	18	175,2	820	Подземная	канальная	21 608,25
ТК -501 - ТК -16	С.Петербургское шоссе	18	25,6	530	Подземная	канальная	2 206,59
ТК-16 - ТК -1а	С.Петербургское шоссе	18	24,7	530	Подземная	канальная	2 129,02
ТК-1а -ТК - 1	С.Петербургское шоссе	18	84,3	530	Подземная	канальная	7 266,24
ТК-1-ТК -2	С.Петербургское шоссе	18	151,8	530	Подземная	канальная	13 084,40
ТК-703 ТК - 704	Наб.реки Лазури	17	162	820	Надземная подающий	воздушная	7 395,69

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК-703 ТК- 704	Наб.реки Лазури	17	162	720	Надземная обратный	воздушная	6 597,70
ТК-703 ТК- 704	Наб.реки Лазури	17	162	720	Надземная обратный	воздушная	6 597,70
ТК-705 ТК- 706	Наб.реки Лазури	17	11,4	720	Надземная обратный	воздушная	464,28
ТК-705 ТК- 706	Наб.реки Лазури	17	11,4	720	Надземная обратный	воздушная	464,28
ТК-706 ТК- 707	Наб.реки Лазури	17	399,4	720	Надземная обратный	воздушная	16 266,18
ТК-706 ТК- 707	Наб.реки Лазури	17	399,4	720	Надземная обратный	воздушная	16 266,18
ТК-705 ТК- 708/801	Наб.реки Лазури	17	761	820	Надземная подающий	воздушная	34 741,46
ТК-707 ТК- 708/801	Наб.реки Лазури	17	357,4	720	Надземная обратный	воздушная	14 555,67
ТК-707 ТК- 708/801	Наб.реки Лазури	17	357,4	720	Надземная обратный	воздушная	14 555,67
ТЭЦ-3 - ТК Э-1	ул.Димитрова	17	435	219	Надземная подающий	воздушная	3 510,40
ТЭЦ-3 - ТК Э-1	Территория ТЭЦ-3	17	435	219	Надземная обратный	воздушная	3 510,40
ТК -134-4 - ТК -134	Головинский вал	17	217,8	159	Подземная	канальная	3 367,97
ТК -134 -ТК - 135	Головинский вал	17	142,7	325	Подземная	канальная	5 573,28
ТК -401 - ТК -401-3	ул.Базанова	17	75,8	426	Подземная	канальная	4 574,29
ТК -401-3 - ТК -401-5	ул.Базанова	17	100	426	Подземная	канальная	6 034,68
ТК -401-5 - ТК -401-17	Студенческий переулок	17	72,9	426	Подземная	канальная	4 399,28
ТК-7-ТК -9	С.Петербургское шоссе	17	230,4	530	Подземная	канальная	19 859,33
ТК-9-ТК -10	С.Петербургское шоссе	17	122	530	Подземная	канальная	10 515,79
ТК-10 - ТК -10а	С.Петербургское шоссе	17	141,7	530	Подземная	канальная	12 213,83



Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -8Д/7Б-6 - ТК -9Д	Бульвар Цанова	16	130,8	530	Подземная	канальная	11 274,31
ТК -9Д - ТК -10Д	Бульвар Цанова	16	77,4	530	Подземная	канальная	6 671,49
ТК -10Д - ТК -11Д	Бульвар Цанова	16	82,9	530	Подземная	канальная	7 145,57
ТК -11Д - ТК -12Д	Волоколамский проспект	16	13,6	530	Подземная	канальная	1 172,25
ТК-4-ТК -5	С.Петербургское шоссе	16	129,8	530	Подземная	канальная	11 188,11
ТК-5-ТК -7	С.Петербургское шоссе	16	258,8	530	Подземная	канальная	22 307,27
ТЭЦ-4 - ПГ-2	Территория Химволокна	15	270	720	Надземная подающий	воздушная	10 996,17
ТЭЦ-4 - ПГ-2	Территория Химволокна	15	270	720	Надземная обратный	воздушная	10 996,17
ТК-700 ТК- 701	Московское шоссе	15	30,9	820	Надземная подающий	воздушная	1 410,66
ТК-700 ТК- 701	Московское шоссе	15	30,9	820	Надземная обратный	воздушная	1 410,66
ТК-702 ТК- 703	Московское шоссе	15	28	820	Надземная подающий	воздушная	1 278,27
ТК-702 ТК- 703	Московское шоссе	15	28	820	Надземная обратный	воздушная	1 278,27
ТК -701 - ТК -702	Московское шоссе	15	21,1	820	Подземная	канальная	2 602,36
ТК -704 - ТК -705	Московское шоссе	15	37	820	Подз. подающий	канальная	2 281,69
ТК -12Д - ТК -13Д	Волоколамский проспект	15	47,2	530	Подземная	канальная	4 068,40
ТК -13Д - ТК -14Д	Волоколамский проспект	15	37	530	Подземная	канальная	3 189,22

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -14Д -ТК - 15Д	Волоколамский проспект	15	74,4	530	Подземная	канальная	6 412,91
ТК -15Д - ТК -16Д	Волоколамский проспект	15	45,2	530	Подземная	канальная	3 896,01
ТК -16Д - ТК -17Д	Волоколамский проспект	15	98,8	530	Подземная	канальная	8 516,07
ТК -17Д - ТК -18Д/921	Волоколамский проспект	15	53,9	530	Подземная	канальная	4 645,91
ТК-2-ТК -3	С.Петербургское шоссе	15	165,8	530	Подземная	канальная	14 291,13
ТК-3-ТК -4	С.Петербургское шоссе	15	129	530	Подземная	канальная	11 119,16
ТК-266 ТК- 265	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	14	185	325	Надземная подающий	воздушная	2 748,46
ТК-266 ТК- 265	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	14	185	325	Надземная обратный	воздушная	2 748,46
ТК-265 ТК - 264	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	14	320	325	Надземная подающий	воздушная	4 754,09
ТК-265 ТК - 264	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	14	320	325	Надземная обратный	воздушная	4 754,09
ТК-264 ТК- 263А	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	14	168	325	Надземная подающий	воздушная	2 495,90

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК-264 ТК- 263А	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	14	168	325	Надземная обратный	воздушная	2 495,90
ТК-263А ТК- 262	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	14	215	325	Надземная подающий	воздушная	3 194,16
ТК-263А ТК- 262	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	14	215	325	Надземная обратный	воздушная	3 194,16
ТК-262 ТК - 261	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	14	87	325	Надземная подающий	воздушная	1 292,52
ТК-262 ТК - 261	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	14	87	325	Надземная обратный	воздушная	1 292,52
ТК-261 ТК- 260	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	14	50	325	Надземная подающий	воздушная	742,83
ТК-261 ТК- 260	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	14	50	325	Надземная обратный	воздушная	742,83
ТК-260 ТК- 259-4	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	14	70	325	Надземная подающий	воздушная	1 039,96

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК-260 ТК- 259-4	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	14	70	325	Надземная обратный	воздушная	1 039,96
ТК-259-4 ТК- 259-3	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	14	129,6	426	Надземная обратный	воздушная	2 911,29
ТК-259-3 ТК- 259-2	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	14	82,3	426	Надземная обратный	воздушная	1 848,76
ТК-259-2 ТК- 259-1	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	14	192	426	Надземная обратный	воздушная	4 313,03
ТК-259-1 ТК - 259	от Старицкого ш. к 50 лет Октября	14	100,2	426	Надземная обратный	воздушная	2 250,86
ТК-366 ТК- 163 (БК-2 - ПНС)	ул.Кирова	14	110	530	Надземная подающий	воздушная	3 875,72
ТК-366 ТК- 163 (БК-2 - ПНС)	ул.Кирова	14	110	530	Надземная обратный	воздушная	3 875,72
ПГ-2 ТК - 700	Территория Химволокна	13	420	820	Надземная обратный	воздушная	19 174,00
ТК-708/801 ТК- 709	Наб.реки Лазури	12	269,8	820	Надземная подающий	воздушная	12 317,01
ТК-708/801 ТК- 709	Наб.реки Лазури	12	269,8	820	Надземная обратный	воздушная	12 317,01
ТК -379-11 - ТК -379-13	ул.П.Савельевой	11	677,1	426	Подземная	канальная	40 860,82
ТК -379-13 - ТК -379-15	ул.П.Савельевой	11	206,8	426	Подземная	канальная	12 479,72
ТК -379-15 - ТК -398-15	ул.П.Савельевой	11	154,4	426	Подземная	канальная	9 317,55

Наименование теплотрассы	Адрес (улица, участок от ТК до ТК)	Срок эксплуатации	Протяженность (п.м.)	Диаметр наружный (мм)	Тип прокладки (подземная/надземная)	Тип канала / бесканальная	Стоимость модернизации
ТК -398-15 -ТК - 398	ул.П.Савельевой	11	102,8	426	Подземная	канальная	6 203,65
<b>Итого:</b>			<b>25612,35</b>	-	-	-	<b>2 279 762,00</b>

Таблица 6. Реконструкция разводящих сетей с повышенной повреждаемостью 2021-2029 год.

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-9 до д.2 ул.Ржевская (ул.Бобкова)	непрох. канал	82	114	29,8
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-54	От ТК-68-50 до ТК-68-54 (ТК-68-52)	непрох. канал	78	114	51
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-54 (ТК-68-52) до д.2а ул.Володарского (церковь)(д.4)	непрох. канал	78	76	2
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-54 до д.2 ул.Володарского	непрох. канал	78	76	4,3
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-13-2 до д.38 ул.Дм.Донского (д/сад №19)	непрох. канал	78	76	43,95
кот.цех	ТК-10		От ТК-10-5 до д.38 Петербургское ш. (библиот.)	непрох. канал	78	76	14,2
кот.цех	ТК-10		От т/узла Петербургское ш. д.38 до уч.кл. военкомата	непрох. канал	78	89	62
кот.цех	ТК-10		От уч.класса до военкомата Петербургское ш.,36	непрох. канал	78	89	70,4
ТЭЦ-4	ТК-034 (ТК-39)	ТК-034-5 (ТК-39-2)	От д.16 ул.Вагжанова до ТК-034-5 (ТК-39-2)	непрох. канал	76	114	128,9
ТЭЦ-4	ТК-039		От ТК-039-1 до ТК-039	непрох. канал	76	159	16,8
ТЭЦ-4	ТК-039		От ТК-039-1 до д.10 ул Вагжанова	непрох. канал	76	114	44,5
ТЭЦ-4	ТК-039		По д.10 ул Вагжанова до т/узла	техподвал	76	114	30
ТЭЦ-4	ТК-039		Между корпусами д.10 ул Вагжанова		76	114	5,4
ТЭЦ-4	ТК-039		Между корпусами д.10 ул Вагжанова	непрох. канал	76	57	
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-44	От ТК-68-40 до ТК-68-44	непрох. канал	75	114	49
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-44 до д.46 ул.Жигарева	непрох. канал	75	114	7,8
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-48	От ТК-68-44 до ТК-68-48	непрох. канал	75	114	41
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-50	От ТК-68-48 до ТК-68-50	непрох. канал	75	114	44
ТЭЦ-3	ТК-122		От ТК-122-3 до д.26/35 ул.С.Перовской	непрох. канал	74	76	15,8
ТЭЦ-3	ТК-122		По д.26/35 ул.С.Перовской до т/узла	техподвал	74	76	28,6
кот.цех	ТК-3		По д.2 Перекопский пер. до т/узла №2	техподвал	69	89	3
кот.цех	ТК-3		От д.4з (церковь) до д.4 Петербургское ш.	непрох. канал	69	76	103

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
кот.цех	ТК-3		По д.4 Петербургское ш. до кв.т/узла	техподвал	69	76	
кот.цех	ТК-3	ТК-3-1-1	От д.4 Петербургское ш. до ТК-3-1-1	непрох. канал	69	76	12,8
кот.цех	ТК-3		От ТК-3-1-1 до д.4в Петербургское ш.	непрох. канал	69	57	5
кот.цех	ТК-3	ТК-3-1-3	От ТК-3-1-1 до ТК-3-1-3	непрох. канал	69	57	39,3
кот.цех	ТК-3	ТК-3-1-5	От ТК-3-1-3 до ТК-3-1-5	непрох. канал	69	57	8
кот.цех	ТК-3		От ТК-3-1-5 до д.4г Петербургское ш.	непрох. канал	69	57	5
кот.цех	ТК-3		От ТК-3-1-5 до д.4д Петербургское ш.	непрох. канал	69	57	5
кот.цех	ТК-3		От ТК-3-1-3 до д.4е Петербургское ш.	непрох. канал	69	57	32,5
кот.цех	ТК-3		От ТК-3-3 до д.6 Перекопский пер.	непрох. канал	69	76	17,3
кот.цех	ТК-3		От д.6 до д.4 Перекопский пер.	непрох. канал	69	76	10
кот.цех	ТК-10	ТК-10-5	От т/узла Петербургское ш. д.38 до ТК-10-5	непрох. канал	69	89	25,2
кот.цех	ТК-10		От ТК-10-5 до д.40 Петербургское ш.	непрох. канал	69	76	11,5
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-19а до спортзала	непрох. канал	67	57	18,5
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-21 до д.5 ул.Кирова	непрох. канал	67	76	57,7
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-8-2	От ТК-117-8 до ТК-117-8-2	непрох. канал	67	114	55,9
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-8-2 до д.10 ул.Достоевского (ХСК шк.) (д/сад №11)	непрох. канал	67	57	46,5
ТЭЦ-3	ТК-138-5		От поликлиники вен.диспансера до д.6 ул. С.Перовской (ст.здание шк.№18)	непрох. канал	67	57	22,8
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-2 до д.3 корп.1 ул.Поселковая (кв. т/узел)	непрох. канал	67	133	74,5
кот.цех	ТК-7		По д.3 корп.1 ул.Поселковая до подключ. т/узла №1	надземная	67	114	2
кот.цех	ТК-7		По д.3 корп.1 ул.Поселковая до т/узла №1	надземная	67	89	1,5
кот.цех	ТК-7		По д.3 корп.1 ул.Поселковая до т/узла №2	надземная	67	89	1,3
кот.цех	ТК-7	ТК-7-13	От д.3 корп.1 ул.Поселковая до ТК-7-13	непрох. канал	67	89	29,4
кот.цех	ТК-7	ТК-7-2	От ТК-7-2-13 до ТК-7-2	непрох. канал	67	89	45,1
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-4 до д.19/1 Петербургское ш.	непрох. канал	67	57	8,9
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-4 до ТК у д.21 Петербургское ш.	непрох. канал	67	89	28,8
кот.цех	ТК-7		От д.21 Петербургское ш. до ближайшей ТК	непрох. канал	67	57	3
кот.цех	ТК-7		От ТК у д.21 до ТК у д.23 Петербургское ш.	непрох. канал	67	89	51
кот.цех	ТК-7		От д.23 Петербургское ш. до ближайшей ТК	непрох. канал	67	57	3
кот.цех	ТК-7		От ТК- у д.23 до ТК- у д.25 Петербургское ш.	непрох. канал	67	89	21,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-2-13 до д.3 ул.Поселковая	непрох. канал	67	76	15,6
кот.цех	ТК-7	ТК-7-2-1	От д.3 корп.1 до ТК-7-2-1	непрох. канал	67	76	22,5
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-2-1 до д.5 ул.Поселковая	непрох. канал	67	76	20,1
кот.цех	ТК-7	ТК-7-2-3	От ТК-7-2-1 до ТК-7-2-3	непрох. канал	67	76	42,9
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-2-3 до д.3 ул.З.Тимофеевой	непрох. канал	67	76	5
кот.цех	ТК-7	ТК-7-2-5	От ТК-7-2-3 до ТК-7-2-5	непрох. канал	67	76	18
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-2-5 до д.7 ул.З.Тимофеевой	непрох. канал	67	57	33,1
кот.цех	ТК-7	ТК-7-2-11	От д.3 корп.1 до ТК-7-2-11	непрох. канал	67	76	106,5
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-2-11 до д.8 ул.Поселковая	непрох. канал	67	57	41,2
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-2-11 до д.8 корп.1 ул.Поселковая	непрох. канал	67	57	8,4
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-2-11 до д.9 ул.З.Тимофеевой	непрох. канал	67	57	39,9
кот.цех	ТК-14	ТК-14-5	От ТК-14-3 до ТК-14-5	непрох. канал	67	114	99,9
кот.цех	ТК-14		От ТК-14-5 до д.51 Петербургское ш.	непрох. канал	67	114	19,9
кот.цех	ТК-14		По д.51 Петербургское ш. до т/узла	подпольн.канал	67	57	1
кот.цех	ТК-14		От ТК-14-5 до д.51 Петербургское ш.	непрох. канал	67	114	23
кот.цех	ТК-14		По д.51 Петербургское ш. на ТК-14-11	подпольн.канал	67	114	11,5
кот.цех	ТК-18		От т/узла до д.86(д.66) Петербургское ш.	непрох. канал	67	57	22
ТЭЦ-4	ТК-23А		От ТК-23А-4 до д.18 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	67	76	10,5
ТЭЦ-4	ТК-23А	ТК-23А-6	От ТК-23А-4 до ТК-23А-6	непрох. канал	67	76	37
ТЭЦ-4	ТК-23А		От ТК-23А-6 до д.20 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	67	57	13
ТЭЦ-4	ТК-23А	ТК-23А-8	От ТК-23А-6 до ТК-23А-8	непрох. канал	67	76	40
ТЭЦ-4	ТК-23А	ТК-23А-10	От ТК-23А-8 до ТК-23А-10	непрох. канал	67	76	37,1
ТЭЦ-4	ТК-23А		От ТК-23А-10 до д.23 ул. Озерная	непрох. канал	67	57	11
ТЭЦ-4	ТК-23А		От ТК-23А-10 до д.6/21 ул.Резинстроя	непрох. канал	67	76	54,4
ТЭЦ-4	ТК-23А	ТК-23А-12	От ТК-23А-4 до ТК-23А-12	непрох. канал	67	114	31
ТЭЦ-4	ТК-23А	ТК-23А-14	От ТК-23А-12 до ТК-23А-14	непрох. канал	67	114	18
ТЭЦ-4	ТК-23А		От ТК-23А-14 до д.16 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	67	57	13,5
ТЭЦ-4	ТК-23А	ТК-23А-16	От ТК-23А-14 до ТК-23А-16	непрох. канал	67	114	39
ТЭЦ-4	ТК-23А		От ТК-23А-16 до д.14 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	67	76	11,75
ТЭЦ-4	ТК-23А		От д.14 до д.12/1 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	67	76	20
ТЭЦ-3	ТК-521		От кв.т/узла до д.56/2 наб. Аф.Никитина	непрох. канал	66	89	67,4

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-21А		От ТК-21А-2 до д.9 ул. Резинстря (д/сад № 23)	непрох. канал	66	57	8,4
ТЭЦ-4	ТК-21А		По д.9 ул. Резинстря (д/сад № 23) до т/узла	техподвал	66	57	6
ТЭЦ-3	ТК-418		От ТК-418-2 до д.1 ул.В-Новгорода	непрох. канал	65	76	20,3
ТЭЦ-3	ТК-110		От ТК-110-12 до д.23 наб.р.Тьмаки (ТП-1)	непрох. канал	65	45	7,3
кот.цех	ТК-14		От ТК-14-3 до д.49 Петербургское ш.	непрох. канал	65	114	16,65
кот.цех	ТК-14		По д.49 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	65	89	1
кот.цех	ТК-14		От ТК-14-11 до д.53 Петербургское ш.	непрох. канал	65	57	19
кот.цех	ТК-14		По д.53 Петербургское ш. до т/узла	подпольн.канал	65	57	1,5
кот.цех	ТК-14		От ТК-14-13 до д.55 Петербургское ш.	непрох. канал	65	57	3,4
кот.цех	ТК-14		По д.55 Петербургское ш. до т/узла	подпольн.канал	65	57	1
кот.цех	ТК-14		От ТК-14-15 до д.57 Петербургское ш.	непрох. канал	65	57	3,5
кот.цех	ТК-14		По д.57 Петербургское ш. до т/узла	подпольн.канал	65	57	2,5
кот.цех	ТК-14		От ТК-14-17 до д.59 Петербургское ш.	непрох. канал	65	57	3,4
кот.цех	ТК-14		По д.59 Петербургское ш. до т/узла	подпольн.канал	65	57	1,2
кот.цех	ТК-14		По д.61 Петербургское ш. до т/узла	подпольн.канал	65	57	1,5
кот.цех	ТК-14	ТК-14-7	От ЦТП (№118) до ТК-14-7	непрох. канал	65	159	58,75
ТЭЦ-4	ТК-23А		От ТК-23А-8 до д.22/25 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	65	57	11,9
ТЭЦ-3	ТК-85	ТК-85	От ТК-85 до ТК-85	непрох. канал	64	89	13,3
ТЭЦ-3	ТК-85		От ТК-85 до д.7 ул.Радищева	непрох. канал	64	89	7,7
ТЭЦ-3	ТК-85		По д.7 ул.Радищева до т/узла	техподвал	64	89	7
ТЭЦ-4	ТК-20А		От ТК-20А-3' до д. 8 ул.15 лет Октября	непрох. канал	64	114	6,8
ТЭЦ-4	ТК-20А		По д. 8 ул.15 лет Октября на ТК-20А-7		64	114	18
ТЭЦ-4	ТК-20А	ТК-20А-7	От д. 8 ул.15 лет Октября до ТК-20А-7	непрох. канал	64	114	35,7
ТЭЦ-4	ТК-20А		От ТК-20А-7 до д.23/6 ул.Ротмистрова, общ.	непрох. канал	64	76	7,8
ТЭЦ-4	ТК-20А		По д.23/6 ул.Ротмистрова, общ. на д.24/4		64	57	13,1
ТЭЦ-4	ТК-20А		От д.23/6 до д. 24/4 ул.Ротмистрова, общ.	непрох. канал	64	57	20
ТЭЦ-4	ТК-20А	ТК-20А-7-1	От ТК-20А-7 до ТК-20А-7-1	непрох. канал	64	76	35
ТЭЦ-4	ТК-20А		От ТК-20А-7-1 до д.25 ул.Ротмистрова (РОВД)	непрох. канал	64	57	4,7
Лазурная			От ТК-17 до д.6 2-й Переулок	непрох. канал	64	32	3,1
Лазурная			От ТК-19а до д.7 2-й Переулок	непрох. канал	64	32	2,4
Лазурная			От ТК-24 до д.3 1-й Переулок	непрох. канал	64	57	24,5



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ф-ка Вагжанова	ТК-4ф...1ф		От забора ЗАО "Рождественская мануф." до ТК-10ф	непрох. канал	63	76	2
ф-ка Вагжанова	ТК-4ф...1ф		От ТК-10ф до д.46 ул.Спартака	непрох. канал	63	76	9
ф-ка Вагжанова	ТК-4ф...1ф	ТК-9Ф	От ТК-10ф до ТК-9Ф	непрох. канал	63	76	31,2
ф-ка Вагжанова	ТК-4ф...1ф	ТК-8Ф	От ТК-9ф до ТК-8Ф	непрох. канал	63	76	78,8
ф-ка Вагжанова	ТК-4ф...1ф	ТК-7Ф	От ТК-8ф до ТК-7Ф	непрох. канал	63	159	38,6
ф-ка Вагжанова	ТК-4ф...1ф	ТК-6Ф	От ТК-7ф до ТК-6Ф	непрох. канал	63	133	34,4
ф-ка Вагжанова	ТК-4ф...1ф		От ТК-6Ф до д.26а ул.Спартака (ГНИ)	непрох. канал	63	133	135
ф-ка Вагжанова	ТК-4ф...1ф	ТК-5ф	От ТК-6Ф до ТК-5ф	непрох. канал	63	133	96,8
ВК-2	ТК-218		От ТК-218-4 до д.21 пр-т Ленина	непрох. канал	63	114	11,5
ВК-2	ТК-218		По д.21 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	63	114	21,4
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-1-4 до д.16 ул.Мусоргского	непрох. канал	63	57	44,1
ТЭЦ-4	ТК-037	ТК-037-6	От ТК-037 до ТК-037-6	непрох. канал	63	114	80,5
ТЭЦ-4	ТК-037	ТК-037-2	От ТК-037-6 до ТК-037-2	непрох. канал	63	114	29
ТЭЦ-4	ТК-037		От ТК-037-2 до кв.т/узла	непрох. канал	63	114	16,3
ТЭЦ-4	ТК-037	ТП-037-4	От кв.т/узла до ТП-037-4	непрох. канал	63	57	23
ТЭЦ-4	ТК-037		От д.76 ул.Московская до ТП-037-4	непрох. канал	63	57	30,6
ТЭЦ-4	ТК-037		От д.78 ул.Московская до ТП-037-4	непрох. канал	63	57	6
Лазурная		ТК-44	От ТК-3 до ТК-44	непрох. канал	63	159	82,5
Лазурная		ТК-42	От ТК-3 до ТК-42	непрох. канал	63	219	39,7
Лазурная		ТК-41	От ТК-42 до ТК-41	непрох. канал	63	219	45,5
ТЭЦ-4	ТК-724		От ТК-56А-3 до д.1 пр-д Дарвина	непрох. канал	62	76	30,5
ТЭЦ-4	ТК-724		От ТК-56А-3 до забора ТТУ	непрох. канал	62	114	7,5
ТЭЦ-4	ТК-724		От забора ТТУ до ТК-56А-1	непрох. канал	62	114	94
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-88-17 до д.2 ул.В.Новгорода	непрох. канал	62	76	38,2
ТЭЦ-3	ТК-88		Между корпусами д.2 ул.В.Новгорода		62	57	2,8
ВК-2	ТК-223		От ТК-223-4 до д.18/1 пр-т Ленина (КТУС)	непрох. канал	62	89	5,9
ВК-2	ТК-223		По д.18/1 пр-т Ленина (КТУС) до т/узла	техподвал	62	89	5,2
ВК-2	ТК-223	ТК-223-12	От ТК-223-10 до ТК-223-12 (ТК-6-1)	непрох. канал	62	89	51
ТЭЦ-3	ТК-146		От ТК-146-10 до д.11 пр-т Калинина	непрох. канал	62	114	15,45
ТЭЦ-3	ТК-146		По д.11 пр-т Калинина до подключен.т/узла д.11	техподвал	62	114	35,7

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-146		По д.11 пр-т Калинина до т/узла д.11	техподвал	62	114	1
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-3 до д.10/32 ул.С.Перовской	непрох. канал	62	89	15
кот.цех	ТК-14		По д.49 корп.1 Петербургское ш. до т/узла	подпольн.канал	62	57	1
кот.цех	ТК-14	ТК-14-3	От ЦТП (№118) до ТК-14-3	непрох. канал	62	159	37,85
кот.цех	ТК-14		По д.47 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	62	89	48
Лазурная			От ТК-29 до д.4 3-й Переулок	непрох. канал	62	57	25
ВК-2	ТК-176		От ТК-176-3-3 до д.10 ул.М.Захарова	непрох. канал	61	57	7
ВК-2	ТК-176		От ТК-176-3-7 до д.14 ул.М.Захарова	непрох. канал	61	57	7
ТЭЦ-3	ТК-525		По д.50 ул.Горького (больн.№5) до т/узла	техподвал	61	133	6,5
ТЭЦ-3	ТК-525		От склада (хозкорпус) до стационара	непрох. канал	61	114	43,5
ТЭЦ-3	ТК-525		От склада до поликлиники	непрох. канал	61	114	20
ТЭЦ-4	ТК-037		От ТК-037-2 до д.80 ул.Московская	непрох. канал	61	57	10,4
Лазурная		ТК-43	От ТК-41 до ТК-43	непрох. канал	61	45	90,9
Лазурная			От д.5 ул.Центральная до врезки в т/трассу	непрох. канал	61	57	6,1
ВК-2	ТК-227	ТК-227-8	От ТК-227-4 до ТК-227-8	непрох. канал	60	89	27,85
ВК-2	ТК-227		От ТК-227-8 до д.21 ул.Бобкова (корп."Т")	непрох. канал	60	76	31,8
ВК-2	ТК-227	ТК-227-6	От ТК-227-4 до ТК-227-6	непрох. канал	60	219	33,45
ВК-2	ТК-227		От ТК-227-6 до д.19 ул.Бобкова (произв.мастерск.)	непрох. канал	60	76	6,05
ВК-2	ТК-227		По д.19 ул.Бобкова (произв.мастерск.) до т/узла	техподвал	60	57	11,75
ВК-2	ТК-176	ТК-176-1-1	От д.16 ул.Бобкова до ТК-176-1-1	непрох. канал	60	76	10,8
ВК-2	ТК-176		От ТК-176-1-1 до д.6 ул.М.Захарова, общ.	непрох. канал	60	76	46,7
ВК-2	ТК-176		От кв.т/узла до д.8 ул. М.Захарова	непрох. канал	60	57	40,9
ВК-2	ТК-176		От ТК-176-3-5 до д.12 ул.М.Захарова	непрох. канал	60	57	7
ВК-2	ТК-176		От ТК-176-3-9 до д.16/17 ул.М.Захарова	непрох. канал	60	57	13,3
ВК-2	ТК-175	ТК-175-7	От ТК-175-5 до ТК-175-7	непрох. канал	60	114	42,7
ВК-2	ТК-175	ТК-175-9	От ТК-175-7 до ТК-175-9	непрох. канал	60	114	54,6
ВК-2	ТК-175		По д.7 ул.М.Буденного до т/узла	техподвал	60	76	
ВК-2	ТК-175		От ТК-175-9 до д.12 Ремесленный пр-д	непрох. канал	60	76	55,3
ВК-2	ТК-175		По д.12 Ремесленный пр-д до т/узла	техподвал	60	89	3
ВК-2	ТК-175		По д.12 Ремесленный пр-д на д.11/14	техподвал	60	76	2,3

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-2	ТК-175		От д.12 Ремесленный пр-д до д.11/14 ул.Р.Зорге	непрох. канал	60	76	66
ВК-2	ТК-175		По д.12 Ремесленный пр-д на д.10	техподвал	60	76	11
ВК-2	ТК-175		От д.12 до д.10 Ремесленный пр-д	непрох. канал	60	76	9,45
ф-ка Вагжанова	ТК-4ф...1ф		От ТК-9Ф д.19 ул.Спартака	непрох. канал	60	76	26,1
ТЭЦ-1	ТК-205а		От ТК-205а-4 (ТК-12-8) до д.6 ул.Академическая (д/сад № 52)	непрох. канал	60	57	27,3
ТЭЦ-1	ТК-205а	ТК-205а-10 (ТК-12-6)	От ТК-205а-4 (ТК-12-8) до ТК-205а-10 (ТК-12-6)	непрох. канал	60	133	64,4
ТЭЦ-1	ТК-205а		От ТК-205а-10 (ТК-12-6) до д.2 ул.Академическая (д/сад № 24)	непрох. канал	60	57	15,89
ТЭЦ-1	ТК-205а		По д.2 ул.Академическая (д/сад № 24) до т/узла	техподвал	60	57	5
ТЭЦ-1	ТК-205а	ТК-205а-12 (ТК-12-4)	От ТК-205а-10 (ТК-12-6) до ТК-205а-12 (ТК-12-4)	непрох. канал	60	133	34,1
ТЭЦ-1	ТК-205а		От ТК-205а-12 (ТК-12-4) до д.37 пр-т Ленина	непрох. канал	60	89	17,9
ТЭЦ-1	ТК-205а		По д.37 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	60	57	4
ТЭЦ-1	ТК-205а	ТК-205а-14 (ТК-12-2)	От ТК-205а-12 (ТК-12-4) до ТК-205а-14 (ТК-12-2)	непрох. канал	60	133	41
ТЭЦ-3	ТК-2-330		От ТК-2-330-4 до д.2а ул.Благодеева (клуб ВОГ)	непрох. канал	60	57	5,5
ТЭЦ-3	ТК-2-330		По д.2а ул.Благодеева (клуб ВОГ) до т/узла	техподвал	60	57	2
<i>Котельная ХБК</i>			От ТК-16а до д.5а б-р Профсоюзов	непрох. канал	60	89	25,5
<i>КСМ-2</i>		ТК-76С	От ТК-77С до ТК-76С	непрох. канал	60	159	40,9
ТЭЦ-3	ТК-76		От д.28 до д. 30 Студенческий пер.	непрох. канал	59	89	66,6
Южная	ТК-18Б	ТК-18Б-5	От ТК-18Б-1 до ТК-18Б-5	непрох. канал	59	133	53,3
Южная	ТК-18Б		От ТК-18Б-5 до т/узла д. 40/5 ул.1-я Садовая	непрох. канал	59	114	141
Южная	ТК-18Б		От т/узла до д. 40/5 ул.1-я Садовая	непрох. канал	59	57	20,2
ТЭЦ-4	ТК-55А		По д.19 пр-т Чайковского (культпросветучилище) на д.21а	техподвал	59	114	33,2
ТЭЦ-4	ТК-55А		По д.21а пр-т Чайковского до подключ. д. 21 пр-т Чайковского	техподвал	59	114	15
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-45 до д.50 корп.3 ул. Громова	непрох. канал	59	89	28
ВК-2	ТК-175		От ТК-175-1 (ТК-10-3) до д.12 ул.Бобкова	непрох. канал	59	57	30
ВК-2	ТК-175		По д.12 ул.Бобкова до т/узла	техподвал	59	57	
ВК-2	ТК-175		От ТК-175-1 (ТК-10-3) до д.10 ул.Бобкова	непрох. канал	59	57	51
ВК-2	ТК-175		По д.10 ул.Бобкова до т/узла	техподвал	59	57	0,5
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-37 до д.9 ул.М.Буденного	непрох. канал	59	57	17,17

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-2	ТК-166-1/369		От ТК-369-4-9 до д.7 ул.2-я Боровая	непрох. канал	59	57	17,7
ТЭЦ-3	ТК-110		От д.2 до д.2а ул.Троицкая	непрох. канал	59	57	9
ТЭЦ-3	ТК-113		От ТК-113-1 до д.4/43 ул.Бебеля	непрох. канал	59	114	19,4
ВК-2	ТК-218	ТК-218-1	От д.25 пр-т Ленина (корпус ХТ ТГТУ) до ТК-218-1	непрох. канал	59	133	20,4
ВК-2	ТК-218		От ТК-218-1 до корпуса ХТ д.25 пр.Ленина	непрох. канал	59	57	43,8
ВК-2	ТК-218		По корпусу ХТ до т/узла	техподвал	59	89	20
ВК-2	ТК-218		От ТК-218-1 до лабораторного корпуса д.12 ул. Академическая	непрох. канал	59	89	84,6
ВК-2	ТК-218		По лабораторному корпусу до т/узла	техподвал	59	89	6
ВК-2	ТК-218	ТК-218-3	От ТК-218-1 до ТК-218-3	непрох. канал	59	76	27,6
ВК-2	ТК-218		От ТК-218-3 до корпуса ХТ д.25 пр.Ленина	непрох. канал	59	76	51,8
ВК-2	ТК-218		По корпусу ХТ д.25 пр.Ленина до т/узла	техподвал	59	89	8
ВК-2	ТК-218		От ТК-218-3 до лабораторного корпуса	непрох. канал	59	57	12,5
ВК-2	ТК-218		По лабораторному корпусу до т/узла	техподвал	59	57	5
ТЭЦ-3	ТК-516	ТК-516-3	От ТК-516-1 до ТК-516-3	непрох. канал	59	133	18,4
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516-3 до д.1а ул.Фурманова	непрох. канал	59	133	10,65
ТЭЦ-3	ТК-516		По д.1а ул.Фурманова до т/узла	техподвал	59	57	10
ТЭЦ-3	ТК-2-325а		От ТК-2-325а-2 до д.12 ул.Павлова	непрох. канал	59	89	52
ТЭЦ-3	ТК-2-325а		По д.12 ул.Павлова до подключ. д.17 ул.Шмидта	техподвал	59	76	5
ТЭЦ-3	ТК-2-325а		По д.12 ул.Павлова на д.17 ул.Шмидта	техподвал	59	76	4
ТЭЦ-3	ТК-2-325а		По д.12 ул.Павлова до подключ. т/узла д.12	техподвал	59	76	1
ТЭЦ-3	ТК-2-325а		По д.12 ул.Павлова до т/узла д.12	техподвал	59	32	7
ТЭЦ-3	ТК-2-325а		По д.12 ул.Павлова на д.10 ул.Павлова	техподвал	59	76	2
ТЭЦ-3	ТК-2-325а		От д.12 до д.10 ул.Павлова	непрох. канал	59	76	11,7
ТЭЦ-3	ТК-2-325а		По д.10 ул.Павлова до т/узла	техподвал	59	76	3,4
ТЭЦ-3	ТК-2-325а		По д.10 ул.Павлова от т/узла	техподвал	59	76	30
ТЭЦ-3	ТК-2-325а		От д.10 до д.10/10 ул.Павлова	непрох. канал	59	76	21,6
ТЭЦ-3	ТК-2-325а		От д.10/10 ул.Павлова до ТК-2-325а-4	непрох. канал	59	57	16,5
ТЭЦ-3	ТК-2-325а		От ТК-2-325а-4 до д.10/10А ул.Павлова	непрох. канал	59	57	5
ТЭЦ-3	ТК-2-325а		По д.10/10А ул.Павлова (Альтернатива)	техподвал	59	57	10
ТЭЦ-3	ТК-2-325а		От точки подключения строения до д.7/12	непрох. канал	59	57	13,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
			ул.Карпинского				
кот.цех	ТК-10		От ТК-10-3 до д.6 ул. Оборонная (д/сад № 27)	непрох. канал	59	57	43,05
кот.цех	ТК-10		По д.6 ул. Оборонная (д/сад № 27) до т/узла	техподвал	59	57	3
ТЭЦ-4	ТК-034 (ТК-39)	ТК-034-3	От ТК-034-5 (ТК-39-2) до ТК-034-3	непрох. канал	59	114	45
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)	ТК-042-5	От ТК-042-3 до ТК-042-5	непрох. канал	59	114	114
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)	ТК-042-35	От ТК-042-5 до ТК-042-35	непрох. канал	59	159	24
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-35 до Автопредпр. Адм.по Тверской обл.,ул.Вокзальная,д. 5а	непрох. канал	59	89	18
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)	ТК-042-7	От ТК-042-35 до ТК-042-7	непрох. канал	59	159	22,4
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)	ТК-042-11	От ТК-042-7 до ТК-042-11	непрох. канал	59	133	19,8
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-11 до вневед.охр., д.3 ул.Вокзальная	непрох. канал	59	57	22,5
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)	ТК-042-15	От ТК-042-11 до ТК-042-15	непрох. канал	59	133	65
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-15 до д.1 ул.Вокзальная (фармац.)	непрох. канал	59	114	9
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-15 до д. ул.Вокзальная (адм.охр)	непрох. канал	59	45	16,8
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-15 до корпуса "И"	непрох. канал	59	114	57,6
Лазурная			От ТК-22 до д.3а 1-й Переулок (магазин)	непрох. канал	59	38	33
Лазурная			От ТК-22 до д.5 1-й Переулок	непрох. канал	59	57	11
ТЭЦ-3	ТК-412		От ТК-412-4 до д.39 ул.Володарского	непрох. канал	58	114	20,2
ТЭЦ-3	ТК-412		По д.39 ул.Володарского на ТК-412-20а	техподвал	58	114	15,5
ТЭЦ-3	ТК-412	ТК-412-20а	От д.39 ул.Володарского до ТК-412-20а	непрох. канал	58	76	7,4
ТЭЦ-3	ТК-412		От ТК-412-20 до д.23 ул.В.Новгорода (к/т Вулкан)	непрох. канал	58	76	36,2
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-9	От д.56 ул.Советская до ТК-68-9	непрох. канал	58	114	41,3
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-9 до д.21 ул.Крылова	непрох. канал	58	57	11
ТЭЦ-3	ТК-83	ТК-83-4а	От ТК-83-4 до ТК-83-4а	полупрох.канал	58	159	31
ТЭЦ-3	ТК-83		От ТК-83-4а до д.8/20 Тверской пр-т	непрох. канал	58	159	40
ТЭЦ-3	ТК-83		По д.8/20 Тверской пр-т	техподвал	58	159	30,2
ТЭЦ-3	ТК-83	ТК-83-12	От д.27 ул. Симеоновская (прокурат) до ТК-83-12	непрох. канал	58	133	29,4
ТЭЦ-4	ТК-83		От ТК-83-12 до д.28 ул. Симеоновская (МТС)	непрох. канал	58	114	9
ТЭЦ-4	ТК-53А		От ТК-53А до д.40/2 пр-т Чайковского	непрох. канал	58	159	37,35
ТЭЦ-4	ТК-53А		По д.40/2 пр-т Чайковского до т/узла	техподвал	58	159	14,1

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-2	ТК-227		От ТК-1 (ТК-227-12) до д.3/44 пр.Ленина	непрох. канал	58	219	31,1
ВК-2	ТК-227		Между корпусами д.3/44 пр.Ленина		58	89	
ВК-2	ТК-227		Между корпусами д.3/44 пр.Ленина		58	89	
ВК-2	ТК-227		От д.3/44 пр.Ленина до ГРП	непрох. канал	58	32	27
ВК-2	ТК-226	ТК-226-9	От ТК-226-7 до ТК-226-9	непрох. канал	58	114	18,3
ВК-2	ТК-226	ТК-226-11	От ТК-226-9 до ТК-226-11	непрох. канал	58	114	53
ВК-2	ТК-226		От ТК-226-11 до д.32 ул.Бобкова	непрох. канал	58	57	6
ВК-2	ТК-226		От ТК-226-11 до д.50/34 ул.Е.Пичугина	непрох. канал	58	114	74,5
ВК-2	ТК-226		По д.50/34 ул.Е.Пичугина до т/узла	техподвал	58	89	
ВК-2	ТК-226		По д.50/34 ул.Е.Пичугина от т/узла на д.52	техподвал	58	114	18,4
ВК-2	ТК-226		От д.50/34 до д.52 ул.Е.Пичугина	непрох. канал	58	114	36,5
ВК-2	ТК-226		По д.52 ул.Е.Пичугина на д.54	техподвал	58	114	42
ВК-2	ТК-226		По д.52 ул.Е.Пичугина до т/узла	техподвал	58	89	
ВК-2	ТК-226		От д.52 до д.54 ул.Е.Пичугина	непрох. канал	58	114	11,4
ВК-2	ТК-226		По д.54 ул.Е.Пичугина на д.56	техподвал	58	114	39,5
ВК-2	ТК-226		По д.54 ул.Е.Пичугина до т/узла	техподвал	58	89	
ВК-2	ТК-226		От д.54 до д.56 ул.Е.Пичугина	непрох. канал	58	114	11,4
ВК-2	ТК-226		По д.56 ул.Е.Пичугина до т/узла	техподвал	58	114	32
ВК-2	ТК-226		От ТК-226-7 до д.28 корп.1 ул.Бобкова	непрох. канал	58	114	37,7
ВК-2	ТК-225		По д.28 корп.1 ул.Бобкова до подключ. на ТК-225-1	техподвал	58	219	12
ВК-2	ТК-225		По д.28 корп.1 ул.Бобкова от кв.т/узла на ТК-225-1	техподвал	58	219	13
ВК-2	ТК-225	ТК-225-1	От д.28 корп.1 ул.Бобкова до ТК-225-1	непрох. канал	58	159	14,9
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-11 до д.3 ул.Ржевская	непрох. канал	58	89	5
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.3 ул.Ржевская до т/узла	техподвал	58	76	3
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-11а до д.4 ул.М.Буденного	непрох. канал	58	89	98,1
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.4 ул.М.Буденного до т/узла	техподвал	58	89	2
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-15 до д.5 ул.Ржевская	непрох. канал	58	76	21,1
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-17а до д.6 ул.М.Буденного	непрох. канал	58	57	26,2
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.6 ул.М.Буденного до т/узла	техподвал	58	57	2,5
ТЭЦ-3	ТК-146		От ТК-146-16 до д.12 пр-т Калинина	непрох. канал	58	76	13,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-146		По д.12 пр-т Калинина до т/узла	техподвал	58	57	5
ТЭЦ-3	ТК-113		От д.24/10 ул.В.Ефимова до д.10 ул.Бебеля	непрох. канал	58	76	42,8
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-17 до д.44/1 ул.Дм.Донского	непрох. канал	58	114	20,6
ТЭЦ-1	ТК-205а		От ТК-205а-14 (ТК-12-2) до д.39 пр-т Ленина	непрох. канал	58	89	48,9
ТЭЦ-1	ТК-205а		По д.39 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	58	89	1
ВК-2	ТК-218		По д.23/1 пр-т Ленина до т/узла д.23/1	техподвал	58	114	75
ВК-2	ТК-218		По д.23/1 пр-т Ленина на д.14 корп.1	техподвал	58	114	26
ВК-2	ТК-218		От д.23/1 пр-т Ленина до д.14 корп.1 ул.Академическая	непрох. канал	58	114	16,7
ВК-2	ТК-218		По д.14 корп.1 ул.Академическая до подкл.т/узла	техподвал	58	114	20
ВК-2	ТК-218		По д.14 корп.1 ул.Академическая до т/узла	техподвал	58	76	4
ВК-2	ТК-218		По д.14 корп.1 ул.Академическая на д.14	техподвал	58	76	39
ВК-2	ТК-218		От ТК-218-8 до д.21а пр-т Ленина (д/сад №89)	непрох. канал	58	57	40
ВК-2	ТК-218		По д.21а пр-т Ленина (д/сад №89) до т/узла	техподвал	58	57	
ВК-2	ТК-218		От ТК-218-8 до д.18 ул.Академическая (шк. №30)	непрох. канал	58	89	134,5
кот.цех	ТК-2		От ТК-2-10 до д.9б Петербургское ш.	непрох. канал	58	89	41,55
кот.цех	ТК-2		По д.9б Петербургское ш. до кв.т/узла	техподвал	58	89	10
кот.цех	ТК-2	ТК-2-4	По д.9б Петербургское ш. от кв.т/узла на ТК-2-4	техподвал	58	76	10,5
кот.цех	ТК-2		От д.9б Петербургское ш. до ТК-2-4	непрох. канал	58	76	35,5
кот.цех	ТК-2	ТК-2-6	От ТК-2-4 до ТК-2-6	непрох. канал	58	76	30,6
кот.цех	ТК-2		От ТК-2-6 до д.9а Петербургское ш.	непрох. канал	58	57	37,8
кот.цех	ТК-7	ТК-7-2-7	От ТК-7-2-5 до ТК-7-2-7	непрох. канал	58	76	56,3
ТЭЦ-4	ТК-26П		От ТК-26П-1 до д.2 пл.Гагарина	непрох. канал	58	89	8,5
поликлиника№2			По зданию поликлиники		58	76	
КСМ-2		ТК-21С	От ТК-19С (ТК-43С) до ТК-21С	непрох. канал	57	159	88,2
ТЭЦ-3	ТК-76	ТК-76-3а	От ТК-76-1 до ТК-76-3а	непрох. канал	57	114	40,8
ТЭЦ-3	ТК-76	ТК-76-3	От ТК-76-3а до ТК-76-3	непрох. канал	57	114	16,6
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-3 до д.25 ул.Новоторжская (Центр.админ)	непрох. канал	57	89	17,8
ТЭЦ-3	ТК-83	ТК-83-6	От д.8/20 Тверской пр-т до ТК-83-6	непрох. канал	57	159	28
ТЭЦ-3	ТК-83		От ТК-83-6 до гаража прокуратуры	непрох. канал	57	45	3,25

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-83	ТК-83-14	От ТК-83-12 до ТК-83-14	непрох. канал	57	114	53,75
ТЭЦ-4	ТК-83	ТК-83-16	От ТК-83-14 до ТК-83-16	непрох. канал	57	114	46,1
ТЭЦ-4	ТК-83	ТК-83-20	От ТК-83-16 до ТК-83-20	непрох. канал	57	114	41,9
ТЭЦ-3	ТК-88	ТК-88-7	От ТК-88-5 до ТК-88-7	непрох. канал	57	89	25,5
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-88-7 до д.22 Свободный пер.	непрох. канал	57	89	16,8
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-83-5 до д.12 Тверской пр-т	полупрох.канал	57	159	29,5
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-83-5 до д.12 Тверской пр-т	непрох. канал	57	159	7,3
ТЭЦ-3	ТК-88		По д.12 Тверской пр-т на д.10/19 Тверской пр-т (Новоторжская,19)	техподвал	57	76	20,5
ТЭЦ-3	ТК-88	ТК-88-11	От ТК-88-9 до ТК-88-11	непрох. канал	57	159	41
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-88-9 до ТК-88-11 (через ул.Советская)	ст.кожух АЕ700	57	159	14,3
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-88-9 до ТК-88-11	непрох. канал	57	219	48,4
ТЭЦ-3	ТК-88	ТК-88-13	От ТК-88-11 до ТК-88-13	непрох. канал	57	133	58
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-88-13 до д.28 Свободный пер. (библиот)	непрох. канал	57	57	6,5
ТЭЦ-3	ТК-88		По д.2 наб.Ст.Разина до т/узла	техподвал	57	76	
ТЭЦ-3	ТК-88	ТК-88-25	От ТК-88-19 до ТК-88-25	непрох. канал	57	89	34,4
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-88-25 до д.1 наб.Ст.Разина (к/т Звезда)	непрох. канал	57	89	17,5
Южная	ТК-913		От ТК-913 до д.3а Спортивный пер.	непрох. канал	57	114	3,3
ТЭЦ-4	ТК-47А	ТК-47А-5	От д.4 корп.1 пр.Швейников до ТК-47А-5	непрох. канал	57	219	24
ТЭЦ-4	ТК-47А	ТК-47А-7	От ТК-47А-5 до ТК-47А-7	непрох. канал	57	219	75,6
ТЭЦ-4	ТК-47А	ТК-47А-9	От ТК-47А-7 до ТК-47А-9	непрох. канал	57	219	70
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-24 до ЦТП -3	непрох. канал	57	219	283,3
ВК-2	ТК-227	ТК-1-2	От ТК-1(ТК-227-12) до ТК-1-2	непрох. канал	57	133	55
ВК-2	ТК-227		От ТК-1-2 до д.18 2-й Академический пр-д	непрох. канал	57	76	50,2
ВК-2	ТК-227		По д.18 2-й Академический пр-д до т/узла	техподвал	57	76	2,5
ВК-2	ТК-227		От д.18 2-й Академический пр-д до ТП-1-4	непрох. канал	57	76	58,9
ВК-2	ТК-227		От ТП-1-4 до д.20 2-й Академический пр-д	непрох. канал	57	76	10
ВК-2	ТК-227		По д.20 2-й Академический пр-д до т/узла	техподвал	57	57	2
ВК-2	ТК-227		От ТП-1-4 до ТП-1-6	непрох. канал	57	76	64,5
ВК-2	ТК-176	ТК-9-1а	От ТК-9-1 до ТК-9-1а	непрох. канал	57	76	13,1
ВК-2	ТК-176		От ТК-9-1а до д.26а пр-т Ленина	непрох. канал	57	76	13,8



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-2	ТК-176		По д.26а пр-т Ленина до т/узла	техподвал	57	76	
ВК-2	ТК-175	ТК-175-1(ТК-10-5)	От ТК-175 до ТК-175-1(ТК-10-3)	непрох. канал	57	159	45,5
ВК-2	ТК-175	ТК-175-3 (ТК-10-5)	От ТК-175-1 (ТК-10-3) до ТК-175-3 (ТК-10-5)	непрох. канал	57	159	25,7
ВК-2	ТК-175		От кв.т/узла М.Буденного,3 до д.3 ул.М.Буденного (д/сад №17) дет.поликлиника	непрох. канал	57	89	26,5
ВК-2	ТК-175	ТК-175-5	От ТК-175-3 до ТК-175-5	непрох. канал	57	159	98,7
ВК-2	ТК-175		От ТК-175-5 до д.5 ул.М.Буденного	непрох. канал	57	57	23
ВК-2	ТК-175		По д.5 ул.М.Буденного до т/узла	техподвал	57	57	2,9
ТЭЦ-1	ТК-159 (ТК-8Р)		От коллектора ТЭЦ-1 до ТП-8Р-1	надземная	57	426	95
ТЭЦ-1	ТК-159 (ТК-8Р)		От ТП-8Р-1 до ТК-8Р	надземная	57	426	60
ТЭЦ-1	ТК-205а		От ТК-205а-8 (ТК-12-10) до д.33а пр-т Ленина	непрох. канал	57	57	25,75
ТЭЦ-1	ТК-205а		По д.33а пр-т Ленина до т/узла	техподвал	57	57	2
ТЭЦ-1	ТК-205а	ТК-205а-4 (ТК-12-8)	От ТК-205а-8 (ТК-12-10) до ТК-205а-4 (ТК-12-8)	непрох. канал	57	159	57,25
ВК-2	ТК-218	ТК-218-2	От д.23/1 пр-т Ленина до ТК-218-2	непрох. канал	57	133	69,45
ТЭЦ-3	ТК-512а	ТК-512а-21	От ТК-512а-7 до ТК-512а-21	непрох. канал	57	89	74,5
ТЭЦ-3	ТК-512а		От ТК-512а-21 до кв. т/узла д.14/65 ул.Благоева	непрох. канал	57	89	15,7
ТЭЦ-3	ТК-512а	ТК-512а-23	От кв.т/узла до ТК-512а-23	непрох. канал	57	89	9,5
ТЭЦ-3	ТК-512а		От ТК-512а-23 до д.14/65 ул.Благоева	непрох. канал	57	76	36,1
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.14/65 ул.Благоева до т/узла	техподвал	57	76	5
ТЭЦ-3	ТК-512а		От ТК-512а-23 до д.7/63 ул.Менделеева	непрох. канал	57	76	30
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.7/63 ул.Менделеева до т/узла	техподвал	57	76	5
кот.цех	ТК-3		От ТК-3-11 до д.13а Перекопский пер.	непрох. канал	57	57	10,7
кот.цех	ТК-3		По д.13а Перекопский пер. до т/узла	техподвал	57	57	3
Южная	ТК-18В	ТК-18В-1	От т/узла до ТК-18В-1	непрох. канал	57	89	26,5
Южная	ТК-18В		От ТК-18В-1 до д.12 б-р Цанова	непрох. канал	57	89	5,9
ТЭЦ-4	ТК-41А	ТК-41А-5-1	От ТК-41А-5-3 до ТК-41А-5-1	непрох. канал	57	114	43,1
ТЭЦ-4	ТК-41А		От ТК-41А-5-1 до д.30/19 пр-т Победы (прокуратура)	непрох. канал	57	57	7,1
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.30/17 пр-т Победы до т/узла	техподвал	57	89	33,65
ТЭЦ-4	ТК-41А		От ТК-41А-5-1 до д.9/19 ул.Т.Ильиной	непрох. канал	57	89	61,4
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.9/19 ул.Т.Ильиной до т/узла	техподвал	57	89	10
ТЭЦ-4	ТК-26А		От ТК-26А до д.45/28 пр-т Победы	непрох. канал	57	159	5,2

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-26А		По д.45/28 пр-т Победы до т/узла	техподвал	57	133	66
ТЭЦ-4	ТК-21А		От ТК-21А до кв.т/узла Гвардейская,9 корп.1	непрох. канал	57	159	153,2
ТЭЦ-4	ТК-21А		От кв.т/узла Гвардейская,9 корп.1 до ТК-21А-1	непрох. канал	57	89	5,2
ТЭЦ-4	ТК-21А	ТК-21А-3	От ТК-21А-1 до ТК-21А-3	непрох. канал	57	89	16,8
ТЭЦ-4	ТК-21А	ТК-21А-5	От ТК-21А-3 до ТК-21А-5	непрох. канал	57	89	42,8
ТЭЦ-4	ТК-21А		От ТК-21А-5 до д.5 ул. Гвардейская	непрох. канал	57	57	15,95
ТЭЦ-4	ТК-21А		По д.5 ул. Гвардейская до т/узла	техподвал	57	57	6
ТЭЦ-4	ТК-21А		От ТК-21А-5 до д.8 корп.2 ул. Резинстря	непрох. канал	57	76	43,85
ТЭЦ-4	ТК-21А		По д.8 корп.2 ул. Резинстря до подключ. т/узла	техподвал	57	76	8
ТЭЦ-4	ТК-21А		По д.8 корп.2 ул. Резинстря на д.10 корп.2 (маг.)	техподвал	57	32	31,5
ТЭЦ-4	ТК-21А		От д.8 корп.2 до д.10 корп.2 ул. Резинстря (маг.)	непрох. канал	57	25	6,2
ТЭЦ-4	ТК-21А	ТК-21А-7	От ТК-21А-3 до ТК-21А-7	непрох. канал	57	89	33,5
ТЭЦ-4	ТК-21А		От ТК-21А-7 до д.9 корп.1 ул. Гвардейская	непрох. канал	57	57	14,95
ТЭЦ-4	ТК-21А		По д.9 корп.1 ул. Гвардейская до т/узла	техподвал	57	57	7
ТЭЦ-4	ТК-21А		По д.11 ул. Гвардейская до т/узла	техподвал	57	76	9
ТЭЦ-4	ТК-21А		От ТК-21А-1 до д.7 1-й Гвардейский пер.	непрох. канал	57	89	57,75
ТЭЦ-4	ТК-21А		По д.7 1-й Гвардейский пер. до подключ. д.12 ул. Резинстря	техподвал	57	89	1
ТЭЦ-4	ТК-21А		По д.7 1-й Гвардейский пер. до т/узла	техподвал	57	89	2
ТЭЦ-4	ТК-21А		По д.7 1-й Гвардейский пер. на д.10	техподвал	57	57	36,8
ТЭЦ-4	ТК-21А		От д.7 1-й Гвардейский пер. до д.10 ул.Резинстря	непрох. канал	57	57	20,6
ТЭЦ-4	ТК-21А		По д.10 ул.Резинстря на д.12 ул.Резинстря (уч. корп)	техподвал	57	57	12
ТЭЦ-4	ТК-21А		От д.10 ул.Резинстря до д.12 ул.Резинстря (уч. корпус)	непрох. канал	57	57	59,7
ТЭЦ-4	ТК-20А		От ТК-20А до д. 8 ул. Гвардейская	непрох. канал	57	76	54,3
ТЭЦ-4	ТК-20А		По д.8 ул. Гвардейская до т/узла	техподвал	57	76	1,8
ТЭЦ-4	ТК-20А		От д. 8 до д.10 ул. Гвардейская	непрох. канал	57	57	44,1
ТЭЦ-4	ТК-20А	ТК-20А-1	От ТК-20А до ТК-20А-1	непрох. канал	57	273	97,52
ТЭЦ-4	ТК-20А	ТК-20А-3	От ТК-20А-1 до ТК-20А-3	непрох. канал	57	273	152,47
ТЭЦ-4	ТК-20А	ТК-20А-3'	От ТК-20А-3 до ТК-20А-3'	непрох. канал	57	273	84,74

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-20А	ТК-20А-5	От ТК-20А-3' до ТК-20А-5	непрох. канал	57	273	55,69
ТЭЦ-4	ТК-20А		От ТК-20А-5 до д.10 ул.15 лет Октября (т/узел бани)	непрох. канал	57	133	7,8
Котельная ХБК			От ТК-14 до д.5 корп.1 б-р Профсоюзов	непрох. канал	57	89	5,5
Котельная ХБК		ТК-10	От ТК-9 до ТК-10	непрох. канал	57	114	13,6
Котельная ХБК			От ТК-10 до д.13 б-р Профсоюзов	непрох. канал	57	57	3
Котельная ХБК		ТК-11	От ТК-10 до ТК-11	непрох. канал	57	114	35,1
Котельная ХБК			От ТК-11 до д.15 корп.1 б-р Профсоюзов	непрох. канал	57	57	3,2
Котельная ХБК		ТК-12	От ТК-11 до ТК-12	непрох. канал	57	89	18,7
Котельная ХБК			От ТК-12 до д.17/16 б-р Профсоюзов	непрох. канал	57	57	11,4
			От ТП до д.7 пр-д.Р.Люксембург	непрох. канал	57	76	26
Лазурная			От ТК-31 до врезки на д.2 3-й Переулок	непрох. канал	57	57	10
Лазурная			От д.2 3-й Переулок до врезки в т/трассу	непрох. канал	57	57	20,6
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-11 до д.58 ул.Советская	непрох. канал	56	57	6
ТЭЦ-4	ТК-68		По д.58 ул.Советская до т/узла	техподвал	56	57	
ТЭЦ-4	ТК-68		По д.58 ул.Советская до т/узла	техподвал	56	89	
ТЭЦ-3	ТК-76	ТК-76-27	От т/узла д.31 ул.Радищева до ТК-76-27	непрох. канал	56	76	59
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-27 до т/узла д.16 ул.Новоторжская	непрох. канал	56	76	5,35
ТЭЦ-3	ТК-76	ТК-76-23	От т/узла д.16 ул.Новоторжская до ТК-76-23	непрох. канал	56	76	13,85
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-23 до д.16 корп.2 ул.Новоторжская	непрох. канал	56	76	8,45
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-23 до д.16 корп.1 ул.Новоторжская	непрох. канал	56	76	7,85
ТЭЦ-3	ТК-76		От гаража до д.28а ул.Трехсвятская	непрох. канал	56	57	37,35
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-25 до д.14 ул.Новоторжская	непрох. канал	56	76	12,95
ТЭЦ-3	ТК-91	ТК-91-1	От д.36 ул.Новоторжская до ТК-91-1	непрох. канал	56	114	10,5
ТЭЦ-3	ТК-91		От ТК-91-1 до д.3 ул.Новоторжская	непрох. канал	56	114	67,46
ТЭЦ-3	ТК-91		От ТК-91-5 до т/узла д.10 ул.Советская (Епархия)	непрох. канал	56	76	1,7
ТЭЦ-3	ТК-94	ТК-94-7	От врезки в сущ.т/трассу до ТК-94-7	непрох. канал	56	133	85,6
ТЭЦ-3	ТК-94		От ТК-94-7 до д.3а ул.Советская, лекц.зал	непрох. канал	56	114	41
ТЭЦ-3	ТК-94		По д.3а ул.Советская (лекц.зал) на ТК-94-9	техподвал	56	114	8,2
ТЭЦ-3	ТК-94	ТК-94-9	От 3а ул.Советская (лекц.зал) до ТК-94-9	непрох. канал	56	114	15
ТЭЦ-3	ТК-94		От ТК-94-9 до д.3 ул.Советская, дворец	непрох. канал	56	114	80,8

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-94		По д.3 ул.Советская (дворец) до т/узла	техподвал	56	57	
ТЭЦ-3	ТК-94		От ТК-94-9 до д.3а ул.Советская (гаражи)	непрох. канал	56	57	15
ТЭЦ-3	ТК-94		По д.3а ул.Советская (гаражи) до т/узла	техподвал	56	89	1,2
ТЭЦ-3	ТК-94		От т/узла до д.3а ул.Советская (пристр), лекц.зал	непрох. канал	56	76	1,7
ТЭЦ-3	ТК-94		От ТК-94-9 до д.3а ул.Советская (библиотека)	непрох. канал	56	57	37,5
ТЭЦ-3	ТК-94		По д.3а ул.Советская (библиотека) до т/узла	техподвал	56	57	1,5
ТЭЦ-3	ТК-94		От ТК-94-9 до д.5 корп.2 ул.Советская	непрох. канал	56	114	28
ВК-1	ТК-230		От д.4а до выносного т/узла д.2 корп.2 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	56	114	9,4
ВК-1	ТК-230		От выносн. т/узла д.2 корп.2 пр-т Ленина до д.2 корп.2 (д/сад№36) центр СПИД	непрох. канал	56	76	13,5
ВК-1	ТК-230		По д.2 корп.2 (д/сад№36) центр СПИД до т/узла	техподвал	56	76	5
ВК-2	ТК-227		От ТК-1-6 до д.22/8 2-й Академический пр-д	непрох. канал	56	76	11
ВК-2	ТК-227		По д.22/8 2-й Академический пр-д до т/узла	л/клетка	56	57	2
ВК-2	ТК-227		От ТП-1-6 до ТП-1-8	непрох. канал	56	76	32,9
ВК-2	ТК-227		От ТП-1-8 до д.16 Партизанский пер.	непрох. канал	56	57	7,2
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-4 до д.12 пр-т Ленина	непрох. канал	56	89	43,3
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-7а до д.3а ул.Кирова	непрох. канал	56	89	114,5
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.3а ул.Кирова до т/узла	техподвал	56	89	2
ТЭЦ-3	ТК-752		От ТК-752 до кв.т/узла Бакунина,15	непрох. канал	56	76	22,8
ТЭЦ-3	ТК-130		По д.49 ул.С.Перовской (скор.пом)	техподвал	56	114	10
ТЭЦ-3	ТК-130	ТК-130-8	От д.49 ул.С.Перовской (скор.пом) до ТК-130-8	непрох. канал	56	114	8,95
ТЭЦ-3	ТК-130	ТК-130-8а	От ТК-130-8 до ТК-130-8а	непрох. канал	56	114	36
ТЭЦ-3	ТК-130	ТК-130-10	От ТК-130-8а до ТК-130-10	непрох. канал	56	114	16,8
ТЭЦ-3	ТК-130		От ТК-130-10 до д.49 ул. Троицкая (гараж и водит корпус ст. скорой помощи)	непрох. канал	56	57	11,8
ТЭЦ-1	ТК-202		От ТК-202-2 до д.41 пр-т Ленина, общ.	непрох. канал	56	76	36
ТЭЦ-1	ТК-202		По д.41 пр-т Ленина, общ. до т/узла	техподвал	56	76	2
ТЭЦ-1	ТК-202	ТК-202-4	От ТК-202-2 до ТК-202-4	непрох. канал	56	114	21,1
ТЭЦ-1	ТК-205а		От ТК-205а-8 (ТК-12-10) до д.33/1 пр-т Ленина	непрох. канал	56	76	66,4
ТЭЦ-1	ТК-205а		По д.33/1 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	56	89	2,5
ВК-2	ТК-218		От д.14 корп.1 до д.14 ул.Академическая	непрох. канал	56	57	7,9

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-2	ТК-218		По д.14 ул.Академическая до подкл.т/узла	техподвал	56	57	4
ВК-2	ТК-218		По д.14 ул.Академическая до т/узла	техподвал	56	57	13,7
ВК-2	ТК-218		По д.14 ул.Академическая на д.16	техподвал	56	57	7
ВК-2	ТК-218		От д.14 до д.16 ул.Академическая	непрох. канал	56	57	27,5
ТЭЦ-1	ТК-212		От ТК-212-10 до д.17 пр-т Ленина	непрох. канал	56	114	18,4
ТЭЦ-1	ТК-212		По д.17 пр-т Ленина до подключ.т/узла	техподвал	56	89	3
ТЭЦ-1	ТК-212		По д.17 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	56	76	18
ТЭЦ-1	ТК-212		По д.17 пр-т Ленина на д.15/4	техподвал	56	76	20
ТЭЦ-3	ТК-515	ТК-515-2	От ТК-515 до ТК-515-2	непрох. канал	56	159	39
ТЭЦ-3	ТК-515		От ТК-515-2 до д.86/3 ул.Горького	непрох. канал	56	114	139,5
ТЭЦ-3	ТК-515		По д.86/3 ул.Горького до подключ. на д.88	техподвал	56	114	19
ТЭЦ-3	ТК-515		По д.86/3 ул.Горького на д.88	техподвал	56	89	16
ТЭЦ-3	ТК-515		По д.86/3 ул.Горького до подключ. ГВС	техподвал	56	114	6
ТЭЦ-3	ТК-515		По д.86/3 ул.Горького до подкл.т/узла №2 (д/сад №92)	техподвал	56	114	3
ТЭЦ-3	ТК-515		От д.86/3 до д.88 ул.Горького	непрох. канал	56	89	39,25
ТЭЦ-3	ТК-515		По д.88 ул.Горького до кв.т/узла	техподвал	56	89	9
ТЭЦ-3	ТК-515		По д.88 ул.Горького до подключ. т/узла №1 (д.88)	техподвал	56	76	1,5
ТЭЦ-3	ТК-515		По д.88 ул.Горького до т/узла №1 (д.88)	техподвал	56	76	3,5
ТЭЦ-3	ТК-515		По д.88 ул.Горького до т/узла №2 (д.88а)	техподвал	56	76	3,5
ТЭЦ-3	ТК-2-334		По д.71 ул.Горького до т/узла	техподвал	56	89	6,9
ТЭЦ-3	ТК-2-334		По д.71 ул.Горького до т/узла	техподвал	56	89	5
ТЭЦ-3	ТК-2-334	ТК-2-334-8	От ТК-2-334-6 до ТК-2-334-8	непрох. канал	56	114	23,7
ТЭЦ-3	ТК-2-334	ТК-2-334-10	От ТК-2-334-8 до ТК-2-334-10	непрох. канал	56	114	19,7
ТЭЦ-3	ТК-2-334		От ТК-2-334-10 до кв.т/узла	непрох. канал	56	114	2,3
ТЭЦ-3	ТК-2-334		От кв.т/узла до ТК-2-334-10	непрох. канал	56	114	2,3
ТЭЦ-3	ТК-2-334		От ТК-2-334-10 до д.79/2 ул.Горького	непрох. канал	56	114	93
кот.цех	ТК-3		От ТК-3-7 до д.13 Перекопский пер. (подростк. центр обл. нарколонич. диспансера)	непрох. канал	56	57	3,8
кот.цех	ТК-3		По д.13 Перекопский пер. (подростк. центр обл. нарколонич. диспансера) до т/узла	техподвал	56	57	5
кот.цех	ТК-3		От ТК-3-7 до д.11 Перекопский пер.	непрох. канал	56	57	32,9

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
кот.цех	ТК-3		По д.11 Перекопский пер. до т/узла	техподвал	56	57	3
кот.цех	ТК-3	ТК-3-11	От ТК-3-9 до ТК-3-11	непрох. канал	56	89	13,6
кот.цех	ТК-3		От ТК-3-13 до д.11а Перекопский пер.	непрох. канал	56	57	9,9
кот.цех	ТК-3		По д.11а Перекопский пер. до т/узла	техподвал	56	57	3
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От д.7 ул.Вагжанова до д.5 ул.Вокзальная	непрох. канал	56	76	46,2
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д. 34 ул.Терешенко до подключ.т/узла	техподвал	56	57	5,2
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д. 34 ул.Терешенко до т/узла	техподвал	56	89	
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д. 34 ул.Терешенко на д.14/32	техподвал	56	57	28,05
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От д.34 ул. Терешенко до д.14/32 ул.Ипподромная	непрох. канал	56	57	11,5
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.14/32 ул.Ипподромная до т/узла	техподвал	56	57	6,5
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д. 36 ул. Терешенко до подключ. т/узла	техподвал	56	76	24,2
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д. 36 ул. Терешенко до т/узла	техподвал	56	76	7
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д. 36 ул. Терешенко на д.38	техподвал	56	76	6,6
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От д. 36 ул.Терешенко до д.38 ул.Терешенко	непрох. канал	56	76	11,3
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.38 ул.Терешенко до подключ. т/узла	техподвал	56	76	28,1
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.38 ул.Терешенко до т/узла	техподвал	56	45	12
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.38 ул.Терешенко на д.26 корп.1 ул.Фадеева	техподвал	56	76	6,6
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По зданию кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 до подключ.т/узла д.11/30	надземная	56	159	2
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 до д.11/30 ул.Ипподромная	непрох. канал	56	76	47,4
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-14	От кв.т/узла Волоколамский пр-т, 31а до ТК-12Б-14	непрох. канал	56	159	13,7
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-16	От ТК-12Б-14 до ТК-12Б-16	непрох. канал	56	159	24,8
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-16 до д.33 корп.2 Волоколамский пр.	непрох. канал	56	57	7,2
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-18	От ТК-12Б-16 до ТК-12Б-18	непрох. канал	56	159	20,05
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-18 до д.33 корп.3 Волоколамский пр.	непрох. канал	56	76	16,65
ТЭЦ-4	ТК-20А		От ТК-20А-3 до кв.т/узла Гвардейская,16/7	непрох. канал	56	89	15,5
КСМ-2			От ТК-27С до д.6 пр-д.Р.Люксембург	непрох. канал	56	76	36,8
КСМ-2			От ТК-27С до д.48 ул.Маяковского	непрох. канал	56	76	42,5
КСМ-2		ТК-28С	От ТК-27С до ТК-28С	непрох. канал	56	114	23,2
КСМ-2			От ТК-28С до д.18/8 ул.Пржевальского	непрох. канал	56	76	28,55

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
КСМ-2			От ТК-28С до д.14/50 ул.Пржевальского	непрох. канал	56	76	27,25
КСМ-2			От кв.т/узла до здания сараев	непрох. канал	56	114	9,8
КСМ-2			По зданию сараев	непрох. канал	56	114	6,7
КСМ-2		ТК-25С	От здания сараев до ТК-25С	непрох. канал	56	114	8,95
КСМ-2		ТК-26С	От ТК-25С до ТК-26С	непрох. канал	56	114	17,85
КСМ-2		ТК-30С	От ТК-29С до ТК-30С	непрох. канал	56	114	74,6
КСМ-2			От ТК-30с до д.4 ул. А.Томского	непрох. канал	56	57	3
ТЭЦ-4	ТК-402		От ТК-402 до НИИ приборной автоматики	непрох. канал	55	89	89,95
ТЭЦ-3	ТК-412		От ТК-412-5 до д.25 ул.Советская	непрох. канал	55	76	9,65
ТЭЦ-3	ТК-412		От ТК-412-7 до д.29 ул.Советская	непрох. канал	55	76	9,8
ТЭЦ-3	ТК-414		От т/узла до д.19 ул.Советская	непрох. канал	55	57	5,5
ТЭЦ-3	ТК-417		От ТК-417-2 до точки подкл. д.11 ул.В-Новгорода (церковь)	непрох. канал	55	76	25,7
ТЭЦ-3	ТК-417		От точки подключ.д.11 ул.В-Новгорода (церковь) до гаражей	непрох. канал	55	76	8,8
ТЭЦ-3	ТК-417	ТК-417-4	От гаражей до ТК-417-4	непрох. канал	55	76	39,2
ТЭЦ-3	ТК-417		От ТК-417-4 до д.7 ул.В-Новгорода (военкомат центр.р-на)	непрох. канал	55	57	11,8
ТЭЦ-3	ТК-418	ТК-418-3	От ТК-418-1 до ТК-418-3	непрох. канал	55	89	53,65
ТЭЦ-3	ТК-418		От ТК-418-3 до д.16 Тверской пр-т	непрох. канал	55	76	17
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-54 до ТК-402	непрох. канал	55	89	16,9
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-402 до д.3 ул.Володарского (НИИ приборной автоматики)	непрох. канал	55	89	73,35
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-10-1 до д.60/17 ул.Симеоновская	непрох. канал	55	89	68,1
ТЭЦ-3	ТК-79		От д.24 до д.26/38 ул.Трехсвятская	непрох. канал	55	57	17,7
ТЭЦ-3	ТК-81		От ТК-81-9 до д.35а ул.Трехсвятская (магазин)	непрох. канал	55	57	16,5
ТЭЦ-3	ТК-83		От ТК-83-34 до д.11 ул. Симеоновская	непрох. канал	55	57	5,75
ТЭЦ-3	ТК-83	ТК-83-32	От ТК-83-34 до ТК-83-32	непрох. канал	55	89	17,45
ТЭЦ-3	ТК-83		От ТК-83-32 до д.9 ул. Симеоновская	непрох. канал	55	57	8,25
ТЭЦ-3	ТК-83		От ТК-83-32 до д.5 ул. Симеоновская	непрох. канал	55	114	42,1
ТЭЦ-3	ТК-91		От ТК-91 до д.5 ул.Новоторжская	непрох. канал	55	133	8,2
ТЭЦ-3	ТК-91		От кв.т/узла до д.3а ул.Новоторжская	техподвал	55	133	11,8
ТЭЦ-3	ТК-91		По д.3а ул.Новоторжская	техподвал	55	133	41,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-91		От д.3а до д.3б ул.Новоторжская	непрох. канал	55	114	5,1
ТЭЦ-3	ТК-91		По д.3б ул.Новоторжская на ТК-91-1	техподвал	55	114	37,5
ТЭЦ-3	ТК-103	ТК-103-3	От ТК-103-7 до ТК-103-3	непрох. канал	55	89	29,4
ТЭЦ-3	ТК-103	ТК-103-5	От ТК-103-3 до ТК-103-5	непрох. канал	55	89	24,9
ТЭЦ-3	ТК-103		От ТК-103-1 до д.1 ул.Советская (гимн.№6)	непрох. канал	55	89	67,6
ТЭЦ-3	ТК-103		От д.1 ул.Советская (гимн.№6) до мастерской	непрох. канал	55	57	34,1
Южная	ТК-16Б	ТК-16Б-1	От кв.т/узла до ТК-16Б-1	непрох. канал	55	114	4,7
Южная	ТК-16Б		От кв.т/узла до ТК-16Б-1	непрох. канал	55	114	4,7
Южная	ТК-16Б		От ТК-16Б-1 до д.14 ул.Фадеева	непрох. канал	55	89	92,9
Южная	ТК-16Б	ТК-16Б-3	От ТК-16Б-1 до ТК-16Б-3	непрох. канал	55	114	43,9
Южная	ТК-16Б		От ТК-16Б-1 до ТК-16Б-3	непрох. канал	55	114	43,9
Южная	ТК-16Б		От ТК-16Б-3 до д.36 ул.А.Завидова	непрох. канал	55	57	8,15
Южная	ТК-16Б	ТК-16Б-5	От ТК-16Б-3 до ТК-16Б-5	непрох. канал	55	114	40,1
Южная	ТК-16Б		От ТК-16Б-3 до ТК-16Б-5	непрох. канал	55	114	40,1
Южная	ТК-16Б		От ТК-16Б-3 до д.35 корп.1 ул. Попова	непрох. канал	55	57	2,7
ТЭЦ-4	ТК-13Б		От т/узла до ТК-13Б-7	непрох. канал	55	89	75,7
ТЭЦ-4	ТК-13Б		От ТК-13Б-7 до д.34 ул.А.Попова, д/сад №83	непрох. канал	55	76	14,1
ТЭЦ-4	ТК-13Б		От ТК-13Б-7 до д.18 ул.Фадеева	непрох. канал	55	89	93,8
ТЭЦ-4	ТК-13Б		По д.18 ул.Фадеева до т/узла	техподвал	55	76	22
ТЭЦ-4	ТК-13Б		По д.18 ул.Фадеева от т/узла	техподвал	55	76	25
ТЭЦ-4	ТК-13Б		От д.18 до д.16 ул.Фадеева	непрох. канал	55	76	17,7
ТЭЦ-4	ТК-47А		По д.24а пр-т Чайковского	техподвал	55	89	14,2
ТЭЦ-4	ТК-47А	ТК-47А-17	От д.24а пр-т Чайковского до ТК-47А-17	непрох. канал	55	89	48,7
ТЭЦ-4	ТК-43А		От ТК-43А-3 до д.20/2 пр-т Победы	непрох. канал	55	57	6,45
ВК-1	ТК-254		От ЦТП-3 до д.52 ул. Громова (д/сад № 35)	непрох. канал	55	89	223
ВК-1	ТК-230		От выносного т/узла д.2 корп.2 пр-т 50 лет Октября до д.10аул.Бобкова (судмдэкспертиза)	непрох. канал	55	57	135
ВК-1	ТК-230		По д.10а ул.Бобкова (судмдэкспертиза) до т/узла	техподвал	55	57	3
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-2 до д.8 пр-т Ленина	непрох. канал	55	57	29,1
ВК-2	ТК-223а		От ТК-223а-2 до д.17 ул.Бобкова (д/сад №113)	непрох. канал	55	76	64,1
ВК-2	ТК-223а		От ТК-223а-4 до д.14 корп.2 пр-т Ленина	непрох. канал	55	76	7,4



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-2	ТК-223а		По д.14 корп.2 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	55	57	26,5
ВК-2	ТК-223а	ТК-223а-8	От ТК-223а-6 до ТК-223а-8	непрох. канал	55	89	25
ВК-2	ТК-223а		От ТК-223а-8 до д.14 корп.1 пр-т Ленина	непрох. канал	55	76	7,4
ВК-2	ТК-223а	ТК-223а-10	От ТК-223а-8 до ТК-223а-10	непрох. канал	55	89	65
ВК-2	ТК-223а		От ТК-223а-10 до д.14 пр-т Ленина	непрох. канал	55	76	7,4
ВК-2	ТК-223а		От ТК-223а-10 до д.14 корп.3 пр-т Ленина	непрох. канал	55	76	27,6
ВК-2	ТК-223а		По д.14 корп.3 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	55	76	30
ВК-2	ТК-223		От ТК-223-6 (ТК-6-7) до д.13 ул.Бобкова	непрох. канал	55	57	18,4
ВК-2	ТК-223		По д.13 ул.Бобкова до т/узла	техподвал	55	57	6,8
ВК-2	ТК-223		От ТК-223-12 (ТК-6-1) до д.22/31 пр-т Ленина	непрох. канал	55	89	18,2
ВК-2	ТК-223		По д.22/31 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	55	89	6,5
ВК-2	ТК-176		От ТК-9-1 до д.28 пр-т Ленина	непрох. канал	55	57	55,7
ВК-2	ТК-176		По д.28 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	55	57	
ВК-2	ТК-176		От ТК-9-1а до д.26 пр-т Ленина	непрох. канал	55	76	61,9
ВК-2	ТК-176		По д.26 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	55	76	12,8
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.38 пр-т Ленина до подключ. на д.40	техподвал	55	114	11,5
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.38 пр-т Ленина на д.40	техподвал	55	114	14,3
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.38 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	55	114	19,3
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.9 ул.Ржевская на д.12 (шк.№32)	техподвал	55	133	12
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.9 ул.Ржевская до т/узла	техподвал	55	114	14,6
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От д.9 ул.Ржевская до д.12 ул.Ржевская (шк.№32)	непрох. канал	55	133	85,6
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.12 ул.Ржевская (шк.№32) до т/узла	техподвал	55	89	70
ВК-2	ТК-166-1/369		От ТК-166-9 до д.13 ул.М.Буденного	непрох. канал	55	76	38
ВК-2	ТК-166-1/369		По д.13 ул.М.Буденного до т/узла	техподвал	55	76	5,95
ТЭЦ-3	ТК-146	ТК-146-18	От ТК-146-4 до ТК-146-18	непрох. канал	55	89	64,6
ТЭЦ-3	ТК-146		От ТК-146-18 до д.3 б-р Ногина	непрох. канал	55	57	3,8
ТЭЦ-3	ТК-146		По подвалу д.3 б-р Ногина до т/узла	техподвал	55	57	25
ф-ка Вагжанова	ТК-4ф...1ф		От ТК-8Ф д.45 ул.Спартака	непрох. канал	55	76	45
ф-ка Вагжанова	ТК-4ф...1ф		От ТК-7Ф д.44 ул.Спартака	непрох. канал	55	76	60
ф-ка Вагжанова	ТК-4ф...1ф		От ТК-6Ф до д.43 ул.Спартака	непрох. канал	55	133	51,7

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ф-ка Вагжанова	ТК-4ф...1ф		По д.43 ул.Спартака	техподвал	55	76	16,8
ф-ка Вагжанова	ТК-4ф...1ф		От ТК-5Ф до д.42 ул.Спартака (ДК)	непрох. канал	55	76	5
ф-ка Вагжанова	ТК-4ф...1ф		От д.43 по ул. спартака до ТК-5ф	непрох. канал	55	76	43,1
ТЭЦ-3	ТК-113		От д.22 ул.В.Ефимова до д.7 ул.Бебеля	непрох. канал	55	57	68,3
ТЭЦ-3	ТК-134	ТК-134-8	От д.54 ул.Бебеля до ТК-134-8	непрох. канал	55	57	4,48
ТЭЦ-3	ТК-134	ТК-126	От ТК-134-8 до ТК-126	непрох. канал	55	114	38,48
ТЭЦ-1	ТК-202		От ТК-202-4 до д.43 пр-т Ленина	непрох. канал	55	114	42
ТЭЦ-1	ТК-202		По д.43 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	55	89	1
ТЭЦ-1	ТК-202		По д.43 пр-т Ленина на д.43а	техподвал	55	89	30,8
ТЭЦ-1	ТК-202		От д.43 до д.43а пр-т Ленина	непрох. канал	55	89	8
ТЭЦ-1	ТК-202		По д.43а пр-т Ленина до т/узла	техподвал	55	89	46
ТЭЦ-1	ТК-205а		От ТК-205а-16 (ТК-9-2) до д.27/3 пр-т Ленина	непрох. канал	55	89	25,3
ТЭЦ-1	ТК-205а		По д.27/3 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	55	89	17,2
ТЭЦ-1	ТК-205а		По д.27/1 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	55	89	5
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-37	От ТК-207-6 до ТК-207-37	непрох. канал	55	273	110,86
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-37 до т/узла Б.Полевого,21	непрох. канал	55	114	62,75
ТЭЦ-1	ТК-212		От д.17 до д.15/4 пр-т Ленина	непрох. канал	55	114	16,4
ТЭЦ-1	ТК-212		По д.15/4 пр-т Ленина до подключ. т/узла №1	техподвал	55	89	30
ТЭЦ-1	ТК-212		По д.15/4 пр-т Ленина до т/узла №1	техподвал	55	76	1,5
ТЭЦ-1	ТК-212		По д.15/4 пр-т Ленина до подключ. т/узла №2	техподвал	55	89	24
ТЭЦ-1	ТК-212		По д.15/4 пр-т Ленина до т/узла №2	техподвал	55	76	2
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-7-3	От ТК-519-7-1 до ТК-519-7-3	непрох. канал	55	76	27,05
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-7-3 до д.22 ул.Мусоргского (д/сад №81)	непрох. канал	55	57	21,9
	ТК-519		От ТК-519-7-1а до д.22 ул.Мусоргского (д/сад №81) (ГВС)	непрох. канал	55		8
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-7-9	От ТК-519-7-7 до ТК-519-7-9	непрох. канал	55	89	31,7
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-7-9 до д.28 ул.Мусоргского	непрох. канал	55	89	41,1
ТЭЦ-3	ТК-521		От кв.т/узла до д.4/53 ул. Мусоргского	непрох. канал	55	114	77,4
ТЭЦ-3	ТК-2-330		По д.122/2 ул.Горького до т/узла	техподвал	55	57	3
ТЭЦ-3	ТК-2-335		От ТК-2-335 до д.76/2 (д.90/2) наб.Аф.Никитина	непрох. канал	55	159	7,1

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-2-335		По д.76/2(д.90/2) наб.Аф.Никитина до подкл.т/узла №1 д.76/2(д.90/2)	техподвал	55	114	3
ТЭЦ-3	ТК-2-335		По д.76/2(д.90/2) наб.Аф.Никитина до т/узла №1 д.76/2(д.90/2)	техподвал	55	76	5
ТЭЦ-3	ТК-2-335		По д.76/2(д.90/2)наб.Аф.Никитина до подкл.т/узла №2 гостиниц.	техподвал	55	114	1
ТЭЦ-3	ТК-2-335		По д.76/2 (д.90/2) наб.Аф.Никитина до т/узла №2 гостиниц.	техподвал	55	57	4
ТЭЦ-3	ТК-2-335		По д.76/2 (д.90/2) наб.Аф.Никитина на ТК-2-335-1	техподвал	55	114	20
ТЭЦ-3	ТК-2-335	ТК-2-335-1	От д.76/2 (д.90/2) наб.Аф.Никитина до ТК-2-335-1	непрох. канал	55	159	66,1
ТЭЦ-3	ТК-2-335	ТК-2-335-3	От ТК-2-335-1 до ТК-2-335-3	непрох. канал	55	159	31,55
ТЭЦ-3	ТК-2-335		От д.74 до д.72 наб.Аф.Никитина	непрох. канал	55	57	9
кот.цех	ТК-14		От д.29 Петербургское ш.(маг.) до ближайшей ТП	непрох. канал	55	57	5
кот.цех	ТК-14		От д.29 Петербургское ш. до ближайшей ТП	непрох. канал	55	57	7
ТЭЦ-4	ТК-2В	ТК-2В-2	От ТК-2В до ТК-2В-2	непрох. канал	55	114	23,15
ТЭЦ-4	ТК-2В		От ТК-2В-2 до д.33 ул.Орджоникидзе (д/сад № 35)	непрох. канал	55	57	15,25
ТЭЦ-4	ТК-2В		По д.33 ул.Орджоникидзе (д/сад № 35) до т/узла	техподвал	55	57	3
ТЭЦ-4	ТК-2В		От ТК-2В-2 до д.33 ул. Т.Ильиной (д/сад № 86) филиал шк.№26	непрох. канал	55	57	20,25
ТЭЦ-4	ТК-2В		По д.33 ул.Т.Ильиной(д/сад № 86)филиал шк.№26 до т/у	техподвал	55	57	2
ТЭЦ-4	ТК-2В	ТК-2В-4	От ТК-2В-2 до ТК-2В-4	непрох. канал	55	114	25,6
ТЭЦ-4	ТК-2В		От ТК-2В-4 до д.33 ул.Орджоникидзе (прачечная д/сада № 35)	непрох. канал	55	57	36
ТЭЦ-4	ТК-2В	ТК-2В-6	От ТК-2В-4 до ТК-2В-6	непрох. канал	55	114	30
ТЭЦ-4	ТК-2В		От ТК-2В-6 до д.35 ул.Орджоникидзе (д/сад № 42) детское инфекц. отделение г/б №6	непрох. канал	55	57	13,75
ТЭЦ-4	ТК-2В		По д.35 ул.Орджоникидзе (д/сад № 42) детское инфекц. отделение г/б №6	техподвал	55	57	3
ТЭЦ-4	ТК-2В		От ТК-2В-6 до д.35 ул. Лукина (д/сад № 90)	непрох. канал	55	57	50,45
ТЭЦ-4	ТК-2В		По д.35 ул. Лукина (д/сад № 90) до т/узла	техподвал	55	57	2
ТЭЦ-4	ТК-35А		От ТК-35А до кв.т/узла гор.больницы №6	непрох. канал	55	219	20,8
ТЭЦ-4	ТК-35А		От кв.т/узла 6-ой гор.больницы до ТК-35А-4	непрох. канал	55	133	135
ТЭЦ-4	ТК-35А		От ТК-35А-4 до здания пищеблока	непрох. канал	55	57	21,25

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-35А		От ТК-35А-4 до гл.корпуса горбольн.№6	непрох. канал	55	133	130,65
ТЭЦ-4	ТК-35А	ТК-35А-6	От ТК-35А-4 до ТК-35А-6	непрох. канал	55	114	47
ТЭЦ-4	ТК-35А		От ТК-35А-6 до здания пульмонологии	непрох. канал	55	114	24,6
ТЭЦ-4	ТК-35А		По зданию пульмонологии до подключ. т/узла №1	техподвал	55	89	
ТЭЦ-4	ТК-35А		По зданию пульмонологии до т/узла №1	техподвал	55	89	
ТЭЦ-4	ТК-35А		По зданию пульмонологии до т/узла №2	техподвал	55	89	
ТЭЦ-4	ТК-35А		От здания пульмонологии до канцелярии (аптека)	непрох. канал	55	57	49,4
ТЭЦ-4	ТК-35А	ТК-35А-10	От здания пульмонол. до ТК-35А-10	непрох. канал	55	114	18,65
ТЭЦ-4	ТК-35А	ТК-35А-12	От ТК-35А-10 до ТК-35А-12	непрох. канал	55	114	17,7
ТЭЦ-4	ТК-35А		От ТК-35А-12 до дет.инфекц.отд.№1	непрох. канал	55	114	12,85
ТЭЦ-4	ТК-35А		От ТК-35А-12 до морга	непрох. канал	55	57	48,65
ТЭЦ-4	ТК-35А		От ТК-35А-8а до стомат., травма	непрох. канал	55	114	52,2
ТЭЦ-4	ТК-35А		По зд. стомат. до т/узла	техподвал	55	89	
ТЭЦ-4	ТК-3Б	ТК-3Б-1	От ТК-3Б до ТК-3Б-1	непрох. канал	55	219	71,7
ТЭЦ-4	ТК-3Б		От ТК-3Б-1 до кв.т/узла ул.Склизкова, 31	непрох. канал	55	76	54
ТЭЦ-4	ТК-3Б		По кв.т/узлу ул.Склизкова, 31 до элев.	надземная	55	89	
ТЭЦ-4	ТК-3Б		От кв.т/узла ул.Склизкова, 31 до ТК-3Б-12	непрох. канал	55	76	59,9
ТЭЦ-4	ТК-3Б		От ТК-3Б-12 до д.29 ул.Склизкова	непрох. канал	55	76	8
ТЭЦ-4	ТК-3Б		От кв.т/узла до д.31 ул.Склизкова	непрох. канал	55	76	28
ТЭЦ-4	ТК-3Б		От ТК-3Б-1 до ЦТП №151 ул.Склизкова, 60	непрох. канал	55	219	66,96
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От ТК-8Б-15 до т/узла ул.Богданова,27	непрох. канал	55	76	5,4
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От т/узла ул.Богданова,27 до д.27 ул.Богданова	непрох. канал	55	76	15,2
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От д.27 до д.29 ул.Богданова	непрох. канал	55	76	11,9
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От д.29 до д.31 ул.Богданова	непрох. канал	55	57	13,8
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От д.72 до д.74 пр-т Победы	непрох. канал	55	133	36,2
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.74 пр-т Победы до подключ. т/узлов	техподвал	55	133	68
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.74 пр-т Победы до подключ. т/узла №1	техподвал	55	114	0,9
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.74 пр-т Победы до т/узла №1	техподвал	55	89	7,5
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.74 пр-т Победы до т/узла №2	техподвал	55	89	11,5
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.74 пр-т Победы до подключ.т/тр на аптеку	техподвал	55	133	1

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.74 пр-т Победы до т/узла (без элеват.) аптеки	техподвал	55	57	62
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.74 пр-т Победы до подключ.т/тр на магазин	техподвал	55	133	1
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.74 пр-т Победы до т/узла (без элеват.) магазина	техподвал	55	57	62
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.74 пр-т Победы на д.101	техподвал	55	89	90
Котельная ХБК			От ТК-19 до д.5 корп.3 пр-д Профсоюзов	непрох. канал	55	57	6
Котельная ХБК			От ТК-20 до д.5 корп.4 пр-д Профсоюзов	непрох. канал	55	57	7
Котельная ХБК		ТК-38	От ТК-38а до ТК-38	непрох. канал	55	76	22,7
Котельная ХБК			От ТК-38 до д.44 ул.Восстания	непрох. канал	55	57	9
Котельная ХБК			От ТК-6 до ТП-2	непрох. канал	55	57	22,3
Котельная ХБК			От ТП-2 до прачечной	непрох. канал	55	57	9,6
Котельная ХБК			От ТП-2 до прачечной	непрох. канал	55	57	10
Котельная ХБК			От ТК-5а до д.6 ул.Севастьянова	непрох. канал	55	76	91,2
Котельная ХБК		ТК-56	От ТК-5 до ТК-56	непрох. канал	55	89	24
Котельная ХБК			От ТК-56 до д.8 ул.Севастьянова	непрох. канал	55	57	3,3
Котельная ХБК			От ТК-56 до д.10 ул.Севастьянова	непрох. канал	55	76	36
КСМ-2		ТК-31С-1	От ТК-31С до ТК-31С-1	непрох. канал	55	57	28,1
КСМ-2			От ТК-31С-1 до д.100 ул.Р.Люксембург	непрох. канал	55	57	7,5
ТЭЦ-4	ТК-409/72	ТК-72-2	От ТК-409/72 до ТК-72-2	непрох. канал	54	114	35,1
ТЭЦ-4	ТК-409/72		От ТК-72-4 до д.22 корп.1 ул.Новоторжская	непрох. канал	54	76	25
ТЭЦ-4	ТК-409/72		От ТК-72-4 до д.22 корп.1 ул.Новоторжская	непрох. канал	54	76	26
ТЭЦ-3	ТК-88	ТК-83-7'	От ТК-83-7 до ТК-83-7'	непрох. канал	54	133	30
ТЭЦ-3	ТК-88	ТК-83-9	От ТК-83-7' до ТК-83-9	непрох. канал	54	89	41
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-83-9 до д.23/39 ул.Новоторжская	непрох. канал	54	89	11
Южная	ТК-15Б		От ТК-15Б до ЦТП (№133) Волоколамский,26 (24)	непрох. канал	54	159	176
Южная	ТК-15Б		От д.9 до д.11 ул.Фадеева	непрох. канал	54	89	79,8
Южная	ТК-15Б		От д.9 ул.Фадеева до д.30 ул.А.Завидова	непрох. канал	54	89	31,8
Южная	ТК-15Б	ТК-15Б-12	От ЦТП (№133) до ТК-15Б-12	непрох. канал	54	159	3,25
Южная	ТК-15Б		От ТК-15Б-12 до д.26 Волоколамский пр-т	непрох. канал	54	114	69,75
Южная	ТК-15Б		По д.26 Волоколамский пр-т до т/узла	техподвал	54	57	

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-13Б		От д.2а ул.Ипподромная до ГРП	непрох. канал	54	57	34,4
ТЭЦ-4	ТК-47А		От ТК-47А-3 до д.12 пр-т Победы	непрох. канал	54	76	28,4
ТЭЦ-4	ТК-43А		От ТК-43А-1 до д.4а Волоколамский пр-т (д/сад №91)	непрох. канал	54	76	37,95
ТЭЦ-4	ТК-43А		От т/узла до д.8 Волоколамский пр-т	непрох. канал	54	57	14,5
ВК-1	ТК-254		От ЦТП-2 до ТК-254-20	непрох. канал	54	114	61,1
ВК-1	ТК-254	ТК-254-21	От ТК-254-20 до ТК-254-21	непрох. канал	54	114	133,55
ВК-1	ТК-254	ТК-254-23	От ТК-254-21 до ТК-254-23	непрох. канал	54	89	36,8
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-23 до д.34 ул.Громова	непрох. канал	54	89	6,8
ВК-1	ТК-254	ТК-254-22	От ТК-254-21 до ТК-254-22	непрох. канал	54	89	57,5
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-22 до д.30 ул.Громова	непрох. канал	54	89	43
ВК-1	ТК-230		По д.4а пр-т 50 лет Октября на д.6а (д/с №124) нач.шк. №20	техподвал	54	57	0,5
ВК-1	ТК-230		От д.4а до д.6а пр-т 50 лет Октября(д/с №124) нач.шк. №20	непрох. канал	54	57	46,6
ВК-1	ТК-230		По д.6а пр-т Ленина (д/с №124) нач.шк. №20 до т/узла	техподвал	54	57	23
ВК-2	ТК-223а		От ТК-223а-3 до д.24 ул.Бобкова	непрох. канал	54	159	6
ВК-2	ТК-223а		От д.24 ул.Бобкова до ТК-223а-3	непрох. канал	54	114	6
ВК-2	ТК-223а		От ТК-223а-5 до д.26 корп.1 ул.Бобкова	непрох. канал	54	76	6
ВК-2	ТК-176	ТК-176-3-3	От кв.т/узла М.Захарова,8 до ТК-176-3-3	непрох. канал	54	89	13,7
ВК-2	ТК-176	ТК-176-3-5	От ТК-176-3-3 до ТК-176-3-5	непрох. канал	54	89	40
ВК-2	ТК-176	ТК-176-3-7	От ТК-176-3-5 до ТК-176-3-7	непрох. канал	54	89	25
ВК-2	ТК-176	ТК-176-3-9	От ТК-176-3-7 до ТК-176-3-9	непрох. канал	54	89	24,6
ВК-2	ТК-176	ТК-176-3-11	От ТК-176-3-9 до ТК-176-3-11	непрох. канал	54	57	62,3
ВК-2	ТК-176		От ТК-176-3-11 до д.15 ул. Р.Зорге	непрох. канал	54	57	9
ВК-2	ТК-176		По д.15 ул. Р.Зорге до т/узла	техподвал	54	57	7,1
ВК-2	ТК-176		От ТК-176-3-11 до д.13 ул. Р.Зорге	непрох. канал	54	57	36,4
ВК-2	ТК-176		По д.13 ул. Р.Зорге до т/узла	техподвал	54	57	2,1
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-1 до д.34 пр-т Ленина	непрох. канал	54	114	4,4
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.34 пр-т Ленина на д.32	техподвал	54	114	39
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.34 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	54	57	6,7
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)	ТК-13-5	От д.34 пр-т Ленина до ТК-13-5	непрох. канал	54	114	50,6

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-5 до д.32 пр-т Ленина	непрох. канал	54	57	18,6
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.32 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	54	57	17,1
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.40 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	54	114	41,2
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)	ТК-13-7а	От ТК-13-7 до ТК-13-7а	непрох. канал	54	114	61
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-7а до д.42 пр-т Ленина	непрох. канал	54	89	31,8
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.42 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	54	89	2
ТЭЦ-3	ТК-107		От ТК-107-3 до д.2/30 ул.Бебеля	непрох. канал	54	57	4
ТЭЦ-3	ТК-107		От д.2/30 ул.Бебеля до д.31а наб.р.Тьмаки	непрох. канал	54	57	5
ТЭЦ-3	ТК-110	ТК-110-2-1	От ТК-110-2 до ТК-110-2-1	непрох. канал	54	89	63,6
ТЭЦ-3	ТК-110		От ТК-110-2-1 до д.3/29 ул.Бебеля	непрох. канал	54	89	25,1
ТЭЦ-3	ТК-113		От ТК-113-1 до д.24/10 ул.В.Ефимова	непрох. канал	54	114	12
ТЭЦ-3	ТК-113		По д.5/24 ул.Бебеля на д.7	техподвал	54	114	
ТЭЦ-3	ТК-130	ТК-130-12	От ТК-130-10 до ТК-130-12	непрох. канал	54	114	22,4
ТЭЦ-3	ТК-130		От ТК-130-12 до д.9 Беляковский пер. (поликлиника)	непрох. канал	54	76	36,7
ТЭЦ-3	ТК-130	ТК-130-14	От ТК-130-12 до ТК-130-14	непрох. канал	54	114	72,05
ТЭЦ-1	ТК-201		От ТК-201 до д.3 ул.М.Конева	непрох. канал	54	114	28,4
ТЭЦ-1	ТК-201		По д.3 ул.М.Конева дот/узла д.3	техподвал	54	114	4
ТЭЦ-1	ТК-201		По д.3 ул.М.Конева дот/узла д.1/3	техподвал	54	76	2,5
ТЭЦ-1	ТК-201		От д.3 до д.1/3 ул.М.Конева	непрох. канал	54	89	5,8
ТЭЦ-1	ТК-205а	ТК-205а-18 (ТК-9-4)	От ТК-205а-16 (ТК-9-2) до ТК-205а-18 (ТК-9-4)	непрох. канал	54	114	49,7
ТЭЦ-1	ТК-205а		От ТК-205а-18 (ТК-9-4) до д.8а ул.Академическая (д/сад № 41)	непрох. канал	54	114	32
ТЭЦ-1	ТК-205а		По д.8а ул.Академическая(д/сад №41) до т/узла	техподвал	54	57	2
ТЭЦ-1	ТК-205а		По д.8а ул.Академическая(д/сад №41) на д.10/3	техподвал	54	114	14
ТЭЦ-1	ТК-212		По д.10 ул. Л.Чайкиной до т/узла	техподвал	54	76	1,5
ТЭЦ-3	ТК-504		По д.184 ул.Горького до т/узла	техподвал	54	89	7
ТЭЦ-3	ТК-504		От д.184 ул.Горького до ГРП	непрох. канал	54	20	12,9
ТЭЦ-3	ТК-504		По д.178 ул.Горького до т/узла	техподвал	54	76	4
ТЭЦ-3	ТК-515		От д.88 до д.88а ул.Горького	непрох. канал	54	89	18,9
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-1-8 до д.42а ул.Фарафоновой	непрох. канал	54	159	68,5
	ТК-519		От ЦТП (№137) до д.42а ул.Фарафоновой (ГВС)	непрох. канал	54		24,2

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-519		По д.42а ул.Фарафоновой до подключ. на д.40а	техподвал	54	159	2
ТЭЦ-3	ТК-519		По д.42а ул.Фарафоновой на д.40а ул.Фарафоновой	техподвал	54	89	17,8
ТЭЦ-3	ТК-519		От д.42а до д.40а ул.Фарафоновой	непрох. канал	54	89	29
ТЭЦ-3	ТК-519		По д.42а ул.Фарафоновой на д.42 ул.Фарафоновой	техподвал	54	133	34
	ТК-519		По д.42а ул.Фарафоновой до подключ на д.42а ул.Фарафоновой (ГВС)	техподвал	54		42
	ТК-519		По д.42а ул.Фарафоновой на д.42а ул.Фарафоновой (ГВС)	техподвал	54		1
ТЭЦ-3	ТК-519		По д.42 ул.Фарафоновой до подключ.пр. устройства	техподвал	54	159	3,5
ТЭЦ-3	ТК-519		По д.42а ул.Фарафоновой до пр. устр-ва	техподвал	54	89	1
	ТК-519	ТК-519-1-10	По д.42а ул.Фарафоновой на ТК-519-1-10 (ГВС)	техподвал	54		3,5
ТЭЦ-3	ТК-519		От д.42 ул.Фарафоновой до ТК-519-1-10	непрох. канал	54	133	45,5
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-1-16	От д.35а ул.Шмидта до ТК-519-1-16	непрох. канал	54	159	5,8
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-1-16 до д.33 ул.Шмидта	непрох. канал	54	89	44,6
ТЭЦ-3	ТК-533		По д.22 наб.Аф.Никитина (от ТК-533) на д.19	техподвал	54	133	3,5
ТЭЦ-3	ТК-533		От д.22 наб.Аф.Никитина до д.19 ул.Горького	непрох. канал	54	133	15,9
ТЭЦ-3	ТК-533	ТК-533-1	От д.19 ул.Горького до ТК-533-1	непрох. канал	54	114	57
	ТК-533		От ЦТП (№149) по д.19 ул.Горького на д.24а наб. Аф. Никитина	техподвал	54		37,4
	ТК-533		От д.19 ул.Горького до д.24а наб.Аф.Никитина	непрох. канал	54		15
	ТК-533		От д.24а до д.24 наб.Аф.Никитина	непрох. канал	54		12,9
ТЭЦ-3	ТК-533		От ТК-533-1 до д.24а наб.Аф.Никитина	непрох. канал	54	76	7,5
ТЭЦ-3	ТК-533		От ТК-533-1 до д.24 наб.Аф.Никитина	непрох. канал	54	76	35
ТЭЦ-3	ТК-533		По д.22 наб.Аф.Никитина на ТК-533-3	техподвал	54	133	27,5
ТЭЦ-3	ТК-533	ТК-533-3	От д.22 наб.Аф.Никитина до ТК-533-3	непрох. канал	54	133	4,7
ТЭЦ-3	ТК-533		От ТК-533-3 до д.22 наб.Аф.Никитина	непрох. канал	54	133	53,3
ТЭЦ-3	ТК-533		По д.22 наб.Аф.Никитина (пристр) до подкл.т/узла №2	техподвал	54	133	24
ТЭЦ-3	ТК-533		По д.22 наб.Аф.Никитина (пристр) до т/узла №2	техподвал	54	57	5
ТЭЦ-3	ТК-533		По д.22 наб.Аф.Никитина (пристр) на д.15 ул.Горького	техподвал	54	133	7
ТЭЦ-3	ТК-533		От д.22 до ЦТП (№150) ул.Горького,15	непрох. канал	54	133	21,6



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-533		От ЦТП (№150) ул.Горького,15 до пр.устр. д.15	техподвал	54	76	3
ТЭЦ-3	ТК-533		От д.20а до д.13 ул.Горького (д/сад №100)	непрох. канал	54	76	63
ТЭЦ-3	ТК-533		По д.20а наб.Аф.Никитина до подключ. д/сада №100	техподвал	54	133	22
ТЭЦ-3	ТК-533		По д.20а наб.Аф.Никитина на д/сада №100	техподвал	54	76	11
ТЭЦ-3	ТК-533		По д.20а наб.Аф.Никитина на ТК-533-5	техподвал	54	133	42
ТЭЦ-3	ТК-533	ТК-533-5	От д.20а наб.Аф.Никитина до ТК-533-5	непрох. канал	54	133	50,5
ТЭЦ-3	ТК-533		От ТК-533-5 до д.18 наб.Аф.Никитина (церковь)	непрох. канал	54	57	5,5
ТЭЦ-3	ТК-533		По д.18 наб.Аф.Никитина (церковь) до т/узла	техподвал	54	57	
ТЭЦ-3	ТК-533		От ТК-533-5 до д.1 наб.Аф.Никитина (речной вокзал)	непрох. канал	54	133	87,2
ТЭЦ-3	ТК-533		По д.1 наб.Аф.Никитина (речной вокзал) до т/узла	техподвал	54	133	
ТЭЦ-4	ТК-10А	ТК-10А-2	От ТК-10А до ТК-10А-2	непрох. канал	54	89	56
ТЭЦ-4	ТК-5Б		От ТК-5Б до д.26 ул.Ипподромная (шк.№33)	непрох. канал	54	76	40,4
ТЭЦ-4	ТК-41А		От д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной до д.28 корп.1 пр-т Победы	непрох. канал	54	76	13,1
ТЭЦ-4	ТК-41А		От д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной до д.28 корп.2 пр-т Победы	непрох. канал	54	76	60,1
ТЭЦ-4	ТК-41А	ТК-41А-5-3	От д.7 корп.1 ул.Т. Ильиной до ТК-41А-5-3	непрох. канал	54	114	53,8
ТЭЦ-4	ТК-41А		От ТК-41А-5-3 до д.7 корп.2 ул.Т. Ильиной	непрох. канал	54	76	6,8
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.7 корп.2 ул.Т.Ильиной до т/узла	техподвал	54	76	3
Котельная ХБК		ТК-1	От котельной до ТК-1	непрох. канал	54	273	6
		ТК-2 (ГВС)	От котельной до ТК-2 (ГВС)	непрох. канал	54		24,05
Котельная ХБК			От ТК-1 до ТК-2	непрох. канал	54	273	31
Котельная ХБК			От ТК-2 до ГРП	непрох. канал	54	32	19,5
Котельная ХБК		ТК-17	От ТК-2 до ТК-17	непрох. канал	54	273	62,2
Котельная ХБК		ТК-16	От ТК-17 до ТК-16	непрох. канал	54	114	21
Котельная ХБК			От ТК-16 до д.5 корп.2 б-р Профсоюзов	непрох. канал	54	57	6,5
Котельная ХБК			От ТК-16 до д.3 корп.3 б-р Профсоюзов	непрох. канал	54	57	18,4
Котельная ХБК		ТК-16а	От ТК-16 до ТК-16а	непрох. канал	54	114	33,6
Котельная ХБК			От ТК-16а до д.3 б-р Профсоюзов	непрох. канал	54	114	27,2
Котельная ХБК			По д.3 б-р Профсоюзов	техподвал	54	76	73,4

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Котельная ХБК		ТК-29	От ТК-28 до ТК-29	непрох. канал	54	114	83,2
Котельная ХБК		ТК-30	От ТК-29 до ТК-30	непрох. канал	54	114	23,5
Котельная ХБК		ТК-35	От ТК-26 до ТК-35	непрох. канал	54	114	10,5
Котельная ХБК			От ТК-35 до д.36/14 ул.Восстания	непрох. канал	54	57	10,1
Котельная ХБК		ТК-36	От ТК-35 до ТК-36	непрох. канал	54	114	47,9
Котельная ХБК			От ТК-36 до д.38 ул.Восстания	непрох. канал	54	57	9
Котельная ХБК			От ТК-4 до д.9 корп.3 б-р Профсоюзов	непрох. канал	54	57	15,8
Котельная ХБК		ТК-6	От ТК-6а до ТК-6	непрох. канал	54	89	12,3
Котельная ХБК			От ТК-8 до д.11 корп.1 б-р Профсоюзов	непрох. канал	54	57	2,7
Котельная ХБК		ТК-7	От ТК-8 до ТК-7	непрох. канал	54	114	35,2
Котельная ХБК			От ТК-7 до д.9 корп.1 б-р Профсоюзов	непрох. канал	54	57	3,3
Котельная ХБК			От ТК-13 до д.7 б-р Профсоюзов	непрох. канал	54	57	6,7
Котельная ХБК			От ТК-51 до склада	непрох. канал	54	32	12,5
Котельная ХБК			От ТК-52 до д.8а ул.Тракторная (веч.школа)	непрох. канал	54	57	6,4
ТЭЦ-4	ТК-20А		От ТК-20А-4 до д.8 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	53	76	10
ТЭЦ-4	ТК-403		От т/узла до д.7 ул.Володарского (банк) ст.корпус	непрох. канал	53	76	10
ТЭЦ-3	ТК-416		От ТК-416-2 до д.13 ул.В-Новгорода	непрох. канал	53	133	7,2
ТЭЦ-3	ТК-418		От ТК-418-1 до т/узла д.6 ул.В-Новгорода	непрох. канал	53	57	14,8
ТЭЦ-3	ТК-418		От т/узла до д.6 ул.В-Новгорода	непрох. канал	53	76	12,5
ТЭЦ-3	ТК-418		От ТК-418-3 до д.4 ул.В-Новгорода	непрох. канал	53	76	17,75
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-2-3	От ТК-68-2-1 до ТК-68-2-3	непрох. канал	53	114	20,05
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-2-3 до т/узла д.11 ул.Пушкинская	непрох. канал	53	114	1,85
ТЭЦ-4	ТК-68		От т/узла до д.11 ул.Пушкинская	непрох. канал	53	57	44,8
ТЭЦ-4	ТК-68		От д.11 до д.13 ул.Пушкинская	непрох. канал	53	45	35,1
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-2-3 до д.18 ул.Крылова	непрох. канал	53	57	31,65
ТЭЦ-4	ТК-68		От д.18 до д.16 ул.Крылова	непрох. канал	53	57	24,3
ТЭЦ-4	ТК-71	ТК-71-1	От ТК-71 до ТК-71-1	непрох. канал	53	89	18,7
ТЭЦ-4	ТК-71		От ТК-71-1 до д.42/1 ул.Володарского (библиотека)	непрох. канал	53	89	32
ТЭЦ-4	ТК-71		От ТК-71-1 до кв.т/узла Крылова,3-5	непрох. канал	53	76	51,25
ТЭЦ-4	ТК-71	ТК-71-3	От кв.т/узла Крылова,3-5 до ТК-71-3	непрох. канал	53	76	27,7

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-71		От ТК-71-3 до д.3 Крылова	непрох. канал	53	57	5,4
ТЭЦ-4	ТК-71		От ТК-71-3 до д.5 Крылова	непрох. канал	53	57	4,4
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-14 до д.36 ул.Желябова	непрох. канал	53	57	31,1
ТЭЦ-3	ТК-76		От д.32 до д.30 ул.Желябова	непрох. канал	53	57	10
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-88-5' до д.9 ул.Новоторжская	непрох. канал	53	76	8,9
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-88-5' до д.9 ул.Новоторжская	надземная	53	76	24,3
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-88-5' до д.9 ул.Новоторжская	непрох. канал	53	76	3,7
Южная	ТК-15Б		От ТК-15Б-12 до д.28/13 Волоколамский пр-т	непрох. канал	53	114	50
Южная	ТК-15Б		По д.28/13 Волоколамский пр-т до т/узла	техподвал	53	114	17,8
Южная	ТК-15Б		По д.28/13 Волоколамский пр-т от т/узла	техподвал	53	114	40
Южная	ТК-15Б		От д.28/13 Волоколамский пр-т до д.11 Университетский пер.	непрох. канал	53	76	14,95
Южная	ТК-15Б		По д.24 Волоколамский пр-т от т/узла	техподвал	53	76	35
Южная	ТК-15Б		От д.24 Волоколамский пр-т до д.17 ул.Фадеева	непрох. канал	53	114	15,8
ТЭЦ-4	ТК-47А	ТК-47А-3	От ТК-47А-1 до ТК-47А-3	непрох. канал	53	114	25,6
ТЭЦ-4	ТК-47А		От ТК-47А-3 до д.10 пр-т Победы	непрох. канал	53	114	26,9
ТЭЦ-4	ТК-47А		По д.10 пр-т Победы на д.8	техподвал	53	114	24
ТЭЦ-4	ТК-47А	ТК-47А-11	От ТК-47А-9 до ТК-47А-11	непрох. канал	53	159	98,1
ТЭЦ-4	ТК-47А	ТК-47А-13	От ТК-47А-11 до ТК-47А-13	непрох. канал	53	159	34,9
ТЭЦ-4	ТК-47А		От ТК-47А-13 до д.4а пр-т Победы	непрох. канал	53	57	4,1
ТЭЦ-4	ТК-47А		По д.4а пр-т Победы до т/узла	техподвал	53	57	
ТЭЦ-4	ТК-44А	ТК-44А-5	От ТК-44А-3 до ТК-44А-5	непрох. канал	53	57	82
ТЭЦ-4	ТК-44А		От ТК-44А-5 до д.16/1 пр-т Победы	непрох. канал	53	57	6
ТЭЦ-4	ТК-43А		От ТК-43А-5 до д.6 Волоколамский пр-т	непрох. канал	53	159	3,45
ТЭЦ-4	ТК-43А	ТК-43А-1	От ТК-43А-5 до ТК-43А-1 (ТК-44А)	непрох. канал	53	114	71,2
ТЭЦ-4	ТК-43А		От ТК-43А-1 до д.4 Волоколамский пр-т	непрох. канал	53	57	6,5
ТЭЦ-4	ТК-43А	ТК-43А-3	От ТК-43А-1 до ТК-43А-3	непрох. канал	53	114	60,7
ТЭЦ-4	ТК-43А	ТК-43А-7	От ТК-43А-5 до ТК-43А-7	непрох. канал	53	114	56,25
ТЭЦ-4	ТК-43А		От ТК-43А-7 до т/узла д.8 Волоколамский пр-т	непрох. канал	53	114	5,4
ВК-1	ТК-254	ТК-ТК-254-38	От ТК-254-37 до ТК-ТК-254-38	непрох. канал	53	114	54
ВК-1	ТК-254	ТК-ТК-254-39	От ТК-254-38 до ТК-ТК-254-39	непрох. канал	53	114	53

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-39 до д.11корп.3 ул. Громова	непрох. канал	53	89	60
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-38 до д.11корп.1 ул. Громова	непрох. канал	53	89	8
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-51 до ЦТП в/ч 21350	непрох. канал	53	133	249
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-19 до д.8а ул.Ржевская	непрох. канал	53	57	16,6
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.8а ул.Ржевская до т/узла	техподвал	53	57	3
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-19 до д.6 ул.Ржевская	непрох. канал	53	57	50,1
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.6 ул.Ржевская до т/узла	техподвал	53	57	9
ВК-2	ТК-166-1/369		От ТК-166-1/369 до д.7а ул.Кирова	непрох. канал	53	114	14,8
ВК-2	ТК-166-1/369		По д.7а ул.Кирова до подключ. д.5а	техподвал	53	114	0,6
ВК-2	ТК-166-1/369		По д.7а ул.Кирова на д.5а	техподвал	53	89	26,5
ВК-2	ТК-166-1/369		От д.7а до д.5а ул.Кирова	непрох. канал	53	89	24,2
ВК-2	ТК-166-1/369		По д.5а ул.Кирова до т/узла	техподвал	53	89	
ВК-2	ТК-166-1/369		По д.7а ул.Кирова до подключ. т/узла д.7а	техподвал	53	114	5,5
ВК-2	ТК-166-1/369		По д.7а ул.Кирова до т/узла д.7а	техподвал	53	114	8,5
ВК-2	ТК-166-1/369		По д.7а ул.Кирова на д.9а	техподвал	53	89	30,9
ВК-2	ТК-166-1/369		От д.7а до д.9а ул.Кирова	непрох. канал	53	89	34,5
ВК-2	ТК-166-1/369		По д.9а ул.Кирова до подключ.т/узла д.9а	техподвал	53	89	1
ВК-2	ТК-166-1/369		По д.9а ул.Кирова до т/узла д.9а	техподвал	53	89	29,4
ТЭЦ-3	ТК-146	ТК-146-16	От ТК-146-14 до ТК-146-16	непрох. канал	53	89	78,3
ТЭЦ-3	ТК-146		От ТК-146-16 до д.10 пр-т Калинина (шк.№1)	непрох. канал	53	89	101,5
ТЭЦ-3	ТК-146		По д.10 пр-т Калинина (шк.№1) до т/узла	техподвал	53	76	15
ТЭЦ-3	ТК-746		От ТК-746-7 до д.6 ул.Баррикадная	непрох. канал	53	89	45,5
ТЭЦ-3	ТК-746		По д.6 ул.Баррикадная до кв.т/узла	техподвал	53	89	3
ТЭЦ-3	ТК-746		От д.6 до д.2/3 ул.Баррикадная (ДЮСШ-3)	непрох. канал	53	76	21
ТЭЦ-3	ТК-746		От ТК- у д.1а ул.Баррикадная (Сигнал) до д.3а 1-й Пролетарский пос. (д/я №12)	непрох. канал	53	89	89,2
ТЭЦ-3	ТК-130		От ТК-130-20 до т/узла д/сада №38	непрох. канал	53	76	56,55
ТЭЦ-3	ТК-130		От т/узла до д.12а Беляковский пер. (д/сад №38)	непрох. канал	53	76	25,3
ТЭЦ-3	ТК-138-5	ТК-117-11	От ТК-117-7 до ТК-117-11	непрох. канал	53	114	55,55
ТЭЦ-3	ТК-138-5		От ТК-117-11 до д.4 Краснофлотская наб.	непрох. канал	53	114	70,55
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		От д.71 ул.М.Конева (больница №4) до детского	непрох. канал	53	76	40

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
			инфекц. отделения				
ТЭЦ-1	ТК-275/215а	ТК-215а-2	От хоз.корпуса до ТК-215а-2	непрох. канал	53	133	43,05
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		От ТК-215а-2 до д.71 ул.М.Конева (больница №4)	непрох. канал	53	133	19,05
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		По д.71 ул.М.Конева (больница №4) до подкл.т/узла	техподвал	53	89	40,5
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		По д.71 ул.М.Конева (больница №4) до т/узла	техподвал	53	114	3
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		По д.71 ул.М.Конева (больница №4) на дет. инф.	техподвал	53	76	15
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		По зданию детск. инфекц. отделения	техподвал	53	57	0,5
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		От ТК-215а-2 до акушерского отделения	непрох. канал	53	76	61,05
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		По зданию акушерского отделения на морг больн.№4	техподвал	53	57	30,6
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		От акушерского отделения до морга больн.№4	непрох. канал	53	57	49,1
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		По моргу больн.№4 до т/узла	техподвал	53	57	2
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		По зданию акушерского отд. до т/узла	техподвал	53	57	0,5
ТЭЦ-1	ТК-275/215а	ТК-215а-4	От хоз.корпуса до ТК-215а-4	непрох. канал	53	114	62,7
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		От ТК-215а-4 до д.1а ул.Ткача (стационар туб.больницы)	непрох. канал	53	114	183,1
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		По д.1а ул.Ткача (стационар туб.больницы) до т/узла	техподвал	53	76	3,5
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		По д.1а ул.Ткача (стационар) на тубдиспансер	техподвал	53	57	11
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		От д.1а ул.Ткача (стационар) до тубдиспансера	непрох. канал	53	57	30
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		По зданию тубдиспансера до т/узла	техподвал	53	57	3
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		От д.1а ул.Ткача (тубдиспансер) до дезкамеры	непрох. канал	53	76	26,5
ТЭЦ-1	ТК-235-6		От ТК-235 до ТК-235-6	непрох. канал	53	159	546
ТЭЦ-3	ТК-333		От ТК-333-2 до д.150 наб Аф.Никитина	непрох. канал	53	57	13,5
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.150 наб Аф.Никитина до т/узла	техподвал	53	57	4
ТЭЦ-3	ТК-515	ТК-515-1	От ТК-515 до ТК-515-1	непрох. канал	53	159	36,6
ТЭЦ-3	ТК-515		От ТК-515-1 до д.1 ул.Фурманова	непрох. канал	53	159	85,4
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-1-8 до д.12 ул.Мусоргского (ЦНИИШВ)	непрох. канал	53	89	4,5
	ТК-519		От д.42а ул.Фарафоновой до ТК-519-1-10 (ГВС)	непрох. канал	53		73
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-1-12 до д.38а ул.Фарафоновой	непрох. канал	53	89	31,85
ТЭЦ-3	ТК-519		По д.38а ул.Фарафоновой до пр.устр.	техподвал	53	89	1

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-519		По д.37а ул.Шмидта от т/узла	техподвал	53	89	19,2
ТЭЦ-3	ТК-519		От д.37а до д.39а ул.Шмидта	непрох. канал	53	89	28
ТЭЦ-3	ТК-519		По д.35а ул.Шмидта до т/узла	техподвал	53	159	31,3
ТЭЦ-3	ТК-519		По д.35а ул.Шмидта от т/узла до подключения д.33а	техподвал	53	159	3,5
ТЭЦ-3	ТК-519		По д.35а ул.Шмидта от подключения д.33а на д.33	техподвал	53	159	45,7
ТЭЦ-3	ТК-533		По д.20а наб.Аф.Никитина до подключ. пр.устр.д.20а	техподвал	53	89	2
ТЭЦ-3	ТК-533		По д.20а наб.Аф.Никитина до пр.устр.д.20а	техподвал	53	76	1
ТЭЦ-3	ТК-533		По д.20а наб.Аф.Никитина на д.20	техподвал	53	89	52
ТЭЦ-3	ТК-533		От д.20а до д.20 наб.Аф.Никитина	непрох. канал	53	89	13,3
ТЭЦ-3	ТК-533		По д.20 наб.Аф.Никитина до пр.устр.	техподвал	53	89	1
ТЭЦ-4	ТК-040 (ТК-49)		От ТК-49-1 до д.11 ул.Вагжанова (церковь)	непрох. канал	53	76	58,1
ТЭЦ-4	ТК-043		От ТК-043-2 до д.2 ул. Вагжанова (шк. № 10)	непрох. канал	53	57	32,1
ТЭЦ-4	ТК-043		По д.2 ул. Вагжанова (шк. № 10)	техподвал	53	57	59,5
ТЭЦ-4	ТК-8В	ТК-8В-1	От ТК-8В до ТК-8В-1	непрох. канал	53	133	96,9
ТЭЦ-4	ТК-8В		От ТК-8В-1 до д.76/40 ул.Склизкова	непрох. канал	53	89	4,9
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.76/40 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	53	76	1,8
ТЭЦ-4	ТК-8В		От д.76/40 до д. 74 ул.Склизкова	непрох. канал	53	89	19,4
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.74 ул.Склизкова до подключ. т/узла	техподвал	53	89	35
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.74 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	53	89	10,25
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.74 ул.Склизкова на д.72	техподвал	53	89	40,15
ТЭЦ-4	ТК-8В		От д.74 до д. 72 ул.Склизкова	непрох. канал	53	89	10,5
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.72 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	53	76	34,5
ТЭЦ-4	ТК-8В		От ТК-8В-1 до д.44 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	53	114	7,9
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.44 ул.Орджоникидзе до подключ. д.42 корп.1	техподвал	53	114	3,9
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.44 ул.Орджоникидзе на д.42 корп.1	техподвал	53	89	7,7
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.44 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла	техподвал	53	114	28
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.44 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	53	76	2
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.44 ул.Орджоникидзе на д.46 корп.1	техподвал	53	114	35
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.46 корп.1 ул.Орджоникидзе на д.46 корп.2	техподвал	53	89	9

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-8В		От д.46 корп.1 до д.46 корп.2 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	53	114	35,8
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.46 корп.2 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла	техподвал	53	89	6,3
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.46 корп.2 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	53	76	
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.46 корп.2 ул.Орджоникидзе на д.46 корп.3	техподвал	53	89	6,5
ТЭЦ-4	ТК-8В		От д.44 до д.42 корп.1 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	53	89	29,1
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.42 корп.1 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла	техподвал	53	89	2
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.42 корп.1 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	53	76	
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.42 корп.1 ул.Орджоникидзе на д.42 корп.2	техподвал	53	89	9,8
ТЭЦ-4	ТК-7В		От ТК-7В-1 до д.80 ул.Склизкова	непрох. канал	53	325	9,95
ТЭЦ-4	ТК-7В		По д.80 ул.Склизкова до подключ.д.82 и д.41/78	техподвал	53	325	6
ТЭЦ-4	ТК-7В		По д.80 ул.Склизкова на д.82	техподвал	53	114	4
ТЭЦ-4	ТК-7В		По д.80 ул.Склизкова до подключ.т/узла д.80	техподвал	53	114	24,2
ТЭЦ-4	ТК-7В		По д.80 ул.Склизкова до т/узла д.80	техподвал	53	76	13,6
ТЭЦ-4	ТК-7В		По д.80 ул.Склизкова на д.78/41	техподвал	53	114	44,75
ТЭЦ-4	ТК-7В		От д.80 до д. 41/78 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	53	114	18,7
ТЭЦ-4	ТК-7В		По д. 41/78 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	53	76	45,9
ТЭЦ-4	ТК-7В		От д.80 до д. 82 ул.Склизкова	непрох. канал	53	114	6,1
ТЭЦ-4	ТК-7В		По д.82 ул.Склизкова до подключ. т/узла	техподвал	53	114	44
ТЭЦ-4	ТК-7В		По д.82 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	53	76	13,2
ТЭЦ-4	ТК-7В	ТК-7В-3	По д.82 ул.Склизкова на ТК-7В-3	техподвал	53	114	29
ТЭЦ-4	ТК-7Б		От ТК-7Б до д.20 ул.Ипподромная	непрох. канал	53	219	48,3
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.20 ул.Ипподромная до т/узла	техподвал	53	76	9
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.34 корп.2 ул.Фадеева до т/узла д.34 корп.2	техподвал	53	89	10
ТЭЦ-4	ТК-7Б		От д.34 корп.1 до д. 36 корп.1 ул.Фадеева	непрох. канал	53	219	30,5
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.16 ул.Ипподромная до подключ.т/узла	техподвал	53	159	40
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.16 ул.Ипподромная до т/узла	техподвал	53	57	4
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.16 ул.Ипподромная на кв.т/узел	техподвал	53	159	33,5
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По зданию кв.т/узла ул.Ипподромная,16а до подключ. трубопроводов на д.28 корп.2	техподвал	53	159	6
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По зданию кв.т/узла ул.Ипподромная,16а на д.28 корп.2	техподвал	53	159	1

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По зданию кв.т/узла ул.Ипподромная,16а до подключ. трубопроводов на д.26 корп.2	техподвал	53	159	6
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По зданию кв.т/узла ул.Ипподромная,16а на д.26 корп.2	техподвал	53	159	6,5
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По зданию кв.т/узла ул.Ипподромная,16а на ТК-8Б-2	техподвал	53	89	7
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От кв.т/узла ул.Ипподромная,16а до д.28 корп.2 ул.Фадеева	непрох. канал	53	159	41,5
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.28 корп.2 ул.Фадеева до подключ. д.18 корп.2	техподвал	53	159	1
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.28 корп.2 ул.Фадеева на д.18 корп.2	техподвал	53	159	35
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.28 корп.2 ул.Фадеева до подключ. т/узла	техподвал	53	159	5
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.28 корп.2 ул.Фадеева до т/узла	техподвал	53	89	10
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.28 корп.2 ул.Фадеева на д.28 корп.1	техподвал	53	159	41,5
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.18 корп.2 ул.Ипподромная до вводной задвижки	техподвал	53	114	1
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.18 корп.2 ул.Ипподромная до подключ.т/узла	техподвал	53	89	24
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.18 корп.2 ул.Ипподромная до т/узла	техподвал	53	89	
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.18 корп.2 ул.Ипподромная на д/сад№ 105	техподвал	53	89	29
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От д.18 корп.2 до д.18 ул.Ипподромная (д/сад№ 105)	непрох. канал	53	57	43,2
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.18 ул.Ипподромная (д/сад№ 105) до т/узла	техподвал	53	57	8,6
ТЭЦ-4	ТК-11Б		По д.27/2 Волоколамский пр-т до подключ. т/узла №1	техподвал	53	114	3
ТЭЦ-4	ТК-11Б		По д.27/2 Волоколамский пр-т до т/узла №1(д.27/2)	техподвал	53	76	2
ТЭЦ-4	ТК-11Б		По д.27/2 Волоколамский пр-т до т/узла №2(д.29)	техподвал	53	89	5
ТЭЦ-4	ТК-11Б		По д.27/2 Волоколамский пр-т на д.29	техподвал	53	89	18,5
ТЭЦ-4	ТК-11Б		От д.27/2 до д.29 Волоколамский пр-т	непрох. канал	53	89	13,5
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-2	От ТК-12Б до ТК-12Б-2	непрох. канал	53	159	34,35
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-2 до кв.т/узла Волоколамский пр-т, 31а	непрох. канал	53	133	4,7
ТЭЦ-4	ТК-803		От ТК-803-4 до кв. т/узла, Орджоникидзе,3	непрох. канал	53	76	13
ТЭЦ-4	ТК-803		От кв. т/узла до д.1 ул. Орджоникидзе	непрох. канал	53	57	44,35
ТЭЦ-4	ТК-803	ТК-803-4-1	От кв. т/узла до ТК-803-4-1	непрох. канал	53	76	34,8



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-803		От ТК-803-4-1 до д.3 ул Орджоникидзе	непрох. канал	53	57	8,6
ТЭЦ-4	ТК-803		От ТК-803-4-1 до д.5 ул Орджоникидзе	непрох. канал	53	57	57,1
ТЭЦ-4	ТК-803	ТК-803-10	От ТК-803-8 до ТК-803-10	непрох. канал	53	159	122
ТЭЦ-4	ТК-803	ТК-803-22	От кв.т/узла до ТК-803-22	непрох. канал	53	76	19
ТЭЦ-4	ТК-803		От ТК-803-22 до д.12 ул. Лукина	непрох. канал	53	76	14,5
ТЭЦ-4	ТК-803		От ТК-803-22 до д.14 ул. Лукина	непрох. канал	53	76	69,5
ТЭЦ-4	ТК-41А	ТК-41А-2	От ТК-41А до ТК-41А-2	непрох. канал	53	219	71,9
ТЭЦ-4	ТК-41А	ТК-41А-2-2	От ТК-41А-2 до ТК-41А-2-2	непрох. канал	53	159	32
ТЭЦ-4	ТК-41А		От ТК-41А-2-2 до (д.5/25 ул.Терещенко)(д.1 ул.Т.Ильиной, Тв. эксперимент-механич. завод, кузнечно-пресс. цех	непрох. канал	53	114	17,5
ТЭЦ-4	ТК-41А		От д.5/25 ул.Терещенко д.1 ул.Т.Ильиной, кузнечно-пресс. цех до цеха №2	непрох. канал	53	76	6
ТЭЦ-4	ТК-41А		От д.1 ул.Т.Ильиной, цех №2 до гаража	непрох. канал	53	57	35
ТЭЦ-4	ТК-41А		От д.1 ул.Т.Ильиной, кузнечно-пресс. цех до заготовительного цеха	непрох. канал	53	76	8
ТЭЦ-4	ТК-41А		От д.1 ул.Т.Ильиной, механического цеха до цеха №2	непрох. канал	53	76	6
ТЭЦ-4	ТК-41А		От ТК-41А-4 до д.5/25 ул. Терещенко, ООО "Нефтегазгеофизика"	непрох. канал	53	133	59,2
ТЭЦ-4	ТК-41А		От ТК-41А-4 до д.5/25 ул. Терещенко, ООО "Нефтегазгеофизика", ЦТП		53	133	63,3
ТЭЦ-4	ТК-41А		От д.5/25 ул. Терещенко, ООО "Нефтегазгеофизика", ЦТП до ИТП		53	57	31,5
ТЭЦ-4	ТК-41А		От д.5/25 ул. Терещенко, ООО "Нефтегазгеофизика", ЦТП до ИТП		53	114	110
ТЭЦ-4	ТК-41А	ТК-24А-19а	От д.25 пр-т Победы до ТК-24А-19а	непрох. канал	53	76	29
ТЭЦ-4	ТК-41А		От ТК-24А-19а до д.6/7 ул.Озерная	непрох. канал	53	76	32,2
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.6/7 ул.Озерная до подключ. т/узла №1	техподвал	53	76	1,5
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.6/7 ул.Озерная до т/узла №1	техподвал	53	57	2
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.6/7 ул.Озерная до т/узла №2	техподвал	53	57	2
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.6/7 ул.Озерная д.4	техподвал	53	76	2,5
ТЭЦ-4	ТК-41А		От д.6/7 до д.4 ул.Озерная	непрох. канал	53	76	27,1
ТЭЦ-4	ТК-20А		От до д.5/7 до д.7/6 ул.Резинстря	непрох. канал	53	76	43,4
			От ТК-20А-8 до ТК-20А-2	непрох. канал	53	76	19,7
ТЭЦ-4	ТК-20А	ТК-20А-2	От д.5/7 ул.Резинстря до ТК-20А-2	непрох. канал	53	76	44,4

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-20А	ТК-20А-4	От ТК-20А-2 до ТК-20А-4	непрох. канал	53	76	52,3
ТЭЦ-4	ТК-20А		От ТК-20А-4 до д.10/2 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	53	76	44,4
ТЭЦ-4	ТК-20А	ТК-20А-6	От ТК-20А-4 до ТК-20А-6	непрох. канал	53	76	49,2
ТЭЦ-4	ТК-20А		От ТК-20А-6 до д.6 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	53	76	8,5
			От д.5/7 ул.Резинстря до ТК-20А-8	непрох. канал	53	57	28,5
			От д.5/7 ул.Резинстря до ТК-20А-8 (на ТК-20А-2)	непрох. канал	53	76	28,5
ТЭЦ-4	ТК-20А	ТК-20А-8	От д.5/7 ул.Резинстря до ТК-20А-8	непрох. канал	53	57	45
ТЭЦ-4	ТК-20А		От ТК-20А-8 до д.5 ул.Ротмистрова (старый дом)	непрох. канал	53	57	9
ТЭЦ-4	ТК-20А		От ТК-20А-8' до д.3 ул.Ротмистрова	непрох. канал	53	57	14,7
ТЭЦ-4	ТК-714		От д.11 Волоколамский пр-т до д.2 ул. Озерная	непрох. канал	53	57	45,1
Котельная ХБК			От д.3 до д.1/6 б-р Профсоюзов	непрох. канал	53	76	27,8
Котельная ХБК			От ТК-18 до склада д/сада №106	непрох. канал	53	32	13
Котельная ХБК			От ТК-49 до склада д/сада №107	непрох. канал	53	32	12,3
Котельная ХБК		ТК-50	От ТК-49 до ТК-50	непрох. канал	53	133	94
Котельная ХБК			От ТК-50 до д.2 ул.К.Заслонова (детский оздоровит. центр)	непрох. канал	53	133	46,7
Котельная ХБК			От ТК-19 до д.2 корп.1 ул.Севастьянова	непрох. канал	53	57	19,5
Котельная ХБК			От ТК-20 до д.2 ул.Севастьянова	непрох. канал	53	57	18,5
Котельная ХБК		ТК-41	От ТК-21 до ТК-41	непрох. канал	53	89	22,5
Котельная ХБК		ТК-42	От ТК-41 до ТК-42	непрох. канал	53	89	38,8
Котельная ХБК			От ТК-42 до д.1 ул.Севастьянова	непрох. канал	53	57	4
Котельная ХБК		ТК-43	От ТК-42 до ТК-43	непрох. канал	53	89	32
Котельная ХБК		ТК-44	От ТК-43 до ТК-44	непрох. канал	53	89	21
Котельная ХБК			От ТК-44 до д.1 корп.1 ул.Севастьянова	непрох. канал	53	57	29,3
Котельная ХБК			От ТК-45 до д.9 ул.К.Заслонова	непрох. канал	53	57	7
Котельная ХБК			От ТК-46 до д.7 ул.К.Заслонова	непрох. канал	53	57	7
Котельная ХБК			От ТК-47 до д.5 ул.К.Заслонова	непрох. канал	53	57	7,4
Котельная ХБК		ТК-27а	От ТК-21 до ТК-27а	непрох. канал	53	114	12
Котельная ХБК			От ТК-27а до д.5 ул.Севастьянова	непрох. канал	53	57	4,5
Котельная ХБК		ТК-27	От ТК-27а до ТК-27	непрох. канал	53	114	16

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Котельная ХБК			От ТК-27 до д.4 Коллективный пер.	непрох. канал	53	57	22,7
Котельная ХБК		ТК-28	От ТК-27 до ТК-28	непрох. канал	53	114	55,2
Котельная ХБК			От ТК-28 до д.7 ул.Севастьянова	непрох. канал	53	57	5,5
Котельная ХБК			От ТК-34 до д.4а ул.Тракторная	непрох. канал	53	57	7,4
Котельная ХБК			От ТК-34 до д.2/48 ул.Тракторная (магазин)	непрох. канал	53	57	21,4
Котельная ХБК		ТК-22	От ТК-21 до ТК-22	непрох. канал	53	219	47,6
Котельная ХБК			От ТК-22 до д.6 Коллективный пер.	непрох. канал	53	57	2,9
Котельная ХБК			От ТК-22 до д.3 Коллективный пер.	непрох. канал	53	57	12,8
Котельная ХБК		ТК-23	От ТК-22 до ТК-23	непрох. канал	53	219	32,8
Котельная ХБК			От ТК-23 до д.8 Коллективный пер.	непрох. канал	53	57	3
Котельная ХБК		ТК-24	От ТК-23 до ТК-24	непрох. канал	53	219	14,1
Котельная ХБК			От ТК-24 до д.5 Коллективный пер.	непрох. канал	53	57	12,6
Котельная ХБК		ТК-5г	От ТК-24 до ТК-5г	непрох. канал	53	219	8,5
Котельная ХБК		ТК-38б	От ТК-38 до ТК-38б	непрох. канал	53	57	30,3
Котельная ХБК			От ТК-38б до д.46ул.Восстания	непрох. канал	53	57	8
Котельная ХБК		ТК-37	От ТК-36 до ТК-37	непрох. канал	53	76	53,8
Котельная ХБК			От ТК-37 до д.40 ул.Восстания	непрох. канал	53	76	14,7
КСМ-2			От ТК-26С до д.4 пр-д.Р.Люксембург (уч.центр)	непрох. канал	53	76	5,6
КСМ-2			От ТК-26С до д.6/2 ул. А.Томского	непрох. канал	53	89	62,7
Бурашево			От ТК-10б до д.8	непрох. канал	53	57	10
Бурашево		ТК-11б	От ТК-10б до ТК-11б	непрох. канал	53	159	27
Бурашево			От ТК-11б до д.8а	непрох. канал	53	57	10
Бурашево		ТК-12б	От ТК-11б до ТК-12б	непрох. канал	53	159	91
Бурашево			От ТК-12б до д.10	непрох. канал	53	57	25
Бурашево		ТК-13б	От ТК-12б до ТК-13б	непрох. канал	53	159	17
Бурашево			От ТК-13б до д.52	непрох. канал	53	89	75
Лазурная			От ТК-26 до д.3 2-й Переулок	непрох. канал	53	32	11,2
Лазурная		ТК-28	От ТК-27 до ТК-28	непрох. канал	53	89	40,8
Лазурная			От ТК-28 до д.3 (д.2) ул.Восточная	непрох. канал	53	57	8
ТЭЦ-4	ТК-409/72	ТК-72-6	От ТК-72-2 до ТК-72-6	непрох. канал	52	114	39,7
ТЭЦ-4	ТК-409/72		От ТК-72-6 до д.29 ул.Володарского	непрох. канал	52	57	22,8

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-409/72	ТК-72-8	От ТК-72-6 до ТК-72-8	непрох. канал	52	114	43,8
ТЭЦ-4	ТК-409/72		От ТК-72-8 до д.25 ул.Володарского	непрох. канал	52	57	50,9
ТЭЦ-4	ТК-409/72	ТК-72-10	От ТК-72-8 до ТК-72-10	непрох. канал	52	114	36,2
ТЭЦ-4	ТК-409/72		От ТК-72-10 до т/узла д.49 ул.Радищева	непрох. канал	52	114	7,2
ТЭЦ-3	ТК-411		Между т/узлами д.44,46	непрох. канал	52	89	52,7
ТЭЦ-3	ТК-412	ТК-412-16	От ТК-412-8 до ТК-412-16	непрох. канал	52	114	37,05
ТЭЦ-3	ТК-419		По д.18 Тверской пр-т до т/узла	техподвал	52	89	60,4
ТЭЦ-3	ТК-76		От д.21 Студенческий пер. до д.37 ул.Радищева	непрох. канал	52	76	38,5
ТЭЦ-3	ТК-86-6		От ТК-86-10 до д.2 Тверская пл.	непрох. канал	52	57	11,5
ТЭЦ-3	ТК-86-6	ТК-86-14	От ТК-86-8 до ТК-86-14	непрох. канал	52	114	41,9
ТЭЦ-3	ТК-86-6	ТК-86-12	От ТК-86-14 до ТК-86-12	непрох. канал	52	114	50
ТЭЦ-3	ТК-86-6		От ТК-86-16 до д.9 Тверская пл.	непрох. канал	52	57	6,95
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-88-5 до д.20 Свободный пер.	непрох. канал	52	57	15,85
ТЭЦ-3	ТК-91		От д.5 до д.1 ул.Новоторжская (гостин Центральная)	непрох. канал	52	89	16,5
ТЭЦ-3	ТК-91		По д.1 ул.Новоторжская (гостин Центральная) до т/у	техподвал	52	76	4
Южная	ТК-16Б		От кв.т/узла до д.33 ул. Попова	непрох. канал	52	89	21,15
ТЭЦ-4	ТК-45А		От ТК-45А-4 до д.10 Волоколамский пр-т (шк №36)	непрох. канал	52	114	58,9
ТЭЦ-4	ТК-44А		От ТК-44А-4 до д.5 ул.А.Попова	непрох. канал	52	89	6
ТЭЦ-4	ТК-44А		По д.5 ул.А.Попова от магистр.т/тр	техподвал	52	89	5
ВК-1	ТК-254		От ЦТП-2 до д.58 ул.Громова	непрох. канал	52	57	40
ВК-1	ТК-254	ТК-254-36	От ТК-254-35 до ТК-254-36	непрох. канал	52	159	48,8
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-36 до д.19 ул. Громова маг.	непрох. канал	52	57	9
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-56 до д.15 ул. Громова	непрох. канал	52	57	82,2
ВК-1	ТК-254	ТК-254-37	От ТК-254-36 до ТК-254-37	непрох. канал	52	159	33,5
ВК-1	ТК-254	ТК-254-41	От ТК-254-40 до ТК-254-41	непрох. канал	52	133	68
ВК-1	ТК-254	ТК-254-42	От ТК-254-41 до ТК-254-42	непрох. канал	52	114	92
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-42 до д.7 корп.2 ул. Громова	непрох. канал	52	89	10,8
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-42 до д.7 корп.3 ул. Громова	непрох. канал	52	114	70
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-41 до д.7 корп.1 ул. Громова	непрох. канал	52	89	11

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-40 до д.9 ул. Громова	непрох. канал	52	89	10
ВК-2	ТК-225	ТК-226-1	От ТК-225-15 до ТК-226-1	непрох. канал	52	133	34,2
ВК-2	ТК-225	ТК-225-17	От ТК-226-1 до ТК-225-17	непрох. канал	52	114	13,6
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-17 до д.12 ул.Чудова	непрох. канал	52	114	10
ВК-2	ТК-225		По д.12 ул.Чудова до т/узла	техподвал	52	76	8
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-19а до д.26 корп.8 ул.Бобкова	непрох. канал	52	89	36
ВК-2	ТК-175		От ТК-175-3 (ТК-10-5) до кв.т/узла М.Буденного,3 (Ремесленный пр-д,3)	непрох. канал	52	114	3,8
ВК-2	ТК-175	ТК-175-11	От кв.т/узла М.Буденного,3 до ТК-175-11	непрох. канал	52	76	29,7
ВК-2	ТК-175		От ТК-175-11 до д.3а ул.М.Буденного	непрох. канал	52	57	5,2
ВК-2	ТК-175	ТК-175-13	От ТК-175-11 до ТК-175-13	непрох. канал	52	76	30,7
ВК-2	ТК-175		От ТК-175-13 до д.8а Ремесленный пр-д	непрох. канал	52	57	6,8
ВК-2	ТК-175		От ТК-175-13 до д.8б Ремесленный пр-д	непрох. канал	52	57	17,2
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)	ТК-13-19-1	От ТК-13-19 до ТК-13-19-1	непрох. канал	52	89	94,1
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-19-1 до д.8 ул.Ржевская	непрох. канал	52	76	8,7
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.8 ул.Ржевская до т/узла	техподвал	52	76	
ВК-2	ТК-166-1/369		По д.9а ул.Кирова на д.9	техподвал	52	76	15,6
ТЭЦ-3	ТК-146		От ТК-146-18 до д.16 пр-т Калинина (администр.зд)	непрох. канал	52	57	32,95
ТЭЦ-3	ТК-146		По д.16 пр-т Калинина (администр.зд) до т/узла	техподвал	52	57	4,5
ТЭЦ-3	ТК-752		От ТК-752 до д.8 пр-т Калинина	непрох. канал	52	76	10,6
ТЭЦ-3	ТК-752		По д.8 пр-т Калинина до т/узла	техподвал	52	76	7,5
ТЭЦ-3	ТК-110	ТК-110-6-1	От ТК-110-6 до ТК-110-6-1	непрох. канал	52	89	8,5
ТЭЦ-3	ТК-110	ТК-110-6-3	От ТК-110-6-1 до ТК-110-6-3	непрох. канал	52	89	27,5
ТЭЦ-3	ТК-110		От ТК-110-6-3 до д.2 ул.Троицкая	непрох. канал	52	76	16,6
ТЭЦ-3	ТК-110		От д.2 до д.2/25 ул.Троицкая	непрох. канал	52	45	6,5
ТЭЦ-3	ТК-130		От ТК-130 до ТК-134	непрох. канал	52	219	20,85
ТЭЦ-3	ТК-130	ТК-130-2	От ТК-130 до ТК-130-2	непрох. канал	52	159	33,6
ТЭЦ-3	ТК-130	ТК-130-4	От ТК-130-2 до ТК-130-4	непрох. канал	52	159	17,75
ТЭЦ-3	ТК-130		От ТК-130-4 до д.53 Беляковский пер. (инфекционн)	непрох. канал	52	76	13,75
ТЭЦ-3	ТК-130	ТК-130-4а	От ТК-130-4 до ТК-130-4а	непрох. канал	52	159	49,3

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-130		От ТК-130-4а до склада	непрох. канал	52	57	47,5
ТЭЦ-3	ТК-130	ТК-130-6	От ТК-130-4а до ТК-130-6	непрох. канал	52	159	79,9
ТЭЦ-3	ТК-134		От ТК-134 до д.47 ул.С.Перовской (травмотол)	непрох. канал	52	114	36,9
ТЭЦ-3	ТК-134		По д.47 ул.С.Перовской (травмотол) на канцеляр.	техподвал	52	114	75,3
ТЭЦ-1	ТК-204		От ТК-204-2 до т/узла д/сада №111(русская школа) ул. М.Конева, 4	непрох. канал	52	114	21,7
ТЭЦ-1	ТК-204		От т/узла до д/с №111(русская школа) ул. М.Конева, 4	непрох. канал	52	57	26,3
ТЭЦ-1	ТК-279	ТК-279-1	От ТК-279 до ТК-279-1	непрох. канал	52	159	102,8
ТЭЦ-1	ТК-279		От ТК-279-1 до д.1 ул. Б.Полевого (обл. детская инфекционная больница №77)	непрох. канал	52	89	32,2
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.4 Артиллерийский пер. до подключ.т/узла магазина	техподвал	52	219	34
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.4 Артиллерийский пер. до подкл.т/узла д.4	техподвал	52	219	7
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.4 Артиллерийский пер. до т/узла д.4	техподвал	52	57	15
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.4 Артиллерийский пер. до подключ.т/узла д.137/6	техподвал	52	219	3
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.4 Артиллерийский пер. до т/узла д.137/6	техподвал	52	57	6
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.4 Артиллерийский пер. до подключ.т/узла д.152/2	техподвал	52	219	8
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.4 Артиллерийский пер. до т/узла д.152/2	техподвал	52	57	13
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.4 Артиллерийский пер. на ТК-333-2	техподвал	52	219	9
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.4 Артиллерийский пер. на д.152/2	техподвал	52	57	55
ТЭЦ-3	ТК-433		От ТК-433-1 до д.6 Комсомольский пр-т (шк.№35)	непрох. канал	52	114	15
ТЭЦ-3	ТК-433		По д.6 Комсомольский пр-т (шк.№35) до т/узла	техподвал	52	89	1,5
ТЭЦ-3	ТК-501-1	ТК-501-1	От ТК-501-1 до д.2а Петербургское ш.	непрох. канал	52	57	30
ТЭЦ-3	ТК-503		От ТК-503 до д.200 ул.Горького (ПЧ-3)	непрох. канал	52	114	9,1
ТЭЦ-3	ТК-504		По д.186/6 ул.Горького до кв.т/узла	техподвал	52	159	7
ТЭЦ-3	ТК-504		По д.186/6 ул.Горького до подключ.т/узла д.186/6	техподвал	52	159	2
ТЭЦ-3	ТК-504		По д.186/6 ул.Горького до т/узла д.186/6	техподвал	52	89	9
ТЭЦ-3	ТК-504		По д.186/6 ул.Горького на ТК-504-2	техподвал	52	159	3,5
ТЭЦ-3	ТК-504	ТК-504-2	От д.186/6 ул.Горького до ТК-504-2	непрох. канал	52	159	19,65
ТЭЦ-3	ТК-504	ТК-504-4	От ТК-504-2 до ТК-504-4	непрох. канал	52	159	46,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-1-12	От ТК-519-1-10 до ТК-519-1-12	непрох. канал	52	133	22,6
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-1-12 до д.38 ул.Фарафоновой	непрох. канал	52	133	5,5
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-1-14	По д.38 ул.Фарафоновой на ТК-519-1-14	техподвал	52	114	12,8
ТЭЦ-3	ТК-519		От ЦТП (№137) до д.42б ул.Фарафоновой (д/сад №115)	непрох. канал	52	57	43
ТЭЦ-3	ТК-519		От д.42б ул.Фарафоновой (д/сад №115) до прачечной	непрох. канал	52	57	25,8
ТЭЦ-3	ТК-519		По д.35а на д.37а ул.Шмидта	техподвал	52	89	8
ТЭЦ-3	ТК-519		От д.35а до д.37а ул.Шмидта	непрох. канал	52	89	28
ТЭЦ-3	ТК-519		По д.37а ул.Шмидта до подключ.т/узла	техподвал	52	89	39,3
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-7-1	От кв.т/узла Мусоргского,24а до ТК-519-7-1	непрох. канал	52	114	1,2
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-7-5	От ТК-519-7-1 до ТК-519-7-5	непрох. канал	52	114	18,2
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-7-5 до д.24 ул.Мусоргского	непрох. канал	52	57	11,95
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-7-7	От ТК-519-7-5 до ТК-519-7-7	непрох. канал	52	114	38,25
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-7-7 до д.26 ул.Мусоргского	непрох. канал	52	57	13,3
ТЭЦ-3	ТК-611	ТК-611-3	От д.15 ул.Румянцева до ТК-611-3	непрох. канал	52	76	5,15
ТЭЦ-3	ТК-611		От д.37/23 ул.Мичурина до д.30/33 ул.Мусоргского	непрох. канал	52	57	21,8
кот.цех	ТК-3		От ТК-3-5 до д.15 Перекопский пер.	непрох. канал	52	57	60,9
кот.цех	ТК-3		По д.15 Перекопский пер. до т/узла	техподвал	52	57	3
кот.цех	ТК-3		От ТК-3-11 до д.15а Перекопский пер.	непрох. канал	52	57	48,8
кот.цех	ТК-3		По д.15а Перекопский пер. до т/узла	техподвал	52	57	3
кот.цех	ТК-7	ТК-7-5	От ТК-7-3 до ТК-7-5	непрох. канал	52	219	110,66
кот.цех	ТК-7	ТК-7-7	От ТК-7-5 до ТК-7-7	непрох. канал	52	219	281,3
кот.цех	ТК-7	ТК-7-15	От ТК-7-15а до ТК-7-15	непрох. канал	52	159	52,3
кот.цех	ТК-7	ТК-7-17	От ТК-7-15 до ТК-7-17	непрох. канал	52	159	111,4
кот.цех	ТК-7	ТК-7-19	От ТК-7-17 до ТК-7-19	непрох. канал	52	159	42,25
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-19 до в/ч № 03166 (склад № 990)	непрох. канал	52	57	31,5
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-19 до т/узла (узел учета) военного университета	непрох. канал	52	159	61,1
кот.цех	ТК-7	ТК-7-21	От т/узла (узел учета) до ТК-7-21	непрох. канал	52	159	2,2
кот.цех	ТК-7	ТК-7-23	От ТК-7-21 до ТК-7-23	непрох. канал	52	159	63,4
кот.цех	ТК-7	ТК-7-25	От ТК-7-23 до ТК-7-25	непрох. канал	52	159	75,6

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
кот.цех	ТК-7	ТК-7-27	От ТК-7-25 до ТК-7-27	непрох. канал	52	114	34,4
ТЭЦ-4	ТК-043	ТК-043-10	От ТК-53-12 до ТК-043-10	непрох. канал	52	114	35,5
ТЭЦ-4	ТК-043		От ТК-043-10 до т/узла ул.М.Самара,5а	непрох. канал	52	114	16,2
ТЭЦ-4	ТК-043		От т/узла ул.М.Самара,5а до д.5а	непрох. канал	52	89	12,2
Южная	ТК-18В		От ТК-18В до забора металлобазы	непрох. канал	52	89	11,5
Южная	ТК-18В		От забора металлобазы до т/узла д.10 б-р Цанова	непрох. канал	52	89	29
Южная	ТК-18В		По зданию т/узла д.10 б-р Цанова до подключ.т/узла №1	надземная	52	89	1
Южная	ТК-18В		По зданию т/узла д.10 б-р Цанова до т/узла №1	надземная	52	57	1,5
Южная	ТК-18В		По зданию т/узла д.10 б-р Цанова до т/узла №2 (м.база)	надземная	52	76	
Южная	ТК-17В	ТК-17Ва	От ТК-17В до ТК-17Ва	непрох. канал	52	273	123,75
Южная	ТК-17В	ТК-17Вб	От ТК-17Ва до ТК-17Вб	кожух	52	273	19,8
Южная	ТК-17В		От ТК-17Вб до ТК-18В	полупрох.канал	52	273	39,7
Южная	ТК-16В		От ТК-16В до д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	52	219	87,5
Южная	ТК-16В		По д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе до подключ.т/узла	техподвал	52	219	12,5
Южная	ТК-16В		По д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	52	76	5,5
Южная	ТК-16В		По д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе на ТК-16В-1	техподвал	52	219	1
Южная	ТК-16В	ТК-16В-1	От д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе до ТК-16В-1	непрох. канал	52	273	32,4
Южная	ТК-15В		От ТК-15В до ТК-16В	непрох. канал	52	219	80,7
Южная	ТК-14В		От ТК-14В до д.49 корп.3 ул. Орджоникидзе	непрох. канал	52	89	15,86
Южная	ТК-14В		По д.49 корп.3 ул. Орджоникидзе до подключ. т/узла	техподвал	52	89	6
Южная	ТК-14В		По д.49 корп.3 ул. Орджоникидзе до т/узла	техподвал	52	76	5
Южная	ТК-14В		По д.49 корп.3 ул. Орджоникидзе на д.49 корп.2	техподвал	52	89	6
Южная	ТК-14В		От д.49 корп.3 до д.49 корп.2 ул. Орджоникидзе	непрох. канал	52	89	32
Южная	ТК-14В		От ТК-14В до д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе	непрох. канал	52	76	15,13
Южная	ТК-14В		По д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе до вводных задвижек	техподвал	52	76	1,5
Южная	ТК-14В		По д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе до подключ. т/узла	техподвал	52	76	4,5
Южная	ТК-14В		По д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе до т/узла	техподвал	52	76	2,5
Южная	ТК-14В		По д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе на д.49 корп.5	техподвал	52	76	6



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-14В		От ТК-14В до ТК-15В	непрох. канал	52	219	44
Южная	ТК-13В		От ТК-13В до ТК-14В	непрох. канал	52	219	94,5
Южная	ТК-12В	ТК-12В-2	От ТК-12В до ТК-12В-2	непрох. канал	52	219	67,7
Южная	ТК-12В		От ТК-12В-2 до ТК-13В	непрох. канал	52	219	22
Южная	ТК-12В	ТК-12В-1(ТК-5Б-5)	От ТК-12В до ТК-12В-1(ТК-5Б-5)	непрох. канал	52	159	134,5
Южная	ТК-12В		От ТК-12В-3 до д.52 корп.1	непрох. канал	52	159	38,8
Южная	ТК-4д		От ТК-4д-1 до д.54/37 ул. Орджоникидзе	непрох. канал	52	133	21,4
Южная	ТК-4д		От ТК-4д-7 до д. 52.корп.1 ул. Орджоникидзе	непрох. канал	52	159	9,5
Южная	ТК-4д		По д. 52.корп.1 ул. Орджоникидзе до подключ.т/узла	техподвал	52	159	35
Южная	ТК-4д		По д. 52.корп.1 ул. Орджоникидзе до т/узла	техподвал	52	76	6
Южная	ТК-4д		По д. 52.корп.1 ул. Орджоникидзе от подключ.т/узла на ТК-12В-3	техподвал	52	133	50,6
Южная	ТК-4д	ТК-12В-3	От д. 52.корп.1 ул. Орджоникидзе до ТК-12В-3	непрох. канал	52	133	38,8
Южная	ТК-4д	ТК-4д-7 (ТК-12В-13)	От д. 54/37 ул. Орджоникидзе до ТК-4д-7 (ТК-12В-13)	непрох. канал	52	133	4,8
Южная	ТК-4д		По д. 54/37 ул. Орджоникидзе до подключ.т/узла	техподвал	52	159	36,4
Южная	ТК-4д		По д. 54/37 ул. Орджоникидзе до т/узла	техподвал	52	76	6
Южная	ТК-4д		По д. 54/37 ул. Орджоникидзе на ТК-4д-7 (ТК-12В-13)	техподвал	52	159	36,4
Южная	ТК-4д		По д.52 корп.2 ул. Орджоникидзе до подключ.т/узла	техподвал	52	89	5,9
Южная	ТК-4д		По д.52 корп.2 ул. Орджоникидзе до т/узла	техподвал	52	76	3
Южная	ТК-4д		По д.52 корп.2 ул. Орджоникидзе на д.33	техподвал	52	89	5,9
Южная	ТК-4д		От д. 52.корп.2 ул. Орджоникидзе до д.33 ул.Цанова	непрох. канал	52	57	41,7
Южная	ТК-4д		По д.33 ул.Цанова до т/узла	техподвал	52	76	3
Южная	ТК-4д		По д.35 б-р Цанова до подключ. т/узла	техподвал	52	159	50,4
Южная	ТК-4д		По д.35 б-р Цанова до т/узла	техподвал	52	89	9
Южная	ТК-4д		По д.35 б-р Цанова на ТК-4д-3	техподвал	52	159	22
Южная	ТК-4д		От т/узла по д.29 ул.Цанова	техподвал	52	114	8,5
Южная	ТК-4д		От д.29 до д.31 ул.Цанова	непрох. канал	52	114	15
Южная	ТК-4д		По д.31 ул.Цанова до подключ.т/узла	техподвал	52	159	34,9
Южная	ТК-4д		По д.31 ул.Цанова до т/узла	техподвал	52	76	3

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-4д		По д.31 ул.Цанова на д.27	техподвал	52	133	6,3
Южная	ТК-4д		По д.27 ул.Цанова до подключ.т/узла	техподвал	52	114	18,1
Южная	ТК-4д		По д.27 ул.Цанова до т/узла	техподвал	52	57	2
Южная	ТК-4д		По д.27 ул.Цанова на ТК-4д-5 (ТК-12В-11)	техподвал	52	114	2
Южная	ТК-4д		От ТК-4д-5(ТК-12В-11) до д.37 ул.Фадеева	непрох. канал	52	76	27,5
Южная	ТК-4д		По д.37 ул.Фадеева до т/узла	техподвал	52	57	7
Южная	ТК-4д		От ТК-4д-5 (ТК-12В-11) до д.35 ул.Фадеева	непрох. канал	52	76	21,55
Южная	ТК-4д		По д.35 ул.Фадеева до т/узла	техподвал	52	57	9
ТЭЦ-4	ТК-11В		От ТК-11В до ТК-12В	непрох. канал	52	325	42
ТЭЦ-4	ТК-10В		От ТК-10В до ТК-11В	непрох. канал	52	325	43,1
ТЭЦ-4	ТК-9В		От ТК-9В до д.43 корп.1 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	52	76	13
ТЭЦ-4	ТК-9В		По д.43 корп.1 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	52	76	3
ТЭЦ-4	ТК-9В		От ТК-9В до ТК-10В	непрох. канал	52	325	46,7
ТЭЦ-4	ТК-8В		От д.44 до д.46 корп.1 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	52	114	13
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.46 корп.1 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла	техподвал	52	114	25
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.46 корп.1 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	52	76	0
ТЭЦ-4	ТК-8В		От д.46 корп.2 до д.46 корп.3 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	52	89	27,2
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.46 корп.3 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла	техподвал	52	89	6,3
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.46 корп.3 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	52	76	0
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.46 корп.3 ул.Орджоникидзе на д.46 корп.4	техподвал	52	89	6,5
ТЭЦ-4	ТК-8В		От д.46 корп.3 до д.46 корп.4 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	52	89	26,5
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.46 корп.4 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	52	76	14,2
ТЭЦ-4	ТК-8В		От д.42 корп.1 до д.42 корп.2 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	52	89	27,2
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.42 корп.2 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла	техподвал	52	89	10,8
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.42 корп.2 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	52	76	0
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.42 корп.2 ул.Орджоникидзе на д.42 корп.3	техподвал	52	89	1
ТЭЦ-4	ТК-8В		По д.42 корп.3 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	52	76	6,5
ТЭЦ-4	ТК-8В		От ТК-8В до ТК-9В	непрох. канал	52	325	37,2
ТЭЦ-4	ТК-7В	ТК-7В-1	От ТК-7В до ТК-7В-1	непрох. канал	52	325	54,05

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-7В		От д.80 ул.Склизкова до ТК-8В	непрох. канал	52	325	106
ТЭЦ-4	ТК-6В		От ТК-6В до ТК-7В	непрох. канал	52	325	64
ТЭЦ-4	ТК-5В		От ТК-5В до ТК-6В	непрох. канал	52	377	64
ТЭЦ-4	ТК-4В		От ТК-4В до ТК-5В	непрох. канал	52	377	63,12
ТЭЦ-4	ТК-4В		От ТК-4В до ТК-3В	непрох. канал	52	377	66,75
ТЭЦ-4	ТК-1Б		От ТК-1Б-4 до д.20 ул.Т.Ильиной (ст. переливан. крови)	непрох. канал	52	76	105,7
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.20 ул.Т.Ильиной (ст. переливан. крови) до подключ. т/узла №1	техподвал	52	76	8,5
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.20 ул.Т.Ильиной(ст.переливан.крови) до т/узла №1	техподвал	52	76	0,3
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.20 ул.Т.Ильиной(ст.переливан.крови) до т/узла №2	техподвал	52	57	0,5
ТЭЦ-4	ТК-1Б		От д.20 ул.Т.Ильиной (ст. переливания крови) до здания прачечной-гаража	непрох. канал	52	57	33,1
ТЭЦ-4	ТК-3Б		От ТК-3Б-13 до д.35 ул.Склизкова	непрох. канал	52	57	51
ТЭЦ-4	ТК-3Б		От кв.т/узла ул.Склизкова, 31 до гаража ск. помощи	непрох. канал	52	57	32
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.20 ул.Ипподромная на д.22	техподвал	52	159	1,5
ТЭЦ-4	ТК-7Б		От д.20 до д.22 ул.Ипподромная	непрох. канал	52	159	34,3
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.22 ул.Ипподромная до подключ.т/узла	техподвал	52	159	6
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.22 ул.Ипподромная до т/узла	техподвал	52	57	1,5
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.22 ул.Ипподромная на д.24	техподвал	52	159	5,9
ТЭЦ-4	ТК-7Б		От д.22 до д.24 ул.Ипподромная	непрох. канал	52	159	33,2
ТЭЦ-4	ТК-7Б		От д.34 корп.1 до д. 30 ул.Фадеева (д/сад № 114)	непрох. канал	52	57	64
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д. 30 ул.Фадеева (д/сад № 114) до т/узла	техподвал	52	57	1,5
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д. 36 корп.1 ул.Фадеева до подключ. т/узла	техподвал	52	219	9,6
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д. 36 корп.1 ул.Фадеева до т/узла	техподвал	52	89	25
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д. 36 корп.1 ул.Фадеева на ТК-7Б-2	техподвал	52	159	5
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-4 до д.33 корп.1 Волоколамский пр.	непрох. канал	52	89	31,7
ТЭЦ-4	ТК-12Б		По д.33 корп.1 Волоколамский пр. до т/узла	техподвал	52	76	4,5
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-6	От ТК-12Б-4 до ТК-12Б-6	непрох. канал	52	133	22,4
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-6 до д.20 ул. Фадеева	непрох. канал	52	76	14,9
ТЭЦ-4	ТК-12Б		По д.20 ул. Фадеева до т/узла	техподвал	52	76	12,8

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-8	От ТК-12Б-6 до ТК-12Б-8	непрох. канал	52	133	40,6
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-8 до д.24 ул. Фадеева	непрох. канал	52	76	66,7
ТЭЦ-4	ТК-12Б		По д.24 ул. Фадеева до подключ. т/узла №1	техподвал	52	76	3
ТЭЦ-4	ТК-12Б		По д.24 ул. Фадеева до №1	техподвал	52	76	2
ТЭЦ-4	ТК-12Б		По д.24 ул. Фадеева до №2	техподвал	52	57	2
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От д.24 до д.22 ул. Фадеева	непрох. канал	52	76	38,65
ТЭЦ-4	ТК-803	ТК-803-12	От ТК-803-8 до ТК-803-12	непрох. канал	52	76	34,8
ТЭЦ-4	ТК-803		От ТК-803-12 до д.4а ул. Лукина (д/сад №4)	непрох. канал	52	76	16,75
ТЭЦ-4	ТК-803		По д.4а ул. Лукина (д/сад №4) до т/узла	техподвал	52	76	13,5
ТЭЦ-4	ТК-803		От ТК-803-12 до кв. т/узла, Орджоникидзе,9	непрох. канал	52	76	24,4
ТЭЦ-4	ТК-803	ТК-803-11	От кв.т/узла до ТК-803-11	непрох. канал	52	76	26
ТЭЦ-4	ТК-803		От ТК-803-11 до д.6 ул. Лукина	непрох. канал	52	76	16,6
ТЭЦ-4	ТК-803		От ТК-803-11 до д.8 ул. Лукина	непрох. канал	52	76	64
ТЭЦ-4	ТК-803	ТК-803-16	От кв. т/узла до ТК-803-16	непрох. канал	52	76	48,5
ТЭЦ-4	ТК-803		От ТК-803-16 до д.9 ул Орджоникидзе	непрох. канал	52	76	54,7
ТЭЦ-4	ТК-803		От ТК-803-16 до д.11 ул Орджоникидзе	непрох. канал	52	76	32,4
ТЭЦ-4	ТК-803	ТК-803-18	От кв.т/узла до ТК-803-18	непрох. канал	52	89	63,6
ТЭЦ-4	ТК-803		От ТК-803-18 до д.13/26 ул Орджоникидзе	непрох. канал	52	76	37,6
ТЭЦ-4	ТК-803	ТК-803-20	От ТК-803-18 до ТК-803-20	непрох. канал	52	76	27,2
ТЭЦ-4	ТК-803		От ТК-803-20 до д.15 ул Орджоникидзе	непрох. канал	52	57	16
ТЭЦ-4	ТК-803		От ТК-803-20 до д.17 ул Орджоникидзе	непрох. канал	52	76	53,9
Котельная ХБК		ТК-18	От ТК-17 до ТК-18	непрох. канал	52	133	76,5
Котельная ХБК		ТК-49	От ТК-18 до ТК-49	непрох. канал	52	133	16,6
Котельная ХБК			От ТК-49 до д.17 ул.К.Заслонова (д/сад №107)	непрох. канал	52	76	39,8
ТЭЦ-4	ТК-404		От ТК-404-2 до т/узла д.20/1 ул.Володарского, Управление образования г.Твери (д/сад №22)	непрох. канал	51	57	37,65
ТЭЦ-4	ТК-404		От т/узла до д.20/1 ул.Володарского, Управление образования г.Твери (д/сад №22)	непрох. канал	51	57	11,75
ТЭЦ-4	ТК-406		От ТК-406 до д.19 ул.Володарского	непрох. канал	51	57	17,3
ТЭЦ-4	ТК-406		От д.19 до д.19/63 ул.Володарского	непрох. канал	51	76	9,8
ТЭЦ-4	ТК-406		От д.19 до д.21/66 ул.Володарского	непрох. канал	51	76	8,75

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-416	ТК-416-6	От ТК-416-4 до ТК-416-6	непрох. канал	51	89	64,5
ТЭЦ-3	ТК-76	ТК-76-21	От ТК-76 до ТК-76-21	непрох. канал	51	159	33,8
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-21 до д.21 Студенческий пер.	непрох. канал	51	159	8,3
ТЭЦ-3	ТК-76	ТК-76-17	От д. 23 Студенческий пер. до ТК-76-17	непрох. канал	51	159	22,7
ТЭЦ-3	ТК-76	ТК-76-15	От ТК-76-17 до ТК-76-15	непрох. канал	51	159	70,7
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-15 до д.25 Студенческий пер.	непрох. канал	51	57	57
ТЭЦ-3	ТК-76	ТК-76-1	От ТК-76-15 до ТК-76-1	непрох. канал	51	159	70,05
ТЭЦ-3	ТК-81	ТК-81-1	От ТК-81 до ТК-81-1	непрох. канал	51	133	34
ТЭЦ-3	ТК-88		По д.22 Свободный пер.	техподвал	51	57	33,4
ТЭЦ-3	ТК-88		От д.22 Свободный пер. до д.18 ул.Советская	непрох. канал	51	57	20
ТЭЦ-3	ТК-88		От д.22 Свободный пер. до д.20 ул.Советская	непрох. канал	51	57	37,8
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-83-7 до т/узла д.30 ул.Советская (дом актера)	непрох. канал	51	57	6,6
ТЭЦ-3	ТК-91		По д.5 ул.Новоторжская от кв.т/узла на д.1	техподвал	51	89	67,2
Южная	ТК-15Б		От ЦТП (№133) на спортзал	надземная	51	57	18
Южная	ТК-15Б		От ЦТП (№133) на ТК-15Б-2 (по спортзалу)	надземная	51	159	36
Южная	ТК-15Б		По спортзалу (пристр.к ЦТП №133) на ТК-15Б-24	надземная	51	159	11
Южная	ТК-15Б		От ТК-15Б-2 до д.9 Университетский пер.	непрох. канал	51	89	41,25
Южная	ТК-15Б	ТК-15Б-6	От ТК-15Б-4 до ТК-15Б-6	непрох. канал	51	114	38
Южная	ТК-15Б		От ТК-15Б-6 до д.5 Университетский пер.	непрох. канал	51	114	1,5
ТЭЦ-4	ТК-14Б		От ТК-14Б до д.22 Волоколамский пр-т	непрох. канал	51	76	9,8
ТЭЦ-4	ТК-13Б		От т/узла Ипподромная,2а до д.20 Волоколамский пр-т техникум	непрох. канал	51	89	55,5
ТЭЦ-4	ТК-47А		По д.4 корп.1 пр.Швейников до подключ.т/узла	техподвал	51	219	71
ТЭЦ-4	ТК-47А	ТК-47А-1	От д.4 корп.1 пр.Швейников до ТК-47А-1	непрох. канал	51	114	66
ТЭЦ-4	ТК-47А		От ТК-47А-1 до д.14/2 пр-т Победы	непрох. канал	51	114	29,5
ТЭЦ-4	ТК-47А		По д.14/2 пр-т Победы до т/узла	техподвал	51	114	
ТЭЦ-4	ТК-47А		От д.4 корп.1 пр.Швейников до д.12а пр-т Победы	непрох. канал	51	76	48,1
ТЭЦ-4	ТК-47А	ТК-47А-15	От ТК-47А-13 до ТК-47А-15	непрох. канал	51	159	25,1
ТЭЦ-4	ТК-44А	ТК-44А-6	От ТК-44А-4 до ТК-44А-6	непрох. канал	51	57	29
ТЭЦ-4	ТК-44А		От ТК-44А-6 до д.7 ул.А.Попова	непрох. канал	51	57	44,6

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-44А		От ТК-44А-6 до д.5а ул.А.Попова (д/сад №101)	непрох. канал	51	57	28
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-5 до д.32а пр-т Ленина (ДК Строитель)	непрох. канал	51	89	8,7
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.32а пр-т Ленина (ДК Строитель) до т/узла	техподвал	51	89	16,7
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-25 до д.7 ул.Ржевская	непрох. канал	51	89	21,85
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.7 ул.Ржевская до т/узла	техподвал	51	57	18,5
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)	ТК-13-27	От ТК-13-25 до ТК-13-27	непрох. канал	51	219	49,9
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-27 до д.7а ул.Ржевская	непрох. канал	51	76	5,2
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.7а ул.Ржевская до т/узла	техподвал	51	76	2,5
ТЭЦ-1	ТК-159 (ТК-8Р)	ТК-1 -1а	От ТК-8Р до ТК-1 -1а	непрох. канал	51	219	14,8
ТЭЦ-1	ТК-159 (ТК-8Р)		От ТК-1 -1а до д.164 Двор Пролетарки	непрох. канал	51	57	3,2
ТЭЦ-1	ТК-159 (ТК-8Р)	ТК-1 -2-2	От ТК-1 -1а до ТК-1 -2-2	непрох. канал	51	219	17,5
ТЭЦ-1	ТК-159 (ТК-8Р)		От ТК-1 -2-2 до д.43 Двор Пролетарки	непрох. канал	51	114	15,7
ТЭЦ-1	ТК-159 (ТК-8Р)		По д.43 Двор Пролетарки на кв.т/узел	техподвал	51	114	15,5
ТЭЦ-1	ТК-159 (ТК-8Р)		От д.43 до кв.т/узла Двор Пролетарки,43	непрох. канал	51	114	11,9
ТЭЦ-1	ТК-159 (ТК-8Р)		По кв.т/узла Двор Пролетарки до подключен. т/узлов	техподвал	51	114	1
ТЭЦ-1	ТК-159 (ТК-8Р)		По кв.т/узла Двор Пролетарки до т/узла д.43	техподвал	51	89	2,5
ТЭЦ-1	ТК-159 (ТК-8Р)		По кв.т/узла Двор Пролетарки до т/узла д.4, д.61	техподвал	51	114	5
ТЭЦ-1	ТК-159 (ТК-8Р)		От кв.т/узла Двор Пролетарки,43 до д.43	непрох. канал	51	89	11,9
ТЭЦ-1	ТК-159 (ТК-8Р)		От ТК-1-2-4 до д.61 Двор Пролетарки	непрох. канал	51	114	19,3
ТЭЦ-3	ТК-146		По д.11 пр-т Калинина от т/узла на д.9	техподвал	51	89	50,5
ТЭЦ-3	ТК-146	ТК-146-12	От д.11 пр-т Калинина до ТК-146-12	непрох. канал	51	89	34,45
ТЭЦ-3	ТК-146		От ТК-146-12 до д.9 пр-т Калинина	непрох. канал	51	89	11,05
ТЭЦ-3	ТК-146		По д.9 пр-т Калинина до т/узла	техподвал	51	89	54,3
ТЭЦ-1	ТК-204	ТК-204-1	От ТК-204 до ТК-204-1	непрох. канал	51	159	51,9
ТЭЦ-1	ТК-204		От ТК-204-1 до д.1 ул.М.Конева (шк.№38)	непрох. канал	51	159	31
ТЭЦ-1	ТК-204		По д.1 ул.М.Конева (шк.№38) до т/узла	техподвал	51	114	25,1
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-14Л до д.3 пос.Литвинки	непрох. канал	51	57	5,7
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-14Л до д.2 пос.Литвинки	непрох. канал	51	57	8,5
ТЭЦ-3	Литвинки		От д.2 до д.1 пос.Литвинки	непрох. канал	51	57	15
ТЭЦ-3	ТК-333		От д.4 Артиллерийский пер. до д.152/2 наб.Аф.Никитина	непрох. канал	51	76	7,7

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-333		От д.4 Артиллерийский пер. до д.137/6 ул.Горького	непрох. канал	51	76	40,5
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.137/6 ул.Горького до т/узла	техподвал	51	76	0,5
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516-1 до д.7 ул.Мусоргского	непрох. канал	51	89	26,2
ТЭЦ-3	ТК-516		По д.7 ул.Мусоргского до т/узла	техподвал	51	57	5
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-1-2	От ЦТП(№137) Румянцева,5 до ТК-519-1-2	непрох. канал	51	426	12,2
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-1-8	От ТК-519-1-2 до ТК-519-1-8	непрох. канал	51	159	61,5
ТЭЦ-3	ТК-519		От д.12 ул.Мусоргского до лаборатории	непрох. канал	51	57	15
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-1-18 до д.37 ул.Шмидта	непрох. канал	51	76	26
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-3	От ТК-519-1 до ТК-519-3	непрох. канал	51	273	111,25
кот.цех	ТК-1	ТК-1-4	От ТК-1 до ТК-1-4	непрох. канал	51	89	25,8
кот.цех	ТК-1		От ТК-1-4 до д.5 Петербургское ш. (детская больн. № 3)	непрох. канал	51	89	11,7
кот.цех	ТК-1		По д.5 Петербургское ш. (детская больн.№ 3) до подключ. т/узлов	техподвал	51	114	7
кот.цех	ТК-1		По д.5 Петербургское ш. (детская больн.№ 3) до подключ. т/узла №1	техподвал	51	114	1,5
кот.цех	ТК-1		По д.5 Петербургское ш. (детская больн.№ 3) до т/у №1	техподвал	51	76	0,3
кот.цех	ТК-1		По д.5 Петербургское ш. (детская больн.№ 3) до т/у №2	техподвал	51	76	0,3
кот.цех	ТК-1		По д.5 Петербургское ш. (детская больн.№ 3) от т/узла №2 на поликлинику №2	техподвал	51	89	36
кот.цех	ТК-1		От д.5 Петербургское ш. (детская больница № 3) до д.7 Петербургское ш. (поликлиника № 2)	непрох. канал	51	89	29,3
кот.цех	ТК-1		По д.7 Петербургское ш. (поликлиника № 2) до пр.устр.	техподвал	51	89	
кот.цех	ТК-7	ТК-7-11а	От т/узла до ТК- 7-11а	непрох. канал	51	114	24,1
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-11а до д.22 ул. Веселова (д/сад №130)	непрох. канал	51	76	8,5
кот.цех	ТК-17		По д.58 Петербургское ш. до подключен. кв.т/узла	техподвал	51	219	10,5
кот.цех	ТК-17		По д.58 Петербургское ш. до подключен. т/тр на д.60 и ТК-17-1	техподвал	51	159	1
кот.цех	ТК-17		По д.58 Петербургское ш. до подкл.ГВС(на д.58 и д.60)	техподвал	51	159	2
кот.цех	ТК-17		По д.58 Петербургское ш. до подкл. т/узла№1 (д.58)	техподвал	51	89	3
кот.цех	ТК-17		По д.58 Петербургское ш. до т/узла№1 (д.58)	техподвал	51	89	1

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
кот.цех	ТК-17		По д.58 Петербургское ш. до т/узла№2 (д.60)	техподвал	51	57	12
кот.цех	ТК-17		По д.58 Петербургское ш. на д.60 и ТК-17-1	техподвал	51	133	15
кот.цех	ТК-17		По д.58 Петербургское ш. на ТК-17-5	техподвал	51	114	1,5
кот.цех	ТК-17		От д.58 до д.60 Петербургское ш.	непрох. канал	51	159	5,25
кот.цех	ТК-17		По д. 60 Петербургское ш. до подключ. на д.62	техподвал	51	159	72
кот.цех	ТК-17		По д. 60 Петербургское ш. на ТК-17-1	техподвал	51	159	1,9
кот.цех	ТК-19		От ТК-19 до т/узла д.72 Петербургское ш.	полупрох.канал	51	159	17,7
кот.цех	ТК-19		От ТК-19 до т/узла д.72 Петербургское ш.	непрох. канал	51	159	77,7
кот.цех	ТК-19		По т/у д.72 Петербургское ш. до вводных задвижек	надземная	51	159	1,5
кот.цех	ТК-19		По т/у д.72 Петербургское ш. до подключ. т/у №1,2	надземная	51	159	4
кот.цех	ТК-19		По т/у д.72 Петербургское ш. на д.70	надземная	51	89	4,5
кот.цех	ТК-19		По т/у д.72 Петербургское ш. до подключ. ГВС	надземная	51	89	2
кот.цех	ТК-19		По т/у д.72 Петербургское ш. до подключ. т/узла №1	надземная	51	89	2,3
кот.цех	ТК-19		По т/у д.72 Петербургское ш. до т/узла №1	надземная	51	76	2
кот.цех	ТК-19		По т/у д.72 Петербургское ш. до т/узла №2	надземная	51	89	4,5
кот.цех	ТК-19		От т/узла д.72 до д.74 Петербургское ш.	непрох. канал	51	89	39,6
ТЭЦ-4	ТК-040 (ТК-49)		От ТК-49-5 до администр. здания стадиона д.7 ул. Вокзальная	непрох. канал	51	57	45,9
ТЭЦ-4	ТК-040 (ТК-49)		От администр.здания до раздевалки	непрох. канал	51	57	59,2
ТЭЦ-4	ТК-040 (ТК-49)		Т/тр между раздевалками	непрох. канал	51	57	16
ТЭЦ-4	ТК-715		От ТК-715-5(ТК-53-20) до т/узла д.20 ул. М.Самара	непрох. канал	51	76	30,4
ТЭЦ-4	ТК-715		От до т/узла до д.20 ул. М.Самара	непрох. канал	51	57	18,7
Южная	ТК-16В		От ТК-16В до т/узла д.51а ул.Орджоникидзе (д/с№120)	непрох. канал	51	108	46,8
Южная	ТК-16В		По зданию т/узла д.51а ул.Орджоникидзе (д/с№120)	надземная	51	76	3,8
Южная	ТК-16В		От т/узла до д.51а ул.Орджоникидзе (д/с №120)ДСЮШ	непрох. канал	51	89	27,9
Южная	ТК-14В		По д.49 корп.2 ул. Орджоникидзе до подключ. т/узла	техподвал	51	89	6
Южная	ТК-14В		По д.49 корп.2 ул. Орджоникидзе до т/узла	техподвал	51	76	5
Южная	ТК-14В		По д.49 корп.2 ул. Орджоникидзе на д.49 корп.1	техподвал	51	114	6



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-14В		От д.49 корп.2 до д.49 корп.1 ул. Орджоникидзе	непрох. канал	51	114	30,05
Южная	ТК-14В		По д.49 корп.1 ул. Орджоникидзе до т/узла	техподвал	51	76	3
Южная	ТК-13В		От ТК-13В до д.47 корп.2 ул. Орджоникидзе	непрох. канал	51	76	8,4
Южная	ТК-13В		По д.47 корп.2 ул. Орджоникидзе до т/узла	техподвал	51	76	3
Южная	ТК-13В		От ТК-13В до д.47 корп.3 ул. Орджоникидзе	непрох. канал	51	76	6,9
Южная	ТК-13В		По д.47 корп.3 ул. Орджоникидзе до т/узла	техподвал	51	76	3
Южная	ТК-12В		От ТК-12В до д.47 корп.1 ул. Орджоникидзе	непрох. канал	51	76	26,8
Южная	ТК-12В		По д.47 корп.1 ул. Орджоникидзе до т/узла	техподвал	51	76	2,5
Южная	ТК-4д		По д.29 б-р Цанова до подключ.д.31	техподвал	51	159	12
Южная	ТК-4д		По д.29 б-р Цанова на д.31	техподвал	51	114	12
Южная	ТК-4д		По д.29 б-р Цанова до подключ т/узла	техподвал	51	159	26,3
Южная	ТК-4д		По д.29 б-р Цанова до т/узла	техподвал	51	76	6
Южная	ТК-4д		По д.29 б-р Цанова на д.25	техподвал	51	133	34,2
Южная	ТК-4д		От д.29 до д.25 б-р Цанова	непрох. канал	51	89	24
Южная	ТК-4д		По д.25 ул.Цанова до подключ.т/узла	техподвал	51	76	48,2
Южная	ТК-4д		По д.25 ул.Цанова до т/узла	техподвал	51	76	8,5
Южная	ТК-4д		По д.25 ул.Цанова на д.23	техподвал	51	76	30,5
Южная	ТК-4д		От д.25 до д.23 ул.Цанова	непрох. канал	51	57	21,85
Южная	ТК-4д		По д.23 ул.Цанова до т/узла	техподвал	51	57	25,4
ТЭЦ-4	ТК-10В		От ТК-10В до т/узла д.45а ул.Орджоникидзе (д/сад №116)	непрох. канал	51	76	27,95
ТЭЦ-4	ТК-10В		По зданию т/узла д.45а ул.Орджоникидзе (д/сад №116)	надземная	51	76	5
ТЭЦ-4	ТК-10В		От т/узла до д.45а ул.Орджоникидзе (д/сад №116)	непрох. канал	51	57	25,1
ТЭЦ-4	ТК-9В		От ТК-9В до д.43 корп.2 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	51	76	14
ТЭЦ-4	ТК-9В		По д.43 корп.2 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла	техподвал	51	114	10,8
ТЭЦ-4	ТК-9В		По д.43 корп.2 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	51	89	5
ТЭЦ-4	ТК-9В		По д.43 корп.2 ул.Орджоникидзе на д.43 корп.3	техподвал	51	89	2
ТЭЦ-4	ТК-9В		От д.43 корп.2 до д.43 корп.3 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	51	76	32
ТЭЦ-4	ТК-9В		По д.43 корп.3 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	51	76	8,2
ТЭЦ-4	ТК-7В		От д.82 ул.Склизкова до ТК-7В-3	непрох. канал	51	114	6,85

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-7В		От ТК-7В-3 до д.84 корп.1 ул.Склизкова	непрох. канал	51	114	23,7
ТЭЦ-4	ТК-7В		По д.84 корп.1 ул.Склизкова до подключ. т/узла	техподвал	51	114	3
ТЭЦ-4	ТК-7В		По д.84 корп.1 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	51	76	4
ТЭЦ-4	ТК-7В		По д.84 корп.1 ул.Склизкова на д.84 корп.2	техподвал	51	114	9,8
ТЭЦ-4	ТК-7В		По д.84 корп.2 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	51	114	7,05
ТЭЦ-4	ТК-7Б	ТК-7Б-2	От д.36 корп.1 ул.Фадеева до ТК-7Б-2	непрох. канал	51	159	38,64
Южная	ТК-7Б		От ТК-7Б-2 до д. 31 ул.Фадеева	непрох. канал	51	159	38,4
Южная	ТК-7Б		По д.31 ул.Фадеева до подключения т/узла	техподвал	51	159	26,1
Южная	ТК-7Б		По д.31 ул.Фадеева до т/узла	техподвал	51	57	5
Южная	ТК-7Б		По д.31 ул.Фадеева на ТК-7Б-4	техподвал	51	159	40,3
Южная	ТК-7Б		От ТК-7Б-2 до д.29 ул.Фадеева	непрох. канал	51	57	8,3
Южная	ТК-7Б		По д.29 ул.Фадеева до т/узла	техподвал	51	57	3,2
Южная	ТК-7Б	ТК-7Б-4	От д.31 ул.Фадеева до ТК-7Б-4	непрох. канал	51	159	25,2
Южная	ТК-7Б		От ТК-7Б-4 до д. 17 б-р Цанова	непрох. канал	51	76	5,9
Южная	ТК-7Б		По д. 17 б-р Цанова до т/узла	техподвал	51	76	24
Южная	ТК-7Б		От ТК-7Б-4 до д.19 б-р Цанова	непрох. канал	51	159	49,72
Южная	ТК-7Б		По д. 19 б-р Цанова до подключ.т/узла	техподвал	51	159	8,6
Южная	ТК-7Б		По д. 19 б-р Цанова до т/узла	техподвал	51	57	15,6
Южная	ТК-7Б		По д. 19 б-р Цанова на д.15	техподвал	51	159	20,6
Южная	ТК-7Б		От д.15 до д.13а б-р Цанова	непрох. канал	51	159	24,1
Южная	ТК-7Б		От ЦТП(№98) до д.11 корп.1 б-р Цанова	непрох. канал	51	159	36
Южная	ТК-7Б	ТК-8д	От д.15 б-р Цанова до ТК-8д	непрох. канал	51	159	82,5
Южная	ТК-8Б		По д.11 корп.1 б-р Цанова на ЦТП №98	техподвал	51	159	2
ТЭЦ-4	ТК-26А		От ТК-26А до д.43 пр-т Победы	непрох. канал	51	219	6,5
ТЭЦ-4	ТК-26А		По д.43 пр-т Победы до подключ. т/узла	техподвал	51	219	2
ТЭЦ-4	ТК-26А		По д.43 пр-т Победы до т/узла	техподвал	51	114	3
ТЭЦ-4	ТК-26А		По д.43 пр-т Победы на д.41 пр-т Победы	техподвал	51	219	58,3
ТЭЦ-4	ТК-26А		От д.43 пр-т Победы до д.41 пр-т Победы	непрох. канал	51	219	19,83
ТЭЦ-4	ТК-26А		По д.41 пр-т Победы до подключ. т/узла	техподвал	51	219	47,9
ТЭЦ-4	ТК-26А		По д.41 пр-т Победы до т/узла	техподвал	51	57	14
ТЭЦ-4	ТК-26А		По д.41 пр-т Победы на бассейн	техподвал	51	219	20

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-26А		От д.41 пр-т Победы до д.39а пр-т Победы (бассейн)	непрох. канал	51	219	78,7
ТЭЦ-4	ТК-26А		По д.39а пр-т Победы (бассейн) до подключ. т/узла	техподвал	51	219	2
ТЭЦ-4	ТК-26А		По д.39а пр-т Победы (бассейн) до т/узла	техподвал	51	57	15
ТЭЦ-4	ТК-26А		По д.39а пр-т Победы (бассейн) до подключ. д.39/43	техподвал	51	219	3
ТЭЦ-4	ТК-26А		По д.39а пр-т Победы (бассейн) на д.39/43	техподвал	51	219	2
ТЭЦ-4	ТК-26А		По д.39а пр-т Победы (басс.) на д.43 ул.15 лет Октября	техподвал	51	219	2,8
ТЭЦ-4	ТК-26А		От д.39а пр-т Победы (бассейн) до д.39/43 пр-т Победы	непрох. канал	51	219	48,8
ТЭЦ-4	ТК-26А		По д.39/43 пр-т Победы до т/узла	техподвал	51	57	14,9
ТЭЦ-4	ТК-20А		От д.25 ул.Ротмистрова (РОВД) до гаража	непрох. канал	51	57	9
ТЭЦ-4	ТК-20А	ТК-20А-7-3	От ТК-20А-7-1 до ТК-20А-7-3	непрох. канал	51	76	47,5
ТЭЦ-4	ТК-20А		От ТК-20А-7-3 до д.26 ул.Ротмистрова, общ.	непрох. канал	51	57	25,2
ВНИИСВ		ТК-41	От ТК-8 до ТК-41	непрох. канал	51	159	70,7
ВНИИСВ			От ТК-41 до шк.№37 (новое здание)	непрох. канал	51	159	99
ВНИИСВ			От д.8 до д.9	непрох. канал	51	89	13,5
ВНИИСВ			От ТК-27 до д.14	непрох. канал	51	159	18,5
ВНИИСВ			По д.14	техподвал	51	76	85,5
Бурашево			От ТК-106 до д.9	непрох. канал	51	57	19
ВК-2	ТК-225		От ТК-225 до д.28 корп.1 ул.Бобкова	непрох. канал	50	219	42,4
ТЭЦ-3	ТК-416		От ТК-416-6 до д.9 наб.Ст.Разина	непрох. канал	50	89	15
ТЭЦ-4	ТК-71		От кв.т/узла Володарского,40 до ТК-71-4	непрох. канал	50	114	69,2
ТЭЦ-4	ТК-71		От ТК-71-4 до кв.т/узла Пушкинская,3-5	непрох. канал	50	89	25,9
ТЭЦ-4	ТК-71		От кв.т/узла Пушкинская,3-5 до д.ТК-71-4	непрох. канал	50	89	25,9
ТЭЦ-4	ТК-71		От ТК-71-4 до д.3 ул.Пушкинская	непрох. канал	50	89	17,1
ТЭЦ-4	ТК-71		От ТК-71-4 до д.5 ул.Пушкинская	непрох. канал	50	89	11,4
ТЭЦ-3	ТК-83		От д.14 до д.10 ул. Симеоновская	непрох. канал	50	76	40,7
ТЭЦ-3	ТК-83		От д.10 до д.8 ул. Симеоновская	непрох. канал	50	57	6,7
Южная	ТК-919а	ТК-919а-1	От ТК-919а до ТК-919а-1	непрох. канал	50	114	10
Южная	ТК-919а		От ТК-919а-1 до д.67/2 ул.Коминтерна	непрох. канал	50	89	25,4

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-16Б		От ТК-16Б до д.12 ул.Фадеева	непрох. канал	50	76	36,45
Южная	ТК-16Б		От ТК-16Б до кв.т/узла Попова,33	непрох. канал	50	114	22,85
ТЭЦ-4	ТК-53А		По д.42а пр-т Чайковского от т/узла	техподвал	50	159	5
ТЭЦ-4	ТК-53А		От ТК-53А-4 до д.46а пр-т Чайковского (мастерск)	непрох. канал	50	159	77,3
ТЭЦ-4	ТК-53А		От д.46а до д.46 пр-т Чайковского	непрох. канал	50	89	8,8
ТЭЦ-4	ТК-45А		От т/узла до д.18 ул.Ерофеева (д/сад №1)	непрох. канал	50	89	32,5
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-17 до д28 корп.2 ул.Громова	непрох. канал	50	89	10
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-16 до д28 корп.1 ул.Громова	непрох. канал	50	89	6
ВК-1	ТК-254	ТК-254-50	От ТК-254-14 до ТК-254-50	непрох. канал	50	219	201
ВК-1	ТК-254	ТК-254-52	От ТК-254-51 до ТК-254-52	непрох. канал	50	159	176
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-52 до ЦТП-5	непрох. канал	50	159	88
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-50 до д.4 ул.Гайдара ООО"Литос"	надземная	50	76	57
ВК-1	ТК-237		От ТК-237-1 до д.16 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	50	114	14,1
ВК-1	ТК-237		По д.16 пр-т 50 лет Октября на д.14	техподвал	50	114	11,7
ВК-1	ТК-237		От д.16 до д.14 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	50	114	38,3
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-17 до д.13 ул.Чудова	непрох. канал	50	76	44,8
ТЭЦ-3	ТК-113		От д.4/43 ул.Бебеля до д.1/45 ул.С.Перовской	непрох. канал	50	114	39,5
ТЭЦ-3	ТК-134		От д.47 ул.С.Перовской (травмотол) до канцелярии	непрох. канал	50	57	31,8
ТЭЦ-3	ТК-134		По д.47 ул.С.Перовской (канцелярия) на д.47/19	техподвал	50	57	24
ТЭЦ-3	ТК-134		От канцелярии до д.47 ул.С.Перовской (лор)	непрох. канал	50	57	6
ТЭЦ-1	ТК-279		От ТК-279 до д.69 ул. М.Конева (пождепо ПЧ-2)	непрох. канал	50	76	46,4
ТЭЦ-1	ТК-213а	ТК-213а-3	От ТК-213а до ТК-213а-3	непрох. канал	50	219	154,8
ТЭЦ-1	ТК-213а	ТК-213а-1	От ТК-213а-3 до ТК-213а-1	непрох. канал	50	159	120
ТЭЦ-1	ТК-213а	ТК-213а-7	От ТК-213а-5 до ТК-213а-7	непрох. канал	50	76	31,25
ТЭЦ-1	ТК-213а		От ТК-213а-7 до д.16 Академический пр-д	непрох. канал	50	76	18,1
ТЭЦ-1	ТК-213а		По д.16 Академический пр-д до т/узла	техподвал	50	57	16,3
ТЭЦ-3	ТК-510	ТК-510-6	От ТК-510-4 до ТК-510-6	непрох. канал	50	219	26,8
ТЭЦ-3	ТК-510	ТК-510-8	От ТК-510-6 до ТК-510-8	непрох. канал	50	219	97,2
ТЭЦ-3	ТК-510		От ТК-510-8 до д.126 ул.Горького	непрох. канал	50	114	9,7
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.126 ул.Горького до т/узла	техподвал	50	76	12

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-510	ТК-510-12	От ТК-510-10 до ТК-510-12	непрох. канал	50	219	62,25
ТЭЦ-3	ТК-510		От ТК-510-12 до д.85 ул.Горького	непрох. канал	50	133	17
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.85 ул.Горького до подключ. т/узла д.85	техподвал	50	219	4
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.85 ул.Горького до т/узла д.85	техподвал	50	57	6
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.85 ул.Горького до подключ. д/сада	техподвал	50	219	5
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.85 ул.Горького на д/сад	техподвал	50	57	9
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.85 ул.Горького на ТК-510-16	техподвал	50	219	7
ТЭЦ-3	ТК-510		От д.85 ул.Горького до т/узла д/сада № 122	непрох. канал	50	57	33,55
ТЭЦ-3	ТК-510		От т/узла до д. 87 ул.Горького (д/сад № 122)	непрох. канал	50	57	23,6
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516-15-3 до д.23 ул.Мусоргского	непрох. канал	50	57	25
ТЭЦ-3	ТК-519		По д.11 ул.Румянцева на д.31/13 ул.Шмидта	техподвал	50	76	18,7
ТЭЦ-3	ТК-519		По д.11 ул.Румянцева на д.9	техподвал	50	89	11,9
ТЭЦ-3	ТК-519		От д.11 до д.9 ул.Румянцева	непрох. канал	50	89	27,2
ТЭЦ-3	ТК-519		От д.9 ул.Румянцева до гаража (внутр)	непрох. канал	50	57	6,1
ТЭЦ-3	ТК-519		От д.11 ул.Румянцева до д.31/13 ул.Шмидта	непрох. канал	50	76	23,7
ТЭЦ-3	ТК-527	ТК-527-2	От ТК-527 до ТК-527-2	непрох. канал	50	159	55
ТЭЦ-3	ТК-527		От ТК-527-2 до ТК-527-4	кожух АЕ 1500мм	50	159	16
ТЭЦ-3	ТК-527		От ТК-527-4 до кв.т/узла наб.Аф.Никитина,32	непрох. канал	50	159	46,5
ТЭЦ-3	ТК-527		От кв.т/у д.32 до кв.т/у д.30 (д.28) наб.Аф.Никитина	непрох. канал	50	114	40,6
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.28 наб.Аф.Никитина до подключ. пр.устр-ва	техподвал	50	114	13
ТЭЦ-3	ТК-527	ТК-527-6	От д.28 наб.Аф.Никитина до ТК-527-6	непрох. канал	50	89	9
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.1/28 Комсомольский пр-т до пр.устр-ва	техподвал	50	76	2
ТЭЦ-3	ТК-527		От ТК-527-6 до д.23 ул.Горького	непрох. канал	50	89	68,7
ТЭЦ-3	ТК-527		От кв.т/узла д.32 до д.32 наб.Аф.Никитина (НИИ-2)	непрох. канал	50	159	81,8
ТЭЦ-3	ТК-529		От ТК-529 до ТК-530	непрох. канал	50	159	45
ТЭЦ-3	ТК-531		От ТК-530 до ТК-531	непрох. канал	50	159	14
ТЭЦ-3	ТК-532		От ТК-531 до ТК-532	полупрох.канал	50	159	18
ТЭЦ-3	ТК-533		От ТК-532 до ТК-533	непрох. канал	50	159	126
ТЭЦ-3	ТК-533		От ТК-533 до подключ.т/узла №1 по д.22 наб. Аф. Никитина (пристр.)	техподвал	50	133	4,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-533		По д.22 наб.Аф.Никитина (политех.) до т/узла №1	техподвал	50	57	7
ТЭЦ-3	ТК-533		По д.22 наб.Аф.Никитина (пристр.)от подкл.т/узла №1	техподвал	50	133	5
ТЭЦ-3	ТК-533		От д.22 наб.Аф.Никитина (пристр.) до корп.Ц	непрох. канал	50	133	24,1
ТЭЦ-3	ТК-533		По д.22 наб.Аф.Никитина (корп.Ц) до т/узла №3	техподвал	50	114	33,6
ТЭЦ-3	ТК-2-325а		От д.10/10А до точки подключения строения	непрох. канал	50	57	11
ТЭЦ-3	ТК-2-325а		От точки подключения до строения	непрох. канал	50	32	8,5
ТЭЦ-3	ТК-2-330		По д. 102/8 ул.Горького до т/узла	техподвал	50	89	3
ТЭЦ-3	ТК-2-334	ТК-2-334-12	От кв.т/узла до ТК-2-334-12	непрох. канал	50	114	54,6
ТЭЦ-3	ТК-2-334		От ТК-2-334-12 до д.80 наб.Аф.Никитина	непрох. канал	50	89	25,05
ТЭЦ-3	ТК-2-334		По д.80 наб.Аф.Никитина до подклоч. т/узла д.80	техподвал	50	89	5
ТЭЦ-3	ТК-2-334		По д.80 наб.Аф.Никитина до т/узла д.80	техподвал	50	89	1
ТЭЦ-3	ТК-2-334		По д.80 наб.Аф.Никитина до т/узла магазина	техподвал	50	57	5
ТЭЦ-3	ТК-2-334		От ТК-2-334-12 до д.82/2 наб.Аф.Никитина	непрох. канал	50	76	27,6
ТЭЦ-3	ТК-2-334		По д.82/2 наб.Аф.Никитина до т/узла	техподвал	50	76	3
кот.цех	ТК-1		От ТК-1-2 до д.76 Петербургское ш. (роддом №5)	непрох. канал	50	76	19,7
кот.цех	ТК-1		По д.76 Петербургское ш. (роддом №5) до т/узла	техподвал	50	76	2,1
кот.цех	ТК-2		От ТК-2-6 до д.7а Петербургское ш.	непрох. канал	50	76	6,9
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-31 до д.32 Смоленский пер.	непрох. канал	50	133	91,5
Южная	ТК-12В	ТК-12В-1'	От ТК-12В-1 до ТК-12В-1'	непрох. канал	50	219	73,5
Южная	ТК-12В	ТК-12В-3	От ТК-12В-1' до ТК-12В-3	непрох. канал	50	219	196,5
Южная	ТК-12В		От ТК-12В-3 до д.50 ул. Орджоникидзе (музыкальное училище)	непрох. канал	50	89	10,6
Южная	ТК-12В		По д.50 ул. Орджоникидзе (муз. училище) до т/узла	техподвал	50	114	2
Южная	ТК-12В	ТК-12В-5	От ТК-12В-3 до ТК-12В-5	непрох. канал	50	133	126,1
Южная	ТК-12В		От ТК-12В-5 до т/узла д.44 ул. Фадеева (д/сад №44) филиал шк.№39	непрох. канал	50	57	18,5
Южная	ТК-12В		По зданию т/узла д.44 ул. Фадеева (д/сад №44) филиал шк.№39 до т/узла	техподвал	50	57	1,5
Южная	ТК-12В		От т/узла до д.44 ул. Фадеева (д/сад №44) филиал шк.№39	непрох. канал	50	57	23,8
Южная	ТК-12В		От т/узла до д.39 ул. Фадеева,отдел образов(д/с	непрох. канал	50	57	21,3

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
			№121)				
Южная	ТК-12В		По зданию т/узла д.39 ул. Фадеева,отд образ(д/с №121)	техподвал	50	57	1,5
Южная	ТК-12В	ТК-12В-7	От ТК-12В-5 до ТК-12В-7	непрох. канал	50	114	61,5
Южная	ТК-12В		От ТК-12В-7 до д.42 ул. Фадеева (шк.№39)	непрох. канал	50	76	85,1
Южная	ТК-12В		По д.42 ул. Фадеева (шк.№39) до т/узла	техподвал	50	76	2
Южная	ТК-12В		От д.42 ул. Фадеева (шк.№39) до теплицы	непрох. канал	50	57	69,7
Южная	ТК-12В		От т/узла до д.40 ул. Фадеева (д/сад №118)	непрох. канал	50	76	42,3
Южная	ТК-12В		По д.40 ул. Фадеева (д/сад №118) до т/узла	техподвал	50	76	2
Южная	ТК-12В		По зданию т/узла до д.33 ул. Фадеева (детск. туб. санаторий №2) до т/узла	техподвал	50	89	2
Южная	ТК-12В		От т/узла до д.33 ул. Фадеева (детск.туб.санаторий №2)	непрох. канал	50	76	29,3
ТЭЦ-4	ТК-11В		От ТК-11В до д.45 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	50	114	20,5
ТЭЦ-4	ТК-11В		По д.45 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	50	76	5
ТЭЦ-4	ТК-2Б, нераб		От ТК-2Б до мастерской ул.Богданова,3	непрох. канал	50	159	
ТЭЦ-4	ТК-2Б, нераб	ТК-2Б-1	От мастерской ул.Богданова,3 до ТК-2Б-1	непрох. канал	50	114	15
ТЭЦ-4	ТК-2Б, нераб		От ТК-2Б-1 до профилакт.ул.Богданова,3	непрох. канал	50	114	9,5
ТЭЦ-4	ТК-2Б, нераб		От профилакт. до АБК ул.Богданова,3	непрох. канал	50	76	33
ТЭЦ-4	ТК-2Б, нераб		От мастерской до модуля	непрох. канал	50	76	72
ТЭЦ-4	ТК-2Б, нераб	ТК-2Б-3	От ТК-2Б-1 до ТК-2Б-3	непрох. канал	50	114	60
ТЭЦ-4	ТК-2Б, нераб		От ТК-2Б-3 до мойки	непрох. канал	50	114	79,5
ТЭЦ-4	ТК-2Б, нераб		От ТК-2Б-3 до плотницкой	непрох. канал	50	76	3,5
ТЭЦ-4	ТК-4Б		От ТК-4Б до д.61/64 ул.15 лет Октября	непрох. канал	50	133	33,7
ТЭЦ-4	ТК-4Б		По д.61/64 ул.15 лет Октября до подключ.д.63 к.1	техподвал	50	114	7,2
ТЭЦ-4	ТК-4Б		По д.61/64 ул.15 лет Октября на д.63 к.1	техподвал	50	114	7,2
ТЭЦ-4	ТК-4Б		По д.61/64 ул.15 лет Октября до подключ.т/узла	техподвал	50	114	24,6
ТЭЦ-4	ТК-4Б		По д.61/64 ул.15 лет Октября до т/узла	техподвал	50	89	2
ТЭЦ-4	ТК-4Б		По д.61/64 ул.15 лет Октября на д.66 ул.Склизкова	техподвал	50	114	14
ТЭЦ-4	ТК-4Б		От д.61/64 до д.63 корп.1 ул.15 лет Октября	непрох. канал	50	133	26,8
ТЭЦ-4	ТК-4Б		По д.63 корп.1 ул.15 лет Октября до подключ. т/узла	техподвал	50	114	45,6

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-4Б		По д.63 корп.1 ул.15 лет Октября до т/узла	техподвал	50	114	10,2
ТЭЦ-4	ТК-4Б		По д.63 корп.1 ул.15 лет Октября на д.63 корп.2	техподвал	50	114	4,15
ТЭЦ-4	ТК-4Б		От д.63 корп.1 до д.63 корп.2 ул.15 лет Октября	непрох. канал	50	133	26,2
ТЭЦ-4	ТК-4Б		По д.63 корп.2 ул.15 лет Октября до т/узла	техподвал	50	89	4
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.24 ул.Ипподромная до подключ. т/узла	техподвал	50	159	2
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.24 ул.Ипподромная до т/узла	техподвал	50	57	0,5
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.24 ул.Ипподромная на д.22а	техподвал	50	114	32,7
ТЭЦ-4	ТК-7Б		От д.24 до д.22а ул.Ипподромная	непрох. канал	50	114	15,65
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.22а ул.Ипподромная до подключ.т/узла	техподвал	50	114	8,6
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.22а ул.Ипподромная до т/узла	техподвал	50	57	17,9
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.22а ул.Ипподромная на д.38 корп.2	техподвал	50	114	4,25
ТЭЦ-4	ТК-7Б		От д.22а ул.Ипподромная до д.38 к.2 ул.Фадеева	непрох. канал	50	114	21,25
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.38 к.2 ул.Фадеева до подключ.д.36 корп.2	техподвал	50	114	45
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.38 к.2 ул.Фадеева до т/узла	техподвал	50	57	0,5
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.38 к.2 ул.Фадеева на д.36 корп.2	техподвал	50	89	7,9
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.38 к.2 ул.Фадеева на д.38 корп.1	техподвал	50	114	29,1
Южная	ТК-7Б		От ТК-7Б-4 до д.21 б-р Цанова	непрох. канал	50	76	48
Южная	ТК-7Б		По д.21 б-р Цанова до т/узла	техподвал	50	89	1,5
Южная	ТК-7Б		От д.19 до д.15 б-р Цанова	непрох. канал	50	159	24,5
Южная	ТК-7Б		По д.15 б-р Цанова до подключ. т/узла	техподвал	50	159	39,4
Южная	ТК-7Б		По д.15 б-р Цанова до т/узла	техподвал	50	57	4
Южная	ТК-7Б		По д.15 б-р Цанова до подключ.д.13	техподвал	50	159	20,8
Южная	ТК-7Б		По д.15 б-р Цанова на д.13	техподвал	50	57	3
Южная	ТК-7Б		По д.15 б-р Цанова на д.13а	техподвал	50	159	12,8
Южная	ТК-7Б		От д.15 до д.13 б-р Цанова	непрох. канал	50	57	22,6
Южная	ТК-7Б		По д.13 б-р Цанова до т/узла	техподвал	50	57	7,45
Южная	ТК-8Б		От д.25 до д.23 ул.Фадеева	непрох. канал	50	57	52
Южная	ТК-8Б		По д.23 ул.Фадеева до т/узла	техподвал	50	76	1
Южная	ТК-8Б		От ТК-8Б-10 до д.11 корп.1 б-р Цанова	непрох. канал	50	114	43,7
Южная	ТК-8Б		По д.11 корп.1 б-р Цанова до вводных задвижек	техподвал	50	76	1
Южная	ТК-8Б		По д.11 корп.1 б-р Цанова до подключ. т/узла	техподвал	50	76	3,5



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-8Б		По д.11 корп.1 б-р Цанова до т/узла	техподвал	50	76	2
Южная	ТК-8Б		По д.11 корп.1 б-р Цанова до подключ. ЦТП №98	техподвал	50	76	1,5
Южная	ТК-8Б		По д.11 корп.1 б-р Цанова на д.11 корп.2	техподвал	50	114	31,65
Южная	ТК-8Б		По д.9 корп.2 б-р Цанова до подключ. т/узла	техподвал	50	114	35
Южная	ТК-8Б		По д.9 корп.2 б-р Цанова до т/узла	техподвал	50	57	4
Южная	ТК-8Б		По д.9 корп.2 б-р Цанова на д.5 б-р Цанова	техподвал	50	114	10
ТЭЦ-4	ТК-8Б	ТК-8Б-3	От кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 до ТК-8Б-3	непрох. канал	50	114	37,5
ТЭЦ-4	ТК-8Б	ТК-8Б-5	От ТК-8Б-3 до ТК-8Б-5	непрох. канал	50	114	52,1
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.24 ул.Терещенко до подключ. т/узла №	техподвал	50	76	1,5
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.24 ул.Терещенко до т/узла №	техподвал	50	57	2
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.24 ул.Терещенко до т/узла №	техподвал	50	57	2
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.24 ул.Терещенко до т/узла №	техподвал	50	57	2
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От д.24,26 до д.28 ул.Терещенко	непрох. канал	50	57	37,5
ТЭЦ-4	ТК-9Б		От ТК-9Б-7 до склада ГО ул.Терещенко	непрох. канал	50	57	39
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-10	От ТК-12Б-8 до ТК-12Б-10	непрох. канал	50	133	35,2
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-10 до д.19 ул. Фадеева	непрох. канал	50	133	66,75
ТЭЦ-4	ТК-12Б		По д.19 ул. Фадеева до подключен.на д.3 б-р Цанова	техподвал	50	159	37,3
ТЭЦ-4	ТК-12Б		По д.19 ул. Фадеева на д.3 б-р Цанова	техподвал	50	159	1
ТЭЦ-4	ТК-12Б		По д.19 ул. Фадеева до подключ.т/узла	техподвал	50	159	9
ТЭЦ-4	ТК-12Б		По д.19 ул. Фадеева до т/узла	техподвал	50	89	8
Южная	ТК-12Б		По д.19 ул. Фадеева на д.37/45 Волоколамский пр.	техподвал	50	159	2
Южная	ТК-12Б		По д.19 ул. Фадеева к ТП-12Б-12	техподвал	50	159	12
Южная	ТК-12Б	ТК-12Б-12	От д.19 ул. Фадеева до ТП-12Б-12	непрох. канал	50	159	41,5
Южная	ТК-12Б		От ТП-12Б-12 до д.37/45 Волоколамский пр.	непрох. канал	50	76	4
Южная	ТК-12Б		По д.37/45 Волоколамский пр. до т/узла	техподвал	50	76	15
Южная	ТК-12Б		От ТП-12Б-12 до д.39 Волоколамский пр.	непрох. канал	50	89	10,4
Южная	ТК-12Б		По д.39 Волоколамский пр. до т/узла	техподвал	50	89	19
Южная	ТК-12Б		От д.19 ул. Фадеева до д.3 б-р Цанова	непрох. канал	50	159	43,65
Южная	ТК-12Б		По д.5 б-р Цанова до подключ. т/узла	техподвал	50	114	12

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-12Б		По д.5 б-р Цанова до т/узла	техподвал	50	89	10,5
Южная	ТК-12Б		По д.5 б-р Цанова на д.9 корп.2	техподвал	50	114	6
Южная	ТК-12Б		От д.5 до д.9 корп.2 б-р Цанова	непрох. канал	50	114	62,2
Южная	ТК-12Б		По д.3 б-р Цанова на д.1 б-р Цанова	техподвал	50	159	23,7
Южная	ТК-12Б		От д.3 до д.1 б-р Цанова	непрох. канал	50	159	20,7
Южная	ТК-12Б		По д.1 б-р Цанова до подключ. т/узла	техподвал	50	159	1
Южная	ТК-12Б		По д.1 б-р Цанова до т/узла	техподвал	50	89	2
Южная	ТК-12Б		По д.1 б-р Цанова до подключ. на д.7	техподвал	50	159	21
Южная	ТК-12Б		По д.1 б-р Цанова до на д.7	техподвал	50	159	2
Южная	ТК-12Б		По д.1 б-р Цанова на ТК-11д	техподвал	50	159	1,5
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А до кв.т/узла Ротмистрова,14а	непрох. канал	50	159	114,5
ТЭЦ-4	ТК-19А	ТК-19А-3	От кв.т/узла Ротмистрова,14а до ТК-19А-3	непрох. канал	50	76	44
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-3 до д.12 наб.Лазури	непрох. канал	50	57	5,3
ТЭЦ-4	ТК-19А	ТК-19А-1	От ТК-19А-3 до ТК-19А-1	непрох. канал	50	76	43,4
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-1 до д.14 наб.Лазури	непрох. канал	50	57	6,3
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-1 до д.16/2 наб.Лазури	непрох. канал	50	57	32,6
ТЭЦ-4	ТК-19А		От кв.т/узла Ротмистрова,14а до д.10 наб.Лазури	непрох. канал	50	76	62,2
ТЭЦ-4	ТК-19А	ТК-19А-7	От кв.т/узла Ротмистрова,14а до ТК-19А-7	непрох. канал	50	89	22,05
ТЭЦ-4	ТК-19А		От кв.т/узла Ротмистрова,14а до ТК-19А-7	непрох. канал	50	76	18,2
ТЭЦ-4	ТК-19А	ТК-19А-9	От ТК-19А-7 до ТК-19А-9	непрох. канал	50	76	29,8
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-9 до д.12 ул.Ротмистрова	непрох. канал	50	76	7,2
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-9 до д.10/4 ул.Ротмистрова	непрох. канал	50	76	43,5
ТЭЦ-4	ТК-19А	ТК-19А-11	От ТК-19А-7 до ТК-19А-11	непрох. канал	50	76	24,6
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-11 до д.14 ул.Ротмистрова, общ.	непрох. канал	50	57	5,9
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-11 до д.16 ул.Ротмистрова	непрох. канал	50	57	36,45
ТЭЦ-4	ТК-19А	ТК-19А-13	От ТК-19А-7 до ТК-19А-13	непрох. канал	50	76	70,1
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-13 до д.11 ул.Ротмистрова	непрох. канал	50	57	40,35
ТЭЦ-4	ТК-19А	ТК-19А-15	От ТК-19А-13 до ТК-19А-15	непрох. канал	50	76	24,9
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-15 до д.13 ул.Ротмистрова, общ.	непрох. канал	50	57	7,7
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-15 до д.15 ул.Ротмистрова	непрох. канал	50	57	43,25

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-19А		От кв.т/узла Ротмистрова,14а до кв.т/узла 15 лет Октября, д.3/22	непрох. канал	50	114	129,3
ТЭЦ-4	ТК-19А	ТК-19А-25	От кв.т/узла 15 лет Октября,3/22 до ТК-19А-25	непрох. канал	50	57	12,65
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-25 до д.6 наб.Лазури	непрох. канал	50	57	20,4
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-25 до д.8 наб.Лазури	непрох. канал	50	57	42,4
ТЭЦ-4	ТК-19А		От кв.т/узла 15 лет Октября,3/22 до д.4/2 наб.Лазури	непрох. канал	50	114	59,2
ТЭЦ-4	ТК-19А		От д.4/2 до д.2 наб.Лазури	непрох. канал	50	76	8,2
ТЭЦ-4	ТК-19А	ТК-19А-17	От кв.т/узла 15 лет Октября,3/22 до ТК-19А-17	непрох. канал	50	57	38,25
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-17 до д.20 ул.Ротмистрова	непрох. канал	50	57	6,8
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-17 до д.18 ул.Ротмистрова	непрох. канал	50	57	28,1
ТЭЦ-4	ТК-19А	ТК-19А-19	От кв.т/узла 15 лет Октября,3/22 до ТК-19А-19	непрох. канал	50	76	28,55
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-19 до д.3/22 ул.15 лет Октября	непрох. канал	50	57	8,25
ТЭЦ-4	ТК-19А	ТК-19А-21	От ТК-19А-19 до ТК-19А-21	непрох. канал	50	76	56,4
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-21 до д.5/21ул. 15 лет Октября	непрох. канал	50	57	12,9
ТЭЦ-4	ТК-19А	ТК-19А-23	От ТК-19А-21 до ТК-19А-23	непрох. канал	50	57	18,1
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-23 до д.19 ул.Ротмистрова	непрох. канал	50	57	8,2
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-23 до д.17 ул.Ротмистрова	непрох. канал	50	57	35,95
ТЭЦ-4	ТК-714	ТК-714-30	От ТК-714-10 до ТК-714-30	непрох. канал	50	219	95,2
ТЭЦ-4	ТК-714		От ТК-714-30 до д.9 корп.4 Волоколамский пр-т	непрох. канал	50	219	71,3
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.9 корп.4 Волоколамский пр-т до подключ. на ТК-714-34	техподвал	50	219	17
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.9 корп.4 Волоколамский пр-т на ТК-714-34	техподвал	50	219	7,5
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.9 корп.4 Волоколамский пр-т до подключ. т/узла	техподвал	50	219	6,5
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.9 корп.4 Волоколамский пр-т до т/узла	техподвал	50	76	5
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.9 корп.4 Волоколамский пр-т на д.7 корп.1	техподвал	50	76	3
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.9 корп.4 Волоколамский пр-т на ТК-714-38(ТК-24А-)	техподвал	50	219	5
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.9 корп.4 Волоколамский пр-т	техподвал	50	219	7
ТЭЦ-4	ТК-714	ТК-24А-(ТК-714-38)	От д.9 корп.4 Волоколамский пр-т до ТК-24А-(ТК-714-38)	непрох. канал	50	219	79,9
ТЭЦ-4	ТК-714		От ТК-24А- (ТК-714-38) до д.7 корп.2 Волоколамский пр.	непрох. канал	50	114	6,25
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.7 корп.2 Волоколамский пр-т до	техподвал	50	114	3

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
			подключ.т/узла				
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.7 корп.2 Волоколамский пр-т до т/узла	техподвал	50	89	5
ТЭЦ-4	ТК-714	ТК-714-34	От д.9 корп.4 Волоколамский пр-т до ТК-714-34	непрох. канал	50	159	22,9
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.1 ул.Озерная до т/узла	техподвал	50	76	2
ТЭЦ-4	ТК-714		От ТК-714-34 до д.9 Волоколамский пр-т	непрох. канал	50	76	40,85
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.9 Волоколамский пр-т до т/узла	техподвал	50	76	1,5
Бурашево			От д.52 до д.53	непрох. канал	50	89	20
Бурашево		ТК-146	От д.53 до ТК-146	непрох. канал	50	57	16
Бурашево			От ТК-146 до водонапорной башни	непрох. канал	50	57	3
Бурашево			От ТК-146 до бака	непрох. канал	50	57	23
ТЭЦ-3	ТК-527		От д.21/3 ул.Горького до гаража	непрох. канал	49	32	14,4
ТЭЦ-4	ТК-731/56А		От ТК-731 до кузницы ТТУ	непрох. канал	49	57	30
ТЭЦ-4	ТК-731/56А		По зданию кузницы ТТУ до т/узла		49	57	
ТЭЦ-4	ТК-404		От ТК-404-2 до д.57 ул.Желябова	непрох. канал	49	57	49,3
ТЭЦ-4	ТК-404		По д.57 ул.Желябова до подключ. гаража д.16 Володарского	по зданию гаража	49	57	6
ТЭЦ-4	ТК-404		От подключения гаража до д.16 Володарского	по зданию гаража	49	57	7,1
ТЭЦ-4	ТК-407/74	ТК-74-2	От ТК-407 до ТК-74-2	непрох. канал	49	114	38,2
ТЭЦ-4	ТК-407/74		От ТК-74-2 до д.2а ул.Пушкинская	непрох. канал	49	57	17
ТЭЦ-4	ТК-407/74		От д.2а до д.2/30 ул.Пушкинская	непрох. канал	49	57	12,65
ТЭЦ-3	ТК-415		От ТК-415 до д.16 ул.В-Новгорода	непрох. канал	49	76	11
ТЭЦ-3	ТК-415		По д.16 ул.В-Новгорода на д.17 ул.Советская	техподвал	49	76	7,8
ТЭЦ-4	ТК-83		От ТК-83-22 до д.6 Тверской пр-т (банк Тверь)	непрох. канал	49	76	11,3
ТЭЦ-4	ТК-83		По д.6 Тверской пр-т (пристройка)	техподвал	49	76	12,9
ТЭЦ-4	ТК-83	ТК-83-18	От д.6 Тверской пр-т (банк Тверь) до ТК-83-18	непрох. канал	49	76	29,4
ТЭЦ-4	ТК-83		От ТК-83-18 до д.6/20 Тверской пр-т	непрох. канал	49	76	29,75
ТЭЦ-3	ТК-86-6	ТК-86-32	От ТК-86-6 до ТК-86-32	непрох. канал	49	114	31,5
ТЭЦ-3	ТК-86-6	ТК-86-8	От ТК-86-10 до ТК-86-8	непрох. канал	49	114	43,1
ТЭЦ-3	ТК-86-6		От ТК-86-8 до д.3 Тверская пл.	непрох. канал	49	76	7,2
ТЭЦ-3	ТК-86-6		От д.3 Тверская пл. до гаража	непрох. канал	49	57	16,2
ТЭЦ-3	ТК-86-6		От ТК-86-14 до д.6 Тверская пл. (магазин)	непрох. канал	49	114	8,15

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-94	ТК-94-5а	От д.4 ул.Советская (мед.академия) до ТК-94-5а	непрох. канал	49	57	25,15
ТЭЦ-3	ТК-94		От ТК-94-5а до ТП	непрох. канал	49	57	2,75
Южная	ТК-23Б		От ТК-23Б до д.14 Садовый пер.	непрох. канал	49	76	6,9
Южная	ТК-18Б	ТК-18Б-7	От ТК-18Б-9 до ТК-18Б-7	непрох. канал	49	76	127
Южная	ТК-18Б		От ТК-18Б-7 до д.62а пр-т Чайковского	непрох. канал	49	76	10
Южная	ТК-18Б	ТК-18Б-1	От ТК-18Б до ТК-18Б-1	непрох. канал	49	159	114,8
Южная	ТК-18Б	ТК-18Б-3	От ТК-18Б-1 до ТК-18Б-3	непрох. канал	49	159	91,6
ТЭЦ-4	ТК-13Б		От ТК-13Б-1 до т/узла Ипподромная,2а	непрох. канал	49	114	40,9
ТЭЦ-4	ТК-13Б		От ТК-13Б-1 до д.18 Волоколамский пр-т	непрох. канал	49	159	31,8
ТЭЦ-4	ТК-13Б		От ТК-13Б-5 до д.12/42 Волоколамский пр-т	непрох. канал	49	76	11,8
ТЭЦ-4	ТК-52А		От ТК-52А до д.4 ул.Кайкова (ст.скорой пом)	непрох. канал	49	57	30,8
ТЭЦ-4	ТК-52А		По д.4 ул.Кайкова (ст.скорой пом) до т/узла	техподвал	49	57	1,6
ТЭЦ-4	ТК-47А		От д.4 корп.1 до д.6 пр.Швейников	непрох. канал	49	114	26,2
ТЭЦ-4	ТК-47А		От ТК-47А-15 до д.24а пр-т Чайковского	непрох. канал	49	76	26,2
ВК-1	ТК-244-1		От ТК-244-1 до д.44а пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	49	159	15,3
ВК-1	ТК-244-1		По д.44а до кв.т/узла пр-т 50 лет Октября	техподвал	49	159	17,9
ВК-1	ТК-244-1		От кв.т/узла до т/узла д.44а пр-т 50 лет Октября	техподвал	49	114	57,4
ВК-1	ТК-244-1		От д.44а до д.44 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	49	114	20
ВК-1	ТК-244-1		По д.44 пр-т 50 лет Октября (от ввода) на д.42	техподвал	49	89	5,8
ВК-1	ТК-244-1		По д.44 пр-т 50 лет Октября до т/узла	техподвал	49	89	3
ВК-1	ТК-244-1		По д.44 пр-т 50 лет Октября до т/узла магазина	техподвал	49	57	64
ВК-1	ТК-244-1		От д.44а до д.40 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	49	89	20,2
ВК-1	ТК-244-1		По д.40 пр-т 50 лет Октября на д.38	техподвал	49	114	82,4
ВК-1	ТК-244-1		По д.40 пр-т 50 лет Октября до т/узла	техподвал	49	89	4
ВК-1	ТК-244-1		От д.40 до д.38 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	49	114	20,2
ВК-1	ТК-244-1		По д.38 пр-т 50 лет Октября на д.36	техподвал	49	89	2,3
ВК-1	ТК-244-1		По д.38 пр-т 50 лет Октября до т/узла	техподвал	49	89	3,4
ВК-1	ТК-244-1		По д.38 пр-т 50 лет Октября до т/узла магазина	техподвал	49	57	57,3
ВК-1	ТК-239	ТК-239-5	От ТК-239 до ТК-239-5	непрох. канал	49	273	36
ВК-1	ТК-239		От ТК-239-5 до д.30 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	49	273	36,4
ВК-1	ТК-239		По д.30 пр-т 50 лет Октября на д.34	техподвал	49	219	72

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-1	ТК-239		По д.30 пр-т 50 лет Октября на д.34	техподвал	49	159	48
ВК-1	ТК-239		По д.30 пр-т 50 лет Октября на ТК-239-1	техподвал	49	219	3,55
ВК-1	ТК-239		По д.30 пр-т 50 лет Октября до т/узла	техподвал	49	114	4,5
ВК-1	ТК-239		От д.30 до д.34 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	49	159	20
ВК-1	ТК-239		По д.34 пр-т 50 лет Октября на д.32	техподвал	49	159	33
ВК-1	ТК-239		По д.34 пр-т 50 лет Октября на д.32	техподвал	49	114	3,7
ВК-1	ТК-239		По д.34 пр-т 50 лет Октября до т/узла	техподвал	49	114	28,7
ВК-1	ТК-239		От д.34 до д.32 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	49	114	28,1
ВК-1	ТК-239		По д.32 пр-т 50 лет Октября на д.34а	техподвал	49	114	11
ВК-1	ТК-236		От ТК-236 до д.12а пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	49	159	52,9
ВК-1	ТК-236		По д.12а пр-т 50 лет Октября до т/узла д.12а	техподвал	49	89	0,5
ВК-1	ТК-236		По д.12а пр-т 50 лет Октября на ТК-236-1	техподвал	49	133	6
ВК-1	ТК-236	ТК-236-1	От д.12а пр-т 50 лет Октября до ТК-236-1	непрох. канал	49	133	16,6
ВК-1	ТК-236	ТК-236-3	От ТК-236-1 до ТК-236-3	непрох. канал	49	133	73,45
ВК-1	ТК-236		От ТК-236-3 до д.6 1-й Мигаловский пр-д	непрох. канал	49	89	8
ВК-1	ТК-236		По д.6 1-й Мигаловский пр-д на д.4 1-й Мигаловский пр-д	техподвал	49	89	9,72
ВК-1	ТК-236		От д.6 до д.4 1-й Мигаловский пр-д	непрох. канал	49	76	35,7
ВК-1	ТК-236		По д.4 1-й Мигаловский пр-д до т/узла	техподвал	49	76	11
ВК-1	ТК-236		От ТК-236-3 до д.8 1-й Мигаловский пр-д	непрох. канал	49	76	22,8
ВК-1	ТК-236		От ТК-236-1 до д.12б пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	49	76	32,6
ВК-1	ТК-236		По д.12а пр-т 50 лет Октября на д.12	техподвал	49	76	8,6
ВК-1	ТК-236		От д.12а до д.12 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	49	76	29,1
ВК-2	ТК-225	ТК-225-3	От ТК-225-1 до ТК-225-3	непрох. канал	49	114	58,1
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-3 до д.28 корп.9 ул.Бобкова	непрох. канал	49	57	5,8
ВК-2	ТК-225		От д.28 корп.9 до д.28 корп.8 ул.Бобкова	непрох. канал	49	57	20
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-3 до ТК-225-5	непрох. канал	49	114	62,65
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-5 до д.28 корп.5 ул.Бобкова	непрох. канал	49	89	8
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-5 до ТК-225-7	непрох. канал	49	114	35,65
ВК-2	ТК-225	ТК-225-9	От ТК-225-7 до ТК-225-9	непрох. канал	49	114	33,2
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-9 до д.28 корп.7 ул.Бобкова	непрох. канал	49	89	20

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-9 до д.28 корп.6 ул.Бобкова	непрох. канал	49	89	10
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-9 до ТК-225-11	непрох. канал	49	114	32,6
ТЭЦ-3	ТК-753	ТК-753-2	От ТК-753 до ТК-753-2	непрох. канал	49	89	37,3
ТЭЦ-3	ТК-753	ТК-753-4	От ТК-753-2 до ТК-753-4	непрох. канал	49	89	36,85
ТЭЦ-3	ТК-753		От ТК-753-4 до д.6 пр-т Калинина	непрох. канал	49	57	39,92
ТЭЦ-3	ТК-753		По д.6 пр-т Калинина до т/узла	техподвал	49	57	14,4
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-15	От ТК-117-13 до ТК-117-15	непрох. канал	49	273	66,55
ТЭЦ-3	ТК-440		От ТК-440 до д.7 Комсомольский пр-т	непрох. канал	49	114	12,3
ТЭЦ-3	ТК-440		По д.7 Комсомольский пр-т до т/узла	техподвал	49	89	6,2
ТЭЦ-3	ТК-519		От ЦТП(№137) Румянцева,5 до д.14 ул.Мусоргского	непрох. канал	49	89	52,43
ТЭЦ-3	ТК-519		По д.14 ул.Мусоргского до т/узла	техподвал	49	57	
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-1-6	От ТК-519-1-4 до ТК-519-1-6	непрох. канал	49	114	26,3
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-1-6 до д.7 ул.Румянцева	непрох. канал	49	57	14,55
ТЭЦ-3	ТК-519		От кв.т/узла Румянцева,11 до д.11 ул.Румянцева	непрох. канал	49	76	15,5
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-31	От кв.т/узла Румянцева,11 до ТК-519-31	непрох. канал	49	76	6,55
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-33	От ТК-519-31 до ТК-519-33	непрох. канал	49	57	34
	ТК-519		От ТК-519-31 до ответвления на д.16 ул. Мусоргского (ГВС)	непрох. канал	49		54
	ТК-519		От ответвления до д.16 ул. Мусоргского (ГВС)	непрох. канал	49		27
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-33-1	От ТК-519-33 до ТК-519-33-1	непрох. канал	49	57	12
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-33-1 до д.20/27а ул.Мусоргского	непрох. канал	49	57	21,1
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-33-1 до д.20/27(д.27/22) ул.Мусоргского	непрох. канал	49	57	19,4
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-33 до д.29 ул.Шмидта	непрох. канал	49	57	11,1
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-9	От ТК-519-7 до ТК-519-9	непрох. канал	49	159	97,8
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-9-1	От ТК-519-9 до ТК-519-9-1	непрох. канал	49	89	43,45
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-9-1 до кв.т/узла Шмидта,34/5	непрох. канал	49	89	26,95
ТЭЦ-3	ТК-519		От кв.т/узла до ТК-519-9-1	непрох. канал	49	89	26,95
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-9-1 до д.34/5 ул.Шмидта	непрох. канал	49	89	24,15
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-9-1 до д.32 ул.Шмидта	непрох. канал	49	57	23,8
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-11	От ТК-519-9 до ТК-519-11	непрох. канал	49	159	39,4

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-11 до д.39 ул.Шмидта	непрох. канал	49	76	45,8
ТЭЦ-3	ТК-519		По д.39 ул.Шмидта до т/узла	техподвал	49	76	1,5
ТЭЦ-3	ТК-527		От ТК-527-4 до д.21/3 ул.Горького	непрох. канал	49	57	60,4
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.21/3 ул.Горького до подключ. т/узла	техподвал	49	57	1,5
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.21/3 ул.Горького до т/узла	техподвал	49	57	3
ТЭЦ-3	ТК-530		От ТК-530 до гаража д.2 ул.Горького	непрох. канал	49	57	14
ТЭЦ-3	ТК-530		По зданию гаража д.2 ул.Горького до т/узла		49	57	24
ТЭЦ-3	ТК-530		От гаража до склада д.2 ул.Горького	непрох. канал	49	57	10,9
ТЭЦ-3	ТК-530		По зданию склада д.2 ул.Горького		49	57	9
ТЭЦ-3	ТК-530		От склада до д.2 ул.Горького (церковь)	непрох. канал	49	57	34
ТЭЦ-3	11		От ТК-611-3 до д.29/33 ул.Мусоргского	непрох. канал	49	57	94
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.4 ул.П.Савельевой (шк.№40) до т/узла	техподвал	49	89	4
ТЭЦ-3	ТК-384		От д.4 ул.П.Савельевой (шк.№40) до спортзала	непрох. канал	49	57	19
кот.цех	ТК-7	ТК-7-33	От ТК-7-25 до ТК-7-33	непрох. канал	49	133	54
кот.цех	ТК-7	ТК-7-35	От ТК-7-33 до ТК-7-35	непрох. канал	49	133	71
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-35 до здания уч.корпуса №8	непрох. канал	49	133	24
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-27 до здания полк.гаража	непрох. канал	49	76	9,6
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-27 до здания университ.гаража	непрох. канал	49	76	65,2
кот.цех	ТК-7	ТК-7-4	От ТК-7 до ТК-7-4	полупрох.канал	49	219	21,6
кот.цех	ТК-7	ТК-7-4	От ТК-7 до ТК-7-4	непрох. канал	49	219	44,1
кот.цех	ТК-7	ТК-7-2	От ТК-7-4 до ТК-7-2	непрох. канал	49	159	16,05
кот.цех	ТК-12		От ТК-12 до ТК-13	непрох. канал	49	219	49,3
кот.цех	ТК-13		От ТК-13 до ТК-14	непрох. канал	49	219	43,45
кот.цех	ТК-14		От ТК-14 до д.45а Петербургское ш.	непрох. канал	49	159	35,75
	ТК-14		От д.45а Петербургское ш. до д. 45 Петербургское ш. (ГВС)	непрох. канал	49		19
кот.цех	ТК-14		По д.45а Петербургское ш. до подключ. т/узла	техподвал	49	114	10,7
кот.цех	ТК-14		По д.45а Петербургское ш. до т/узла	техподвал	49	89	1
кот.цех	ТК-14	ТК-14-2	По д.45а Петербургское ш. на ТК-14-2	техподвал	49	114	2
кот.цех	ТК-14	ТК-14-6	От ТК-14-2 до ТК-14-6	непрох. канал	49	76	47
кот.цех	ТК-14		От ТК-14-6 до д.45 Петербургское ш.	непрох. канал	49	76	70,2



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
кот.цех	ТК-14		По д.45 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	49	57	1,5
кот.цех	ТК-14		От ТК-14-6 до д.43 Петербургское ш.	непрох. канал	49	76	9,6
кот.цех	ТК-14		По д.43 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	49	57	1,5
кот.цех	ТК-14		От ТК-14-6 до д.41 Петербургское ш.	непрох. канал	49	76	72,2
кот.цех	ТК-14		По д.41 Петербургское ш. до подключ. т/узла №1	техподвал	49	76	1,5
кот.цех	ТК-14		По д.41 Петербургское ш. до т/узла №1	техподвал	49	57	1
кот.цех	ТК-14		По д.41 Петербургское ш. до т/узла №2	техподвал	49	57	0,9
кот.цех	ТК-14		От ТК-14-4 до точки подключения д.37 корп.1 Петербургское ш.	непрох. канал	49	114	48,3
кот.цех	ТК-14		По д.37 корп.1 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	49	57	1,8
кот.цех	ТК-14		От д.37 корп.1 Петербургское ш.до точки подключения	непрох. канал	49	57	11
кот.цех	ТК-14	ТК-14-8	От точки подключения д.37 корп.1 Петербургское ш. до ТК-14-8	непрох. канал	49	114	129,05
кот.цех	ТК-14		От ТК-14-8 до д.10 ул.Стадионная (в/ч 68928)	непрох. канал	49	76	5,6
кот.цех	ТК-14		По д.10 ул.Стадионная (в/ч 68928) до т/узла	техподвал	49	76	1,5
кот.цех	ТК-14		От ТК-14-8 до кв. т/узла Петербургское ш.,33	непрох. канал	49	114	26,75
кот.цех	ТК-17	ТК-17-1	От д.60 Петербургское ш. до ТК-17-1	непрох. канал	49	159	58,4
кот.цех	ТК-17	ТК-17-3'	От ТК-17-1 до ТК-17-3'	непрох. канал	49	159	24,1
кот.цех	ТК-17		От ТК-17-3' до д.62а Петербургское ш.	непрох. канал	49	76	12
кот.цех	ТК-17		По д.62а Петербургское ш. до т/узла	техподвал	49	89	1,5
кот.цех	ТК-17		От ТК-17-3' до т/узла д.58а Петербургское ш. (д/с №45)	непрох. канал	49	76	18,6
кот.цех	ТК-17		От т/узла до д.58а Петербургское ш. (д/с №45)	непрох. канал	49	57	37,4
кот.цех	ТК-17	ТК-17-3	От ТК-17-3' до ТК-17-3	непрох. канал	49	133	112,45
кот.цех	ТК-17		По д.5 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла	техподвал	49	114	0,5
кот.цех	ТК-17		По д.5 ул.П.Савельевой до т/узла	техподвал	49	89	6
кот.цех	ТК-17		По д.5 ул.П.Савельевой на д.3	техподвал	49	114	12
кот.цех	ТК-17		От д.5 до д.3 ул.П.Савельевой	непрох. канал	49	114	35,5
кот.цех	ТК-17		По д.3 ул.П.Савельевой до т/узла	техподвал	49	89	34,5
кот.цех	ТК-19а		От д.69 до д.67 Петербургское ш.	непрох. канал	49	273	26,3
кот.цех	ТК-19а		По д.67 Петербургское ш. до подключ. на д.71	техподвал	49	159	17,2

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
кот.цех	ТК-19а		По д.67 Петербургское ш. на д.71	техподвал	49	133	2,8
кот.цех	ТК-19а		По д.67 Петербургское ш. до подключ. на д.63	техподвал	49	159	2,5
кот.цех	ТК-19а		По д.67 Петербургское ш. на д.63	техподвал	49	89	8,5
кот.цех	ТК-19а		По д.67 Петербургское ш. до т/узла д.67	техподвал	49	89	12,5
кот.цех	ТК-19а		От д.67 до д.63 Петербургское ш.	непрох. канал	49	89	55
кот.цех	ТК-19а		По д.63 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	49	89	7
кот.цех	ТК-22		От ТК-22-3 до кв.т/узла д.89 Петербургское ш.	непрох. канал	49	133	21,5
кот.цех	ТК-22		По кв.т/узла д.89 Петербургское ш. до подключ. на д.91	техподвал	49	114	
кот.цех	ТК-22		По кв.т/узла д.89 Петербургское ш. т/тр на д.91	техподвал	49	89	
кот.цех	ТК-22		По кв.т/узла д.89 Петербургское ш. до подключ. ГВС	техподвал	49	89	
кот.цех	ТК-22		По кв.т/узла д.89 Петербургское ш. до т/узла д.89	техподвал	49	57	
кот.цех	ТК-22	ТК-22-3	От кв.т/узла до ТК-22-3	непрох. канал	49	114	21,5
кот.цех	ТК-22	ТК-22-5	От ТК-22-3 до ТК-22-5	непрох. канал	49	114	34
кот.цех	ТК-22		От ТК-22-5 до д.91 Петербургское ш.	непрох. канал	49	89	16,1
кот.цех	ТК-22		По д.91 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	49	89	1,3
ТЭЦ-4	ТК-12А		От т. подключ.ГО до очистных сооруж.		49	45	115
Южная	ТК-17В		От ТК-17В до д.41 Зеленый пр-д	непрох. канал	49	114	4,5
Южная	ТК-17В		По д.41 Зеленый пр-д до подключ. т/узла	техподвал	49	114	8,5
Южная	ТК-17В		По д.41 Зеленый пр-д до т/узла	техподвал	49	76	2,5
Южная	ТК-17В		По д.41 Зеленый пр-д на д.55/39 ул.Орджоникидзе	техподвал	49	114	3,3
Южная	ТК-17В		От д.41 Зеленый пр-д до д.55/39 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	49	114	28,8
Южная	ТК-17В		По д.55/39 ул.Орджоникидзе до подключ.т/узла	техподвал	49	89	5,6
Южная	ТК-17В		По д.55/39 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	49	76	3,5
Южная	ТК-17В		По д.55/39 ул.Орджоникидзе на д.53 корп.1	техподвал	49	76	19,2
Южная	ТК-17В		От д.55/39 до д.53 корп.1 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	49	76	19,6
Южная	ТК-17В		По д.53 корп.1 ул.Орджоникидзе	техподвал	49	76	3,2
ТЭЦ-4	ТК-6В		По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла на д.79	техподвал	49	114	37
ТЭЦ-4	ТК-6В		От д.81а до д.79 ул.Склизкова	непрох. канал	49	114	21,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-6В		По д.79 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	49	114	28
ТЭЦ-4	ТК-3В	ТК-3В-2	От ТК-3В до ТК-3В-2	непрох. канал	49	219	33,26
ТЭЦ-4	ТК-3В	ТК-3В-4	От ТК-3В-2 до ТК-3В-4	непрох. канал	49	219	80,26
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.50/23 пр-т Победы до подключ. д.25	техподвал	49	159	0,5
ТЭЦ-4	ТК-3В		От д.50/23 пр-т Победы до д.25 ул.Т.Ильиной	непрох. канал	49	76	25,4
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.25 ул.Т.Ильиной до т/узла	техподвал	49	76	3,5
ТЭЦ-4	ТК-3В	ТК-807-15	От д.47/27 пр.Победы до ТК-807-15	непрох. канал	49	114	35,45
ТЭЦ-4	ТК-3В		От ТК-807-15 до д.47/27 пр.Победы (8-9 подъезды)	непрох. канал	49	114	67
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.47/27 пр.Победы до вводных задвижек	техподвал	49	89	0,55
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.47/27 пр.Победы до подключ.вентиляции	техподвал	49	89	0,73
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.47/27 пр.Победы до подключ.ГВС	техподвал	49	89	0,97
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.47/27 пр.Победы до подключ.эл.узла маг. "Электротовары"	техподвал	49	89	1,46
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.47/27 пр.Победы до эл.узла маг. "Электротовары"	техподвал	49	57	0,5
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.47/27 пр.Победы до эл.узла дома (8-9 подъезды)	техподвал	49	89	0,2
ТЭЦ-4	ТК-3Б	ТК-3Б-13	От кв.т/узла ул.Склизкова, 31 до ТК-3Б-13	непрох. канал	49	57	34
ТЭЦ-4	ТК-3Б		От ТК-3Б-13 до д.33 ул.Склизкова	непрох. канал	49	57	7,1
ТЭЦ-4	ТК-4Б		По д.66 ул.Склизкова на д.68	техподвал	49	114	36
ТЭЦ-4	ТК-4Б		От д.66 до д.68 ул.Склизкова	непрох. канал	49	114	13,65
ТЭЦ-4	ТК-4Б		По д.68 ул.Склизкова до подключ.перемычки	техподвал	49	114	21
ТЭЦ-4	ТК-4Б		По д.68 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	49	114	1,4
ТЭЦ-4	ТК-7Б		От д.38 корп.2 до д.38 корп.1 ул.Фадеева	непрох. канал	49	114	47,3
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.38 корп.1 ул.Фадеева до т/узла	техподвал	49	89	17,9
ТЭЦ-4	ТК-7Б		От д.38 корп.2 до д.36 корп.2 ул.Фадеева	непрох. канал	49	89	33,2
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.36 корп.2 ул.Фадеева до т/узла	техподвал	49	89	7,5
Южная	ТК-8Б		От д.11 корп.1 до д.11 корп.2 б-р Цанова	непрох. канал	49	114	14,7
Южная	ТК-8Б		По д.11 корп.2 б-р Цанова до подключ.т/узла	техподвал	49	89	1,2
Южная	ТК-8Б		По д.11 корп.2 б-р Цанова до т/узла	техподвал	49	76	4
Южная	ТК-8Б		По д.11 корп.2 б-р Цанова на д.9 корп.1	техподвал	49	89	57,4
Южная	ТК-8Б		От д.11 корп.2 до д.9 корп.1 б-р Цанова	непрох. канал	49	89	13,95

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-8Б		По д.9 корп.1 б-р Цанова до подключ. т/узла	техподвал	49	89	19,7
Южная	ТК-8Б		По д.9 корп.1 б-р Цанова до т/узла	техподвал	49	76	3
Южная	ТК-8Б		По д.9 корп.1 б-р Цанова на д.7	техподвал	49	89	35,3
Южная	ТК-8Б		От д.9 корп.1 до д.7 б-р Цанова	непрох. канал	49	89	25,65
Южная	ТК-12Б		От д.1 до д.7 б-р Цанова	непрох. канал	49	159	11,8
Южная	ТК-12Б		По д.7 б-р Цанова до подключ. т/узла	техподвал	49	159	36
Южная	ТК-12Б		По д.7 б-р Цанова до т/узла	техподвал	49	89	5
Южная	ТК-12Б		По д.7 б-р Цанова на д.9.корп.1	техподвал	49	159	47,2
ТЭЦ-4	ТК-714		От ТК-24А- (ТК-714-38) до д.3 ул. Озерная	непрох. канал	49	114	11,6
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.3 ул. Озерная до т/узла	техподвал	49	89	6
ВНИИСВ		ТК-21	От ТК-20б до ТК-21	непрох. канал	49	219	59,8
ВНИИСВ		ТК-26	От ТК-21 до ТК-26	непрох. канал	49	219	144,7
ТЭЦ-4	ТК-724	ТК-724-3	От ТК-724 до ТК-724-3	непрох. канал	48	273	63,1
ТЭЦ-4	ТК-724	ТК-724-5	От ТК-724-3 до ТК-724-5	непрох. канал	48	219	75,85
ТЭЦ-4	ТК-724		От новой т/трассы до д.16/1 пр-т Чайковского	непрох. канал	48	114	22,25
ТЭЦ-4	ТК-724	ТК-724-7а	От ТК-724-5 до ТК-724-7а	непрох. канал	48	159	61,6
ТЭЦ-4	ТК-724	ТК-724-7	От ТК-724-7а до ТК-724-7	полупрох.канал	48	159	28,1
ТЭЦ-4	ТК-724	ТК-724-9	От ТК-724-7 до ТК-724-9	непрох. канал	48	114	21,65
ТЭЦ-4	ТК-724		От ТК-724-11 до д.7 (15/2) пр-т Чайковского	непрох. канал	48	76	17,75
ТЭЦ-4	ТК-724		От ТК-56А-3 до д.17/1 пр-т Чайковского	непрох. канал	48	89	35,9
ТЭЦ-3	ТК-416		От ТК-416-6 до д.10 наб.Ст.Разина	непрох. канал	48	219	49,9
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-3	От ТК-68-1 до ТК-68-3	непрох. канал	48	159	66,3
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-3а до д.33 ул.Советская	непрох. канал	48	159	23,7
ТЭЦ-4	ТК-68		От д.18 до д.20/29 ул.Крылова	непрох. канал	48	57	38,6
ТЭЦ-3	ТК-76	ТК-76-10-1	От д.52/12 ул.Симеоновская (Универ) до ТК-76-10-1	непрох. канал	48	89	44,2
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-10-1 до д.54 ул.Симеоновская	непрох. канал	48	89	5
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-10-2 до д.33 ул.Желябова	непрох. канал	48	114	9,3
ТЭЦ-3	ТК-76		От т/узла до д.28/14 ул.Желябова(д.14 ул.Трехсвятская)	непрох. канал	48	76	59,8
ТЭЦ-3	ТК-76		От т/узла до д.12б ул.Трехсвятская	непрох. канал	48	57	25
ТЭЦ-3	ТК-76		От т/узла до д.12а ул.Трехсвятская	непрох. канал	48	57	30

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-79		От ТК-79 до д.28/27 ул.Трехсвятская	непрох. канал	48	114	14,5
ТЭЦ-3	ТК-79		От д.28/27 ул.Трехсвятская до д.29 ул.Радищева	непрох. канал	48	76	12,1
ТЭЦ-3	ТК-79		По д.29 ул.Радищева	техподвал	48	76	21,8
ТЭЦ-3	ТК-79		Между корпусами д.29 ул.Радищева	непрох. канал	48	76	3,15
ТЭЦ-3	ТК-79		По д.29 ул.Радищева до т/узла	техподвал	48	76	8,5
ТЭЦ-3	ТК-79		От д.29 до д.29а ул.Радищева (PCY)	непрох. канал	48	76	8,5
ТЭЦ-3	ТК-81		От ТК-81-1 до д.19 ул.Радищева	непрох. канал	48	89	28,6
ТЭЦ-3	ТК-81	ТК-81-3	От ТК-81-1 до ТК-81-3	непрох. канал	48	114	15,5
ТЭЦ-3	ТК-81		От ТК-81-3 до д.21 ул.Радищева	непрох. канал	48	89	6
ТЭЦ-3	ТК-88		По д.13 Тверской пр-т на д.24	техподвал	48	89	31,3
ТЭЦ-3	ТК-88		От д.13 Тверской пр-т до т/у д.24 ул.Советская (пристр)	непрох. канал	48	57	26,35
ТЭЦ-3	ТК-88		От т/узла до д.24 ул.Советская	непрох. канал	48	57	5,65
ТЭЦ-3	ТК-88		По д.13 Тверской пр-т на д.11/19	техподвал	48	114	40
ТЭЦ-3	ТК-88		От д.13 Тверской пр-т до ТК-88-27 (ответвл.на д.11/19 Тверской пр-т)	непрох. канал	48	114	22
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-88-13 до д.7 ул.Советская	непрох. канал	48	57	41,1
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-88-19а до т/узла д.7 ул.Советская	непрох. канал	48	76	4
ТЭЦ-3	ТК-91	ТК-91-7	От ТК-91-5 до ТК-91-7	непрох. канал	48	76	36,65
ТЭЦ-3	ТК-94		От ТК-94-5а до туалета (сквер им.Казакова)	непрох. канал	48	57	43,95
Южная	ТК-20Б		По д.11,13 Спортивный пер.	техподвал	48	114	70
Южная	ТК-20Б		От т/узла (пристр. к ЦТП№76) до д.21/19 ул.А.Завидова	непрох. канал	48	57	15
Южная	ТК-20Б	ТК-20Б-3	От ТК-20Б-1 до ТК-20Б-3	непрох. канал	48	133	47
Южная	ТК-20Б		От кв.т/узла до д.37/15 Садовый пер.	непрох. канал	48	57	41
Южная	ТК-18Б		По д.1 ул. Фадеева	техподвал	48	114	11,9
Южная	ТК-18Б	ТК-18Б-11	От д.1 ул. Фадеева до ТК-18Б-11	непрох. канал	48	114	22,4
Южная	ТК-18Б	ТК-18Б-13	От ТК-18Б-11 до ТК-18Б-13	непрох. канал	48	114	31,9
Южная	ТК-18Б	ТК-18Б-15	От ТК-18Б-13 до ТК-18Б-15	непрох. канал	48	114	37,1
Южная	ТК-18Б		От ТК-18Б-15 до д.86/2 пр-т Чайковского	непрох. канал	48	114	29,7
ТЭЦ-4	ТК-13Б		От д.38/2 до д.36 ул.А.Попова	непрох. канал	48	89	25,3
ТЭЦ-4	ТК-13Б		По д.36 ул.А.Попова до т/узла	техподвал	48	89	12

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-53А		По д.40/2 пр-т Чайковского от т/узла	техподвал	48	114	11,5
ТЭЦ-4	ТК-53А		От д.40/2 пр-т Чайковского до д.4а ул.Кайкова	непрох. канал	48	114	48,1
ТЭЦ-4	ТК-53А		По д.4а ул.Кайкова от т/узла	техподвал	48	57	7
ТЭЦ-4	ТК-53А		От д.4а до д.4а ул.Кайкова д/сад №63	непрох. канал	48	57	41,5
ТЭЦ-4	ТК-48А		От ТК-45А-12 до д.12 ул.Ерофеева	непрох. канал	48	114	13,5
ТЭЦ-4	ТК-48А		По д.12 ул.Ерофеева	техподвал	48	114	14
ТЭЦ-4	ТК-48А		От ТК-45А-12 до д.14 ул.Ерофеева	непрох. канал	48	114	28,5
ТЭЦ-4	ТК-48А		По д.14 ул.Ерофеева	техподвал	48	114	14
ТЭЦ-4	ТК-48А	ТК-45А-10	От д.14 ул.Ерофеева до ТК-45А-10	непрох. канал	48	114	18,7
ТЭЦ-4	ТК-48А		От ТК-45А-10 до д.16 ул.Ерофеева	непрох. канал	48	114	18,7
ТЭЦ-4	ТК-48А		По д.16 ул.Ерофеева	техподвал	48	114	14
ТЭЦ-4	ТК-48А		От д.16 ул.Ерофеева до т/узла Ерофеева,18 (20)	непрох. канал	48	159	42,6
ТЭЦ-4	ТК-47А		От ТК-47А-17 до д.24/2б пр-т Чайковского	непрох. канал	48	114	33,2
ТЭЦ-4	ТК-45А		От ТК-45А-2 до т/узла д.18 ул.Ерофеева (д/сад №1)	непрох. канал	48	159	52
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-27 до д.36 корп.2 ул.Громова	непрох. канал	48	76	6,5
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-27 до д.36 корп.1 ул.Громова	непрох. канал	48	76	54
ВК-1	ТК-254		От ТК-254 до т/узла пос. Мигалово	непрох. канал	48	325	116
ВК-1	ТК-253		От ТК-253 до ТК-254	непрох. канал	48	325	114
ВК-1	ТК-252...ТК-245		От ТК-252 до ТК-253	непрох. канал	48	325	100
ВК-1	ТК-252...ТК-245		От ТК-251 до ТК-252	непрох. канал	48	426	64
ВК-1	ТК-252...ТК-245		От ТК-250 до ТК-251	непрох. канал	48	426	89
ВК-1	ТК-252...ТК-245		От ТК-249 до ТК-250	непрох. канал	48	426	74
ВК-1	ТК-252...ТК-245		От ТК-248 до ТК-249	кожух АЕ1200	48	426	46
ВК-1	ТК-252...ТК-245		От ТК-247 до ТК-248	непрох. канал	48	426	37
ВК-1	ТК-252...ТК-245		От ТК-246 до ТК-247	полупрох.канал	48	426	66
ВК-1	ТК-252...ТК-245		От ТК-245 до ТК-246	полупрох.канал	48	426	68
ВК-1	ТК-244-1		По д.42 пр-т 50 лет Октября до т/узла	техподвал	48	89	6,3
ВК-1	ТК-244-1		По д.42 пр-т 50 лет Октября до т/узла магазина	техподвал	48	57	61
ВК-1	ТК-244-1		От д.38 до д.36 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	48	89	30,6
ВК-1	ТК-244-1		По д.36 пр-т 50 лет Октября от т/узла до т/узла магазина	техподвал	48	57	61,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-1	ТК-244-1	ТК-244-3	От ТК-244б до ТК-244-3	непрох. канал	48	159	12,9
ВК-1	ТК-244-1		По д.15а Мигаловская наб. от т/узла на д.14	техподвал	48	159	66,4
ВК-1	ТК-244-1		По д.15а Мигаловская наб. от т/узла на д.14	техподвал	48	114	36
ВК-1	ТК-244-1		По д.15а Мигаловская наб. на д.15	техподвал	48	89	9
ВК-1	ТК-244-1		По д.15а Мигаловская наб. на д.16	техподвал	48	89	9
ВК-1	ТК-244-1		По д.14 Мигаловская наб., общ. на д.13	техподвал	48	114	56,7
ВК-1	ТК-244-1		От д.15а до д.17 Мигаловская наб.	непрох. канал	48	89	16,2
ВК-1	ТК-244-1		По д.17 Мигаловская наб. до т/узла	техподвал	48	89	3,5
ВК-1	ТК-244-1		От д.15а до д.16 Мигаловская наб.	непрох. канал	48	89	24,9
ВК-1	ТК-244-1		От ТК-244-5 до д.40а пр-т 50 лет Октября (шк.№41)	непрох. канал	48	89	57,6
ВК-1	ТК-244-1		По д.40а пр-т 50 лет Октября (шк.№41) до т/узла	техподвал	48	89	28
ВК-1	ТК-244-1		От д.40а пр-т 50 лет Октября (шк.№41) до теплицы	непрох. канал	48	57	55,2
ВК-1	ТК-239		По д.10а Мигаловская наб. до т/узла	техподвал	48	114	9,1
ВК-1	ТК-239		По д.10а Мигаловская наб. на д.12	техподвал	48	114	37,15
ВК-1	ТК-239		По д.12 Мигаловская наб. до т/узла	техподвал	48	89	52,9
ВК-1	ТК-239		По д.10а Мигаловская наб. на д.11	техподвал	48	89	9,05
ВК-1	ТК-238		От ТК-238 до д.26 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	48	159	6,5
ВК-1	ТК-238		По д.26 пр-т 50 лет Октября на ТК-238-1	техподвал	48	159	99,1
ВК-1	ТК-237		По д.16 пр-т 50 лет Октября на д.18	техподвал	48	114	5,3
ВК-1	ТК-237		От д.16 до д.18 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	48	114	36,5
ВК-1	ТК-230		От ТК-230-2 до д.4а пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	48	133	66,15
ВК-1	ТК-230		По д.4а пр-т 50 лет Октября до т/узла д.4а	техподвал	48	76	17
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-11 до д.8 ул.Чудова	непрох. канал	48	76	90,9
ВК-2	ТК-176		От ТК-176-13 до д.3а ул.Р.Зорге (приют)	непрох. канал	48	76	7,8
ВК-2	ТК-176		По д.3а ул.Р.Зорге (приют) до т/узла	техподвал	48	76	0,7
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)	ТК-176-13	От д.3а ул.р.Зорге (похоронное бюро) до ТК-176-13	непрох. канал	48	76	41
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-1-1 до д.7 ул.С.Перовской (роддом №3)	непрох. канал	48	76	12,05
ТЭЦ-3	ТК-117		От д.10/32 до д.12 ул.С.Перовской	непрох. канал	48	89	6,1
ТЭЦ-3	ТК-117		От д.44/1 до д.42/2 ул.Дм.Донского	непрох. канал	48	114	9,2

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.124 ул.Горького до т/узла	техподвал	48	89	
ТЭЦ-3	ТК-510		От ТК-510-12 до д.83 ул.Горького	непрох. канал	48	133	12,3
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.83 ул.Горького до подключ.т/узла	техподвал	48	219	11
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.83 ул.Горького до т/узла	техподвал	48	57	7
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.83 ул.Горького на ТК-510-20	техподвал	48	219	1
ТЭЦ-3	ТК-510	ТК-510-20	От д.83 ул.Горького до ТК-510-20	непрох. канал	48	133	6,25
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.81 ул.Горького до т/узла	техподвал	48	76	18
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516-1 до кв.т/узла Карпинского 10/2	непрох. канал	48	325	88,4
ТЭЦ-3	ТК-516		От кв.т/узла до д.13 ул. Мусоргского	непрох. канал	48	76	59,1
ТЭЦ-3	ТК-516	ТК-516-5	От кв.т/узла до ТК-516-5	непрох. канал	48	114	19
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516-5 до д.10/2 ул Карпинского	непрох. канал	48	76	6
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516-5 до д.12/32 ул Карпинского	непрох. канал	48	76	8,2
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516-7 до д.1 ул Карпинского	непрох. канал	48	57	39
ТЭЦ-3	ТК-516		От д.1 ул Карпинского до гаража	непрох. канал	48	32	9
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516-7 до д.3 ул Карпинского	непрох. канал	48	57	7,1
ТЭЦ-3	ТК-516		По д.5 ул Карпинского до подключ. приемн.устройства	техподвал	48	89	1
ТЭЦ-3	ТК-516		По д.5 ул Карпинского на ТК-516-7-1	техподвал	48	89	11,5
ТЭЦ-3	ТК-516	ТК-516-7-1	От д.5 ул Карпинского до ТК-516-7-1	непрох. канал	48	89	32,9
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516-7-1 до д.8/36 ул.Павлова	непрох. канал	48	57	19
ТЭЦ-3	ТК-516	ТК-516-7-3	От ТК-516-7-1 до ТК-516-7-3	непрох. канал	48	89	50,7
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516-7-3 до д.6 ул.Павлова	непрох. канал	48	57	9,6
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-1 до ЦТП (№137) Румянцева,5	непрох. канал	48	219	13,7
ТЭЦ-3	ТК-2-329		От ТК-2-329 до д.104 ул.Горького	непрох. канал	48	114	13,4
ТЭЦ-3	ТК-2-329		По д.104 ул.Горького до подключ. т/узла	техподвал	48	89	8,5
ТЭЦ-3	ТК-2-329		По д.104 ул.Горького до т/узла	техподвал	48	89	2
ТЭЦ-3	ТК-2-329		По д.104 ул.Горького на д.100	техподвал	48	89	10,5
ТЭЦ-3	ТК-2-329		От д.104 до д.100 ул.Горького	непрох. канал	48	89	35
ТЭЦ-3	ТК-2-329		По д.100 ул.Горького	техподвал	48	89	7
кот.цех	ТК-3	ТК-3-1	От ТК-3 до ТК-3-1	непрох. канал	48	159	69,3
кот.цех	ТК-3		От ТК-3-1 до д.4з(4 крп.2) Петербургское ш. (церковь)	непрох. канал	48	114	23,4



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
кот.цех	ТК-3		По д.4з Петербургское ш. (церковь) до подключ.на д.4	хоз.корпус	48	114	2
кот.цех	ТК-3		По д.4з Петербургское ш. (церковь) до подключ.т/узла	хоз.корпус	48	114	2
кот.цех	ТК-3		По д.4з Петербургское ш. (церковь) на д.2	хоз.корпус	48	89	18
кот.цех	ТК-3		По д.2 Перекопский пер. до подкл. т/узла №1	техподвал	48	89	3,5
кот.цех	ТК-3		По д.2 Перекопский пер. до т/узла №1	техподвал	48	89	3
кот.цех	ТК-3	ТК-3-3	От ТК-3-1 до ТК-3-3	непрох. канал	48	133	166
кот.цех	ТК-3		От ТК-3-5 до автогаража	непрох. канал	48	89	30,7
кот.цех	ТК-3		От автогаража до объекта № 129		48	89	25,3
кот.цех	ТК-19а		От д.67 до д.71 Петербургское ш.	непрох. канал	48	133	54,5
кот.цех	ТК-19а		По д.71 Петербургское ш. до подключ. т/узла д.71	техподвал	48	133	2
кот.цех	ТК-19а		По д.71 Петербургское ш. до т/узла д.71	техподвал	48	89	6
кот.цех	ТК-19а		По д.71 Петербургское ш. на д.73	техподвал	48	133	9,7
ТЭЦ-4	ТК-040 (ТК-49)		От ТК-49-1 до д.9 ул.Вагжанова (Дом радио)	непрох. канал	48	89	12,1
ТЭЦ-4	ТК-040 (ТК-49)		По д.9 ул.Вагжанова (Дом радио) до т/узла	техподвал	48	89	
ТЭЦ-4	ТК-041		От ТК-041 до д.4 ул.Вагжанова	непрох. канал	48	57	5,4
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)	ТК-042-29	От ТК-042-27 до ТК-042-29	непрох. канал	48	159	58,6
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)	ТК-042-31	От ТК-042-29 до ТК-042-31	непрох. канал	48	159	43,1
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)	ТК-042-33	От ТК-042-31 до ТК-042-33	непрох. канал	48	133	30,9
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-33 до д.3 ул.Вагжанова	непрох. канал	48	133	7,2
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-29 до д.6 ул.Вокзальная	непрох. канал	48	76	7,1
ТЭЦ-4	ТК-043		От т/узла ул.М.Самара,5а до д.5 ул.М.Самара	непрох. канал	48	76	6
ТЭЦ-4	ТК-043		По д.5 ул.М.Самара	непрох. канал	48	76	9,7
ТЭЦ-4	ТК-043		От д.5 ул.М.Самара до забора д.5	непрох. канал	48	76	5,5
ТЭЦ-4	ТК-715		От д.5 наб.Лазури до д.7наб.Лазури	непрох. канал	48	57	14,9
ТЭЦ-4	ТК-12А'	ТК-12А-4	От ТК-12А-2 до ТК-12А-4	непрох. канал	48	273	45,5
ТЭЦ-4	ТК-12А'	ТК-12А-6	От ТК-12А-4 до ТК-12А-6	непрох. канал	48	273	177,75
ТЭЦ-4	ТК-12А'	ТК-12А-6а	От ТК-12А-6 до ТК-12А-6а	непрох. канал	48	159	110,55
ТЭЦ-4	ТК-12А'		От ТК-12А-6а до т/узла ТТУ (15лет Октября)	непрох. канал	48	159	12
ТЭЦ-4	ТК-3В		От ТК-3В-4 до д.50/23 пр-т Победы	непрох. канал	48	159	14,3

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.50/23 пр-т Победы до задвижек кв.т/узла	техподвал	48	159	2
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.50/23 пр-т Победы от кв.т/узла до подклоч.т/узла д.50/23	техподвал	48	159	6,5
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.50/23 пр-т Победы до т/узла д.50/23	техподвал	48	76	3,5
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.50/23 пр-т Победы на д.25	техподвал	48	76	0,7
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.50/23 пр-т Победы на д.52	техподвал	48	133	3
ТЭЦ-4	ТК-3В		От д.50/23 до д.52 пр-т Победы	непрох. канал	48	133	31,1
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.52 пр-т Победы до вводных задвижек	техподвал	48	133	0,2
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.52 пр-т Победы до подклоч.д.33	техподвал	48	133	1,5
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.52 пр-т Победы на д.33	техподвал	48	76	1,2
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.52 пр-т Победы до подклоч.т/узла д.52	техподвал	48	133	6
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.52 пр-т Победы до т/узла д.52	техподвал	48	76	3,5
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.52 пр-т Победы на д.54	техподвал	48	114	4
ТЭЦ-4	ТК-3В		От д.52 пр-т Победы до д.33 ул.Т.Ильиной	непрох. канал	48	76	16
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.33 ул.Т.Ильиной до т/узла	техподвал	48	76	1,5
ТЭЦ-4	ТК-3В		От д.52 до д.54 пр-т Победы	непрох. канал	48	114	34,5
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.54 пр-т Победы до подклоч. т/узла	техподвал	48	114	5,6
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.54 пр-т Победы до т/узла	техподвал	48	76	6
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.54 пр-т Победы на д.56	техподвал	48	76	7,2
ТЭЦ-4	ТК-3В		От д.54 до д.56 пр-т Победы	непрох. канал	48	76	30,9
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.56 пр-т Победы до подклоч.т/узла	техподвал	48	76	4,5
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.56 пр-т Победы до т/узла	техподвал	48	76	4,5
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.56 пр-т Победы на д.35	техподвал	48	76	1,5
ТЭЦ-4	ТК-3В		От д.56 пр-т Победы до д.35 ул.Т.Ильиной	непрох. канал	48	76	15,6
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.35 ул.Т.Ильиной до т/узла	техподвал	48	76	3,5
Южная	ТК-8Б		От ТК-8Б-8 до т/узла д.27 ул.Фадеева (центр гармонич. развития)	непрох. канал	48	57	13,95
Южная	ТК-8Б		По зданию т/узла д.27 ул.Фадеева (центр гармонич. развития) до т/узла	техподвал	48	57	3
Южная	ТК-8Б		От т/узла до д.27 ул.Фадеева (центр гармонич. развития)	непрох. канал	48	57	25,5
ТЭЦ-4	ТК-8Б	ТК-8Б-1	От ТК-8Б до ТК-8Б-1	непрох. канал	48	159	24,75
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От ТК-8Б-1 до кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30	непрох. канал	48	159	5,25

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По зданию кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 до подключ.т/узла д/сада №58	надземная	48	159	2
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 до д.13 ул.Ипподромная (д/сад №58)	непрох. канал	48	57	30,8
ТЭЦ-4	ТК-9Б	ТК-9Б-1	От ТК-9Б до ТК-9Б-1	непрох. канал	48	159	44,55
ТЭЦ-4	ТК-9Б	ТК-9Б-3	От ТК-9Б-1 до ТК-9Б-3	непрох. канал	48	114	32,1
ТЭЦ-4	ТК-9Б		От ТК-9Б-3 до д.9/27 ул.Ипподромная	непрох. канал	48	76	10,6
ТЭЦ-4	ТК-9Б	ТК-9Б-9	От врезки в подземную часть т/тр до ТК-9Б-9	непрох. канал	48	114	22,5
ТЭЦ-4	ТК-9Б		От ТК-9Б-9 до гаража Обл.	непрох. канал	48	57	3,5
ТЭЦ-4	ТК-9Б		От ТК-9Б-9 до склада-гаража Обл.	непрох. канал	48	114	23
ТЭЦ-4	ТК-9Б		От склада-гаража Обл. до т/узла гаража Обл.	надземная	48	114	37
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От ТК-5Г-2-3 до КНС №14	непрох. канал	48	45	35,65
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По зданию КНС №14 до т/узла	надземная	48	45	5
ТЭЦ-4	ТК-20А	ТК-20А-19	От ТК-20А-9 до ТК-20А-19	непрох. канал	48	159	92,3
ТЭЦ-4	ТК-714		От ТК-714-30 до д.7 Волоколамский пр-т (институт усовершенств. учителей)	непрох. канал	48	76	15,45
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.7 Волоколамский пр-т (институт усовершенств. учителей) до т/узла	техподвал	48	76	4
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.7 Волоколамский пр-т (институт усовершенств. учителей) от т/узла на гараж	техподвал	48	57	35,6
ТЭЦ-4	ТК-714		От д.7 Волоколамский пр-т (институт усовершенств. учителей) до гаража	непрох. канал	48	57	11
ТЭЦ-3	ТК-739		От ТП к сущ. т/трассе до ТК-741	канал	47	529	
ТЭЦ-4	ТК-731/56А		От ТК-731 до касс ТТУ (кв.т/узел)	непрох. канал	47	159	121,5
ТЭЦ-4	ТК-409/72		От ТК-72-10 до д.47а ул.Радищева	непрох. канал	47	57	6,7
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-8-2	От ТК-68-8 до ТК-68-8-2	непрох. канал	47	114	16,9
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-8-2 до д.16 ул.С.Щедрина (музей)	непрох. канал	47	76	39,7
ТЭЦ-3	ТК-86-6		От ТК-86-12 до д.8 Тверская пл.	непрох. канал	47	57	11,2
ТЭЦ-3	ТК-86-6	ТК-86-16	От ТК-86-12 до ТК-86-16	непрох. канал	47	57	29,7
Южная	ТК-18Б		От ТК-18Б-3 до ЦТП (№78) Фадеева,2	непрох. канал	47	114	44
Южная	ТК-18Б		От ТК-18Б-11 до т/узла д.6 Спортивный пер. (д/с № 129)	непрох. канал	47	57	36,85
Южная	ТК-18Б	ТК-18Б-19	От ТК-18Б-17 до ТК-18Б-19	непрох. канал	47	114	75,7
Южная	ТК-17Б	ТК-17Б-3	От ТК-17Б-1 до ТК-17Б-3	непрох. канал	47	114	54,65

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-13Б		От ТК-13Б-5 до д.40 ул.Склизкова	непрох. канал	47	159	22
ТЭЦ-4	ТК-13Б		По д.40 ул.Склизкова	техподвал	47	159	11,8
ТЭЦ-4	ТК-13Б		От д.40 до д.38 ул.Склизкова	непрох. канал	47	159	30,9
ТЭЦ-4	ТК-13Б		По д.38 ул.Склизкова	техподвал	47	114	38,6
ТЭЦ-4	ТК-55А		От ТК-55А до д.19 пр-т Чайковского (культпросветучилище)	непрох. канал	47	159	56,5
ТЭЦ-4	ТК-43А		От ТК-43А-3 до д.18 пр-т Победы	непрох. канал	47	89	55,55
ВК-1	ТК-254	ТК-254-1	От т/узла в проходной до ТК-254-1	непрох. канал	47	325	186,5
ВК-1	ТК-254	ТК-254-8	От ТК-254-1 до ТК-254-8	непрох. канал	47	325	188,5
ВК-1	ТК-254	ТК-254-13	От ТК-254-8 до ТК-254-13	непрох. канал	47	325	102
ВК-1	ТК-254	ТК-254-14	От ТК-254-13 до ТК-254-14	непрох. канал	47	325	90
ВК-1	ТК-254	ТК-254-15	От ТК-254-14 до ТК-254-15	непрох. канал	47	325	95
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-20 до ЦТП -2	непрох. канал	47	219	44
ВК-1	ТК-244-1		По д.14 Мигаловская наб. до т/узла	техподвал	47	89	3,4
ВК-1	ТК-239		По д.32 пр-т 50 лет Октября до т/узла	техподвал	47	114	41,2
ВК-1	ТК-239		От д.32 до д.34а пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	47	114	30,4
ВК-1	ТК-239		По д.34а пр-т 50 лет Октября до т/узла	техподвал	47	114	0,9
ВК-1	ТК-239		По д.34а пр-т 50 лет Октября на д.34б	техподвал	47	114	11,9
ВК-1	ТК-239		По д.34б пр-т 50 лет Октября до т/узла	техподвал	47	114	6,5
ВК-1	ТК-238		По д.26 пр-т 50 лет Октября на д.24	техподвал	47	76	9
ВК-1	ТК-238		От д.26 до д.24 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	47	76	35,5
ВК-1	ТК-238	ТК-238-1	От д.26 пр-т 50 лет Октября до ТК-238-1	непрох. канал	47	159	44,7
ВК-1	ТК-238		От ТК-238-1 до д.5а Мигаловская наб.	непрох. канал	47	159	56,1
ВК-1	ТК-238		По д.5а Мигаловская наб. до подключ.т/узла	техподвал	47	114	9,9
ВК-1	ТК-238		По д.5а Мигаловская наб. на д.7	техподвал	47	114	129,5
ВК-1	ТК-238		От д.5а Мигаловская наб. до д.7	непрох. канал	47	114	16,3
ВК-1	ТК-238		По д.7 Мигаловская наб. до т/узла	техподвал	47	114	2,2
ВК-1	ТК-238		По д.5а Мигаловская наб. на д.5	техподвал	47	114	9,1
ВК-1	ТК-238		По д.5а Мигаловская наб. на д.6	техподвал	47	114	9,1
ВК-1	ТК-238		От д.5а Мигаловская наб. до д.6	непрох. канал	47	114	23,8
ВК-1	ТК-238		По д.5а Мигаловская наб. на д.4	техподвал	47	114	11,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-1	ТК-237		По д.18 пр-т 50 лет Октября от т/узла на д.20а	техподвал	47	114	12,3
ВК-1	ТК-237		От д.18 до д.20а пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	47	89	16
ВК-1	ТК-237		По д.20а пр-т 50 лет Октября на д.22	техподвал	47	89	30
ВК-1	ТК-237		По д.20а пр-т 50 лет Октября на д.22	техподвал	47	76	27
ВК-1	ТК-237		По д.20а пр-т 50 лет Октября до т/узла	техподвал	47	57	4
ВК-1	ТК-237		От д.20а до д.22 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	47	76	15,8
ВК-1	ТК-237		По д.22 пр-т 50 лет Октября до т/узла	непрох. канал	47	76	11
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-11 до ТК-225-13	непрох. канал	47	114	53,95
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-13 до д.11 ул.Чудова	непрох. канал	47	114	21,9
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-13 до ТК-225-15	непрох. канал	47	114	37,9
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-15 до ТК-226-1	бесканальная	47	114	34,2
ВК-2	ТК-225	ТК-225-23	От ТК-225-1 до ТК-225-23	непрох. канал	47	159	71,9
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-23 до д.28 корп.2 ул.Бобкова	непрох. канал	47	114	11,2
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-23 до д.28 корп.4 ул.Бобкова	непрох. канал	47	57	46,4
ВК-2	ТК-225	ТК-225-25	От ТК-225-23 до ТК-225-25	непрох. канал	47	133	30
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-25 до д.28 корп.3 ул.Бобкова	непрох. канал	47	159	77,2
ВК-2	ТК-225	ТК-225-29	От д.26 корп.5 ул.Бобкова до ТК-225-29	непрох. канал	47	89	23
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-29 до кв.т/узла до т/узла	непрох. канал	47	89	56,5
ТЭЦ-3	ТК-746		От ТК-746-1 до д.1а ул.Баррикадная,жен.монастырь (ДСО Спартак)	непрох. канал	47	57	83,3
ТЭЦ-3	ТК-746	ТК-746-3	От ТК-746-1 до ТК-746-3	непрох. канал	47	159	81,2
ТЭЦ-3	ТК-746	ТК-746-3а	От ТК-746-3 до ТК-746-3а	непрох. канал	47	159	136,9
ТЭЦ-3	ТК-746	ТК-746-5	От ТК-746-3а до ТК-746-5	непрох. канал	47	159	51,2
ТЭЦ-3	ТК-746	ТК-746-7	От ТК-746-5 до ТК-746-7	непрох. канал	47	159	45,65
ТЭЦ-3	ТК-138-2	ТК-138-2-5	От ТК-138-2-3 до ТК-138-2-5	непрох. канал	47	76	45
ТЭЦ-3	ТК-138-2		От ТК-138-2-5 до д.54 Беляковский пер. (Медиа)	непрох. канал	47	76	51,1
ТЭЦ-3	ТК-138-5	ТК-117-5-2	От ТК-117-5 до ТК-117-5-2	непрох. канал	47	89	32
ТЭЦ-3	ТК-138-5		От ТК-117-5-2 до поликлиники вен.диспансера	непрох. канал	47	89	27,9
ТЭЦ-3	ТК-333		От ТК-333-2 до д.135 ул.Горького	непрох. канал	47	89	45,8
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.135 ул.Горького до т/узла	техподвал	47	76	2
ТЭЦ-3	ТК-504		От ТК-504-4 до д.180а ул.Горького	непрох. канал	47	76	28,7

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн, мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-504		По д.180а ул.Горького до т/узла	техподвал	47	76	9
ТЭЦ-3	ТК-507	ТК-507-1	От ТК-507 до ТК-507-1	непрох. канал	47	219	113
ТЭЦ-3	ТК-507	ТК-507-3	От ТК-507-1 до ТК-507-3	непрох. канал	47	159	106
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.17 ул.Скв.-Степанова (гаражи обл. администрации) до т/узла	техподвал	47	114	15,2
ТЭЦ-3	ТК-510		От ТК-510-6 до кв.т/узла д.130 ул.Горького	непрох. канал	47	159	61,1
ТЭЦ-3	ТК-510		От кв.т/узла до д.132 ул.Горького	непрох. канал	47	76	43
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.128 корп.1 ул.Горького, до подкл.т/узла №1	техподвал	47	76	13,5
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.128 корп.1 ул.Горького, до т/узла №1	техподвал	47	76	1,5
ТЭЦ-3	ТК-529	ТК-529-3	От ТК-529-1 до ТК-529-3	непрох. канал	47	76	45,4
ТЭЦ-3	ТК-529		От ТК-529-3 до д.2а ул.Шевченко (спортзал)	непрох. канал	47	76	5,5
ТЭЦ-3	ТК-529		По д.2а ул.Шевченко (спортзал) до т/узла	техподвал	47	57	4
ТЭЦ-3	ТК-2-330	ТК-2-330-2	От ТК-2-330 до ТК-2-330-2	непрох. канал	47	159	57,7
ТЭЦ-3	ТК-2-330		От ТК-2-330-2 до д.106 ул.Горького	непрох. канал	47	114	12,3
ТЭЦ-3	ТК-2-330		По д.106 ул.Горького до кв.т/узла	техподвал	47	114	3
ТЭЦ-3	ТК-2-330		По д.106 ул.Горького от кв.т/узла до т/узла	техподвал	47	89	43
ТЭЦ-3	ТК-2-330	ТК-2-330-4	От ТК-2-330-2 до ТК-2-330-4	непрох. канал	47	133	131
ТЭЦ-3	ТК-2-330	ТК-2-330-6	От ТК-2-330-4 до ТК-2-330-6	непрох. канал	47	114	28,7
ТЭЦ-3	ТК-2-330		От ТК-2-330-6 до д.4 ул.Благодеева (общ.)	непрох. канал	47	114	42,4
ТЭЦ-3	ТК-2-330		По д.4 ул.Благодеева (общ.) до т/узла	техподвал	47	114	13,5
кот.цех	ТК-5		От ТК-5 до д.20 Петербургское ш.	проходной канал	47	114	10
кот.цех	ТК-5		От ТК-5 до д.20 Петербургское ш.	непрох. канал	47	114	38,5
кот.цех	ТК-5		По д.20 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	47	114	6,2
кот.цех	ТК-5		По д.20 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	47	89	23
кот.цех	ТК-19а		От ТК-19а до д.69 Петербургское ш.	непрох. канал	47	273	15
кот.цех	ТК-19а		От ТК-19а до д.69 Петербургское ш.	футляр 2Ø500	47	273	14
кот.цех	ТК-19а		По д.69 Петербургское ш. до подклоч. д.65 и т/у д.69	техподвал	47	159	10
кот.цех	ТК-19а		По д.69 Петербургское ш. до т/узла д.69	техподвал	47	89	6,3
кот.цех	ТК-19а		По д.69 Петербургское ш. на д.67	техподвал	47	159	1,7
кот.цех	ТК-19а		По д.73 Петербургское ш. до подклоч. д.75	техподвал	47	89	2
кот.цех	ТК-19а		По д.73 Петербургское ш. до т/узла д.73	техподвал	47	89	3

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
кот.цех	ТК-19а		По д.73 Петербургское ш. на д.75	техподвал	47	89	27
кот.цех	ТК-19а		От д.73 до д.75 Петербургское ш.	непрох. канал	47	89	18,4
кот.цех	ТК-19а		По д.75 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	47	89	1,5
кот.цех	ТК-19а	ТК-19а-3	От ТК-19а-1 до ТК-19а-3	непрох. канал	47	133	69,7
кот.цех	ТК-19а		От ТК-19а-3 до столовой	непрох. канал	47	89	34,8
кот.цех	ТК-19а		От ТК-19а-3 до д.95 Петербургское ш. (бассейн)	непрох. канал	47	133	91,5
кот.цех	ТК-19а		От д.95 Петербургское ш. (бассейн) до спорткомплекса	непрох. канал	47	133	8,2
кот.цех	ТК-19а		От спорткомплекса до склада Петербургское ш. ,95	непрох. канал	47	32	11,4
ТЭЦ-4	ТК-043		От ТК-043-6 до д.8 Смоленский пер.	непрох. канал	47	114	10,3
ТЭЦ-4	ТК-043	ТК-53-10	От д.8 Смоленский пер. до ТК-53-10	непрох. канал	47	114	10,2
ТЭЦ-4	ТК-043	ТК-53-12	От ТК-53-10 до ТК-53-12	непрох. канал	47	114	12,5
Южная	ТК-19В		От д.47 корп.1 Зеленый пр-д до ГРП	непрох. канал	47	57	15,2
Южная	ТК-15В	ТК-15В-10	От ТК-15В-2 до ТК-15В-10	непрох. канал	47	114	45,4
Южная	ТК-15В		От ТК-15В-10 до кв.т/узла д.49д ул.Орджоникидзе (шк-интернат №2)	непрох. канал	47	114	3,2
Южная	ТК-15В		По зданию кв.т/узла д.49д ул.Орджоникидзе (шк-интернат №2) до подключ.т/узла №1	надземная	47	89	3,7
Южная	ТК-15В		По зданию кв.т/узла д.49д ул.Орджоникидзе (шк-интернат №2) до т/узла №1	надземная	47	57	0,45
Южная	ТК-15В		По зданию кв.т/узла д.49д ул.Орджоникидзе (шк-интернат №2) до т/узла №2	надземная	47	76	4,2
Южная	ТК-15В		От т/узла д.49д ул. Орджоникидзе (шк-интернат №2) до оранжереи	непрох. канал	47	114	47,2
Южная	ТК-15В		От оранжереи д.49д ул. Орджоникидзе (шк-интернат №2) до овощехранилища	непрох. канал	47	114	30,4
Южная	ТК-15В		От т/узла д.49д ул. Орджоникидзе (шк-интернат №2) до столовой	непрох. канал	47	114	63,2
Южная	ТК-15В	ТК-15В-6	От ТК у т/узла д.49д ул. Орджоникидзе (шк-интернат №2) до ТК-15В-6	непрох. канал	47	133	68,35
Южная	ТК-15В		От ТК-15В-6 до ТК-817	непрох. канал	47	133	42,9
ТЭЦ-4	ТК-6В		От ТК-6В до д.81а ул.Склизкова	непрох. канал	47	114	15,8
ТЭЦ-4	ТК-6В		По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла до подкл.т/узла д.81а	техподвал	47	114	1
ТЭЦ-4	ТК-6В		По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла до т/узла д.81а	техподвал	47	114	3,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-6В		По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла до подклю.д.81	техподвал	47	114	1
ТЭЦ-4	ТК-6В		По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла на д.81	техподвал	47	114	1
ТЭЦ-4	ТК-6В		По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла до подклю. д.83	техподвал	47	114	35
ТЭЦ-4	ТК-6В		По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла на д.83	техподвал	47	114	1
ТЭЦ-4	ТК-6В		От д.81а до д.81 ул.Склизкова	непрох. канал	47	114	17
ТЭЦ-4	ТК-6В		По д.81 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	47	76	40
ТЭЦ-4	ТК-6В		От д.81а до д.83 ул.Склизкова	непрох. канал	47	114	17
ТЭЦ-4	ТК-6В		По д.83 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	47	76	49,5
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.47/27 пр-т Победы до подклю.торг-кулин.учил.	техподвал	47	159	30
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.47/27 пр-т Победы на торг-кулин.училище	техподвал	47	114	17,9
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.47/27 пр-т Победы до подклю.на т/узел №2	техподвал	47	159	0,2
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.47/27 пр-т Победы на т/узел №2	техподвал	47	89	15,1
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.47/27 пр-т Победы до подклю. вентил.	техподвал	47	159	0,2
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.47/27 пр-т Победы до подклю.эл.узлов №1,2	техподвал	47	159	2,43
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.47/27 пр-т Победы до подклю.эл.узла №1	техподвал	47	89	0,3
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.47/27 пр-т Победы до эл.узла №1	техподвал	47	89	5,2
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.47/27 пр-т Победы до эл.узла №2	техподвал	47	89	0,5
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.47/27 пр-т Победы до эл.узла №3	техподвал	47	89	0,5
ТЭЦ-4	ТК-3В		От д.47/27 пр-т Победы до ТК-3В-8	непрох. канал	47	89	27,1
ТЭЦ-4	ТК-3В		От ТК-3В-8 до д.49 пр-т Победы (торг.-кулин.уч)	непрох. канал	47	89	5,6
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.52а ул.Склизкова (д/сад №71) до т/узла	техподвал	47	57	2
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-10 до т/узла д.21 ул. Фадеева (д/сад №15)	непрох. канал	47	57	29,8
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От т/узла до д.21 ул. Фадеева (д/сад № 15)	непрох. канал	47	89	15,6
ТЭЦ-4	ТК-1Г		От ТК-1Г до д.32 ул.Т.Ильиной	непрох. канал	47	159	36,1
ТЭЦ-4	ТК-1Г		По д.32 ул.Т.Ильиной до подклю.т/узла	техподвал	47	159	51
ТЭЦ-4	ТК-1Г		д.32 ул.Т.Ильиной до т/узла	техподвал	47	89	10
ТЭЦ-4	ТК-1Г		По д.32 ул.Т.Ильиной на д.32а	техподвал	47	159	32,2
ТЭЦ-4	ТК-1Г		От д.32 до д.32а ул.Т.Ильиной	непрох. канал	47	159	22,7



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-1Г		По д.32а ул.Т.Ильиной до подключ. на д.87	техподвал	47	159	29,5
ТЭЦ-4	ТК-1Г		По д.32а ул.Т.Ильиной на д.87	техподвал	47	89	9
ТЭЦ-4	ТК-1Г		По д.32а ул.Т.Ильиной до подключ. т/узла	техподвал	47	159	0,65
ТЭЦ-4	ТК-1Г		По д.32а ул.Т.Ильиной до т/узла	техподвал	47	76	11
ТЭЦ-4	ТК-1Г		По д.32а ул.Т.Ильиной на д.89 ул.Склизкова	техподвал	47	114	29,65
ТЭЦ-4	ТК-1Г		От д.32а ул.Т.Ильиной до д.89 ул.Склизкова	непрох. канал	47	114	21
ТЭЦ-4	ТК-1Г		По д.89 ул.Склизкова до подключ.т/узла	техподвал	47	114	27,5
ТЭЦ-4	ТК-1Г		По д.89 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	47	76	9
ТЭЦ-4	ТК-1Г		По д.89 ул.Склизкова на д.91 ул.Склизкова	техподвал	47	114	5
ТЭЦ-4	ТК-1Г		От д.89 до д.91 ул.Склизкова	непрох. канал	47	114	30
ТЭЦ-4	ТК-1Г		По д.91 ул.Склизкова до подключ. т/узла	техподвал	47	114	1
ТЭЦ-4	ТК-1Г		По д.91 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	47	89	2
ТЭЦ-4	ТК-1Г		По д.91 ул.Склизкова на д.93	техподвал	47	89	11,3
ТЭЦ-4	ТК-2Г		От д.58 до д.60 пр-т Победы	непрох. канал	47	114	29,9
ТЭЦ-4	ТК-2Г		По д.60 пр-т Победы до подключ. т/узлов	техподвал	47	114	1
ТЭЦ-4	ТК-2Г		По д.60 пр-т Победы до т/узла №1	техподвал	47	76	1,5
ТЭЦ-4	ТК-2Г		По д.60 пр-т Победы до т/узла №2	техподвал	47	76	5
ТЭЦ-4	ТК-714		От ТК-714-6 до д.35 ул.Ротмистрова (пчеловодство)	непрох. канал	47	76	19,65
ТЭЦ-4	ТК-714		От д.35 до д.37 ул.Ротмистрова	непрох. канал	47	25	19
ТЭЦ-4	ТК-714		От д.35 до д.32 ул.Ротмистрова	непрох. канал	47	57	41,8
ТЭЦ-4	ТК-714		От д.32 до д.34 ул.Ротмистрова	непрох. канал	47	32	13,5
ТЭЦ-4	ТК-714		От ТК-714-8 до д.5 Волоколамский пр-т	непрох. канал	47	76	17,2
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.5 Волоколамский пр-т до т/узла	техподвал	47	76	40,45
КСМ-2			От ТК-45С до д.112/24 ул.А.Туполева	непрох. канал	47	57	59,6
ВНИИСВ		ТК-14	От ТК-13 до ТК-14	непрох. канал	47	89	11
ВНИИСВ			От ТК-14 до магазина №92,62	непрох. канал	47	89	20,6
ВНИИСВ		ТК-15	От ТК-13 до ТК-15	непрох. канал	47	219	91,9
ВНИИСВ		ТК-16	От ТК-15 до ТК-16	непрох. канал	47	89	28
ВНИИСВ		ТК-17	От ТК-15 до ТК-17	непрох. канал	47	219	81,5
ВНИИСВ			От ТК-17 до д.34	непрох. канал	47	114	18,8

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-91		От ТК-91-7 до д.8 ул.Советская	непрох. канал	46	76	12,5
ТЭЦ-3	ТК-737		От ТК-737-1 до д.13 ул.Дарвина (т/узел)	непрох. канал	46	89	41,4
ТЭЦ-3	ТК-737		От т/узла д.13 ул.Дарвина до горэпидемст.	непрох. канал	46	45	18
ТЭЦ-3	ТК-737		От т/узла д.15 ул.Дарвина до дезинфекц.станции	непрох. канал	46	89	48
ТЭЦ-3	ТК-737		От д.15 ул.Дарвина до вивария	непрох. канал	46	57	35,4
ТЭЦ-3	ТК-412	ТК-412-9	От д.31 ул.Советская, Главпочтамт до ТК-412-9	непрох. канал	46	159	11,5
ТЭЦ-3	ТК-412		От ТК-412-9 до д.33 ул.Советская	непрох. канал	46	159	29,5
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-68	От ТК-68-66 до ТК-68-68	непрох. канал	46	114	80,6
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-68 до д.5 Смоленский пер.	непрох. канал	46	76	110,7
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-36	От ТК-68-16 до ТК-68-36	непрох. канал	46	219	53,7
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-38	От ТК-68-36 до ТК-68-38	непрох. канал	46	219	40,2
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-40	От ТК-68-38 до ТК-68-40	непрох. канал	46	219	49,75
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-42 (ТК-68-46")	От ТК-68-40 до ТК-68-42 (ТК-68-46")	непрох. канал	46	219	75,3
ТЭЦ-3	ТК-83		От ТК-83-8а до д.29 ул.Трехсвятская	непрох. канал	46	89	27,6
ТЭЦ-3	ТК-83		От врезки до д.30а ул.Радищева	непрох. канал	46	133	8
ТЭЦ-3	ТК-83	ТК-83-10	От д.30а ул.Радищева до ТК-83-10	непрох. канал	46	89	20,05
ТЭЦ-3	ТК-83		От д.30а ул.Радищева до ТК-83-10	непрох. канал	46	114	20,05
ТЭЦ-3	ТК-83		От д.30а до д.30 ул.Радищева	непрох. канал	46	57	31,4
ТЭЦ-3	ТК-83		От ТК-83-10 до д.24 ул.Радищева	непрох. канал	46	57	28,7
ТЭЦ-3	ТК-83		От ТК-83-10 до д.30/31 ул.Радищева	непрох. канал	46	57	38,2
ТЭЦ-4	ТК-83		От ТК-83-16 до д.25 ул.Трехсвятская	непрох. канал	46	57	14,6
ТЭЦ-4	ТК-83		От ТК-83-24 до д.23 ул.Желябова	непрох. канал	46	57	4
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-83-5' до пристройки д.30 ул.Советская	непрох. канал	46	133	4,6
ТЭЦ-3	ТК-88		По пристройке д.30 ул.Советская	техподвал	46	133	6
ТЭЦ-3	ТК-88	ТК-83-7	От пристройки д.30 ул.Советская до ТК-83-7	непрох. канал	46	133	6,8
ТЭЦ-3	ТК-88		От т/узла д.30 ул.Советская до д.21 корп.2 ул.Новоторжская	непрох. канал	46	76	24,3
Южная	ТК-22Б		От ТК-22Б до д.3 Садовый пер.	непрох. канал	46	159	51,6
Южная	ТК-22Б		По д.3 Садовый пер. на д.3 Спортивный пер.	техподвал	46	114	13,8
Южная	ТК-22Б		От д.3 Садовый пер. до д.3 Спортивный пер.	непрох. канал	46	159	73,3
Южная	ТК-22Б		По д.3 Спортивный пер. на д.5	техподвал	46	133	56,2

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-22Б		От д.3 до д.5 Спортивный пер.	непрох. канал	46	133	31,9
Южная	ТК-22Б		По д.5 Спортивный пер.	техподвал	46	114	33,7
Южная	ТК-22Б		От д.5 до д.7 Спортивный пер.	непрох. канал	46	114	32,3
Южная	ТК-22Б		По д.7 Спортивный пер.	техподвал	46	114	39,2
Южная	ТК-19Б	ТК-19Б-2	От ТК-19Б до ТК-19Б-2	непрох. канал	46	89	68,05
Южная	ТК-17Б		От ТК-17Б до д.5 ул.Фадеева	непрох. канал	46	159	2
Южная	ТК-17Б		От ТК-17Б до д.5 ул.Фадеева	ж/б кожух 2Æ 600	46	159	5
Южная	ТК-17Б		По д.5 ул.Фадеева на д.16	техподвал	46	159	64,8
Южная	ТК-17Б		По д.3 ул.Фадеева до т/узла	техподвал	46	114	0,5
Южная	ТК-17Б		От д.5 до д.7 ул.Фадеева	непрох. канал	46	114	30,9
Южная	ТК-15Б	ТК-15Б-16	От ТК-15Б-14 до ТК-15Б-16	непрох. канал	46	114	44,1
Южная	ТК-15Б		От ТК-15Б-16 до д.4 Университетский пер.(душ.пав.)	непрох. канал	46	76	14,9
ТЭЦ-4	ТК-13Б	ТК-13Б-9	От д.18 Волоколамский пр-т до ТК-13Б-9	непрох. канал	46	114	134
ТЭЦ-4	ТК-13Б		От ТК-13Б-9 до д.16/5 Волоколамский пр-т	непрох. канал	46	76	13,2
ТЭЦ-4	ТК-13Б		От ТК-13Б-9 до д.3 ул.Ипподромная, д/сад №33	непрох. канал	46	114	35,7
ТЭЦ-4	ТК-13Б		По д.3 ул.Ипподромная, д/сад №33	техподвал	46	114	18,5
ТЭЦ-4	ТК-13Б	ТК-13Б-15	От д.3 ул.Ипподромная, д/сад №33 до ТК-13Б-15	непрох. канал	46	114	28,8
ТЭЦ-4	ТК-13Б		От ТК-13Б-15 до д.42 ул.А.Попова	непрох. канал	46	89	35
ТЭЦ-4	ТК-13Б		От ТК-13Б-3 до д.14 Волоколамский пр-т	непрох. канал	46	76	13,2
ТЭЦ-4	ТК-13Б	ТК-13Б-5	От ТК-13Б-3 до ТК-13Б-5	непрох. канал	46	114	82,3
ТЭЦ-4	ТК-48А		От д.12 до д.10 ул.Ерофеева	непрох. канал	46	89	37,6
ВК-1	ТК-239		От д.30 до д.30а пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	46	114	22,5
ВК-1	ТК-239		По д.30а пр-т 50 лет Октября до т/узла	техподвал	46	114	46,9
ВК-1	ТК-238		От ТК-238-1 до д.28 корп.1 пр-т 50 лет Октября (д/сад №93)	непрох. канал	46	76	57,5
ВК-1	ТК-233		От ТК-233 до д.8а пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	46	133	31,3
ВК-1	ТК-233		По д.8а пр-т 50 лет Октября до подключ. д.8б	техподвал	46	133	5,5
ВК-1	ТК-233		По д.8а пр-т 50 лет Октября от т/узла до подключ. д.8	техподвал	46	114	21
ВК-1	ТК-233		По д.8а пр-т 50 лет Октября от т/узла на д.8б	техподвал	46	114	2,3
ВК-1	ТК-233		От д.8а до д.8б пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	46	114	45,6

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-21 до д.26 корп.4 ул.Бобкова	непрох. канал	46	89	53,4
ВК-2	ТК-223а	ТК-223а-2	От ТК-223а до ТК-223а-2	непрох. канал	46	133	25,4
ВК-2	ТК-223а	ТК-223а-4	От ТК-223а-2 до ТК-223а-4	непрох. канал	46	133	62
ВК-2	ТК-223а	ТК-223а-6	От ТК-223а-4 до ТК-223а-6	непрох. канал	46	133	20
ТЭЦ-3	ТК-130		От ТК-130-14 до д.7 Беляковский пер. (лаборат)	непрох. канал	46	57	11,3
ТЭЦ-3	ТК-130	ТК-130-16	От ТК-130-14 до ТК-130-16	непрох. канал	46	89	47,65
ТЭЦ-3	ТК-130		От ТК-130-16 до д.5 Беляковский пер. (урология)	непрох. канал	46	57	4,95
ТЭЦ-3	ТК-138-2		От т/узла до д.47 ул.Учительская (д/сад №7)	непрох. канал	46	76	24,1
ТЭЦ-3	ТК-138-2		От ТК-138-3 до т/узла д/сада №7	непрох. канал	46	133	70,8
ТЭЦ-1	ТК-202		От ТК-202 до д.2 ул.М.Конева	непрох. канал	46	159	5,6
ТЭЦ-1	ТК-202		По д.2 ул.М.Конева на д.д.41,43	техподвал	46	159	23,1
ТЭЦ-1	ТК-202		По д.2 ул.М.Конева до т/узла	техподвал	46	89	3
ТЭЦ-1	ТК-202	ТК-202-2	От д.2 ул.М.Конева до ТК-202-2	непрох. канал	46	114	66,8
ТЭЦ-3	ТК-321		От ТК-321-18 до котельной ПЛ-39 д.20/1 ул. 2-я Грибоедова	непрох. канал	46	133	6,5
ТЭЦ-3	ТК-321		От ТК-321-18 до д.20/1 ул.2-я Грибоедова(общеш ПЛ-39)	непрох. канал	46	133	29,3
ТЭЦ-3	ТК-440		От ТК-440 до д.8 Комсомольский пр-т	непрох. канал	46	114	39,25
ТЭЦ-3	ТК-440		По д.8 Комсомольский пр-т до т/узла	техподвал	46	89	28,7
ТЭЦ-3	ТК-505		От ТК-505 до д.8 Артиллерийский пер.	непрох. канал	46	159	19
ТЭЦ-3	ТК-505		По д.8 Артиллерийский пер. до кв. т/узла	техподвал	46	133	32,6
ТЭЦ-3	ТК-505		По д.8 Артиллерийский пер. до подключ. т/узла д.8	техподвал	46	133	3,6
ТЭЦ-3	ТК-505		По д.8 Артиллерийский пер. до т/узла д.8	техподвал	46	89	9
ТЭЦ-3	ТК-505		По д.8 Артиллерийский пер. на ТК-505-2	техподвал	46	133	1,8
ТЭЦ-3	ТК-508	ТК-508-2	От ТК-508 до ТК-508-2	непрох. канал	46	273	60
ТЭЦ-3	ТК-508		От ТК-508-4 до д.7 ул.Скв.-Степанова	непрох. канал	46	114	28,8
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.7 ул.Скв.-Степанова до подключ. т/узла д.7	техподвал	46	114	1,8
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.7 ул.Скв.-Степанова до т/узла д.7	техподвал	46	114	7
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.7 ул.Скв.-Степанова на магазин	техподвал	46	45	46
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.7 ул.Скв.-Степанова (магазин) до т/узла	техподвал	46	45	0,5
ТЭЦ-3	ТК-508		От т/узла до д.5 ул.Скв.-Степанова (д/сада	непрох. канал	46	76	40

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
			№104)				
ТЭЦ-3	ТК-508		От ТК-508-2 до д.8 корп.3 пер.Никитина	непрох. канал	46	159	28,8
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.8 корп.3 пер.Никитина до подключ т/узла	техподвал	46	159	2,5
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.8 корп.3 пер.Никитина до т/узла	техподвал	46	76	34
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.8 корп.3 пер.Никитина на ТК-508-6	техподвал	46	159	9,8
ТЭЦ-3	ТК-508	ТК-508-6	От д.8 корп.3 пер.Никитина до ТК-508-6	непрох. канал	46	159	50,3
ТЭЦ-3	ТК-508		От ТК-508-6 до д.6 пер.Никитина	непрох. канал	46	114	48,4
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.6 пер.Никитина до т/узла	техподвал	46	114	37,8
ТЭЦ-3	ТК-508		От ТК-508-6 до д.142 ул.Горького	непрох. канал	46	114	7,65
ТЭЦ-3	ТК-510		От ТК-510-20 до д.84 наб.Аф.Никитина	непрох. канал	46	89	55,6
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.84 наб.Аф.Никитина до т/узла	техподвал	46	89	7
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-5 до кв.т/узла Румянцева,11	непрох. канал	46	76	14,3
ТЭЦ-3	ТК-527		От ТК-527-2 до д.10а ул.Горького	непрох. канал	46	159	12
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.10а ул.Горького до подключ. т/узла д.10а	техподвал	46	114	
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.10а ул.Горького до т/узла д.10а	техподвал	46	76	18
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.21/3 ул.Горького на музей и гараж	техподвал	46	57	2,5
ТЭЦ-3	ТК-527		От д.21/3 ул.Горького до д.3/21 ул.Нахимова (музей Тверского быта)	непрох. канал	46	57	58,71
ТЭЦ-3	ТК-2-333		От ТК-2-333 до д.63/4 ул.Горького	непрох. канал	46	89	12,45
ТЭЦ-3	ТК-2-333		По д.63/4 ул.Горького до кв.т/узла	техподвал	46	89	6,5
ТЭЦ-3	ТК-2-333		По д.63/4 ул.Горького до подключ. т/узла д.63/4	техподвал	46	89	8
ТЭЦ-3	ТК-2-333		По д.63/4 ул.Горького до т/узла д.63/4	техподвал	46	89	4
ТЭЦ-3	ТК-2-333		По д.63/4 ул.Горького на д.61	техподвал	46	76	2
ТЭЦ-3	ТК-2-333		От д.63/4 до д.61 ул.Горького	непрох. канал	46	76	21,7
ТЭЦ-3	ТК-2-333		По д.61 ул.Горького до т/узла	техподвал	46	89	3
кот.цех	ТК-7	ТК-7-13	От ТК-7-5 до ТК-7-13	кожух АЕ1000	46	114	10,3
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-5 до ТК-7-13	непрох. канал	46	114	99
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-13 до д.32 Петербургское ш.	непрох. канал	46	114	56,25
кот.цех	ТК-7		По д.32 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	46	89	8
ТЭЦ-4	ТК-040 (ТК-49)	ТК-041-8 (ТК-040-3)	От ТК-040-1 до ТК-041-8 (ТК-040-3)	непрох. канал	46	114	146,5
ТЭЦ-4	ТК-041		От д.2 Вагжановский пер. до ТК-041-8 (ТК-040-3)	непрох. канал	46	76	43,3

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-33 до д.1/6 ул.Вагжанова	непрох. канал	46	89	76,2
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-19 до д.66 ул.Советская, мечеть	непрох. канал	46	57	32,2
Южная	ТК-14В		От д.49 корп.4 до д.49 корп.5 ул.Орджоникидзе, общ.	непрох. канал	46	76	29,5
Южная	ТК-14В		По д.49 корп.5 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	46	76	1
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.47/27 пр-т Победы до подключ.ГВС дома	техподвал	46	159	0,3
ТЭЦ-4	ТК-8Б	ТК-8Б-7	От ТК-8Б-5 до ТК-8Б-7	непрох. канал	46	114	106,5
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От ТК-8Б-7 до д.50/22 ул.Склизкова	непрох. канал	46	76	33,4
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.50/22 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	46	76	1
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.52 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	46	89	1
Южная	ТК-11д		От д.1 б-р Цанова до ТК-11д	непрох. канал	46	159	55,3
Южная	ТК-13д		От ТК-13д до д.41 Волоколамский пр-т	непрох. канал	46	76	26
Южная	ТК-13д		По д.41 Волоколамский пр-т до т/узла	техподвал	46	114	3
ТЭЦ-4	ТК-1Г		От д.32а ул.Т.Ильиной до д.87 ул.Склизкова	непрох. канал	46	89	30,9
ТЭЦ-4	ТК-1Г		По д.87 ул.Склизкова до подключ. т/узлов	техподвал	46	89	27,8
ТЭЦ-4	ТК-1Г		По д.87 ул.Склизкова до т/узла №1	техподвал	46	76	1,5
ТЭЦ-4	ТК-1Г		По д.87 ул.Склизкова до т/узла №2	техподвал	46	76	1,5
ТЭЦ-4	ТК-2Г		От ТК-2Г до ТК-3Г/813	непрох. канал	46	426	82,2
ТЭЦ-4	ТК-4Г/812		От ТК-3Г/813 до ТК-4Г/812	непрох. канал	46	530	57,45
ТЭЦ-4	ТК-4Г/812		От ТК-4Г/812 до ТК-5Г/811	непрох. канал	46	530	112,95
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От д.74 пр-т Победы до д.101 ул.Склизкова	непрох. канал	46	89	31,8
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.101 ул.Склизкова до подключ. т/узла	техподвал	46	89	9
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.101 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	46	89	5
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.101 ул.Склизкова на д.99	техподвал	46	89	3
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От д.101 до д.99 ул.Склизкова	непрох. канал	46	89	32,4
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От д.101 до д.99 ул.Склизкова	кожух АЕ 1000	46	89	5
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.99 ул.Склизкова до подключ. т/узла	техподвал	46	89	10
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.99 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	46	89	5
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.99 ул.Склизкова на д.97	техподвал	46	76	3
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От д.99 до д.97 ул.Склизкова	непрох. канал	46	76	39,5
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От д.99 до д.97 ул.Склизкова	кожух АЕ 1000	46	76	5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.97 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	46	76	10
ТЭЦ-4	ТК-807		От ТК-807-13 до д.25 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	46	89	42,4
ТЭЦ-4	ТК-807		По д.25 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	46	89	69,6
ТЭЦ-4	ТК-807	ТК-807-15	От ТК-807-13 до ТК-807-15	непрох. канал	46	114	42,3
ТЭЦ-4	ТК-41А	ТК-41А-4	От ТК-41А-2 до ТК-41А-4	непрох. канал	46	219	53
ТЭЦ-4	ТК-41А		От ТК-41А-4 до д.34 ул.Богданова (ООО "Элмонт")	непрох. канал	46	57	7,8
ТЭЦ-4	ТК-41А		От д.34 ул.Богданова (ул.Терещенко, 5а) (ООО "Элмонт") до гаража	непрох. канал	46	57	23,5
ТЭЦ-4	ТК-41А	ТК-41А-6	От ТК-41А-4 до ТК-41А-6	непрох. канал	46	159	45,5
ТЭЦ-4	ТК-41А		От ТК-41А-6 до д.23 ул.Склизкова	непрох. канал	46	159	55,3
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.23 ул.Склизкова до подключ.т/узлов	техподвал	46	159	5
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.23 ул.Склизкова до т/узла №1	техподвал	46	89	10
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.23 ул.Склизкова до т/узла №2	техподвал	46	76	5
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.23 ул.Склизкова на д.21(ДОСААФ)	техподвал	46	159	1,6
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.37 пр-т Победы (строит.тех) на д.35 пр-т Победы (Гипроводх)	техподвал	46	114	37
ТЭЦ-4	ТК-24А		От д.37 пр-т Победы (строит.тех) до мастерской	непрох. канал	46	76	12,9
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.37 пр-т Победы (строит.тех. мастерская) до т/узла	техподвал	46	76	1
ТЭЦ-4	ТК-24А		От д.37 пр-т Победы (строит.тех) до д.35 пр-т Победы (Гипроводх)	непрох. канал	46	114	85,3
ТЭЦ-4	ТК-23А		От ТК-23А до д.11 ул.Резинстроя	непрох. канал	46	114	28
ТЭЦ-4	ТК-23А		От д.11 ул.Резинстроя до ТК-23А-2	непрох. канал	46	159	24,75
ТЭЦ-4	ТК-23А		От ТК-23А-2 до д.9 корп.3 ул.Резинстроя	непрох. канал	46	159	19,9
ТЭЦ-4	ТК-23А		По д.9 корп.3 ул.Резинстроя до подключ.т/узлов	техподвал	46	159	9
ТЭЦ-4	ТК-23А		По д.9 корп.3 ул.Резинстроя до т/узла №1	техподвал	46	76	3,5
ТЭЦ-4	ТК-23А		По д.9 корп.3 ул.Резинстроя до подключ.т/узлов №2,3	техподвал	46	89	7
ТЭЦ-4	ТК-23А		По д.9 корп.3 ул.Резинстроя до т/узла №2	техподвал	46	76	1,5
ТЭЦ-4	ТК-23А		По д.9 корп.3 ул.Резинстроя до т/узла №3	техподвал	46	76	1,5
ТЭЦ-4	ТК-23А		По д.9 корп.3 ул.Резинстроя до подключ.ГВС	техподвал	46	89	1
ТЭЦ-4	ТК-23А		По д.9 корп.3 ул.Резинстроя от т/узла №3	техподвал	46	114	6,75
ТЭЦ-4	ТК-23А		По д.9 корп.3 ул.Резинстроя от т/узла №3	техподвал	46	114	6,75

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-23А	ТК-23А-4	От д.9 корп.3 ул.Резинстря до ТК-23А-4	непрох. канал	46	114	41,3
ТЭЦ-4	ТК-23А		От д.9 корп.3 ул.Резинстря до ТК-23А-4	непрох. канал	46	114	41,3
ТЭЦ-4	ТК-21А		От кв.т/узла Гвардейская,9 корп.1 до ТК-21А-9	непрох. канал	46	159	16,2
ТЭЦ-4	ТК-21А		От ТК-21А-11 до д.9 корп.2 1-й Гвардейский пер.	непрох. канал	46	89	40,5
ТЭЦ-4	ТК-21А		По д.9 корп.2 1-й Гвардейский пер. до т/зла	техподвал	46	89	2
ВНИИСВ		ТК-12	От т/узла №2 до ТК-12	непрох. канал	46	219	81
ВНИИСВ		ТК-13	От ТК-12 до ТК-13	непрох. канал	46	159	54
ВНИИСВ			От ТК-14 до д.36	непрох. канал	46	89	7,5
ВНИИСВ			От ТК-16 до д.33	непрох. канал	46	89	7,5
ВНИИСВ		ТК-23	От ТК-24 до ТК-23	непрох. канал	46	159	47,5
ВНИИСВ			От ТК-23 до д.19	непрох. канал	46	159	16
ТЭЦ-3	ТК-415		От ТК-415-8 до кв.т/узла наб Ст.Разина,12	непрох. канал	45	76	4,7
ТЭЦ-3	ТК-415		От ТК-415-8 до кв.т/узла наб Ст.Разина,12		45	76	2,8
ТЭЦ-3	ТК-415	ТК-415-10	От кв.т/узла набСт.Разина,12 до ТК-415-10	непрох. канал	45	76	21,7
ТЭЦ-3	ТК-415		От ТК-415-10 до д.12 наб Ст.Разина	непрох. канал	45	76	25,05
ТЭЦ-3	ТК-417		От ТК-417-2 до д.9 ул.В-Новгорода	непрох. канал	45	57	16,6
ТЭЦ-3	ТК-418		От ТК-418-2 до т/узла д.4 наб.Ст.Разина	непрох. канал	45	57	13,85
ТЭЦ-3	ТК-418		От т/узла до д.4 наб.Ст.Разина	непрох. канал	45	57	6,35
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-6-1	От ТК-68-6 до ТК-68-6-1	непрох. канал	45	114	31,05
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-6-1 до д.89 ул.Симеоновская	непрох. канал	45	57	11,65
ТЭЦ-4	ТК-68		По д.89 ул.Симеоновская до т/узла	техподвал	45	57	
ТЭЦ-3	ТК-83	ТК-83-30	От д.14/7а ул.Радищева до ТК-83-30	непрох. канал	45	114	62,75
ТЭЦ-3	ТК-83		От ТК-83-30 до д.6 ул.Радищева (гостин.цирка)	непрох. канал	45	89	9,05
ТЭЦ-3	ТК-84		По д.9 Тверской пр-т на д.6	техподвал	45	89	70,5
ТЭЦ-3	ТК-84		От д.9 Тверской пр-т до д.6 ул.Новоторжская	непрох. канал	45	57	6,6
ТЭЦ-3	ТК-86-22		От ТК-86-24 до д.16 Свободный пер.	непрох. канал	45	76	69
ТЭЦ-3	ТК-86-22		По д.16 Свободный пер. до т/узла	техподвал	45	76	0
Южная	ТК-18Б		По д.1 ул.Фадеева до подключ. т/узла	техподвал	45	159	5,7
Южная	ТК-18Б		По д.1 ул.Фадеева до т/узла	техподвал	45	89	55
Южная	ТК-18Б		По д.1 ул.Фадеева на ТК-18Б-19	техподвал	45	114	37



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн, мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-18Б	ТК-18Б-19	От д.1 ул.Фадеева до ТК-18Б-19	непрох. канал	45	89	42,3
Южная	ТК-18Б		От ТК-18Б-19 до д.10 Спортивный пер.	непрох. канал	45	89	20,5
Южная	ТК-18Б		От д.10 Спортивный пер. до лаборат.	непрох. канал	45	25	20,7
Южная	ТК-17Б		От д.5 ул.Фадеева до 16 Спортивный пер.	непрох. канал	45	89	65,4
Южная	ТК-17Б		От д.5 ул.Фадеева до 16 Спортивный пер.	кожух/Е 1100	45	89	10
ТЭЦ-4	ТК-50А	ТК-50А-1	От ТК-50А до ТК-50А-1	непрох. канал	45	273	66,2
ТЭЦ-4	ТК-50А		От ТК-50А-1 до д.6 ул.Ерофеева	непрох. канал	45	114	16,7
ТЭЦ-4	ТК-50А	ТК-50А-3	От ТК-50А-1 до ТК-50А-3	непрох. канал	45	159	32
ТЭЦ-4	ТК-50А	ТК-50А-5	От ТК-50А-3 до ТК-50А-5	непрох. канал	45	159	32,65
ТЭЦ-4	ТК-50А	ТК-50А-7	От ТК-50А-3 до ТК-50А-7	непрох. канал	45	159	16,7
ТЭЦ-4	ТК-50А		От ТК-50А-7 до д.5 ул.Ерофеева	непрох. канал	45	89	5,1
ТЭЦ-4	ТК-50А		От ТК-50А-7 до д.5а ул.Ерофеева (РОВД)	непрох. канал	45	114	100
ТЭЦ-4	ТК-47А		От ТК-47А-7 до д.8а пр-т Победы (д/сад № 48)	непрох. канал	45	57	18,8
ТЭЦ-4	ТК-47А		По д.8а пр-т Победы (д/сад № 48) до т/узла	техподвал	45	57	7,8
ВК-1	ТК-239		По д.30а пр-т 50 лет Октября на д.30б	техподвал	45	89	24
ВК-1	ТК-239		По д.30б пр-т 50 лет Октября до т/узла	техподвал	45	89	
ВК-1	ТК-233		По д.8а пр-т 50 лет Октября на д.6б	техподвал	45	114	28
ВК-1	ТК-233		От д.8а до д.6б пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	45	114	33,45
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-11 до ТК-225-11а	непрох. канал	45	133	15,85
ВК-2	ТК-225	ТК-225-19	От ТК-225-11а до ТК-225-19	непрох. канал	45	133	56
ВК-2	ТК-225	ТК-225-19а	От ТК-225-19 до ТК-225-19а	непрох. канал	45	133	37,3
ВК-2	ТК-225	ТК-225-21	От ТК-225-19а до ТК-225-21	непрох. канал	45	133	16,1
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-21 до д.26 корп.6 ул.Бобкова	непрох. канал	45	133	25,8
ВК-2	ТК-225		По д.26 корп.6 ул.Бобкова до подключен. т/узла	техподвал	45	114	75,75
ВК-2	ТК-225		По д.26 корп.6 ул.Бобкова на д.19	техподвал	45	114	5
ТЭЦ-3	ТК-746		От ТК-746-3 до д.1-5 ул.Баррикадная (госфильмоф)	непрох. канал	45	76	37,8
ТЭЦ-3	ТК-130		От ТК-130-6 до д.49 ул.С.Перовской (скор.пом)	непрох. канал	45	114	16,25
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-4-2	От ТК-207-4 до ТК-207-4-2	непрох. канал	45	114	156,65
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-4-2 до ЦТП (№146) Инициативная,3	непрох. канал	45	89	16,75
ТЭЦ-1	ТК-207		От ЦТП (№146) до д.3 ул.Инициативная	непрох. канал	45	57	11,85

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-4-14	От ТК-207-4-12 до ТК-207-4-14	непрох. канал	45	89	48,45
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-4-16	От ТК-207-4-14 до ТК-207-4-16	непрох. канал	45	89	45,7
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-4-18	От ТК-207-4-16 до ТК-207-4-18	непрох. канал	45	89	46,5
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-4-20	От ТК-207-4-18 до ТК-207-4-20	непрох. канал	45	57	18,1
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-4-20 до д.5 ул.Инициативная	непрох. канал	45	57	14,8
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-4-24 до д.13 ул.Инициативная	непрох. канал	45	57	122,8
ТЭЦ-3	ТК-436а	ТК-436а-3	От ТК-436а до ТК-436а-3	непрох. канал	45	219	58,7
ТЭЦ-3	ТК-436а	ТК-436а-5	От ТК-436а-3 до ТК-436а-5	непрох. канал	45	219	31,3
ТЭЦ-3	ТК-436а	ТК-436а-7	От ТК-436а-5 до ТК-436а-7	непрох. канал	45	159	59,73
ТЭЦ-3	ТК-436а	ТК-436а-9	От ТК-436а-7 до ТК-436а-9	непрох. канал	45	159	77,15
ТЭЦ-3	ТК-436а		От ТК-436а-11 до поворота на д.45 ул.Шмидта	непрох. канал	45	114	40,45
ТЭЦ-3	ТК-436а		От поворота до д.45 ул.Шмидта	непрох. канал	45	89	21,75
ТЭЦ-3	ТК-436а		По д.45 ул.Шмидта до подключ. т/узла №2	техподвал	45	76	12
ТЭЦ-3	ТК-436а		По д.45 ул.Шмидта до т/узла №2	техподвал	45	38	15
ТЭЦ-3	ТК-436а		По д.45 ул.Шмидта до т/узла №1	техподвал	45	76	0,3
ТЭЦ-3	ТК-508	ТК-508-10	От ТК-508-8 до ТК-508-10	непрох. канал	45	219	60,55
ТЭЦ-3	ТК-508		От ТК-508-12 до д.97 ул.Горького (ПТУ-9)	непрох. канал	45	219	10,4
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.97 ул.Горького (ПТУ-9) до подключ. т/узла д.97	техподвал	45	219	1,5
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.97 ул.Горького (ПТУ-9) до т/узла д.97	техподвал	45	89	4
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.97 ул.Горького (ПТУ-9) на ТК-508-14	техподвал	45	219	12
ТЭЦ-3	ТК-508	ТК-508-14	От д.97 ул.Горького (ПТУ-9) до ТК-508-14	непрох. канал	45	219	18,2
ТЭЦ-3	ТК-508		От д.142 корп.3(к.1) до д. 142/2 наб.Аф.Никитина	непрох. канал	45	133	36
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.142/2 наб.Аф.Никитина до подкл.т/узла военпр.	техподвал	45	133	0,8
ТЭЦ-3	ТК-508		По д. 142/2 наб.Аф.Никитина до т/узла военпр.	техподвал	45	133	11
ТЭЦ-3	ТК-508		По д. 142/2 наб.Аф.Никитина на гараж военпр.	техподвал	45	133	6
ТЭЦ-3	ТК-508		По д. 142/2 наб.Аф.Никитина до т/узла	техподвал	45	133	33
ТЭЦ-3	ТК-508		От ТК-508-14 до д.107 ул.Горького (в/ч)	непрох. канал	45	133	23,8
ТЭЦ-3	ТК-509		От ТК-509-4 до д.136/6 ул.Горького	непрох. канал	45	114	17
ТЭЦ-3	ТК-509		По д.136/6 ул.Горького до подключ. ГВС д.136/6	техподвал	45	114	44,6

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-509		По д.136/6 ул.Горького до подключ. т/узла д.134	техподвал	45	114	6
ТЭЦ-3	ТК-509		По д.136/6 ул.Горького до подключ. ГВС д.134	техподвал	45	114	44,6
ТЭЦ-3	ТК-509		По д.136/6 ул.Горького до подключ. ГВС д.136/6	техподвал	45	76	18
ТЭЦ-3	ТК-509		По д.136/6 ул.Горького до т/узла д.134	техподвал	45	76	0,5
ТЭЦ-3	ТК-509		По д.136/6 ул.Горького до т/узла д.136/6	техподвал	45	76	6
ТЭЦ-3	ТК-509		От ТК-509-4 до кв.т/узла д.130 ул.Горького	непрох. канал	45	114	131,3
ТЭЦ-3	ТК-512а	ТК-512а-1	От ТК-512а до ТК-512а-1	непрох. канал	45	273	54,75
ТЭЦ-3	ТК-512а		От ТК-512а-1 до д.6 ул.Благодеева	непрох. канал	45	219	3,25
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.6 ул.Благодеева до подключ. на ТК-512а-3	техподвал	45	159	1,7
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.6 ул.Благодеева на ТК-512а-3	техподвал	45	219	35
ТЭЦ-3	ТК-516	ТК-516-9	От кв.т/узла до ТК-516-9	непрох. канал	45	219	77,65
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516-9 до кв.т/узла Мусоргского,15	непрох. канал	45	219	63,85
ТЭЦ-3	ТК-516		От кв.т/узла до д.15 ул.Мусоргского	непрох. канал	45	57	37,7
ТЭЦ-3	ТК-516		От кв.т/узла до д.16 ул.Карпинского	непрох. канал	45	57	29,3
ТЭЦ-3	ТК-516	ТК-516-13	От кв.т/узла Мусоргского,15 до ТК-516-13	непрох. канал	45	219	60,55
ТЭЦ-3	ТК-516	ТК-516-15	От ТК-516-13 до ТК-516-15	непрох. канал	45	219	41
ТЭЦ-3	ТК-516		По д.17 ул.Мусоргского на д.19/25 ул.Мусоргского	техподвал	45	76	10,5
ТЭЦ-3	ТК-516		От д.17 ул.Мусоргского до ТК-516-19	непрох. канал	45	76	15,4
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516-19 до д.19/25 ул.Мусоргского	непрох. канал	45	76	15,8
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516-15 до кв.т/узла Шмидта,24	непрох. канал	45	219	127,5
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-13	От ТК-519-11 до ТК-519-13	непрох. канал	45	159	33,3
ТЭЦ-3	ТК-519		По д.36/35 ул.Шмидта до т/узла	техподвал	45	76	20
ТЭЦ-3	ТК-523		От ТК-523 до д.2 корп.1 ул.3.Коноплянниковой	непрох. канал	45	219	21,4
ТЭЦ-3	ТК-523		По д.2 корп.1 ул.3.Коноплянниковой до подкл. кв.т/узла д.58 ул.Горького	техподвал	45	219	48
ТЭЦ-3	ТК-523		От кв.т/узла до д.2 корп.1 ул.3.Коноплянниковой	непрох. канал	45	114	16,3
ТЭЦ-3	ТК-523		По д.2 корп.1 ул.3.Коноплянниковой до пр. устр.	техподвал	45	114	1
ТЭЦ-3	ТК-523	ТК-523-2	По д.2 корп.1 ул.3.Коноплянниковой до подкл. ТК-523-2	техподвал	45	219	2
ТЭЦ-3	ТК-523		По д.2 корп.1 ул.3.Коноплянниковой на ТК-523-4	техподвал	45	219	50
ТЭЦ-3	ТК-523	ТК-523-4	От д.2 корп.1 ул.3.Коноплянниковой до ТК-523-	непрох. канал	45	219	62

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
			4				
ТЭЦ-3	ТК-523	ТК-523-6	От ТК-523-4 до ТК-523-6	непрох. канал	45	159	44,6
ТЭЦ-3	ТК-523		От ТК-523-6 до д.35 ул.Горького	непрох. канал	45	159	84,6
ТЭЦ-3	ТК-523		По д.35 ул.Горького до подключ. т/узла	техподвал	45	114	11
ТЭЦ-3	ТК-523		По д.35 ул.Горького до т/узла	техподвал	45	114	2
ТЭЦ-3	ТК-523		По д.35 ул.Горького на ТК-523-8	техподвал	45	114	2
ТЭЦ-3	ТК-523	ТК-523-8	От д.35 ул.Горького до ТК-523-8	непрох. канал	45	114	11
ТЭЦ-3	ТК-523		От ТК-523-8 до кв.т/узла наб.Аф.Никитина,46	непрох. канал	45	114	48,98
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.10а ул.Горького от т/узла на д.10	техподвал	45	76	50
ТЭЦ-3	ТК-527		От д.10а до д.10 ул.Горького	непрох. канал	45	76	22,75
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.10 ул.Горького до т/узла	техподвал	45	76	18,4
ТЭЦ-3	ТК-527		От ТК-527-2 до ЦТП (№43) Комсомольский пр.,3	непрох. канал	45	219	25,6
ТЭЦ-3	ТК-527		От ЦТП (№43) до д.3 Комсомольский пр.	непрох. канал	45	114	55,15
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.3 Комсомольский пр. до подключ. т/узла №1	техподвал	45	114	9,3
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.3 Комсомольский пр. до т/узла №1	техподвал	45	89	39,1
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.3 Комсомольский пр. до подключ. т/узла №2	техподвал	45	89	11,7
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.3 Комсомольский пр. до т/узла №2	техподвал	45	89	4
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.3 Комсомольский пр. до т/узла №3	техподвал	45	89	40,9
ТЭЦ-3	ТК-528		От ТК-528-1 до д.5 Комсомольский пр-т	непрох. канал	45	114	6,65
ТЭЦ-3	ТК-528		По д.5 Комсомольский пр-т до подключ.т/узла	техподвал	45	114	5
ТЭЦ-3	ТК-528		По д.5 Комсомольский пр-т до т/узла	техподвал	45	76	17
ТЭЦ-3	ТК-528		По д.5 Комсомольский пр-т на тяг.подст.№12	техподвал	45	57	10,4
ТЭЦ-3	ТК-533		От д.19 ул.Горького(кв.т/уз) до д.2/26 Комсомольский пр	техподвал	45	114	9,7
ТЭЦ-3	ТК-2-327(ТК-514)		От ТК-2-327 до д.7 ул.Фурманова	непрох. канал	45	159	35,2
ТЭЦ-3	ТК-2-327(ТК-514)		По д.7 ул.Фурманова до подключ. д.6а ул.Благоева	техподвал	45	133	9
ТЭЦ-3	ТК-2-327(ТК-514)		По д.7 ул.Фурманова на д.6а ул.Благоева	техподвал	45	133	4
ТЭЦ-3	ТК-2-327(ТК-514)		По д.7 ул.Фурманова до подключ. т/узла д.7	техподвал	45	133	2
ТЭЦ-3	ТК-2-327(ТК-514)		По д.7 ул.Фурманова до т/узла д.7	техподвал	45	89	5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-383		От ТК-383-2 до д.34/28 ул.Веселова	непрох. канал	45	159	8,2
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.34/28 ул.Веселова до подключен. д.32	техподвал	45	159	1
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.34/28 ул.Веселова на д.32	техподвал	45	159	12
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.34/28 ул.Веселова на т/узел	техподвал	45	114	35
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.34/28 ул.Веселова до т/узла	техподвал	45	89	10
ТЭЦ-3	ТК-383		От д.34/28 до д.32 ул.Веселова	непрох. канал	45	159	37,1
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.32 ул.Веселова до подключен. т/узла	техподвал	45	159	15,8
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.32 ул.Веселова до т/узла	техподвал	45	89	2,2
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.32 ул.Веселова на д.28, д.30	техподвал	45	159	0,5
ТЭЦ-3	ТК-386	ТК-386-3	От ТК-386-1 до ТК-386-3	непрох. канал	45	273	142,9
ТЭЦ-3	ТК-386	ТК-386-11	От ТК-386-3 до ТК-386-11	непрох. канал	45	273	263,25
ТЭЦ-3	ТК-386		От ТК-386-11 до д.15 ул.П.Савельевой	непрох. канал	45	273	26,4
ТЭЦ-3	ТК-386		По д.15 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла д.15	техподвал	45	273	2,7
ТЭЦ-3	ТК-386		По д.15 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла д.15	техподвал	45	159	1
ТЭЦ-3	ТК-386		По д.15 ул.П.Савельевой до т/узла д.15	техподвал	45	114	45,5
ТЭЦ-3	ТК-386		По д.15 ул.П.Савельевой на д.9	техподвал	45	89	46,2
ТЭЦ-3	ТК-386		От д.15 до д.9 ул.П.Савельевой	непрох. канал	45	89	36,92
ТЭЦ-3	ТК-386		По д.9 ул.П.Савельевой до т/узла	техподвал	45	89	43,7
ТЭЦ-3	ТК-386	ТК-386-5	От д.15 ул.П.Савельевой до ТК-386-5	непрох. канал	45	219	22,8
кот.цех	ТК-14		От ТК-14-7 до д.49 корп.2 Петербургское ш.	непрох. канал	45	76	38,65
кот.цех	ТК-14		По д.49 корп.2 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	45	76	
кот.цех	ТК-14		По д.51б Петербургское ш. до подключ. на ТК-14-9	техподвал	45	133	6,5
кот.цех	ТК-14		По д.51б Петербургское ш. на ТК-14-9	техподвал	45	133	6,5
кот.цех	ТК-14		По д.51б Петербургское ш. до подкл. т/узла №1	техподвал	45	114	56
кот.цех	ТК-14		По д.51б Петербургское ш. до т/узла №1	техподвал	45	89	6
кот.цех	ТК-14		По д.51б Петербургское ш. до подкл. т/узла №2	техподвал	45	89	2
кот.цех	ТК-14		По д.51б Петербургское ш. до т/узла №2	техподвал	45	57	6
кот.цех	ТК-14		По д.51б Петербургское ш. на д.51а	техподвал	45	89	25
кот.цех	ТК-14		По д.51а Петербургское ш. до т/узла	техподвал	45	89	32
кот.цех	ТК-14		По д.51корп.5(4) Петербургское ш. до подкл. т/узла	техподвал	45	57	1

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
кот.цех	ТК-14		По д.51корп.5(4) Петербургское ш. до т/узла	техподвал	45	57	4,5
кот.цех	ТК-14		По д.51корп.5(4) Петербургское ш. на д.1Дорошиха	техподвал	45	57	0,5
кот.цех	ТК-17	ТК-17-5	От д.58 Петербургское ш. до ТК-17-5	непрох. канал	45	114	81,75
кот.цех	ТК-17		От ТК-17-5 до д.56а Петербургское ш.	непрох. канал	45	89	11,5
кот.цех	ТК-17		По д.56а Петербургское ш. до т/узла	техподвал	45	89	4,5
ТЭЦ-4	ТК-26П	ТК-26П-21(ТК-46-3)	От ТК-26П-13 до ТК-26П-21(ТК-46-3)	непрох. канал	45	219	109,5
ТЭЦ-4	ТК-26П	ТК-46-9	От ТК-26П-21(ТК-46-3)до ТК-46-9	непрох. канал	45	159	94,5
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)	ТК-042-3	От ТК-042-1 до ТК-042-3	непрох. канал	45	325	28,75
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-46 до д.35 ул.Терещенко	непрох. канал	45	76	44,9
Южная	ТК-921		От ТК-921-1 до д.45 Волоколамский пр-т	непрох. канал	45	219	12,45
Южная	ТК-921		По д.45 Волоколамский пр-т до т/узла	техподвал	45	114	5
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811	ТК-5Г-1	От ТК-5Г/811до ТК-5Г-1	непрох. канал	45	325	72,1
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От ТК-5Г-1 до д.64 пр-т Победы	непрох. канал	45	114	14,3
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.64 пр-т Победы до подключ. т/узла	техподвал	45	114	34,6
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.64 пр-т Победы до т/узла	техподвал	45	89	5
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.64 пр-т Победы на д.66	техподвал	45	89	10
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От д.64 до д.66 пр-т Победы	непрох. канал	45	89	54,3
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.66 пр-т Победы до т/узла	техподвал	45	89	11
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811	ТК-5Г-2	От ТК-5Г-1 до ТК-5Г-2	непрох. канал	45	325	160,05
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811	ТК-5Г-2-1	От ТК-5Г-2 до ТК-5Г-2-1	непрох. канал	45	159	17,5
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811	ТК-5Г-2-3	От ТК-5Г-2-1 до ТК-5Г-2-3	непрох. канал	45	159	24,45
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От ТК-5Г-2-3 до д.69 пр-т Победы	непрох. канал	45	133	41,75
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.69 пр-т Победы на д.67	техподвал	45	133	90
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811	ТК-5Г-3	От ТК-5Г-2 до ТК-5Г-3	непрох. канал	45	273	184,5
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От ТК-5Г-2 до д.72 пр-т Победы	непрох. канал	45	133	35,2
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.72 пр-т Победы до подключ. т/узла	техподвал	45	114	7,6
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.72 пр-т Победы до т/узла	техподвал	45	89	3,5
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.72 пр-т Победы на д.70	техподвал	45	89	3
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От д.72 до д.70 пр-т Победы	непрох. канал	45	89	30,15
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.70 пр-т Победы до т/узла	техподвал	45	89	26,3

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн, мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От ТК-5Г-3 до д.76 пр-т Победы	непрох. канал	45	133	30,6
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.76 пр-т Победы до подключ.т/узлов	техподвал	45	133	6,4
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.76 пр-т Победы до подключ.т/узла д.76	техподвал	45	89	10
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.76 пр-т Победы до т/узла д.76	техподвал	45	89	2
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.76 пр-т Победы до т/узла пристр. (Шоколадница)	техподвал	45	89	47
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.76 пр-т Победы на ТК-5Г-3-2	техподвал	45	133	8,2
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811	ТК-5Г-3-2	От д.76 пр-т Победы до ТК-5Г-3-2	непрох. канал	45	133	51,35
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.103 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	45	89	8
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.103 ул.Склизкова от т/узла на ОУС-7	техподвал	45	57	32
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.105 ул. Склизкова до подключ. т/узла	техподвал	45	114	7,6
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.105 ул. Склизкова до т/узла	техподвал	45	89	5
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.105 ул. Склизкова на д.107	техподвал	45	114	55,7
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.105 ул. Склизкова от т/узла на ГРП	техподвал	45	32	8
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От д.105 ул. Склизкова до ГРП	непрох. канал	45	32	14,4
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От д.105 до д.107 ул.Склизкова	непрох. канал	45	89	66,3
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.107 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	45	89	5
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811	ТК-5Г-5	От ТК-5Г-3 до ТК-5Г-5	непрох. канал	45	219	105
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От ТК-5Г-5 до д.78 пр-т Победы	непрох. канал	45	89	76,45
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.78 пр-т Победы до подключ. т/узла	техподвал	45	89	2
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.78 пр-т Победы до т/узла д.78	техподвал	45	89	9
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.78 пр-т Победы до т/узла магазина	техподвал	45	57	48
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811	ТК-5Г-7	От ТК-5Г-5 до ТК-5Г-7	непрох. канал	45	219	109
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.82 пр-т Победы до подключ. на ТК-5Г-9	техподвал	45	159	1,5
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.82 пр-т Победы на ТК-5Г-9	техподвал	45	133	2,5
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.82 пр-т Победы до подключ. т/узла	техподвал	45	159	2
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.82 пр-т Победы до т/узла	техподвал	45	89	2
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.82 пр-т Победы на д.84	техподвал	45	114	7
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От д.82 до д.84 пр-т Победы	непрох. канал	45	114	53,2
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.84 пр-т Победы до подключ.т/узла	техподвал	45	114	1,5
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.84 пр-т Победы до т/узла	техподвал	45	89	5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.84 пр-т Победы на д.86	техподвал	45	89	10,5
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От д.84 до д.86 пр-т Победы	непрох. канал	45	89	54,4
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.86 пр-т Победы до т/узла	техподвал	45	89	3
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.109 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	45	89	22
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811	ТК-5Г-11	От ТК-5Г-9 до ТК-5Г-11	непрох. канал	45	133	64,2
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.111 ул. Склизкова до т/узла	техподвал	45	89	3
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.113 ул. Склизкова до т/узла	техподвал	45	133	3
ТЭЦ-4	ТК-41А		От ТК-41А-6 до д.6/15 ул.Т.Ильиной	непрох. канал	45	114	7
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.6/15 ул.Т.Ильиной до т/узла	техподвал	45	114	40
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.37а (д.37/44) пр-т Победы до подключ. т/узла	подпольн.канал	45	114	1
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.37а (д.37/44) пр-т Победы до т/узла	надземная	45	114	4,5
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.37а (д.37/44) пр-т Победы на д.37	надземная	45	114	27,8
ТЭЦ-4	ТК-24А	ТК-24А-23	От д.37а пр-т Победы до ТК-24А-23	непрох. канал	45	114	31,3
ТЭЦ-4	ТК-24А		От д.37а пр-т Победы до ТК-24А-23	непрох. канал	45	114	12,8
ТЭЦ-4	ТК-24А		От ТК-24А-23 до д.37 пр-т Победы (строит.тех)	непрох. канал	45	114	35,7
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.37 пр-т Победы (строит.тех) до подключ. т/узла	техподвал	45	114	50
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.37 пр-т Победы (строит.тех) до т/узла	техподвал	45	114	10
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.37 пр-т Победы (строит.тех) на мастерскую	техподвал	45	76	37
ТЭЦ-4	ТК-714		От д.9 корп.4 до д.7 корп.1 Волоколамский пр-т	непрох. канал	45	76	33
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.7 корп.1 Волоколамский пр-т до т/узла	техподвал	45	57	3
Южная	ТК-834	ТК-834-1	От ТК-834 до ТК-834-1	непрох. канал	45	273	87
Южная	ТК-834		От ТК-834-1 до ЦТП-1А	непрох. канал	45	273	26,2
Южная	ТК-834	ТК-834-21	От ЦТП-1А до ТК-834-21	непрох. канал	45	219	6,4
Южная	ТК-834	ТК-834-3	От ТК-834-21 до ТК-834-3	непрох. канал	45	219	42,6
Южная	ТК-834		От ТК-834-3 до д.14/2 ул.Королева	непрох. канал	45	219	9,6
Южная	ТК-834		По д.14/2 ул.Королева до подключ. т/узла №1	техподвал	45	219	3,5
Южная	ТК-834		По д.14/2 до т/узла №1	техподвал	45	89	36,9
Южная	ТК-834		По д.14/2 ул.Королева до подключ. т/узла №2	техподвал	45	133	6
Южная	ТК-834		По д.14/2 до т/узла №2	техподвал	45	89	3,5
Южная	ТК-834		По д.14/2 ул.Королева до подключ. т/узла №3	техподвал	45	133	47,9



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-834		По д.14/2 до т/узла №3	техподвал	45	89	3,5
Южная	ТК-834		По д.14/2 на д. 8 ул.Королева	техподвал	45	133	17,75
Южная	ТК-834		От ТК-834-3-1 до д.8 ул.Королева	непрох. канал	45	133	27,6
Южная	ТК-834		По д.8 ул.Королева до подключения т/узла № 1	техподвал	45	133	28,5
Южная	ТК-834		По д.8 ул.Королева до т/узла № 1	техподвал	45	89	1,5
Южная	ТК-834		По д.8 ул.Королева до т/узла № 2	техподвал	45	89	41,7
Южная	ТК-834	ТК-834-9	От ЦТП-2А до ТК-834-9	непрох. канал	45	159	26,75
Южная	ТК-834		По д.4 ул.Королева до подключения т/узла №1	техподвал	45	114	5
Южная	ТК-834		По д.4 ул.Королева до т/узла №1	техподвал	45	89	6
Южная	ТК-834		По д.4 ул.Королева до подключения т/узла №2	техподвал	45	89	44,1
Южная	ТК-834		По д.4 ул.Королева до т/узла №2	техподвал	45	89	1
Южная	ТК-834		По д.4 ул.Королева до подключения т/узла №3	техподвал	45	89	45,1
Южная	ТК-834		По д.4 ул.Королева до т/узла №3	техподвал	45	89	1
Южная	ТК-834		От ТК-834-11 до д.49 Октябрьский пр-т	непрох. канал	45	114	24,5
Южная	ТК-834		По д.49 Октябрьский пр-т до подключ. почт.отдел.	техподвал	45	114	3,7
Южная	ТК-834		По д.49 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла №1	техподвал	45	89	2
Южная	ТК-834		По д.49 Октябрьский пр-т до т/узла №1	техподвал	45	76	7
Южная	ТК-834		По д.49 Октябрьский пр-т до т/узла №2	техподвал	45	89	41,7
Южная	ТК-834		По д.49 Октябрьский пр-т до т/узла №2	техподвал	45	76	7
ВНИИСВ			От ТК-41 до котельной ЦРБ	непрох. канал	45	159	400,1
ВНИИСВ			От котельной ЦРБ до гаража	непрох. канал	45	57	24
ВНИИСВ		ТК-42	От котельной ЦРБ до ТК-42	непрох. канал	45	114	7
ВНИИСВ			От ТК-42 до гаража ЦРБ	непрох. канал	45	45	23,1
ВНИИСВ			От ТК-42 до патологоанат.отд. ЦРБ	непрох. канал	45	76	31,1
ВНИИСВ			От ТК-42 до ТП-5	непрох. канал	45	114	39,5
ВНИИСВ			От ТП-5 до администр.здания ЦРБ	непрох. канал	45	57	14
ВНИИСВ		ТК-43	От ТП-5 до ТК-43	непрох. канал	45	114	42,5
ВНИИСВ			От ТК-43 до инфекц. корпуса ЦРБ	непрох. канал	45	114	39
ВНИИСВ			От ТК-43 до ЦРБ	непрох. канал	45	114	44,7
ТЭЦ-3	ТК-737		От ТК-737-1 до гаража д.17 ул.Дарвина	непрох. канал	44	76	25,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-724		По д.9 пр-т Чайковского (Синдус) на ТК-56А-3	техподвал	44	159	7,4
ТЭЦ-4	ТК-724		От д.9 пр-т Чайковского до д.2 пр-д Дарвина	непрох. канал	44	133	55,6
ТЭЦ-4	ТК-724		По д.2 пр-д Дарвина на ТК-724-13	техподвал	44	159	28,8
	ТК-724		От д.2 пр-д Дарвина до ТП к ГРП	непрох. канал	44	57	38,4
ТЭЦ-4	ТК-724		От ТП к ГРП до ГРП пр-д Дарвина	непрох. канал	44	57	9,4
ТЭЦ-4	ТК-724	ТК-724-13	От д.2 пр-д Дарвина до ТК-724-13	непрох. канал	44	89	11,5
ТЭЦ-4	ТК-724		От ТК-724-13 до д.4 корп.1 пр-д Дарвина	непрох. канал	44	76	33,65
ТЭЦ-4	ТК-65	ТК-65-13	От ТК-65-9' до ТК-65-13	непрох. канал	44	114	57,5
ТЭЦ-4	ТК-68		От д.20/29 ул.Крылова до д.20б (20/29 ул.Крылова)	непрох. канал	44	57	26,8
ТЭЦ-3	ТК-95	ТК-95-2	От ТК-95 до ТК-95-2	непрох. канал	44	133	61,1
ТЭЦ-3	ТК-95	ТК-95-4	От ТК-95-2 до ТК-95-4	непрох. канал	44	133	48,9
ТЭЦ-3	ТК-95	ТК-95-4а	От ТК-95-4 до ТК-95-4а	мет.кожух АЕ	44	133	8
ТЭЦ-3	ТК-95		От ТК-95-4 до д.2а Тверская пл. (цирк)	непрох. канал	44	133	96,7
ТЭЦ-3	ТК-95		По д.2а Тверская пл.до т/узла	техподвал	44	133	37,7
Южная	ТК-916		От ТК-916 до д.16 Садовый пер.	непрох. канал	44	159	8,3
Южная	ТК-916		По д.16 Садовый пер. до подключ. т/узла	техподвал	44	159	47,05
Южная	ТК-916		По д.18 Садовый пер. до подключ. т/узла	техподвал	44	114	12,3
Южная	ТК-916		По д.20 Садовый пер. до подключ. т/узла	техподвал	44	114	12,3
Южная	ТК-18Б		По д.86/2 пр-т Чайковского от т/узла на д.4 Спортивный пер.	техподвал	44	114	23,3
Южная	ТК-18Б		От д.86/2 пр-т Чайковского до д.4 Спортивный пер.	непрох. канал	44	76	29,5
Южная	ТК-15Б		От ТК-15Б-8 до д.9 ул.Фадеева	непрох. канал	44	114	116,1
Южная	ТК-15Б		От д.26 до д.24 Волоколамский пр-т	непрох. канал	44	114	15,4
Южная	ТК-15Б		По д.24 Волоколамский пр-т до подключ.т/узла	техподвал	44	114	30,5
ТЭЦ-4	ТК-13Б		От ТК-13Б-15 до д.40/1 ул.А.Попова	непрох. канал	44	76	10
ТЭЦ-4	ТК-50А		От ТК-50А-5 до д.4 ул.Ерофеева	непрох. канал	44	89	17,5
ТЭЦ-4	ТК-45А-1		По д.19 ул.Ерофеева на д.21 ул.Ерофеева	техподвал	44	76	54,1
ТЭЦ-4	ТК-45А-1		От д.19 до д.21 ул.Ерофеева	непрох. канал	44	76	17,4
			По д.21 на д.21а ул.Ерофеева	техподвал	44	76	47,6
ВК-1	ТК-239		По д.34а пр-т 50 лет Октября от т/узла на мастерск.	техподвал	44	57	84,4

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-1	ТК-239		От д.34а пр-т 50 лет Октября до д.8 (мастерская)	непрох. канал	44	57	28,7
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-29 до д.26 корп.2 ул.Бобкова	непрох. канал	44	76	26,8
ВК-2	ТК-225		По д.26 корп.2 ул.Бобкова	техподвал	44	114	
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-33	От ТК-117-31 до ТК-117-33	непрох. канал	44	219	93,4
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-33 до д.40/28 Беяковский пер.	непрох. канал	44	57	99,43
ТЭЦ-3	ТК-130	ТК-130-20	От ТК-130-6 до ТК-130-20	непрох. канал	44	89	124,55
ТЭЦ-3	ТК-130		От ТК-130-20 до д.48/16 ул.С.Перовской (терапевтич.клиника)	непрох. канал	44	76	23,5
ТЭЦ-3	ТК-138-2		От ТК-138-2 до д.26/51 Беяковский пер.	непрох. канал	44	159	22
ТЭЦ-3	ТК-138-2		По д.26/51 Беяковский пер. до подключ. кв.т/узла	техподвал	44	159	64,2
ТЭЦ-3	ТК-138-2		По д.26/51 Беяковский пер. до подключ. т/у д.26/51	техподвал	44	159	3
ТЭЦ-3	ТК-138-2		По д.26/51 Беяковский пер. до т/узла д.26/51	техподвал	44	89	1,5
ТЭЦ-3	ТК-138-2		По д.26/51 Беяковский пер. на ТК-138-2-2	техподвал	44	133	1,5
ТЭЦ-3	ТК-138-2	ТК-138-2-2	От д.26/51Беяковский пер. до ТК-138-2-2	непрох. канал	44	133	22,5
ТЭЦ-3	ТК-138-2		По д.32/28 ул.С.Перовской до подключ. ГВС	техподвал	44	76	3,3
ТЭЦ-3	ТК-138-2		По д.32/28 ул.С.Перовской до т/узла	техподвал	44	76	1,1
ТЭЦ-3	ТК-138-2	ТК-138-2-4	От ТК-138-2-2 до ТК-138-2-4	непрох. канал	44	133	64,7
ТЭЦ-3	ТК-138-2		От ТК-138-2-4 до т/узла д/сада №7	непрох. канал	44	133	45,45
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-4-20 до д.7 ул.Инициативная	непрох. канал	44	57	15,95
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-18	От ТК-207-8 до ТК-207-18	непрох. канал	44	219	43,9
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-18 до ЦТП (№55) Строителей,6	непрох. канал	44	219	71,4
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-22	От ЦТП (№55) Строителей,6 до ТК-207-22	непрох. канал	44	159	5,2
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-16	От ТК-207-22 до ТК-207-16	непрох. канал	44	159	57,95
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-12	От ТК-207-16 до ТК-207-12	непрох. канал	44	159	40,55
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-14	От ТК-207-12 до ТК-207-14	непрох. канал	44	159	62,95
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-14 до д.10 Пролетарская наб.	непрох. канал	44	89	18,6
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.10 Пролетарская наб. до подключен.т/узлов	техподвал	44	89	10,7
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.10 Пролетарская наб. до т/узла №1	техподвал	44	76	26
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.10 Пролетарская наб. до т/узла №2	техподвал	44	76	15,3
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-14 до д.9 Пролетарская наб.	непрох. канал	44	159	50,05

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.9 Пролетарская наб. до подключ.т/узла	техподвал	44	89	31,5
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.9 Пролетарская наб. до т/узла	техподвал	44	89	4,7
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.9 Пролетарская наб. на д.8	техподвал	44	89	9,45
ТЭЦ-1	ТК-207		От д.8 до д.7 Пролетарская наб.	непрох. канал	44	89	38,5
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.7 Пролетарская наб. до т/узла	техподвал	44	89	28,25
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-7	От ТК-207-8 до ТК-207-7	непрох. канал	44	159	94,05
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-7 до кв.т/узла Строителей,12	непрох. канал	44	159	148,4
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-19	От кв.т/узла до ТК-207-19	непрох. канал	44	133	48,45
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-19 до д.12 ул.Строителей	непрох. канал	44	114	13,6
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.12 ул.Строителей до подключения т/узла д.12	техподвал	44	114	30,4
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.12 ул.Строителей до т/узла д.12	техподвал	44	76	1,5
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.12 ул.Строителей до т/узла магазина	техподвал	44	57	26,5
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.12 ул.Строителей на д.10	техподвал	44	89	1,5
ТЭЦ-1	ТК-207		От д.12 до д.10 ул.Строителей	непрох. канал	44	89	49,9
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.10 ул.Строителей до подключения т/узла д.10	техподвал	44	76	1,5
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.10 ул.Строителей до т/узла д.10	техподвал	44	76	1,5
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.10 ул.Строителей до т/узла магазина	техподвал	44	57	26,5
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-17	От ТК-207-19 до ТК-207-17	непрох. канал	44	133	41,25
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-17 до д.14 ул.Строителей	непрох. канал	44	89	15,15
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.14 ул.Строителей до подключ. т/узла д.14	техподвал	44	89	32,7
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.14 ул.Строителей до т/узла д.14	техподвал	44	76	3
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.14 ул.Строителей до т/узла магазина	техподвал	44	57	26,5
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.14 ул.Строителей на д.16	техподвал	44	89	5,5
ТЭЦ-1	ТК-207		От д.14 до д.16 ул.Строителей	непрох. канал	44	89	49,45
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.16 ул.Строителей до подключ.т/узла д.16	техподвал	44	89	6
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.16 ул.Строителей до т/узла д.16	техподвал	44	76	10
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.16 ул.Строителей до т/узла магазина	техподвал	44	57	26,5
ТЭЦ-1	ТК-207		От д.20 ул.Строителей до д.1 Пролетарская наб.	непрох. канал	44	114	20,3
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.1 Пролетарская наб. до подключ т/узла №1	техподвал	44	133	31,7
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.1 Пролетарская наб. до т/узла №1	техподвал	44	76	3,1

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.1 Пролетарская наб. до подключ т/узла №2	техподвал	44	114	80,7
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.1 Пролетарская наб. до т/узла №2	техподвал	44	76	2,9
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.1 Пролетарская наб. на д.2	техподвал	44	133	27,25
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-9	От кв.т/узла Строителей,12 до ТК-207-9	непрох. канал	44	159	36,2
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-9 до д.6 Пролетарская наб.	непрох. канал	44	76	108,3
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.6 Пролетарская наб. до т/узла	техподвал	44	76	10
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-11	От ТК-207-9 до ТК-207-11	непрох. канал	44	159	46,2
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-11 до д.3 Пролетарская наб.	непрох. канал	44	76	12,8
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.3 Пролетарская наб. до т/узла	техподвал	44	89	5,5
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-11 до д.4 Пролетарская наб.	непрох. канал	44	76	26,35
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.4 Пролетарская наб. до т/узла	техподвал	44	89	6
ТЭЦ-1	ТК-207		От д.4 Пролетарская наб. до ГРП №24	непрох. канал	44	57	28
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-13	От ТК-207-11 до ТК-207-13	непрох. канал	44	159	53,7
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-13 до д.2 Пролетарская наб.	непрох. канал	44	159	14,55
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.2 Пролетарская наб. до подключ т/узла д.2	техподвал	44	159	48,3
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.2 Пролетарская наб. до т/узла д.2	техподвал	44	76	3
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-13 до д.5 Пролетарская наб.	непрох. канал	44	76	24,75
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.5 Пролетарская наб. до т/узла	техподвал	44	76	48,25
ТЭЦ-3	ТК-428	ТК-428-2 (д.4/4 ул.Горького)	От ТК-428 до д.4/4 ул.Горького	непрох. канал	44	159	7,5
ТЭЦ-3	ТК-428		От ТК-428-2 до д.4/4 ул.Горького (админ.)	непрох. канал	44	426	7,5
ТЭЦ-3	ТК-428		По д.4/4 ул.Горького (админ.) до подкл.т/узла №1	техподвал	44	76	
ТЭЦ-3	ТК-428		По д.4/4 ул.Горького (админ.) до т/узла №2	техподвал	44	76	
ТЭЦ-3	ТК-430/528а		От ТК-428-2 до ТК-430/528а	непрох. канал	44	159	57
ТЭЦ-3	ТК-430/528а		От ТК-428-2 до д.4/4 ул.Горького (Гражданпроект)	непрох. канал	44	76	24
ТЭЦ-3	ТК-430/528а		По д.4/4 ул.Горького (Гражданпроект) до т/узла	техподвал	44	76	4
ТЭЦ-3	ТК-436а		От ТК-436а-9 до д.47 ул.Шмидта	непрох. канал	44	76	16,75
ТЭЦ-3	ТК-436а		По д.47 ул.Шмидта до подключ.т/узла №1	техподвал	44	76	1,5
ТЭЦ-3	ТК-436а		По д.47 ул.Шмидта до т/узла №1	техподвал	44	76	2,5
ТЭЦ-3	ТК-436а		По д.47 ул.Шмидта до подклю.т/узла №2	техподвал	44	76	54

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн, мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-436а		По д.47 ул.Шмидта до т/узла №2	техподвал	44	76	2,5
ТЭЦ-3	ТК-436а		По д.47 ул.Шмидта до т/узла №3	техподвал	44	57	24
ТЭЦ-3	ТК-510		От ТК-510-1 до д.12 ул.Скв.-Степанова	непрох. канал	44	273	33,05
ТЭЦ-3	ТК-529		От ТК-529 до д.4а ул.Горького	непрох. канал	44	159	12,2
ТЭЦ-3	ТК-529		По д.4а ул.Горького до подклуч.т/узла	техподвал	44	159	8
ТЭЦ-3	ТК-529		По д.4а ул.Горького до т/узла	техподвал	44	76	5
ТЭЦ-3	ТК-529	ТК-529-1	По д.4а ул.Горького на ТК-529-1	техподвал	44	159	5,3
ТЭЦ-3	ТК-529		От д.4а ул.Шевченко до ТК-529-1	непрох. канал	44	159	16,1
ТЭЦ-3	ТК-383		От ТК-383 до д.7/36 ул.Луначарского	непрох. канал	44	159	40,7
ТЭЦ-3	ТК-383	ТК-383-6а	От д.32 ул.Веселова до ТК-383-6а	непрох. канал	44	159	35
ТЭЦ-3	ТК-383		От ТК-383-6а до д.30 ул.Веселова	непрох. канал	44	89	23,43
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.30 ул.Веселова до т/узла	техподвал	44	89	1,5
ТЭЦ-3	ТК-383		От ТК-383-6а до д.28 ул.Веселова	непрох. канал	44	89	40,93
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.28 ул.Веселова до т/узла	техподвал	44	89	2,5
ТЭЦ-3	ТК-386	ТК-386-9	От ТК-386-27 до ТК-386-9	непрох. канал	44	159	70,35
ТЭЦ-3	ТК-386		От ТК-386-9 до д.13 корп.1 ул.Хромова	непрох. канал	44	159	11,25
ТЭЦ-3	ТК-386		По д.13 корп.1 ул.Хромова до подклуч. т/узла	техподвал	44	159	32,7
ТЭЦ-3	ТК-386		По д.13 корп.1 ул.Хромова дот/узла	техподвал	44	89	9
ТЭЦ-3	ТК-386		По д.13 ул.Хромова на д.11	техподвал	44	159	3,25
ТЭЦ-3	ТК-386		От д.13 до д.11 ул.Хромова	непрох. канал	44	159	31,35
ТЭЦ-3	ТК-386		По д.11 ул.Хромова до подклуч.т/узла	техподвал	44	159	2
ТЭЦ-3	ТК-386		По д.11 ул.Хромова до т/узла	техподвал	44	89	10
ТЭЦ-3	ТК-386		По д.11 ул.Хромова на д.9	техподвал	44	114	11,7
ТЭЦ-3	ТК-386		По д.9 ул.Хромова до подклуч.т/узла	техподвал	44	114	2
ТЭЦ-3	ТК-386		По д.9 ул.Хромова до т/узла	техподвал	44	89	9
ТЭЦ-3	ТК-386		По д.9 ул.Хромова на д.7	техподвал	44	89	12
ТЭЦ-3	ТК-386		От д.9 до д.7 ул.Хромова	непрох. канал	44	89	30,95
ТЭЦ-3	ТК-386		По д.7 ул.Хромова	техподвал	44	89	12,5
кот.цех	ТК-21		От ТК-21-4 до д.80 Петербургское ш.	непрох. канал	44	114	53,45
кот.цех	ТК-21		По д.80 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	44	114	6,5
кот.ОКБ	ТК-25-2		От ТК-25-14 до д.99 Петербургское ш.	непрох. канал	44	159	27,25

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-7 до д.42 ул.Ст Разина	непрох. канал	44	57	138,5
Южная	ТК-17В		От ТК-17В до д.43 корп.1 Зеленый пр-д	непрох. канал	44	89	32,75
Южная	ТК-17В		По д.43 корп.1 Зеленый пр-д до т/узла	техподвал	44	89	3
ТЭЦ-4	ТК-10Б		От ТК-10Б-3 до т/узла "Гаража связи"	непрох. канал	44	159	46,8
ТЭЦ-4	ТК-10Б		От т/узла "Гаража связи" до т/узла предпр. междугор. перевозок ул. Склизкова,46	непрох. канал	44	159	112,7
ТЭЦ-4	ТК-10Б		От т/узла предпр. междугор. перевозок ул. Склизкова,46 до гаража	непрох. канал	44	159	15
Южная	ТК-15д		От ТК-15д до д.43 Волоколамский пр-т	непрох. канал	44	89	14,8
Южная	ТК-15д		По д.43 Волоколамский пр-т до т/узла	техподвал	44	89	1
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От д.103 ул. Склизкова до ОУС-7	непрох. канал	44	57	15,35
ТЭЦ-4	ТК-815		От ТК-815 до д.95 ул.Склизкова (школа № 43)	непрох. канал	44	114	69,05
ТЭЦ-4	ТК-815		По д.95 ул.Склизкова (школа № 43) до т/узла	техподвал	44	114	51,3
ТЭЦ-4	ТК-809		От ТК-809 до д.57 пр.Победы, общ.	непрох. канал	44	159	23,6
ТЭЦ-4	ТК-809		По д.57 пр.Победы, общ., до подключ. т/узла	техподвал	44	159	2,4
ТЭЦ-4	ТК-809		По д.57 пр.Победы, общ., до т/узла	техподвал	44	114	3
ТЭЦ-4	ТК-809		По д.57 пр.Победы, общ. на ТК_809-1	техподвал	44	159	5,3
ТЭЦ-4	ТК-809	ТК-809-1	От д.57 пр.Победы до ТК-809-1	непрох. канал	44	159	32,9
ТЭЦ-4	ТК-809	ТК-809-3а	От ТК-809-1 до ТК-809-3а	непрох. канал	44	159	40,7
ТЭЦ-4	ТК-809	ТК-809-5	От ТК-809-3 до ТК-809-5	непрох. канал	44	159	55,8
ТЭЦ-4	ТК-809	ТК-809-7	От ТК-809-5 до ТК-809-7	непрох. канал	44	159	34
ТЭЦ-4	ТК-809		От ТК-809-7 до д.59 пр.Победы	непрох. канал	44	114	14,4
ТЭЦ-4	ТК-809		По д.59 пр.Победы до т/узла	техподвал	44	76	5,5
ТЭЦ-4	ТК-809		От ТК-809-1 до д.61 пр.Победы	непрох. канал	44	89	24,8
ТЭЦ-4	ТК-809		По д.61 пр.Победы до т/узла	техподвал	44	76	5
ТЭЦ-4	ТК-809		От ТК-809-1 до д.67 пр.Победы	непрох. канал	44	159	90,75
ТЭЦ-4	ТК-809		По д.67 пр.Победы до т/узла	техподвал	44	89	2
ТЭЦ-4	ТК-809		По д.67 пр.Победы на д.69	техподвал	44	114	16,5
ТЭЦ-4	ТК-809		От д.67 до д.69 пр.Победы	непрох. канал	44	114	26,8
ТЭЦ-4	ТК-809		По д.69 пр.Победы до подключ. т/узла	техподвал	44	114	65,1
ТЭЦ-4	ТК-809		По д.69 пр.Победы до т/узла	техподвал	44	89	3
ТЭЦ-4	ТК-809	ТК-5Г-2-3	По д.69 пр.Победы на ТК-5Г-2-3	техподвал	44	133	32

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-33А		От ТК-33А до д.32 ул.Орджоникидзе (шк.№26)	непрох. канал	44	76	95,1
ТЭЦ-4	ТК-33А		По д.32 ул.Орджоникидзе (шк.№26) до подкл.ГВС	техподвал	44	89	2,7
ТЭЦ-4	ТК-33А		По д.32 ул.Орджоникидзе(шк.№26) до подкл.т/узла №2	техподвал	44	89	4,1
ТЭЦ-4	ТК-33А		По д.32 ул.Орджоникидзе (шк.№26) до подкл.вентиляц.	техподвал	44	89	0,8
ТЭЦ-4	ТК-33А		По д.32 ул.Орджоникидзе (шк.№26) до т/узла №1	техподвал	44	89	0,5
ТЭЦ-4	ТК-33А		По д.32 ул.Орджоникидзе (шк.№26) на т/узла №2	техподвал	44	57	0,4
ТЭЦ-4	ТК-33А		По д.32 ул.Орджоникидзе (шк.№26) до подкл.вентиляц.	техподвал	44	57	5,7
ТЭЦ-4	ТК-33А		По д.32 ул.Орджоникидзе (шк.№26) до т/узла №2	техподвал	44	57	0,6
	ТК-703		От ЦТП до д.20 Б.Перемерки	непрох. канал	44	114	72,8
ВНИИСВ			От д.20 до д.21	непрох. канал	44	114	12,9
Бурашево		ТК-156	От ТК-136 до ТК-156	непрох. канал	44	159	153
Бурашево			От ТК-156 до д.54	непрох. канал	44	114	35
Лазурная			От ТК-27 до д.2 ул.Центральная	непрох. канал	44	89	5,3
Лазурная			По д.2 ул.Центральная на д.1	техподвал	44	57	18
Лазурная			От д.2 ул.Центральная до д.1 1-й Переулок	непрох. канал	44	57	41,7
ТЭЦ-4	ТК-724	ТК-724-11	От ТК-724-9 до ТК-724-11	непрох. канал	43	159	26,7
ТЭЦ-3	ТК-737	ТК-737-3	От ТК-737-1 до ТК-737-3	непрох. канал	43	159	34,65
ТЭЦ-3	ТК-737		От ТК-737-3 до т/узла д.7 ул.Дарвина	непрох. канал	43	76	93,35
ТЭЦ-3	ТК-737		По зданию т/узла д.7 ул.Дарвина		43	76	10,4
ТЭЦ-3	ТК-737		От т/узла до д.9 (д.11а) ул.Дарвина (птицепром)	непрох. канал	43	76	24,9
ТЭЦ-3	ТК-737		От т/узла до д.7 ул.Дарвина (лесхоз)	непрох. канал	43	76	22
ТЭЦ-4	ТК-724		От ТК-724-11 до д.9 пр-т Чайковского (Синдус)	непрох. канал	43	159	15,4
ТЭЦ-4	ТК-724		По д.9 пр-т Чайковского (Синдус) до подключ. на д.2 пр. Дарвина	техподвал	43	159	69,75
ТЭЦ-4	ТК-724		По д.9 пр-т Чайковского (Синдус) на д.2 пр. Дарвина	техподвал	43	114	11
ТЭЦ-4	ТК-724		По д.9 пр-т Чайковского (Синдус) до подключ. т/у №1	техподвал	43	159	
ТЭЦ-4	ТК-724		По д.9 пр-т Чайковского (Синдус) до т/у №1	техподвал	43	89	



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-724		По д.9 пр-т Чайковского (Синдус) до подключ. т/у №2	техподвал	43	133	
ТЭЦ-4	ТК-724		По д.9 пр-т Чайковского (Синдус) до т/у №2	техподвал	43	89	
ТЭЦ-4	ТК-406	ТК-406-4	От ТК-406-2 до ТК-406-4	непрох. канал	43	159	30,2
ТЭЦ-4	ТК-406		От ТК-406-4 до д.65/24 ул.Симеоновская , ТФОМС	непрох. канал	43	57	4,95
ТЭЦ-4	ТК-406		По д.65/24 ул.Симеоновская , ТФОМС до т/узла	техподвал	43	57	
ТЭЦ-3	ТК-416		От д.13 до д.15 ул.Советская	непрох. канал	43	114	26,5
ТЭЦ-3	ТК-416		От д.15 ул.Советская до д.14 ул.В-Новгорода	непрох. канал	43	57	24,2
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-52 до кв.т/узла ул.Серебряная,3-5	непрох. канал	43	114	40,6
ТЭЦ-4	ТК-68		От кв.т/узла до д.3 ул.Серебряная	непрох. канал	43	57	18,5
ТЭЦ-4	ТК-68		От кв.т/узла до д.5 ул.Серебряная	непрох. канал	43	57	22,6
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-1 до д.38 ул.Советская (гост.Селигер)	непрох. канал	43	114	8,55
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-3а до д.38 ул.Советская	непрох. канал	43	57	7,1
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-3а до д.31 ул.Новоторжская (БТИ)	непрох. канал	43	57	7,6
ТЭЦ-3	ТК-908		От ТК-908 до д. 31 пр-т Чайковского	непрох. канал	43	114	33,9
ТЭЦ-3	ТК-908		По д. 31а пр-т Чайковского до т/узла	техподвал	43	114	57,2
ТЭЦ-3	ТК-908		От д. 31а пр-т Чайковского до ГРП	непрох. канал	43	32	34,95
Южная	ТК-22Б		От д.7 до д.9 Спортивный пер.	непрох. канал	43	76	34,8
Южная	ТК-916а	ТК-916а-9	От ТК-916а-7 до ТК-916а-9	непрох. канал	43	114	91,75
Южная	ТК-916а		От ТК-916а-9 до багажного отд. ж/д вокзала	непрох. канал	43	114	7,3
Южная	ТК-17Б		По д.27 ул. А.Завидова до т/узла	техподвал	43	114	
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-15-1 до д.3 ул.Громова (КБО)	непрох. канал	43	76	53,5
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-9 до д.22 корп.1 ул.Громова	непрох. канал	43	114	10
ВК-1	ТК-233		По д.66 пр-т 50 лет Октября на д.6	техподвал	43	76	43,8
ВК-1	ТК-233		От д.66 до д.6 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	43	76	16,5
ВК-1	ТК-233		По д.6 пр-т 50 лет Октября до т/узла д.6	техподвал	43	76	1
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-19а до д.26 корп.7 ул.Бобкова	непрох. канал	43	76	16,9
ТЭЦ-3	ТК-746		От д.6 до ТК у д.1а ул.Баррикадная (Сигнал)	непрох. канал	43	89	81,8
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-4-4	От ТК-207-4-2 до ТК-207-4-4	непрох. канал	43	114	34,55
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-4-4 до д.4 ул.Инициативная, д/сад №16 (МЧС)	непрох. канал	43	57	4

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-1	ТК-207		От ЦТП (№146) до д.1 ул.Прядильная	непрох. канал	43	57	125
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-10	От ТК-207-22 до ТК-207-10	непрох. канал	43	114	57,9
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-10 до д.6 ул.Строителей	непрох. канал	43	114	6,3
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.6 ул.Строителей до подключен. д.4	техподвал	43	89	34,95
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.6 ул.Строителей до т/узла д.6	техподвал	43	76	9,5
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.6 ул.Строителей до т/узла магазина	техподвал	43	57	21
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.6 ул.Строителей на д.4	техподвал	43	89	3,5
ТЭЦ-1	ТК-207		От д.6 до д.4 ул.Строителей	непрох. канал	43	89	45,3
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.4 ул.Строителей до подключения т/узла д.4	техподвал	43	89	0,5
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.4 ул.Строителей до т/узла д.4	техподвал	43	76	9,5
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.4 ул.Строителей до т/узла магазина	техподвал	43	57	21
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-12 до д.11 Пролетарская наб.	непрох. канал	43	89	47,3
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.11 Пролетарская наб. подключен. до т/узлов	техподвал	43	89	9,1
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.11 Пролетарская наб. до т/узла №1	техподвал	43	89	5,25
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.11 Пролетарская наб. до подключен. т/узла №2	техподвал	43	89	35,9
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.11 Пролетарская наб. до т/узла №2	техподвал	43	89	1,5
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.11 Пролетарская наб. до т/узла №3	техподвал	43	89	30,85
ТЭЦ-1	ТК-207		От д.9 до д.8 Пролетарская наб.	непрох. канал	43	114	40,2
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.8 Пролетарская наб. до подключ. т/узла	техподвал	43	114	27,5
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.8 Пролетарская наб. до т/узла	техподвал	43	89	4,7
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.8 Пролетарская наб. на д.7	техподвал	43	89	9,45
ТЭЦ-3	ТК-309		От т/узла до шк.№ 34 (ст.корпус) ул. Соминка,65	непрох. канал	43	114	86,4
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-53	От шк.№ 34(пристр) ул. Соминка,65 до ТК-309-53	непрох. канал	43	45	115,4
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-53 до д.63 ул. Соминка (к/театр "Искра")	непрох. канал	43	45	25,85
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.63 ул. Соминка (к/театр "Искра") до т/узла	техподвал	43	45	2
ТЭЦ-3	ТК-434а		От ТК-434а до д.9 Комсомольский пр-т	непрох. канал	43	114	21,5
ТЭЦ-3	ТК-434а		По д.9 Комсомольский пр-т до подкл. т/узла	техподвал	43	114	9
ТЭЦ-3	ТК-434а		По д.9 Комсомольский пр-т до т/узла	техподвал	43	114	8
ТЭЦ-3	ТК-434а		По д.9 Комсомольский пр-т на д.11а	техподвал	43	114	4,2

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн, мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-434а	ТК-434а-1	От д.9 Комсомольский пр-т до ТК-434а-1	непрох. канал	43	114	27,45
ТЭЦ-3	ТК-434а		От ТК-434а-1 до д. 11а Комсомольский пр-т, общ.	непрох. канал	43	89	20,15
ТЭЦ-3	ТК-434а		По д.11а Комсомольский пр-т, общ. до т/узла	техподвал	43	89	2
ТЭЦ-3	ТК-437		От ТК-437-11 до д.17 ул. 3.Коноплянниковой	непрох. канал	43	159	10,7
ТЭЦ-3	ТК-437		По д.17 ул. 3.Коноплянниковой до подключ.т/узла	техподвал	43	159	50,9
ТЭЦ-3	ТК-437		По д.17 ул. 3.Коноплянниковой до т/узла	техподвал	43	89	3,2
ТЭЦ-3	ТК-437		По д.17 ул. 3.Коноплянниковой на ТК-437-13	техподвал	43	159	48
ТЭЦ-3	ТК-507		От ТК-507-3 до д.13 пер. Никитина	непрох. канал	43	219	12,45
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.13 пер. Никитина до подключен. т/узла	техподвал	43	219	4
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.13 пер. Никитина до т/узла	техподвал	43	89	31,4
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.13 пер. Никитина до т/узла	техподвал	43	89	9,5
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.13 пер. Никитина на ТК-507-15	техподвал	43	219	8
ТЭЦ-3	ТК-508		От ТК-508-6 до д.8 корп.2 пер.Никитина	непрох. канал	43	76	7,85
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.8 корп.2 пер.Никитина	техподвал	43	76	25
ТЭЦ-3	ТК-508		От ТК-508-8 до д.140 ул.Горького	непрох. канал	43	89	10,9
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.140 ул.Горького до т/узла	техподвал	43	89	36
ТЭЦ-3	ТК-510	ТК-510-16	От д.85 ул.Горького до ТК-510-16	непрох. канал	43	133	92,7
ТЭЦ-3	ТК-510		От ТК-510-16 до д.86 наб.Аф.Никитина	непрох. канал	43	114	10,4
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.86 наб.Аф.Никитина до	техподвал	43	57	
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-13 до ТК-437-9	непрох. канал	43	159	53,8
ТЭЦ-3	ТК-523		От кв.т/узла до д.58 ул.Горького	непрох. канал	43	89	45,1
ТЭЦ-3	ТК-523		По д.58 ул.Горького до пр.устр.	техподвал	43	89	1
ТЭЦ-3	ТК-527		От ЦТП (№43) до д.8 ул.Горького	непрох. канал	43	114	20,5
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.8 ул.Горького до подключ. т/узла д.8	техподвал	43	89	19,2
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.8 ул.Горького до т/узла д.8	техподвал	43	89	2
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.8 ул.Горького на д.6 (магазин)	техподвал	43	76	30
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.6 ул.Горького до т/узла д.6 (магазин)	техподвал	43	76	3
ТЭЦ-3	ТК-384		От ТК-384-10 до д.50 Петербургское ш.	непрох. канал	43	89	18,4
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.50 Петербургское ш. до подкл. т/узла №1	техподвал	43	89	48
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.50 Петербургское ш. до т/узла №1	техподвал	43	89	4,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.50 Петербургское ш. до т/узла №2	техподвал	43	57	4,5
ТЭЦ-3	ТК-384	ТК-384-12	От ТК-384-10 до ТК-384-12	непрох. канал	43	219	17,7
кот.цех	ТК-384	ТК-11-1	От ТК-384-12 до ТК-11-1	непрох. канал	43	219	19,9
кот.цех	ТК-17		От ТК-17-5 до д.56 Петербургское ш.	непрох. канал	43	89	17,9
кот.цех	ТК-17		По д.56 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	43	89	1,5
кот.цех	ТК-17		От ТК-17-5 до д.56 Петербургское ш.	непрох. канал	43	89	67,45
кот.цех	ТК-17		По д.56 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	43	89	2,5
кот.цех	ТК-19		От т/узла д.72 до д.70 Петербургское ш.	непрох. канал	43	89	43,1
кот.цех	ТК-19		По д.70 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	43	89	0,8
кот.цех	ТК-19а		По д.69 Петербургское ш. на д.65	техподвал	43	159	15,7
кот.цех	ТК-19а		От д.69 до д.65 Петербургское ш.	непрох. канал	43	76	10
кот.цех	ТК-19а		По д.65 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	43	89	34,5
ТЭЦ-4	ТК-26П		От ТК-26П до д.3 пл.Гагарина (Администр.Моск.р)	непрох. канал	43	114	6
ТЭЦ-4	ТК-26П		От д.3 пл.Гагарина (Администр.Моск.р) до гаража	непрох. канал	43	57	21,9
ТЭЦ-4	ТК-039		От т/узла до ТК-039-3	непрох. канал	43	114	8
ТЭЦ-4	ТК-039		От ТК-039-3 до д.8 ул Вагжанова	непрох. канал	43	114	10
ТЭЦ-4	ТК-7В		От ТК-7В до д.39 ул.Орджоникидзе (шк.№27)	непрох. канал	43	76	26,50
ТЭЦ-4	ТК-7В		По д.39 ул.Орджоникидзе (шк.№27) до т/узла	техподвал	43	76	3
ТЭЦ-4	ТК-1Г		От д.91 до д.93 ул.Склизкова	непрох. канал	43	89	31
ТЭЦ-4	ТК-1Г		По д.93 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	43	89	8
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811	ТК-5Г-3-15	От ТК-5Г-3-3 до ТК-5Г-3-15	непрох. канал	43	133	44,15
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От ТК-5Г-3-15 до ТК-5Г-3-5	непрох. канал	43	133	33,15
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От ТК-5Г-3-5 до д.73а пр-т Победы, гаражи "Синдус"	непрох. канал	43	89	26,35
ТЭЦ-4	ТК-818	ТК-818-1	От ТК-817 до ТК-818-1	непрох. канал	43	114	186,5
ТЭЦ-4	ТК-818		От ТК-818-1 до санатория- профилактория "Бобачевская роща", старый корпус	непрох. канал	43	114	17,8
ТЭЦ-4	ТК-818		По зданию санатория- профилактория "Бобачевская роща", старый корпус, до т/узла	техподвал	43	57	
ТЭЦ-4	ТК-807		От ТК-807 до д.21а(д.17) ул.Лукина, протезный 3-д	непрох. канал	43	114	62,4
ТЭЦ-4	ТК-807		По д.21а (д.17) ул.Лукина, протезный 3-д до	техподвал	43	89	6,7

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
			подключ.ГВС				
ТЭЦ-4	ТК-807		По д.21а (д.17)ул.Лукина, протезный з-д до подкл.вентиляц.	техподвал	43	89	1
ТЭЦ-4	ТК-807		По д.21а(д.17) ул.Лукина, протезный з-д до т/узла	техподвал	43	89	2,5
ТЭЦ-4	ТК-807		От д.21а (д.17)ул.Лукина ( протезный з-д) до гаража	непрох. канал	43	57	46,55
ТЭЦ-4	ТК-804		От ТК-804 до д.9 ул.2-я Лукина (вспомогат.корпус) ООО "Тверские сувениры"	непрох. канал	43	159	98
ТЭЦ-4	ТК-804		От д.9 ул.2-я Лукина (вспомогат.корпус) до главного корпуса	непрох. канал	43	114	63
ТЭЦ-4	ТК-23А		От ТК-23А-2 до д.9 корп.2 (9а) ул.Резинстроя	непрох. канал	43	89	49,8
ТЭЦ-4	ТК-23А		По д.9 корп.2 (9а) ул.Резинстроя до т/узла	техподвал	43	89	4
Южная	ТК-834	ТК-834-23	От ТК-834-21 до ТК-834-23	непрох. канал	43	219	45,8
Южная	ТК-834		От ТК-834-23 до д.4 б-р Гусева	непрох. канал	43	114	54,7
Южная	ТК-834		По д.4 б-р Гусева до т/узла	техподвал	43	76	5
Южная	ТК-834		От ТК-834-23 до д.6 б-р Гусева	непрох. канал	43	76	31,5
Южная	ТК-834		По д.6 б-р Гусева до т/узла	техподвал	43	76	7,5
Южная	ТК-834		От д.6 б-р Гусева до ГРП-6	непрох. канал	43	38	27,4
Южная	ТК-834		От ТК-834-23 до д.8 б-р Гусева	непрох. канал	43	219	84,8
Южная	ТК-834		По д.8 б-р Гусева до подключ. ОУС	техподвал	43	219	1,5
Южная	ТК-834		По д.8 б-р Гусева до подключ. т/узла	техподвал	43	219	1,5
Южная	ТК-834		По д.8 б-р Гусева до т/узла	техподвал	43	76	5
Южная	ТК-834		По д.8 б-р Гусева на ОУС-6	техподвал	43	32	35
Южная	ТК-834		От д.8 б-р Гусева до ОУС	непрох. канал	43	38	26,1
Южная	ТК-834		По д.8 б-р Гусева (ОУС) до т/узла	техподвал	43	32	0,8
Южная	ТК-834	ТК-834-33	От д.8 б-р Гусева ТК-834-33	непрох. канал	43	159	56,35
Южная	ТК-834		От ТК-834-33 до д.10 б-р Гусева	непрох. канал	43	159	85,65
Южная	ТК-834		По д.10 б-р Гусева до т/узла	техподвал	43	76	2,5
Южная	ТК-834		От ТК-834-33 до д.12 б-р Гусева	непрох. канал	43	159	74,65
Южная	ТК-834		По д.12 б-р Гусева до т/узла	техподвал	43	76	4
Южная	ТК-834		От ТК-834-33 до д.14 корп.1 б-р Гусева	непрох. канал	43	159	49,15
Южная	ТК-834		По д.14 корп.1 б-р Гусева до подключ. т/узла	техподвал	43	159	10,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-834		По д.14 корп.1 б-р Гусева до т/узла	техподвал	43	89	10
Южная	ТК-834		По д.14 корп.1 на д.16 б-р Гусева	техподвал	43	159	1,5
Южная	ТК-834	ТК-834-35	От д.14 корп.1 б-р Гусева до ТК-834-35	непрох. канал	43	133	48,05
Южная	ТК-834		От ТК-834-35 до д.14 корп.2 б-р Гусева, аптека	непрох. канал	43	76	53,1
Южная	ТК-834		По д.14 корп.2 б-р Гусева, аптека, до вентиляц.	техподвал	43	76	2
Южная	ТК-834		По д.14 корп.2 б-р Гусева, аптека, до ГВС	техподвал	43	76	1,3
Южная	ТК-834		По д.14 корп.2 б-р Гусева, аптека, до т/узла	техподвал	43	76	1,2
Южная	ТК-834	ТК-834-35а	От ТК-834-35 до ТК-834-35а	непрох. канал	43	133	30,6
Южная	ТК-834		От ТК-834-35а до д.16 б-р Гусева	непрох. канал	43	133	31,2
Южная	ТК-834		По д.16 б-р Гусева до подключ. т/узла	техподвал	43	133	1,5
Южная	ТК-834		По д.16 б-р Гусева до т/узла	техподвал	43	76	7
Южная	ТК-834		По д.16 б-р Гусева на ТК-834-37	техподвал	43	114	10,5
Южная	ТК-834	ТК-834-37	От д.16 б-р Гусева до ТК-834-37	непрох. канал	43	114	43,95
Южная	ТК-834	ТК-834-3	От ТК-834-1 до ТК-834-3	непрох. канал	43	273	16,45
Южная	ТК-834	ТК-834-5	От ТК-834-3 до ТК-834-5	непрох. канал	43	273	43,1
Южная	ТК-834		От ТК-834-7 до ЦТП-2А	непрох. канал	43	219	207,2
Южная	ТК-834	ТК-834-15	От ЦТП-2А до ТК-834-15	непрох. канал	43	159	78,7
Южная	ТК-834		По д.53 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла	техподвал	43	114	1
Южная	ТК-834		По д.53 Октябрьский пр-т до т/узла	техподвал	43	114	6,5
Южная	ТК-834		По д.51 Октябрьский пр-т до подключ.т/узла №1	техподвал	43	89	1,5
Южная	ТК-834		По д.51 Октябрьский пр-т до т/узла №1	техподвал	43	76	0,3
Южная	ТК-834		По д.51 Октябрьский пр-т до подключ.т/узла №2	техподвал	43	89	59,6
Южная	ТК-834		По д.51 Октябрьский пр-т до т/узла №2	техподвал	43	76	0,3
Южная	ТК-834	ТК-834-25	От ТК-834-15 до ТК-834-25	непрох. канал	43	159	65,6
Южная	ТК-834		По д.55 Октябрьский пр-т до т/узла	техподвал	43	89	48,7
Южная	ТК-834	ТК-834-25'	От ТК-834-25 до ТК-834-25'	непрох. канал	43	159	48,15
Южная	ТК-834		От ТК-834-25' до д.63 Октябрьский пр-т	непрох. канал	43	159	25,1
Южная	ТК-834		По д.63 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла д.63	техподвал	43	159	1,5
Южная	ТК-834		По д.63 Октябрьский пр-т до т/узла д.63	техподвал	43	76	5
Южная	ТК-834		По д.63 Октябрьский пр-т на ТК-834-27	техподвал	43	159	11

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-834	ТК-834-27	От д.63 Октябрьский пр-т до ТК-834-27	непрох. канал	43	159	25,9
Южная	ТК-834	ТК-834-29	От ТК-834-27 до ТК-834-29	непрох. канал	43	159	70,75
ВНИИСВ			От котельной до ТП-1	надземная	43	426	39
ВНИИСВ			От ТП-1 до здания узла учета	надземная	43	426	25
ВНИИСВ			От здания узла учета до забора ВНИИСВ	надземная	43	426	59,5
ВНИИСВ			От забора ВНИИСВ до ТП-2	надземная	43	426	260
ВНИИСВ			От ТП-2 до ТП-3	надземная	43	426	50
ВНИИСВ			От ТП-3 до т/узла №1	надземная	43	426	265
ВНИИСВ		ТК-1	От т/узла №1 до ТК-1	надземная	43	325	36,2
ВНИИСВ		ТК-2	От ТК-1 до ТК-2	непрох. канал	43	325	120,3
ВНИИСВ		ТК-3	От ТК-2 до ТК-3	непрох. канал	43	325	69,8
ВНИИСВ			От ТК-3 до д.38	непрох. канал	43	89	11
ВНИИСВ		ТК-4	От ТК-3 до ТК-4	непрох. канал	43	325	67
ВНИИСВ			От ТК-4 до д.39	непрох. канал	43	89	4,4
ВНИИСВ			По д.21	техподвал	43	89	62,5
ВНИИСВ			От д.21 до д.22	непрох. канал	43	89	15,3
ТЭЦ-3	ТК-742		От ТК-742-2-21 до д.9 ул.Ар.Степанова (маг)	непрох. канал	42	114	7,45
ТЭЦ-3	ТК-742		От ТК-742-21 до стадиона	непрох. канал	42	159	1,9
ТЭЦ-3	ТК-742	ТК-742-2-11	От ТК-742-2-9 до ТК-742-2-11	непрох. канал	42	114	31,5
ТЭЦ-3	ТК-742		От ЦПП (№127) до ТК-742-2-11	непрох. канал	42	76	6,8
ТЭЦ-3	ТК-742	ТК-742-2-13	От ТК-742-2-11 до ТК-742-2-13	непрох. канал	42	76	28,3
ТЭЦ-3	ТК-742		От ТК-742-2-11 до ТП-742-2 (врезка на гараж)	надземная	42	89	36,1
ТЭЦ-3	ТК-742		От ТП-742-2 до гаража Дома Милосердия	надземная	42	32	8,7
ТЭЦ-3	ТК-412		От ТК-412-10 до д.18а наб.Ст.Разина		42	89	1
ТЭЦ-3	ТК-412		От д.18а до д.18 наб.Ст.Разина		42	57	21,3
ТЭЦ-4	ТК-65		От ТК-65-5 до д.41 ул.Советская	непрох. канал	42	89	31,4
ТЭЦ-3	ТК-76		От д.21 Студенческий пер. до д.39/21 ул.Радищева	непрох. канал	42	76	16,8
ТЭЦ-3	ТК-76		По д.21 Студенческий пер. до до т/узла	техподвал	42	159	6,5
ТЭЦ-3	ТК-76		От т/узла д.21 до т/узла д.23 Студенческий пер.	техподвал	42	159	55,5
ТЭЦ-3	ТК-76		От т/узла по д.23 Студенческий пер.	техподвал	42	159	9,3

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-76		По д.23 Студенческий пер.	техподвал	42	159	8,6
ТЭЦ-3	ТК-88		От д.12 до д.10/19 Тверской пр-т (Новоторжская,19)	непрох. канал	42	76	50,85
ТЭЦ-3	ТК-94	ТК-94-1	От ТК-94 до ТК-94-1	непрох. канал	42	273	18,6
ТЭЦ-3	ТК-94	ТК-94-3	От ТК-94-1 до ТК-94-3	непрох. канал	42	273	69,3
ТЭЦ-3	ТК-94		От ТК-94-3 до д.1 пер.И.Седых (мед.академия)	непрох. канал	42	219	8,1
ТЭЦ-3	ТК-94		По д.1 пер.И.Седых (мед.академия) на ТК-94-5	техподвал	42	219	25
ТЭЦ-3	ТК-94	ТК-94-5	От д.1 пер.И.Седых (мед.академия) до ТК-94-5	непрох. канал	42	219	34,1
ТЭЦ-3	ТК-94		От ТК-94-5 до д.4 ул.Советская (мед.академия)	непрох. канал	42	114	28,75
ТЭЦ-3	ТК-94		От ТК-94-3 доврезки в сущ.т/трассу на музей	непрох. канал	42	219	92,35
ТЭЦ-3	ТК-909		От ТК-909 до кв.т/узла ООО "Тв. Спектр"	непрох. канал	42	219	23,3
ТЭЦ-3	ТК-909		От кв.т/узла до (картонажный цех), ООО "Тв.Дворик на Спортивном"	непрох. канал	42	57	15,5
ТЭЦ-3	ТК-909		От кв.т/узла до лаборатории	непрох. канал	42	89	27,6
ТЭЦ-3	ТК-909	ТК-909-1	От кв.т/узла до ТК-909-1	непрох. канал	42	219	29,4
ТЭЦ-3	ТК-909		От ТК-909-1 до д.1а Спортивный пер.,адм., ИП Гончаров	непрох. канал	42	89	24,4
ТЭЦ-3	ТК-909	ТК-909-3	От ТК-909-1 до ТК-909-3	непрох. канал	42	219	57
ТЭЦ-3	ТК-909		От ТК-909-3 до проходной	непрох. канал	42	25	27
ТЭЦ-3	ТК-909	ТК-909-5	От ТК-909-3 до ТК-909-5	непрох. канал	42	219	40,4
ТЭЦ-3	ТК-909		От ТК-909-5 до д.1 Спортивный пер., производств.цех	непрох. канал	42	89	10,2
ТЭЦ-3	ТК-909	ТК-909-7	От ТК-909-5 до ТК-909-7	непрох. канал	42	114	50,3
ТЭЦ-3	ТК-909		От ТК-909-7 до цеха пластмасс и гаража	непрох. канал	42	89	12,2
ТЭЦ-3	ТК-909		От ТК-909-7 до складов, компресс.ст.	непрох. канал	42	114	59,4
Южная	ТК-919	ТК-919-1	От ТК-919-5 до ТК-919-1	непрох. канал	42	159	35,8
Южная	ТК-17Б		По д.7 ул.Фадеева на д.5	техподвал	42	114	15
Южная	ТК-17Б		От д.7 ул.Фадеева до 25 ул.А.Завидова	непрох. канал	42	89	32,4
ТЭЦ-4	ТК-45А-1		По д.19 ул.Ерофеева до подключ.т/узла	техподвал	42	76	7,2
ТЭЦ-4	ТК-45А-1		От д.19 до д.17/5 ул.Ерофеева	непрох. канал	42	76	58,7
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-13 до д.26 ул.Громова (магазин)	непрох. канал	42	76	84
ВК-1	ТК-254	ТК-254-10	От ТК-254-9 до ТК-254-10	непрох. канал	42	133	20
ВК-1	ТК-254	ТК-254-11	От ТК-254-10 до ТК-254-11	непрох. канал	42	133	30



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-1	ТК-254	ТК-254-12	От ТК-254-11 до ТК-254-12	непрох. канал	42	133	29
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-12 до д.18 корп.2 ул.Громова	непрох. канал	42	114	5
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-10 до д.18 корп.1 ул.Громова	непрох. канал	42	114	5
ВК-1	ТК-237	ТК-237-1	От ТК-237 до ТК-237-1	непрох. канал	42	159	27,7
ВК-1	ТК-237	ТК-237-3	От ТК-237-1 до ТК-237-3	непрох. канал	42	159	126,95
ВК-1	ТК-237	ТК-237-5	От ТК-237-3 до ТК-237-5	непрох. канал	42	159	80,55
ВК-1	ТК-237		От ТК-237-5 до д.16 Мигаловская наб.	непрох. канал	42	159	27
ВК-1	ТК-237		По д.16 Мигаловская наб. до кв.т/узла	техподвал	42	159	25
ВК-1	ТК-237		По д.16 Мигаловская наб. до т/узла	техподвал	42	89	
ВК-1	ТК-237		По д.16 Мигаловская наб. от кв.т/узла на д.2	техподвал	42	159	9,5
ВК-1	ТК-237		От д.16 до д.2 Мигаловская наб.	непрох. канал	42	159	35,84
ВК-1	ТК-237		По д.2 Мигаловская наб. на д.2б	техподвал	42	159	5,6
ВК-1	ТК-233		От д.8а до д.8 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	42	114	41,4
ТЭЦ-3	ТК-752		От ТК-752-1 до д.15 ул.Бакунина	непрох. канал	42	76	11,25
ТЭЦ-3	ТК-752		От ТК-752-1 до д.17 ул.Бакунина	непрох. канал	42	76	11,25
ТЭЦ-1	ТК-205а	ТК-205а-2 (ТК-12-12)	От ТК-205а-6 до ТК-205а-2 (ТК-12-12)	непрох. канал	42	219	81,6
ТЭЦ-1	ТК-205а		От ТК-205а-2 (ТК-12-12) до д.8а ул.М.Конева	непрох. канал	42	159	27,9
ТЭЦ-1	ТК-205а		От д.8а до д.10 ул.М.Конева	непрох. канал	42	76	31,4
ТЭЦ-1	ТК-205а	ТК-205а-8 (ТК-12-10)	От ТК-205а-2 (ТК-12-12) до ТК-205а-8 (ТК-12-10)	непрох. канал	42	219	86,4
ТЭЦ-1	ТК-207		От ЦТП (№146) до д.1 ул.Инициативная	непрох. канал	42	57	14,65
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-4-6	От ЦТП (№146) до ТК-207-4-6	непрох. канал	42	114	52,25
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-4-6 до д.2 ул.Б.Полевого	непрох. канал	42	57	41,45
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-4-8	От ТК-207-4-6 до ТК-207-4-8	непрох. канал	42	89	22,4
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-4-8 до д.4 ул.Б.Полевого	непрох. канал	42	57	11,5
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-4-10	От ТК-207-4-8 до ТК-207-4-10	непрох. канал	42	89	41,55
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-4-10 до д.6 ул.Б.Полевого	непрох. канал	42	57	8,85
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-4-12	От ТК-207-4-10 до ТК-207-4-12	непрох. канал	42	89	44,25
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-4-12 до д.8 ул.Б.Полевого	непрох. канал	42	57	23,45
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-4-16 до д. 10/7 по ул. Инициативная (д.7/10 пр.Текстильщиков)	непрох. канал	42	57	49,3
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-4-16 до д.5/9 пр.Текстильщиков	бесканальная	42	57	100,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-4-24	От ТК-207-4-14 до ТК-207-4-24	непрох. канал	42	76	28,6
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-4-24 до д.10/11 ул.Б.Полевого	непрох. канал	42	57	56,35
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-4-24 до д.9/9 пр.Текстильщиков	непрох. канал	42	57	4,7
ТЭЦ-1	ТК-207		От ЦТП (№125) до первого поворота к ТК-207-40	бесканальная	42	114	31,9
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-40	От первого поворота у ЦТП до ТК-207-40	непрох. канал	42	114	36
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-42	От ТК-207-40 до ТК-207-42	непрох. канал	42	114	47
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-42 до д.16/11 ул.Б.Полевого	непрох. канал	42	76	13,08
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-10 до д.2/12 ул.Строителей	непрох. канал	42	89	126,05
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.2/12 ул.Строителей до подключ. т/узлов	техподвал	42	114	7,1
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.2/12 ул.Строителей до подключ. т/узла №1	техподвал	42	89	2
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.2/12 ул.Строителей до т/узла №1	техподвал	42	89	1,5
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.2/12 ул.Строителей до т/узла №2	техподвал	42	89	44,65
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.2/12 ул.Строителей до подключ. т/узла №3	техподвал	42	114	19,75
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.2/12 ул.Строителей до т/узла №3	техподвал	42	89	1,5
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.2/12 ул.Строителей до т/узла ПС 4/2	техподвал	42	57	17
ТЭЦ-1	ТК-208...ТК-217		От ТК-208 до ТК-209	непрох. канал	42	426	35,3
ВК-2	ТК-208...ТК-217		От ТК-209 до ТК-216	непрох. канал	42	426	46,4
ВК-2	ТК-208...ТК-217		От ТК-209 до ТК-216	проходной канал	42	426	41,2
ТЭЦ-3	Литвинки	ТК-16Л	От ТК-21Л до ТК-16Л	непрох. канал	42	76	98,8
ТЭЦ-3	Литвинки	ТК-17Л	От ТК-16Л до ТК-17Л	непрох. канал	42	133	42,5
ТЭЦ-3	Литвинки	ТК-18Л	От ТК-17Л до ТК-18Л	непрох. канал	42	133	44,5
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-18Л до д.4 пос.Литвинки	непрох. канал	42	57	10
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-18Л до д.5 пос.Литвинки	непрох. канал	42	133	15,8
ТЭЦ-3	ТК-435а		От ТК-435а до ЦТП (№ 139) 3.Коноплянниковой,6	непрох. канал	42	159	24,8
ТЭЦ-3	ТК-435а	ТК-435а-2	От ЦТП (№ 139) до ТК-435а-2	непрох. канал	42	159	30,5
ТЭЦ-3	ТК-435а		От ТК-435а-2 до д.6 ул.3.Коноплянниковой	непрох. канал	42	76	28,6
ТЭЦ-3	ТК-435а		По д.6 ул.3.Коноплянниковой до т/узла	техподвал	42	76	9,65
ТЭЦ-3	ТК-604		От д.4а/22 ул.Шмидта до д.17 ул.Чехова (ВЦ)	непрох. канал	42	89	55,15
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.7/36 ул.Луначарского до кв.т/узла	техподвал	42	159	5,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.7/36 ул.Луначарского от кв.т/узла до т/узла д.7/36	техподвал	42	114	53
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.7/36 ул.Луначарского на д.3	техподвал	42	159	9,5
ТЭЦ-3	ТК-383		От д.7/36 ул.Луначарского до ТК-383-1	непрох. канал	42	159	55,1
ТЭЦ-3	ТК-383		От ТК-383-1 до д.3 ул.Луначарского	непрох. канал	42	159	3,2
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.3 ул.Луначарского до подключ. т/узла пристройки	техподвал	42	114	25
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.3 ул.Луначарского на пристройку	техподвал	42	57	6
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.3 ул.Луначарского (пристройка) до т/узла	техподвал	42	57	13
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.3 ул.Луначарского до т/узла д.3	техподвал	42	89	5
ТЭЦ-3	ТК-383		От д.3 ул.Луначарского до ТП	непрох. канал	42	25	20,2
ТЭЦ-3	ТК-386		От ТК-386-7 до д.19 ул.П.Савельевой	непрох. канал	42	114	21,1
ТЭЦ-3	ТК-386		По д.19 ул.П.Савельевой до т/узла	техподвал	42	89	5,5
кот.цех	ТК-14		От ТК-14-1 до д.476 Петербургское ш.	непрох. канал	42	159	27,45
кот.цех	ТК-14		По д.476 Петербургское ш. до подключ. т/узла	техподвал	42	159	5
кот.цех	ТК-14		По д.476 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	42	89	30
кот.цех	ТК-21	ТК-21-4	От ЦТП (№18) до ТК-21-4	непрох. канал	42	114	30,85
кот.цех	ТК-21		От ТК-21-4 до д.78 Петербургское ш.	непрох. канал	42	89	9,45
кот.цех	ТК-21		По д.78 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	42	89	32,1
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)	ТК-042-1'	От ТК-51 до ТК-042-1'	полупрох.канал	42	273	31,9
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-1 до д.7 ул.Вагжанова (совпартшк)	непрох. канал	42	325	52,8
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		По д.7 ул.Вагжанова (совпартшк) до т/узла	техподвал	42	325	27,8
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)	ТК-042-27	От ТК-042-1 до ТК-042-27	непрох. канал	42	159	44
ТЭЦ-4	ТК-043		От ТК-53-12 до д.2 ул.М.Самара	непрох. канал	42	114	42
ТЭЦ-4	ТК-043		По д.2 ул.М.Самара	техподвал	42	114	13,2
ТЭЦ-4	ТК-715	ТК-715-1(ТК-53-14)	От д.2 ул.М.Самара до ТК-715-1(ТК-53-14)	непрох. канал	42	114	38,2
ТЭЦ-4	ТК-715	ТК-715-13	От ТК-715-1(ТК-53-14) до ТК-715-13	непрох. канал	42	114	36,4
ТЭЦ-4	ТК-715		От ТК-715-13 до д.1 Смоленский пер. (шк.№22)	непрох. канал	42	89	5,8
Южная	ТК-15В		От ТК-15В-8 до д.53 корп.5 ул.Орджоникидзе (ШРМ)(д.53в)	непрох. канал	42	89	14,5
Южная	ТК-15В		По д.53 корп.5 ул.Орджоникидзе (ШРМ) до т/узла	техподвал	42	57	1
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От д.73а пр-т Победы, гаражи "Синдус" до	непрох. канал	42	57	51,3

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
			лаборатории				
ТЭЦ-4	ТК-809		От ТК-809-3 до д.55 пр.Победы	непрох. канал	42	114	22
ТЭЦ-4	ТК-809		По д.55 пр.Победы до т/узла	техподвал	42	76	1
ТЭЦ-4	ТК-803		От ТК-803-10 до д.10 ул. Лукина	непрох. канал	42	89	28,55
ТЭЦ-4	ТК-803		По д.10 ул. Лукина до т/узла	техподвал	42	76	1,5
ТЭЦ-4	ТК-43А		От ТК-43А до д.19/2 Волоколамский пр-т	непрох. канал	42	133	65,05
ТЭЦ-4	ТК-43А		По д.19/2 Волоколамский пр-т до подключ.т/узла	техподвал	42	133	3
ТЭЦ-4	ТК-43А		По д.19/2 Волоколамский пр-т на д.21	техподвал	42	133	5
ТЭЦ-4	ТК-43А		От д.19/2 до д.21 Волоколамский пр-т	непрох. канал	42	133	70,5
ТЭЦ-4	ТК-43А		По д.21 Волоколамский пр-т на д.23	техподвал	42	114	12,1
ТЭЦ-4	ТК-43А		От д.21 до д.23 Волоколамский пр-т	непрох. канал	42	114	52
ТЭЦ-4	ТК-43А		По д.23 Волоколамский пр-т на д.25/19	техподвал	42	76	11,9
ТЭЦ-4	ТК-43А		От д.23 до д.25/19 Волоколамский пр-т	непрох. канал	42	76	78
ТЭЦ-4	ТК-43А		По д.25/19 Волоколамский пр-т до т/узла	техподвал	42	76	
ТЭЦ-4	ТК-20А		От д.5/7 до д. 6/9 ул.Резинстроя	непрох. канал	42	76	29,3
ТЭЦ-4	ТК-714		От ТК-714-10 до д.5а Волоколамский пр-т	непрох. канал	42	76	33,75
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.5а Волоколамский пр-т до т/узла	техподвал	42	76	4
ТЭЦ-4	ТК-714	ТК-714-22	От ТК-714-10 до ТК-714-22	непрох. канал	42	219	70,95
ТЭЦ-4	ТК-714	ТК-714-24	От ТК-714-22 до ТК-714-24	непрох. канал	42	219	25,4
Южная	ТК-834		От ТК-834-37 до д.18 б-р Гусева	непрох. канал	42	89	71,65
Южная	ТК-834		По д.18 б-р Гусева до т/узла	техподвал	42	76	3,5
Южная	ТК-834		От ТК-834-37 до д.20 б-р Гусева	непрох. канал	42	76	79,55
Южная	ТК-834		По д.20 б-р Гусева до т/узла	техподвал	42	76	2
Южная	ТК-834		От ТК-834-37 до д.22 б-р Гусева	непрох. канал	42	114	54,65
Южная	ТК-834		По д.22 б-р Гусева до т/узла	техподвал	42	76	3,5
Южная	ТК-834	ТК-834-19	От ТК-834-7 до ТК-834-19	непрох. канал	42	133	49,5
Южная	ТК-834	ТК-834-17	От ТК-834-19 до ТК-834-17	непрох. канал	42	133	81,3
Южная	ТК-834		От ТК-834-17 до д.57 Октябрьский пр-т, (школа № 44)	непрох. канал	42	133	101,2
Южная	ТК-834		По д.57 Октябрьский пр-т,(шк № 44) до задв. в т/узле	техподвал	42	133	30,4

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-834		По д.57 Октябрьский пр-т,(шк № 44) до подкл.вентиляц.	техподвал	42	114	3,5
Южная	ТК-834		По д.57 Октябрьский пр-т,(шк № 44) до подкл.ГВС	техподвал	42	114	0,25
Южная	ТК-834		По д.57 Октябрьский пр-т,(шк № 44) до т/узла	техподвал	42	114	1,5
Южная	ТК-834		От д.57 Октябрьский пр-т, (школа № 44) до теплицы	непрох. канал	42	76	94,5
Южная	ТК-834		От ТК-834-25' до д.59 Октябрьский пр-т	непрох. канал	42	89	91,05
Южная	ТК-834		По д.59 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла №1	техподвал	42	89	2
Южная	ТК-834		По д.59 Октябрьский пр-т до т/узла №1	техподвал	42	57	5
Южная	ТК-834		По д.59 Октябрьский пр-т до т/узла №2	техподвал	42	57	49,2
Южная	ТК-834		От ТК-834-29 до д.65 Октябрьский пр-т	непрох. канал	42	114	81,65
Южная	ТК-834		По д.65 Октябрьский пр-т до подключ.т/узла №1	техподвал	42	114	3,5
Южная	ТК-834		По д.65 Октябрьский пр-т до т/узла №1	техподвал	42	76	4,5
Южная	ТК-834		По д.65 Октябрьский пр-т до т/узла №2	техподвал	42	76	56
Южная	ТК-834		По д.67 Октябрьский пр-т до т/узла	техподвал	42	89	1,5
Южная	ТК-834		От ТК-834-29 до д.69 Октябрьский пр-т	непрох. канал	42	133	87,05
Южная	ТК-834		По д.69 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла	техподвал	42	114	1,5
Южная	ТК-834		По д.69 Октябрьский пр-т до т/узла	техподвал	42	76	5
Южная	ТК-834		По д.69 Октябрьский пр-т на ТК-834-31	техподвал	42	114	10,5
Южная	ТК-834		По д.73 Октябрьский пр-т до т/узла №1	техподвал	42	76	1
Южная	ТК-834		По д.73 Октябрьский пр-т до т/узла №2	техподвал	42	76	5,5
ВНИИСВ			По д.41 на д.42	техподвал	42	114	29,5
ВНИИСВ			От д.41 до д.42	непрох. канал	42	89	24,5
Бурашево			От ЦТП до 100-кочного лечебного корпуса больн.	непрох. канал	42	159	105
Бурашево		ТК-166	От 100-кочного лечебного корпуса до ТК-166	непрох. канал	42	45	90
Бурашево			От ТК-166 до общежития	непрох. канал	42	45	48
Бурашево			От ТК-166 до д.11а	непрох. канал	42	45	28
Бурашево			От 100-кочного лечебного корпуса до амбулатории	непрох. канал	42	159	52
Бурашево		ТК-36	От 100-кочного лечебного корпуса до ТК-36	непрох. канал	42	114	114
Бурашево			От ТК-36 до женского корпуса	непрох. канал	42	114	39

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Бурашево		ТК-46	От женского корпуса до ТК-46	непрох. канал	42	89	27
Бурашево			От ТК-46 до ТП-26	непрох. канал	42	57	42
Бурашево			От ТП-26 до стройцеха	непрох. канал	42	57	94
Бурашево			От ТП-26 до морга	непрох. канал	42	57	5
Бурашево			От ТК-46 до здания почты	непрох. канал	42	89	68
Бурашево		ТК-56	От здания почты до ТК-56	непрох. канал	42	89	35
Бурашево			От ТК-56 до д.26	непрох. канал	42	45	120
Бурашево			От ТК-56 до д.23	непрох. канал	42	89	15
Бурашево			От ТК-56 до д.24	непрох. канал	42	45	90
Бурашево		ТК-66	От ТК-36 до ТК-66	непрох. канал	42	114	57
Бурашево			От ТК-66 до мужского корпуса	непрох. канал	42	114	35
Бурашево			От мужского корпуса до клуба	непрох. канал	42	57	48
Бурашево		ТК-16	От амбулатории до ТК-16	непрох. канал	42	159	41
Бурашево			От ТК-16 до подросткового отделения	непрох. канал	42	89	63
Бурашево		ТК-26	От ТК-16 до ТК-26	непрох. канал	42	89	50
Бурашево			От ТК-26 до гаража	непрох. канал	42	57	18
Бурашево			От ТК-26 до склада	непрох. канал	42	57	32
ТЭЦ-3	ТК-88	ТК-83-5'	От д.12 Тверской пр-т до ТК-83-5'	непрох. канал	41	133	49
Южная	ТК-18Б	ТК-18Б-17	От ТК-18Б-15 до ТК-18Б-17	непрох. канал	41	159	92,75
ТЭЦ-4	ТК-409/72		От т/узла до д.49 ул.Радищева	непрох. канал	41	57	18,1
ТЭЦ-3	ТК-414		От ТК-414 до т/узла д.21 ул.Советская	непрох. канал	41	76	9,9
ТЭЦ-4	ТК-71		От ТК-71-5 до т/узла Крылова,9 (дет.поликл.)	непрох. канал	41	57	9,4
ТЭЦ-4	ТК-71		От т/узла до д.9 ул.Крылова	непрох. канал	41	45	14,7
ТЭЦ-4	ТК-71		От ТК-71-5 до д.11 ул. Крылова	непрох. канал	41	57	33,1
ТЭЦ-3	ТК-76		От д.23 до д.28 Студенческий пер. (типография)	непрох. канал	41	133	16,95
ТЭЦ-3	ТК-76		От д.28 Студенческий пер. (типография) до т/узла д.45 ул. Радищева	непрох. канал	41	57	41,3
ТЭЦ-3	ТК-86-22		От ТК-86-24 до д.1 Свободный пер.	непрох. канал	41	76	14,8
ТЭЦ-3	ТК-86-26	ТК-86-28	От ТК-86-26 до ТК-86-28	бесканальная	41	219	90,75
ТЭЦ-3	ТК-86-26	ТК-86-30	От ТК-86-28 до ТК-86-30	бесканальная	41	219	156,7
ТЭЦ-3	ТК-86-26		От ТК-86-30 до ЦТП №44 Свободный,1Г	бесканальная	41	133	87,3

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-86-26		От ЦТП №44 до д.1г Свободный пер.	бесканальная	41	76	25,2
ТЭЦ-3	ТК-904		От ТК-904-1 до д.25 пр-т Чайковского	непрох. канал	41	89	33,05
ТЭЦ-3	ТК-904		По д.25 пр-т Чайковского до т/узла	техподвал	41	89	48
ТЭЦ-3	ТК-908		От ТК-908 до д. 31 пр-т Чайковского	непрох. канал	41	159	33,9
ТЭЦ-3	ТК-908		По д.31 пр-т Чайковского до т/узла	техподвал	41	114	40
ТЭЦ-4	ТК-55А		От д.19 до д.21а пр-т Чайковского	непрох. канал	41	114	32,6
ВК-1	ТК-254	ТК-254-45	От ТК-254-44 до ТК-254-45	непрох. канал	41	114	50
ВК-1	ТК-254	ТК-254-53	От ТК-254-45 до ТК-254-53	непрох. канал	41	57	50
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-53 до д.54 ул. Громова (профилакторий)	непрох. канал	41	57	72
	ТК-254		От ТК-254-48 до д.23 ул. Громова (ГВС)	непрох. канал	41		33
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-49 до д.23 ул. Громова	непрох. канал	41	133	41
ВК-1	ТК-254		От д.23 ул. Громова до д.25 ул.Громова	непрох. канал	41	133	46
ВК-1	ТК-254	ТК-254-49	От ТК-254-35 до ТК-254-49	непрох. канал	41	133	42
ВК-1	ТК-237		От д.2 до д.26 Мигаловская наб.	непрох. канал	41	159	37,15
ВК-1	ТК-237		По д.26 Мигаловская наб. до т/узла	техподвал	41	159	17,8
ВК-1	ТК-235		От ТК-235 до д.10а пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	41	133	109,4
ВК-1	ТК-231		От ТК-231 до д.41 ул.Бобкова	непрох. канал	41	57	18,45
ВК-1	ТК-231		По д.41 ул.Бобкова на д.43	техподвал	41	57	3
ВК-1	ТК-231		От д.41 до д.43 ул.Бобкова	непрох. канал	41	57	20,2
ВК-2	ТК-225	ТК-225-27	От д.26 корп.6 ул.Бобкова до ТК-225-27	непрох. канал	41	114	12,4
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-27 до д.19 ул.Чудова	непрох. канал	41	114	21,7
ВК-2	ТК-225		По д.19 ул.Чудова до т/узла	техподвал	41	89	42,3
ВК-2	ТК-176	ТК-176-1	От ТК-176 до ТК-176-1	непрох. канал	41	273	31,8
ВК-2	ТК-176		От ТК-176-1 до ТК-176-1а	непрох. канал	41	273	40,7
ВК-2	ТК-176	ТК-176-3	От ТК-176-1а до ТК-176-3	непрох. канал	41	273	97,95
ВК-2	ТК-176	ТК-176-3-1	От ТК-176-3 до ТК-176-3-1	непрох. канал	41	325	49,15
ВК-2	ТК-176	ТК-176-5	От ТК-176-3-1 до ТК-176-5	непрох. канал	41	325	82,9
ВК-2	ТК-176	ТК-176-7	От ТК-176-5 до ТК-176-7	непрох. канал	41	325	113,2
ВК-2	ТК-176		От ТК-176-7 до ПП-176-1	надземная	41	325	33
ВК-2	ТК-176	ТК-176-7а	От ПП-176-1 до ТК-176-7а	надземная	41	325	30

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-2	ТК-176		От ТК-176-7а до гаража	непрох. канал	41	325	63,9
ВК-2	ТК-176		По зданию гаража	непрох. канал	41	325	6
ВК-2	ТК-176	ТК-176-9	От гаража до ТК-176-9	непрох. канал	41	325	12,65
ВК-2	ТК-176	ТК-176-11	От ТК-176-9 до ТК-176-11	бесканальная	41	273	126,95
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)	ТК-13-31	От ТК-13-29 до ТК-13-31	непрох. канал	41	219	104,9
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-31 до д.9 корп.2 ул.Ржевская	непрох. канал	41	133	46,4
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.9 корп.2 ул.Ржевская до т/узла	техподвал	41	76	14
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.9 корп.2 ул.Ржевская на д.9	техподвал	41	133	12
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)	ТК-13 -31а	От д.9 корп.2 ул.Ржевская до ТК-13 -31а	непрох. канал	41	133	18,8
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13 -31а до д.9 ул.Ржевская	непрох. канал	41	133	27,6
ТЭЦ-3	ТК-138-2		От ТК-138-2-4 до д.30 ул.С.Перовской	непрох. канал	41	89	9,5
ТЭЦ-3	ТК-138-2		По д.30 ул.С.Перовской до подключ. ГВС	техподвал	41	89	5
ТЭЦ-3	ТК-138-2		По д.30 ул.С.Перовской до подключ. вентиляц.	техподвал	41	89	1,2
ТЭЦ-3	ТК-138-2		По д.30 ул.С.Перовской до т/узла	техподвал	41	89	0,8
ТЭЦ-1	ТК-205а		По д.8а ул.М.Конева на д.6	техподвал	41	89	43,5
ТЭЦ-1	ТК-205а		От д.8а до д.6 ул.М.Конева	непрох. канал	41	89	50,35
ТЭЦ-1	ТК-205а		По д.6 ул.М.Конева до т/узла	техподвал	41	89	2
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-27 до ЦТП (№147) Б.Полевого,5	непрох. канал	41	89	67,45
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-27-1	От ЦТП (№147) Б.Полевого,5 до ТК-207-27-1	непрох. канал	41	89	80,25
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-27-1 до д.6 ул.Дзержинского	непрох. канал	41	57	47
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-27-1 до д.8 ул.Дзержинского	непрох. канал	41	57	12,6
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-27-3	От ТК-207-27-1 до ТК-207-27-3	непрох. канал	41	76	49,65
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-27-3 до д.3 ул.Дзержинского	непрох. канал	41	57	42,9
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-27-3 до д.5 ул.Дзержинского	непрох. канал	41	57	11,85
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-27-5	От ТК-207-27-3 до ТК-207-27-5	непрох. канал	41	57	52,7
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-27-5 до д.6 ул.Ткача	непрох. канал	41	57	11,5
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-27-7 до д.4 ул.Ткача	непрох. канал	41	57	12,05
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-27-9	От ЦТП (№147) Б.Полевого,5 до ТК-207-27-9	непрох. канал	41	76	3,5
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-27-9 до д.7 ул.Б.Полевого	непрох. канал	41	57	34,6
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-27-9 до д.5 ул.Б.Полевого	непрох. канал	41	57	21,2
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-27-11	От ТК-207-27-9 до ТК-207-27-11	непрох. канал	41	76	55,1



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-27-11 до д.3 ул.Б.Полевого	непрох. канал	41	57	17,45
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-27-13	От ТК-207-27-11 до ТК-207-27-13	непрох. канал	41	76	47,4
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-27-13 до д.4 ул.Дзержинского	непрох. канал	41	57	12,6
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-27-13 до д.1 ул.Дзержинского	непрох. канал	41	57	68,35
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-4-22	От ТК-207-4-18 до ТК-207-4-22	непрох. канал	41	76	15,3
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-4-22 до д.6 ул.Инициативная	непрох. канал	41	57	15,8
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-4-22 до д.8 ул.Инициативная	непрох. канал	41	57	16,35
ТЭЦ-1	ТК-212	ТК-212-8	От д.1 ул. Л.Чайкиной до ТК-212-8	непрох. канал	41	159	24
ТЭЦ-1	ТК-212		От ТК-212-8 до д.8 ул.3.Космодемьянской	непрох. канал	41	114	41,8
ТЭЦ-3	Литвинки		От ЦТП тепличного хоз-ва до ближайшей ТК-26Л	непрох. канал	41	325	4,5
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-25Л до ТК-24Л	надземная	41	325	712,35
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-25Л до ТК-24Л	непрох. канал	41	325	6,4
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-24Л до ТК-23Л	непрох. канал	41	325	51,6
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-23Л до ТК-22Л	непрох. канал	41	325	21,95
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-22Л до ТК-20Л	надземная	41	325	308,95
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-22Л до ТК-20Л	непрох. канал	41	325	5
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-20Л до угла поворота на ЦТП (у д.35)	непрох. канал	41	325	146,5
ТЭЦ-3	Литвинки		От угла поворота до ЦТП пос. Литвинки	непрох. канал	41	325	87,7
ТЭЦ-3	Литвинки	ТК-13Л	От клуба пос.Литвинки до ТК-13Л	непрох. канал	41	133	48
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-9Л до ж/дома 1а со столовой	непрох. канал	41	89	10,5
ТЭЦ-3	ТК-436а		От ЦТП (№41) до д.12 ул.3.Коноплянниковой	непрох. канал	41	89	44,7
ТЭЦ-3	ТК-436а		По д.12 ул.3.Коноплянниковой до т/узла	техподвал	41	89	9
ТЭЦ-3	ТК-436а		От ЦТП (№41) до д.18 ул. 3.Коноплянниковой	непрох. канал	41	76	22,1
ТЭЦ-3	ТК-436а		По д.18 ул. 3.Коноплянниковой до т/узла	техподвал	41	89	1,2
ТЭЦ-3	ТК-507	ТК-507-15	От д.13 пер. Никитина до ТК-507-15	непрох. канал	41	219	30,25
ТЭЦ-3	ТК-507	ТК-507-9	От ТК-507-15 до ТК-507-9	непрох. канал	41	219	27,85
ТЭЦ-3	ТК-507		От ТК-507-9 до д.14 Артиллерийский пер.	непрох. канал	41	159	57,25
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.14 Артиллерийский пер. до подкл.т/узлов д.14	техподвал	41	159	4
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.14 Артиллерийский пер. до подкл.ГВС в т/узле №2	техподвал	41	89	10,75

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.14 Артиллерийский пер. до подключ. т/узлов	техподвал	41	89	0,5
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.14 Артиллерийский пер. до т/узла №2	техподвал	41	89	0,7
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.14 Артиллерийский пер. до подключ. т/узлов№1,3	техподвал	41	89	8,3
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.14 Артиллерийский пер. до т/узла №1	техподвал	41	57	37,5
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.14 Артиллерийский пер. от т/узла №3	техподвал	41	57	45,5
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.14 Артиллерийский пер. на ТК-507-11	техподвал	41	114	18,5
ТЭЦ-3	ТК-507	ТК-507-11	От д.14 Артиллерийский пер. до ТК-507-11	непрох. канал	41	114	52,3
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.12 Артиллерийский пер.до подключ. т/узлов №1,2	техподвал	41	89	7,25
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.12 Артиллерийский пер. до т/узла №1	техподвал	41	76	25
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.12 Артиллерийский пер. до т/узла №2	техподвал	41	57	19
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.10 Артиллерийский пер. до кв. т/узла	техподвал	41	89	33
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.10 Артиллерийский пер. до т/узла №1	техподвал	41	89	1
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.10 Артиллерийский пер. до т/узла №2	техподвал	41	57	21
ТЭЦ-3	ТК-507		От ТК-507-11 до д.9 пер.Никитина	непрох. канал	41	89	45,5
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.9 пер.Никитина до т/узла	техподвал	41	89	21,5
ТЭЦ-3	ТК-509	ТК-509-2	От ТК-509 до ТК-509-2	непрох. канал	41	159	41,7
ТЭЦ-3	ТК-509		От ТК-509-2 до д.8 ул.Скв.-Степанова	непрох. канал	41	89	9,85
ТЭЦ-3	ТК-509		По д.8 ул.Скв.-Степанова до подключ. ГВС в т/узле №1	техподвал	41	76	26
ТЭЦ-3	ТК-509		По д.8 ул.Скв.-Степанова до подключ. т/узлов №2,3	техподвал	41	76	0,5
ТЭЦ-3	ТК-509		По д.8 ул.Скв.-Степанова до т/узла №1	техподвал	41	76	2
ТЭЦ-3	ТК-509		По д.8 ул.Скв.-Степанова до подключ. т/узел №2	техподвал	41	76	35
ТЭЦ-3	ТК-509		По д.8 ул.Скв.-Степанова до т/узел №2	техподвал	41	57	9
ТЭЦ-3	ТК-509		По д.8 ул.Скв.-Степанова до т/узел №3	техподвал	41	57	15
ТЭЦ-3	ТК-509	ТК-509-4	От ТК-509-2 до ТК-509-4	непрох. канал	41	159	68,35
ТЭЦ-3	ТК-523		От ТК-523-8 до д.33 ул.Горького	непрох. канал	41	76	35,4
ТЭЦ-3	ТК-523		По д.33 ул.Горького до т/узла	техподвал	41	76	8,15
ТЭЦ-3	ТК-2-325а		От д.12 ул.Павлова до д.17,19 ул.Шмидта	непрох. канал	41	76	54,5
ТЭЦ-3	ТК-2-325а		По д.17 ул.Шмидта до т/узла	техподвал	41	76	13,9

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-384		От ТК-384-4 до д.4 ул Луначарского	непрох. канал	41	89	26,6
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.4 ул Луначарского до т/узла	техподвал	41	76	2
ТЭЦ-3	ТК-384		От ТК-384-4 до д.6 ул Луначарского	непрох. канал	41	133	8,4
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.6 ул Луначарского до подключ. т/узла	техподвал	41	159	27,6
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.6 ул Луначарского до т/узла	техподвал	41	89	3
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.6 ул Луначарского на д.8 ул Луначарского	техподвал	41	159	47,4
ТЭЦ-3	ТК-384		От д.6 до д.8 ул Луначарского	непрох. канал	41	159	45,15
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.8 ул Луначарского до подключен. т/узла	техподвал	41	133	9
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.8 ул Луначарского до т/узла	техподвал	41	89	4,5
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.8 ул Луначарского на ТК-384-8	техподвал	41	133	4
ТЭЦ-3	ТК-384	ТК-384-6	От ТК-384-4 до ТК-384-6	непрох. канал	41	219	145,7
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-31 до д.4 ул.Вокзальная	непрох. канал	41	76	49,5
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-23 до канцелярии	непрох. канал	41	57	6,8
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-21 до Гл. корп.	непрох. канал	41	57	7,2
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-21 до корп. "Д"	непрох. канал	41	57	27
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-21 до инфец.	непрох. канал	41	57	14,3
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		По зданию поликлиники, Смоленский, д.34	техподвал	41	57	11,5
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От поликлиники, Смоленский, д.34 до прод.склада	непрох. канал	41	57	42,5
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От инфекц.отд., Смоленский, д.34 до проходной	непрох. канал	41	57	11,9
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)	ТК-042-19	От ТК-042-17 до ТК-042-19	непрох. канал	41	114	30,3
Южная	ТК-16В	ТК-16В-3	От ТК-16В-1 до ТК-16В-3	непрох. канал	41	273	102
Южная	ТК-16В		От ТК-16В-3 до д.53 корп.3 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	41	76	30,05
Южная	ТК-16В		По д.53 корп.3 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	41	76	8,2
ТЭЦ-4	ТК-3Б	ТК-3Б-2	От ЦТП ул.Склизкова, 60 до ТК-3Б-2	непрох. канал	41	159	76,15
ТЭЦ-4	ТК-3Б		От ТК-3Б-3 до д.58 ул.Склизкова	непрох. канал	41	57	30
ТЭЦ-4	ТК-3Б		По д.58 ул.Склизкова до пр.устр.	техподвал	41	57	1
ТЭЦ-4	ТК-3Б		По д.56/20 ул.Склизкова до пр.устр.	техподвал	41	57	3
ТЭЦ-4	ТК-3Б	ТК-3Б-3	От ТК-3Б-2 до ТК-3Б-3	непрох. канал	41	159	36,3
ТЭЦ-4	ТК-3Б		По д.22 корп.1 ул.Богданова до пр.устр.	техподвал	41	89	1
ТЭЦ-4	ТК-3Б		От ТК-3Б-3 до д.22 корп.2 ул.Богданова	непрох. канал	41	76	6,6

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		По д.22 корп.2 ул.Богданова до пр.устр.	техподвал	41	76	1
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ	ТК-ЗБ-4	От ТК-ЗБ-3 до ТК-ЗБ-4	непрох. канал	41	133	67,6
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		От ТК-ЗБ-4 до д.24 корп.1 ул.Богданова	непрох. канал	41	76	22,7
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		По д.24 корп.1 ул.Богданова до пр.устр.	техподвал	41	76	1
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ	ТК-ЗБ-5	От ТК-ЗБ-4 до ТК-ЗБ-5	непрох. канал	41	114	25,35
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		От ТК-ЗБ-5 до д.24 корп.2 ул.Богданова	непрох. канал	41	76	16,6
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		По д.24 корп.2 ул.Богданова до пр.устр.	техподвал	41	76	1
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ	ТК-ЗБ-6	От ТК-ЗБ-5 до ТК-ЗБ-6	непрох. канал	41	114	45,1
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		От ТК-ЗБ-6 до д.26/17 ул.Богданова	непрох. канал	41	89	19,95
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		По д.26/17 ул.Богданова до пр.устр.	техподвал	41	89	1
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		По д.19 ул.Ипподромная	техподвал	41	89	1
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		От ТК-ЗБ-6 до д.21а ул.Ипподромная (д/сад № 84)	непрох. канал	41	57	73,85
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		По д.21а ул.Ипподромная (д/сад № 84) до т/узла	техподвал	41	57	1
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ	ТК-ЗБ-11	От ЦТП ул.Склизкова, 60 до ТК-ЗБ-11	непрох. канал	41	159	55,4
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		От ТК-ЗБ-11 до д.60 ул.Склизкова	непрох. канал	41	57	16,35
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		По д.60 ул.Склизкова до пр.цстр.	техподвал	41	57	1
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		По д.62/54 ул.Склизкова до пр.устр.	техподвал	41	57	1
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		По д.56 ул.15 лет Октября до пр.устр.	техподвал	41	57	1
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		От ТК-ЗБ-10 до д.58 корп.1 ул.15 лет Октября	непрох. канал	41	57	28,3
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		По д.58 корп.1 ул.15 лет Октября до пр.устр.	техподвал	41	57	1
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		От ТК-ЗБ-10 до д.58 корп.2 ул.15 лет Октября	непрох. канал	41	76	7,3
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		По д.58 корп.2 ул.15 лет Октября до пр.устр.	техподвал	41	76	1
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ	ТК-ЗБ-9	От ТК-ЗБ-10 до ТК-ЗБ-9	непрох. канал	41	133	48,35
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		От ТК-ЗБ-9 до д.60 ул.15 лет Октября	непрох. канал	41	57	23,9
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		По д.60 ул.15 лет Октября	техподвал	41	57	1
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ	ТК-ЗБ-8	От ТК-ЗБ-9 до ТК-ЗБ-8	непрох. канал	41	114	36,95
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		От ТК-ЗБ-8 до д.62 корп.1 ул.15 лет Октября	непрох. канал	41	57	35,45
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		По д.62 корп.1 ул.15 лет Октября до пр.устр.	техподвал	41	57	1
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		От ТК-ЗБ-8 до д.62 корп.2 ул.15 лет Октября	непрох. канал	41	57	9,95
ТЭЦ-4	ТК-ЗБ		По д.62 корп.2 ул.15 лет Октября до пр.устр.	техподвал	41	57	1

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-3Б	ТК-3Б-7	От ТК-3Б-8 до ТК-3Б-7	непрох. канал	41	76	50,45
ТЭЦ-4	ТК-3Б		По д.64/23 ул.15 лет Октября до пр.устр.	техподвал	41	57	1
ТЭЦ-4	ТК-3Б		От ТК-3Б-7 до д.21 ул.Ипподромная	непрох. канал	41	57	21,8
ТЭЦ-4	ТК-3Б		По д.21 ул.Ипподромная до пр.устр.	техподвал	41	57	1
ТЭЦ-4	ТК-41А	ТК-41А-3	От ТК-41А до ТК-41А-3	непрох. канал	41	219	45,5
ТЭЦ-4	ТК-41А	ТК-41А-5	От ТК-41А-3 до ТК-41А-5	непрох. канал	41	219	55,7
ТЭЦ-4	ТК-41А		От ТК-41А-5 до д.26 пр-т Победы	непрох. канал	41	76	45,6
ТЭЦ-4	ТК-41А		От ТК-41А-5 до д.3 корп.2 ул.Т. Ильиной	непрох. канал	41	159	81,3
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.3 корп.2 ул.Т.Ильиной до подкл. на ТК-41А-5-2	техподвал	41	133	3
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.3 корп.2 ул.Т.Ильиной на ТК-41А-5-2	техподвал	41	133	10
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.3 корп.2 ул.Т.Ильиной до т/узла №1	техподвал	41	76	2
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.3 корп.2 ул.Т.Ильиной до т/узла №2	техподвал	41	76	2
ТЭЦ-4	ТК-41А		От д.3 корп.2 ул.Т.Ильиной до д.24 корп.2 пр-т Победы	непрох. канал	41	76	12,9
ТЭЦ-4	ТК-41А	ТК-41А-5-2	От д.3 корп.2 до ТК-41А-5-2	непрох. канал	41	133	57
ТЭЦ-4	ТК-41А		От ТК-41А-5-2 до д.3 корп.1 ул.Т.Ильиной	непрох. канал	41	76	6
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.3 корп.1 ул.Т. Ильиной до подключ.т/узла №1	техподвал	41	76	1
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.3 корп.1 ул.Т. Ильиной до т/узла №1	техподвал	41	76	2
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.3 корп.1 ул.Т. Ильиной до т/узла №2	техподвал	41	76	2
ТЭЦ-4	ТК-41А		От д.3 корп.1 ул.Т.Ильиной до д.24 корп.1 пр-т Победы	непрох. канал	41	76	12,9
ТЭЦ-4	ТК-41А	ТК-41А-5-4	От ТК-41А-5-2 до ТК-41А-5-4	непрох. канал	41	89	29,2
ТЭЦ-4	ТК-41А		От ТК-41А-5-4 до д.13а Волоколамский пр-т (подростковый клуб)	непрох. канал	41	45	5,3
ТЭЦ-4	ТК-41А		От ТК-41А-5-4 до д.15 корп.2 Волоколамский пр.	непрох. канал	41	76	51,2
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.15 корп.2 Волоколамский пр. до подкл. т/узла №2	техподвал	41	76	0,5
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.15 корп.2 Волоколамский пр. до т/узла №2	техподвал	41	76	1
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.15 корп.2 Волоколамский пр. на д.22/15	техподвал	41	76	32,8
ТЭЦ-4	ТК-41А		От д.15 корп.2 Волоколамский пр-т до д.22/15 пр-т Победы	непрох. канал	41	76	4,6
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.22/15 пр-т Победы до т/узла №1	техподвал	41	76	13,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.15 корп.2 Волоколамский пр. до т/узла №3	техподвал	41	76	28,5
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.15 корп.2 Волоколамский пр.от т/узла№3 на д.17/1	техподвал	41	76	5
ТЭЦ-4	ТК-41А		От д.15 корп.2 Волоколамский пр-т до д. 1/17 ул. Т.Ильиной	непрох. канал	41	76	4,6
ТЭЦ-4	ТК-24А		От ТК-24А до д.16 ул. Озерная	непрох. канал	41	114	31,4
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.16 ул. Озерная до т/узла	техподвал	41	76	15
ТЭЦ-4	ТК-714	ТК-714-34'	От ТК-714-34 до ТК-714-34'	непрох. канал	41	159	86,8
ТЭЦ-4	ТК-714		От ТК-714-34' до д.11 Волоколамский пр-т	непрох. канал	41	114	21,7
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.11 Волоколамский пр-т(от ТК-714-34')до подкл.т/у	техподвал	41	89	22,6
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.11 Волоколамский пр-т до подключ. т/узла №1	техподвал	41	89	1
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.11 Волоколамский пр-т до т/узла №1	техподвал	41	76	2
ТЭЦ-4	ТК-714	ТК-714-36	От ТК-714-34' до ТК-714-36	непрох. канал	41	133	40
ТЭЦ-4	ТК-714		От ТК-714-36 до д.9 пр-т Победы (театр кукол)	непрох. канал	41	114	172,65
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.9 пр-т Победы (театр кукол) до т/узла	техподвал	41	114	
Южная	ТК-834		От ТК-834-17 до д.6 ул.Королева, (д/сад № 55)	непрох. канал	41	89	137,5
Южная	ТК-834		По д.6 ул.Королева, (д/сад № 55) до задвижек т/узла	техподвал	41	89	10,2
Южная	ТК-834		По д.6 ул.Королева, (д/сад № 55) до подключ. ГВС	техподвал	41	89	1,2
Южная	ТК-834		По д.6 ул.Королева, (д/сад № 55) до подключ.вентиляц.	техподвал	41	89	0,35
Южная	ТК-834		По подвалу д.6 ул.Королева, (д/с № 55) до т/узла	техподвал	41	89	1,7
Южная	ТК-834а		От ТК-834а-16 до д.26 ул.Левитана	непрох. канал	41	159	22,95
Южная	ТК-834а		По д.26 ул.Левитана до подключ. т/узла	техподвал	41	133	6
Южная	ТК-834а		По д.26 ул.Левитана до т/узла	техподвал	41	76	33
Южная	ТК-834а		От ЦТП-2Б до д.20 ул.Королева	непрох. канал	41	159	2,6
Южная	ТК-834а		По д.20 ул.Королева до подключ. т/узлов	техподвал	41	133	4,8
Южная	ТК-834а		По д.20 ул.Королева на д.22 ул. Королева	техподвал	41	133	17,1
Южная	ТК-834а		По д.20 ул.Королева до подключ. т/узла №1	техподвал	41	133	12
Южная	ТК-834а		По д.20 ул.Королева до т/узла №1	техподвал	41	57	6
Южная	ТК-834а		По д.20 ул.Королева до подключ. т/узла №2	техподвал	41	76	29
Южная	ТК-834а		По д.20 ул.Королева до т/узла №2	техподвал	41	57	6

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-834а		По д.20 ул.Королева до т/узла №3	техподвал	41	57	37
Южная	ТК-834а		От д.20 до д.22 ул.Королева	непрох. канал	41	159	36,6
Южная	ТК-834а		По д.22 ул.Королева до подключ. т/узлов	техподвал	41	159	2
Южная	ТК-834а		По д.22 ул.Королева на д.26 ул.Королева	техподвал	41	159	11
Южная	ТК-834а		По д.22 ул.Королева до т/узла №1	техподвал	41	76	17,5
Южная	ТК-834а		По д.22 ул.Королева до т/узла №1	техподвал	41	57	4
Южная	ТК-834а		По д.22 ул.Королева до подключ.т/узла №2	техподвал	41	76	13
Южная	ТК-834а		По д.22 ул.Королева до т/узла №2	техподвал	41	57	4
Южная	ТК-834а		По д.22 ул.Королева до подключ.т/узла №3	техподвал	41	76	24
Южная	ТК-834а		По д.22 ул.Королева до т/узла №3	техподвал	41	57	4
Южная	ТК-834а		По д.22 ул.Королева до т/узла №4	техподвал	41	76	24
Южная	ТК-834а		По д.22 ул.Королева до т/узла №4	техподвал	41	57	4
Южная	ТК-834а		По д.26 ул.Королева до подключ.т/узлов	техподвал	41	159	1,5
Южная	ТК-834а	ТК-834а-8	По д.26 ул.Королева на ТК-834а-8	техподвал	41	159	11
Южная	ТК-834а		По д.26 ул.Королева до подключ.т/узла №1	техподвал	41	76	6
Южная	ТК-834а		По д.26 ул.Королева до т/узла №1	техподвал	41	76	3
Южная	ТК-834а		По д.26 ул.Королева до т/узла №2	техподвал	41	76	9
Южная	ТК-834а	ТК-834а-8	От д.26 ул.Королева до ТК-834а-8	непрох. канал	41	133	51,2
Южная	ТК-834а		По д.24 ул.Левитана до подключ. т/узлов	техподвал	41	133	3
Южная	ТК-834а		По д.24 ул.Левитана до т/узла №1	техподвал	41	89	51
Южная	ТК-834а		По д.24 ул.Левитана до т/узла №2	техподвал	41	89	16
Южная	ТК-834а		По д.24 ул.Левитана до т/узла №2	техподвал	41	76	8,5
Южная	ТК-834а		По д.24 ул.Левитана до подключ. на д.7 б-р Гусева	техподвал	41	133	7
Южная	ТК-834а		По д.24 ул.Левитана на д.7 б-р Гусева	техподвал	41	114	9
Южная	ТК-834а		По д.24 ул.Левитана на д.20 ул.Левитана	техподвал	41	89	78
Южная	ТК-834а		От д.24 до д.20 ул.Левитана	непрох. канал	41	89	19,5
Южная	ТК-834а		По д.20 ул.Левитана до подключ. т/узла №6	техподвал	41	114	16
Южная	ТК-834а		По д.20 ул.Левитана до т/узла №6	техподвал	41	57	7,5
Южная	ТК-834а		По д.20 ул.Левитана до подключ. т/узла №5	техподвал	41	114	48
Южная	ТК-834а		По д.20 ул.Левитана до т/узла №5	техподвал	41	57	7,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-834а		По д.20 ул.Левитана до подключ. т/узла №4	техподвал	41	114	37,5
Южная	ТК-834а		По д.20 ул.Левитана до т/узла №4	техподвал	41	57	2,5
Южная	ТК-834а		По д.20 ул.Левитана до подключ. т/узла №3	техподвал	41	114	23,5
Южная	ТК-834а		По д.20 ул.Левитана до т/узла №3	техподвал	41	57	2,5
Южная	ТК-834а		По д.20 ул.Левитана до подключ. т/узла №2	техподвал	41	114	32
Южная	ТК-834а		По д.20 ул.Левитана до т/узла №2	техподвал	41	57	2,5
Южная	ТК-834а		По д.20 ул.Левитана до т/узла №1	техподвал	41	114	25
Южная	ТК-834а		По д.20 ул.Левитана до т/узла №1	техподвал	41	57	2,5
Южная	ТК-837	ТК-837-3	От ТК-837 до ТК-837-3	непрох. канал	41	273	103
Южная	ТК-837	ТК-837-5	От ТК-837-3 до ТК-837-5	непрох. канал	41	219	22,1
Южная	ТК-837		От ТК-837-3 до ЦТП-3А	непрох. канал	41	273	45,55
Южная	ТК-837		По д.61в ул.Можайского до подключ. т/узла	техподвал	41	159	1,7
Южная	ТК-837		По д.61в ул.Можайского до т/узла	техподвал	41	76	5,5
Южная	ТК-837		По д.61б ул.Можайского	техподвал	41	76	7
Южная	ТК-837	ТК-837-5	От ЦТП-3А до ТК-837-5	непрох. канал	41	219	47
Южная	ТК-837		От ТК-837-5 до д.30 б-р Гусева	непрох. канал	41	89	13,5
Южная	ТК-837		По д.30 б-р Гусева до подключ. т/узла	техподвал	41	89	3
Южная	ТК-837		По д.30 б-р Гусева до т/узла	техподвал	41	76	9
Южная	ТК-837		По д.30 б-р Гусева на д.26	техподвал	41	89	9
Южная	ТК-837	ТК-837-1	От д.30 б-р Гусева до ТК-837-1	непрох. канал	41	89	41,15
Южная	ТК-837		От ТК-837-1 до д.26 б-р Гусева	непрох. канал	41	89	77,25
Южная	ТК-837		По д.26 б-р Гусева до т/узла	техподвал	41	76	1
Южная	ТК-837	ТК-837-7	От ТК-837-5 до ТК-837-7	непрох. канал	41	159	67,5
Южная	ТК-837		От ТК-837-7 до д.61а ул.Можайского	непрох. канал	41	89	37,1
Южная	ТК-837		По д.61а ул.Можайского до т/узла	техподвал	41	76	28,2
Южная	ТК-837	ТК-837-9	От ТК-837-7 до ТК-837-9	непрох. канал	41	159	53,8
Южная	ТК-837		По д.59 ул.Можайского до т/узла	техподвал	41	76	10,5
Южная	ТК-837	ТК-837-11	От ТК-837-9 до ТК-837-11	непрох. канал	41	159	107,1
Южная	ТК-837		От ТК-837-11 до д.55 ул.Можайского	непрох. канал	41	159	30,1
Южная	ТК-837		По д.55 ул.Можайского до подключ. т/узла	техподвал	41	133	0,45
Южная	ТК-837		По д.55 ул.Можайского до т/узла	техподвал	41	76	7



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн, мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-837		По д.55 ул.Можайского на ТК-837-13	техподвал	41	133	11
Южная	ТК-837	ТК-837-13	От д.55 ул.Можайского до ТК-837-13	непрох. канал	41	159	33,9
Южная	ТК-837		По д.83 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла	техподвал	41	159	11
Южная	ТК-837		По д.83 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла	техподвал	41	57	4
Южная	ТК-837		По д.83 Октябрьский пр-т на ТК-837-15	техподвал	41	159	0,52
Южная	ТК-837	ТК-837-15	От д.83 пр-т Октябрьский до ТК-837-15	непрох. канал	41	159	38,05
Южная	ТК-837		От ТК-837-15 до д.51 ул.Можайского	непрох. канал	41	89	25,95
Южная	ТК-837		По д.51 ул.Можайского до подключ. д.85/49	техподвал	41	89	3
Южная	ТК-837		По д.51 ул.Можайского до т/узла	техподвал	41	76	30
Южная	ТК-837		По д.51 ул.Можайского на д.85/49	техподвал	41	89	4,8
Южная	ТК-837		По д.85/49 ул.Можайского до подключ.т/узла	техподвал	41	89	58,7
Южная	ТК-837		От ТК-837-15 до д.79 пр-т Октябрьский	непрох. канал	41	114	64,45
Южная	ТК-837		По д.79 пр-т Октябрьский до подключ. т/узла №1	техподвал	41	76	36
Южная	ТК-837		По д.79 пр-т Октябрьский до т/узла №1	техподвал	41	76	2,5
Южная	ТК-837		По д.79 пр-т Октябрьский до т/узла №2	техподвал	41	76	68
ВНИИСВ		ТК-18	От ТК-17 до ТК-18	непрох. канал	41	219	65
ВНИИСВ		ТК-19	От ТК-18 до ТК-19	непрох. канал	41	219	101,6
УПК			От котельной до здания УПК		41	76	24
ТЭЦ-4	ТК-724		От ТК-724-3 до д.3 пр-т Победы	непрох. канал	40	114	14,7
ТЭЦ-3	ТК-417	ТК-417-6	От ТК-417-4 до ТК-417-6	непрох. канал	40	76	19,7
ТЭЦ-3	ТК-417		От ТК-417-6 до д.6 наб.Ст.Разина	непрох. канал	40	57	25,1
ТЭЦ-4	ТК-65		От ТК-65-1 до д.60 ул.Советская	непрох. канал	40	89	9
ТЭЦ-4	ТК-65		По д.60 ул.Советская до подключ. д.29 ул. Крылова	техподвал	40	89	1,5
ТЭЦ-4	ТК-65		По д.60 ул.Советская до подключ. ГВС	техподвал	40	89	11,5
ТЭЦ-4	ТК-65		По д.60 ул.Советская до подключ. т/узла №1	техподвал	40	89	2
ТЭЦ-4	ТК-65		По д.60 ул.Советская до т/узла №1	техподвал	40	89	5,4
ТЭЦ-4	ТК-65		По д.60 ул.Советская до т/узла №2	техподвал	40	89	2,25
ТЭЦ-3	ТК-903	ТК-903-1	От ТК-903 до ТК-903-1	непрох. канал	40	114	34,3
ТЭЦ-3	ТК-903		От ТК-903-1 до д.19 корп.1 ул.1-я Суворова (шк.№14)	непрох. канал	40	114	51,4

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-911		От ТК-911 до д.37 пр-т Чайковского	непрох. канал	40	159	10
Южная	ТК-911		По д.37 пр-т Чайковского на ЦТП №74	техподвал	40	114	14
ТЭЦ-4	ТК-13Б	ТК-13Б-7	От т/узла до ТК-13Б-7	непрох. канал	40	89	61,5
ТЭЦ-4	ТК-53А		От д.46а до д.44 пр-т Чайковского	непрох. канал	40	89	32,3
ТЭЦ-4	ТК-53А		От д.46а до д.46 пр-т Чайковского	непрох. канал	40	114	79,1
ТЭЦ-4	ТК-50А		От д.5 ул.Ерофеева до гаража	непрох. канал	40	57	18
ТЭЦ-4	ТК-47А	ТК-47А-19	От ТК-47А-17 до ТК-47А-19	непрох. канал	40	219	25,45
ТЭЦ-4	ТК-47А		От ТК-47А-19 до д.26/2 пр-т Чайковского	непрох. канал	40	219	5,3
ТЭЦ-4	ТК-47А		По д.26/2 пр-т Чайковского на ТК-728	техподвал	40	219	17,3
ТЭЦ-4	ТК-47А		От д.26/2 пр-т Чайковского до ТК-728	непрох. канал	40	219	5,5
ТЭЦ-4	ТК-47А	ТК-47А-21	От ТК-47А-19 до ТК-47А-21	непрох. канал	40	114	39,55
ТЭЦ-4	ТК-47А		От ТК-47А-21 до д.26/2 пр-т Чайковского	непрох. канал	40	114	12,45
ТЭЦ-4	ТК-47А		От ТК-47А-21 до д.26/2 пр-т Чайковского	непрох. канал	40	114	71,5
ТЭЦ-4	ТК-47А		По д.26/2 пр-т Чайковского до т/узла	техподвал	40	89	11,5
ВК-1	ТК-239		По д.9 Мигаловская наб. до вводных задвижек	техподвал	40	133	
ВК-1	ТК-239		По д.9 Мигаловская наб. до т/узла д.9	техподвал	40	89	
ВК-1	ТК-239		По д.9 Мигаловская наб. до т/узла ст.скор.помощи	техподвал	40	57	5
ВК-1	ТК-239		От д.9 до подстанц. №4 СМП д.10 6-й Мигаловский пр.	непрох. канал	40	57	65,1
ВК-1	ТК-237		От ТК-237-3 до д.206 пр-т 50 лет Октября (шк.№4)	непрох. канал	40	114	7,5
ВК-1	ТК-237		По д.206 пр-т 50 лет Октября (шк.№4) до т/узла	техподвал	40	114	8,9
ТЭЦ-3	ТК-151		От ТК-151 до д.20 пр-т Калинина (ДК Пролетарка)	непрох. канал	40	114	51
ТЭЦ-3	ТК-151		По д.20 пр-т Калинина (ДК Пролетарка) до т/узла	техподвал	40	114	1
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-23 до д.5 Краснофлотская наб.(реставр.)	непрох. канал	40	89	35,6
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-25-1	От ТК-117-25 до ТК-117-25-1	непрох. канал	40	219	31,4
ТЭЦ-3	ТК-138-4		От ТК-138-4 до д.45/28 ул.Учительская	бесканальная	40	114	18
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.45/28 ул.Учительская до т/узла	техподвал	40	89	
ТЭЦ-3	ТК-138-5		От ТК-117-5-2 до д.32 ул.Ефимова (стац. вен.диспансера)	непрох. канал	40	89	19,1
ТЭЦ-1	ТК-205а		По д.8а ул.М.Конева до подключен. д.8	техподвал	40	114	46,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-1	ТК-205а		По д.8а ул.М.Конева до подключен. т/узла д.8а	техподвал	40	114	3
ТЭЦ-1	ТК-205а		По д.8а ул.М.Конева до т/узла д.8а	техподвал	40	89	9,1
ТЭЦ-1	ТК-205а		От д.8а до д.8 ул.М.Конева	непрох. канал	40	114	32,4
ТЭЦ-1	ТК-205а		По д.8 ул.М.Конева до т/узла	техподвал	40	89	3
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-27	От ТК-207-2 до ТК-207-27	непрох. канал	40	219	60,4
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-29	От ТК-207-27 до ТК-207-29	непрох. канал	40	219	82,9
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-31	От ТК-207-29 до ТК-207-31	непрох. канал	40	159	69,9
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-33	От ТК-207-31 до ТК-207-33	непрох. канал	40	159	87,4
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-33а	От ТК-207-33 до ТК-207-33а	непрох. канал	40	159	83,8
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-38	От ТК-207-6 до ТК-207-38	бесканальная	40	114	60,75
ВК-2	ТК-208...ТК-217		От ТК-216 до д.12 ул.Академическая (учебный корпус ТГТУ)	непрох. канал	40	159	15
ВК-2	ТК-208...ТК-217		По д.12 ул.Академическая (уч. кор.ТГТУ) до т/узла	техподвал	40	159	2
ВК-2	ТК-208...ТК-217		По д.12 ул.Академическая (уч. кор.ТГТУ) до т/узла входного комплекса	техподвал	40	32	0,5
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-1	От ТК-309 до ТК-309-1	непрох. канал	40	325	122,68
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-3	От ТК-309-1 до ТК-309-3	непрох. канал	40	219	116,5
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-3 до ЦТП (№ 5) Дачная,71	непрох. канал	40	219	31,5
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-9 до д.76 ул Кольцевая	непрох. канал	40	89	16,7
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.76 ул Кольцевая до т/узла	техподвал	40	89	
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-17	От ТК-309-15 до ТК-309-17	непрох. канал	40	219	118,87
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-19	От ТК-309-17 до ТК-309-19	непрох. канал	40	219	118,65
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-21	От ТК-309-19 до ТК-309-21	непрох. канал	40	219	101,5
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-23	От ТК-309-21 до ТК-309-23	непрох. канал	40	219	74,3
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-23 до д.2 ул. Хрустальная (трамв. депо №2)	непрох. канал	40	219	100,75
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.2 ул. Хрустальная (трамв. депо №2) до т/узла	техподвал	40	159	
ТЭЦ-3	ТК-309		От д.2 ул. Хрустальная (трамв. депо №2) до проходной	непрох. канал	40	45	82,3
ТЭЦ-3	ТК-309		От д.2 ул. Хрустальная (трамв. депо №2) до здания	непрох. канал	40	32	36,6
ТЭЦ-3	ТК-436а		От ЦТП (№41) до д.14 ул. 3.Коноплянниковой	непрох. канал	40	76	34,3
ТЭЦ-3	ТК-436а		По д.14 ул. 3.Коноплянниковой до т/узла	техподвал	40	76	27

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.142 ул.Горького до подключ.т/узла д.142	техподвал	40	114	1
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.142 ул.Горького до т/узла д.142	техподвал	40	114	6
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.142 ул.Горького на д.144/4	техподвал	40	89	64
ТЭЦ-3	ТК-508		От д.142 до д. 144/4 ул.Горького	непрох. канал	40	89	22,95
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.144/4 ул.Горького до т/узла	техподвал	40	89	5
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.12 ул.Скв.-Степанова от кв. т/узла на д.10	техподвал	40	89	12,6
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.12 ул.Скв.-Степанова на д.14	техподвал	40	219	56,5
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.12 ул.Скв.-Степанова до подключ. т/узла	техподвал	40	57	
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.12 ул.Скв.-Степанова до т/узла	техподвал	40	57	
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.10 ул.Скв.-Степанова до т/узла	техподвал	40	89	41,4
ТЭЦ-3	ТК-510		От д.12 до д.14 ул.Скв.-Степанова	непрох. канал	40	219	32,45
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.14 ул.Скв.-Степанова на д.12	техподвал	40	273	34,5
ТЭЦ-3	ТК-2-327(ТК-514)		По д.7 ул.Фурманова до подключ. д.9	техподвал	40	133	30
ТЭЦ-3	ТК-2-327(ТК-514)		По д.7 ул.Фурманова на д.9	техподвал	40	89	35
ТЭЦ-3	ТК-2-327(ТК-514)		По д.7 ул.Фурманова на д.5	техподвал	40	89	2
ТЭЦ-3	ТК-2-327(ТК-514)		От д.7 до д.5 ул.Фурманова	непрох. канал	40	89	44,6
ТЭЦ-3	ТК-2-327(ТК-514)		По д.5 ул.Фурманова до т/узла	техподвал	40	89	10
ТЭЦ-3	ТК-2-327(ТК-514)		От д.7 ул.Фурманова до д.9 ул.Фурманова	непрох. канал	40	89	26,5
ТЭЦ-3	ТК-2-327(ТК-514)		По д.9 ул.Фурманова до т/узла	техподвал	40	89	45
ТЭЦ-3	ТК-384		От ТК-384-2 до д.10 ул Луначарского	непрох. канал	40	159	6,7
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.10 ул Луначарского до т/узла	техподвал	40	89	8
кот.цех			От казармы на 500 коек(зд.№ 20) до ТК-7-16	непрох. канал	40	57	132
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-16 до столовой	непрох. канал	40	57	4
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-16 до штаба	непрох. канал	40	45	32,5
кот.цех	ТК-7		По зданию штаба до т/узла	техподвал	40	45	9
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-16 до КПП	непрох. канал	40	45	45
кот.цех	ТК-7	ТК-7-14	От казармы № 20 до ТК-7-14	непрох. канал	40	159	20
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-14 до казармы №19	непрох. канал	40	89	19
кот.цех	ТК-7		По зданию казармы №19 до подключ. т/узла	техподвал	40	89	13,5
кот.цех	ТК-7		По зданию казармы №19 до т/узла	техподвал	40	76	3
кот.цех	ТК-7		По зданию казармы №19 на казарму №18	техподвал	40	76	4,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
кот.цех	ТК-7		От казармы №19 до казармы № 18	непрох. канал	40	76	15,3
кот.цех	ТК-7		По зданию казармы № 18	техподвал	40	76	14
кот.цех	ТК-7	ТК-7-20	От казармы №18 до ТК-7-20	непрох. канал	40	76	8,9
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-20 до казармы № 17	непрох. канал	40	57	5,2
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-20 до ТК-22	непрох. канал	40	57	86,1
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-22 до автомастерской	непрох. канал	40	57	44,2
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-22 до теплых боксов (гараж на 60 а/м)	непрох. канал	40	57	6,1
кот.цех	ТК-7		По зданию теплых боксов (гараж на 60 а/м) до подключ.т/узла	надземная	40	57	2
кот.цех	ТК-7		По зданию теплых боксов (гараж на 60 а/м) до т/узла	надземная	40	57	10
кот.цех	ТК-7		По зданию теплых боксов (гараж на 60 а/м) до подключ. склада ГСМ	надземная	40	57	80
кот.цех	ТК-7		По зданию теплых боксов (гараж на 60 а/м) на бетоно-растворный узел	надземная	40	57	54
кот.цех	ТК-7		От теплых боксов до бетоно-растворного узла	непрох. канал	40	57	61,9
кот.цех	ТК-7		От теплых боксов до склада ГСМ	непрох. канал	40	57	40
кот.цех	ТК-7	ТК-7-16	От ТК-7-14 до ТК-7-16	непрох. канал	40	133	105,45
кот.цех	ТК-7	ТК-7-18	От ТК-7-16 до ТК-7-18	непрох. канал	40	133	39,75
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-18 до ЦТП (№ 23) Поселковая,7	непрох. канал	40	133	16
кот.цех	ТК-7		От ЦТП (№23) до д.7 ул.Поселковая	непрох. канал	40	89	57
ТЭЦ-4	ТК-715		От д.1 корп.2 наб.Лазури до д.1 корп.1	непрох. канал	40	159	20,4
ТЭЦ-4	ТК-715		По д.1 корп.2 наб.Лазури на д.1 корп.1	техподвал	40	219	1
ТЭЦ-4	ТК-715		По д.1 корп.1 наб.Лазури от подключ.т/узла	техподвал	40	219	25,4
ТЭЦ-4	ТК-715		От д.1 корп.1 наб.Лазури до ТК-715	непрох. канал	40	219	57,6
Южная	ТК-16В		От ТК-16В-3 до д.43 корп.2 Зеленый пр-д	непрох. канал	40	89	23,5
Южная	ТК-16В		По д.43 корп.2 Зеленый пр-д до подключ.т/узла дома	техподвал	40	89	44,6
Южная	ТК-16В		По д.43 корп.2 Зеленый пр-д до т/узла дома	техподвал	40	89	1
Южная	ТК-16В		По д.43 корп.2 Зеленый пр-д на т/узел ателье	техподвал	40	57	48
Южная	ТК-16В		По д.43 корп.2 Зеленый пр-д, ателье, до т/узла	техподвал	40	57	2
Южная	ТК-16В		От ТК-16В-3 до д.43 корп.4 Зеленый пр-д	непрох. канал	40	76	38,1
Южная	ТК-16В		По д.43 корп.4 Зеленый пр-д до т/узла	техподвал	40	76	39,7

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-4Б		От д.61/64 до д.66 ул.Склизкова	непрох. канал	40	76	18,7
ТЭЦ-4	ТК-4Б		По д.66 ул.Склизкова до подключ.т/узла	техподвал	40	114	34,5
ТЭЦ-4	ТК-4Б		По д.66 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	40	89	8,5
ТЭЦ-4	ТК-7Б		От д.34 корп.2 до д.34 корп.1 ул.Фадеева	непрох. канал	40	219	31,1
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.34 корп.1 до подключ. т/узла	техподвал	40	219	35
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.34 корп.1 до т/узла	техподвал	40	89	5
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.34 корп.1 на д. 30 ул.Фадеева (д/сад № 114)	техподвал	40	219	25
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.34 корп.1 на д. 30 ул.Фадеева (д/сад № 114)	техподвал	40	57	8
ТЭЦ-4	ТК-807	ТК-807-3	От ТК-807 до ТК-807-3	непрох. канал	40	273	23,8
ТЭЦ-4	ТК-807	ТК-807-5	От ТК-807-3 до ТК-807-5	непрох. канал	40	219	63,05
ТЭЦ-4	ТК-807	ТК-807-7	От ТК-807-5 до ТК-807-7	непрох. канал	40	219	79,05
ТЭЦ-4	ТК-807		По д.25б ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	40	76	11
ТЭЦ-4	ТК-807		От ТК-807-7 до д.25в ул.Орджоникидзе	непрох. канал	40	114	17
ТЭЦ-4	ТК-807		По д.25в ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла	техподвал	40	114	12
ТЭЦ-4	ТК-807		По д.25в ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	40	76	18
ТЭЦ-4	ТК-807		По д.25в ул.Орджоникидзе на ТК-807-9	техподвал	40	219	2,5
ТЭЦ-4	ТК-807	ТК-807-9	От д.25в ул.Орджоникидзе до ТК-807-9	непрох. канал	40	219	19
ТЭЦ-4	ТК-807	ТК-807-11	От ТК-807-9 до ТК-807-11	непрох. канал	40	159	62
ТЭЦ-4	ТК-807		От ТК-807-11 до д.23 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	40	89	13,7
ТЭЦ-4	ТК-807		По д.23 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	40	89	16
ТЭЦ-4	ТК-807		От ТК-807-11 до д.21 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	40	114	40,3
ТЭЦ-4	ТК-807		По д.21 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	40	114	1,5
ТЭЦ-4	ТК-807		От д.21 ул.Орджоникидзе до ТП	непрох. канал	40	32	31,6
ТЭЦ-4	ТК-807		По д.25в ул.Орджоникидзе на ТК-807-13	техподвал	40	219	15,5
ТЭЦ-4	ТК-24А		От д.35 пр-т Победы (Гипроводх) до ТК-24А-25	бесканальная	40	114	34,2
ТЭЦ-4	ТК-24А		От ТК-24А-25 до д.35 пр-т Победы (пристройка)	бесканальная	40	76	6,15
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.35 пр-т Победы (пристройка) до подкл.т/узла №1	техподвал	40	114	1
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.35 пр-т Победы (пристройка) до т/узла №1	техподвал	40	114	2
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.35 пр-т Победы (пристройка) до т/узла №2	техподвал	40	114	40

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-24А		От ТК-24А-25 до врезки в непрох. канал	бесканальная	40	114	131,85
ТЭЦ-4	ТК-24А		От врезки в непрох. канал до ТК-24А-11	непрох. канал	40	114	19
ТЭЦ-4	ТК-19А		От д.3 ул. Резинстря до кв.т/узла Орджоникидзе,2/1	непрох. канал	40	114	26,9
ТЭЦ-4	ТК-19А	ТК-19А-2	От кв.т/узла Орджоникидзе,2/1 до ТК-19А-2	непрох. канал	40	76	22,8
ТЭЦ-4	ТК-19А	ТК-19А-4	От ТК-19А-2 до ТК-19А-4	непрох. канал	40	76	44,5
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-4 до д.2/1 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	40	76	8,25
ТЭЦ-4	ТК-19А	ТК-19А-6	От кв.т/узла Орджоникидзе,2/1 до ТК-19А-6	непрох. канал	40	76	33,1
ТЭЦ-4	ТК-19А	ТК-19А-8	От ТК-19А-6 до ТК-19А-8	непрох. канал	40	76	21,5
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-8 до д.4 ул. Ротмистрова	непрох. канал	40	57	5,3
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А-8 до д.4/2 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	40	76	32,75
Южная	ТК-834а		От ТК-834а до ЦТП-1Б	непрох. канал	40	273	107,2
Южная	ТК-834а		По д.16/1 ул.Королева до т/узла	техподвал	40	89	55,5
Южная	ТК-834а	ТК-834а-4	От ЦТП-1Б доТК-834а-4	непрох. канал	40	159	47,1
Южная	ТК-834а		От ТК-834а-4 до д.9 б-р Гусева	непрох. канал	40	89	9,95
Южная	ТК-834а		По д.9 б-р Гусева до т/узла	техподвал	40	89	27
Южная	ТК-834а	ТК-834а-2	От ЦТП-1Б доТК-834а-2	непрох. канал	40	219	46,5
Южная	ТК-834а		От ТК-834а-2 до ЦТП-2Б	непрох. канал	40	219	104,5
Южная	ТК-837	ТК-837-28	От ТК-837 до ТК-837-28	непрох. канал	40	273	31,5
Южная	ТК-837	ТК-837-2	От ТК-837-28 до ТК-837-2	непрох. канал	40	273	179,55
Южная	ТК-837	ТК-837-10	От ЦТП-3Б до ТК-837-10	непрох. канал	40	219	60,25
Южная	ТК-837		От ТК-837-10 до д.25 б-р Гусева	непрох. канал	40	133	71,6
Южная	ТК-837		По д.25 б-р Гусева до подключ.на д.37 б-р Гусева	техподвал	40	133	3,5
Южная	ТК-837		По д.25 б-р Гусева на д.37 б-р Гусева	техподвал	40	114	16,5
Южная	ТК-837		По д.25 б-р Гусева до подключ.на ТК-837-8	техподвал	40	114	28
Южная	ТК-837		По д.25 б-р Гусева на ТК-837-8	техподвал	40	114	9
Южная	ТК-837		По д.25 б-р Гусева до подключ.т/узла №1	техподвал	40	114	3
Южная	ТК-837		По д.25 б-р Гусева до т/узла №1	техподвал	40	76	5
Южная	ТК-837		По д.25 б-р Гусева до т/узла №2	техподвал	40	89	60
Южная	ТК-837		По д.25 б-р Гусева до т/узла №2	техподвал	40	76	5
Южная	ТК-837	ТК-837-8	От д.25 б-р Гусева до ТК-837-8	непрох. канал	40	114	55,9

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-837		По д.35 б-р Гусева до т/узла	техподвал	40	76	25,5
Южная	ТК-837		По д.33 б-р Гусева до подключ. т/узла	техподвал	40	89	8,5
Южная	ТК-837		По д.33 б-р Гусева до т/узла	техподвал	40	76	23
Южная	ТК-837		По д.33 б-р Гусева на д.29 б-р Гусева	техподвал	40	89	3
ВНИИСВ			От ТК-5 до д.46 (столовая)	непрох. канал	40	114	33,8
ВНИИСВ			По д.46 (столовая) на д.46	техподвал	40	114	16
ВНИИСВ			От д.46 (столовая) до д.46	непрох. канал	40	114	12
ВНИИСВ		ТК-6	От ТК-4 до ТК-6	непрох. канал	40	325	130,1
ТЭЦ-3	ТК-91	ТК-91-3	От д.3 ул.Новоторжская до ТК-91-3	непрох. канал	39	89	14,85
ТЭЦ-3	ТК-412	ТК-412-10а	От врезки до ТК-412-10а	непрох. канал	39	57	15,3
ТЭЦ-3	ТК-412		От ТК-412-10а до д.17 наб.Ст.Разина	непрох. канал	39	57	7,1
ТЭЦ-4	ТК-65		От ТК-65-23 до д.64 ул.Советская	непрох. канал	39	114	20,5
ТЭЦ-4	ТК-67	ТК-67-2	От ТК-67 до ТК-67-2	бесканальная	39	114	31,75
ТЭЦ-4	ТК-67		От ТК-67-2 до д.26 ул.Крылова	бесканальная	39	57	11,55
ТЭЦ-4	ТК-71		По д.4 ул.Крылова	техподвал	39	114	5,7
ТЭЦ-3	ТК-76		По д.37 ул.Радищева от т/узла	техподвал	39	76	14,5
ТЭЦ-3	ТК-76		От д.37 до д.33 ул.Радищева	непрох. канал	39	76	33,7
ТЭЦ-3	ТК-76		По д.33 ул.Радищева до т/узла	техподвал	39	76	9,95
ТЭЦ-3	ТК-76	ТК-76-19	От ТК-76-17 до ТК-76-19	бесканальная	39	114	38,6
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-19 до д.31/356 ул.Радищева	бесканальная	39	114	29,7
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-13 до д.18 ул.Новоторжская (ГТС)	непрох. канал	39	89	5,9
ТЭЦ-3	ТК-76		От д.18 ул.Новоторжская до гаража	непрох. канал	39	114	25,5
ТЭЦ-3	ТК-76		По д.38 ул.Советская (гост.Селигер) на д.40	техподвал	39	114	19,5
ТЭЦ-3	ТК-76		От д.38 (гост.Селигер) до д.40 ул.Советская	непрох. канал	39	89	39,6
ТЭЦ-3	ТК-76		По д.40 ул.Советская до т/узла	техподвал	39	89	20
ТЭЦ-3	ТК-76		По д.40 на д.42 ул.Советская	бесканальная	39	89	19,8
ТЭЦ-3	ТК-76		От д.40 до д.42 ул.Советская	бесканальная	39	89	15,5
ТЭЦ-4	ТК-83		От ТК-83-26 до д.15/1 ул.Трехсвятская	непрох. канал	39	76	21,8
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-88-5а до д.20 корп.2 ул.Советская (ЖЭУ-6)	непрох. канал	39	57	22,5
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-88-5а до д.22 ул.Советская	непрох. канал	39	89	21,5



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-88-5а до д.13 Тверской пр-т	непрох. канал	39	219	51
ТЭЦ-3	ТК-88		По д.13 Тверской пр-т на ТК-83-5	техподвал	39	219	15,5
ТЭЦ-3	ТК-88	ТК-83-5	От д.13 Тверской пр-т до ТК-83-5	непрох. канал	39	219	9,5
ТЭЦ-3	ТК-90		От ТК-90 до д.7 ул.Новоторжская	непрох. канал	39	114	7,3
ТЭЦ-3	ТК-91		От т/узла до д.10 ул.Советская	непрох. канал	39	45	14
ТЭЦ-3	ТК-91		От ТК-91-3 до д.6 пер.И.Седых	непрох. канал	39	114	51,6
ТЭЦ-3	ТК-94		От ТК-94-1 до д.1 пер.И.Седых (мед.академия)	непрох. канал	39	114	11,7
ТЭЦ-3	ТК-904		От ТК-904-1' до ЦТП (№72) Чайковского,27	непрох. канал	39	159	2
ТЭЦ-3	ТК-904		По д.27а пр-т Чайковского на д.27	техподвал	39	89	41
ТЭЦ-3	ТК-904		От ЦТП (№72) до д.27в пр-т Чайковского	непрох. канал	39	114	24,2
ТЭЦ-3	ТК-904		По д.27в пр-т Чайковского до т/узла	техподвал	39	76	5
Южная	ТК-916а		От д.49б до д.49в ул.Коминтерна	непрох. канал	39	76	51,75
ТЭЦ-4	ТК-45А-1		По д.19 ул.Ерофеева до подключ. д.17/5	техподвал	39	76	6,1
ТЭЦ-4	ТК-45А-1		От д.19 ул.Ерофеева до д.3 пр.Швейников	непрох. канал	39	76	31,3
	ТК-254		От ТК-254-54 до д.48 корп.1 ул. Громова (ГВС)	непрох. канал	39		37
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-11 до д.22 корп.2 ул.Громова	непрох. канал	39	114	9,5
ВК-1	ТК-237		По д.18 пр-т 50 лет Октября от т/узла на д.20	техподвал	39	57	38,9
ВК-1	ТК-237		От д.18 до д.20 пр-т 50 лет Октября (спорткультторг)	непрох. канал	39	57	22,1
ВК-1	ТК-237		По д.20 пр-т 50 лет Октября до т/узла	техподвал	39	57	1
ВК-1	ТК-236		От ТК-236-3 до д.10 1-й Мигаловский пр-д (д/с №128)	непрох. канал	39	114	136,5
ВК-1	ТК-236		От д.10 1-й Мигаловский пр-д (д/с №128) до ОУС	непрох. канал	39	32	9,4
ВК-2	ТК-176	ТК-176-2	От ТК-176 до ТК-176-2	непрох. канал	39	159	18,6
ВК-2	ТК-176		От ТК-176-2 до д.7 ул.Бобкова	непрох. канал	39	76	5,5
ВК-2	ТК-176		По д.7 ул.Бобкова до т/узла	техподвал	39	76	7,5
ВК-2	ТК-176	ТК-9-1	От ТК-176-2 до ТК-9-1	непрох. канал	39	159	46,6
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-29 до д.42 пер.Трудолюбия (д/сад №34)	непрох. канал	39	76	75
ТЭЦ-3	ТК-138-5		От д.13/34 ул.Учительская до д.34 ул.Дм.Донского	непрох. канал	39	89	9,8
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-37а	От ТК-207-37 до ТК-207-37а	непрох. канал	39	273	56,95

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-39	От ТК-207-37а до ТК-207-39	непрох. канал	39	273	33,5
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-39 до д.18 ул.Ткача	непрох. канал	39	76	10,4
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.18 ул.Ткача до т/узла	техподвал	39	76	46,5
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		От хоз.корпуса до насосной	непрох. канал	39	57	79,8
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		От ТК-215а-4 до ГО	непрох. канал	39	57	187,4
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		По зданию хоз.корпуса до подключ. на кухню	техподвал	39	133	14
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		По зданию хоз.корпуса на здание кухни	техподвал	39	57	28
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		От хоз.корпуса до кухни	непрох. канал	39	57	26,55
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		По зданию кухни до т/узла	техподвал	39	57	0,5
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		По зданию хоз.корпуса на ТК-215а-4	техподвал	39	114	32
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		По зданию хоз.корпуса до т/узла лаборат.	техподвал	39	57	8
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-5 до д.69 ул.Дачная	непрох. канал	39	76	51,35
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.69 ул.Дачная до подключ. т/узла №2	техподвал	39	76	4
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.69 ул.Дачная до т/узла №2	техподвал	39	76	3
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.69 ул.Дачная до т/узла №1	техподвал	39	76	42
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.78 ул Кольцевая до подключ. т/узла №1	техподвал	39	89	22,5
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.78 ул Кольцевая до т/узла №1	техподвал	39	57	2,2
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.78 ул Кольцевая до подключ. т/узла №2	техподвал	39	89	32
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.78 ул Кольцевая до т/узла №2	техподвал	39	57	2,2
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.78 ул Кольцевая до подключ. т/узла №3	техподвал	39	89	31
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.78 ул Кольцевая до т/узла №3	техподвал	39	57	2,2
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.78 ул Кольцевая до подключ. т/узла №4	техподвал	39	89	18
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.78 ул Кольцевая до т/узла №4	техподвал	39	57	2,2
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.78 ул Кольцевая на д.75	техподвал	39	89	19
ТЭЦ-3	ТК-333		От ТК-333-4 до д.148 наб Аф.Никитина	непрох. канал	39	89	14,3
ТЭЦ-3	ТК-333		От ТК-333-4 до д.146 наб Аф.Никитина	непрох. канал	39	219	47,2
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.146 наб Аф.Никитина от кв.т/узла на ТК-333-4	техподвал	39	273	53
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.146 наб Аф.Никитина на т/узел д.133 ул.Горького	техподвал	39	76	22,5
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.133 ул.Горького до т/узла	техподвал	39	76	53
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.146 наб Аф.Никитина до подключ. т/узла	техподвал	39	273	0,6

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
			д.133				
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.146 наб Аф.Никитина до т/узла д.146	техподвал	39	89	10
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.146 наб Аф.Никитина до подключ. т/узла д.146	техподвал	39	273	1
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.146 наб Аф.Никитина до кв.т/узла	техподвал	39	273	14
ТЭЦ-3	ТК-333	ТК-333-8	От д.146 наб Аф.Никитина до ТК-333-8	непрох. канал	39	219	25,8
ТЭЦ-3	ТК-436а		От ТК-436а-3 до ЦТП (№41) З.Коноплянниковой,18	непрох. канал	39	159	22,5
ТЭЦ-3	ТК-437		От ТК-437-1 до д.9/34 ул.З.Коноплянниковой	непрох. канал	39	89	5,1
ТЭЦ-3	ТК-437		По д.9/34 ул.З.Коноплянниковой до т/узла	техподвал	39	76	5
ТЭЦ-3	ТК-508		От ТК-508-14 до 2-го поворота к ТК-508-16	непрох. канал	39	219	73,55
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.6 ул.Благоева до подключ. т/узла	техподвал	39	159	37,5
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.6 ул.Благоева до т/узла	техподвал	39	89	7
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.6 ул.Благоева на д.6а	техподвал	39	159	10
ТЭЦ-3	ТК-512а		От д.6 до д.6а ул.Благоева	непрох. канал	39	159	30,3
ТЭЦ-3	ТК-523		По д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой на ТК-523-2	техподвал	39	159	1,5
ТЭЦ-3	ТК-523		От д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой до ТК-523-2	непрох. канал	39	159	5,4
ТЭЦ-3	ТК-523		От ТК-523-2 до д.62/1 ул.Горького	непрох. канал	39	159	28,9
ТЭЦ-3	ТК-523		От ТК-523-2 до д.62/1 ул.Горького	полупрох.канал	39	159	10,25
ТЭЦ-3	ТК-523		По д.62/1 ул.Горького (маг) до подключ.ГВС	техподвал	39	159	4,5
ТЭЦ-3	ТК-523		По д.62/1 ул.Горького (маг) до подключ.вентиляц.	техподвал	39	159	1,7
ТЭЦ-3	ТК-523		По д.62/1 ул.Горького (маг) до подключ.т/узла маг.	техподвал	39	159	0,8
ТЭЦ-3	ТК-523		По д.62/1 ул.Горького (маг) до т/узла маг.	техподвал	39	45	4,8
ТЭЦ-3	ТК-523		По д.62/1 ул.Горького (маг) до подключ.т/узла дома	техподвал	39	159	0,25
ТЭЦ-3	ТК-523		По д.62/1 ул.Горького (маг) на т/узел дома	техподвал	39	89	14
ТЭЦ-3	ТК-523		По д.62/1 ул.Горького до т/узла дома	техподвал	39	89	2
ТЭЦ-3	ТК-2-327(ТК-514)		От д.7 ул.Фурманова до д.6а ул.Благоева	непрох. канал	39	159	26
ТЭЦ-3	ТК-2-327(ТК-514)		По д.6а ул.Благоева до подключ. т/узла	техподвал	39	159	46
ТЭЦ-3	ТК-2-327(ТК-514)		По д.6а ул.Благоева до т/узла	техподвал	39	89	7
ТЭЦ-3	ТК-2-327(ТК-514)		По д.6а ул.Благоева на д.6	техподвал	39	159	51

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-2-329		От ТК-2-329 до д.106 ул.Горького	непрох. канал	39	159	14,7
ТЭЦ-3	ТК-2-329		По д.106 ул.Горького на ЦТП (№35)	техподвал	39	159	12,5
ТЭЦ-3	ТК-2-329		От д.106 ул.Горького до ЦТП (№35) Горького,108	непрох. канал	39	159	61,65
ТЭЦ-3	ТК-383	ТК-383-4	От д.12 ул.Луначарского до ТК-383-4	непрох. канал	39	159	47,42
ТЭЦ-3	ТК-383		От ТК-383-4 до д.31 ул Веселова	непрох. канал	39	159	146,3
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.31 ул.Веселова до подключен. т/узла №2	техподвал	39	133	10
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.31 ул Веселова до подключен. ГВС	техподвал	39	89	1,7
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.31 ул Веселова до подключен. т/узлов №1,3	техподвал	39	89	0,5
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.31 ул Веселова до т/узла №2	техподвал	39	89	0,85
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.31 ул Веселова на т/узлы №1,3	техподвал	39	89	3
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.31 ул Веселова до т/узла №1	техподвал	39	57	28
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.31 ул Веселова до т/узла №3	техподвал	39	57	26
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.31 на д.29 ул Веселова	техподвал	39	159	2,7
ТЭЦ-3	ТК-383		От д.31 до д.29 ул Веселова	непрох. канал	39	133	47,22
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.29 ул.Веселова до подключен. т/узла №2	техподвал	39	159	2,7
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.29 ул Веселова до подключен. ГВС	техподвал	39	89	1,7
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.29 ул Веселова до подключен. т/узлов №1,3	техподвал	39	89	0,5
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.29 ул Веселова до т/узла №2	техподвал	39	89	0,85
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.29 ул Веселова на т/узлы №1,3	техподвал	39	89	3
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.29 ул Веселова до т/узла №1	техподвал	39	57	26
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.29 ул Веселова до т/узла №3	техподвал	39	57	28
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.29 на д.27/9 ул Веселова	техподвал	39	114	10
ТЭЦ-3	ТК-383		От д.29 до д.27/9 ул Веселова	непрох. канал	39	114	40,9
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.27/9 ул Веселова до подключен.т/узла №2	техподвал	39	89	13
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.27/9 ул Веселова до подключен. ГВС	техподвал	39	89	1,7
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.27/9 ул Веселова до подключен. т/узлов №1,3	техподвал	39	89	0,5
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.27/9 ул Веселова до т/узла №2	техподвал	39	89	0,85
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.27/9 ул Веселова до подключен. т/узла №1	техподвал	39	89	5,5
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.27/9 ул Веселова до т/узла №1	техподвал	39	57	27

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.27/9 ул Веселова до подключен. т/узла №3	техподвал	39	89	2
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.27/9 ул Веселова до т/узла №3	техподвал	39	57	39
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.27/9 ул Веселова на д.7 ул.Оборонная	техподвал	39	114	48
ТЭЦ-3	ТК-383		От 27/9 ул Веселова до д.7 ул. Оборонная	непрох. канал	39	114	15,2
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.7 ул. Оборонная до подключен. т/узла	техподвал	39	114	18
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.7 ул. Оборонная до т/узла	техподвал	39	76	6
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.7 ул. Оборонная на д.3 ул.Оборонная	техподвал	39	114	45,5
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.3 ул.Оборонная до подкл. т/узла №2	техподвал	39	114	22
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.3 ул.Оборонная до т/узла №2	техподвал	39	89	3,6
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.3 ул.Оборонная до подкл. т/узла №1	техподвал	39	114	48
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.3 ул.Оборонная до подкл. т/узла №1	техподвал	39	89	40
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.3 ул.Оборонная до т/узла №1	техподвал	39	76	4
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.3 ул.Оборонная от подкл.т/узла №1 на д.7	техподвал	39	89	17
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.3 ул.Оборонная на д.7	техподвал	39	76	4
ТЭЦ-3	ТК-384		От д.3 до д.7 ул.Оборонная	непрох. канал	39	114	15,55
ТЭЦ-4	ТК-040 (ТК-49)		От врезки т/трассы до гаража	непрох. канал	39	57	
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		По д.3 ул.Вагжанова на д.16 ул.Вокзальная	техподвал	39	57	31,5
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От д.3 ул.Вагжанова до д.16 ул.Вокзальная	непрох. канал	39	57	35
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-3 до д.10 ул.Вокзальная (партархив)	непрох. канал	39	76	12,3
ТЭЦ-4	ТК-10А	ТК-10А-4	От ТК-10А-2 до ТК-10А-4	непрох. канал	39	89	54,3
ТЭЦ-4	ТК-10А		От ТК-10А-4 до т/узла РКМ	непрох. канал	39	89	2,7
ТЭЦ-4	ТК-10А		От ТК-10А-4 до админ. РКМ	непрох. канал	39	57	37,5
ТЭЦ-4	ТК-10А		От ТК РКМ до склада РКМ	непрох. канал	39	57	13,5
ТЭЦ-4	ТК-10А		От ТК-10А-2 до гаража Гортеплоэнерго, Московская,118	непрох. канал	39	57	9
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По зданию кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 до подключ.т/тр на ТК-8Б-9	надземная	39	159	0,5
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От ТК-8Б-9 до д.15/33 ул.Ипподромная	непрох. канал	39	76	13,5
ТЭЦ-4	ТК-8Б	ТК-8Б-15	От ТК-8Б-11 до ТК-8Б-15	непрох. канал	39	89	128,2
ТЭЦ-4	ТК-8Б	ТК-8Б-17	От ТК-8Б-15 до ТК-8Б-17	непрох. канал	39	76	54
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От ТК-8Б-17 до д.54/25 ул.Склизкова	непрох. канал	39	76	5,2
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.54/25 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	39	89	3

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-12Б		По д.3 б-р Цановадо подключ. т/узла	техподвал	39	89	3
Южная	ТК-12Б		По д.3 б-р Цанова до т/узла	техподвал	39	89	4
Южная	ТК-12Б		По д.3 б-р Цанова до подключ.на д.5	техподвал	39	159	6
Южная	ТК-12Б		По д.3 б-р Цанова на д.5	техподвал	39	114	4,5
Южная	ТК-12Б		По д.3 б-р Цанова на д.1	техподвал	39	32	29,7
ТЭЦ-4	ТК-805		От ТК-805 до д.13 корп.4 ул.Лукина	непрох. канал	39	159	24,9
ТЭЦ-4	ТК-805		По д.13 корп.4 ул.Лукина до подключ. д.13 корп.3	техподвал	39	159	4
ТЭЦ-4	ТК-805		По д.13 корп.4 ул.Лукина на д.13 корп.3	техподвал	39	133	29
ТЭЦ-4	ТК-805		По д.13 корп.4 ул.Лукина до подкл.т/узла д.13 корп.4	техподвал	39	159	0,7
ТЭЦ-4	ТК-805		По д.13 корп.4 ул.Лукина до т/узла д.13 корп.4	техподвал	39	89	9
ТЭЦ-4	ТК-803	ТК-803-6	От ТК-803-4 до ТК-803-6	непрох. канал	39	159	73,65
ТЭЦ-4	ТК-803		От ТК-803-6 до д.20 наб.Лазури (соцобесп.)	непрох. канал	39	114	23,95
ТЭЦ-4	ТК-803		По д.20 наб.Лазури (соцобесп.) до подкл. вентил.	техподвал	39	114	0,3
ТЭЦ-4	ТК-803		По д.20 наб.Лазури (соцобесп.) до подкл. вентил.	техподвал	39	114	2,5
ТЭЦ-4	ТК-803		По д.20 наб.Лазури (соцобесп.) до подкл. ГВС	техподвал	39	114	0,55
ТЭЦ-4	ТК-803		По д.20 наб.Лазури (соцобесп.) до т/узла№1	техподвал	39	57	0,75
ТЭЦ-4	ТК-803		По д.20 наб.Лазури (соцобесп.) на гараж	техподвал	39	45	40
ТЭЦ-4	ТК-803		От ТК-803-6 до д.22 наб.Лазури (общ.№4)	непрох. канал	39	114	28,8
ТЭЦ-4	ТК-803		По д.22 наб.Лазури (общ.№4) до подключ. ГВС	техподвал	39	89	31,5
ТЭЦ-4	ТК-803		По д.22 наб.Лазури (общ.№4) до т/узла	техподвал	39	89	2
ТЭЦ-4	ТК-41А		От д.23 до д.21 ул.Склизкова (ДОСААФ)	непрох. канал	39	159	107,3
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.21 ул.Склизкова (ДОСААФ) до т/узла	техподвал	39	114	0,8
			От ТК-20А до ТК-20А' ул.Резинстроя	непрох. канал	39	159	16,4
ТЭЦ-4	ТК-20А		От ТК-20А' до д.5/7 ул.Резинстроя	непрох. канал	39	159	6
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.11 Волоколамский пр-т на д.13/17	техподвал	39	76	42,9
Южная	ТК-833		От ТК-833-2 до тира	непрох. канал	39	89	24,55
Южная	ТК-833		По зданию тира до т/узла	техподвал	39	76	10
Южная	ТК-834а		По д.5 б-р Гусева до т/узла	техподвал	39	89	52
Южная	ТК-834а		По д.18 ул.Королева до подключ. т/узла №1	техподвал	39	133	55

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-834а		По д.18 ул.Королева до т/узла №1	техподвал	39	76	6
Южная	ТК-834а		По д.18 ул.Королева до подключ. т/узла №2	техподвал	39	133	47
Южная	ТК-834а		По д.18 ул.Королева до т/узла №2	техподвал	39	76	6
Южная	ТК-834а		По д.18 ул.Королева на д.24 ул.Королева	техподвал	39	133	45
Южная	ТК-834а		От д.18 до д.24 ул.Королева	непрох. канал	39	133	24,4
Южная	ТК-834а		По д.24 ул.Королева до подключ. т/узла №1	техподвал	39	133	27
Южная	ТК-834а		По д.24 ул.Королева до т/узла №1	техподвал	39	76	6
Южная	ТК-834а		По д.24 ул.Королева до подключ. т/узла №2	техподвал	39	133	48
Южная	ТК-834а		По д.24 ул.Королева до т/узла №2	техподвал	39	76	6
Южная	ТК-834а		По д.24 ул.Королева на д.28/18 ул.Королева	техподвал	39	133	51
Южная	ТК-834а	ТК-834а-6	От ТК-834а-4 до ТК-834а-6	непрох. канал	39	159	70,35
Южная	ТК-834а	ТК-834а-8	От ТК-834а-6 до ТК-834а-8	непрох. канал	39	159	63,6
Южная	ТК-834а		От ТК-834а-8 до д.15 б-р Гусева	непрох. канал	39	76	18,45
Южная	ТК-834а		По д.15 б-р Гусева до подключ. т/узла №2	техподвал	39	76	5
Южная	ТК-834а		По д.15 б-р Гусева к т/узлу №2	техподвал	39	57	35
Южная	ТК-834а		Между корпусами д.15 б-р Гусева	непрох. канал	39	57	19,6
Южная	ТК-834а		По д.15 б-р Гусева до т/узла №2	техподвал	39	57	15,5
Южная	ТК-834а		По д.15 б-р Гусева до подключ. т/узла №3	техподвал	39	76	0,5
Южная	ТК-834а		По д.15 б-р Гусева к т/узлу №3	техподвал	39	57	14,5
Южная	ТК-834а		Между корпусами д.15 б-р Гусева	непрох. канал	39	57	7,8
Южная	ТК-834а		По д.15 б-р Гусева до т/узла №3	техподвал	39	57	12
Южная	ТК-834а		По д.15 б-р Гусева до т/узла №1	техподвал	39	57	6
Южная	ТК-834а	ТК-834а-10	От ТК-834а-8 до ТК-834а-10	непрох. канал	39	159	54,45
Южная	ТК-834а	ТК-834а-12	От ТК-834а-10 до ТК-834а-12	непрох. канал	39	133	69,5
Южная	ТК-834а	ТК-834а-14	От ТК-834а-12 до ТК-834а-14	непрох. канал	39	133	63,85
Южная	ТК-834а		От ТК-834а-2 до д.3 б-р Гусева (д/с №65)	непрох. канал	39	76	28,9
Южная	ТК-834а		По д.3 б-р Гусева (д/с №65) до подкл.ГВС	техподвал	39	89	1,4
Южная	ТК-834а		По д.3 б-р Гусева (д/с №65) до подкл. вентиляц.	техподвал	39	89	3
Южная	ТК-834а		По д.3 б-р Гусева (д/с №65) до т/узла	техподвал	39	89	1,5
Южная	ТК-834а		От ЦТП-2Б до д.7 б-р Гусева	непрох. канал	39	114	50,7
Южная	ТК-834а		По д.7 б-р Гусева до подключ. т/узла №4	техподвал	39	89	7,8

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-834а		По д.7 б-р Гусева до т/узла №4	техподвал	39	89	55
Южная	ТК-834а		По д.7 б-р Гусева до подключ. т/узла №5	техподвал	39	89	13
Южная	ТК-834а		По д.7 б-р Гусева до т/узла №5	техподвал	39	76	8
Южная	ТК-834а		По д.7 б-р Гусева до подключ. т/узла №6	техподвал	39	89	16
Южная	ТК-834а		По д.7 б-р Гусева до т/узла №6	техподвал	39	76	68
Южная	ТК-834а		От д.24 ул.Левитана до д.7 б-р Гусева	непрох. канал	39	114	83,45
Южная	ТК-834а		По д.7 б-р Гусева до подключ. т/узла №1	техподвал	39	89	4
Южная	ТК-834а		По д.7 б-р Гусева до т/узла №1	техподвал	39	76	10
Южная	ТК-834а		По д.7 б-р Гусева до подключ. переемычки от д.26	техподвал	39	89	4,25
Южная	ТК-834а		По д.7 б-р Гусева до подключ. т/узла №2	техподвал	39	76	57,2
Южная	ТК-834а		По д.7 б-р Гусева до т/узла №2	техподвал	39	57	8
Южная	ТК-834а		По д.7 б-р Гусева до т/узла №3	техподвал	39	57	75,5
Южная	ТК-837		По д.53 ул.Можайского до подключ. т/узла №1	техподвал	39	114	14
Южная	ТК-837		По д.53 ул.Можайского до подключ. т/узла №1	техподвал	39	114	24,5
Южная	ТК-837		По д.53 ул.Можайского до т/узла №1	техподвал	39	76	5
Южная	ТК-837		По д.53 ул.Можайского до подключ. т/узла №2	техподвал	39	114	30
Южная	ТК-837		По д.53 ул.Можайского до т/узла №2	техподвал	39	76	9
Южная	ТК-837		По д.53 ул.Можайского до подключ. т/узла №3	техподвал	39	114	45
Южная	ТК-837		По д.53 ул.Можайского до т/узла №3	техподвал	39	76	5
Южная	ТК-837		От д.25 до д.37 б-р Гусева	непрох. канал	39	114	16,8
Южная	ТК-837		По д.37 б-р Гусева до подключ. д.31 б-р Гусева	техподвал	39	114	8
Южная	ТК-837		По д.37 б-р Гусева на д.31	техподвал	39	114	110
Южная	ТК-837		По д.31 б-р Гусева до подключ. т/узла №1	техподвал	39	89	13
Южная	ТК-837		По д.31 б-р Гусева до т/узла №1	техподвал	39	76	4,5
Южная	ТК-837		По д.31 б-р Гусева до подключ. т/узла №2	техподвал	39	89	40,5
Южная	ТК-837		По д.31 б-р Гусева до т/узла №2	техподвал	39	76	6
Южная	ТК-837		По д.31 б-р Гусева до подключ. т/узла №3	техподвал	39	76	31,5
Южная	ТК-837		По д.31 б-р Гусева до т/узла №3	техподвал	39	76	6
Южная	ТК-837		По д.31 б-р Гусева до подключ. т/узла №4	техподвал	39	76	40
Южная	ТК-837		По д.31 б-р Гусева до т/узла №4	техподвал	39	76	6



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-837		По д.31 б-р Гусева до т/узла №5	техподвал	39	57	46
Южная	ТК-837		По д.29 б-р Гусева до подключ. т/узла №1	техподвал	39	76	5,5
Южная	ТК-837		По д.29 б-р Гусева до т/узла №1	техподвал	39	76	17
Южная	ТК-837		По д.29 б-р Гусева до т/узла №2	техподвал	39	76	74
Южная	ТК-837		От ТК-837-12 до д.67 ул.Можайского	непрох. канал	39	76	33,1
Южная	ТК-837		По д.67 ул.Можайского до подключ. т/узла №1	техподвал	39	89	21,6
Южная	ТК-837		По д.67 ул.Можайского до т/узла №1	техподвал	39	57	6
Южная	ТК-837		По д.67 ул.Можайского до подключ. т/узла №2	техподвал	39	76	36,8
Южная	ТК-837		По д.67 ул.Можайского до т/узла №2	техподвал	39	57	6
Южная	ТК-837		По д.67 ул.Можайского до подключ. т/узла №3	техподвал	39	76	45
Южная	ТК-837		По д.67 ул.Можайского до т/узла №3	техподвал	39	57	6
Южная	ТК-837		По д.67 ул.Можайского до т/узла №4	техподвал	39	76	21
Южная	ТК-837		По д.67 ул.Можайского до т/узла №4	техподвал	39	57	6
Южная	ТК-837		От ТК-837-12 до д.69 ул.Можайского	непрох. канал	39	133	38,7
Южная	ТК-837		По д.69 ул.Можайского до подключ. т/узла №1	техподвал	39	133	1,5
Южная	ТК-837		По д.69 ул.Можайского до т/узла №1	техподвал	39	57	4
Южная	ТК-837		По д.69 ул.Можайского до подключ. д.32 ул.Левитана	техподвал	39	133	9,5
Южная	ТК-837		По д.69 ул.Можайского на д.32 ул.Левитана	техподвал	39	133	15
Южная	ТК-837		По д.69 ул.Можайского до подключ. т/узла №2	техподвал	39	133	48
Южная	ТК-837		По д.69 ул.Можайского до т/узла №2	техподвал	39	57	7
Южная	ТК-837		По д.69 ул.Можайского до подключ. на ТК-837-16	техподвал	39	133	37,5
Южная	ТК-837		По д.69 ул.Можайского на ТК-837-16	техподвал	39	133	2
Южная	ТК-837		По д.69 ул.Можайского до подключ. т/узла №3	техподвал	39	76	43
Южная	ТК-837		По д.69 ул.Можайского до т/узла №3	техподвал	39	57	7
Южная	ТК-837		По д.69 ул.Можайского до подключ. т/узла №4	техподвал	39	76	46
Южная	ТК-837		По д.69 ул.Можайского до т/узла №4	техподвал	39	57	7
Южная	ТК-837		По д.69 ул.Можайского до т/узла №5	техподвал	39	76	37
Южная	ТК-837		По д.69 ул.Можайского до т/узла №5	техподвал	39	57	7
Сахаровск ш.,16		ТК-3Т	От д.26 Сахаровское ш. до ТК-3Т	непрох. канал	39	114	24,6
Сахаровск ш.,16			От ТК-3Т до д.20 Сахаровское ш.	непрох. канал	39	114	41,3

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВНИИСВ			От ТК-22 до д.23	непрох. канал	39	76	18
ВНИИСВ		ТК-25	От ТК-39 до ТК-25	непрох. канал	39	273	18,7
ВНИИСВ			От ТК-25 до д.16	непрох. канал	39	114	20,8
Южная	ТК-837	ТК-837-24	От ЦТП-4Б до ТК-837-24	непрох. канал	38	219	33,7
ТЭЦ-3	ТК-412		От ТК-412-12 до т/узла д.19 наб.Ст.Разина	непрох. канал	38	57	11,5
ТЭЦ-3	ТК-418	ТК-418-4	От ТК-418-2 до ТК-418-4	непрох. канал	38	57	53,4
ТЭЦ-4	ТК-83		От ТК-83-18 до д.22 ул. Симеоновская (Пилот)	непрох. канал	38	57	11,8
ТЭЦ-3	ТК-84		От ТК-84 до д.13/11 ул.Радищева	непрох. канал	38	159	5,7
ТЭЦ-3	ТК-84		По д.13/11 ул.Радищева	непрох. канал	38	159	12,1
ТЭЦ-3	ТК-84	ТК-84-1	От д.13/11 ул.Радищева до ТК-84-1	непрох. канал	38	159	14,3
ТЭЦ-3	ТК-84		От ТК-84-1 до д.9 (д.11) ул.Радищева	непрох. канал	38	57	29,35
ТЭЦ-3	ТК-84		От ТК-84-1 до д.9 Тверской пр-т	непрох. канал	38	159	49,5
ТЭЦ-3	ТК-904		От ЦТП (№72) до д.27а пр-т Чайковского	непрох. канал	38	89	32
ТЭЦ-3	ТК-904		По д.27а пр-т Чайковского до подключ.т/узла	техподвал	38	89	28
ТЭЦ-3	ТК-904		По д.27а пр-т Чайковского до т/узла	техподвал	38	89	4
Южная	ТК-916а		От ТК-916а до ЦТП (№75) Коминтерна,49	непрох. канал	38	325	12,75
Южная	ТК-916а		От ЦТП (№75) до д.49а ул.Коминтерна	непрох. канал	38	114	51,7
Южная	ТК-916а		По д.49а ул.Коминтерна	техподвал	38	114	13,1
Южная	ТК-916а		От д.49а до д.49б ул.Коминтерна	непрох. канал	38	114	52,5
Южная	ТК-916а		По д.49б ул.Коминтерна	техподвал	38	114	13,1
Южная	ТК-918		От ТК-918 до д.3 ул.А.Завидова	непрох. канал	38	89	15,9
ВК-2	ТК-226	ТК-226-7	От ТК-226 до ТК-226-7	Кожух АЕ 800	38	159	8,7
ВК-2	ТК-226		От ТК-226 до ТК-226-7	бесканальная	38	133	39,9
	ТК-226		От д.50/34 до д.32 ул.Бобкова (ГВС)	непрох. канал	38		36,5
ВК-2	ТК-226	ТК-225-3	От ТК-226-7 до ТК-225-3	бесканальная	38	133	64,75
ВК-2	ТК-225	ТК-225-5	От ТК-225-3 до ТК-225-5	бесканальная	38	133	62,65
ВК-2	ТК-225	ТК-225-7	От ТК-225-5 до ТК-225-7	бесканальная	38	133	35,65
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-7 до ТК-225-9	бесканальная	38	133	33,2
ВК-2	ТК-225	ТК-225-11	От ТК-225-9 до ТК-225-11	бесканальная	38	133	9,45
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-9 до ТК-225-11	непрох. канал	38	133	23,15
ВК-2	ТК-225	ТК-225-11а	От ТК-225-11 до ТК-225-11а	бесканальная	38	133	15,85

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-11а до ЦТП (№60) Чудова,14	бесканальная	38	133	16,2
ВК-2	ТК-225		От ЦТП (№60) до ТК-225-11а	бесканальная	38	133	16,2
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-11а до ТК-225-11	бесканальная	38	133	15,85
ВК-2	ТК-225	ТК-225-13	От ТК-225-11 до ТК-225-13	бесканальная	38	133	53,95
ВК-2	ТК-225	ТК-225-15	От ТК-225-13 до ТК-225-15	бесканальная	38	133	37,9
ВК-2	ТК-225	ТК-226-7	От ТК-226-1 до ТК-226-7	бесканальная	38	89	21,8
ВК-2	ТК-225	ТК-226-3	От ТК-226-7 до ТК-226-3	бесканальная	38	89	85,9
ВК-2	ТК-225	ТК-226-5	От ТК-226-3 до ТК-226-5	бесканальная	38	89	22,7
ВК-2	ТК-225		От ТК-226-5 до д.14 ул.Чудова	бесканальная	38	89	7
ТЭЦ-3	ТК-144	ТК-144-7	От ТК-144 до ТК-144-7	непрох. канал	38	219	27
ТЭЦ-3	ТК-144		От ТК-144-7 до д.17 ул.Новикова	непрох. канал	38	219	48,56
ТЭЦ-3	ТК-144		По д.17 ул.Новикова до подключен. д.3 ул.К.Маркса	техподвал	38	219	10
ТЭЦ-3	ТК-144		По д.17 ул.Новикова до подключен. т/узла д.17	техподвал	38	219	2,5
ТЭЦ-3	ТК-144		По д.17 ул.Новикова до т/узла д.17	техподвал	38	76	45
ТЭЦ-3	ТК-144		По д.17 ул.Новикова на д.19	техподвал	38	219	7
ТЭЦ-3	ТК-144		От д.17 до д.19 ул.Новикова	непрох. канал	38	219	33,15
ТЭЦ-3	ТК-144		По д.19 ул.Новикова до подключен.т/узла д.19	техподвал	38	159	23
ТЭЦ-3	ТК-144		По д.19 ул.Новикова до т/узла д.19	техподвал	38	89	16
ТЭЦ-3	ТК-144		По д.19 ул.Новикова на ТК-144-1	техподвал	38	159	7
ТЭЦ-1	ТК-207		От т/узла до д.21 ул.Б.Полевого	непрох. канал	38	76	27,45
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-40 до д.12/12 ул.Б.Полевого	непрох. канал	38	57	36,6
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-40 до д.14 ул.Б.Полевого	непрох. канал	38	57	18,6
ВК-2	ТК-218	ТК-218-4(ТК-6-4)	От ТК-218-2(ТК-6-2) до ТК-218-4(ТК-6-4)	непрох. канал	38	159	25
ВК-2	ТК-218	ТК-218-8	От ТК-218-2 до ТК-218-8	непрох. канал	38	159	22,3
ВК-2	ТК-218		От ТК-218-8 до д.6 ул.Л.Чайкиной (д/сад №50)	непрох. канал	38	76	88,4
ВК-2	ТК-218		По д.6 ул.Л.Чайкиной (д/сад №50) до т/узла	техподвал	38	76	17
ТЭЦ-1	ТК-274	ТК-274-2	От ТК-274 до ТК-274-2	непрох. канал	38	159	77,8
ТЭЦ-1	ТК-274		От ТК-274-2 до д.73а ул.М.Конева (общ.дома прест.)	непрох. канал	38	114	156,7
ТЭЦ-1	ТК-274		По д.73а ул.М.Конева (общ.дома прест.) до т/узла	техподвал	38	76	7

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-1	ТК-274	ТК-274-4	От ТК-274-2 до ТК-274-4	непрох. канал	38	159	30,8
ТЭЦ-1	ТК-274		От ТК-274-4 до д.73 ул.М.Конева (д/сад № 27)	непрох. канал	38	76	6,4
ТЭЦ-1	ТК-274		По д.73 ул.М.Конева (д/сад № 27) до т/узла	техподвал	38	76	8
ТЭЦ-1	ТК-274		От ТК-274-4 до д.73а ул.М.Конева (дом престарел.)	непрох. канал	38	114	90
ТЭЦ-1	ТК-274		По д.73а ул.М.Конева (дом престарел.) до т/узла	техподвал	38	89	14,5
ТЭЦ-1	ТК-274		От д.73а ул.М.Конева (дом престарел.) до гаража	непрох. канал	38	45	34,41
ТЭЦ-3	ТК-309		От ЦТП (№ 5) до ТК-309-3	непрох. канал	38	89	31,5
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-5	От ТК-309-3 до ТК-309-5	непрох. канал	38	89	31,25
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.32/67 ул.Хрустальная до т/узла	техподвал	38	89	6
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-25	От ТК-309-21-1 до ТК-309-25	непрох. канал	38	159	69,3
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-27	От ТК-309-25 до ТК-309-27	непрох. канал	38	159	122,7
ТЭЦ-3	ТК-508		От ТК-508-8 до д.138 ул.Горького	непрох. канал	38	114	54,15
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.138 ул.Горького до подключ.ГВС	техподвал	38	114	2,5
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.138 ул.Горького до подключ.т/узла №2	техподвал	38	114	3,8
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.138 ул.Горького до т/узла №2	техподвал	38	76	5,5
ТЭЦ-3	ТК-508		По д.138 ул.Горького до т/узла №1	техподвал	38	89	0,9
ТЭЦ-3	ТК-528		От д.5 Комсомольский пр-т до тяг.подст.№12	непрох. канал	38	57	50,6
ТЭЦ-3	ТК-528		По д.5 Комсомольский пр-т, тяг.подст.№12, до т/узла	техподвал	38	57	2,5
кот.цех	ТК-10		От ТК-10-3 до д.42 Петербургское ш. (шк. № 21)	непрох. канал	38	76	15,7
кот.цех	ТК-10		По д.42 Петербургское ш. (шк. № 21)	техподвал	38	76	11
кот.цех	ТК-10		Между корпусами шк. № 21	непрох. канал	38	76	9,7
кот.цех	ТК-10		По д.42 Петербургское ш. (шк. № 21) до т/узла	техподвал	38	76	1
кот.цех	ТК-18		От кв.т/узла до корп.2 (лечебный корпус)	непрох. канал	38	89	40,6
кот.цех	ТК-22		По кв.т/узла д.89 Петербургское ш. до подключ. на д.77	техподвал	38	76	
кот.цех	ТК-22		По кв.т/узла д.89 Петербургское ш. на д.77	техподвал	38	89	
кот.цех	ТК-22		По д.77 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	38	89	3
кот.ОКБ	ТК-25-2	ТК-25-16	От ТК-25-14 до ТК-25-16	непрох. канал	38	219	139,3
кот.ОКБ	ТК-25-2		От ТК-25-16 до д.103 Петербургское ш.	непрох. канал	38	89	9,7
ТЭЦ-4	ТК-26П		От д.12/22 ул.Вокзальная до надземн.	непрох. канал	38	89	24

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-26П	ТК-49-3	От надземной т/тр у д.12/22 ул.Вокзальная до ТК-49-3	непрох. канал	38	219	60
ТЭЦ-4	ТК-040 (ТК-49)		От ТК-040 до д.6 ул Вагжанова	непрох. канал	38	273	24,5
ТЭЦ-4	ТК-040 (ТК-49)		По д.6 ул Вагжанова	техподвал	38	273	25
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-27 до д.5а ул.Вагжанова	непрох. канал	38	114	8,6
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		По д.5а ул.Вагжанова на д.5	техподвал	38	114	25,9
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)	ТК-042-25	От д.5а до ТК-042-25	непрох. канал	38	76	26,2
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-25 до д.5 ул.Вагжанова	непрох. канал	38	76	27,9
ТЭЦ-4	ТК-12А'	ТК-12А-2	От ТК-12А' до ТК-12А-2	непрох. канал	38	273	140,3
ТЭЦ-4	ТК-12А'		От ТК-12А-2 до д.11 наб.р.Лазурь,ОАО "Тверьстекло-М" (производств.корпус)	непрох. канал	38	273	34,25
ТЭЦ-4	ТК-12А'		От д.11 наб.р.Лазурь,ОАО "Тверьстекло-М" (производств.корпус) до бытового корпуса	непрох. канал	38	159	24,4
ТЭЦ-4	ТК-12А'	ТК-12А-8	От бытового корпуса до ТК-12А-8	непрох. канал	38	159	45,73
ТЭЦ-4	ТК-12А'		От ТК-12А-8 до инженерного корпуса	непрох. канал	38	159	62,15
ТЭЦ-4	ТК-12А'	ТК-12А-10	От ТК-12А-8 до ТК-12А-10	непрох. канал	38	159	55,25
ТЭЦ-4	ТК-12А'		От ТК-12А-10 до д.90 ул.Московская	непрох. канал	38	89	7,75
ТЭЦ-4	ТК-12А'	ТК-12А-12	От ТК-12А-10 до ТК-12А-12	непрох. канал	38	89	30,8
ТЭЦ-4	ТК-12А'		От ТК-12А-12 до д.88/5 ул.Московская	непрох. канал	38	89	33,65
Южная	ТК-820		ТК-820 до ТК-819б	непрох. канал	38	426	20
Южная	ТК-820		ТК-819а до ТК-819б	непрох. канал	38	426	
Южная	ТК-819а		От ЦТП-1 до д.47 корп.2 Зеленый пр-д	непрох. канал	38	114	26,8
Южная	ТК-819а		По д.47 корп.2 Зеленый пр-д до подключ.д.49 корп.3	техподвал	38	114	20
Южная	ТК-819а		По д.47 корп.2 Зеленый пр-д до подключ.т/узла №1	техподвал	38	89	30
Южная	ТК-819а		По д.47 корп.2 Зеленый пр-д до т/узла №1	техподвал	38	89	9
Южная	ТК-819а		По д.47 корп.2 Зеленый пр-д до т/узла №2	техподвал	38	89	39
Южная	ТК-819а		По д.47 корп.2 Зеленый пр-д на д.49 корп.3	техподвал	38	114	2
Южная	ТК-819а		От д.47 корп.2 до д. 49 корп.3 Зеленый пр-д	непрох. канал	38	114	48
Южная	ТК-819а		По д. 49 корп.3 Зеленый пр-д до подключ. т/узла №1	техподвал	38	114	13
Южная	ТК-819а		По д. 49 корп.3 Зеленый пр-д до подключ. т/узла №1	техподвал	38	89	35

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-819а		По д. 49 корп.3 Зеленый пр-д до т/узла №1	техподвал	38	76	9
Южная	ТК-819а		По д. 49 корп.3 Зеленый пр-д до т/узла №2	техподвал	38	76	44
Южная	ТК-19В	ТК-19В-3	От ТК-19В-1 до ТК-19В-3	непрох. канал	38	159	78
Южная	ТК-19В		От ТК-19В-3 до д.49а Зеленый пр-д (худ.реклама)	непрох. канал	38	57	18,85
Южная	ТК-19В		По д.49а Зеленый пр-д (худ.реклама) до т/узла	техподвал	38	57	8
Южная	ТК-19В		От ТК-19В-3 до д.49 корп.4 Зеленый пр-д "Бакор"	непрох. канал	38	57	60,4
Южная	ТК-19В		По д.49 корп.4 Зеленый пр-д до т/узла	техподвал	38	57	
Южная	ТК-19В		От ТК-19В-3 до Рыбокомбината ("Аф. пиво")	непрох. канал	38	159	87
Южная	ТК-19В		От ТК-19В до ЦТП-2 Зеленый пр-д, 45 корп.1	непрох. канал	38	219	73,9
Южная	ТК-19В		По д.45 корп.1 Зеленый пр-д до пр.устр.	техподвал	38	76	1,5
Южная	ТК-19В		От ЦТП-2 до д.45 корп.2 Зеленый пр-д	непрох. канал	38	114	29
Южная	ТК-19В		По д.45 корп.2 Зеленый пр-д до подключ. пр.устр.	техподвал	38	114	6
Южная	ТК-19В		По д.45 корп.2 Зеленый пр-д до пр.устр.	техподвал	38	89	2,5
Южная	ТК-19В		По д.45 корп.2 Зеленый пр-д на д.45 корп.3	техподвал	38	114	6,8
Южная	ТК-19В		По д.45 корп.3 Зеленый пр-д до пр.устр.	техподвал	38	89	10,5
Южная	ТК-7Б		От ТК-7Б-12 до фруктохранилища	непрох. канал	38	57	68,1
Южная	ТК-921		От ТК-921-3 до д.77 ул Коминтерна,"Фармация"	непрох. канал	38	89	5,45
Южная	ТК-921		По д.77 ул Коминтерна,"Фармация" до подкл.склада №2	техподвал	38	89	
Южная	ТК-921		По д.77 ул Коминтерна,"Фармация" до подключ.ГВС	техподвал	38	89	4
Южная	ТК-921		По д.77 ул Коминтерна,"Фармация" до подключ.вент.	техподвал	38	89	1,35
Южная	ТК-921		По д.77 ул Коминтерна,"Фармация" до т/узла.	техподвал	38	89	0,6
Южная	ТК-921		По д.77 ул Коминтерна,"Фармация" на склад №2	техподвал	38	57	
Южная	ТК-921	ТК-921-1	От ТК-921-3 до ТК-921-1	непрох. канал	38	219	131,35
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От ТК-5Г/811 до д.62 пр-т Победы	непрох. канал	38	89	9,5
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.62 пр-т Победы до т/узла	техподвал	38	89	8
ТЭЦ-4	ТК-810		От ТК-810-4 до д.51 пр.Победы	непрох. канал	38	89	124,8
ТЭЦ-4	ТК-810		По д.51 пр.Победы до подключ. ГВС	техподвал	38	89	1,5
ТЭЦ-4	ТК-810		По д.51 пр.Победы до подключ. т/узла №2	техподвал	38	89	2,7

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-810		По д.51 пр.Победы до т/узла №2	техподвал	38	57	4,5
ТЭЦ-4	ТК-810		По д.51 пр.Победы до т/узла №1	техподвал	38	76	1,2
ТЭЦ-4	ТК-42А		от ТК-42А до д.4 ул.Т. Ильиной (д/сад №2)	непрох. канал	38	89	21,9
Южная	ТК-834а		По д.28/18 ул.Королева до подключ. т/узла №1	техподвал	38	89	44
Южная	ТК-834а		По д.28/18 ул.Королева до т/узла №1	техподвал	38	89	6
Южная	ТК-834а		По д.28/18 ул.Королева до т/узла №2	техподвал	38	89	65
Южная	ТК-834а		От ТК-834а-10 до д.17 б-р Гусева	непрох. канал	38	89	21,85
Южная	ТК-834а		По д.17 б-р Гусева до подключ. т/узлов №2,3	техподвал	38	89	5
Южная	ТК-834а		По д.17 б-р Гусева к т/узлам №2,3	техподвал	38	89	35
Южная	ТК-834а		Между корпусами д.17 б-р Гусева	непрох. канал	38	89	8,1
Южная	ТК-834а		По д.17 б-р Гусева до подключ. т/узла №2	техподвал	38	89	1
Южная	ТК-834а		По д.17 б-р Гусева до т/узла №2	техподвал	38	57	15,5
Южная	ТК-834а		По д.17 б-р Гусева к т/узлу №3	техподвал	38	76	12
Южная	ТК-834а		По д.17 б-р Гусева до т/узла №3	техподвал	38	76	6
Южная	ТК-834а		От ТК-834а-12 до д.19 б-р Гусева	непрох. канал	38	89	22,75
Южная	ТК-834а		По д.19 б-р Гусева до подключ. т/узлов №2,3	техподвал	38	89	13,5
Южная	ТК-834а		По д.19 б-р Гусева к т/узлам №2,3	техподвал	38	89	35
Южная	ТК-834а		Между корпусами д.19 б-р Гусева	непрох. канал	38	89	8,55
Южная	ТК-834а		По д.19 б-р Гусева до подключ. т/узла №2	техподвал	38	89	1
Южная	ТК-834а		По д.19 б-р Гусева до т/узла №2	техподвал	38	57	15,5
Южная	ТК-834а		По д.19 б-р Гусева к т/узлу №3	техподвал	38	76	12
Южная	ТК-834а		По д.19 б-р Гусева до т/узла №3	техподвал	38	76	13,5
Южная	ТК-834а		По д.21 б-р Гусева до подключ. т/узлов №2,3	техподвал	38	89	1,5
Южная	ТК-834а		По д.21 б-р Гусева к т/узлам №2,3	техподвал	38	89	35
Южная	ТК-834а		Между корпусами д.21 б-р Гусева	непрох. канал	38	76	8,5
Южная	ТК-834а		По д.21 б-р Гусева до подключ. т/узла №2	техподвал	38	89	1
Южная	ТК-834а		По д.21 б-р Гусева до т/узла №2	техподвал	38	57	15,5
Южная	ТК-834а		По д.21 б-р Гусева к т/узлу №3	техподвал	38	76	12
Южная	ТК-834а		По д.21 б-р Гусева до т/узла №3	техподвал	38	76	4,5
Южная	ТК-834а		От ТК-834а-16 до д.30 ул.Левитана (шк.№45)	непрох. канал	38	114	57,1
Южная	ТК-834а		По д.30 ул.Левитана (шк.№45) до подключ. ГВС	техподвал	38	114	4

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-834а		По д.30 ул.Левитана (шк.№45) до подключ. вентиляц.	техподвал	38	114	1,5
Южная	ТК-834а		По д.30 ул.Левитана (шк.№45) до т/узла	техподвал	38	114	3,6
Южная	ТК-837		По д.57 ул.Можайского до подключ. т/узла №1	техподвал	38	89	16
Южная	ТК-837		По д.57 ул.Можайского до т/узла №1	техподвал	38	89	5,5
Южная	ТК-837		По д.57 ул.Можайского до т/узла №2	техподвал	38	89	50,5
Южная	ТК-837	ТК-837-26а	От ТК-837-24 до ТК-837-26а	непрох. канал	38	219	54,75
Южная	ТК-837	ТК-837-22	От ТК-837-26а до ТК-837-22	непрох. канал	38	219	47
Южная	ТК-837		От ТК-837-22 до д.71 ул.Можайского	непрох. канал	38	159	25,5
Южная	ТК-837		По д.71 ул.Можайского до подключ. т/узла №1	техподвал	38	159	42
Южная	ТК-837		По д.71 ул.Можайского до т/узла №1	техподвал	38	114	5
Южная	ТК-837		По д.71 ул.Можайского до подключ. т/узла №2	техподвал	38	159	26
Южная	ТК-837		По д.71 ул.Можайского до т/узла №2	техподвал	38	89	5
Южная	ТК-837		По д.71 ул.Можайского до подключ. т/узла №3	техподвал	38	159	46
Южная	ТК-837		По д.71 ул.Можайского до т/узла №3	техподвал	38	89	5
Южная	ТК-837		По д.71 ул.Можайского до подключ. т/узла №4	техподвал	38	159	22,5
Южная	ТК-837		Между корпусами д.71 ул.Можайского	непрох. канал	38	159	5
Южная	ТК-837		По д.71 ул.Можайского до подключ. т/узла №4	техподвал	38	159	90
Южная	ТК-837		По д.71 ул.Можайского до т/узла №4	техподвал	38	76	3,5
Южная	ТК-837		По д.71 ул.Можайского к ТК-837-20	техподвал	38	159	2,5
Южная	ТК-837		По д.73 ул.Можайского до т/узла	техподвал	38	89	10
Южная	ТК-837	ТК-837-18	От ТК-837-20 до ТК-837-18	непрох. канал	38	159	149,8
Южная	ТК-837		По д.34 ул.Левитана до подключ. т/узла №1	техподвал	38	89	25
Южная	ТК-837		По д.34 ул.Левитана до т/узла №1	техподвал	38	89	6,5
Южная	ТК-837		По д.34 ул.Левитана до подключ. т/узла №2	техподвал	38	89	66,5
Южная	ТК-837		По д.34 ул.Левитана до т/узла №2	техподвал	38	89	6,5
Южная	ТК-837		По д.34 ул.Левитана до т/узла №3	техподвал	38	89	72,5
Южная	ТК-837	ТК-837-12	От ТК-837-10 до ТК-837-12	непрох. канал	38	159	49,2
Южная	ТК-837		По д.32 ул.Левитана до т/узла	техподвал	38	76	54
Южная	ТК-837	ТК-837-16	От д.69 ул.Можайского до ТК-837-16	непрох. канал	38	133	35,05
Южная	ТК-837		От ТК-837-16 до д.38 ул.Левитана	непрох. канал	38	76	24,7



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-837		По д.38 ул.Левитана до подключ. т/узла №1	техподвал	38	89	39
Южная	ТК-837		По д.38 ул.Левитана до т/узла №1	техподвал	38	76	5
Южная	ТК-837		По д.38 ул.Левитана до т/узла №2	техподвал	38	76	36
Бурашево			От ТК-156 до д.55	непрох. канал	38	114	40
кот.цех	ТК-18		От ТК-18-1 до т/узла д.86(д.66) Петербургское ш.	непрох. канал	37	57	38,5
ТЭЦ-4	ТК-65	ТК-65-17	От гаража до ТК-65-17	непрох. канал	37	76	8,8
Южная	ТК-913		От д.3а Спортивный пер. до д.90/1 пр. Чайковского	непрох. канал	37	89	83,2
ТЭЦ-4	ТК-65	ТК-65-5	От ТК-65-3 до ТК-65-5	непрох. канал	37	273	11,4
ТЭЦ-3	ТК-737		От ТК-737-3 до д.11 ул.Дарвина (Роснедвижим.)	непрох. канал	37	57	15,95
ТЭЦ-3	ТК-734	ТК-734-1	От ТК-734 до ТК-734-1	непрох. канал	37	133	42,5
ТЭЦ-3	ТК-734	ТК-734-3	От ТК-734-1 до ТК-734-3	непрох. канал	37	133	61,5
ТЭЦ-3	ТК-734		От ТК-734-3 до д.3 пр. Дарвина (ДДМ)	непрох. канал	37	133	111,5
ТЭЦ-4	ТК-722		От ТК-722 до ЦТП (№84) Чайковского,6 корп.4	непрох. канал	37	219	32,1
ТЭЦ-4	ТК-722		От ЦТП (№84) до д.6 корп.4 пр-т Чайковского	непрох. канал	37	219	17,4
ТЭЦ-4	ТК-406	ТК-406-1	От д.19 ул.Володарского до ТК-406-1	непрох. канал	37	57	43
ТЭЦ-4	ТК-406		От ТК-406-1 до д.60 ул.Радищева	непрох. канал	37	57	19,95
ТЭЦ-3	ТК-410		От ТК-410 до д.24 ул.Новоторжская (телеграф)	непрох. канал	37	89	26,9
ТЭЦ-3	ТК-412	ТК-412-2	От ТК-412 до ТК-412-2	кожух АЕ1000	37	273	24,9
ТЭЦ-3	ТК-412		От ТК-412-2 до д.23 ул.Советская	кожух АЕ1000	37	273	20
ТЭЦ-3	ТК-412		По д.23 ул.Советская	техподвал	37	273	19
ТЭЦ-3	ТК-412		От д.23 ул.Советская до корп."Б"	непрох. канал	37	273	16
ТЭЦ-3	ТК-412		От д.23 ул.Советская корп."Б" до д.4 ул.Рыбацкая	непрох. канал	37	57	9,65
ТЭЦ-3	ТК-412	ТК-412-5	По д.23 ул.Советская корп."Б" до ТК-412-5	техподвал	37	325	40,5
ТЭЦ-3	ТК-412	ТК-412-7	От ТК-412-5 до ТК-412-7	непрох. канал	37	325	55,5
ТЭЦ-3	ТК-412		От ТК-412-7 до д.31 ул.Советская, Главпочтамт	непрох. канал	37	325	55,95
ТЭЦ-3	ТК-412		По д.31 ул.Советская, Главпочтамт на ТК-412-9	техподвал	37	273	37,5
ТЭЦ-3	ТК-412		По д.31 ул.Советская, Главпочтамт до т/узла	техподвал	37	159	31,9
ТЭЦ-3	ТК-412		От д.19 до д.20 наб.Ст.Разина	непрох. канал	37	57	10,95
ТЭЦ-3	ТК-415		От ТК-415-16 до д.42 Студенческий пер.	непрох. канал	37	89	9,1

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-65		От ТК-65-21 до д.29/40 ул.Крылова	непрох. канал	37	89	63,8
ТЭЦ-4	ТК-65		От ТК-65-23 до кв.т/узла	непрох. канал	37	114	2,8
ТЭЦ-4	ТК-65		От ТК-65-1 до ТК-65-3'	непрох. канал	37	325	36
ТЭЦ-4	ТК-65	ТК-65-15	От ТК-65-5 до ТК-65-15	непрох. канал	37	273	19,2
ТЭЦ-4	ТК-65		От ТК-65-15 до гаража д.35 ул.Советская	непрох. канал	37	273	74,9
ТЭЦ-4	ТК-65		От гаража до д.35 ул.Советская (статуправл)	непрох. канал	37	273	15,8
ТЭЦ-4	ТК-65		От ТК-65-17 до д.22 ул.Рыбацкая (роддом №4)	непрох. канал	37	76	11,4
ТЭЦ-4	ТК-65		По д.22 ул.Рыбацкая (роддом №4) до т/узла	техподвал	37	76	8,5
ТЭЦ-4	ТК-71		От д.4 ул.Крылова до ТК-71-2	непрох. канал	37	114	48,6
ТЭЦ-4	ТК-71		От ТК-71-2 до д.5а ул.Пушкинская (д/сад №8)	непрох. канал	37	76	8,6
ТЭЦ-3	ТК-76		От т/узла по гаражу д.32 ул.Трехсвятская	надземная	37	57	30
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-2-2 до д.26а Студенческий пер. (д/с №40)	непрох. канал	37	57	10,1
ТЭЦ-4	ТК-83		От д.15/1 до д.17 ул.Трехсвятская (бюро путей)	непрох. канал	37	45	7,9
ТЭЦ-3	ТК-910	ТК-910-1	От ТК-910 до ТК-910-1	непрох. канал	37	325	36,2
ТЭЦ-3	ТК-910	ТК-910-3	От ТК-910-1 до ТК-910-3	непрох. канал	37	325	33,15
ТЭЦ-3	ТК-910	ТК-910-11	От ТК-910-3 до ТК-910-11	непрох. канал	37	159	87,75
ТЭЦ-3	ТК-910	ТК-910-5	От ТК-910-11 до ТК-910-5	непрох. канал	37	159	48,65
ТЭЦ-3	ТК-910		От ТК-910-5 до д.9 Александровский пер. "Росторгодежда"	непрох. канал	37	114	68,5
ТЭЦ-3	ТК-910		От д.9 Александровский пер. "Росторгодежда" до склада	непрох. канал	37	89	34,4
ТЭЦ-3	ТК-910	ТК-910-7	От ТК-910-5 до ТК-910-7	непрох. канал	37	159	113,25
ТЭЦ-3	ТК-910	ТК-910-9	От ТК-910-7 до ТК-910-9	непрох. канал	37	159	57,85
ТЭЦ-3	ТК-910		От ТК-910-9 до т/узла бани №3	непрох. канал	37	114	71,8
Южная	ТК-913		От ТК-913 до д.94 пр. Чайковского	непрох. канал	37	159	8,4
Южная	ТК-913		По д.94 пр. Чайковского до подключ.т/узла	техподвал	37	159	72
ВК-1	ТК-236		От д.12а до д.10 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	37	76	31,5
ВК-1	ТК-236		По д.12а 50 лет Октября от т/узла к д.10	техподвал	37	76	1
ВК-1	ТК-236		По д.10 50 лет Октября до т/узла	техподвал	37	76	3,3
ТЭЦ-1	ТК-233а		От ТК-233а-2 до д.3 пр.50 лет Октября (Центрпрогр)	непрох. канал	37	133	83,5
ТЭЦ-1	ТК-233а		От д.3 пр.50 лет Октября до гаража	непрох. канал	37	76	26,8

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-1	ТК-233а		От д.3 до д. 3а пр.50 лет Октября	непрох. канал	37	114	58
ТЭЦ-1	ТК-233а		От д.3 до д. 3а пр.50 лет Октября	непрох. канал	37	76	58
ВК-1	ТК-230	ТК-230-2	От ТК-230 до ТК-230-2	непрох. канал	37	159	38,45
ВК-1	ТК-230		От ТК-230-2 до ЦТП(№64) ул.Бобкова,37	непрох. канал	37	133	6,75
ВК-1	ТК-230		От ЦТП(№64) по д.37ул.Бобкова до подключ.т/узла д.37	техподвал	37	114	4
ВК-1	ТК-230		По д.37 ул.Бобкова до т/узла д.37	техподвал	37	76	11,5
ВК-1	ТК-230		По д.37 ул.Бобкова на д.39	техподвал	37	76	9
ВК-2	ТК-223а	ТК-223а-5	От ТК-223а-3 до ТК-223а-5	непрох. канал	37	114	80,1
ВК-2	ТК-223а		От ТК-223а-5 до кв.т/узла	непрох. канал	37	114	34,8
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)	ТК-13-9	От ТК-13-7 до ТК-13-9	непрох. канал	37	76	58,65
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-9 до д.4 ул.Ржевская (дет.больн.№2)	непрох. канал	37	76	33,65
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.4 ул.Ржевская (дет.больн.№2) до т/узла	техподвал	37	76	8
ТЭЦ-3	ТК-146		От ТК-146-2 до д.33 ул.Бакунина (стомат.поликл.)	непрох. канал	37	89	56,45
ТЭЦ-3	ТК-146		По д.33 ул.Бакунина (стомат.поликл.) до т/узла	техподвал	37	89	2
ТЭЦ-3	ТК-144	ТК-144-1	От д.19 ул.Новикова до ТК-144-1	непрох. канал	37	159	15,9
ТЭЦ-3	ТК-144	ТК-144-3	От ТК-144-1 до ТК-144-3	непрох. канал	37	114	40
ТЭЦ-3	ТК-144		От ТК-144-3 до д.6 ул.Новикова, д/сад №94	непрох. канал	37	57	25,9
ТЭЦ-3	ТК-144		По д.6 ул.Новикова, д/сад №94, до т/узла	техподвал	37	57	12
ТЭЦ-3	ТК-144		От ТК-144-1 до д.21 ул.Новикова	непрох. канал	37	159	24,85
ТЭЦ-3	ТК-144		По д.21 ул.Новикова до подключен.т/узла д.21	техподвал	37	159	8
ТЭЦ-3	ТК-144		По д.21 ул.Новикова до т/узла д.21	техподвал	37	89	25
ТЭЦ-3	ТК-144		По д.21 ул.Новикова на ТК-144-5	техподвал	37	159	7
ТЭЦ-3	ТК-747		От ТК-747-2 до д.39 ул.Спартака (ГПТУ-15)	непрох. канал	37	89	37,75
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-14	От ТК-117-12 до ТК-117-14	непрох. канал	37	89	122,75
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-28	От Рынка (наб.р.Тьмаки) до ТК-117-28	непрох. канал	37	89	11,45
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-28 до кафе	непрох. канал	37	45	20
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-28 до магазин	непрох. канал	37	89	9,6
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-30	От магазина ТК-117-30	непрох. канал	37	89	75,85
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-30 до туалета	непрох. канал	37	89	4,05
ТЭЦ-3	ТК-138-5		От ТК-138-5 до д.3 ул.Учительская	непрох. канал	37	159	13,2

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-138-5		По д.3 ул.Учительская до подключ. т/узла д.3	техподвал	37	159	15
ТЭЦ-3	ТК-138-5		По д.3 ул.Учительская до подкл. ГВС	техподвал	37	76	2,6
ТЭЦ-3	ТК-138-5		По д.3 ул.Учительская до т/узла	техподвал	37	76	2,4
ТЭЦ-3	ТК-138-5		По д.3 ул.Учительская до подключения д.35	техподвал	37	159	5,3
ТЭЦ-3	ТК-138-5		По д.3 ул.Учительская на ЦТП (№45)	техподвал	37	159	18,5
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-27-7	От ТК-207-27-5 до ТК-207-27-7	непрох. канал	37	114	31,7
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-27-7 до д.2 ул.Ткача	непрох. канал	37	76	57,75
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-44	От ТК-207-42 до ТК-207-44	непрох. канал	37	76	48
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-44 до д.9/15 ул.Строителей	непрох. канал	37	57	8,6
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-46	От ТК-207-44 до ТК-207-46	непрох. канал	37	76	76,3
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-17 до д.1а Пролетарская наб.(д/сад №31)	непрох. канал	37	76	27,2
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.1а Пролетарская наб.(д/сад №31) до т/узла	техподвал	37	76	3
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-15	От ТК-207-17 до ТК-207-15	непрох. канал	37	76	146,7
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-15 до ЦТП (№57) Строителей,18	непрох. канал	37	76	8,15
ТЭЦ-1	ТК-207		От ЦТП (№57) до д.18 ул.Строителей	непрох. канал	37	76	37,8
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.18 ул.Строителей до т/узла	техподвал	37	76	1,5
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-15 до д.20 ул.Строителей	непрох. канал	37	76	28,55
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.20 ул.Строителей до подключ.т/узла д.20	техподвал	37	89	3
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.20 ул.Строителей до т/узла д.20	техподвал	37	76	1,5
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.20 ул.Строителей на д.1	техподвал	37	89	33,85
ТЭЦ-1	ТК-278		От ТК-278 до ТК-212	непрох. канал	37	219	13
ТЭЦ-1	ТК-212	ТК-212-2	От ТК-212 до ТК-212-2	непрох. канал	37	219	18,3
ТЭЦ-1	ТК-212	ТК-212-4	От ТК-212-2 до ТК-212-4	непрох. канал	37	219	105,3
ТЭЦ-1	ТК-212		От ТК-212-4 до д.1 ул. Л.Чайкиной	непрох. канал	37	219	13,5
ТЭЦ-1	ТК-212		По д.1 ул. Л.Чайкиной до подключен. д.1	техподвал	37	219	8
ТЭЦ-1	ТК-212		По д.1 ул. Л.Чайкиной до подключ. т/у д.1	техподвал	37	114	45
ТЭЦ-1	ТК-212		По д.1 ул. Л.Чайкиной до т/у д.1	техподвал	37	76	5
ТЭЦ-1	ТК-212		По д.1 ул. Л.Чайкиной на корп.2	техподвал	37	114	28
ТЭЦ-1	ТК-212		Между корпусами д.1 ул. Л.Чайкиной	бесканальная	37	89	61,8
ТЭЦ-1	ТК-212		По д.1 ул. Л.Чайкиной (корп.2) до т/узла №2	техподвал	37	76	1

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-1	ТК-212		По д.1 ул. Л.Чайкиной до подключен. на ТК-218-8	техподвал	37	159	28
ТЭЦ-1	ТК-212	ТК-212-6	От ТК-212-4 до ТК-212-6	непрох. канал	37	159	73,3
ТЭЦ-1	ТК-212	ТК-212-10	От ТК-212-6 до ТК-212-10 (ТК-5-2)	непрох. канал	37	114	135
ТЭЦ-3	ТК-309		От д.78 ул Кольцевая до д.75(д.67) ул.Дачная	непрох. канал	37	76	26
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.75(д.67) ул.Дачная до т/узла	техподвал	37	76	
ТЭЦ-3	Литвинки		От д.29 до д. 34 пос.Литвинки	непрох. канал	37	89	24,5
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-8Л до 2-го поворота к клубу пос.Литвинки	непрох. канал	37	114	16,7
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-8Л до 2-го до 3-го поворота к клубу пос.Литвинки	надземная	37	114	48,4
ТЭЦ-3	Литвинки		От 3-го поворота до клуба пос.Литвинки	непрох. канал	37	114	35,2
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-13Л до лица № 53	непрох. канал	37	114	113,5
ТЭЦ-3	ТК-435		От ТК-435 до д.26 ул.Фарафоновой (шк.№46)	непрох. канал	37	114	41,6
ТЭЦ-3	ТК-435		По д.26 ул.Фарафоновой (шк.№46) до ГВС	техподвал	37	114	31,2
ТЭЦ-3	ТК-435		По д.26 ул.Фарафоновой (шк.№46) до вентиляц.	техподвал	37	114	3,4
ТЭЦ-3	ТК-435		По д.26 ул.Фарафоновой (шк.№46) до т/узла	техподвал	37	114	0,3
ТЭЦ-3	ТК-435а		От ТК-435а-2 до д.4а ул.3.Коноплянниковой (АТС №1)	непрох. канал	37	89	67
ТЭЦ-3	ТК-435а		По д.4а ул.3.Коноплянниковой (АТС №1) до т/узла	техподвал	37	89	8,5
ТЭЦ-3	ТК-437	ТК-437-1	От ТК-437 до ТК-437-1	непрох. канал	37	273	41,3
ТЭЦ-3	ТК-437	ТК-437-3	От ТК-437-1 до ТК-437-3	непрох. канал	37	273	84
ТЭЦ-3	ТК-437		От ТК-437-3 до ЦТП 3.Коноплянниковой,11	непрох. канал	37	133	17,4
ТЭЦ-3	ТК-437		От ЦТП до д.11ул. 3.Коноплянниковой	непрох. канал	37	114	18,5
ТЭЦ-3	ТК-437		По д.11ул. 3.Коноплянниковой	техподвал	37	114	12,3
ТЭЦ-3	ТК-437		От ЦТП до д.366 ул.Фарафоновой	непрох. канал	37	133	49,7
ТЭЦ-3	ТК-437		По д.366 ул.Фарафоновой до пр.устр.	техподвал	37	76	2
ТЭЦ-3	ТК-437	ТК-437-5	От ТК-437-3 до ТК-437-5	непрох. канал	37	273	72,7
ТЭЦ-3	ТК-437	ТК-437-7	От ТК-437-5 до ТК-437-7	непрох. канал	37	273	86,5
ТЭЦ-3	ТК-437		От ТК-437-7 до д.15 ул. 3.Коноплянниковой (на магазин)	непрох. канал	37	114	6,5
ТЭЦ-3	ТК-437		По д.15 ул. 3.Коноплянниковой на магазин	техподвал	37	114	17
ТЭЦ-3	ТК-437	ТК-437-9	От ТК-437-7 до ТК-437-9	непрох. канал	37	273	79,2

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-512а		От ТК-512а-3 до т/узла д.9/1а ул.Павлова	непрох. канал	37	89	6,7
ТЭЦ-3	ТК-512а		От т/узла до д.9/1а ул.Павлова	непрох. канал	37	89	38,75
ТЭЦ-3	ТК-512а	ТК-512а-15	От ТК-512а-3 до ТК-512а-15	непрох. канал	37	219	59,35
ТЭЦ-3	ТК-512а	ТК-512а-5	От ТК-512а-15 до ТК-512а-5	непрох. канал	37	219	45,6
ТЭЦ-3	ТК-512а		От ТК-512а-5 до т/узла д/сада № 73	непрох. канал	37	89	33,7
ТЭЦ-3	ТК-512а		От т/узла до д.8а Украинский пер.(ул.А.Ульянова) (д/сада № 73)	непрох. канал	37	57	55
ТЭЦ-3	ТК-512а	ТК-512а-7	От ТК-512а-5 до ТК-512а-7	непрох. канал	37	219	78,55
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-14 до ЦТП-3(№10) ул.П.Савельевой,37	непрох. канал	37	219	138,5
ТЭЦ-3	ТК-398		От д.37 корп.6 до д. 35 корп.4 ул.П.Савельевой	непрох. канал	37	114	37,15
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.35 корп.4 ул.П.Савельевой к т/узлам	техподвал	37	114	3
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.35 корп.4 ул.П.Савельевой до подключ.т/узла №1	техподвал	37	76	12
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.35 корп.4 ул.П.Савельевой до т/узла №1	техподвал	37	76	4
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.35 корп.4 ул.П.Савельевой до т/узла №2	техподвал	37	76	26
ТЭЦ-3	ТК-398	ТК-398-6	От ЦТП-3 доТК-398-6	непрох. канал	37	219	37,65
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-4 до д.39 корп.1 ул.П.Савельевой	непрох. канал	37	114	78,55
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.39 корп.1 ул.П.Савельевой до подкл. т/узла №1	техподвал	37	133	1
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.39 корп.1 ул.П.Савельевой до т/узла №1	техподвал	37	89	6
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.39 корп.1 ул.П.Савельевой до подкл. т/узла №2	техподвал	37	133	4,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.39 корп.1 ул.П.Савельевой до т/узла №2	техподвал	37	57	3
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.39 корп.1 ул.П.Савельевой на д.37 корп.1	техподвал	37	133	20
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.37 корп.1 ул.П.Савельевой на д.35 корп.1	техподвал	37	133	21
ТЭЦ-3	ТК-398		Между корпусами д.37 корп.1 ул.П.Савельевой	надземная	37	133	4,9
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.37 корп.1 ул.П.Савельевой на д.35 корп.1	техподвал	37	133	21
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.35 корп.1 ул.П.Савельевой до подключ.т/узла №2	техподвал	37	133	24,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.35 корп.1 ул.П.Савельевой до т/узла №2	техподвал	37	76	12
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.35 корп.1 ул.П.Савельевой на т/узел №1	техподвал	37	133	47
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.35 корп.1 ул.П.Савельевой до т/узла №1	техподвал	37	89	12
ТЭЦ-3	ТК-398		От д.35 корп.1 ул.П.Савельевой до магазина	непрох. канал	37	57	11

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-398	ТК-398-8	От ТК-398-6 до ТК-398-8	непрох. канал	37	219	21,7
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-8 до д.14 ул.Фрунзе	непрох. канал	37	219	102,8
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.14 ул.Фрунзе до до подключения д.12 и д.16	техподвал	37	219	2
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.14 ул.Фрунзе на д.12	техподвал	37	114	12
ТЭЦ-3	ТК-398		Между корпусами д.14 ул.Фрунзе	непрох. канал	37	114	4,9
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.14 ул.Фрунзе на д.12	техподвал	37	114	28
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.14 ул.Фрунзе на д.16	техподвал	37	114	18
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.16 ул.Фрунзе до подключения т/узла №1	техподвал	37	114	27,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.16 ул.Фрунзе до т/узла №1	техподвал	37	89	8,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.16 ул.Фрунзе до подключения т/узла №2	техподвал	37	114	78
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.16 ул.Фрунзе до т/узла №2	техподвал	37	89	7,5
			По д.16 на д.18 ул.Фрунзе магазин	техподвал	37		
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.16 ул.Фрунзе до т/узла №3	техподвал	37	89	55
ТЭЦ-3	ТК-383		От ТК-383-2 до д.12 ул.Луначарского	непрох. канал	37	159	13,2
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.12 ул.Луначарского до подключен. на д.33,31 по ул.Веселова	техподвал	37	159	16
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.12 ул.Луначарского до т/узла	техподвал	37	89	42
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.12 ул.Луначарского на д.33,31 по ул.Веселова	техподвал	37	159	11
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.1 ул.Оборонная до т/узла	техподвал	37	89	20
ТЭЦ-3	ТК-384		От ЦТП до ГРП	непрох. канал	37	45	14,5
кот.цех	ТК-18		От ТК-18-3 до кв.т/узла д.76/1 Петербургское ш. (МСЧ №1)	непрох. канал	37	159	4,45
кот.цех	ТК-18	ТК-18-3-1	По зданию кв.т/узла д.76/1 Петербургское ш. (МСЧ №1) до подключ.на ТК-18-3-1	надземная	37	159	3
кот.цех	ТК-18		По зданию кв.т/узла д.76/1 Петербургское ш. (МСЧ №1) до подключ. ГВС	надземная	37	159	4
кот.цех	ТК-18		По зданию кв.т/узла д.76/1 Петербургское ш. (МСЧ №1) до подключ. т/узла корп.3	надземная	37	133	5
кот.цех	ТК-18		По зданию кв.т/узла д.76/1 Петербургское ш. (МСЧ №1) на корп.2	надземная	37	114	1,5
ТЭЦ-4	ТК-26П	ТК-26П-5	От ТК-26П-3 до ТК-26П-5	непрох. канал	37	325	77,9
ТЭЦ-4	ТК-26П		От ТК-26П-5 до ТК-26П-5-1	непрох. канал	37	325	8,8
ТЭЦ-4	ТК-26П	ТК-26П-7	От ТК-26П-5-1 до ТК-26П-7	непрох. канал	37	325 (40м)	136,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-26П	ТК-26П-9	От ТК-26П-7 до ТК-26П-9	непрох. канал	37	325	89,85
ТЭЦ-4	ТК-26П	ТК-26П-11	От ТК-26П-9 до ТК-26П-11	непрох. канал	37	219	56,35
ТЭЦ-4	ТК-039	ТК-039-3	От ТК-039-1 до ТК-039-3	непрох. канал	37	159	42,3
ТЭЦ-4	ТК-039		От ТК-039-3 до т/узла д.8 ул Вагжанова	непрох. канал	37	159	10
ТЭЦ-4	ТК-039		От ТК-040-1 до ТК-039-3	непрох. канал	37	159	65
Южная	ТК-819а		От ТК-819б до ЦТП-1 Зеленый пр-д,45 корп.4	непрох. канал	37	426	233,6
Южная	ТК-819а	ТК-819а-1	От ЦТП-1 Зеленый пр-д,45 корп.4 до ТК-819а-1	непрох. канал	37	114	9,4
Южная	ТК-819а		От ЦТП-1 Зеленый пр-д,45 корп.4 до ТК-819а-1	непрох. канал	37	159	9,4
Южная	ТК-819а		От ТК-819а-1 до д.45 корп.4 Зеленый пр-д	непрох. канал	37	114	36,15
Южная	ТК-819а		По д.45 корп.4 Зеленый пр-д до т/узла	техподвал	37	89	3
Южная	ТК-819а		От ТК-819а-1 до д.45 корп.6 Зеленый пр-д	непрох. канал	37	159	22,7
Южная	ТК-819а		По д.45 корп.6 Зеленый пр-д до подключ. т/узла	техподвал	37	114	27
Южная	ТК-819а		По д.45 корп.6 Зеленый пр-д до т/узла	техподвал	37	57	5,5
Южная	ТК-819а		По д.45 корп.6 Зеленый пр-д на д.45 корп.7	техподвал	37	114	7,2
Южная	ТК-819а		По д.45 корп.7 Зеленый пр-д до подключ. т/узла	техподвал	37	114	27
Южная	ТК-819а		По д.45 корп.7 Зеленый пр-д до т/узла	техподвал	37	57	5,5
Южная	ТК-819а		По д.45 корп.7 Зеленый пр-д на д.45 корп.8	техподвал	37	114	7,2
Южная	ТК-819а		По д.45 корп.8 Зеленый пр-д до подключ. т/узла	техподвал	37	114	32,5
Южная	ТК-819а		По д.45 корп.8 Зеленый пр-д до т/узла	техподвал	37	76	5
Южная	ТК-819а		По д.45 корп.8 Зеленый пр-д на д.45 корп.9	техподвал	37	114	31
Южная	ТК-819а		По д.45 корп.9 Зеленый пр-д до т/узла	техподвал	37	114	32,6
Южная	ТК-819а		По д.45 корп.9 Зеленый пр-д до т/узла	техподвал	37	76	5
Южная	ТК-819а	ТК-819а-2	От ЦТП-1 Зеленый пр-д,45 корп.4 до ТК-819а-2	непрох. канал	37	114	55,7
Южная	ТК-819а		От ТК-819а-2 до д.47корп.3 Зеленый пр-д	непрох. канал	37	89	27,7
Южная	ТК-819а		По д.47корп.3 Зеленый пр-д до т/узла	техподвал	37	89	37
Южная	ТК-7Б		От д.19 до д.21а б-р Цанова	непрох. канал	37	76	21,7
Южная	ТК-7Б		По д.21а б-р Цанова до пр.устр.	техподвал	37	76	9
Южная	ТК-7Б		По д.19 б-р Цанова на д.21а	техподвал	37	76	74
Южная	ТК-7Б		От д.19 до д.15 б-р Цанова	непрох. канал	37	76	24,5
Южная	ТК-7Б		По д.15 б-р Цанова на д.13а	техподвал	37	76	74
Южная	ТК-7Б		По д.13а б-р Цанова до подключ. пр.устр.	техподвал	37	114	3



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-7Б		По д.13а б-р Цанова на д.15	техподвал	37	114	27,9
Южная	ТК-7Б		От ЦТП(№98) до д.13а б-р Цанова	непрох. канал	37	114	32,3
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От кв.т/узла ул.Ипподромная,16а до д.26 корп.2 ул.Фадеева	непрох. канал	37	133	31,8
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.26 корп.2 ул.Фадеева до т/узла	техподвал	37	114	32,8
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.26 корп.2 ул.Фадеева от т/узла на д.26 корп.1	техподвал	37	114	35,2
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От д.26 корп.2 до д.26 корп.1 ул.Фадеева	непрох. канал	37	114	16,2
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.26 корп.1 ул.Фадеева	техподвал	37	89	45
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-20	От ТК-12Б-18 до ТК-12Б-20	непрох. канал	37	114	21,6
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-20 до д.39 корп.4 ул.Терещенко	непрох. канал	37	57	20,3
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-20 до д.41 корп.4 ул.Терещенко	непрох. канал	37	76	7,3
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-22	От ТК-12Б-20 до ТК-12Б-22	непрох. канал	37	114	30,85
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-22 до д.39 корп.3 ул.Терещенко	непрох. канал	37	57	19,6
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-22 до д.41 корп.3 ул.Терещенко	непрох. канал	37	76	7,7
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-24	От ТК-12Б-22 до ТК-12Б-24	непрох. канал	37	114	31,65
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-24 до д.39 корп.2 ул.Терещенко	непрох. канал	37	57	21,4
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-24 до д.41 корп.2 ул.Терещенко	непрох. канал	37	76	7,9
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-26	От ТК-12Б-24 до ТК-12Б-26	непрох. канал	37	114	21,95
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-26 до д.39 корп.1 ул.Терещенко	непрох. канал	37	57	27,7
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-26 до д.41 корп.1 ул.Терещенко	непрох. канал	37	57	15,9
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-4	От ТК-12Б-2 до ТК-12Б-4	непрох. канал	37	159	63,3
Южная	ТК-921		От д.77 ул.Коминтерна,"Фармация" до апт.склада №2	непрох. канал	37	38	50,6
Южная	ТК-921		По д.77 ул.Коминтерна,"Фармация" склад №2 до подключ. вентиляции	техподвал	37	57	17
Южная	ТК-921		По д.77 ул.Коминтерна,"Фармация" склад №2 до т/узла	техподвал	37	57	0,6
ТЭЦ-4	ТК-807		От ТК-807-7 до д.25а ул.Орджоникидзе	непрох. канал	37	76	4,5
ТЭЦ-4	ТК-807		По д.25а ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	37	76	11
ТЭЦ-4	ТК-805		От д.13 корп.3 до д.13 корп.1 ул.Лукина	непрох. канал	37	89	14
ТЭЦ-4	ТК-805		По д.13 корп.1 ул.Лукина до т/узла	техподвал	37	89	58,5
ТЭЦ-4	ТК-803		По д.20 наб.Лазури (соцобесп.) до подключ.т/узла№2	техподвал	37	114	1,8

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-803		По д.20 наб.Лазури (соцобесп.) до т/узла№2 (гараж)	техподвал	37	45	4,5
ТЭЦ-4	ТК-803		От кв. т/узла до д.3а ул.Орджоникидзе	непрох. канал	37	38	87,6
Южная	ТК-847		От ТК-847-1 у д.28 ул.Левитана (торговый центр) до торгового центра	непрох. канал	37	114	8,8
Южная	ТК-837		От ЦТП-4Б до д.39 б-р Гусева	непрох. канал	37	114	30,55
Южная	ТК-837		По д.39 б-р Гусева до подключ. т/узла №1	техподвал	37	114	2
Южная	ТК-837		По д.39 б-р Гусева до т/узла №1	техподвал	37	76	3,5
Южная	ТК-837		По д.39 б-р Гусева до подключ. т/узла №2	техподвал	37	114	98
Южная	ТК-837		По д.39 б-р Гусева до т/узла №2	техподвал	37	76	12
Южная	ТК-837		По д.65 ул.Можайского до подключ. т/узла №1	техподвал	37	89	2
Южная	ТК-837		По д.65 ул.Можайского до т/узла №1	техподвал	37	76	11
Южная	ТК-837		По д.65 ул.Можайского до подключ. т/узла №2	техподвал	37	89	42
Южная	ТК-837		По д.65 ул.Можайского до т/узла №2	техподвал	37	76	11,5
Бурашево			От ТП-4б до ЛТМ	непрох. канал	37	57	30
Бурашево			От ТП-3б до д.12а	непрох. канал	37	57	40
Бурашево			От ТК-7б до пищеблока	непрох. канал	37	89	45
Бурашево		ТК-8б	От ТК-7б до ТК-8б	непрох. канал	37	159	235
Бурашево			От ТК-8б до блока №2	непрох. канал	37	114	17
Бурашево			От блока №2 до блока №1	непрох. канал	37	114	58
Бурашево			От ТК-8б до блока №3	непрох. канал	37	114	16
Бурашево			От блока №3 до блока №4	непрох. канал	37	114	30
Бурашево			От блока №4 до детского отделения	непрох. канал	37	89	120
ТЭЦ-3	ТК-88	ТК-88-23	От ТК-88-17 до ТК-88-23	непрох. канал	36	76	79,7
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-88-23 до д.2 наб.Ст.Разина	непрох. канал	36	76	46,05
ТЭЦ-4	ТК-83		От ТК-83-14 до д.30/27 ул. Симеоновская	непрох. канал	36	76	9,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой до подключ. ТК-398-40	техподвал	36	219	27,5
ТЭЦ-4	ТК-723		От ТК-723-7 до д.6 корп.2 пр-т Чайковского	непрох. канал	36	114	13,8
ТЭЦ-4	ТК-723		От ТК-723-7 до д.6 корп.1 пр-т Чайковского (бар)	непрох. канал	36	114	31
ТЭЦ-4	ТК-65		От т/узла до д.44 ул.Рыбацкая	непрох. канал	36	57	23,4
ТЭЦ-3	ТК-88		От т/узла до д.7 ул.Советская (д.19)	непрох. канал	36	76	37,1

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-901		От ТК-901 до ЦТП (№70) Коробкова,12	непрох. канал	36	219	95,95
ТЭЦ-3	ТК-903		От ТК-903-1 до ул.1-я Суворова, ООО "Хозторг"	непрох. канал	36	57	11,8
ТЭЦ-3	ТК-903		По ул.1-я Суворова, ООО "Хозторг" до подключ.т/у №1	надземная	36	57	1
ТЭЦ-3	ТК-903		По ул.1-я Суворова, ООО "Хозторг" до т/у №1	надземная	36	57	1
ТЭЦ-3	ТК-903		По ул.1-я Суворова, ООО "Хозторг" до подключ.т/у №2	надземная	36	57	48
ТЭЦ-3	ТК-903		По ул.1-я Суворова, ООО "Хозторг" до т/у №2	надземная	36	57	1
ТЭЦ-3	ТК-910		От ТК-910-1 до д.2а Александровский пер."ТОРА"	непрох. канал	36	57	65
ТЭЦ-3	ТК-910		Между корпусами д.43 ул.Коминтерна	непрох. канал	36	114	7,25
ТЭЦ-3	ТК-910		Между корпусами д.43 ул.Коминтерна	непрох. канал	36	76	7,25
Южная	ТК-913		От д.94 до д.98 пр. Чайковского	непрох. канал	36	114	1,8
ТЭЦ-4	ТК-51А		От ТК-51А до ЦТП №80 Ерофеева,8	непрох. канал	36	219	27,5
ТЭЦ-4	ТК-51А	ТК-51А-2	От ЦТП №80 до ТК-51А-2	непрох. канал	36	159	3,5
ТЭЦ-4	ТК-51А		От ТК-51А-4 до д.6а ул.Ерофеева	непрох. канал	36	89	4,9
ВК-1	ТК-239		От ТК-239-1 до д/сада № 97 д.32а пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	36	76	24,5
ВК-2	ТК-176		От ТК-176-7 до д.18/18 ул.М.Захарова (адм. похорон.)	непрох. канал	36	89	17,35
ВК-2	ТК-176		По д.18/18 ул.М.Захарова (адм. похорон.) до т/узла	подпольн.канал	36	89	7
ТЭЦ-3	ТК-746	ТК-746-4	От ТК-746 до ТК-746-4	полупрох.канал	36	159	13
ТЭЦ-3	ТК-746		От ТК-746 до ТК-746-4	непрох. канал	36	159	24,7
ТЭЦ-3	ТК-746	ТК-746-2	От ТК-746-4 до ТК-746-2	непрох. канал	36	159	59,05
ТЭЦ-3	ТК-746		От ТК-746-2 до д.34а ул.Спартака (УПК)	непрох. канал	36	114	16,35
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-22	От ТК-117-6 до ТК-117-22	непрох. канал	36	219	49,65
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-22 до д.10/15 ул.Дм.Донского (СВПЧ-4)	непрох. канал	36	76	10,25
ТЭЦ-3	ТК-117		От д.10/15 ул.Дм.Донского (СВПЧ-4) до здания пож.команды	непрох. канал	36	76	22,3
ТЭЦ-1	ТК-203		От ТК-203 до д.2 корп.2 ул.М.Конева	непрох. канал	36	89	50,9
ТЭЦ-1	ТК-203		По д.2 корп.2 ул.М.Конева до т/узла	техподвал	36	89	21,5
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-31 до ЦТП (№148) Дзержинского,12	непрох. канал	36	114	34,1
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-51	От ЦТП (№148) Дзержинского,12 до ТК-207-51	непрох. канал	36	76	17,4

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-51 до д.10 ул.Дзержинского	непрох. канал	36	57	30,35
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-51 до д.9 ул.Б.Полевого (столовая №40)	непрох. канал	36	57	61,4
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-47	От ЦТП (№148) Дзержинского,12 до ТК-207-47	непрох. канал	36	114	39,4
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-45	От ТК-207-47 до ТК-207-45	непрох. канал	36	89	26,4
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-45 до д.12 ул.Дзержинского	непрох. канал	36	57	17,5
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-45 до д.14 ул.Дзержинского	непрох. канал	36	57	12,55
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-43	От ТК-207-45 до ТК-207-43	непрох. канал	36	76	57,7
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-43 до д.11 ул.Дзержинского	непрох. канал	36	57	17,6
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-43-1	От ТК-207-43 до ТК-207-43-1	непрох. канал	36	76	34,2
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-43-1 до д.9 ул.Дзержинского	непрох. канал	36	57	12,35
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-43-1 до д.7 ул.Дзержинского	непрох. канал	36	57	49,15
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-49	От ТК-207-47 до ТК-207-49	непрох. канал	36	89	41,6
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-49 до д.11 ул.Б.Полевого	непрох. канал	36	57	33,7
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-49 до д.13 ул.Б.Полевого	непрох. канал	36	57	12,4
ТЭЦ-1	ТК-212		От ТК-212-4 до д.20 ул.Академическая	непрох. канал	36	89	25,95
ТЭЦ-1	ТК-212		По д.20 ул.Академическая на ЦТП (№58)	техподвал	36	89	38
ТЭЦ-1	ТК-212		От д.20 ул.Академическая до ЦТП (№58) Академическая,20	непрох. канал	36	114	13,9
ТЭЦ-1	ТК-212		От ЦТП (№58) до д.20 ул.Академическая	непрох. канал	36	114	13,9
ТЭЦ-1	ТК-212		По д.20 ул.Академическая до пр устр.	непрох. канал	36	114	3
ТЭЦ-1	ТК-212		От ТК-212-8 до ЦТП (№59) 3.Космодемьянской,6	непрох. канал	36	133	49
ТЭЦ-1	ТК-212		От ЦТП (№59) до д.22 ул.Академическая	бесканальная	36	89	48,5
ТЭЦ-3	Литвинки	ТК-10Л	От ТК-9Л до ТК-10Л	надземная	36	273	109,8
ТЭЦ-3	Литвинки	ТК-14Л	От ТК-10Л до ТК-14Л	непрох. канал	36	159	41,4
ТЭЦ-3	Литвинки	ТК-11Л	От ТК-10Л до ТК-11Л	надземная	36	273	114,45
ТЭЦ-3	ТК-434а		От ТК-434а до д.1/13 Фарафоновой, д/сад №127	непрох. канал	36	76	31,6
ТЭЦ-3	ТК-434а		По д.1/13 Фарафоновой, д/сад №127 до т/узла	техподвал	36	76	1,3
ТЭЦ-3	ТК-437		От д.11 до д.13 ул. 3.Коноплянниковой	непрох. канал	36	114	67,25
ТЭЦ-3	ТК-437		По д.13 ул. 3.Коноплянниковой	техподвал	36	89	12,3
ТЭЦ-3	ТК-512а		От ТК-512а-3 до д.12 ул.Фурманова (ГУЗ "Обл. клинич. психоневрол. диспансер")	непрох. канал	36	114	5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.12 ул.Фурманова (диспансер) т/узел леч.корпуса	надземная	36	114	
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.12 ул.Фурманова леч.корпус от т/узла на лаб.	подпольн.канал	36	38	7
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.12 ул.Фурманова леч.корпус от т/узла на гараж	подпольн.канал	36	57	13,4
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.12 ул.Фурманова леч.корпус от т/узла на гл.корпус больницы	подпольн.канал	36	114	13,4
ТЭЦ-3	ТК-512а		От д.12 ул.Фурманова (леч.корпус) до диспансера	непрох. канал	36	114	36,55
ТЭЦ-3	ТК-512а		От леч.корпуса до лаборатории	непрох. канал	36	57	9,95
ТЭЦ-3	ТК-512а		От леч.корпуса до гаража	непрох. канал	36	57	48,6
ТЭЦ-3	ТК-512а		По гаражу до т/узла	надземная	36	57	10
ТЭЦ-3	ТК-512а		По гаражу от т/узла на на админ. здани е	надземная	36	38	12
ТЭЦ-3	ТК-512а		От гаража до административного корпуса	надземная	36	57	32
ТЭЦ-3	ТК-521		От кв.т/узла до д.54 наб. Аф.Никитина	непрох. канал	36	76	37,4
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-14 до ул.П.Савельевой, 35 корп.3 д/сад №68	непрох. канал	36	89	19,25
ТЭЦ-3	ТК-398		По ул.П.Савельевой, 35 корп.3 д/сад №68 до т/узла	техподвал	36	89	23
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.12 ул.Фрунзе до подключения т/узла	техподвал	36	114	17,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.12 ул.Фрунзе до т/узла	техподвал	36	89	23
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.12 ул.Фрунзе на д.10	техподвал	36	114	60
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.10 ул.Фрунзе до т/узла	техподвал	36	89	28
ТЭЦ-3	ТК-398		ОтТК-398-38 до ЦТП-4(№11) ул.П.Савельевой,33	техподвал	36	219	13,2
ТЭЦ-3	ТК-398		От ЦТП-4 ул.П.Савельевой,33 до ГРП	техподвал	36	57	17,8
ТЭЦ-3	ТК-398		От ЦТП-4 до д.33 корп.2 ул.П.Савельевой	техподвал	36	219	41,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой до подклоч. д.6 корп.1	техподвал	36	219	4
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой до подклоч. т/узла №1	техподвал	36	219	54
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой до т/узла №1	техподвал	36	76	9
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой на. ТК-398-40	техподвал	36	159	2
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой до подклоч. т/узла №2	техподвал	36	133	29
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой до т/узла №2	техподвал	36	76	16

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой на д.33 корп.1	техподвал	36	114	14
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.33 корп.1 ул.П.Савельевой на т/узел	техподвал	36	89	24,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.33 корп.1 ул.П.Савельевой до т/узла	техподвал	36	76	8
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой на д.6 корп.1	техподвал	36	133	3
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-20 до д.10 корп.1 Молодежный б-р, шк № 7	непрох. канал	36	114	19,4
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.10 корп.1 Молодежный б-р, шк № 7 до т/узла	техподвал	36	114	53
ТЭЦ-3	ТК-383		От ТК-383-4 до д.33 ул Веселова (д/сад №119),шк № 21	непрох. канал	36	76	22,2
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.33 ул Веселова (д/сад №119),шк № 21 до т/узла	техподвал	36	76	12
ТЭЦ-3	ТК-384		От ЦПП до д.8 ул.Луначарского	непрох. канал	36	114	25
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.8 ул.Луначарского на д.35 ул.Веселова	техподвал	36	114	73,6
ТЭЦ-3	ТК-384		От д.8 ул Луначарского до д.35 ул.Веселова	непрох. канал	36	114	46,65
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.35 ул.Веселова до т/узла	техподвал	36	114	31,2
кот.цех	ТК-17		По д.7 ул.П.Савельевой до т/узла	техподвал	36	76	9,4
кот.цех	ТК-21		От ТК-21-2 до д.82/2 Петербургское ш.	непрох. канал	36	114	9,1
кот.цех	ТК-21		По д.82/2 Петербургское ш. до подключ. ГВС	надземная	36	114	7,5
кот.цех	ТК-21		По д.82/2 Петербургское ш. до подключ. т/узла магаз.	надземная	36	114	2
кот.цех	ТК-21		По д.82/2 Петербургское ш. до вент.в т/у магаз.	надземная	36	76	16,5
кот.цех	ТК-21		По д.82/2 Петербургское ш. до т/у магаз.	надземная	36	76	0,9
кот.цех	ТК-21		По д.82/2 Петербургское ш. до подключ. отопл. дома	надземная	36	114	2,8
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-35 до гаража	непрох. канал	36	57	15,5
Южная	ТК-819а		От ТК-819а-1 до д.43 корп.17 Зеленый пр-д	непрох. канал	36	133	117,75
Южная	ТК-819а		По д.43 корп.17 Зеленый пр-д до подключ. д/с №137	техподвал	36	133	7,5
Южная	ТК-819а		По д.43 корп.17 Зеленый пр-д на д/с №137	техподвал	36	89	8
Южная	ТК-819а		По д.43 корп.17 Зеленый пр-д до подключ. т/узла	техподвал	36	133	28
Южная	ТК-819а		По д.43 корп.17 Зеленый пр-д до т/узла	техподвал	36	76	5,5
Южная	ТК-819а		По д.43 корп.17 Зеленый пр-д на д.43 корп.16	техподвал	36	133	17
Южная	ТК-819а		По д.43 корп.16 Зеленый пр-д до подключ. т/узла	техподвал	36	114	20

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-819а		По д.43 корп.16 Зеленый пр-д до т/узла	техподвал	36	76	5,5
Южная	ТК-819а		По д.43 корп.16 Зеленый пр-д на д.43 корп.15	техподвал	36	114	10
Южная	ТК-819а		По д.43 корп.16 Зеленый пр-д на д.43 корп.15	техподвал	36	89	17
Южная	ТК-819а		По д.43 корп.15 Зеленый пр-д до подключ. т/узла №2	техподвал	36	89	15
Южная	ТК-819а		По д.43 корп.15 Зеленый пр-д до т/узла №2	техподвал	36	76	5,5
Южная	ТК-819а		По д.43 корп.15 Зеленый пр-д до т/узла №1	техподвал	36	89	25
Южная	ТК-819а		По д.43 корп.15 Зеленый пр-д до т/узла №1	техподвал	36	76	5,5
Южная	ТК-19В	ТК-19В-2	От ЦТП-2 до ТК-19В-2	непрох. канал	36	133	40,2
Южная	ТК-19В		От ЦТП-2 до ТК-19В-2	непрох. канал	36	114	40,2
Южная	ТК-19В		От ТК-19В-2 до д.43 корп.7 Зеленый пр-д	непрох. канал	36	114	53,5
Южная	ТК-19В		По д.43 корп.7 Зеленый пр-д до подключ.т/узла №1	техподвал	36	114	3
Южная	ТК-19В		По д.43 корп.7 Зеленый пр-д до т/узла №1	техподвал	36	76	18
Южная	ТК-19В		По д.43 корп.7 Зеленый пр-д до подключ.т/узла №2	техподвал	36	114	18
Южная	ТК-19В		По д.43 корп.7 Зеленый пр-д до т/узла №2	техподвал	36	76	5,6
Южная	ТК-19В		По д.43 корп.7 Зеленый пр-д до т/узла №3	техподвал	36	76	60
Южная	ТК-19В		По д.43 корп.7 Зеленый пр-д на д.43 корп.4(отд.связи)	техподвал	36	57	15,6
Южная	ТК-5Б	ТК-5Б-1	От ТК-5Б до ТК-5Б-1	непрох. канал	36	273	97,85
Южная	ТК-5Б	ТК-5Б-3	От ТК-5Б-1 до ТК-5Б-3	непрох. канал	36	273	174,73
Южная	ТК-5Б		От ТК-5Б-7 до ЦТП ул.Склизкова,70 корп.2	непрох. канал	36	159	9,1
Южная	ТК-5Б		От ЦТП ул.Склизкова,70 до ТК-5Б-9	непрох. канал	36	159	18,1
Южная	ТК-5Б		От ТК-5Б-9 до д.70 корп.4 ул.Склизкова	непрох. канал	36	114	27,75
Южная	ТК-5Б		По д.70 корп.4 ул.Склизкова до подключ. т/узла №1	техподвал	36	114	34
Южная	ТК-5Б		По д.70 корп.4 ул.Склизкова до т/узла №1	техподвал	36	76	5
Южная	ТК-5Б		По д.70 корп.4 ул.Склизкова на т/узел №2	техподвал	36	114	45
Южная	ТК-5Б		По д.70 корп.4 ул.Склизкова до т/узла №2	техподвал	36	76	5
Южная	ТК-5Б		От ТК-5Б-9 до д.70 корп.3 ул.Склизкова	непрох. канал	36	114	52,45
Южная	ТК-5Б		По д.70 корп.3 ул.Склизкова до подключ. т/узла №1	техподвал	36	114	35
Южная	ТК-5Б		По д.70 корп.3 ул.Склизкова до т/узла №1	техподвал	36	76	5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-5Б		По д.70 корп.3 ул.Склизкова на д.70 корп.2	техподвал	36	114	30
Южная	ТК-5Б		По д.70 корп.2 ул.Склизкова до подключ. т/узла №2	техподвал	36	114	21
Южная	ТК-5Б		По д.70 корп.2 ул.Склизкова до т/узла №2	техподвал	36	76	5
Южная	ТК-5Б		По д.70 корп.2 ул.Склизкова на т/узел №3	техподвал	36	114	19
Южная	ТК-5Б		Между корпусами д.70 корп.2 ул.Склизкова	непрох. канал	36	89	7,2
Южная	ТК-5Б		По д.70 корп.2 ул.Склизкова на т/узел №3	техподвал	36	114	21
Южная	ТК-5Б		По д.70 корп.2 ул.Склизкова до т/узла №3	техподвал	36	76	5
Южная	ТК-5Б		По д.70 корп.1 ул.Склизкова до подкл. т/узла диагност.	техподвал	36	89	
Южная	ТК-5Б		По д.70 корп.1 ул.Склизкова до т/узла диагност.	техподвал	36	89	
Южная	ТК-5Б		По д.70 корп.1 ул.Склизкова до ЦТП №130	техподвал	36	89	
Южная	ТК-5Б		По д.70 корп.1 ул.Склизкова до т/узла д.70 корп.1	техподвал	36	76	20
Южная	ТК-7Б		По д.13а б-р Цанова на ЦТП(№98)	техподвал	36	159	30,9
Южная	ТК-7Б	ТК-921-9	От ТК-7Б-14 до ТК-921-9	непрох. канал	36	273	69,5
Южная	ТК-921	ТК-921-7	От ТК-921-9 до ТК-921-7	непрох. канал	36	273	68,35
Южная	ТК-921	ТК-921-5	От ТК-921-7 до ТК-921-5	непрох. канал	36	273	126,05
Южная	ТК-921	ТК-921-3	От ТК-921-5 до ТК-921-3	непрох. канал	36	273	55,45
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813	ТК-3Г-2	От ТК-3Г до ТК-3Г-2	непрох. канал	36	219	115,4
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813	ТК-3Г-4	От ТК-3Г-2 до ТК-3Г-4	непрох. канал	36	57	11,65
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813	ТК-3Г-4	От ТК-3Г-2 до ТК-3Г-4	непрох. канал	36	219	13,95
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		От ТК-3Г-4 до д.68 корп.1 пр-т Победы	непрох. канал	36	219	29
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		По д.68 корп.1 пр-т Победы на ЦТП №93 (Чайка-2)	техподвал	36	219	26,3
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		От д.68 корп.1 пр-т Победы до ЦТП №93 (Чайка-2)	непрох. канал	36	219	45,1
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		От ЦТП №93 (Чайка-2) до д.68 корп.4 пр-т Победы	непрох. канал	36	133	39
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		По д.68 корп.4 пр-т Победы до подключ.д.68 корп.5	техподвал	36	133	11
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		По д.68 корп.4 пр-т Победы до подкл.т/узла д.68 корп.4	техподвал	36	114	4
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		По д.68 корп.4 пр-т Победы до т/узла д.68 корп.4	техподвал	36	89	8
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		По д.68 корп.4 пр-т Победы на д.68 корп.5	техподвал	36	76	30



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		От д.68 корп.4 пр-т Победы до д.68 корп.5	непрох. канал	36	76	8,75
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		По д.68 корп.5 пр-т Победы до т/узла	техподвал	36	76	5
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		По д.68 корп.4 пр-т Победы на д.68 корп.3	техподвал	36	114	16,3
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		Между корпусами д. 68 корп.4 пр-т Победы	непрох. канал	36	114	4,5
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		По д.68 корп.4 пр-т Победы на д.68 корп.3	техподвал	36	114	19,3
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		От д.68 корп.4 до корп.3 д.68 пр-т Победы	непрох. канал	36	114	20,15
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		По д.68 корп.3 до подключ. т/узла	техподвал	36	114	16
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		По д.68 корп.3 до т/узла	техподвал	36	76	13
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		По д.68 корп.3 пр-т Победы на д.68 корп.2	техподвал	36	114	2
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		От корп.2 до корп.1 д.68 пр-т Победы	непрох. канал	36	76	10,8
ТЭЦ-4	ТК-805		От д.13 корп.4 до д.13 корп.2 ул.Лукина	непрох. канал	36	76	21,7
ТЭЦ-4	ТК-805		По д.13 корп.2 ул.Лукина до т/узла	техподвал	36	76	23
ТЭЦ-4	ТК-26А		От ТК-26А до д.45/28 пр-т Победы	непрох. канал	36	114	5,2
ТЭЦ-4	ТК-26А		От д.45/28 до д.20 ул.Озерная	непрох. канал	36	114	57,1
ТЭЦ-4	ТК-26А		По д.45/28 пр-т Победы на д.43 корп.2	техподвал	36	114	7,5
ТЭЦ-4	ТК-26А		От д.45/28 до д.43 корп.2 пр-т Победы	непрох. канал	36	114	21,2
ТЭЦ-4	ТК-26А		По д.43 корп.2 пр-т Победы на ЦТП (№91)	техподвал	36	114	38
ТЭЦ-4	ТК-26А		От д.43 корп.2 пр-т Победы до ЦТП (№91)	непрох. канал	36	114	38,6
ТЭЦ-4	ТК-26А		От ЦТП (№91) до д.43 корп.2 пр-т Победы	непрох. канал	36	89	38,6
ТЭЦ-4	ТК-26А		По д.43 корп.2 пр-т Победы до т/узла	техподвал	36	89	23,5
ТЭЦ-4	ТК-24А	ТК-24А-9	От ТК-24А-7 до ТК-24А-9	непрох. канал	36	273	63
ТЭЦ-4	ТК-24А	ТК-24А-9-1	От ТК-24А-9 до ТК-24А-9-1	непрох. канал	36	114	26,8
ТЭЦ-4	ТК-24А		От ТК-24А-9-1 до д.11 ул. Озерная "Охрана" ОВО УВД	непрох. канал	36	114	17,2
ТЭЦ-4	ТК-24А	ТК-24А-11	От ТК-24А-9 до ТК-24А-11	бесканальная	36	273	70,5
ТЭЦ-4	ТК-24А		От ТК-24А-11 до д.9 ул. Озерная (станция защиты растений)	непрох. канал	36	57	46,5
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.9 ул.Озерная (станция защиты растений) до т/узла	техподвал	36	57	2,5
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.7 корп.2 Волоколамский пр-т на ТП-18	техподвал	36	57	22,5
ТЭЦ-4	ТК-714		От д.7 корп.2 Волоколамский пр-т до ТП №18	непрох. канал	36	57	51,3
ТЭЦ-4	ТК-714		По зданию ТП №18 Волоколамский пр-т до т/узла	надземная	36	45	8

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-851		От ТК-851 до т/узла ул. 2-я Транспортная,2	непрох. канал	36	114	33,05
Южная	ТК-851	ТК-829-4	От т/узла до ТК-829-4	непрох. канал	36	76	8,55
Южная	ТК-851		От ТК-829-4 до д.2 ул.2-я Транспортная	непрох. канал	36	57	27,15
Южная	ТК-851	ТК-829-6	От ТК-829-4 до ТК-829-6	непрох. канал	36	76	86,8
Южная	ТК-851		От ТК-829-6 до д.4 ул.2-я Транспортная	непрох. канал	36	57	29,25
Южная	ТК-851		От ТК-829-6 до д.6 ул.2-я Транспортная	непрох. канал	36	57	86,55
<i>Котельная ХБК</i>			От ТК-5г до д.40 корп.2 ул.Восстания	непрох. канал	36	159	33,75
<i>Котельная ХБК</i>			По д.40 корп.2 ул.Восстания	техподвал	36	159	95
<i>Котельная ХБК</i>			От д.40 корп.2 ул.Восстания до насосной	непрох. канал	36	57	6,8
<i>КСМ-2</i>			От д.6 до ТП-1	непрох. канал	36	114	25,5
<i>КСМ-2</i>			От д.6 до ТП-1	надземная	36	89	29,3
<i>КСМ-2</i>			От ТП-1 до ТП-2	надземная	36	89	11
<i>КСМ-2</i>			От ТП-2 до д.18 ул.2-я Осипенко	надземная	36	57	18
<i>КСМ-2</i>			От ТП-2 до ТП-3	надземная	36	89	17,5
<i>КСМ-2</i>			От ТП-3 до д.16 ул.2-я Осипенко	надземная	36	57	18
<i>КСМ-2</i>			От ТП-3 до ТП-4	надземная	36	89	19
<i>КСМ-2</i>			От ТП-4 до д.14 ул.2-я Осипенко	надземная	36	57	18
<i>КСМ-2</i>			От ТП-4 до ТП-5	надземная	36	89	21
<i>КСМ-2</i>			От ТП-5 до д.12 ул.2-я Осипенко	надземная	36	57	18
<i>КСМ-2</i>			От ТП-5 до ТП-6	надземная	36	89	19
<i>КСМ-2</i>			От ТП-6 до д.10 ул.2-я Осипенко	надземная	36	57	18
<i>КСМ-2</i>			От ТП-6 до ТП-7	надземная	36	89	20
<i>КСМ-2</i>			От ТП-7 до д.8 ул.2-я Осипенко	надземная	36	57	18
<i>КСМ-2</i>			От ТП-7 до ТП-8	надземная	36	89	19
<i>КСМ-2</i>			От ТП-8 до д.6 ул.2-я Осипенко	надземная	36	57	18
<i>КСМ-2</i>			От ТП-8 до ТП-9	надземная	36	89	61
<i>КСМ-2</i>			От ТП-9 до д.4 ул.2-я Осипенко	надземная	36	57	7,5
<i>КСМ-2</i>			От ТП-9 до д.2 ул.2-я Осипенко	надземная	36	57	8,5
<i>КСМ-2</i>			От ТП-1 до ТП-10	надземная	36	89	11
<i>КСМ-2</i>			От ТП-10 до д.20 ул.2-я Осипенко	надземная	36	57	18
<i>КСМ-2</i>			От ТП-10 до ТП-11	надземная	36	89	21

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
КСМ-2			От ТП-11 до д.22 ул.2-я Осипенко	надземная	36	57	18
КСМ-2			От ТП-11 до ТП-12	надземная	36	89	22
КСМ-2			От ТП-12 до д.24 ул.2-я Осипенко	надземная	36	57	18
КСМ-2			От ТП-12 до ТП-13	надземная	36	89	17
КСМ-2			От ТП-13 до д.26 ул.2-я Осипенко	надземная	36	57	18
КСМ-2			От ТП-13 до ТП-14	надземная	36	89	58,5
КСМ-2			От ТП-14 до д.28 ул.2-я Осипенко	надземная	36	57	4,5
КСМ-2			От ТП-14 до д.30 ул.2-я Осипенко	надземная	36	57	2
КСМ-2			От д.5 до д.11 ул.1-я Силикатная	непрох. канал	36	114	52,3
ВНИИСВ		ТК-7	От ТК-6 до ТК-7	непрох. канал	36	325	83,45
ВНИИСВ		ТК-10	От ТК-7 до ТК-10	непрох. канал	36	219	42,6
ВНИИСВ		ТК-11	От ТК-10 до ТК-11	непрох. канал	36	219	127,5
ВНИИСВ			От ТК-11 до д.32	непрох. канал	36	133	24,85
ВНИИСВ			По д.15	техподвал	36	76	45,2
ВНИИСВ			От д.15 до поликлиники №3	непрох. канал	36	89	38,6
ВНИИСВ			От ТК-29 до д.8	непрох. канал	36	89	15,1
ВНИИСВ			По д.8	техподвал	36	89	63
ВНИИСВ			От ТК-24 до д.17	непрох. канал	36	114	22,2
Лазурная			От ТК-16 до д.8 2-й Переулок	непрох. канал	36	76	31,8
Лазурная			От ТК-20 до д.9 2-й Переулок	непрох. канал	36	76	5,7
Лазурная			От ТК-21 до д.10 2-й Переулок	непрох. канал	36	76	9,5
ТЭЦ-3	ТК-418	ТК-418-1	От ТК-418 до ТК-418-1	непрох. канал	35	133	35,2
Южная	ТК-12В		От ТК-12В-1 до д.48 ул. Орджоникидзе (торговый центр)	непрох. канал	35	114	74,1
ТЭЦ-3	ТК-418	ТК-418-2	От ТК-418 до ТК-418-2	непрох. канал	35	159	53,4
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-1 до Центра сертификации лекарственных средств, д.2	непрох. канал	35	76	9
ТЭЦ-3	ТК-742		От ТК-742 до врезки в надземную т/трассу	непрох. канал	35	325	13
ТЭЦ-3	ТК-742		От ТК-742 до врезки в непрох. канал	надземная	35	325	40
ТЭЦ-3	ТК-742	ТК-742-2	От врезки до ТК-742-2	непрох. канал	35	325	19,75
ТЭЦ-3	ТК-742	ТК-742-8	От ТК-742-6 до ТК-742-8	непрох. канал	35	219	108,3
ТЭЦ-3	ТК-742		От ТК-742-8 до д.8 ул.7-я Пролетарская	непрох. канал	35	219	12,3

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-742		От д.8 ул.Гончарова (5-эт) до насосной	непрох. канал	35	159	49,85
ТЭЦ-3	ТК-742		От д.8 ул.Гончарова (5-эт) до ОУС	непрох. канал	35	38	26
ТЭЦ-4	ТК-723		От ТК-723 до д.6 корп.2 пр-т Чайковского	непрох. канал	35	325	74
ТЭЦ-4	ТК-723		По д.6 корп.2 пр-т Чайковского на ТК-723-3	техподвал	35	325	14,9
ТЭЦ-4	ТК-723	ТК-723-3	От д.6 корп.2 пр-т Чайковского до ТК-723-3	непрох. канал	35	325	45
ТЭЦ-4	ТК-723		От ТК-723-3 до ЦТП (№83) Чайковского,1	полупрох.канал	35	325	46,8
ТЭЦ-4	ТК-723		От ТК-723-3 до ЦТП (№83) Чайковского,1	непрох. канал	35	325	155,7
ТЭЦ-4	ТК-723		От ЦТП (№83) до д.1 корп.1 пр-т Чайковского	непрох. канал	35	133	36,7
ТЭЦ-4	ТК-723		От ТК-723-1 до д.1корп.4 пр.Чайковского (д/сад№134)	непрох. канал	35	57	45,7
ТЭЦ-3	ТК-412		От д.7 ул.Рыбацкая (поликл.дет.гор.больницы №1) до д.11/37 ул.Рыбацкая (музей С-Щедрина)	непрох. канал	35	57	14,8
ТЭЦ-3	ТК-412		От д.11/37 ул.Рыбацкая (музей С-Щедрина) до д.11/37 ул. Рыбацкая (администр.)	непрох. канал	35	45	16,3
ТЭЦ-3	ТК-412		От ТК-412-22 до д.22б наб.Ст.Разина (каф.педиатр.)	непрох. канал	35	76	16,1
ТЭЦ-3	ТК-412		От д.22б до д.22 наб.Ст.Разина	непрох. канал	35	57	17,2
ТЭЦ-3	ТК-418		От ТК-418-1 до д.8 ул.В-Новгорода	непрох. канал	35	76	24,3
ТЭЦ-3	ТК-418		От ТК-418-2 до д.5 наб.Ст.Разина, ресторан	непрох. канал	35	114	8,9
ТЭЦ-4	ТК-65		По д.60 ул.Советская на д.29 ул.Крылова	техподвал	35	76	41,5
ТЭЦ-4	ТК-65		От д.60 ул.Советская до д.29 ул.Крылова	непрох. канал	35	76	6,5
ТЭЦ-4	ТК-65		По д.29 ул.Крылова до подключ. ГВС	техподвал	35	76	18
ТЭЦ-4	ТК-65		По д.29 ул.Крылова до т/узла	техподвал	35	76	1,2
ТЭЦ-4	ТК-65		От д.29 до д.27 ул.Крылова	непрох. канал	35	45	10,7
ТЭЦ-3	ТК-94		От ТК-94-3 до д.6 пер.И.Седых	непрох. канал	35	114	11,1
ТЭЦ-3	ТК-94		По д.6 пер.И.Седых до т/узла	техподвал	35	114	6,4
Южная	ТК-913		От д.98 до д.100 пр. Чайковского	непрох. канал	35	114	1,4
Южная	ТК-18Б		От ТК-18Б-5 до д.6 ул.Фадеева	непрох. канал	35	219	10,15
Южная	ТК-18Б		По д.6 ул.Фадеева	техподвал	35	219	13,2
Южная	ТК-18Б		От д.6 до д.4 ул.Фадеева	непрох. канал	35	219	50,2
Южная	ТК-18Б		По д.4 ул.Фадеева	техподвал	35	219	13,2
Южная	ТК-18Б		По д.4 ул.Фадеева	техподвал	35	89	13,2
Южная	ТК-18Б		От д.6 до д.4 ул.Фадеева	непрох. канал	35	89	50,2

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-18Б		От д.4 ул.Фадеева до ЦТП (№78) Фадеева,2	непрох. канал	35	219	29,05
Южная	ТК-18Б		От д.4 ул.Фадеева до ЦТП (№78) Фадеева,2	непрох. канал	35	89	33,15
Южная	ТК-18Б		От ЦТП (№78) до д.2 ул. Фадеева	непрох. канал	35	114	32,2
ТЭЦ-4	ТК-51А		От ТК-51А-4 до д.6 ул.Ерофеева	непрох. канал	35	57	11,7
ТЭЦ-4	ТК-47А	ТК-47А-9'	От ТК-47А-9 до ТК-47А-9'	непрох. канал	35	89	74
ТЭЦ-4	ТК-47А		От ТК-47А-9' до д.6 пр-т Победы	непрох. канал	35	89	17,3
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-2 до ЦТП-1	непрох. канал	35	273	23
ВК-1	ТК-254		От ЦТП-1 до ТК-254-2	непрох. канал	35	273	23
ВК-1	ТК-254	ТК-254-3	От ТК-254-2 до ТК-254-3	непрох. канал	35	159	22
ВК-1	ТК-254	ТК-254-4	От ТК-254-3 до ТК-254-4	непрох. канал	35	159	46
ВК-1	ТК-230		От д.37 до д.39 ул.Бобкова	непрох. канал	35	76	22,6
ВК-1	ТК-230		По д.39 ул.Бобкова до т/узла	техподвал	35	76	24,5
ВК-1	ТК-230		От д.4а до д.2/19 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	35	133	45
ВК-1	ТК-230		По д.2/19 пр-т 50 лет Октября до т/узла	техподвал	35	133	1
ВК-1	ТК-230		По д.2/19 пр-т 50 лет Октября на д.2 корп.1	техподвал	35	114	75
ВК-1	ТК-230		По д.2/19 пр-т 50 лет Октября до т/узла №1(пристр)	техподвал	35	89	7
ВК-1	ТК-230		По д.2/19 пр-т 50 лет Октября до т/узла №2	техподвал	35	114	1,5
ВК-2	ТК-228		От ТК-228 до ЦТП (№63) Ленина,2	непрох. канал	35	159	91,8
ВК-2	ТК-228		От ЦТП (№63) до д.2 ул Ленина	непрох. канал	35	159	33,3
ВК-2	ТК-228		От ЦТП (№63) до д.2 ул Ленина	непрох. канал	35	57	33,3
ВК-2	ТК-228		По д.2 ул Ленина до т/узла магазин	техподвал	35	57	118
ВК-2	ТК-228		По д.2 ул Ленина до т/узла подключ.т/узла №2	техподвал	35	133	19
ВК-2	ТК-228		По д.2 ул Ленина до т/узла т/узла №2	техподвал	35	76	4
ВК-2	ТК-228		По д.2 ул Ленина до т/узла подключ.т/узла №1	техподвал	35	133	45
ВК-2	ТК-228		По д.2 ул Ленина до т/узла т/узла №1	техподвал	35	76	4
ВК-2	ТК-228		Между корпусами д.2 ул Ленина	непрох. канал	35	159	7,5
ВК-2	ТК-228		Между корпусами д.2 ул Ленина	непрох. канал	35	57	7,5
ВК-2	ТК-228		По д.2 ул Ленина до т/узла подключ.т/узла №3	техподвал	35	133	20,5
ВК-2	ТК-228		По д.2 ул Ленина до т/узла т/узла №3	техподвал	35	76	4
ВК-2	ТК-228		По д.2 ул Ленина до т/узла подключ. т/тр на д.23	техподвал	35	133	23

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-2	ТК-228		По д.2 ул.Ленина до т/узла т/узла №4	техподвал	35	76	45,5
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		По д.3 ул.Ржевская на д.4	техподвал	35	89	10,3
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)	ТК-13-11а	От д.3 ул.Ржевская до ТК-13-11а	непрох. канал	35	89	15,7
ВК-2	ТК-173 (ТК-13)		От ТК-13-11а до ЦТП (№53) Бобкова,6	непрох. канал	35	76	58,35
ТЭЦ-3	ТК-144	ТК-144-5а	От д.21 ул.Новикова до ТК-144-5а	непрох. канал	35	159	9,4
ТЭЦ-3	ТК-144	ТК-144-5	От ТК-144-5а до ТК-144-5	непрох. канал	35	114	42,3
ТЭЦ-3	ТК-144		От ТК-144-5 до д.32 ул.Бакунина (д/сад №80)	непрох. канал	35	57	28,5
ТЭЦ-3	ТК-144		По д.32 ул.Бакунина (д/сад №80) до т/узла	техподвал	35	57	7
ТЭЦ-3	ТК-352		От д.8 б-р Ногина до д.10 корп.1 б-р Ногина	непрох. канал	35	114	15
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.10 корп.1 б-р Ногина до подключ. т/узла №1	техподвал	35	114	22,5
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.10 корп.1 б-р Ногина до т/узла №1	техподвал	35	76	5,5
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.10 корп.1 б-р Ногина до подключ. т/узла №2	техподвал	35	114	38
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.10 корп.1 б-р Ногина до т/узла №2	техподвал	35	76	5,5
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.10 корп.1 б-р Ногина на д.10 корп.2	техподвал	35	114	20
ТЭЦ-3	ТК-107	ТК-107-1	От ТК-107 до ТК-107-1	непрох. канал	35	57	46,05
ТЭЦ-3	ТК-107		От ТК-107-1 до д.32а наб.р.Тьмаки	непрох. канал	35	57	47
ТЭЦ-1	ТК-212		От ТК-212-2 до д.14 ул. М.Конева (общ.№ 3,5)	непрох. канал	35	114	22,2
ТЭЦ-1	ТК-212		По д.14 ул. М.Конева (общ.№ 3,5) на т/узел	техподвал	35	114	6
ТЭЦ-1	ТК-212		По д.14 ул. М.Конева (общ.№ 3,5) до т/узла	техподвал	35	89	2
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-37	От ЦТП (№ 5) до ТК-309-37	непрох. канал	35	159	16,2
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-35	От ТК-309-37 до ТК-309-35	непрох. канал	35	159	53,55
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-35 до д.73 ул.Дачная. курсы "Тверьэнерго" (д/сад)	непрох. канал	35	89	11,9
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.73 ул.Дачная. курсы "Тверьэнерго" (д/с) до т/узла	техподвал	35	89	1,5
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-35 до д.71 ул.Дачная	непрох. канал	35	114	37,3
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.71 ул.Дачная до подключ. т/узла №3	техподвал	35	89	10
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.71 ул.Дачная до т/узла №3	техподвал	35	57	14
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.71 ул.Дачная до подключ. т/узла №2	техподвал	35	57	20
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.71 ул.Дачная до т/узла №2	техподвал	35	57	2,5
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.71 ул.Дачная до т/узла №1	техподвал	35	57	14

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-43 до д.70 ул Кольцевая	непрох. канал	35	89	32,3
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.70 ул Кольцевая до т/узла	техподвал	35	89	26
ТЭЦ-3	Литвинки		От д.34 до д.17 пос.Литвинки	непрох. канал	35	57	23
ТЭЦ-3	ТК-333	ТК-333-2	От д.4 Артиллерийский пер. до ТК-333-2	непрох. канал	35	219	65,9
ТЭЦ-3	ТК-333	ТК-333-4	От ТК-333-2 до ТК-333-4	непрох. канал	35	219	72,3
ТЭЦ-3	ТК-435а	ТК-435а-4	От ТК-435а-2 до ТК-435а-4	непрох. канал	35	114	23,5
ТЭЦ-3	ТК-435а		От ТК-435а-4 до д.4 ул.3.Коноплянниковой	непрох. канал	35	76	60,1
ТЭЦ-3	ТК-435а		По д.4 ул.3.Коноплянниковой до т/узла	техподвал	35	76	3
ТЭЦ-3	ТК-437		От д.13 до д.15 ул. 3.Коноплянниковой	непрох. канал	35	89	53,55
ТЭЦ-3	ТК-510	ТК-510-1	От ТК-510 до ТК-510-1	непрох. канал	35	273	22,75
ТЭЦ-3	ТК-510		От ТК-510-1 до д.3 корп.3 ул.Благоева	непрох. канал	35	89	4,8
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.3 корп.3 ул.Благоева до т/узла	техподвал	35	89	5,4
ТЭЦ-3	ТК-512а	ТК-512а-9	От ТК-512а-7 до ТК-512а-9	непрох. канал	35	219	51,67
ТЭЦ-3	ТК-512а	ТК-512а-11	От ТК-512а-9 до ТК-512а-11	непрох. канал	35	219	27,18
ТЭЦ-3	ТК-398		От ЦТП-3 до д.37 корп.6 ул.П.Савельевой	непрох. канал	35	159	37,8
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до подключения ОУС	техподвал	35	159	1
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой на ОУС	техподвал	35	45	28,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до подключения на д.37 корп.6	техподвал	35	159	7
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой на д.35 корп.4	техподвал	35	114	3
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла №1	техподвал	35	159	13
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до т/узла №1	техподвал	35	76	7
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла №2	техподвал	35	159	28
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до т/узла №2	техподвал	35	45	6
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла №3	техподвал	35	114	60
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до т/узла №3	техподвал	35	45	8,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой на т/узла №4	техподвал	35	114	38
ТЭЦ-3	ТК-398		Между корпусами д.37 корп.6 ул.П.Савельевой	непрох. канал	35	114	7,4
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла №4	техподвал	35	114	38

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до т/узла №4	техподвал	35	57	6
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла №5	техподвал	35	89	43
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до т/узла №5	техподвал	35	45	7
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой на т/узел №6	техподвал	35	76	40
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до т/узла №6	техподвал	35	57	7,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.6 корп.1 Молодежный б-р до подключ. т/узла	техподвал	35	133	6
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.6 корп.1 Молодежный б-р до т/узла	техподвал	35	45	11,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.6 корп.1 на д.6 корп.2 Молодежный б-р	техподвал	35	133	18
ТЭЦ-3	ТК-398		От д.6 корп.1 до д.6 корп.2 Молодежный б-р	непрох. канал	35	133	15,1
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.6 корп.2 Молодежный б-р до подключ. т/узла	техподвал	35	133	3,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.6 корп.2 Молодежный б-р до т/узла	техподвал	35	45	11,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.6 корп.2 на д.6 корп.3 Молодежный б-р	техподвал	35	133	16
ТЭЦ-3	ТК-398		От д.6 корп.2 до д.6 корп.3 Молодежный б-р	непрох. канал	35	133	12,6
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.6 корп.3 Молодежный б-р до подключ. т/узла	техподвал	35	114	2,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.6 корп.3 Молодежный б-р до т/узла	техподвал	35	45	6,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.6 корп.3 на д.8 корп.1 Молодежный б-р	техподвал	35	114	25
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.8 корп.1 Молодежный б-р до подключ. т/узла	техподвал	35	114	22
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.8 корп.1 Молодежный б-р до т/узла	техподвал	35	76	11,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.8 корп.1 Молодежный б-р на д.8 корп.2	техподвал	35	114	92
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.8 корп.2 Молодежный б-р на т/узел	техподвал	35	114	27
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.8 корп.2 Молодежный б-р до т/узла	техподвал	35	76	6,5
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-22 до ЦТП-2 ул.Артюхиной,15	непрох. канал	35	325	14,5
ТЭЦ-3	ТК-398	ТК-398-36(42)	От ЦТП-2 до ТК-398-36(42)	непрох. канал	35	159	255,75
	ТК-398	ТК-398-40	От ТК-398-36(42) до ТК-398-40	непрох. канал	35	159	87,8
ТЭЦ-3	ТК-398	ТК-398-42(36)	От ТК-398-36(42) до ТК-398-42(36)	непрох. канал	35	159	87,8
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-42(36) до д.15 корп.А ул.Артюхиной	непрох. канал	35	159	14,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.15 корп.А ул.Артюхиной до подключ. т/узла	техподвал	35	159	15
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.15 корп.А ул.Артюхиной до т/узла	техподвал	35	89	7



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.15 корп.А ул.Артюхиной на корп.Б	техподвал	35	159	30
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.15 корп.Б ул.Артюхиной до подключ.ТП"Каравай"	техподвал	35	159	23
ТЭЦ-3	ТК-398		От д.15 корп.Б ул.Артюхиной ТП "Каравай" до т/узла	техподвал	35	57	2
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.15 корп.Б ул.Артюхиной до подключ. т/узла	техподвал	35	133	9
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.15 корп.Б ул.Артюхиной до т/узла	техподвал	35	89	6
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.15 корп.Б ул.Артюхиной до подключ.т/у вставки	техподвал	35	133	37
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.15 корп.Б ул.Артюхиной до т/у вставки	техподвал	35	57	10
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.15 корп.В и вставки ул.Артюхиной до подключ. т/узла корп.В	техподвал	35	89	25
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.15 корп.В ул.Артюхиной до т/узла	техподвал	35	76	5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.15 корп.В ул.Артюхиной на корп.Г	техподвал	35	89	43
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.15 корп.Г ул.Артюхиной до т/узла	техподвал	35	89	43,5
ТЭЦ-3	ТК-398	ТК-398-24	От ТК-398-22 до ТК-398-24	непрох. канал	35	273	71,9
ТЭЦ-3	ТК-398	ТК-398-26	От ТК-398-24 до ТК-398-26	непрох. канал	35	273	120,35
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-26 до ЦТП-1 ул.Артюхиной,24	непрох. канал	35	219	29,3
ТЭЦ-3	ТК-398	ТК-398-26	От ЦТП-1 до ТК-398-26	непрох. канал	35	114	29,3
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-26 до д.24 корп.1 ул.Артюхиной	непрох. канал	35	114	18,2
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.1 ул.Артюхиной до подключ.т/узла №1	техподвал	35	114	38
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.1 ул.Артюхиной до т/узла №1	техподвал	35	76	8
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.1 ул.Артюхиной до подключ.т/узла №2	техподвал	35	114	67
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.1 ул.Артюхиной до т/узла №2	техподвал	35	76	11
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.1 ул.Артюхиной до подключ.т/узла №3	техподвал	35	89	78
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.1 ул.Артюхиной до т/узла №3	техподвал	35	45	7
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.1 ул.Артюхиной на т/узел №4	техподвал	35	89	1,2
ТЭЦ-3	ТК-398		Между корпусами д.24 корп.1 ул.Артюхиной	непрох. канал	35	89	7,4
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.1 ул.Артюхиной до подключ.т/узла №4	техподвал	35	89	45
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.1 ул.Артюхиной до т/узла №4	техподвал	35	76	7
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.1 ул.Артюхиной до подключ.т/узла	техподвал	35	89	50

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
			№5				
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.1 ул.Артюхиной до т/узла №5	техподвал	35	76	8,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.1 ул.Артюхиной до т/узла №6	техподвал	35	76	49
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.32 ул.Артюхиной до подключ. т/узла	техподвал	35	159	18
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.32 ул.Артюхиной до т/узла	техподвал	35	89	14
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.32 ул.Артюхиной на д.26	техподвал	35	114	34
ТЭЦ-3	ТК-398		От д.24 корп.3 ул.Артюхиной до д.2 ул.Фрунзе	непрох. канал	35	159	31,2
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.2 ул.Фрунзе до подключен. т/узла №1	техподвал	35	159	36
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.2 ул.Фрунзе до т/узла №1	техподвал	35	76	12
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.2 ул.Фрунзе на т/узел №2	техподвал	35	133	14
ТЭЦ-3	ТК-398		Между корпусами д.2 ул.Фрунзе	непрох. канал	35	133	7,4
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.2 ул.Фрунзе до подключен. т/узла №2	техподвал	35	133	1
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.2 ул.Фрунзе до т/узла №2	техподвал	35	76	8
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.2 ул.Фрунзе на д.4 ул.Фрунзе	техподвал	35	133	30
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.4 ул.Фрунзе до подключ. т/узла	техподвал	35	133	40
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.4 ул.Фрунзе до т/узла	техподвал	35	76	17
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.4 ул.Фрунзе на д.6 ул.Фрунзе	техподвал	35	133	9,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.6 ул.Фрунзе на д.8 корп.1	техподвал	35	133	35
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.8 корп.1 до подключен. т/узла	техподвал	35	133	28
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.8 корп.1 до т/узла	техподвал	35	76	12
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.8 корп.1 на д.8 корп.2	техподвал	35	133	17,2
ТЭЦ-3	ТК-398		От д.8 корп.1 до д.8 корп.2	непрох. канал	35	133	7,4
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.8 корп.2 до подключ. т/узла №1	техподвал	35	133	30
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.8 корп.2 до т/узла №1	техподвал	35	76	9
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.8 корп.2 до подключ. т/узла №2	техподвал	35	133	50,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.8 корп.2 до т/узла №2	техподвал	35	76	7,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.8 корп.2 до подключ. т/узла №3	техподвал	35	89	22,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.8 корп.2 до т/узла №3	техподвал	35	76	7,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.8 корп.2 до подключ. т/узла №4	техподвал	35	89	56
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.8 корп.2 до т/узла №4	техподвал	35	76	7,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.8 корп.2 до т/узла №5	техподвал	35	89	78

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-26П		От ТК-26П-7 до д.21 ул.Вагжанова	непрох. канал	35	219	65
ТЭЦ-4	ТК-26П		От д.21 ул.Вагжанова до технич. блока	непрох. канал	35	114	12,1
ТЭЦ-4	ТК-26П		От технического блока д.21 ул.Вагжанова до КПП	непрох. канал	35	57	19,45
ТЭЦ-4	ТК-26П		От ТК- 26П до павильона	непрох. канал	35	325	4
ТЭЦ-4	ТК-26П	ТК-26П-1	От павильона до ТК-26П-1	непрох. канал	35	325	7,4
ТЭЦ-4	ТК-26П	ТК-26П-3	От ТК-26П-1 до ТК-26П-3	непрох. канал	35	325	110,7
ТЭЦ-4	ТК-26П		От ТК-26П-3 до проходной учр.ИЗ-36,ул.Вагжанова,141	непрох. канал	35	114	6,7
ТЭЦ-4	ТК-041		От здания обл. военкомата до райвоенкомат ул.Московская,66а	непрох. канал	35	76	11,1
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042-27 до д.8 ул.Вокзальная	непрох. канал	35	76	33,4
Южная	ТК-820	ТК-820-10	От д.5 Промышленный пр-д до ТК-820-10	непрох. канал	35	219	14,1
Южная	ТК-820	ТК-820-14	От ТК-820-12 до ТК-820-14	надземная	35	219	131,55
Южная	ТК-820	ТК-820-18	От ТК-820-16 до ТК-820-18	непрох. канал	35	219	59,75
Южная	ТК-820		От ТК-820-18 до д.11 Промышленный пр-д	непрох. канал	35	159	7,1
Южная	ТК-19В		От ТК-19В-2 до д.43 корп.11 Зеленый пр-д	непрох. канал	35	114	33,7
Южная	ТК-19В		По д.43 корп.11 Зеленый пр-д до подключ. д.43 корп.14	техподвал	35	89	20
Южная	ТК-19В		По д.43 корп.11 Зеленый пр-д до подключ.пр.устр. д.43 корп.11	техподвал	35	89	5
Южная	ТК-19В		По д.43 корп.11 Зеленый пр-д до пр.устр. д.43 корп.11	техподвал	35	57	2,5
Южная	ТК-19В		По д.43 корп.11 Зеленый пр-д до пр.устр. д.43 корп.12 маг Молоко	техподвал	35	45	4,5
Южная	ТК-19В		По д.43 корп.11 Зеленый пр-д на д.43 корп.14	техподвал	35	89	11,5
Южная	ТК-19В		От д.43 корп.11 до д.43 корп.14 Зеленый пр-д	непрох. канал	35	114	53,1
Южная	ТК-19В		По д.43 корп.14 Зеленый пр-д на д.43 корп.15	техподвал	35	89	1,5
Южная	ТК-19В		От д.43 корп.14 до д.43 корп.15 Зеленый пр-д	непрох. канал	35	89	10
ТЭЦ-4	ТК-4В	ТК-4В-1	От ТК-4В до ТК-4В-1	непрох. канал	35	89	30,5
ТЭЦ-4	ТК-4В		От ТК-4В-1 до д.30 ул.Т.Ильиной (мед.учрежд.РГС)	непрох. канал	35	114	77,5
ТЭЦ-4	ТК-4В		От ТК-4В-1 до д.30 ул.Т.Ильиной (мед.учрежд.РГС)	непрох. канал	35	57	43,4
ТЭЦ-4	ТК-1Б	ТК-1Б-2	От ТК-1Б до ТК-1Б-2	непрох. канал	35	219	37,45
ТЭЦ-4	ТК-1Б	ТК-1Б-4	От ТК-1Б-2 до ТК-1Б-4	непрох. канал	35	219	64,6

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-1Б	ТК-1Б-6	От ТК-1Б-4 до ТК-1Б-6	непрох. канал	35	219	24,15
ТЭЦ-4	ТК-1Б		От ТК-1Б-6 до д.57/37 ул.Орджоникидзе(онкодиспансер)	непрох. канал	35	133	51,8
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.57/37 ул.Орджоникидзе(онкодисп) до подключ.ГВС	техподвал	35	159	0,5
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.57/37 ул.Орджоникидзе (онкодисп) до подключ.паталогоанатомич.корпуса	техподвал	35	159	7
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.57/37 ул.Орджоникидзе (онкодисп) на паталогоанатомич. корпус	техподвал	35	57	12
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.57/37 ул.Орджоникидзе (онкодисп) до подключ. т/узла №1, корпус "А"	техподвал	35	159	24
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.57/37 ул.Орджоникидзе (онкодисп) до подключ. вентиляции в т/узле №1, корпус "А"	техподвал	35	89	5,5
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.57/37 ул.Орджоникидзе (онкодисп) до т/узла №1, корпус "А"	техподвал	35	89	1
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.57/37 ул.Орджоникидзе (онкодисп) до подключ. т/узла №7, радиологический корпус корпус	техподвал	35	159	42
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.57/37 ул.Орджоникидзе (онкодисп) до т/узла №7 (радиологич.корпус) до т/узла №7	техподвал	35	89	67
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.57/37 ул.Орджоникидзе (онкодисп) до подключ. т/узла №2, корпус "А"	техподвал	35	159	11
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.57/37 ул.Орджоникидзе (онкодисп) до подключ. вентиляции в т/узле №2, корпус "А"	техподвал	35	89	6
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.57/37 ул.Орджоникидзе (онкодисп) до т/узла №2, корпус "А"	техподвал	35	89	1
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.57/37 ул.Орджоникидзе (онкодисп) до подключ. т/узла №6, пристройка к радиолог. корпусу	техподвал	35	159	14
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.57/37 ул.Орджоникидзе (онкодисп) до т/узла №6, пристройка к радиолог. корпусу	техподвал	35	76	65
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.57/37 ул.Орджоникидзе (онкодисп) на поликлинику до подключ. т/узла №3, корпус "В"	техподвал	35	159	30
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.57/37 ул.Орджоникидзе (поликлиника) до т/узла №3, корпус "В"	техподвал	35	114	58
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.57/37 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла №4, корпус "Б"	техподвал	35	89	35
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.57/37 ул.Орджоникидзе до т/узла №4, корпус "Б"	техподвал	35	76	2,5
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.57/37 ул.Орджоникидзе до т/узла №5, корпус "Б"	техподвал	35	57	17

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.57/37 ул.Орджоникидзе от т/узла №5, корпус "Б" на пищеблок	техподвал	35	76	41
ТЭЦ-4	ТК-1Б		От д.57/37 ул.Орджоникидзе, корпус "Б", до пищеблока	надземная по переходу	35	76	95
ТЭЦ-4	ТК-1Б	ТК-1Б-8	От д.57/37 ул.Орджоникидзе (онкологич. диспансер) до ТК-1Б-8	непрох. канал	35	133	32
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		От д.68 корп.3 до корп.2 д.68 пр-т Победы	непрох. канал	35	89	17,5
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		По д.68 корп.2 до подключ. т/узла	техподвал	35	89	24,3
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		По д.68 корп.2 до т/узла	техподвал	35	89	7
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		По д.68 корп.2 пр-т Победы на д.68 корп.1	техподвал	35	76	21
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		По д.68 корп.1 пр-т Победы до т/узла	техподвал	35	76	10
ТЭЦ-4	ТК-809		От ТК-809-7 до ЦТП пр.Победы,65 (Чайка-1)	непрох. канал	35	114	61,3
ТЭЦ-4	ТК-809		От ЦТП до д.65 пр.Победы	непрох. канал	35	89	29
ТЭЦ-4	ТК-809		По д.65 пр.Победы до подключ. т/узла №2	техподвал	35	57	22
ТЭЦ-4	ТК-809		По д.65 пр.Победы до т/узла №2	техподвал	35	89	1,8
ТЭЦ-4	ТК-809		По д.65 пр.Победы до подключ. т/узла №1	техподвал	35	89	4,5
ТЭЦ-4	ТК-809		По д.65 пр.Победы до т/узла №1	техподвал	35	57	2,5
ТЭЦ-4	ТК-809		По д.65 пр.Победы до т/узла №3	техподвал	35	57	21
ТЭЦ-4	ТК-803		От д.20 наб.Лазури (соцобесп.) до гаража	непрох. канал	35	45	21
ТЭЦ-4	ТК-41А		От ТК-41А-5 до д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной	непрох. канал	35	133	20,95
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной до подключ.т/узла №3	техподвал	35	133	7
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной до подключ.т/узла №2	техподвал	35	133	3
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной до подключ.д.7 корп.2	техподвал	35	133	3
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной до т/узла №1	техподвал	35	57	1
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной на ТК-41А-5-3	техподвал	35	114	9
ТЭЦ-4	ТК-26А		От д.39а пр-т Победы (бассейн) до д. 39/43 ул.15 лет Октября	непрох. канал	35	114	74,6
ТЭЦ-4	ТК-24А	ТК-24А-3	От ТК-24А-1а до ТК-24А-3	непрох. канал	35	325	78,3
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.43 ул.15 лет Октября до подключ. т/узла	техподвал	35	114	10
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.43 ул.15 лет Октября до т/узла	техподвал	35	89	8
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.43 ул.15 лет Октября на бассейн "Радуга"	техподвал	35	114	16,5
ТЭЦ-4	ТК-24А		От д. 43 ул.15 лет Октября до ГРП	непрох. канал	35	32	16,05

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-20А		От ТК-20А-11(узел учета) до д.27 ул.Ротмистрова (Горэлектро)	непрох. канал	35	114	14,6
ТЭЦ-4	ТК-20А		Между д.27 ул.Ротмистрова (Горэлектро)	непрох. канал	35	76	22,5
Южная	ТК-834а		От ТК-834а-6 до д.11 б-р Гусева (бассейн шк.№48)	непрох. канал	35	114	14,5
Южная	ТК-834а		По д.11 б-р Гусева, (бассейн) на шк.№48	техподвал	35	114	16
Южная	ТК-834а		От д.11 б-р Гусева (бассейн шк.№48) до здания школы №48	непрох. канал	35	114	9,2
Южная	ТК-834а		По д.11 б-р Гусева (школа №48) до подключ.ГВС	техподвал	35	114	22
Южная	ТК-834а		По д.11 б-р Гусева (школа №48) до подключ.вентиляц.	техподвал	35	114	1,5
Южная	ТК-834а		По д.11 б-р Гусева (школа №48) до т/узла	техподвал	35	114	3,5
ВНИИСВ		ТК-8	От ТК-7 до ТК-8	непрох. канал	35	325	108,5
ВНИИСВ		ТК-9	От ТК-8 до ТК-9	непрох. канал	35	219	115,9
ВНИИСВ			От ТК-9 до д.44	непрох. канал	35	89	17,95
ВНИИСВ			От д.44 до ОУС	непрох. канал	35	57	27
ВНИИСВ			От ТК-9 до ЦТП №135, Московское ш.,48	непрох. канал	35	219	12,25
ТЭЦ-4	ТК-034 (ТК-39)		От ТК-034-3 до д.12 ул Вагжанова	непрох. канал	34	76	24,2
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-11	От ТК-68-9 до ТК-68-11	непрох. канал	34	89	63,3
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-11 до д.58 ул.Советская	непрох. канал	34	89	39,5
ТЭЦ-3	ТК-416		От ТК-416-2 до д.15 ул.В-Новгорода	непрох. канал	34	45	22,35
ТЭЦ-3	ТК-416		От ТК-416-2 до д.31 Студенческий пер.(воен.суд)	непрох. канал	34	57	33
ТЭЦ-1	ТК-7Р		От ТК-7Р-25 до д.5 ул.1-я За Линией (К.Заслонова,4а)(шк.№5)	непрох. канал	34	114	9
ТЭЦ-1	ТК-7Р		От д.5 ул.1-я ЗаЛинией (шк.№5) (К.Заслонова,4а) до спортзала	непрох. канал	34	57	37
ТЭЦ-3	ТК-415		От ТК-415-2 до д.21 ул.В-Новгорода	непрох. канал	34	57	34,2
ТЭЦ-3	ТК-94		От ТК-94-5 до д.1 пер.И.Седых (физ.мед.академия)	непрох. канал	34	133	49,1
ТЭЦ-3	ТК-904		От ЦТП (№72) до д.276 пр-т Чайковского	непрох. канал	34	89	19
ТЭЦ-3	ТК-904		По д.276 пр-т Чайковского до т/узла	техподвал	34	89	27
Южная	ТК-20Б	ТК-20Б-1	От ТК-20Б до ТК-20Б-1	непрох. канал	34	219	96,9
Южная	ТК-15Б		От ТК-15Б-6 до д.3 Университетский пер.	непрох. канал	34	89	63,5
Южная	ТК-15Б		От д.24 ул.А.Завидова (к-т Росторгм.) до ГО	непрох. канал	34	57	6,7

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-51А		От ТК-51А-2 до д.5 ул.Кайкова	непрох. канал	34	159	40,7
ТЭЦ-4	ТК-47А		От ТК-47А-9 до д.6а пр-т Победы	непрох. канал	34	76	19,5
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-3 до д.10 ул.Громова	непрох. канал	34	89	8
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-4 до д.6 ул.Громова	непрох. канал	34	114	8
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-4 до д.8 ул.Громова	непрох. канал	34	89	8
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-4 до д.4 ул.Громова	непрох. канал	34	114	81
ВК-2	ТК-166-1/369		От ТК-369-4-1 до ЦТП (№52) Ржевская,14	непрох. канал	34	114	59,6
ВК-2	ТК-166-1/369		От ЦТП (№52) до д.14 ул. Ржевская	непрох. канал	34	76	20,5
ВК-2	ТК-166-1/369		По д.14 ул. Ржевская до т/узла	техподвал	34	76	28
ТЭЦ-3	ТК-359	ТК-359-1	От ТК-359 до ТК-359-1	непрох. канал	34	325	80,55
ТЭЦ-3	ТК-359	ТК-359-5	От ТК-359-1 до ТК-359-5	непрох. канал	34	219	79,1
ТЭЦ-3	ТК-359		От ТК-359-5 до д.50 ул.6-я Кр.Слободы (д/сад №19)	непрох. канал	34	57	70,4
ТЭЦ-3	ТК-359		От д.50 ул.6-я Кр.Слободы (д/сад №19) до гаража	непрох. канал	34	45	10,5
ТЭЦ-3	ТК-351		От ТК-351 до д.6 корп.4 б-р Ногина	бесканальная	34	219	192
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.6 корп.4 б-р Ногина на ЦТП №47	техподвал	34	219	12,5
ТЭЦ-3	ТК-351	ТК-351-11	От д.6 корп.4 б-р Ногина до ТК-351-11	бесканальная	34	219	17,15
ТЭЦ-3	ТК-351		От ТК-351-11 до ЦТП (№47) Ногина,4	непрох. канал	34	219	3,15
ТЭЦ-3	ТК-351	ТК-351-1	От ЦТП (№47) Ногина,4 до ТК-351-1	непрох. канал	34	159	85,6
ТЭЦ-3	ТК-351		От ЦТП (№47) Ногина,4 до ТК-351-1	непрох. канал	34	76	85,6
ТЭЦ-3	ТК-351		От ТК-351-1 до д.6 корп.4 б-р Ногина	непрох. канал	34	114	13,3
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.6 корп.4 б-р Ногина до подключения т/у №3	техподвал	34	114	1,5
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.6 корп.4 б-р Ногина до подключения т/у №3	техподвал	34	114	62
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.6 корп.4 б-р Ногина до т/у №3	техподвал	34	76	5,8
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.6 корп.4 б-р Ногина до подключения т/у №2	техподвал	34	114	5
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.6 корп.4 б-р Ногина до т/у №2	техподвал	34	76	5,8
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.6 корп.4 б-р Ногина до подключения т/у №1	техподвал	34	114	44,5
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.6 корп.4 б-р Ногина до т/у №1	техподвал	34	76	5,8
ТЭЦ-3	ТК-351	ТК-351-3	От ТК-351-1 до ТК-351-3	непрох. канал	34	133	35,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн, мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-351		От ТК-351-1 до ТК-351-3	непрох. канал	34	76	35,5
ТЭЦ-3	ТК-351		От ТК-351-3 до д.6 корп.5 б-р Ногина (д/с №96)	непрох. канал	34	76	27,7
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.6 корп.5 б-р Ногина (д/с №96) до т/узла	техподвал	34	76	12,5
ТЭЦ-3	ТК-351	ТК-351-5	От ТК-351-3 до ТК-351-5	непрох. канал	34	133	34
ТЭЦ-3	ТК-351		От ТК-351-3 до ТК-351-5	непрох. канал	34	76	34
ТЭЦ-3	ТК-351		От ТК-351-5 до ГРП №46	непрох. канал	34	32	30,7
ТЭЦ-3	ТК-351	ТК-351-7	От ТК-351-5 до ТК-351-7	непрох. канал	34	133	52
ТЭЦ-3	ТК-351		От ТК-351-5 до ТК-351-7	непрох. канал	34	76	52
ТЭЦ-3	ТК-746		От ТК-746-3 до д.1 ул.Баррикадная, Вознес.собор, (фондохранилище)	непрох. канал	34	57	61,3
ТЭЦ-3	ТК-110		От ТК-110-18 до т/узла д.2 ул.Достоевского	непрох. канал	34	76	48,3
ТЭЦ-3	ТК-110		От т/узла до д.2 ул.Достоевского	непрох. канал	34	57	12,76
ТЭЦ-1	ТК-205а		От д.8а (д/сад № 41) до д.10/3 ул.Академическая	непрох. канал	34	114	37,6
ТЭЦ-1	ТК-205а		По д.10/3 ул.Академическая до т/узла	техподвал	34	76	31
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-38 до ЦТП (№125) Инициативная,13	бесканальная	34	114	71,3
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-46 до д.7/16 ул.Строителей	непрох. канал	34	57	11,3
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-48	От ТК-207-46 до ТК-207-48	непрох. канал	34	57	23
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-48 до д.5/15 ул.Строителей	непрох. канал	34	57	18,5
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-50	От ТК-207-48 до ТК-207-50	непрох. канал	34	57	47,6
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-50 до д.13 ул.Прядильная	непрох. канал	34	57	17,7
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-52	От ТК-207-50 до ТК-207-52	непрох. канал	34	57	28
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-54	От ЦТП (№125) до ТК-207-54	непрох. канал	34	89	39,45
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-54 до д.14 ул.Инициативная	непрох. канал	34	57	26,5
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-54 до д.8/12 пр.Текстильщиков	непрох. канал	34	57	17,7
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-52	От ТК-207-54 до ТК-207-52	непрох. канал	34	57	46,75
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-52 до д.6/11 пр.Текстильщиков	непрох. канал	34	57	12,4
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-56	От ТК-207-38 до ТК-207-56	непрох. канал	34	89	203,05
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-58	От ТК-207-56 до ТК-207-58	непрох. канал	34	89	52,6
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-58 до ЦТП (№126) Прядильная,6	непрох. канал	34	89	60,75
ТЭЦ-1	ТК-207		От ЦТП (№126) до ТК-207-58	непрох. канал	34	76	60,75
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-58 до д.3/8 пр.Текстильщиков	непрох. канал	34	57	10,5



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-60	От ТК-207-58 до ТК-207-60	непрох. канал	34	76	57,35
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-60 до д.4/10 пр.Текстильщиков	непрох. канал	34	57	20,25
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-60 до д.2/9 пр.Текстильщиков	непрох. канал	34	57	30,65
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-62	От ЦТП (№126) до ТК-207-62	непрох. канал	34	89	27,5
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-62 до д.6 ул.Прядильная	непрох. канал	34	57	4,5
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-62 до д.7 ул.Прядильная	непрох. канал	34	57	50,3
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-64	От ТК-207-62 до ТК-207-64	непрох. канал	34	89	47,6
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-64 до д.2 ул.Прядильная	непрох. канал	34	57	15
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-64 до д.4 ул.Прядильная	непрох. канал	34	57	19
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-66	От ТК-207-64 до ТК-207-66	непрох. канал	34	45	15
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-66 до д.5 ул.Прядильная	непрох. канал	34	57	20,5
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-68	От ЦТП (№126) до ТК-207-68	непрох. канал	34	76	65,5
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-68 до д.7/1 ул.Спортивная	непрох. канал	34	76	70
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-68 до д.5 ул.Спортивная	непрох. канал	34	57	23,5
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-70 до д.1 ул.Спортивная	непрох. канал	34	57	3,3
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-70 до д.3 ул.Спортивная	непрох. канал	34	57	13,8
ТЭЦ-1	ТК-213а	ТК-213а-5	От ТК-213а-1 до ТК-213а-5	непрох. канал	34	133	38,65
ТЭЦ-1	ТК-213а		От ТК-213а-5 до д.1 ул.3.Космодемьянской	непрох. канал	34	114	8,7
ТЭЦ-1	ТК-213а		По д.1 ул.3.Космодемьянской до подкл.т/узла	техподвал	34	114	47
ТЭЦ-1	ТК-213а		По д.1 ул.3.Космодемьянской до т/узла	техподвал	34	114	1,5
ТЭЦ-3	ТК-441	ТК-441-2	От ТК-441 до ТК-441-2	непрох. канал	34	219	80
ТЭЦ-3	ТК-441		От ТК-441-2 до д.49 корп.2 ул.Шмидта	непрох. канал	34	159	70,6
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.2 ул.Шмидта до подключ. д.49 корп.1	техподвал	34	159	70
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.2 ул.Шмидта на д.49 корп.1	техподвал	34	133	11
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.2 ул.Шмидта до подключ. т/узлов	техподвал	34	133	42
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.2 ул.Шмидта до подключ. ГВС	техподвал	34	133	9
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.2 ул.Шмидта до подключ. т/узлов №2,3	техподвал	34	133	1,5
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.2 ул.Шмидта до т/узла №1	техподвал	34	133	0,4
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.2 ул.Шмидта до подключ. т/узла №2	техподвал	34	114	54

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.2 ул.Шмидта до т/узла №2	техподвал	34	89	6
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.2 ул.Шмидта до т/узла №3	техподвал	34	89	51
ТЭЦ-3	ТК-441		От д.49 корп.2 ул.Шмидта до ГРП	непрох. канал	34	25	31,5
ТЭЦ-3	ТК-441		От д.49 корп.1 ул.Шмидта до насосной	непрох. канал	34	32	36,4
ТЭЦ-3	ТК-510		От ЦТП до д.3 корп.2 ул.Благоева	непрох. канал	34	89	30,5
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.3 корп.2 ул.Благоева до т/узла	техподвал	34	89	10
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519 до ТК-519	непрох. канал	34	273	6,4
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-1	От ТК-519 до ТК-519-1	непрох. канал	34	273	118,8
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-5	От ТК-519-3 до ТК-519-5	непрох. канал	34	273	57,5
ТЭЦ-3	ТК-519	ТК-519-7	От ТК-519-5 до ТК-519-7	непрох. канал	34	273	96,15
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-7-3 до д.6/30 ул.Румянцева	непрох. канал	34	57	77,2
ТЭЦ-3	ТК-604		От ТК-604-2 до ТК-604-2-2	непрох. канал	34	159	25,7
ТЭЦ-3	ТК-604		От ТК-604-2-2 до кв.т/узла д.4/19 ул.Шмидта	непрох. канал	34	159	9,1
ТЭЦ-3	ТК-604		От кв.т/узла до ТК-604-2-2	непрох. канал	34	159	9,1
ТЭЦ-3	ТК-604		От ТК-604-2 до д.4а/22 ул.Шмидта	непрох. канал	34	159	34,65
ТЭЦ-3	ТК-604		От ЦТП(№32) до 2-го поворота на д.22 ул.Скв.-Степанова	непрох. канал	34	219	10,6
ТЭЦ-3	ТК-604		От врезки до д.22 ул.Скв.-Степанова	непрох. канал	34	133	65
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.22 ул.Скв.-Степанова до подключ.т/узла	техподвал	34	133	1,5
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.22 ул.Скв.-Степанова до т/узла	техподвал	34	57	3
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.22 ул.Скв.-Степанова до подключ. на д.18	техподвал	34	89	8,5
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.22 ул.Скв.-Степанова на д.18	техподвал	34	76	27
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.22 ул.Скв.-Степанова на ТК-604-10	техподвал	34	89	1,5
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.22 ул.Скв.-Степанова	техподвал	34	114	13
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.20 ул.Скв.-Степанова до подключ.т/узла	техподвал	34	89	1,5
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.20 ул.Скв.-Степанова до т/узла	техподвал	34	57	5
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.20 ул.Скв.-Степанова на ТК-604-12	техподвал	34	89	11
ТЭЦ-3	ТК-604		От д.20 ул.Скв.-Степанова до ТК-604-12	непрох. канал	34	89	23,1
ТЭЦ-3	ТК-604		От ТК-604-12 до д.16 ул.Скв.-Степанова	непрох. канал	34	76	26,4
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.16 ул.Скв.-Степанова до подключ. т/узла	техподвал	34	76	1,5
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.16 ул.Скв.-Степанова до т/узла	техподвал	34	57	5,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.16 ул.Скв.-Степанова на д.18	техподвал	34	57	24,5
ТЭЦ-3	ТК-608		От ТК-608 до кв.т/узла Мусоргского,39	бесканальная	34	273	119,9
ТЭЦ-3	ТК-608	ТК-608-22	От кв.т/узла до ТК-608-22	непрох. канал	34	114	12,5
ТЭЦ-3	ТК-608		От ТК-608-22 до д.33 ул.Мусоргского	непрох. канал	34	57	4,5
ТЭЦ-3	ТК-608	ТК-608-24	От ТК-608-22 до ТК-608-24	непрох. канал	34	114	71
ТЭЦ-3	ТК-608	ТК-608-26	От ТК-608-24 до ТК-608-26	непрох. канал	34	89	52,5
ТЭЦ-3	ТК-608		От ТК-608-26 до д.37 ул.Мусоргского	непрох. канал	34	57	10,1
ТЭЦ-3	ТК-608		От ТК-608-26 до д.39 ул.Мусоргского	непрох. канал	34	57	24
ТЭЦ-3	ТК-398	ТК-398-40	От д.33 корп.2 ул.П.Савельевой доТК-398-40	непрох. канал	34	159	60,25
ТЭЦ-3	ТК-398	ТК-398-42	От ТК-398-40 до ТК-398-42	непрох. канал	34	159	44,45
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-42 до д.31 ул.П.Савельевой, Торг. центр	непрох. канал	34	159	27,05
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.31 ул.П.Савельевой, Торг. центр на т/узел	техподвал	34	114	5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.31 ул.П.Савельевой, Торг. центр до т/узла	техподвал	34	89	0,5
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-18 до д.10/2 Молодежный б-р шк, № 15	непрох. канал	34	133	70,3
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.10/2 Молодежный б-р шк, № 15 до т/узла	техподвал	34	133	21
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.10/2 Молодежный б-р шк, № 15 до т/узла	техподвал	34	114	9
ТЭЦ-3	ТК-384	ТК-17-7	От д.2 корп.1 ул.П.Савельевой до ТК-17-7	непрох. канал	34	159	19,3
ТЭЦ-3	ТК-386	ТК-386-13	От ТК-386-11 до ТК-386-13	непрох. канал	34	219	40,75
ТЭЦ-3	ТК-386	ТК-386-17	От ТК-386-13 до ТК-386-17	непрох. канал	34	219	32,65
ТЭЦ-3	ТК-386		От ТК-386-17 до ЦТП (№ 19) наб.Иртыша,8	непрох. канал	34	219	49,6
ТЭЦ-3	ТК-386	ТК-386-19	От ЦТП до ТК-386-19	непрох. канал	34	219	5,5
ТЭЦ-3	ТК-386		От ЦТП до ТК-386-19	непрох. канал	34	159	5,5
ТЭЦ-3	ТК-386		От ТК-386-23 до д.13 корп.2 ул.Хромова	непрох. канал	34	114	24,8
кот.цех	ТК-7	ТК-7-15а	От ТК-7-7 до ТК-7-15а	непрох. канал	34	219	103
кот.цех	ТК-7	ТК-7-15б	От ТК-7-15а до ТК-7-15б	непрох. канал	34	159	195,5
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-15б до ТП-1(врезка теплотр. на ООО "ДМ")	непрох. канал	34	159	26
кот.цех	ТК-7		От ТП-1 до д.16а ул.Веселова (в/склад №531)	непрох. канал	34	159	12
кот.цех	ТК-7		От д.16а ул.Веселова (в/склад №531) до зарядн.	непрох. канал	34	45	14
ТЭЦ-4	ТК-26П	ТК-26П-5-1	От ТК-26П-5 до ТК-26П-5-1	полупрох.канал	34	325	39,2

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-715	ТК-715-7	От д.5 наб.Лазури до ТК-715-7	непрох. канал	34	76	9,3
ТЭЦ-4	ТК-715		От ТК-715-7 до д.5 наб.Лазури	непрох. канал	34	76	28,05
Южная	ТК-820		От 1Æ1020 до подключ на мясокомбинат	надземная	34	219	55
Южная	ТК-820		От подключ. на мясокомбинат	надземная	34	219	60
Южная	ТК-820		От подключ. на мясокомбинат на ТК-820-2	надземная	34	273	32
Южная	ТК-820		От магистр. т/тр котельной "Южная" к ТК-820-2	надземная	34	273	66,8
Южная	ТК-820		От магистр. т/тр котельной "Южная" к ТК-820-2	непрох. канал	34	273	26
Южная	ТК-820	ТК-820-8	От ТК-820-2 до ТК-820-8	непрох. канал	34	273	110,6
Южная	ТК-820		От ТК-820-8 до д.5 Промышленный пр-д (склады "Тверьстройзаказчик")	непрох. канал	34	273	12,2
Южная	ТК-820		От ТК-820-18 до д.13 Промышленный пр-д	непрох. канал	34	159	14
Южная	ТК-19В		От ТК-19В-2 до д.43 корп.9 Зеленый пр-д	непрох. канал	34	114	6,5
Южная	ТК-19В		По д.43 корп.9 Зеленый пр-д до подключ.пр.устр.дома	техподвал	34	114	2
Южная	ТК-19В		По д.43 корп.9 Зеленый пр-д до пр.устр.д. 43 корп.9	техподвал	34	57	1,5
Южная	ТК-19В		По д.43 корп.9 Зеленый пр-д до пр.устр.д.43 корп.10, маг.Булочная	техподвал	34	45	4,5
Южная	ТК-5Б	ТК-5Б-5	От ТК-5Б-3 до ТК-5Б-5	непрох. канал	34	273	131
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От ТК-8Б до д.16 ул.Ипподромная	непрох. канал	34	159	6,7
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От д.28 корп.2 до д.28 корп.1 ул.Фадеева	непрох. канал	34	133	30
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.28 корп.1 ул.Фадеева до подключ. т/узла	техподвал	34	159	36
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.28 корп.1 ул.Фадеева до т/узла	техподвал	34	76	10
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.28 корп.1 ул.Фадеева на ТК-8Б-8	техподвал	34	159	1
ТЭЦ-4	ТК-8Б	ТК-8Б-8	От д.28 корп.1 ул.Фадеева до ТК-8Б-8	непрох. канал	34	114	55
Южная	ТК-8Б		От ТК-8Б-8 до д.25 ул.Фадеева	непрох. канал	34	114	41
Южная	ТК-8Б		По д.25 ул.Фадеева до подключ.т/узла	техподвал	34	159	36
Южная	ТК-8Б		По д.25 ул.Фадеева до т/узла	техподвал	34	57	4
Южная	ТК-8Б		По д.25 ул.Фадеева до подключ.д.23	техподвал	34	159	24
Южная	ТК-8Б		По д.25 ул.Фадеева на д.23	техподвал	34	57	8
Южная	ТК-8Б		По д.25 ул.Фадеева на ТК-8Б-10	техподвал	34	159	39
Южная	ТК-921	ТК-921-11	От ТК-921-7 до ТК-921-11	непрох. канал	34	114	45,5
Южная	ТК-921		От ТК-921-11 до ООО "Галантерея" ул	непрох. канал	34	114	10,55

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
			Коминтерна,79				
Южная	ТК-921		От ООО "Галантерея" ул Коминтерна,79 до склада "Роскультторга"	непрох. канал	34	45	30
Южная	ТК-921		От ООО "Галантерея" ул Коминтерна,79 до гаража	непрох. канал	34	45	19,4
ТЭЦ-4	ТК-2Г		От ТК-2Г-2 до тяговой подстанции №13	непрох. канал	34	57	27,15
ТЭЦ-4	ТК-2Г		По зданию тяговой подстанции №13 до т/узла	подпольн.канал	34	57	5
ТЭЦ-4	ТК-810	ТК-810-4	От ТК-810 до ТК-810-4	непрох. канал	34	159	69,4
ТЭЦ-4	ТК-810		От ТК-810-4 до д.53 пр.Победы, админ.здание	непрох. канал	34	133	41,7
ТЭЦ-4	ТК-810		По д.53 пр.Победы, админ.здание, до подкл.ГВС	техподвал	34	114	6,5
ТЭЦ-4	ТК-810		По д.53 пр.Победы, админ.здание, до подкл.вентил.	техподвал	34	114	1
ТЭЦ-4	ТК-810		По д.53 пр.Победы, админ.здание, до т/узла	техподвал	34	114	2
ТЭЦ-4	ТК-810		От ТК-810-4 до д.53а пр.Победы, маст.,гаражи	непрох. канал	34	89	33,3
ТЭЦ-4	ТК-810		По д.53а пр.Победы, мастерск., до т/узла	надземная	34	89	45
ТЭЦ-4	ТК-803	ТК-803-24	От ТК-803 до ТК-803-24	непрох. канал	34	219	18
ТЭЦ-4	ТК-803		От ТК-803-24 до д.3 ул. Лукина (общ)	непрох. канал	34	219	66,7
ТЭЦ-4	ТК-803		По подвалу д.3 ул. Лукина (общ) до подключ.т/узла д.3	техподвал	34	219	70,5
ТЭЦ-4	ТК-803		По подвалу д.3 ул. Лукина (общ) до подключ.ГВС	техподвал	34	89	7,8
ТЭЦ-4	ТК-803		По подвалу д.3 ул. Лукина (общ) до т/узла д.3	техподвал	34	89	0,85
ТЭЦ-4	ТК-803		По подвалу д.3 ул. Лукина (общ) на ТК-803-2	техподвал	34	219	9,5
ТЭЦ-4	ТК-803	ТК-803-2	От д.3 ул. Лукина до ТК-803-2	непрох. канал	34	219	19,8
ТЭЦ-4	ТК-21А	ТК-21А-13	От ТК-21А-9 до ТК-21А-13	непрох. канал	34	114	89
ТЭЦ-4	ТК-21А		От ТК-21А-13 до д.10 ул. Резинстроя	непрох. канал	34	114	3,3
ТЭЦ-4	ТК-21А		По д.10 ул. Резинстроя до подключ. ГВС	техподвал	34	89	10,2
ТЭЦ-4	ТК-21А		По д.10 ул. Резинстроя до подключ. т/узла №1	техподвал	34	89	0,4
ТЭЦ-4	ТК-21А		По д.10 ул. Резинстроя до т/узла №1	техподвал	34	89	0,45
ТЭЦ-4	ТК-21А		По д.10 ул. Резинстроя до т/узла №2	техподвал	34	57	75
Южная	ТК-834а		От ТК-834а-8 до д.22 ул.Левитана (д/сад №133)	непрох. канал	34	89	27,8
Южная	ТК-834а		По д.22 ул.Левитана (д/сад №133) до подключ.ГВС	техподвал	34	89	3
Южная	ТК-834а		По д.22 ул.Левитана (д/сад №133) до подключ.вентил.	техподвал	34	89	3

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-834а		По д.22 ул.Левитана (д/сад №133) до т/узла	техподвал	34	89	1,2
Южная	ТК-837		От ТК-837-16 до д.36 ул.Левитана (д/сад №132)	непрох. канал	34	114	23,95
Южная	ТК-837		По д.36 ул.Левитана (д/сад №132) до подключ. ГВС	техподвал	34	89	4
Южная	ТК-837		По д.36 ул.Левитана(д/сад №132) до подключ.вентиляц	техподвал	34	89	2,3
Южная	ТК-837		По д.36 ул.Левитана(д/сад №132) до т/узла	техподвал	34	89	1,2
ТЭЦ-4	ТК-722		От д.6 корп.4 до д.4 пр-т Чайковского	непрох. канал	33	133	39,6
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-13	От ТК-138-7 до ТК-117-13	непрох. канал	33	325	56,75
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-1	От ТК-68 до ТК-68-1	непрох. канал	33	273	30,8
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-1 до д.56 корп.1 ул.Советская	непрох. канал	33	159	20
ТЭЦ-4	ТК-68		По д.56корп.1 ул.Советская до подключ. т/узла	техподвал	33	159	5,6
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-66	От ЦТП №86 Жигарева,33 до ТК-68-66	непрох. канал	33	159	17,35
ТЭЦ-3	ТК-740а	ТК-740а-1	От ТК-740а до ТК-740а-1	непрох. канал	33	219	30,9
ТЭЦ-3	ТК-740а		От ТК-740а-3 до д.2 ул.Макарова, д/с №136 (Детская площадка)	непрох. канал	33	76	68,15
ТЭЦ-3	ТК-737		От ТК-737-1до д.17 ул.Дарвина (облсанэпид.)	непрох. канал	33	114	17,4
ТЭЦ-3	ТК-736		От ТК-736 до врезки на кондит.цех хлебзавода	непрох. канал	33	426	20
ТЭЦ-3	ТК-736		От ТК-736 до врезки на кондит.цех хлебзавода	надземная	33	426	104,6
ТЭЦ-3	ТК-736		От врезки до кондит.цеха хлебзавода	надземная	33	426	10
ТЭЦ-3	ТК-736		От врезки на кондитерский цех до врезки в подземную т/тр (ТК-736-1)	надземная	33	426	243,3
ТЭЦ-3	ТК-736	ТК-736-1	От врезки в подземную т/тр до ТК-736-1	непрох. канал	33	325	21,9
ТЭЦ-3	ТК-736	ТК-736-3	От ТК-736-1 до ТК-736-3	полупрох.канал	33	325	49,15
ТЭЦ-3	ТК-736	ТК-736-5	От ТК-736-3 до ТК-736-5	непрох. канал	33	133	9,4
ТЭЦ-3	ТК-736		От ТК-736-5 до врезки в надземную т/тр у д.8 пр. Дарвина	непрох. канал	33	133	46,95
ТЭЦ-3	ТК-736		От врезки в подземную до врезки на д.8 пр.Дарвина (база Рособувьторг)	надземная	33	133	46,7
ТЭЦ-3	ТК-736		От Управл.пож. Безопасности пр.Дарвина,12 до админ.здания	непрох. канал	33	89	41,45
ТЭЦ-3	ТК-736		От врезки на д.8 пр.Дарвина до врезки на маг. "Надежда"	надземная	33	114	39,1
ТЭЦ-3	ТК-736		От врезки до маг. "Надежда"	надземная	33	57	11,2
ТЭЦ-3	ТК-736		От врезки в подземную т/тр до врезки на д.10 пр.Дарвина (база Текстильторг)	надземная	33	114	40,7

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-736		От надземной т/тр до д.10 пр.Дарвина (база Текстильторг)	надземная	33	114	1
ТЭЦ-3	ТК-736		От врезки на д.10 пр.Дарвина (база Текстильторг) до врезки в подземную т/тр на д.3 ул.Тимирязева	надземная	33	114	20
ТЭЦ-4	ТК-724		От ТК-724-13 до д.4 корп.2 пр-д Дарвина	непрох. канал	33	89	14,1
ТЭЦ-4	ТК-722		От ЦТП (№84) до д.7 корп.3 пр-т Победы	непрох. канал	33	133	23,9
ТЭЦ-4	ТК-722		От д.7 корп.3 до д.7 корп.4 пр-т Победы	непрох. канал	33	89	41,7
ТЭЦ-4	ТК-401		От ТК-401-3 до д.3 ул.Володарского (НИИ приборной автоматики)	непрох. канал	33	76	35,45
ТЭЦ-4	ТК-65		От д.39 до д.37 ул.Советская	непрох. канал	33	57	4,15
ТЭЦ-4	ТК-68		Между корпусами д.56 ул.Советская	непрох. канал	33	76	21
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-66 до д.2 ул.Ст.Воробьевская (д/сад №135)	непрох. канал	33	76	17
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-66 до д.33 ул.Жигарева	непрох. канал	33	159	29,75
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-28	От бассейна ПВО до ТК-68-28	непрох. канал	33	114	125,2
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-10-2 до д.46 ул.Симеоновская (столовая)	непрох. канал	33	89	10
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-12 до д.14 Студенческий пер.(PCY-8)	непрох. канал	33	57	7,2
ТЭЦ-3	ТК-81		От ТК-81-1 до д.8 ул.Новоторжская	непрох. канал	33	114	88,2
ТЭЦ-3	ТК-86-4		От д.5 до д.7 Свободный пер., общ.	непрох. канал	33	57	9,7
ТЭЦ-3	ТК-86-4		По д.7 Свободный пер.	техподвал	33	57	6,5
ТЭЦ-3	ТК-86-4		От д.7 Свободный пер. до т/узла	непрох. канал	33	57	29
ТЭЦ-3	ТК-86-4		От т/узла до д.7 Свободный пер.	непрох. канал	33	76	29
ТЭЦ-3	ТК-88		От т/узла до д.7 ул.Советская (д.15/25)	непрох. канал	33	89	40,3
ТЭЦ-3	ТК-88	ТК-88-17	От ТК-88-19а до ТК-88-17	непрох. канал	33	133	67,25
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-88-17 до д.15 Тверской пр-т	непрох. канал	33	114	40,4
ТЭЦ-3	ТК-901		По подвалу д.12 ул.Коробкова на д.16	техподвал	33	159	70
ТЭЦ-3	ТК-901		От ТК-901-8 до д.16 ул.Коробкова	непрох. канал	33	114	28,75
ТЭЦ-3	ТК-910		От ТК-910-1 до ЦТП (№74) Коминтерна,43	непрох. канал	33	159	11,25
ТЭЦ-3	ТК-910		От ЦТП (№74) Коминтерна,43 до д.35 пр-т Чайковского	непрох. канал	33	159	25,7
ТЭЦ-3	ТК-910		От ЦТП (№74) Коминтерна,43 до д.35 пр-т Чайковского	непрох. канал	33	114	25,7
Южная	ТК-20Б		От д.11(13) Спортивный пер. до ЦТП (№76)	непрох. канал	33	114	23,45

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
			А.Завидова,19				
Южная	ТК-20Б		От ЦТП (№76) до д.19 ул.А.Завидова	непрох. канал	33	76	32,2
ТЭЦ-4	ТК-53А		От ТК-53А-4 до д.44 корп.3 пр-т Чайковского	непрох. канал	33	114	48,75
ТЭЦ-4	ТК-51А		От ТК-51А-2 до д.8 корп.4 ул.Ерофеева	непрох. канал	33	114	11
ТЭЦ-4	ТК-50А		От ТК-50А-1 до д.7 корп.1 ул.Ерофеева	непрох. канал	33	133	50,2
ТЭЦ-4	ТК-50А		По д.7 корп.1 ул.Ерофеева на ЦТП №81	техподвал	33	133	11,8
ТЭЦ-4	ТК-50А		От д.7 корп.1 ул.Ерофеева до ЦТП №81 Ерофеева,7	непрох. канал	33	133	29,4
ТЭЦ-4	ТК-50А	ТК-50А-9	От ЦТП №81 до ТК-50А-9	непрох. канал	33	114	11,95
ТЭЦ-4	ТК-50А		От ЦТП №81 до ТК-50А-9	непрох. канал	33	89	11,95
ТЭЦ-4	ТК-50А		От ТК-50А-9 до д.7 корп.1 ул.Ерофеева	непрох. канал	33	89	5,4
ТЭЦ-4	ТК-50А		От ТК-50А-9 до д.7 корп.2 ул.Ерофеева	непрох. канал	33	114	48,55
ТЭЦ-4	ТК-45А		От д.36 ул.Склизкова (АТС №6) до гаража	непрох. канал	33	32	38,6
ВК-1	ТК-233		По д.6 пр-т 50 лет Октября до т/узла пристройки	техподвал	33	57	2,5
	ТК-225		От д.21 ул.Чудова до д.26 корп.8 ул. Бобкова	бесканальная	33		29,5
ТЭЦ-3	ТК-146	ТК-146-2	От ТК-146 до ТК-146-2	непрох. канал	33	159	28,75
ТЭЦ-3	ТК-146		От ТК-146-2 до д.14/4 пр-т Калинина (пристр)	непрох. канал	33	159	10,35
ТЭЦ-3	ТК-146		По д.14/4 пр-т Калинина (пристр) до подключ. т/узла	техподвал	33	159	7,4
ТЭЦ-3	ТК-146		По д.14/4 пр-т Калинина (пристр) до т/узла	техподвал	33	89	3,9
ТЭЦ-3	ТК-146		По д.14/4 пр-т Калинина (пристр) на ТК-146-4	техподвал	33	159	4,5
ТЭЦ-3	ТК-146	ТК-146-4	От д.14/4 пр-т Калинина до ТК-146-4	непрох. канал	33	159	9,5
ТЭЦ-3	ТК-146	ТК-146-14	От ТК-146-2 до ТК-146-14	непрох. канал	33	159	35,55
ТЭЦ-3	ТК-146		От ТК-146-14 до д.14 пр-т Калинина	непрох. канал	33	114	12,3
ТЭЦ-3	ТК-146		По д.14 пр-т Калинина до т/узла	техподвал	33	57	17,2
ТЭЦ-3	ТК-351		От ТК-351-9 до д.5 ул.К.Маркса	непрох. канал	33	114	20
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.5 ул.К.Маркса до подключ. т/узла №4	техподвал	33	114	11,5
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.5 ул.К.Маркса на т/узла №4	техподвал	33	89	4
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.5 ул.К.Маркса до т/узла №4	техподвал	33	76	6
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.5 ул.К.Маркса до подключ. т/узла №3	техподвал	33	114	63
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.5 ул.К.Маркса до т/узла №3	техподвал	33	76	6
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.5 ул.К.Маркса до подключ. т/узла №2	техподвал	33	114	54



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.5 ул.К.Маркса до т/узла №2	техподвал	33	76	6
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.5 ул.К.Маркса на т/узла №1	техподвал	33	89	62
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.5 ул.К.Маркса до т/узла №1	техподвал	33	76	6
ТЭЦ-3	ТК-351		От ТК-351-7 до д.4 корп.1 б-р Ногина	непрох. канал	33	133	15,2
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.4 корп.1 б-р Ногина до подключения т/узла №1	техподвал	33	133	22,4
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.4 корп.1 б-р Ногина до т/узла №1	техподвал	33	76	9
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.4 корп.1 б-р Ногина до подключения т/узла №2	техподвал	33	133	51
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.4 корп.1 б-р Ногина до т/узла №2	техподвал	33	76	7,5
ТЭЦ-3	ТК-351		Между корпусами д.4 корп.1 б-р Ногина	непрох. канал	33	133	7,6
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.4 корп.1 б-р Ногина до подключения т/узла №3	техподвал	33	133	22
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.4 корп.1 б-р Ногина до т/узла №3	техподвал	33	76	6
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.4 корп.1 б-р Ногина до подключения д.2 корп.1	техподвал	33	133	33,5
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.4 корп.1 б-р Ногина до т/узла №4	техподвал	33	76	35
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-21	От ТК-117-17 до ТК-117-21	непрох. канал	33	159	57,65
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-21а	От ТК-117-21 до ТК-117-21а	непрох. канал	33	273	47,8
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-23	От ТК-117-21а до ТК-117-23	непрох. канал	33	273	59,7
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-23а	От ТК-117-23 до ТК-117-23а	непрох. канал	33	273	34,3
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-25	От ТК-117-23а до ТК-117-25	непрох. канал	33	273	51,3
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-25-1 до касс стадиона (кв.т/узел)	непрох. канал	33	219	5,5
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-25-3	От касс стадиона (кв.т/узел) до ТК-117-25-3	непрох. канал	33	219	3,35
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-25-5	От ТК-117-25-3 до ТК-117-25-5	непрох. канал	33	219	107,5
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-25-7	От ТК-117-25-5 до ТК-117-25-7	непрох. канал	33	219	55,7
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-25-7 до крытого катка	непрох. канал	33	219	140,5
ТЭЦ-3	ТК-138-4	ТК-138-4-3	От ТК-138-4-1 до ТК-138-4-3	непрох. канал	33	325	151,6
ТЭЦ-3	ТК-138-4		От ТК-138-4-3 до д.34 пер.Трудолюбия	непрох. канал	33	219	18,4
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.34 пер.Трудолюбия на д.24	техподвал	33	219	11,6
ТЭЦ-3	ТК-138-4		От д.34 пер.Трудолюбия до д.24 ул.Циммервальдская	техподвал	33	219	54,1
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.24 ул.Циммервальдская до подключ. на 34 корп.1	техподвал	33	219	6

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.24 ул.Циммервальдская до подключ. т/узла д.24	техподвал	33	89	12
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.24 ул.Циммервальдская до т/узла д.24	техподвал	33	89	4
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.24 ул.Циммервальдская до т/узла блока обл.	техподвал	33	45	6
ТЭЦ-3	ТК-138-4	ТК-138-4-5	От ТК-138-4-3 до ТК-138-4-5	непрох. канал	33	273	72,4
ТЭЦ-3	ТК-138-4	ТК-117-29	От ТК-138-4-5 до ТК-117-29	непрох. канал	33	273	79,7
ТЭЦ-1	ТК-213а		От ТК-213а-5 до д.3 ул.3.Космодемьянской	непрох. канал	33	114	26,1
ТЭЦ-1	ТК-213а		По д.3 ул.3.Космодемьянской до т/узла	техподвал	33	114	20
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-12Л до д.23 пос. Литвинки	надземная	33	133	117
ТЭЦ-3	Литвинки		Между корпусами д.23 пос. Литвинки	непрох. канал	33	133	7,2
ТЭЦ-3	ТК-435а		От ТК-435а-4 до д.8 ул.3.Коноплянниковой	непрох. канал	33	114	24,7
ТЭЦ-3	ТК-435а		По д.8 ул.3.Коноплянниковой до т/узла	техподвал	33	89	2
ТЭЦ-3	ТК-436а		От ТК-436а-3 до т/узла д/сада № 74	непрох. канал	33	76	54,65
ТЭЦ-3	ТК-436а		По зданию до т/узла д/сада № 74	техподвал	33	89	5
ТЭЦ-3	ТК-436а		От т/узла до д. 42 ул.Фарафоновой (д/сада № 74)	непрох. канал	33	76	22
ТЭЦ-3	ТК-441	ТК-441-5	От ТК-441 до ТК-441-5	полупрох.канал	33	219	26,6
ТЭЦ-3	ТК-441		От ТК-441 до ТК-441-5	непрох. канал	33	219	10,9
ТЭЦ-3	ТК-441	ТК-441-1	От ТК-441-5 до ТК-441-1	непрох. канал	33	219	37,25
ТЭЦ-3	ТК-441		От ТК-441-1 до ЦТП (№42) Комсомольский пр-т,10	непрох. канал	33	219	86,9
ТЭЦ-3	ТК-441	ТК-441-3	От ЦТП (№42) до ТК-441-3	непрох. канал	33	114	37,35
ТЭЦ-3	ТК-441		От ЦТП (№42) до ТК-441-3	непрох. канал	33	114	37,35
ТЭЦ-3	ТК-441		От ТК-441-3 до д.12 Комсомольский пр-т (гостин)	непрох. канал	33	114	12,55
ТЭЦ-3	ТК-441		От ТК-441-3 до д.12 Комсомольский пр-т (гостин)	непрох. канал	33	114	12,55
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.12 Комсомольский пр-т (гостин) до пр.устр.	техподвал	33	114	0,3
ТЭЦ-3	ТК-441		От до д.12 Комсомольский пр-т (гостин) до ТК-441-3	непрох. канал	33	89	12,55
ТЭЦ-3	ТК-510	ТК-510-2	От ТК-510 до ТК-510-2	непрох. канал	33	273	52,1
ТЭЦ-3	ТК-510	ТК-510-4	От ТК-510-2 до ТК-510-4	непрох. канал	33	273	49,8
ТЭЦ-3	ТК-510		От ТК-510-4 до ЦТП Благоева,3	непрох. канал	33	133	58,6
ТЭЦ-3	ТК-510		От ЦТП до д.128 корп.2 ул.Горького	непрох. канал	33	114	51,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.14 ул.Скв.-Степанова до подключ. т/узла	техподвал	33	273	37,5
ТЭЦ-3	ТК-510		По д.14 ул.Скв.-Степанова до т/узла	техподвал	33	89	5,5
ТЭЦ-3	ТК-512a	ТК-512a-17	От ТК-512a-15 до ТК-512a-17	непрох. канал	33	114	25,73
ТЭЦ-3	ТК-512a		От ТК-512a-19 до д.8 корп.1 ул.Благоева	непрох. канал	33	89	53,15
ТЭЦ-3	ТК-512a		По д.8 корп.1 ул.Благоева до т/узла	техподвал	33	89	22,5
ТЭЦ-3	ТК-527		От ТК-527-4 до д.19/4 ул.Горького (музей, гл.дом)	непрох. канал	33	57	25,4
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.19/4 ул.Горького (музей, гл.дом) до т/узла	техподвал	33	57	1,3
ТЭЦ-3	ТК-527		От д.19/4 ул.Горького (музей, гл.дом) до восточн.флиг.	непрох. канал	33	38	12,9
ТЭЦ-3	ТК-527		От д.19/4 ул.Горького (музей, гл.дом) до южн.флиг.	непрох. канал	33	38	3,2
ТЭЦ-3	ТК-527		От д.4 ул.Нахимова до здания на ул.Нахимова	непрох. канал	33	32	4,5
ТЭЦ-3	ТК-604	ТК-604-6	От ТК-604-4 до ТК-604-6	непрох. канал	33	325	90
ТЭЦ-3	ТК-604		От ТК-604-6 до ЦТП (№32) Жореса,3	непрох. канал	33	219	14,8
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.28 ул.Скв.-Степанова до т/узла	техподвал	33	89	3
ТЭЦ-3	ТК-604	ТК-604-8	От ТК-604-6 до ТК-604-8	непрох. канал	33	325	78,15
ТЭЦ-3	ТК-604		От ТК-604-8 до д.14 ул.Скв.-Степанова	непрох. канал	33	325	11,7
ТЭЦ-3	ТК-609		От кв.т/узла до д.34 ул.Мусоргского	непрох. канал	33	57	21,5
ТЭЦ-3	ТК-2-329		От ЦТП до д.4 корп.3 ул.Благоева	непрох. канал	33	114	45,3
ТЭЦ-3	ТК-2-329		По д.4 корп.3 ул.Благоева до подключ. т/узла	техподвал	33	114	1,5
ТЭЦ-3	ТК-2-329		По д.4 корп.3 ул.Благоева до т/узла	техподвал	33	76	7,5
ТЭЦ-3	ТК-2-329		По д.4 корп.3 ул.Благоева на д.4 корп.2	техподвал	33	76	29
ТЭЦ-3	ТК-2-334		От ТК-2-334-8 до загл.склада	непрох. канал	33	57	4,85
ТЭЦ-3	ТК-2-334		По зданию загл.склада до т/узла	техподвал	33	57	2
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-8 до ул.П.Савельевой, 39 корп.2, д/сад №69	непрох. канал	33	114	21,2
ТЭЦ-3	ТК-398		По ул.П.Савельевой, 39 корп.2, д/сад №69 на т/узел	техподвал	33	89	42
ТЭЦ-3	ТК-398		По ул.П.Савельевой, 39 корп.2, д/сад №69 до т/узла	техподвал	33	114	1
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-30 до д.24 корп.3 ул.Артюхиной	непрох. канал	33	159	9,7
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.3 ул.Артюхиной до подключ. т/узла №1	техподвал	33	159	16,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.3 ул.Артюхиной до т/узла №1	техподвал	33	76	17,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.3 ул.Артюхиной до подключ. т/узла №2	техподвал	33	159	32,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.3 ул.Артюхиной до т/узла №2	техподвал	33	76	12
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.3 ул.Артюхиной на д.2 ул.Фрунзе	техподвал	33	159	27,5
ТЭЦ-3	ТК-396		От д.3 до д.16 ул.Артюхиной	непрох. канал	33	133	104,9
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.2 корп.1 ул.П.Савельевой до подкл. т/узла	техподвал	33	219	0,5
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.2 корп.1 ул.П.Савельевой до т/узла	техподвал	33	89	6,5
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.2 корп.1 ул.П.Савельевой до подкл. на д.2 корп.2	техподвал	33	219	19
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.2 корп.1 ул.П.Савельевой на д.2 корп.2	техподвал	33	114	9,7
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.2 корп.1 ул.П.Савельевой до подкл. на школу	техподвал	33	219	15
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.2 корп.1 ул.П.Савельевой на школу	техподвал	33	219	8,5
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.2 корп.1 ул.П.Савельевой на ТК-17-7	техподвал	33	159	0,6
ТЭЦ-3	ТК-384		От д.2 корп.1 до д.2 корп.2 ул.П.Савельевой	непрох. канал	33	114	18,8
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.2 корп.2 ул.П.Савельевой до подкл.ГВС	техподвал	33	114	5,5
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.2 корп.2 ул.П.Савельевой до подкл. т/узла №1	техподвал	33	114	1
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.2 корп.2 ул.П.Савельевой до т/узла №1	техподвал	33	57	12
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.2 корп.2 ул.П.Савельевой до подкл. т/узла №2	техподвал	33	114	32
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.2 корп.2 ул.П.Савельевой до т/узла №2	техподвал	33	57	5
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.2 корп.2 ул.П.Савельевой до т/узла №3	техподвал	33	89	36,5
ТЭЦ-3	ТК-386	ТК-386-21	От ТК-386-19 до ТК-386-21	непрох. канал	33	219	55,2
ТЭЦ-3	ТК-386	ТК-18-3	От ТК-386-21 до ТК-18-3	непрох. канал	33	159	147
кот.цех	ТК-14		От ЦТП (№118) до д.49 корп.1 Петербургское ш.	непрох. канал	33	57	46
ТЭЦ-4	ТК-26П		От ПАТП-2 до администр. здания	бесканальная	33	57	63,5
ТЭЦ-4	ТК-040 (ТК-49)		От д.6 ул Вагжанова до гаража	непрох. канал	33	57	17,6
ТЭЦ-4	ТК-12А'		От ТК-12А-16 до ГО		33	45	62,4
Южная	ТК-820	ТК-820-4	От ТК-820-2 до ТК-820-4	надземная	33	133	70,3
Южная	ТК-820	ТК-820-6	От ТК-820-4 до ТК-820-6	непрох. канал	33	133	55,25
Южная	ТК-820		От ТК-820-6 до АБК Промышленный пр-д,3	непрох. канал	33	133	11,6
Южная	ТК-820		От ТК-820-6 до д.3 Промышленный пр-д	непрох. канал	33	57	22,05

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От ТК-5Г-3-15 до точки подключения гаража (пр.Победы,71в)	надземная	33	114	34
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От точки подключения до гаража (пр.Победы,71в)	непрох. канал	33	57	8,9
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По зданию гаража (пр.Победы,71в) до т/узла	надземная	33	89	4
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От точки подключения гаража до точки подключения здания шиномонтажа, пр.Победы,71	надземная	33	114	112,5
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От точки подключения шиномонтажа до точки подключения "Спецремстрой", пр.Победы 71а	надземная	33	114	38
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От точки подключения до "Спецремстрой", пр.Победы 71а	надземная	33	114	15
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По зданию "Спецремстрой", пр.Победы 71а, до т/узла	надземная	33	114	5
ТЭЦ-4	ТК-809		От ТК-809-5 до д.63 пр.Победы	непрох. канал	33	89	7,53
ТЭЦ-4	ТК-809		По д.63 пр.Победы до т/узла	техподвал	33	76	10,5
ТЭЦ-4	ТК-41А	ТК-41А-7	От ТК-41А-5 до ТК-41А-7	непрох. канал	33	159	97,5
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.25 пр-т Победы до подклоч.д.6/7 ул.Озерная	техподвал	33	159	18,8
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.25 пр-т Победы до подклоч.т/узла д.25	техподвал	33	159	2
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.25 пр-т Победы до т/узла д.25	техподвал	33	76	5
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.25 пр-т Победы на д.6/7 ул.Озерная	техподвал	33	114	28
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.25 пр-т Победы на д.23...д.13	техподвал	33	159	18,8
ТЭЦ-4	ТК-41А		От ТК-41А-11 до д.23 пр-т Победы	непрох. канал	33	76	16
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.23 пр-т Победы до т/узла	техподвал	33	76	28,6
ТЭЦ-4	ТК-41А		От ТК-41А-15 до д.19 пр-т Победы	непрох. канал	33	76	15,2
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.19 пр-т Победы до т/узла	техподвал	33	89	37
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.13/17 Волоколамский пр-т до подклоч. т/узла	техподвал	33	89	39,5
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.13/17 Волоколамский пр-т до т/узла	техподвал	33	76	3
ТЭЦ-4	ТК-41А		По д.13/17 Волоколамский пр-т на д.11	техподвал	33	76	22,7
ТЭЦ-4	ТК-41А		От д.13/17 до д.11 Волоколамский пр-т	непрох. канал	33	76	6,65
ТЭЦ-4	ТК-24А		От ТК-24А-5 до д.39 ул.15лет Октября (Рембыт)	непрох. канал	33	133	22,3
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.39 ул.15лет Октября (Рембыт) до т/узла	надземная	33	114	1,9
ТЭЦ-4	ТК-24А		От д.39 ул.15 лет Октября до мат.склада	непрох. канал	33	133	30,2

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-714	ТК-714-26	От ТК-714-24 до ТК-714-26	непрох. канал	33	219	21,9
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.7 корп.3 Волоколамский пр-т (новое администр. здание ГАИ) до подключ.т/узла №3	техподвал	33	89	20
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.7 корп.3 Волоколамский пр-т (новое администр. здание ГАИ) до т/узла №3	техподвал	33	57	2
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.7 корп.3 Волоколамский пр-т (новое администр. здание ГАИ) до т/узла №4	техподвал	33	76	9
ТЭЦ-4	ТК-714	ТК-714-28	От ТК-714-26 до ТК-714-28	непрох. канал	33	219	35,65
ТЭЦ-4	ТК-714	ТК-714-30 (Кожзавод)	От ТК-714-28 до ТК-714-30 (Кожзавод)	непрох. канал	33	219	90,7
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.11 Волоколамский пр-т до т/узла №2 (д.2а)	техподвал	33	76	2
Южная	ТК-837		От ТК-837 до ТК-838	непрох. канал	33	530	90,5
Южная	ТК-838		От ТК-838 до ТК-839	непрох. канал	33	530	50,8
Южная	ТК-838		От ТК-838 до ТК-839	полупрох.канал	33	530	71,4
Южная	ТК-839		От ТК-839 до ТК-840	непрох. канал	33	530	105,3
Южная	ТК-840		От ТК-840 до ТК-841	непрох. канал	33	530	112,9
Южная	ТК-841		От ТК-841-2 до ЦТП-1Г	непрох. канал	33	325	26,7
Южная	ТК-841		От ЦТП-1Г до ГРП	непрох. канал	33	76	18,2
Южная	ТК-841	ТК-841-6	От ЦТП-1Г до ТК-841-6	непрох. канал	33	219	124
Южная	ТК-841		От ТК-841-6 до д.60 ул.Можайского	непрох. канал	33	114	34,05
Южная	ТК-841		По д.60 ул.Можайского до подключ. т/узла №1	техподвал	33	114	1,2
Южная	ТК-841		По д.60 ул.Можайского до т/узла №1	техподвал	33	76	28
Южная	ТК-841		По д.60 ул.Можайского до подключ. т/узла №2	техподвал	33	114	22,4
Южная	ТК-841		По д.60 ул.Можайского до т/узла №2	техподвал	33	76	7
Южная	ТК-841		По д.60 ул.Можайского до подключ. т/узла №3	техподвал	33	114	44,8
Южная	ТК-841		По д.60 ул.Можайского до т/узла №3	техподвал	33	76	7
Южная	ТК-841		По д.60 ул.Можайского до т/узла №4	техподвал	33	114	44,8
Южная	ТК-841		По д.60 ул.Можайского до т/узла №4	техподвал	33	76	7
Южная	ТК-841		От ТК-841-6 до д.41 б-р Гусева	непрох. канал	33	114	47,25
Южная	ТК-841		По д.41 б-р Гусева до подключ. т/узла №1	техподвал	33	114	12
Южная	ТК-841		По д.41 б-р Гусева до т/узла №1	техподвал	33	114	18
Южная	ТК-841		По д.41 б-р Гусева до т/узла №1	техподвал	33	76	6,5
Южная	ТК-841		По д.41 б-р Гусева на д.41	техподвал	33	89	4,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-841		Между зданиями д.41 б-р Гусева	непрох. канал	33	89	7,2
Южная	ТК-841		По д.41 б-р Гусева до подключ. т/узла №2	техподвал	33	114	22
Южная	ТК-841		По д.41 б-р Гусева до т/узла №2	техподвал	33	76	6,5
Южная	ТК-841	ТК-841-8	От ТК-841-6 до ТК-841-8	непрох. канал	33	159	44
Южная	ТК-841	ТК-841-10	От ТК-841-8 до ТК-841-10	непрох. канал	33	133	50,2
Южная	ТК-841		От ТК-841-10 до д.45 корп.1 б-р Гусева	непрох. канал	33	114	43,45
Южная	ТК-841		По д.45 корп.1 б-р Гусева до подключ. т/узла №1	техподвал	33	114	24
Южная	ТК-841		По д.45 корп.1 б-р Гусева до т/узла №1	техподвал	33	89	7
Южная	ТК-841		По д.45 корп.1 б-р Гусева на д.45 корп.2	техподвал	33	114	32
Южная	ТК-841		От д.45 корп.1 д.45 корп.2 б-р Гусева	непрох. канал	33	89	7,2
Южная	ТК-841		По д.45 корп.2 б-р Гусева до т/узла №2	техподвал	33	89	21
Южная	ТК-841		От ТК-841-10 до д.47 корп.1 б-р Гусева	непрох. канал	33	133	97,4
Южная	ТК-841		По д.47 корп.1 б-р Гусева до подключ. т/узла №1	техподвал	33	133	10,6
Южная	ТК-841		По д.47 корп.1 б-р Гусева до т/узла №1	техподвал	33	76	25
Южная	ТК-841		По д.47 корп.1 б-р Гусева до подключ. т/узла №2	техподвал	33	114	8
Южная	ТК-841		По д.47 корп.1 б-р Гусева до т/узла №2	техподвал	33	76	6
Южная	ТК-841		По д.47 корп.1 б-р Гусева до подключ. т/узла №3	техподвал	33	114	44,8
Южная	ТК-841		По д.47 корп.1 б-р Гусева до т/узла №3	техподвал	33	76	6
Южная	ТК-841		По д.47 корп.1 б-р Гусева до подключ. т/узла №4	техподвал	33	114	78,4
Южная	ТК-841		По д.47 корп.1 б-р Гусева до т/узла №4	техподвал	33	76	6
Южная	ТК-841		По д.47 корп.1 б-р Гусева до т/узла №5	техподвал	33	76	32
Южная	ТК-841		От ТК-841-4 до д.62 ул.Можайского	непрох. канал	33	159	33
Южная	ТК-841		По д.62 ул.Можайского до подключ. т/узла №1	техподвал	33	159	73,8
Южная	ТК-841		По д.62 ул.Можайского до т/узла №1	техподвал	33	76	6
Южная	ТК-841		По д.62 ул.Можайского до подключ. т/узла №2	техподвал	33	133	89,6
Южная	ТК-841		По д.62 ул.Можайского до т/узла №2	техподвал	33	76	6
Южная	ТК-841		По д.62 ул.Можайского к арке	техподвал	33	114	22,4
Южная	ТК-841		Между зданиями д.62 ул.Можайского	непрох. канал	33	114	7,6
Южная	ТК-841		По д.62 ул.Можайского до подключ. т/узла №3	техподвал	33	114	22,4
Южная	ТК-841		По д.62 ул.Можайского до т/узла №3	техподвал	33	76	6
Южная	ТК-841		По д.42 ул.Левитана на д.46	техподвал	33	159	156,7

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-703		От д.22а Б.Перемерки до ТК	непрох. канал	33	114	54
ТЭЦ-4	ТК-703		От ТК до надземной теплотрассы	надземная	33	114	21
		ТК-1г (ГВС)	От ТК-2 до ТК-1г (ГВС)	непрох. канал	33		10,25
		ТК-2г (ГВС)	От ТК-1г до ТК-2г (ГВС)	непрох. канал	33		86,25
			От ТК-2г до д.7 корп.2 ул.Севастьянова (ГВС)	непрох. канал	33		7,5
		ТК-3г (ГВС)	От ТК-2г до ТК-3г (ГВС)	непрох. канал	33		32,95
		ТК-4г (ГВС)	От ТК-3г до ТК-4г (ГВС)	непрох. канал	33		42,55
		ТК-4г (ГВС)	От ТК-3г до ТК-4г (ГВС)	футляр	33		13,7
		ТК-4г (ГВС)	От ТК-3г до ТК-4г (ГВС)	непрох. канал	33		53,05
		ТК-5г (ГВС)	От ТК-4г до ТК-5г (ГВС)	непрох. канал	33		77,25
Котельная ХБК		ТК-54	От ТК-26 до ТК-54	непрох. канал	33	219	60,1
Котельная ХБК		ТК-55	От ТК-54 до ТК-55	непрох. канал	33	159	52
Котельная ХБК			От д.1 ул.К.Заслонова до насосной	непрох. канал	33	57	25,8
КСМ-2		ТК-61С	От ТК-59С до ТК-61С	непрох. канал	33	219	132,8
КСМ-2		ТК-77С	От ТК-61С до ТК-77С	непрох. канал	33	159	40,9
КСМ-2			От ТК-77С до д.5 ул.1-я Силикатная (д.13а), общ.	непрох. канал	33	114	22,45
КСМ-2			По д.5 ул.1-я Силикатная	техподвал	33	114	67
ВНИИСВ			От ЦТП №135 до д.47	непрох. канал	33	219	46,8
ВНИИСВ			Между корпусами д.47	непрох. канал	33	114	8,7
ВНИИСВ			По д.47 на ТК-39	техподвал	33	159	13,5
ВНИИСВ		ТК-39	От д.47 до ТК-39	непрох. канал	33	159	41,8
ВНИИСВ			От ТК-39 до д.50	непрох. канал	33	159	43,6
ВНИИСВ			Между корпусами д.50	непрох. канал	33	89	4,8
ВНИИСВ			От д.50 до ГРП	непрох. канал	33	32	24,1
ВНИИСВ			По д.50 на ТК-40	техподвал	33	159	13,5
ВНИИСВ			От ТК-39 до д.54	непрох. канал	33	159	14,75
ВНИИСВ		ТК-40	От д.50 до ТК-40	непрох. канал	33	159	38,8
ВНИИСВ			От ТК-40 до д.57	непрох. канал	33	114	41,2
ВНИИСВ			От ТК-19 до ДК "Синтетик"	непрох. канал	33	114	10,8
Лазурная		ТК-1 (узел учета т/э)	От промзоны до ТК-1 (узел учета т/э)	непрох. канал	33	273	



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Лазурная			От ТК-1 (узел учета т/э) до д.17а ул.Центральная (в пределах ТК-1)	непрох. канал	33	219	13
Лазурная			От ТК-1 до ТП-1	надземная	33	273	104
Лазурная			От ТП-1 на нефтебазу	надземная	33	273	
Лазурная			От ТП-1 до ТП-3	надземная	33	219	140
Лазурная			От ТП-3 до ЦТП №134	надземная	33	159	275
Лазурная			От ЦТП №134 до д.20 корп.7 ул.Центральная	непрох. канал	33	114	22,9
Лазурная		ТК-8	От ЦТП №134 до ТК-8	непрох. канал	33	159	47
Лазурная		ТК-9	От ТК-8 до ТК-9	непрох. канал	33	159	46,8
Лазурная		ТК-10	От ТК-9 до ТК-10	непрох. канал	33	159	45,7
Лазурная			От ТК-10 до д.20 корп.8 ул.Центральная	непрох. канал	33	114	17,6
Лазурная			От ТК-10 до д.26 ул.Центральная	непрох. канал	33	114	14,2
Лазурная		ТК-11	От ТК-9 до ТК-11	непрох. канал	33	133	41,1
Лазурная			От ТК-11 до д.32 ул.Центральная	непрох. канал	33	114	48,3
Лазурная		ТК-12	От ТК-11 до ТК-12	непрох. канал	33	114	37
Лазурная			От ТК-12 до д.24 ул.Центральная	непрох. канал	33	114	14,5
Лазурная			От ТК-12 до д.22 ул.Центральная (д/сад №147)	непрох. канал	33	89	56,6
Лазурная			От ЦТП №134 до ТП-2	надземная	33	114	142,8
Лазурная			От ТП-2 до д.20 корп.1 ул.Центральная	надземная	33	76	41,5
Лазурная			От ТП-2 до ТП-4	надземная	33	159	72
Лазурная			От ТП-4 до д.22 ул.Центральная	надземная	33	57	18
Лазурная			От ТК-2 до д.15 корп.1 ул.Центральная	непрох. канал	33	76	22,8
Лазурная			От ТК-40 до д.16а (д.16) ул.Центральная	непрох. канал	33	57	20,2
Рябеево			От котельной до гостиницы	непрох. канал	33	159	134
ТЭЦ-3	ТК-740а		От ТК-740а-1 до ТП №20	непрох. канал	32	57	8,05
ТЭЦ-4	ТК-722		От д.6 корп.4 пр-т Чайковского до д.7 корп.5 пр-т Победы	непрох. канал	32	89	30,4
ТЭЦ-4	ТК-722		Между корпусами д.6 корп.4 пр-т Чайковского	непрох. канал	32	219	5,2
ТЭЦ-4	ТК-722		Между корпусами д.6 корп.4 пр-т Чайковского	непрох. канал	32	219	5,2
ТЭЦ-3	ТК-416		От ТК-416-6 до д.10 наб.Ст.Разина	непрох. канал	32	76	37,05
ТЭЦ-4	ТК-68		ТК-68-14 (перемычка)	непрох. канал	32	219	2,5
ТЭЦ-4	ТК-68		От ЦТП №86 Жигарева,33 до д.2 пл.Славы	непрох. канал	32	114	10,05

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-68		Между корпусами д.2 пл.Славы	непрох. канал	32	76	7,6
ТЭЦ-4	ТК-68		Между корпусами д.33 ул.Жигарева на (д.2)	непрох. канал	32	114	7,6
ТЭЦ-3	ТК-76	ТК-76-10-6	От ТК-76-10-4 до ТК-76-10-6	непрох. канал	32	76	27
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-10-6 до д.18а ул.Трехсвятская	непрох. канал	32	57	5,35
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-10-6 до т/узла д.18 ул.Трехсвятская	непрох. канал	32	76	27,95
ТЭЦ-3	ТК-76		От т/узла до д.18 ул.Трехсвятская	непрох. канал	32	76	16,9
ТЭЦ-3	ТК-83		От ТК-83-4 до д.14/7а ул.Радищева	непрох. канал	32	114	18,5
ТЭЦ-3	ТК-83		От д.14/7а до д.12 ул.Радищева	непрох. канал	32	57	14
ТЭЦ-4	ТК-51А		От ЦТП №80 до д.3 ул.Кайкова	непрох. канал	32	89	63
ТЭЦ-4	ТК-45А		От ЦТП №82 до д.11 ул.Кайкова	непрох. канал	32	89	20,6
ТЭЦ-4	ТК-45А	ТК-45А-8	От ТК-45А-6 до ТК-45А-8	непрох. канал	32	159	50,7
ТЭЦ-4	ТК-45А		От ТК-45А-6 до ТК-45А-8	кожух 2Æ 426	32	159	0,3
ТЭЦ-4	ТК-45А		От ТК-45А-6 до ТК-45А-8	полупрох.канал	32	159	22,1
ТЭЦ-4	ТК-45А		От ТК-45А-6 до ТК-45А-8	кожух 2Æ 426	32	159	7,7
ТЭЦ-4	ТК-45А		От ТК-45А-8 до д.36 ул.Склизкова (АТС №6)	непрох. канал	32	114	57
ВК-1	ТК-244-1		От ЦТП (№68) до д. 13 Мигаловская наб.	непрох. канал	32	114	36,05
ТЭЦ-1	ТК-233а		От ТК-233а-2 до д.1 пр.50 лет Октября (общ.)	непрох. канал	32	89	15,9
ВК-2	ТК-223		От ТК-223-4 до д.16 пр-т Ленина (шк.№20)	непрох. канал	32	89	55,7
ВК-2	ТК-223		По д.16 пр-т Ленина (шк.№20) до т/узла	техподвал	32	89	7
ВК-2	ТК-223		От д.16 пр-т Ленина (шк.№20) до гаража	непрох. канал	32	45	41,4
ТЭЦ-3	ТК-146		По д.2 корп.1 б-р Ногина до т/узла №2	техподвал	32	89	0,5
ТЭЦ-3	ТК-146		По д.2 корп.1 б-р Ногина до подключения т/узла №1	техподвал	32	114	33
ТЭЦ-3	ТК-146		По д.2 корп.1 б-р Ногина до т/узла №1	техподвал	32	89	13
ТЭЦ-3	ТК-351		От д.4 корп.1 до д.2 б-р Ногина	непрох. канал	32	114	39
ТЭЦ-3	ТК-341	ТК-341-3	От ТК-341-1 до ТК-341-3	бесканальная	32	325	97
ТЭЦ-3	ТК-341	ТК-341-5	От ТК-341-3 до ТК-341-5	бесканальная	32	114	37,2
ТЭЦ-3	ТК-341		От ТК-341-5 до д.48 Беляковский пер. ("Арарат")	бесканальная	32	114	48,2
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-20	От ТК-117-10 до ТК-117-20	непрох. канал	32	273	117,05
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-12	От ТК-117-20 до ТК-117-12	непрох. канал	32	273	22,7
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-20 до ТК-117-12	кожух 2Æ 600	32	273	19,3

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-12 до д.1 ул.Брагина (унив.Тверь)	непрох. канал	32	273	151,5
ТЭЦ-3	ТК-138-5		По д.3 ул.Учительская на д.35	техподвал	32	89	25
ТЭЦ-3	ТК-138-5		От д.3 ул.Учительская до 35 пер.Трудолюбия	непрох. канал	32	76	7,85
ТЭЦ-3	ТК-138-5		По 35 пер.Трудолюбия до т/узла	техподвал	32	76	7
ТЭЦ-3	ТК-138-5	ТК-117-5а	От ТК-138-7 до ТК-117-5а	непрох. канал	32	159	44,3
ТЭЦ-3	ТК-138-5	ТК-117-5	От ТК-117-5а до ТК-117-5	непрох. канал	32	159	71,7
ТЭЦ-3	ТК-138-5		От ТК-117-7 до д.2 ул.С.Перовской (Суворовское училище)(зд.№72)	непрох. канал	32	159	14
ТЭЦ-3	ТК-138-5		По д.2 ул.С.Перовской (Суворовское училище) зд.№72 до подключ.т/узла №1	техподвал	32	159	42
ТЭЦ-3	ТК-138-5		По д.2 ул.С.Перовской (Суворовское училище) зд.№72 до т/узла №1	техподвал	32	114	7
ТЭЦ-3	ТК-138-5		По д.2 ул.С.Перовской (Суворовское училище)зд.№72 до подключ. на зд.№78,79	техподвал	32	159	6
ТЭЦ-3	ТК-138-5		По д.2 ул.С.Перовской (Суворовское училище)зд.№72 на зд.№78,79	техподвал	32	114	10
ТЭЦ-3	ТК-138-5		По д.2 ул.С.Перовской (Суворовское училище)зд.№72 на зд.№73	техподвал	32	114	20
ТЭЦ-3	ТК-138-5	ТК-117-9	От д.2 ул.С.Перовской (зд.№72) до ТК-117-9	непрох. канал	32	133	14,6
ТЭЦ-3	ТК-138-5		От ТК-117-9 до столовой (зд.№79)	непрох. канал	32	114	30,2
ТЭЦ-3	ТК-138-5		По столовой (зд.№79) до т/узла №3	техподвал	32	114	1
ТЭЦ-3	ТК-138-5		От столовой (зд.№79) до тира зд.№80)	непрох. канал	32	76	52,4
ТЭЦ-3	ТК-138-5		От ТК-117-9 до уч. корпуса (зд.№78)	непрох. канал	32	114	94,5
ТЭЦ-3	ТК-138-5		По уч. корпусу (зд.№78) до т/узла №2	техподвал	32	114	6
ТЭЦ-3	ТК-138-5	ТК-117-11	От д.2 ул.С.Перовской (зд.№72) до ТК-117-11	непрох. канал	32	114	53
ТЭЦ-3	ТК-138-5		От ТК-117-11 до (зд №73)	непрох. канал	32	57	50
ТЭЦ-3	ТК-138-5		По (зд №73) до т/узла №4	надземная	32	57	37
ТЭЦ-3	ТК-138-5		От (зд №73) до (зд.№81)	непрох. канал	32	57	48
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-1-2	От ТК-207-1 до ТК-207-1-2	непрох. канал	32	159	50,95
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-1-4	От ТК-207-1-2 до ТК-207-1-4	непрох. канал	32	159	46
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-1-4 до ТП№ 21	непрох. канал	32	57	65,45
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-16 до д.6 корп.2 ул.Строителей	непрох. канал	32	76	49,6
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.6 корп.2 ул.Строителей до т/узла	техподвал	32	76	
ТЭЦ-3	ТК-433	ТК-433-1	От ТК-433 до ТК-433-1	непрох. канал	32	219	49,2

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-433	ТК-433-3	От ТК-433-1 до ТК-433-3	непрох. канал	32	133	90,2
ТЭЦ-3	ТК-433		От ТК-433-3 до д.4 корп.3 ул.Горького	непрох. канал	32	133	50,55
ТЭЦ-3	ТК-433		По д.4 корп.3 ул.Горького до т/узла	техподвал	32	114	30,5
ТЭЦ-3	ТК-435		От ТК-435 до д.37 ул.Волынская	непрох. канал	32	133	26
ТЭЦ-3	ТК-435		По д.37 ул.Волынская до подключ. т/тр на д.37	техподвал	32	133	2
ТЭЦ-3	ТК-435		По д.37 ул.Волынская до подключ. ГВС	техподвал	32	133	5,7
ТЭЦ-3	ТК-435		По д.37 ул.Волынская до подключ. т/узла №1	техподвал	32	133	1,2
ТЭЦ-3	ТК-435		По д.37 ул.Волынская до т/узла №1	техподвал	32	133	1
ТЭЦ-3	ТК-435		По д.37 ул.Волынская до т/узла №2	техподвал	32	89	60
ТЭЦ-3	ТК-435		По д.37 ул.Волынская от т/узла №1 на насосную	техподвал	32	32	32
ТЭЦ-3	ТК-435		От д.37 ул.Волынская до насосной	непрох. канал	32	32	11
ТЭЦ-3	ТК-435		По д.37 ул.Волынская на д/сад №140	техподвал	32	76	11,5
ТЭЦ-3	ТК-505		От ТК-505-2 до ЦТП (№27) пер.Никитина,5	непрох. канал	32	114	9,6
ТЭЦ-3	ТК-505		От ЦТП до д.5 пер.Никитина	непрох. канал	32	76	16,5
ТЭЦ-3	ТК-505		По д.5 пер.Никитина до т/узла	техподвал	32	76	9
ТЭЦ-3	ТК-507		От ТК-507-13 до д.12 пер.Никитина (шк.№29)	непрох. канал	32	114	34,5
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.12 пер.Никитина (шк.№29) до подкл.ГВС в т/узле	техподвал	32	114	24
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.12 пер.Никитина (шк.№29) до подкл.вентил.яц.	техподвал	32	114	3,4
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.12 пер.Никитина (шк.№29) до элеват узла	техподвал	32	114	0,9
ТЭЦ-3	ТК-515		По д.86/3 ул.Горького до т/узла №2(д/сад №92)	техподвал	32	76	25
ТЭЦ-3	ТК-515		По д.86/3 ул.Горького до т/узла №1 (д.86/3)	техподвал	32	114	0,5
ТЭЦ-3	ТК-515		От д.86/3 ул.Горького до д.5а ул.Мусоргского (д/сад № 92)	непрох. канал	32	76	21,3
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516 до д.5 ул.Мусоргского (шк.№17)	непрох. канал	32	133	41
ТЭЦ-3	ТК-516		По д.5 ул.Мусоргского (шк.№17) до т/узла	техподвал	32	114	13,5
ТЭЦ-3	ТК-516		От кв.т/узла до д.11 ул. Мусоргского	непрох. канал	32	76	46,2
ТЭЦ-3	ТК-516		По д.11 ул. Мусоргского до т/узла	техподвал	32	76	6,5
ТЭЦ-3	ТК-523	ТК-523-10	От кв.т/узла до ТК-523-10	непрох. канал	32	76	35,7
ТЭЦ-3	ТК-523	ТК-523-12	От ТК-523-10 до ТК-523-12	непрох. канал	32	76	5,45
ТЭЦ-3	ТК-523		От ТК-523-10 до ТК-523-12	кожух 2Æ 300мм	32	76	43,2

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-523		От ТК-523-12 до д.27 наб.Аф.Никитина (р."Якорь")	бесканальная	32	76	2,25
ТЭЦ-3	ТК-523		По д.27 наб.Аф.Никитина (р."Якорь") до т/узла	техподвал	32	76	1,3
ТЭЦ-3	ТК-604		От ТК-604-6 до д.3 ул.Жореса (д.24 ул.С.Степанова)	непрох. канал	32	159	12,4
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.3 ул.Жореса до т/узла	техподвал	32	89	6
ТЭЦ-3	ТК-609	ТК-609-2	От ТК-609 до ТК-609-2	непрох. канал	32	114	72,6
ТЭЦ-3	ТК-609		От ТК-609-2 до кв.т/узла Мусоргского, 36	непрох. канал	32	219	141,4
ТЭЦ-3	ТК-611		От ТК-611 до д.12 корп.1 ул.Румянцева	непрох. канал	32	159	58,5
ТЭЦ-3	ТК-611		По д.12 корп.1 ул.Румянцева на ЦТП (№37)	техподвал	32	159	12,5
ТЭЦ-3	ТК-611		От д.12 корп.1 ул.Румянцева до ТК-611-5	непрох. канал	32	114	22,8
ТЭЦ-3	ТК-611		От ТК-611-5 до д.19 корп.2 ул.З.Коноплянниковой	непрох. канал	32	114	22,4
ТЭЦ-3	ТК-611		По д.19 корп.2 ул.З.Коноплянниковой до т/узла	техподвал	32	133	12
ТЭЦ-3	ТК-611		От ТК-611-5 до д.39 ул.Мичурина (СМУ-29)	непрох. канал	32	57	14,7
ТЭЦ-3	ТК-611		По д.39 ул.Мичурина (СМУ-29) до т/узла	техподвал	32	57	
ТЭЦ-3	ТК-2-324	ТК-2-324-1	От ТК-2-324 до ТК-2-324-1	непрох. канал	32	219	62,2
ТЭЦ-3	ТК-2-324	ТК-516-15-7	От ТК-2-324-1 до ТК-516-15-7	непрох. канал	32	219	56,2
ТЭЦ-3	ТК-2-324		От д.28 ул.Карпинского до кв.т/узла	непрох. канал	32	219	67
ТЭЦ-3	ТК-396		От ТК-396 до д.44 ул.П.Савельевой (сауна)	непрох. канал	32	57	58,9
ТЭЦ-3	ТК-396		От ТК-396-4 до д.3 корп.3 Молодежный б-р	непрох. канал	32	273	88,3
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.3 корп.3 Молодежный б-р на ЦТП	техподвал	32	273	12,5
ТЭЦ-3	ТК-396		От д.3 корп.3 Молодежный б-р до ЦТП-5(№15)	непрох. канал	32	273	50,45
ТЭЦ-3	ТК-396		От ЦТП-5 до д.3 корп.2 Молодежный б-р	непрох. канал	32	114	41,55
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.3 корп.2 Молодежный б-р до подключ. д.3 корп.3	техподвал	32	114	6
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.3 корп.2 Молодежный б-р на д.3 корп.3	техподвал	32	57	4
ТЭЦ-3	ТК-396		От д.3 корп.2 Молодежный б-р до д.3 корп.3	непрох. канал	32	57	3,5
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.3 корп.3 Молодежный б-р на т/узел	техподвал	32	57	10
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.3 корп.2 Молодежный б-р на д.3 корп.1	техподвал	32	114	28
ТЭЦ-3	ТК-396		От д.3 корп.2 Молодежный б-р до д.3 корп.1	непрох. канал	32	114	4,55
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.3 корп.1 Молодежный б-р на д.1	техподвал	32	114	30
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.1 Молодежный б-р	техподвал	32	114	68

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-396		Между корпусами д.1 Молодежный б-р	непрох. канал	32	114	7,6
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.1 Молодежный б-р на д.27	техподвал	32	114	67
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.27 ул.П.Савельевой	техподвал	32	89	9
ТЭЦ-3	ТК-386	ТК-386-25	От ТК-386-23 до ТК-386-25	непрох. канал	32	159	45,3
ТЭЦ-3	ТК-386		От ТК-386-25 до д.7 корп.2 ул.Хромова	непрох. канал	32	114	53,7
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-3 до кв. т/узла Петербургское ш.,28	непрох. канал	32	133	19,9
кот.цех	ТК-7		По кв.т/у Петербургское ш.,28 до подключ. т/узла№1	надземная	32	133	1,5
кот.цех	ТК-7		По кв.т/у Петербургское ш.,28 до подключ. ГВС т/у №1	надземная	32	133	3
кот.цех	ТК-7		По кв.т/у Петербургское ш.,28 до т/у №1	надземная	32	133	2,5
кот.цех	ТК-7		По кв.т/у Петербургское ш.,28 до т/у №2	надземная	32	133	15
кот.цех	ТК-7		От кв. т/узла до д.28 Петербургское ш.	непрох. канал	32	133	15
кот.цех	ТК-7	ТК-7-1	От кв. т/узла Петербургское ш.,28 до ТК-7-1	непрох. канал	32	133	24
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-1 до д.30 Петербургское ш.	непрох. канал	32	133	19
кот.цех	ТК-14		По д.47б Петербургское ш. на д/сад №138	техподвал	32	76	9
кот.цех	ТК-14		От д.47б до д.47а Петербургское ш. я/сад №138	непрох. канал	32	76	59,2
кот.цех	ТК-14		По д.47а Петербургское ш. я/сад №138 до т/узла	техподвал	32	76	6,5
ТЭЦ-4	ТК-26П	ТК-26П-11а	От ТК-26П-11 до ТК-26П-11а	бесканальная	32	219	100,35
ТЭЦ-4	ТК-26П	ТК-26П-13	От ТК-26П-11а до ТК-26П-13	бесканальная	32	219	92,5
ТЭЦ-4	ТК-26П		От ТК-26П-13 до д.15 ул.Вагжанова	непрох. канал	32	133	50,45
ТЭЦ-4	ТК-26П		От д.18 ул.Вокзальная до врезки в надземную т/тр	непрох. канал	32	89	25,5
ТЭЦ-4	ТК-26П	ТК-46-7	От д.16 ул.Вокзальная до ТК-46-7	непрох. канал	32	89	16,3
ТЭЦ-4	ТК-26П		По д.16 ул.Вокзальная на д.14	техподвал	32	89	15
ТЭЦ-4	ТК-26П	ТК-46-7'	От ТК-46-7 до ТК-46-7'	непрох. канал	32	89	11
ТЭЦ-4	ТК-26П		От ТК-46-7' до ПАТП-2	непрох. канал	32	114	22,7
ТЭЦ-4	ТК-043		От ТК-043 до д.8 корп.1 Смоленский пер.	непрох. канал	32	219	24,8
ТЭЦ-4	ТК-043		По д.8 корп.1 Смоленский пер.	техподвал	32	219	10
ТЭЦ-4	ТК-043	ТК-043-2	От д.8 корп.1 Смоленский пер. до ТК-043-2	непрох. канал	32	219	9,5
Южная	ТК-819а		От д.43 корп.17 до д.45 корп.5 (д/с№137) Зеленый пр-д	непрох. канал	32	89	41,7
Южная	ТК-819а		По д.45 корп.5 (д/с№137) Зеленый пр-д до т/узла	техподвал	32	89	30,8

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-3В	ТК-3В-10	От ТК-3В-4 до ТК-3В-10	непрох. канал	32	133	25,7
ТЭЦ-4	ТК-3В	ТК-3В-12	От ТК-3В-10 до ТК-3В-12	непрох. канал	32	133	29,7
ТЭЦ-4	ТК-3В		От ТК-3В-12 до д.48/29 пр-т Победы	непрох. канал	32	133	36,5
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.48/29 пр-т Победы до подклю.т/узла №2	техподвал	32	76	1,5
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.48/29 пр-т Победы до т/узла №2	техподвал	32	76	3
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.48/29 пр-т Победы до т/узла №3	техподвал	32	76	3
ТЭЦ-4	ТК-3В	ТК-3В-14	От ТК-3В-12 до ТК-3В-14	непрох. канал	32	133	61,6
ТЭЦ-4	ТК-3В		От ТК-3В-14 до д.48/29 пр-т Победы	непрох. канал	32	76	12,4
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.48/29 пр-т Победы до т/узла №1	техподвал	32	76	5
ТЭЦ-4	ТК-3В	ТК-3В-16	От ТК-3В-14 до ТК-3В-16	непрох. канал	32	76	33,4
ТЭЦ-4	ТК-3В		От ТК-3В-16 до д.46/30 пр.Победы	непрох. канал	32	89	108
ТЭЦ-4	ТК-3В	ТК-3В-18	От ТК-3В-16 до ТК-3В-18	непрох. канал	32	76	26,4
ТЭЦ-4	ТК-3В		От ТК-3В-18 до д.29/48а (д.31) ул.Орджоникидзе (д/сад № 28)	непрох. канал	32	57	15,4
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.29/48а (д.31) ул.Орджоникидзе (д/сад № 28) до т/узла	техподвал	32	76	12,05
ТЭЦ-4	ТК-3В		От ТК-3В-18 до д.29/48а ул.Т.Ильиной (д/сад № 64)	непрох. канал	32	76	73,3
ТЭЦ-4	ТК-3В		По д.29/48а ул.Т.Ильиной (д/сад № 64) до т/узла	техподвал	32	76	5
ТЭЦ-4	ТК-8Б	ТК-8Б-4	От ТК-8Б-2 до ТК-8Б-4	непрох. канал	32	76	32,15
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От ТК-8Б-4 до д.34 ул. Терещенко	непрох. канал	32	76	19,6
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От д.38 ул.Терещенко до д.26 корп.1 ул.Фадеева	непрох. канал	32	76	16,5
ТЭЦ-4	ТК-8Б		По д.26 корп.1 ул.Фадеева до т/узла	техподвал	32	57	3
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-28 до д.7 корп.2 ул.Ипподромная	непрох. канал	32	57	8,1
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-34 до д. 4 (д.7 корп.1) ул.Ипподромная	непрох. канал	32	76	29,7
ТЭЦ-4	ТК-29А		От ТК-29А до кв.т/узла пр-т Победы,46/30	непрох. канал	32	159	7,5
ТЭЦ-4	ТК-29А		По зданию кв.т/узла пр-т Победы,46/30 на ТК-29А-2	надземная	32	159	11,9
ТЭЦ-4	ТК-29А	ТК-29А-2	От кв.т/узла пр-т Победы,46/30 до ТК-29А-2	непрох. канал	32	159	32,4
ТЭЦ-4	ТК-29А	ТК-29А-4	От ТК-29А-2 до ТК-29А-4	непрох. канал	32	159	41,2
ТЭЦ-4	ТК-29А		От ТК-29А-4 до д.44/19 пр-т Победы	непрох. канал	32	89	11,3
ТЭЦ-4	ТК-29А		По д.44/19 пр-т Победы до т/узла	техподвал	32	57	14

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-29А	ТК-29А-6	От ТК-29А-4 до ТК-29А-6	непрох. канал	32	159	26,2
ТЭЦ-4	ТК-29А		От ТК-29А-10 до д.42 пр-т Победы	непрох. канал	32	89	16
ТЭЦ-4	ТК-29А		По д.42 пр-т Победы до т/узла	техподвал	32	57	2
ТЭЦ-4	ТК-29А		От ТК-29А-12 до д.40 пр-т Победы	непрох. канал	32	76	11,5
ТЭЦ-4	ТК-29А		По д.40 пр-т Победы до т/узла	техподвал	32	76	23
ТЭЦ-4	ТК-29А		От ТК-29А-12 до д.40а пр-т Победы (д/сад №98)	непрох. канал	32	57	21,5
ТЭЦ-4	ТК-29А		По д.40а пр-т Победы (д/сад №98) до т/узла	техподвал	32	57	18,05
ТЭЦ-4	ТК-29А		От ТК-29А-14 до д.38/45 пр-т Победы	непрох. канал	32	89	17,6
ТЭЦ-4	ТК-29А		По д.38/45 пр-т Победы до т/узла	техподвал	32	57	2
ТЭЦ-4	ТК-29А		От ТК-29А-16 до д. 47 ул.15 лет Октября	непрох. канал	32	89	11,2
ТЭЦ-4	ТК-29А		По д. 47 ул.15 лет Октября до т/узла	техподвал	32	57	6
ТЭЦ-4	ТК-29А		От ТК-29А-16 до д.17/49 ул.Т.Ильиной	непрох. канал	32	89	53,2
ТЭЦ-4	ТК-29А		По д.17/49 ул.Т.Ильиной до т/узла	техподвал	32	57	2,5
ТЭЦ-4	ТК-29А	ТК-29А-18	От ТК-29А-8 до ТК-29А-18	непрох. канал	32	89	33
ТЭЦ-4	ТК-29А		От ТК-29А-18 до д.42а пр-т Победы	непрох. канал	32	89	11,5
ТЭЦ-4	ТК-29А		По д.42а пр-т Победы до т/узла	техподвал	32	57	2
ТЭЦ-4	ТК-29А	ТК-29А-20	От ТК-29А-18 до ТК-29А-20	непрох. канал	32	89	34,5
ТЭЦ-4	ТК-29А		От ТК-29А-20 до д.21/14 ул.Т.Ильиной	непрох. канал	32	89	24
ТЭЦ-4	ТК-29А		По д.21/14 ул.Т.Ильиной до т/узла	техподвал	32	57	1,5
ТЭЦ-4	ТК-29А		От ТК-29А-20 до д.19 ул.Т.Ильиной(д/сад № 75)	непрох. канал	32	57	21,5
ТЭЦ-4	ТК-29А		По д.19 ул.Т.Ильиной (д/сад № 75) до т/узла	техподвал	32	57	2
ТЭЦ-4	ТК-29А	ТК-29А-22	От ТК-29А-6 до ТК-29А-22	непрох. канал	32	89	29,8
ТЭЦ-4	ТК-29А		От ТК-29А-22 до д.44а пр-т Победы	непрох. канал	32	89	12,7
ТЭЦ-4	ТК-29А		По д.44а пр-т Победы до т/узла	техподвал	32	57	1,5
ТЭЦ-4	ТК-29А		От ТК-29А-22 до д.23/12 ул.Т.Ильиной	непрох. канал	32	89	51,6
ТЭЦ-4	ТК-29А		По д.23/12 ул.Т.Ильиной до т/узла	техподвал	32	57	1
ТЭЦ-4	ТК-29А	ТК-29А-24	От ТК-29А-2 до ТК-29А-24	непрох. канал	32	114	43
ТЭЦ-4	ТК-29А		От ТК-29А-24 до д.46/30 пр-т Победы	непрох. канал	32	114	38
ТЭЦ-4	ТК-29А		По д.46/30 пр-т Победы до т/узла	техподвал	32	57	2,5
ТЭЦ-4	ТК-29А		От ТК-29А-24 до д.46/30 пр-т Победы	непрох. канал	32	89	71,5
ТЭЦ-4	ТК-29А		По д.46/30 пр-т Победы до т/узла	техподвал	32	57	10



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-24А		От д.17 ул. Озерная до ЦТП(№90) Озерная,19	непрох. канал	32	219	21,1
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.19 Озерная до т/узла	техподвал	32	76	30,5
Южная	ТК-834		От ТК-834-35 до д.14 корп.3 б-р Гусева, "Лазурь"	непрох. канал	32	89	10,05
Южная	ТК-834		По д.14 корп.3 б-р Гусева, "Лазурь", до т/узла	техподвал	32	76	11
Южная	ТК-834		По д.77 Октябрьский пр-т до т/узла	техподвал	32	76	1,5
Южная	ТК-841		От ТК-841-4 до д.47 корп.3 б-р Гусева	непрох. канал	32	159	20,35
Южная	ТК-841		По д.47 корп.3 б-р Гусева до подключ. т/узла	техподвал	32	159	1
Южная	ТК-841		По д.47 корп.3 б-р Гусева до т/узла	техподвал	32	114	6
Южная	ТК-841		По д.47 корп.3 б-р Гусева до подключ. ОУС	техподвал	32	133	58
Южная	ТК-841		По д.47 корп.3 б-р Гусева на ОУС	техподвал	32	45	7,5
Южная	ТК-841		По д.47 корп.3 б-р Гусева к ТК-841-12	техподвал	32	133	6
Южная	ТК-841		От д.47 корп.3 б-р Гусева до ОУС-2	непрох. канал	32	45	24,9
Южная	ТК-841		По д.47 корп.3 б-р Гусева (ОУС-2) до т/узла	техподвал	32	45	0,5
Южная	ТК-841		От д.47 корп.3 б-р Гусева до ТК-841-12	непрох. канал	32	159	4,7
Южная	ТК-841		От ТК-841-12 до д.46 ул.Левитана	непрох. канал	32	159	61,2
Южная	ТК-841		По д.46 ул.Левитана до подключ. т/узла №1	техподвал	32	159	31
Южная	ТК-841		По д.46 ул.Левитана до т/узла №1	техподвал	32	76	6
Южная	ТК-841		По д.46 ул.Левитана до подключ. т/узла №2	техподвал	32	57	44,8
Южная	ТК-841		По д.46 ул.Левитана до т/узла №2	техподвал	32	76	6
Южная	ТК-841		По д.46 ул.Левитана до подключ. т/узла №3	техподвал	32	57	44,8
Южная	ТК-841		По д.46 ул.Левитана до т/узла №3	техподвал	32	76	6
Южная	ТК-841		По д.46 ул.Левитана до подключения т/узла №4	техподвал	32	76	61
Южная	ТК-841		По д.62 ул.Можайского к д.42 ул.Левитана	техподвал	32	89	22,4
Южная	ТК-841		По д.42 ул.Левитана до подключ. т/узла №1	техподвал	32	89	37,4
Южная	ТК-841		По д.42 ул.Левитана до т/узла №1	техподвал	32	76	6
Южная	ТК-841		По д.42 ул.Левитана до подключ. т/узла №2	техподвал	32	89	44,8
Южная	ТК-841		По д.42 ул.Левитана до т/узла №2	техподвал	32	76	6
Южная	ТК-841		По д.42 ул.Левитана до т/узла №3	техподвал	32	76	58
Южная	ТК-841		От д.42 до д.46 ул.Левитана	непрох. канал	32	114	7,4
Южная	ТК-841		По д.46 ул.Левитана на д.42	техподвал	32	159	199

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Котельная ХБК			От ТК-41 до д.3 ул.Севастьянова	непрох. канал	32	57	6,5
ВНИИСВ			От д.37 до д.40	непрох. канал	32	114	42,9
шк.№2		ТК-1	От котельной до ТК-1	непрох. канал	32	273	61,6
шк.№2			От ТК-1 до здания школы	непрох. канал	32	114	6
шк.№2		ТК-2	От ТК-1 до ТК-2	непрох. канал	32	159	40,5
шк.№2			От ТК-2 до здания по ул.Машинистов,10	непрох. канал	32	159	109,4
ТЭЦ-3	ТК-384		От ТК-384-5 до д.4 ул.П.Савельевой (шк.№40)	непрох. канал	31	159	46,2
ТЭЦ-3	ТК-418		От ТК-418-2 до ТК-418-4	непрох. канал	31	57	10,3
ТЭЦ-4	ТК-403		От тк-403 до ЦТП №85 Жигарева,31	непрох. канал	31	273	56,7
ТЭЦ-4	ТК-403	ТК-403-2	От ЦТП №85 до ТК-403-2	непрох. канал	31	114	23,8
ТЭЦ-4	ТК-403		От ЦТП №85 до ТК-403-2	непрох. канал	31	219	23,8
ТЭЦ-4	ТК-403		От ТК-403-2 до д.31 ул. Жигарева	непрох. канал	31	114	19,45
ТЭЦ-3	ТК-418		От ТК-418-4 до д.49 ул.Трехсвятская	непрох. канал	31	45	14,2
ТЭЦ-4	ТК-68		Между корпусами д.33 ул.Жигарева на (д.3)	непрох. канал	31	114	7,6
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-18	От ТК-68-16 до ТК-68-18	непрох. канал	31	219	59,4
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-20 до д.50 ул.Жигарева (акад.ПВО)	непрох. канал	31	159	8
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-40 до д.50 ул.Жигарева (клуб акад.ПВО)	непрох. канал	31	325	8,5
ТЭЦ-3	ТК-907		От ЦТП (№73) до д.2 корп.2 Спортивный пер.	непрох. канал	31	159	13,45
ТЭЦ-3	ТК-907		От ЦТП (№73) до д.2 корп.2 Спортивный пер.	непрох. канал	31	114	13,45
ТЭЦ-3	ТК-907	ТК-909-5	От д.2 корп.2 Спортивный пер. до ТК-909-5	непрох. канал	31	159	73,45
ТЭЦ-3	ТК-910		От ТК-910-9 до д.43 ул.Коминтерна	непрох. канал	31	89	20,3
ТЭЦ-3	ТК-910		Между корпусами д.43 ул.Коминтерна	непрох. канал	31	89	7,25
Южная	ТК-20Б		От д.35 Садовый пер. (ВЦ ТГУ) до уч корпуса №3	надземная	31	114	45,2
Южная	ТК-19Б		От ТК-19Б до тира ул.Фадеева	непрох. канал	31	32	62,2
ТЭЦ-4	ТК-54А	ТК-54А-1	От ТК-54А до ТК-54А-1	непрох. канал	31	159	80,75
ТЭЦ-4	ТК-54А		От ТК-54А-1 до д.28/2 пр-т Чайковского (СКТБ Стройиндустрия)	непрох. канал	31	114	56,9
	ТК-254		От ЦТП -3 до ТК-254-44 (ГВС)	непрох. канал	31		31,5
ВК-1	ТК-254	ТК-254-46	От ТК-254-43 до ТК-254-46	непрох. канал	31	159	67,8
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-47 до д.48 корп.1 ул. Громова	непрох. канал	31	89	73,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-46 до д.48 корп.3 ул. Громова	непрох. канал	31	89	21
ТЭЦ-3	ТК-359		От ТК-359-5 до ЦТП (№117) Виноградова,10	непрох. канал	31	219	61,8
ТЭЦ-3	ТК-359		От ЦТП (№117) до д.10 ул. Виноградова	непрох. канал	31	114	37
ТЭЦ-3	ТК-359		По д.10 ул. Виноградова до т/узла	техподвал	31	114	3,5
ТЭЦ-3	ТК-359		Между корпусами д.10 ул. Виноградова	непрох. канал	31	89	7,3
ТЭЦ-3	ТК-359		Между корпусами д.10 ул. Виноградова	непрох. канал	31	114	7,3
ТЭЦ-3	ТК-359	ТК-359-3	От ТК-359-1 до ТК-359-3	непрох. канал	31	325	149,9
ТЭЦ-3	ТК-359		От ТК-359-3 до д.12 ул. Виноградова (баня)	непрох. канал	31	159	15,6
ТЭЦ-3	ТК-152	ТК-152-2	От ТК-152 до ТК-152-2	непрох. канал	31	219	39,05
ТЭЦ-3	ТК-152		От ТК-152-2 до вет.лечебницы №8	непрох. канал	31	89	4,6
ТЭЦ-3	ТК-152	ТК-152-4	От ТК-152-2 до ТК-152-4	непрох. канал	31	219	35,25
ТЭЦ-3	ТК-152		От ТК-152-4 до д.5 ул.Виноградова (поликл №8)	непрох. канал	31	114	8,33
ТЭЦ-3	ТК-152		По д.5 ул.Виноградова (поликл №8) до т/узла	техподвал	31	89	69
ТЭЦ-3	ТК-152	ТК-152-6	От ТК-152-4 до ТК-152-6	бесканальная	31	219	34,35
ТЭЦ-3	ТК-152	ТК-152-8	От ТК-152-6 до ТК-152-8	бесканальная	31	219	48
ТЭЦ-3	ТК-152		От ТК-152-8 до д.4 ул.Виноградова (шк.№1)	бесканальная	31	133	39,45
ТЭЦ-3	ТК-152		По д.4 ул.Виноградова (шк.№1) до т/узла	техподвал	31	133	81
ТЭЦ-3	ТК-152		От д.4 ул.Виноградова (шк.№1) до оранжереи	непрох. канал	31	76	47,3
ТЭЦ-3	ТК-341	ТК-341-7	От ТК-341-5 до ТК-341-7	непрох. канал	31	57	158,8
ТЭЦ-3	ТК-341		От ТК-341-7 до д.39/46 Беляковский пер. (церковь)	непрох. канал	31	57	14,05
ТЭЦ-3	ТК-746		От ТК-746-4 до д.36 ул.Спартака (военкомат)	непрох. канал	31	89	40,3
ТЭЦ-3	ТК-122		От ТК-122-4 до насосной №2а	непрох. канал	31	57	41
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-43-3	От ТК-207-43-1 до ТК-207-43-3	непрох. канал	31	76	62
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-43-3 до д.8 ул.Ткача	непрох. канал	31	57	38,5
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-43-5	От ТК-207-43-3 до ТК-207-43-5	непрох. канал	31	76	50,7
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-43-5 до д.10 ул.Ткача	непрох. канал	31	57	12,5
ТЭЦ-1	ТК-207		От т/узла до ЦТП (№124) Б.Полевого,19	непрох. канал	31	76	44
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-37-2	От ЦТП (№124) до ТК-207-37-2	бесканальная	31	89	10,4
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-37-2 до д.17 ул.Б.Полевого	бесканальная	31	57	41,55
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-37-2 до д.19 ул.Б.Полевого	бесканальная	31	45	24,3

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-37-4	От ТК-207-37-2 до ТК-207-37-4	бесканальная	31	76	29,5
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-37-4 до д.15 ул.Строителей	бесканальная	31	76	31,75
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-37-4 до д.13 ул.Строителей	бесканальная	31	76	8,05
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.13 ул.Строителей на д.10/17	бесканальная	31	57	10
ТЭЦ-1	ТК-207		От д.13 до д.10/17 ул.Строителей	непрох. канал	31	57	55,6
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-18 до ЦТП (№56) Строителей,8	непрох. канал	31	159	13,6
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.8 корп.1 ул.Строителей до подк. т/узла д.8 корп.1	техподвал	31	159	21
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.8 корп.1 ул.Строителей до т/узла д.8 корп.1	техподвал	31	76	2
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.8 корп.1 ул.Строителей до подклоч. д.8 корп.4	техподвал	31	159	28
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.8 корп.1 ул.Строителей на д.8 корп.4	техподвал	31	114	32,5
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.8 корп.1 ул.Строителей на д.8 корп.3	техподвал	31	114	37
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-24	От д.8 корп.1 ул.Строителей до ТК-207-24	непрох. канал	31	114	44,25
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-24 до д.8 корп.4 ул.Строителей	непрох. канал	31	114	37,35
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.8 корп.4 ул.Строителей до подключ. т/узла №1	техподвал	31	114	7
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.8 корп.4 ул.Строителей до т/узла №1	техподвал	31	57	2
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.8 корп.4 ул.Строителей до т/узла №2	техподвал	31	57	54
ТЭЦ-1	ТК-207	ТК-207-20	От д.8 корп.1 ул.Строителей до ТК-207-20	непрох. канал	31	89	55,2
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-20 до д.8 корп.2 ул.Строителей	непрох. канал	31	114	68,3
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.8 корп.2 ул.Строителей до т/узла	техподвал	31	114	0,9
ТЭЦ-1	ТК-275/215а	ТК-215а-8	От ТК-215а до ТК-215а-8	непрох. канал	31	219	19
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		От ТК-215а-8 до д.71 ул.М.Конева (больница №4)	непрох. канал	31	219	26,4
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		По д.71 ул.М.Конева (больница №4) на хоз.корп.	техподвал	31	219	27,8
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		По д.71 ул.М.Конева (больница №4) до т/узла нов.кор	техподвал	31	89	2
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		От д.71 ул.М.Конева (больница №4) до хоз.корпуса	непрох. канал	31	219	69,6
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-2 до д.39 ул.Хрустальная (школа милиции)	непрох. канал	31	114	20,8
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.39 ул.Хрустальная (шк. мил.) до подкл.ГВС	надземная	31	114	2,5
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.39 ул.Хрустальная (шк. мил.) до подкл.вентиляц.	надземная	31	114	1

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.39 ул.Хрустальная (шк. мил.) до подкл. т/узла №2	надземная	31	89	2,8
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.39 ул.Хрустальная (шк. мил.) до т/узла №2	надземная	31	76	7,5
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.39 ул.Хрустальная (шк. мил.) до т/узла №1	надземная	31	89	0,7
ТЭЦ-3	ТК-309		От д.39 ул.Хрустальная (школа милиции) до КПП	непрох. канал	31	32	17,7
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-8	От д.39 ул.Хрустальная (школа милиции) до ТК-309-8	непрох. канал	31	76	30,1
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-8 до гаража	непрох. канал	31	57	11,2
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-8 до тира	непрох. канал	31	57	59,3
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-1 до ЦТП (№ 4) Хрустальная,36	непрох. канал	31	159	60,8
ТЭЦ-3	ТК-309		От ЦТП (№ 4) до ГРП №48	непрох. канал	31	32	26,2
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-49	От ЦТП(№4) до ТК-309-49	непрох. канал	31	159	58,9
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.36 ул.Хрустальная до подключ. т/узлов №2,3	техподвал	31	159	8
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.36 ул.Хрустальная до подключ. т/узла №2	техподвал	31	89	20
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.36 ул.Хрустальная до т/узла №2	техподвал	31	76	4
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.36 ул.Хрустальная до т/узла №3	техподвал	31	76	47
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.36 ул.Хрустальная до подключ. т/узла №1	техподвал	31	89	29
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.36 ул.Хрустальная до т/узла №1	техподвал	31	76	4
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-16Л до больницы	непрох. канал	31	57	25,2
ТЭЦ-3	ТК-435		От д.37 ул.Волынская до д.2 ул.Шевченко (д/сад №140)	непрох. канал	31	76	37,5
ТЭЦ-3	ТК-435		По д.2 ул.Шевченко (д/сад №140) до т/узла	техподвал	31	76	2,2
ТЭЦ-3	ТК-510		От ЦТП до д.3 корп.1 ул.Благоева	непрох. канал	31	114	28,9
ТЭЦ-3	ТК-512а		От ТК-512а-17 до д.8 корп.3 ул.Благоева	непрох. канал	31	89	7,63
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.8 корп.3 ул.Благоева до т/узла	техподвал	31	89	45
ТЭЦ-3	ТК-608	ТК-608-2	От кв.т/узла Мусоргского,39 до ТК-608-2	непрох. канал	31	159	159,5
ТЭЦ-3	ТК-608	ТК-608-4	От ТК-608-2 до ТК-608-4	полупрох.канал	31	159	31,3
ТЭЦ-3	ТК-608	ТК-608-6	От ТК-608-4 до ТК-608-6	непрох. канал	31	159	39,8
ТЭЦ-3	ТК-608		От ТК-608-6 до д.40 ул.Красина (шк.№ 23)	непрох. канал	31	89	21
ТЭЦ-3	ТК-608		По д.40 ул.Красина (шк.№ 23) до т/узла	техподвал	31	89	40
ТЭЦ-3	ТК-611		От д.12 корп.1 до ЦТП (№37) Румянцева,12	непрох. канал	31	159	21,9

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-611	ТК-611-1	От ЦТП(№37) до ТК-611-1	непрох. канал	31	133	25,7
ТЭЦ-3	ТК-611		От ТК-611-1 до д.12 корп.1 ул.Румянцева	непрох. канал	31	114	28,7
ТЭЦ-3	ТК-611		По д.12 корп.1 ул.Румянцева до подключ. т/узла	техподвал	31	114	4,5
ТЭЦ-3	ТК-611		По д.12 корп.1 ул.Румянцева до т/узла	техподвал	31	114	8
ТЭЦ-3	ТК-611	ТК-611-5	По д.12 корп.1 ул.Румянцева на ТК-611-5	техподвал	31	76	49,5
ТЭЦ-3	ТК-611		От ТК-611-1 до д.10 ул.Румянцева	непрох. канал	31	114	18,9
ТЭЦ-3	ТК-611		По д.10 ул.Румянцева до подключ. т/узла	техподвал	31	89	2,5
ТЭЦ-3	ТК-611		По д.10 ул.Румянцева до т/узла	техподвал	31	89	10
ТЭЦ-3	ТК-611		По д.10 ул.Румянцева на д.8	техподвал	31	89	10
ТЭЦ-3	ТК-611		По д.8 ул.Румянцева до т/узла	техподвал	31	89	5
ТЭЦ-3	ТК-2-329		От д.4 корп.3 до д.4 корп.2 ул.Благоева	непрох. канал	31	76	22,7
ТЭЦ-3	ТК-2-329		По д.4 корп.2 ул.Благоева до т/узла	техподвал	31	76	26
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.39 корп.5 ул.П.Савельевой до подкл. т/узла №1	техподвал	31	133	1
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.39 корп.5 ул.П.Савельевой до подкл. т/узла №1	техподвал	31	89	3,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.39 корп.5 ул.П.Савельевой до т/узла №1	техподвал	31	89	0,6
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.39 корп.5 ул.П.Савельевой на т/узел №2	техподвал	31	89	30,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.39 корп.4 ул.П.Савельевой до т/узла №2	техподвал	31	89	32,5
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-26 до д.8 корп.3 ул.Фрунзе (д/сад №139) школа "AL"	непрох. канал	31	114	134,45
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.8 корп.3 ул.Фрунзе (д/сад №139 шк "AL" до т/узла	техподвал	31	89	36
ТЭЦ-3	ТК-396		От ТК-396-10 до ЦТП-6 (№16) ул.Артюхиной,6	непрох. канал	31	159	15,95
ТЭЦ-3	ТК-396	ТК-396-20	От ЦТП-6 до ТК-396-20	непрох. канал	31	114	32,6
ТЭЦ-3	ТК-396		От ТК-396-20 до д.7 ул.Артюхиной	непрох. канал	31	114	25,2
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.7 ул.Артюхиной до подключ. т/узла	техподвал	31	89	18
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.7 ул.Артюхиной до т/узла	техподвал	31	89	7,5
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.7 ул.Артюхиной на д.5 ул.Артюхиной	техподвал	31	89	26
ТЭЦ-3	ТК-396		От ТК-396-12а до д.5 ул.Артюхиной	непрох. канал	31	133	13,3
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.5 ул.Артюхиной на д.3	техподвал	31	133	35
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.5 ул.Артюхиной до подключ. т/узла	техподвал	31	89	3
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.5 ул.Артюхиной до т/узла	техподвал	31	76	2,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.5 ул.Артюхиной на д.3 ул.Артюхиной	техподвал	31	89	32
ТЭЦ-3	ТК-390А		От ТК-390А до д.10 ул.П. Савельевой	непрох. канал	31	273	68,3
ТЭЦ-3	ТК-390А		От ТК-390А до д.10 ул.П. Савельевой	полупрох.канал	31	273	15
ТЭЦ-3	ТК-390А		По д.10 ул.П. Савельевой на ЦТП(№20)	техподвал	31	273	11,7
ТЭЦ-3	ТК-390А		От д.10 ул.П. Савельевой до ЦТП(№20) П.Савельевой,6	непрох. канал	31	273	14
ТЭЦ-3	ТК-390А		От ЦТП(№20) до д.10 ул.П. Савельевой	непрох. канал	31	159	40
ТЭЦ-3	ТК-390А		По д.10 ул.П. Савельевой до т/узла	техподвал	31	76	9
ТЭЦ-3	ТК-390А		От ЦТП(№20) до д.14 ул.П. Савельевой	непрох. канал	31	159	44,4
ТЭЦ-3	ТК-390А		По д.14 ул.П. Савельевой до т/узла	техподвал	31	89	7,5
ТЭЦ-3	ТК-384	ТК-384-1	От ТК-384 до ТК-384-1	непрох. канал	31	219	21,15
ТЭЦ-3	ТК-384		От ТК-384-1 до д.3 корп.1 ул Луначарского	непрох. канал	31	114	24,38
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.3 корп.1 ул Луначарского до подключ. т/узла №1	техподвал	31	89	44
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.3 корп.1 ул Луначарского до подкл.ГВС в т/у№1	техподвал	31	89	1,8
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.3 корп.1 ул Луначарского до т/узла №1	техподвал	31	89	2,7
ТЭЦ-3	ТК-384		По д.3 корп.1 ул Луначарского до т/узла №2	техподвал	31	57	4
ТЭЦ-3	ТК-384		От д.2 корп.1 ул.П.Савельевой до ТК-384-5	непрох. канал	31	159	29,5
ТЭЦ-3	ТК-384		От д.4 ул.П.Савельевой (шк.№40) до ТК-384-7	непрох. канал	31	114	186,4
ТЭЦ-3	ТК-384		От ТК-384-7 до КНС №24	непрох. канал	31	57	45,5
ТЭЦ-3	ТК-386		От ТК-386-25 до д.9 корп.2 ул.Хромова	непрох. канал	31	114	14,7
кот.цех	ТК-1	ТК-1-6	От ТК-1-2 до ТК-1-6	непрох. канал	31	32	13
кот.цех	ТК-1		От ТК-1-6 до д.5а Петербургское ш. (спасат. ст.)	непрох. канал	31	32	39,5
кот.цех	ТК-1		По д.5а Петербургское ш. (спасат. ст.) до т/узла	техподвал	31	57	8
кот.цех	ТК-1		От д.5а Петербургское ш. (спасат. ст.) до гаража	непрох. канал	31	32	14
кот.цех	ТК-1		От ТК-1-6 до д.5а Петербургское ш. (эллинг)	непрох. канал	31	38	27
кот.цех	ТК-1		По д.5а Петербургское ш. (эллинг) до т/узла	техподвал	31	38	
кот.цех	ТК-26		От ТК-25 до ТК-26	непрох. канал	31	219	104
кот.цех	ТК-26		От ТК-26 до ЦТП (№17) - 33 кв., Седова, ба	непрох. канал	31	219	66,1
кот.цех	ТК-26	ТК-26-2	От ЦТП (№17) - 33 кв. до ТК-26-2	непрох. канал	31	219	26,45
кот.цех	ТК-26	ТК-26-4	От ТК-26-2 до ТК-26-4	непрох. канал	31	159	27,25

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
кот.цех	ТК-26		От ТК-26-4 до д.124а Петербургское ш.	непрох. канал	31	57	7,95
кот.цех	ТК-26		От ТК-26-4 до д.120а Петербургское ш.	непрох. канал	31	114	22,65
кот.цех	ТК-26	ТК-26-10	От д.120а Петербургское ш. до ТК-26-10	непрох. канал	31	114	33,8
кот.цех	ТК-26		От ТК-26-10 до д.118 Петербургское ш.	непрох. канал	31	114	46,6
кот.цех	ТК-26		От д.118 до д. 116 Петербургское ш.	непрох. канал	31	89	13,3
кот.цех	ТК-26	ТК-26-12	От ТК-26-10 до ТК-26-12	непрох. канал	31	76	26,5
кот.цех	ТК-26		От ТК-26-12 до д.120б Петербургское ш.	непрох. канал	31	57	10,7
кот.цех	ТК-26		От ТК-26-12 до д.10 наб. Иртыша	непрох. канал	31	76	41,4
кот.цех	ТК-26	ТК-26-6	От ТК-26-4 до ТК-26-6	непрох. канал	31	159	21,65
кот.цех	ТК-26		От ТК-26-6 до д.124 Петербургское ш.	непрох. канал	31	89	66,8
кот.цех	ТК-26	ТК-26-8	От ТК-26-6 до ТК-26-8	непрох. канал	31	89	15,86
кот.цех	ТК-26		От ТК-26-8 до д.122 Петербургское ш.	непрох. канал	31	76	11,5
кот.цех	ТК-26		От ТК-26-8 до д.120 Петербургское ш.	непрох. канал	31	76	29,75
кот.цех	ТК-26	ТК-26-14	От ТК-26-2 до ТК-26-14	непрох. канал	31	219	50,9
кот.цех	ТК-26		От ТК-26-16 до д.1в ул.Седова	непрох. канал	31	57	8,65
кот.цех	ТК-26		От д.1б до д.3а ул.Седова	непрох. канал	31	159	15
кот.цех	ТК-26		От д.3а до д.5а ул.Седова	непрох. канал	31	159	12,4
кот.цех	ТК-26		От д.5а до д.5б (д.5в ул.Седова (д/сад №76 станц. юнатов)	непрох. канал	31	57	44,05
кот.цех	ТК-26	ТК-26-18	От д.5а ул.Седова до ТК-26-18	непрох. канал	31	159	4,4
кот.цех	ТК-26		От ТК-26-18 до д.7а ул.Седова	непрох. канал	31	76	43,1
кот.цех	ТК-26		От ТК-26-18 до д.7б ул.Седова	непрох. канал	31	159	15,4
кот.цех	ТК-26		От д.7б до д.7в ул.Седова	непрох. канал	31	114	11,2
кот.цех	ТК-26	ТК-26-20	От д.7в ул.Седова до ТК-26-20	непрох. канал	31	114	31,7
кот.цех	ТК-26		От ТК-26-20 до д.35 наб. Иртыша	непрох. канал	31	114	11,7
кот.цех	ТК-26		От д.33 до д.31 наб. Иртыша	непрох. канал	31	89	19,2
кот.цех	ТК-26		От ТК-26-22 до д.1г ул.Седова	непрох. канал	31	57	10,3
кот.цех	ТК-26	ТК-26-24	От ТК-26-22 до ТК-26-24	непрох. канал	31	159	67,1
кот.цех	ТК-26	ТК-26-26	От ТК-26-24 до ТК-26-26	непрох. канал	31	57	17,1
кот.цех	ТК-26		От ТК-26-26 до д.6а ул.Хромова	непрох. канал	31	57	8,2
кот.цех	ТК-26		От ТК-26-26 до д.4а ул.Хромова	непрох. канал	31	57	40,45



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
кот.цех	ТК-26		От д.8а до д.12а ул.Хромова	непрох. канал	31	114	49,5
кот.цех	ТК-26		От д.12а до д.14а ул.Хромова	непрох. канал	31	57	11,5
кот.цех	ТК-26	ТК-26-30	От ТК-26-28 до ТК-26-30	непрох. канал	31	159	46,85
кот.цех	ТК-26	ТК-26-32	От ТК-26-30 до ТК-26-32	непрох. канал	31	89	29,15
кот.цех	ТК-26	ТК-26-34	От ТК-26-30 до ТК-26-34	непрох. канал	31	114	15,75
кот.цех	ТК-26	ТК-26-36	От ТК-26-34 до ТК-26-36	непрох. канал	31	89	47,1
ТЭЦ-4	ТК-041		От ТК-041 до д.39а ул.Вагжанова (д/сад №51)	непрох. канал	31	57	48
ТЭЦ-4	ТК-043		От д.8 корп.1 Смоленский пер. до ЦТП №87 Смоленск.,8	непрох. канал	31	219	92,5
ТЭЦ-4	ТК-043		От ЦТП №87 до д. 8 корп.1 Смоленский пер.	непрох. канал	31	133	92,5
Южная	ТК-820		От ТК-820-16 до д.9 Промышленный пр-д (до т/узла)	непрох. канал	31	159	24,25
Южная	ТК-19В		От ТК-19В-1 до д.49 корп.2 Зеленый пр-д	непрох. канал	31	133	26,3
Южная	ТК-19В		По д.49 корп.2 Зеленый пр-д до т/узла	техподвал	31	89	1,5
Южная	ТК-19В		От д.43 корп.7 до д.43 корп.4 Зеленый пр-д (отд.связи)	непрох. канал	31	57	36,3
Южная	ТК-19В		По д.43 корп.4 Зеленый пр-д (отд.связи) до т/узла	техподвал	31	57	21
ТЭЦ-4	ТК-1Б		От ТК-1Б-4 до д.14 ул.Т.Ильиной	непрох. канал	31	89	7,9
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.14 ул.Т.Ильиной до подключ. ГВС	техподвал	31	89	13
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.14 ул.Т.Ильиной до подключ. т/узла №1	техподвал	31	89	0,85
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.14 ул.Т.Ильиной до т/узла №1	техподвал	31	89	0,95
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.14 ул.Т.Ильиной до т/узла №2	техподвал	31	38	67
ТЭЦ-4	ТК-8Б	ТК-8Б-2	От кв.т/узла ул.Ипподромная,16а до ТК-8Б-2	непрох. канал	31	89	4,8
ТЭЦ-4	ТК-8Б	ТК-8Б-6	От ТК-8Б-2 до ТК-8Б-6	непрох. канал	31	89	25,75
ТЭЦ-4	ТК-8Б		От ТК-8Б-6 до д. 36 ул. Терещенко	непрох. канал	31	89	21,4
ТЭЦ-4	ТК-816В		От ТК-816В до ЦТП №129 ул.Склизкова,86 (Чайка-4)	непрох. канал	31	133	108
ТЭЦ-4	ТК-816В		По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 до подключ.ГВС	техподвал	31	133	4,9
ТЭЦ-4	ТК-816В		По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 до подключ. д.88, 90	техподвал	31	133	1,3
ТЭЦ-4	ТК-816В		По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 на д.88, 90	техподвал	31	114	2,1
ТЭЦ-4	ТК-816В		По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 до подключ.вентил. маг.	техподвал	31	114	11
ТЭЦ-4	ТК-816В		По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 до	техподвал	31	114	0,45

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
			подключ.т/узла маг.				
ТЭЦ-4	ТК-816В		По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 до т/узла маг.	техподвал	31	45	0,36
ТЭЦ-4	ТК-816В		По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 до т/узла д.86	техподвал	31	114	0,2
ТЭЦ-4	ТК-25А		От д.18 до д.20 ул. Озерная	непрох. канал	31	76	40,3
ТЭЦ-4	ТК-25А		По д.20 ул. Озерная до подключ. т/узла	техподвал	31	76	13,6
ТЭЦ-4	ТК-25А		По д.20 ул. Озерная до т/узла	техподвал	31	76	41,5
ТЭЦ-4	ТК-25А		По д.20 ул. Озерная на д.22/24	техподвал	31	89	1
ТЭЦ-4	ТК-24А		От ТК-24А-1 до д.17 ул. Озерная	непрох. канал	31	219	8,3
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.17 ул. Озерная до подключ.т/узла	техподвал	31	219	5,2
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.17 ул. Озерная до т/узла	техподвал	31	89	33
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.17 ул. Озерная на ЦТП (№90)	техподвал	31	219	4,3
ТЭЦ-4	ТК-24А	ТК-24А-13	От ТК-24А-11 до ТК-24А-13	непрох. канал	31	273	162,95
ТЭЦ-4	ТК-24А		От ТК-24А-15 до д.8 ул. Озерная	непрох. канал	31	133	5,5
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.8 ул. Озерная на ЦТП (№89)	техподвал	31	133	12,5
ТЭЦ-4	ТК-24А		От д.8 ул. Озерная до ЦТП (№89) Озерная,8	непрох. канал	31	133	32,6
ТЭЦ-4	ТК-24А		От ЦТП (№89) до д.8 ул.Озерная	непрох. канал	31	114	32,6
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.8 ул.Озерная до подключ. т/узлов №2,1	техподвал	31	114	10,9
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.8 ул.Озерная до подключ. т/узла №2	техподвал	31	57	2,2
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.8 ул.Озерная до т/узла №2	техподвал	31	45	6
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.8 ул.Озерная до т/узла №1	техподвал	31	45	27
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.8 ул.Озерная до подключ. т/узла №3	техподвал	31	89	56
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.8 ул.Озерная до т/узла №3	техподвал	31	45	6
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.8 ул.Озерная до подключ. т/узла №4	техподвал	31	89	22,4
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.8 ул.Озерная до т/узла №4	техподвал	31	45	6
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.8 ул.Озерная до подключ. т/узла №5	техподвал	31	89	22,4
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.8 ул.Озерная до т/узла №5	техподвал	31	45	6
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.8 ул.Озерная до подключ. т/узла №6	техподвал	31	76	21,4
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.8 ул.Озерная до т/узла №6	техподвал	31	45	6
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.8 ул.Озерная до подключ. т/узла №7	техподвал	31	76	37
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.8 ул.Озерная до т/узла №7	техподвал	31	45	6
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.8 ул.Озерная до подключ. т/узла №8	техподвал	31	76	0,8

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.8 ул.Озерная до т/узла №8	техподвал	31	45	6
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.8 ул.Озерная на магазин	техподвал	31	45	31,5
ТЭЦ-4	ТК-24А	ТК-24А-17	От ТК-24А-15 до ТК-24А-17	непрох. канал	31	273	115
ТЭЦ-4	ТК-24А	ТК-41А-7	От ТК-24А-17 до ТК-41А-7	непрох. канал	31	273	19,6
Южная	ТК-839	ТК-839-1а	От ТК-839-1 до ТК-839-1а	непрох. канал	31	426	180,6
Южная	ТК-839	ТК-839-3	От ТК-839-1а до ТК-839-3	непрох. канал	31	273	66,15
Южная	ТК-839	ТК-839-5	От ТК-839-3 до ТК-839-5	непрох. канал	31	273	17,65
Южная	ТК-839	ТК-839-7	От ТК-839-5 до ТК-839-7	непрох. канал	31	273	121,15
Южная	ТК-839		От ТК-839-7 до д.40 б-р Гусева	непрох. канал	31	114	18,5
Южная	ТК-839		По д.40 б-р Гусева до т/узла	техподвал	31	114	20
Южная	ТК-839		От ТК-839-17 до д.95 корп.3 Октябрьский пр-т	непрох. канал	31	133	19,85
Южная	ТК-839		От ЦТП-2Д (ЦТП-80) до д.95 корп.3 Октябрьский пр-т	непрох. канал	31	114	63,6
Южная	ТК-839		По д.95 корп.3 Октябрьский пр-т до т/узла	техподвал	31	89	19,5
Южная	ТК-839		От ЦТП-2Д (ЦТП-80) до д.95 корп.4 Октябрьский пр-т	непрох. канал	31	159	18,6
Южная	ТК-839		По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т до подключ. на ТК-839-9	техподвал	31	159	14
Южная	ТК-839		По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т на ТК-839-9	техподвал	31	159	5
Южная	ТК-839		По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т до т/узла (СРТ)	техподвал	31	133	36
Южная	ТК-839		По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т от т/узла до подключения узла №1	техподвал	31	133	15,4
Южная	ТК-839		По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т до узла №1	техподвал	31	38	10,5
Южная	ТК-839		По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т до подключ. узла №2	техподвал	31	114	15
Южная	ТК-839		По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т до узла №2	техподвал	31	32	3
Южная	ТК-839		По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т до подключ. узла №3	техподвал	31	114	22,5
Южная	ТК-839		По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т до узла №3	техподвал	31	32	3
Южная	ТК-839		По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т до подключ. узла №4	техподвал	31	114	22,5
Южная	ТК-839		По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т до узла №4	техподвал	31	32	3
Южная	ТК-839		По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т до подключ. узла №5	техподвал	31	114	22,5
Южная	ТК-839		По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т до узла №5	техподвал	31	32	3

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-839		По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т до подключ. узла №6	техподвал	31	114	22,5
Южная	ТК-839		По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т до узла №6	техподвал	31	32	3
Южная	ТК-839		По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т на д.95 корп.5	техподвал	31	114	12
Южная	ТК-839		По д.95 корп.5 Октябрьский пр-т до подключ.т/узла №1	техподвал	31	89	15
Южная	ТК-839		По д.95 корп.5 Октябрьский пр-т до т/узла №1	техподвал	31	89	7
Южная	ТК-839		По д.95 корп.5 Октябрьский пр-т до подключ.т/узла №2	техподвал	31	89	30
Южная	ТК-839		По д.95 корп.5 Октябрьский пр-т до т/узла №2	техподвал	31	89	7
Южная	ТК-839		По д.95 корп.5 Октябрьский пр-т до т/узла №3	техподвал	31	89	49
Котельная ХБК		ТК-38а	От ТК-24а до ТК-38а	непрох. канал	31	133	52,25
Котельная ХБК			От ТК-38а до д.42 ул.Восстания	непрох. канал	31	89	6
Сахаровск ш.,16			От котельной (водоподгот.) до д.24 Сахаровское ш.	непрох. канал	31	76	14
ВНИИСВ			От ТК-16 до магазина №5,76	непрох. канал	31	57	21,1
Лазурная		ТК-2	От ТК-1 до ТК-2	непрох. канал	31	273	83,5
Лазурная			От ТК-5 до д.16 корп.1 ул.Центральная	непрох. канал	31	89	11,5
Лазурная		ТК-40	От ТК-41 до ТК-40	непрох. канал	31	219	50,5
Лазурная		ТК-38	От ТК-40 до ТК-38	непрох. канал	31	219	78
Лазурная		ТК-37	От ТК-38 до ТК-37	непрох. канал	31	219	18,2
Лазурная			От ТК-37 до д.14 ул.Центральная	непрох. канал	31	57	13,1
Лазурная			От ТК-36 до д.12 ул.Центральная (клуб)	непрох. канал	31	76	15
Лазурная			От ТК-30 до д.3 ул.Центральная (3-й Переулок)	непрох. канал	31	57	9,8
Лазурная		ТК-15	От ТК-14 до ТК-15	непрох. канал	31	114	60
Лазурная			От ТК-15 до ГРП	непрох. канал	31	57	15,1
Лазурная			От ТК-22 до д.6а 1-й Переулок (пождепо)	непрох. канал	31	57	48
Лазурная			От д.6а 1-й Переулок (пождепо) до д.6 1-й Переулок (контора хл.базы)	непрох. канал	31	57	116,9
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-1 до д.54 ул.Советская	непрох. канал	30	159	18,3
ТЭЦ-4	ТК-039		От ТК-039 до д.61ул.Московская (УПК)	непрох. канал	30	114	23,3
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-2-1	От ТК-68-2 до ТК-68-2-1	непрох. канал	30	114	27
ТЭЦ-3	ТК-736		От ТК-736-5 до д.6 пр. Дарвина (ст.юннатов)	непрох. канал	30	76	15,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-403		От ТК-403-2 до д.1 пл.Славы	непрох. канал	30	114	65,1
ТЭЦ-4	ТК-403		От ТК-403-2 до д.1 пл.Славы	непрох. канал	30	219	65,1
ТЭЦ-4	ТК-403		От д.1 пл.Славы до д.31 ул.Жигарева	непрох. канал	30	219	76,8
ТЭЦ-4	ТК-403		По д.31 ул.Жигарева	техподвал	30	219	13,2
ТЭЦ-4	ТК-403	ТК-68-14	От д.31 ул.Жигарева до ТК-68-14	непрох. канал	30	219	38,05
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-2-1 до д.27 ул.С.Щедрина (муз.училище)	непрох. канал	30	57	2,5
ТЭЦ-4	ТК-71		От д.42/1 до д.44 ул.Володарского	непрох. канал	30	89	42
ТЭЦ-3	ТК-79		От ТК-79-4 до д.35 ул.Симеоновская	непрох. канал	30	57	27,15
ТЭЦ-3	ТК-83		От ТК-83-4 до д.5 Тверской пр-т	непрох. канал	30	114	18,8
ТЭЦ-3	ТК-83		От ТК-83-4 до д.5 Тверской пр-т	бесканальная	30	159	6,8
ТЭЦ-3	ТК-83	ТК-83-36	От д.5 Тверской пр-т до ТК-83-36	бесканальная	30	159	10
ТЭЦ-3	ТК-83		По д.5 Тверской пр-т на ТК-83-34	техподвал	30	159	19,4
ТЭЦ-3	ТК-83	ТК-83-34	От д.5 Тверской пр-т до ТК-83-34	непрох. канал	30	159	38,15
ТЭЦ-3	ТК-86-18		От ТК-86-18 до д.2 Свободный пер. (управл.юстиц)	непрох. канал	30	219	15,8
ТЭЦ-3	ТК-86-18		По д.2 Свободный пер. на ТК-86-18-2	техподвал	30	219	27,6
ТЭЦ-3	ТК-86-18	ТК-86-18-2	От д.2 Свободный пер. до ТК-86-18-2	техподвал	30	219	4,7
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-88-27 до д.17 ул.Новоторжская	непрох. канал	30	57	17,5
ТЭЦ-3	ТК-103	ТК-103-7	От ТК-103 до ТК-103-7	непрох. канал	30	114	24,5
Южная	ТК-23Б		От ТК-23Б до д.1 Садовый пер.	непрох. канал	30	159	8
Южная	ТК-23Б		От д.1 Садовый пер. до насосной	непрох. канал	30	45	19,5
Южная	ТК-23Б		От насосной до ГРП	непрох. канал	30	25	7,4
			По д.1 Садовый пер. на д.3	непрох. канал	30		95,31
ТЭЦ-4	ТК-52А		От ТК-52А до ЦТП №79 Склизкова,8	непрох. канал	30	159	41,1
ТЭЦ-4	ТК-52А		От ЦТП №79 до д.8 ул.Склизкова	непрох. канал	30	114	73,8
ТЭЦ-4	ТК-52А		От д.8 ул.Склизкова до ГРП	непрох. канал	30	57	33,6
ТЭЦ-4	ТК-49А		От ТК-49А до д.11 ул.Ерофеева	непрох. канал	30	159	11,75
ВК-2	ТК-226		От ТК-226-7 до клуба ВСО	бесканальная	30	57	92,8
ВК-2	ТК-176		От ТК-176-1 до д.16 ул.Бобкова	непрох. канал	30	133	15
	ТК-176		От д.16 до д.14 ул.Бобкова (ГВС)	непрох. канал	30		24,3
ВК-2	ТК-176		По д.16 ул.Бобкова до т/узла	техподвал	30	133	8

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-2	ТК-176	ТК-176-1-3	От ТК-176-1-1 до ТК-176-1-3	непрох. канал	30	76	43
ВК-2	ТК-176		От ТК-176-1-3 до д.14 ул.Бобкова	непрох. канал	30	76	37,3
ТЭЦ-3	ТК-152	ТК-152-10	От ТК-152-6 до ТК-152-10	непрох. канал	30	89	72,35
ТЭЦ-3	ТК-152		От ТК-152-10 до д.26 ул.4-я Кр.Слободы (церковь)	непрох. канал	30	89	7,4
ТЭЦ-3	ТК-152		От ТК-152-10 до д.26 ул.4-я Кр.Слободы (церковь)	техподвал	30	57	8
ТЭЦ-3	ТК-144		От ТК-144-5 до д.2 корп.2 б-р Ногина	непрох. канал	30	114	22,45
ТЭЦ-3	ТК-144		По д.2 корп.2 б-р Ногина до т/узла	техподвал	30	89	12
ТЭЦ-3	ТК-138-5		От д.3 ул.Учительская до ЦТП (№45)С.Перовской,14	непрох. канал	30	114	25,1
ТЭЦ-3	ТК-138-5		От ЦТП (№45) до д.14 ул.С.Перовской	непрох. канал	30	114	24
ТЭЦ-3	ТК-138-5		По д.14 ул.С.Перовской до подключ. т/узла №1	техподвал	30	114	1
ТЭЦ-3	ТК-138-5		По д.14 ул.С.Перовской до т/узла №1	техподвал	30	76	16,5
ТЭЦ-3	ТК-138-5		По д.14 ул.С.Перовской до т/узла №2	техподвал	30	76	31,5
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-31	От ТК-309-25а до ТК-309-31	непрох. канал	30	76	110,3
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-33	От ТК-309-31 до ТК-309-33	надземная	30	76	20,45
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-2-318-4	От ТК-309-33 до ТК-2-318-4	непрох. канал	30	76	10
ТЭЦ-3	Литвинки	ТК-12Л	От ЦТП до ТК-12Л	надземная	30	159	146,9
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-12Л до д.25 пос. Литвинки	непрох. канал	30	76	3,5
ТЭЦ-3	Литвинки	ТК-1Л	От ЦТП до ТК-1Л	непрох. канал	30	325	6,4
ТЭЦ-3	Литвинки	ТК-2Л	От ТК-1Л до ТК-2Л	надземная	30	325	97
ТЭЦ-3	Литвинки	ТК-4Л	От ТК-3Л до ТК-4Л	надземная	30	219	11
ТЭЦ-3	Литвинки	ТК-5Л	От ТК-4Л до ТК-5Л	непрох. канал	30	219	6
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-4Л до ТК-5Л	надземная	30	219	43,8
ТЭЦ-3	Литвинки	ТК-6Л	От ТК-5Л до ТК-6Л	непрох. канал	30	219	6
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-5Л до ТК-6Л	надземная	30	219	44,7
ТЭЦ-3	Литвинки	ТК-7Л	От ТК-6Л до ТК-7Л	непрох. канал	30	219	6
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-6Л до ТК-7Л	надземная	30	219	45,5
ТЭЦ-3	Литвинки	ТК-8Л	От ТК-7Л до ТК-8Л	непрох. канал	30	219	32,6
ТЭЦ-3	Литвинки	ТК-9Л	От ТК-8Л до ТК-9Л	непрох. канал	30	219	49,2
ТЭЦ-3	ТК-507	ТК-507-17	От ТК-507-1 до ТК-507-17	непрох. канал	30	219	33,2

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-507		От ТК-507-17 до д.10 корп.1 ул.Никитина	непрох. канал	30	219	19,2
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.10 корп.1 ул.Никитина на ЦТП (№30) Никитина,10	техподвал	30	219	31,5
ТЭЦ-3	ТК-507		От д.10 корп.1 ул. Никитина до ЦТП (№30) Никитина,10	непрох. канал	30	219	44,7
ТЭЦ-3	ТК-507		От ЦТП до д.10 корп.1 ул. Никитина	непрох. канал	30	89	44,7
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.10 корп.1 ул. Никитина до подключ.т/узла д.10 к.1	техподвал	30	76	5,5
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.10 корп.1 ул. Никитина до т/узла д.10 к.1	техподвал	30	89	50
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.10 корп.1 ул.Никитина на д.10 к.2	техподвал	30	76	14,8
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.10 корп.2 ул.Никитина до подкл. т/узла №1	техподвал	30	76	30
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.10 корп.2 ул.Никитина до т/узла №1	техподвал	30	76	7
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.10 корп.2 ул.Никитина до подкл. т/узла №2	техподвал	30	76	45
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.10 корп.2 ул.Никитина до т/узла №2	техподвал	30	76	7
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.10 корп.2 ул.Никитина на магазин	техподвал	30	57	27
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.10 корп.2 ул.Никитина, магазин, до т/узла	техподвал	30	57	
ТЭЦ-3	ТК-508	ТК-508-16	От 2-го поворота до ТК-508-16	непрох. канал	30	219	73,3
ТЭЦ-3	ТК-512а		От ТК-512а-19 до д.8 корп.2 ул.Благоева	непрох. канал	30	89	8,65
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.8 корп.2 ул.Благоева до т/узла	техподвал	30	89	45
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.13/15 ул. Павлова (общ-быт) до подключ.учебн. корпуса	техподвал	30	114	19,2
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.13/15 ул.Павлова (общ-быт) до подключ.вентиляц.	техподвал	30	114	1,1
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.13/15 ул.Павлова (общ-быт) до подключ.ГВС	техподвал	30	114	0,65
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.13/15 ул. Павлова (общ-быт) до т/узла	техподвал	30	57	2
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.13/15 ул. Павлова (общ-быт) на уч.корпус	техподвал	30	76	36,7
ТЭЦ-3	ТК-512а		От д.13/15 ул. Павлова (общ-быт) до уч.корпуса	непрох. канал	30	76	5
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.13/15 ул. Павлова (учебн.корпус) до т/узла	техподвал	30	114	15,5
ТЭЦ-3	ТК-515		От ТК-515 до д.3 ул.Фурманова	непрох. канал	30	89	11,2
ТЭЦ-3	ТК-515		По д.3 ул.Фурманова до т/узла	техподвал	30	89	55
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516-15-1 до д.22/22 ул.Шмидта	непрох. канал	30	57	15,5
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516-15-1 до д.21/26 ул.Мусоргского	непрох. канал	30	57	36,5
ТЭЦ-3	ТК-533		По д.13 ул.Горького (д/сад №100) до т/узла	техподвал	30	76	11

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-604		От ЦТП(№32) до д.26 корп.2 ул.Скв.-Степанова	непрох. канал	30	114	26,7
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.26 корп.2 ул.Скв.-Степанова до подкл. т/узла №1	техподвал	30	114	22
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.26 корп.2 ул.Скв.-Степанова до т/узла №1	техподвал	30	57	7
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.26 корп.2 ул.Скв.-Степанова до подкл. т/узла №2	техподвал	30	89	61
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.26 корп.2 ул.Скв.-Степанова до т/узла №2	техподвал	30	57	7
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.26 корп.2 ул.Скв.-Степанова до подкл. т/узла №3	техподвал	30	76	48
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.26 корп.2 ул.Скв.-Степанова до т/узла №3	техподвал	30	57	7
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.26 корп.2 ул.Скв.-Степанова до т/узла №4	техподвал	30	57	52
ТЭЦ-3	ТК-2-318		От ТК-2-318-4 до д.32 ул.Грибоедова (спецприемник)	непрох. канал	30	76	32,1
ТЭЦ-3	ТК-2-318		По д.32 ул.Грибоедова(спецприемник) до подключ.ГВС	техподвал	30	76	56
ТЭЦ-3	ТК-2-318		По д.32 ул.Грибоедова(спецприемник) до подкл.т/у №1	техподвал	30	89	3,2
ТЭЦ-3	ТК-2-318		По д.32 ул.Грибоедова(спецприемник) до т/узла №1	техподвал	30	89	0,8
ТЭЦ-3	ТК-2-318		По д.32 ул.Грибоедова(спецприемник) до т/узла №2	техподвал	30	57	8
ТЭЦ-3	ТК-2-318		От д.32 ул.Грибоедова (спецприемник) до ТК-2-318-6	непрох. канал	30	76	20,9
ТЭЦ-3	ТК-2-318		От ТК-2-318-6 до проходной	непрох. канал	30	45	9,7
ТЭЦ-3	ТК-2-318		От ТК-2-318-6 до гаража	непрох. канал	30	76	34,7
ТЭЦ-3	ТК-2-335		От КПЗ до ГО	непрох. канал	30	38	37,5
ТЭЦ-3	ТК-2-335		От КПЗ до склада	непрох. канал	30	76	4,8
ТЭЦ-3	ТК-2-338		От ТК-2-338 до КНС№4а	непрох. канал	30	76	49,5
ТЭЦ-3	ТК-398		От д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до ОУС-8	непрох. канал	30	45	25,85
	ТК-398		От ТК-398-26 до д.24 корп.4 ул.Артюхиной (ГВС)	непрох. канал	30		36,15
ТЭЦ-3	ТК-398		От ЦТП-1 до д.24 корп.4 ул.Артюхиной	непрох. канал	30	89	49,65
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.4 ул.Артюхиной до подключ.т/узла	техподвал	30	89	23
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.4 ул.Артюхиной до т/узла	техподвал	30	89	7,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.4 ул.Артюхиной на д.24 корп.5 ул.Артюхиной	техподвал	30	89	19
ТЭЦ-3	ТК-398		От д.24 корп.4 до д.24 корп.5 ул.Артюхиной	непрох. канал	30	76	27,95



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24 корп.5 ул.Артюхиной до т/узла	техподвал	30	89	32
ТЭЦ-3	ТК-398		От д.24 корп.5 до д.8 корп.2 ул.Фрунзе	непрох. канал	30	114	51,5
ТЭЦ-3	ТК-398	ТК-398-28	От ЦТП-1 до ТК-398-28	непрох. канал	30	219	21,5
ТЭЦ-3	ТК-398	ТК-398-30	От ТК-398-28 до ТК-398-30	непрох. канал	30	159	26,2
ТЭЦ-3	ТК-396		От ЦТП-6 до д.9 корп.3 ул.Артюхиной	непрох. канал	30	89	25,95
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.9 корп.3 ул.Артюхиной до подключ. т/узла	техподвал	30	89	7
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.9 корп.3 ул.Артюхиной до т/узла	техподвал	30	76	8,4
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.9 корп.3 ул.Артюхиной на д.9 корп.4	техподвал	30	76	49
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.9 корп.4 ул.Артюхиной до т/узла	техподвал	30	57	13
ТЭЦ-3	ТК-396		От д.5 ул.Артюхиной до д.3 ул.Артюхиной	непрох. канал	30	133	26,4
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.3 ул.Артюхиной на д.1б ул.Артюхиной	техподвал	30	133	12
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.3 ул.Артюхиной до т/узла	техподвал	30	76	16
ТЭЦ-3	ТК-396		От д.5 до д.3 ул.Артюхиной	непрох. канал	30	89	26,4
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.26 ул.Веселова до т/узла	техподвал	30	89	25
ТЭЦ-4	ТК-9Б	ТК-9Б-7	От врезки в подземную часть т/тр до ТК-9Б-7	непрох. канал	30	114	29
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		От ТК-3Г-4 до д.64а пр.Победы, АТС	непрох. канал	30	57	13,95
ТЭЦ-4	ТК-3Г/813		По зданию АТС до т/узла	подпольн.канал	30	57	5,5
ТЭЦ-4	ТК-25А		По д.22/24 ул. Озерная до т/узла	техподвал	30	76	48,5
Южная	ТК-834		От ТК-834-19 до д.6 корп.1 б-р Гусева, АТС	непрох. канал	30	76	68
Южная	ТК-834		По д.6 корп.1 б-р Гусева, АТС, до т/узла	т/узел	30	57	2,6
Южная	ТК-834		От ТК-834-17 до д.10 ул.Королева, наркол. диспансер (д/сад № 52)	непрох. канал	30	89	29,05
Южная	ТК-834		По д.6 ул.Королева, (д/сад № 52) наркологич. диспансер, до подключ. ГВС	техподвал	30	89	16
Южная	ТК-834		По д.6 ул.Королева, (д/сад № 52) наркологич. диспансер, до подключ.вентиляции	техподвал	30	89	0,3
Южная	ТК-834		По подвалу д.6 ул.Королева, (д/с № 52) до т/узла	техподвал	30	89	1,5
Южная	ТК-837		По д.61в на д.61 ул.Можайского (магазин)	техподвал	30	159	30
Южная	ТК-837		От д.61в до д.61 ул.Можайского (магазин)	непрох. канал	30	159	18,1
Южная	ТК-837		По д.61 ул.Можайского (маг.) до подключ. ГВС	техподвал	30	159	2
Южная	ТК-837		По д.61 ул.Можайского (маг.) до подключ. т/у №2,3	техподвал	30	159	1
Южная	ТК-837		По д.61 ул.Можайского (маг.) до подключ.	техподвал	30	159	0,6

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
			вентиляции				
Южная	ТК-837		По д.61 ул.Можайского (маг.) до т/у №1	техподвал	30	159	0,8
Южная	ТК-837		По д.61 ул.Можайского (маг.) до подключ. т/у №2	техподвал	30	114	76
Южная	ТК-837		По д.61 ул.Можайского (маг.) до т/у №2	техподвал	30	89	2,5
Южная	ТК-837		По д.61 ул.Можайского (маг.) до т/у №3	техподвал	30	89	73
Южная	ТК-837		От ТК-837-11 до д.81 пр. Октябрьский (д/сад №141)	непрох. канал	30	89	116,5
Южная	ТК-837		По д.81 пр. Октябрьский (д/сад №141) до подкл.ГВС	техподвал	30	76	3,2
Южная	ТК-837		По д.81 пр. Октябрьский (д/сад №141) до подкл.вентил	техподвал	30	76	0,6
Южная	ТК-837		По д.81 пр. Октябрьский (д/сад №141) до т/узла	техподвал	30	76	1,2
Южная	ТК-839		От ТК-839-3 до ЦТП-1Д (ЦТП-79)	непрох. канал	30	273	60,5
Южная	ТК-839		От ЦТП-1Д (ЦТП-79) до станции перекачки	непрох. канал	30	32	27
Южная	ТК-839		От ЦТП-1Д (ЦТП-79) до диспетчерской (АТС)	непрох. канал	30	45	60
Южная	ТК-839	ТК-839-5	От ЦТП-1Д (ЦТП-79) до ТК-839-5	непрох. канал	30	219	46
Южная	ТК-839		От ЦТП-1Д (ЦТП-79) до ТК-839-5	непрох. канал	30	89	46
Южная	ТК-839	ТК-839-9	От д.95 корп.4 Октябрьский пр-т до ТК-839-9	непрох. канал	30	159	68,85
Южная	ТК-839		По д.97 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла №1	техподвал	30	114	34
Южная	ТК-839		По д.97 Октябрьский пр-т до т/узла №1	техподвал	30	89	7
Южная	ТК-839		По д.97 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла №2	техподвал	30	114	40
Южная	ТК-839		По д.97 Октябрьский пр-т до т/узла №2	техподвал	30	89	7
Южная	ТК-839		По д.97 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла №3	техподвал	30	114	31
Южная	ТК-839		Между зданиями д.97 октябрьский пр-т	непрох. канал	30	114	7,3
Южная	ТК-839		По д.97 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла №3	техподвал	30	114	2
Южная	ТК-839		По д.97 Октябрьский пр-т до т/узла №3	техподвал	30	89	6,5
Южная	ТК-839		По д.97 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла №4	техподвал	30	114	34
Южная	ТК-839		По д.97 Октябрьский пр-т до т/узла №4	техподвал	30	89	6,5
Южная	ТК-839		По д.97 Октябрьский пр-т до т/узла №5	техподвал	30	114	38
Южная	ТК-839		По д.97 Октябрьский пр-т до т/узла №5	техподвал	30	89	7

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-839		От ТК-839-9 до д.95 корп.1 Октябрьский пр-т	непрох. канал	30	159	28,2
Южная	ТК-839		По д.95 корп.1 Октябрьский пр-т до подключ. д.93	техподвал	30	159	2
Южная	ТК-839		По д.95 корп.1 Октябрьский пр-т на д.93	техподвал	30	114	68
Южная	ТК-839		По д.95 корп.1 Октябрьский пр-т до подключ. т/узлов	техподвал	30	159	7,5
Южная	ТК-839		По д.95 корп.1 Октябрьский пр-т до подключ. т/у №3	техподвал	30	89	3
Южная	ТК-839		По д.95 корп.1 Октябрьский пр-т до т/у №3	техподвал	30	57	1
Южная	ТК-839		По д.95 корп.1 Октябрьский пр-т до подключ. т/у №2	техподвал	30	89	10,5
Южная	ТК-839		По д.95 корп.1 Октябрьский пр-т до т/у №2	техподвал	30	57	5
Южная	ТК-839		По д.95 корп.1 Октябрьский пр-т до т/у №1	техподвал	30	57	40
Южная	ТК-839		По д.95 корп.1 Октябрьский пр-т на д/сад №155	техподвал	30	76	12
Южная	ТК-839		От д.95 корп.1 до д.93 Октябрьский пр-т	непрох. канал	30	114	15,5
Южная	ТК-839		По д.93 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла №1	техподвал	30	114	25
Южная	ТК-839		По д.93 Октябрьский пр-т до т/узла №1	техподвал	30	76	6
Южная	ТК-839		По д.93 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла №2	техподвал	30	114	31,5
Южная	ТК-839		По д.93 Октябрьский пр-т до т/узла №2	техподвал	30	76	6
Южная	ТК-839		По д.93 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла №3	техподвал	30	114	31,5
Южная	ТК-839		По д.93 Октябрьский пр-т до т/узла №3	техподвал	30	76	6
Южная	ТК-839		По д.93 Октябрьский пр-т на д.89	техподвал	30	114	25
Южная	ТК-841		От ТК-841-8 до д.43 б-р Гусева (д/сад № 142)	непрох. канал	30	89	47,8
Южная	ТК-841		По д.43 б-р Гусева (д/сад № 142) до подключ. вентиляц.	техподвал	30	76	27
Южная	ТК-841		По д.43 б-р Гусева (д/сад № 142) до т/узла	техподвал	30	76	0,5
ВНИИСВ		ТК-20	От ТК-206 до ТК-20	непрох. канал	30	114	20
ВНИИСВ			От ТК-20 до д.13	непрох. канал	30	114	5
ВНИИСВ		ТК-28	От ТК-27 до ТК-28	непрох. канал	30	159	74,1
ВНИИСВ			От ТК-28 до д.11	непрох. канал	30	114	15,5
ВНИИСВ			По д.11	техподвал	30	114	70,2
ВНИИСВ			От д.11 до д.12	непрох. канал	30	114	18

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВНИИСВ			По д.19	техподвал	30	133	86
ВНИИСВ			От д.19 до д.20	непрох. канал	30	159	18,9
ВНИИСВ			По д.20	техподвал	30	114	62,2
Лазурная			От ТК-43 до д.20а ул.Центральная	непрох. канал	30	38	11,5
Лазурная			От ТК-43 до д.20 ул.Центральная	непрох. канал	30	38	27,4
ТЭЦ-3	ТК-88		От д.16 ул.Советская (Театр) до филармонии	непрох. канал	29	76	72
ТЭЦ-4	ТК-83		От ТК-83-28 до д.22 ул.Желябова (шк.№12)	непрох. канал	29	114	29,4
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-16 до т/узла д.28/14 ул.Желябова (д.14 ул.Трехсвятская)	непрох. канал	29	89	24,9
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.20 ул.Ипподромная до подключ. т/узла	техподвал	29	219	6
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.20 ул.Ипподромная на д.34 корп.2	техподвал	29	219	10,9
ТЭЦ-4	ТК-7Б		От д.20 ул.Ипподромная до д.34 корп.2 ул.Фадеева	непрох. канал	29	219	17
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.34 корп.2 ул.Фадеева до подключ. на д.32	техподвал	29	219	35
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.34 корп.2 ул.Фадеева на д.34 корп.1	техподвал	29	219	42
ТЭЦ-4	ТК-7Б		От д.34 корп.2 до д.34 корп.1 ул.Фадеева	непрох. канал	29	219	31,1
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.34 корп.1 на д.36 корп.1 ул.Фадеева	техподвал	29	219	71,9
ТЭЦ-3	ТК-76	ТК-76-18	От т/узла до ТК-76-18	непрох. канал	29	76	46,8
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-18 до т/узла д.12 ул.Трехсвятская	непрох. канал	29	76	4,7
ТЭЦ-3	ТК-742		От ТК-742-12 до д.8 ул.Гончарова (9-эт)	непрох. канал	29	89	8,9
ТЭЦ-3	ТК-742		По д.8 ул.Гончарова (9-эт) до подключ. т/узла №1	техподвал	29	114	29
ТЭЦ-3	ТК-742		По д.8 ул.Гончарова (9-эт) до т/узла №1	техподвал	29	76	7
ТЭЦ-3	ТК-742		По д.8 ул.Гончарова (9-эт) до т/узла №2	техподвал	29	114	42
ТЭЦ-3	ТК-742		По д.8 ул.Гончарова (9-эт) до т/узла №2	техподвал	29	76	7
ТЭЦ-3	ТК-742		От ТК-742-12 до д.8 ул.Гончарова (5-эт)	непрох. канал	29	89	13,1
ТЭЦ-3	ТК-742		По д.8 ул.Гончарова (5-эт) до подключ. т/узла	техподвал	29	114	64
ТЭЦ-3	ТК-742		По д.8 ул.Гончарова (5-эт) до т/узла	техподвал	29	89	5
ТЭЦ-3	ТК-737		От врезки до ПМК "Текстильспецстрой"	надземная	29	57	29
ТЭЦ-3	ТК-736		От врезки до т/узла д.3 ул.Тимирязева	непрох. канал	29	57	161,65
ТЭЦ-3	ТК-736		От т/узла до д.3 ул.Тимирязева	непрох. канал	29	57	17,4
ТЭЦ-4	ТК-401	ТК-401-3	От ТК-401 до ТК-401-3	непрох. канал	29	426	75,8

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-401	ТК-401-5	От ТК-401-3 до ТК-401-5		29	426	100,1
ТЭЦ-4	ТК-401	ТК-401-17 (ТК-401-5-1)	От ТК-401-5 до ТК-401-17 (ТК-401-5-1)	непрох. канал	29	426	73,7
ТЭЦ-4	ТК-401		От ТК-401-17(ТК-405-5-1) до ЦТП (т/у №4) НИИ приборной автоматики, лит.И	непрох. канал	29	159	7,2
ТЭЦ-4	ТК-401		От ЦТП (т/у №4) до здания лит. ПЛК	непрох. канал	29	76	91,55
ТЭЦ-4	ТК-401	ТК-401-17-1	От здания лит. ПЛК до ТК-401-17-1	непрох. канал	29	76	19,1
ТЭЦ-4	ТК-403		От ЦТП №85 до д.4 ул.Володарского	непрох. канал	29	89	31,5
ТЭЦ-3	ТК-412	ТК-412-22	От д.7 ул.Рыбацкая (поликл.дет.гор.больницы №1) до ТК-412-22	непрох. канал	29	159	49,35
ТЭЦ-3	ТК-415	ТК-415-12	От ТК-415-8 до ТК-415-12	непрох. канал	29	76	32,6
ТЭЦ-3	ТК-415		От ТК-415-12 до д.37 ул.Володарского	непрох. канал	29	76	12
ТЭЦ-3	ТК-415		От д.37 ул.Володарского до д.15 наб.Ст.Разина	непрох. канал	29	76	6
ТЭЦ-3	ТК-415		От д.15 до д.16 наб.Ст.Разина	непрох. канал	29	76	29,9
ТЭЦ-3	ТК-415		От кв. т/узла до ТК-415-12	непрох. канал	29	76	32,6
ТЭЦ-3	ТК-415		От ТК-415-12 до д.14 наб.Ст.Разина	непрох. канал	29	76	41,1
ТЭЦ-4	ТК-71		От кв.т/узла до д.38 (д.40/2) ул.Володарского	непрох. канал	29	89	40,6
ТЭЦ-3	ТК-76		От д.60/17 ул.Симеоновская до д.17/60 ул. Володарского	непрох. канал	29	57	31,8
ТЭЦ-3	ТК-76	ТК-76-10а	От ТК-76-10 до ТК-76-10а	непрох. канал	29	133	93,4
ТЭЦ-3	ТК-76	ТК-76-14	От ТК-76-12 до ТК-76-14	непрох. канал	29	133	56,1
ТЭЦ-3	ТК-76	ТК-76-16	От ТК-76-14 до ТК-76-16	непрох. канал	29	89	43,5
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-16 до д.5 ул.Жигарева	непрох. канал	29	114	92,9
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-18 до д.10 ул.Трехсвятская	непрох. канал	29	76	61,85
ТЭЦ-3	ТК-86-18		От ТК-86-18-2 до д.1 ул.Желябова (гостин "Волга")	непрох. канал	29	114	29,05
ТЭЦ-3	ТК-86-18		По д.1 ул.Желябова (гостин) до т/узла	техподвал	29	114	
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-8 до д.1 ул.Громова (шк.№19)	непрох. канал	29	114	46,5
ВК-2	ТК-224	ТК-224-1	От ТК-224 до ТК-224-1	Кожух АЕ 800	29	219	7
ВК-2	ТК-224		От ТК-224 до ТК-224-1	бесканальная	29	219	47,6
ВК-2	ТК-224	ТК-224-3	От ТК-224-1 до ТК-224-3	бесканальная	29	219	62,35
ВК-2	ТК-224	ТК-224-5	От ТК-224-3 до ТК-224-5	бесканальная	29	219	47,6
ВК-2	ТК-224		От ТК-224-5 до д.24 корп.3 ул.Бобкова	непрох. канал	29	76	18,15
ВК-2	ТК-224		По д.24 корп.3 ул.Бобкова до т/узла	техподвал	29	114	20

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-2	ТК-223	ТК-223-4	От д.25/26 ул.Л.Чайкиной до ТК-223-4	непрох. канал	29	114	32,4
ТЭЦ-3	ТК-338а	ТК-338а-1	От ТК-338а до ТК-338а-1	непрох. канал	29	325	138,2
ТЭЦ-3	ТК-746	ТК-746-1	От ТК-746 до ТК-746-1	непрох. канал	29	219	138
ТЭЦ-3	ТК-138-4		От ТК-138-4-5 до ЦТП (№46) пер.Трудолюбия,43	непрох. канал	29	219	126,1
ТЭЦ-3	ТК-138-4		От до ЦТП (№46) до д.43 пер.Трудолюбия	непрох. канал	29	114	47,2
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.43 пер.Трудолюбия до подключения т/узла №3	техподвал	29	114	2
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.43 пер.Трудолюбия на т/узел №3	техподвал	29	114	45
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.43 пер.Трудолюбия до т/узла №3	техподвал	29	89	6
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.43 пер.Трудолюбия до т/узла №2	техподвал	29	89	6
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.43 пер.Трудолюбия на т/узел №1	техподвал	29	114	64
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.43 пер.Трудолюбия до т/узла №1	техподвал	29	89	6
ТЭЦ-1	ТК-204		От ТК-204-1 до КНС № 3а	непрох. канал	29	114	157
ТЭЦ-1	ТК-204		По зданию КНС № 3а до т/узла	техподвал	29	57	0,5
ТЭЦ-1	ТК-207		От ТК-207-20 до д.8 корп.3 ул.Строителей, д/сад №144	непрох. канал	29	57	27,7
ТЭЦ-1	ТК-207		По д.8 корп.3 ул.Строителей, д/сад №144 до т/узла	техподвал	29	76	1
ВК-2	ТК-218		От ТК-218 до д.23/1 пр-т Ленина	непрох. канал	29	159	37,2
ВК-2	ТК-218		По д.23/1 пр-т Ленина на ТК-218-2	техподвал	29	159	24
ТЭЦ-3	ТК-437		От ТК-437-15 до ОУС	непрох. канал	29	57	10,2
ТЭЦ-3	ТК-437		По зданию ОУС до т/узла	техподвал	29	57	7
ТЭЦ-3	ТК-441		От ТК-441-1 до д.10 Комсомольский пр-т	непрох. канал	29	114	12,8
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.10 Комсомольский пр-т до подключ.ГВС	техподвал	29	114	55
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.10 Комсомольский пр-т до подкл. насосной	техподвал	29	114	1,5
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.10 Комсомольский пр-т на насосную	техподвал	29	32	33
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.10 Комсомольский пр-т до подкл.т/узла №1(9-эт)	техподвал	29	114	0,7
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.10 Комсомольский пр-т до т/узла №1(9-эт)	техподвал	29	57	5,5
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.10 Комсомольский пр-т до подкл.т/узла №2(8-эт)	техподвал	29	114	0,6
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.10 Комсомольский пр-т до т/узла №2(8-эт)	техподвал	29	57	6,5
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.10 Комсомольский пр-т до подкл.т/узла №3(5-эт)	техподвал	29	114	0,6

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.10 Комсомольский пр-т до т/узла №3 (5-эт)	техподвал	29	45	2
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.10 Комсомольский пр-т до подкл.вентиляции стомат. поликли.	техподвал	29	57	1,25
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.10 Комсомольский пр-т до т/у №4 (стом.поликл.)	техподвал	29	57	0,25
ТЭЦ-3	ТК-507		От ЦТП до д.9 ул.Скв.-Степанова	непрох. канал	29	159	25,2
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.9 ул.Скв.-Степанова до подключ. т/узлов №1,2	техподвал	29	159	25,5
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.9 ул.Скв.-Степанова до подкл. т/узла №1(108 кв.)	техподвал	29	76	5
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.9 ул.Скв.-Степанова (108кв) до т/узла №1 (СРТ)	техподвал	29	76	2
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.9 ул.Скв.-Степанова (108кв) до т/узла №2 (пристр)	техподвал	29	45	6
ТЭЦ-3	ТК-604		От кв.т/узла до д.6/34 ул.Мичурина	непрох. канал	29	57	8,7
ТЭЦ-3	ТК-604		От д.22 до д.18 ул.Скв.-Степанова	непрох. канал	29	76	26,4
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.18 ул.Скв.-Степанова до т/узла №1	техподвал	29	57	4
ТЭЦ-3	ТК-604		От д.16 до д.18 ул.Скв.-Степанова	непрох. канал	29	57	17,2
ТЭЦ-3	ТК-608		От ТК-608-6 до врезки в надземную т/трассу (т.1)	непрох. канал	29	159	118,3
ТЭЦ-3	ТК-608		От т.3 до врезки в бесканальную т/трассу(т.4)	непрох. канал	29	159	29,8
ТЭЦ-3	ТК-608	ТК-608-10	От ТК-608-8 до ТК-608-10	непрох. канал	29	133	18,05
ТЭЦ-3	ТК-608		От ТК-608-10 до ЦТП (№140) 2-й пер.Карпинского	непрох. канал	29	133	7,35
ТЭЦ-3	ТК-608		От ЦТП (№140) до д.3а 2-й пер.Карпинского	непрох. канал	29	57	10
ТЭЦ-3	ТК-608		От ЦТП (№140) до ТК-608-10	непрох. канал	29	114	7,35
ТЭЦ-3	ТК-608	ТК-608-8	От ТК-608-10 до ТК-608-8	непрох. канал	29	89	18,05
ТЭЦ-3	ТК-608		От ТК-608-8 до д.8 1-й пер.Карпинского	непрох. канал	29	57	27
ТЭЦ-3	ТК-608	ТК-608-12	От ТК-608-8 до ТК-608-12	непрох. канал	29	76	31,5
ТЭЦ-3	ТК-608		От ТК-608-12 до д.10 1-й пер.Карпинского	непрох. канал	29	57	16,5
ТЭЦ-3	ТК-608	ТК-608-14	От ТК-608-12 до ТК-608-14	непрох. канал	29	76	23
ТЭЦ-3	ТК-608		От ТК-608-14 до д.12/53 1-й пер.Карпинского	непрох. канал	29	57	28
ТЭЦ-3	ТК-608		От ТК-608-14 до д.55/3 ул.Румянцева	непрох. канал	29	57	14
ТЭЦ-3	ТК-608	ТК-608-16	От ЦТП (№140) до ТК-608-16	непрох. канал	29	114	8
ТЭЦ-3	ТК-608		От ТК-608-16 до д.1а 2-й пер.Карпинского	непрох. канал	29	57	13

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-608	ТК-608-18	От ТК-608-16 до ТК-608-18	непрох. канал	29	89	42
ТЭЦ-3	ТК-608		От ТК-608-18 до д.6 1-й пер.Карпинского	непрох. канал	29	57	6,8
ТЭЦ-3	ТК-608	ТК-608-20	От ТК-608-18 до ТК-608-20	непрох. канал	29	76	36
ТЭЦ-3	ТК-608		От ТК-608-20 до д.4 1-й пер.Карпинского	непрох. канал	29	57	6,5
ТЭЦ-3	ТК-608		От ТК-608-20 до д.2/60 1-й пер.Карпинского	непрох. канал	29	57	23
ТЭЦ-3	ТК-608		От ТК-608-20 до д.62/1 ул.Карпинского	непрох. канал	29	57	46
ТЭЦ-3	ТК-608		От ЦТП (№140) до д.10 ул.Карпинского (д/сад№125)	непрох. канал	29	76	51
ТЭЦ-3	ТК-611		По д.15 ул.Румянцева до подключ. т/узла №3	техподвал	29	89	1
ТЭЦ-3	ТК-611		По д.15 ул.Румянцева до т/узла №3	техподвал	29	57	13
ТЭЦ-3	ТК-611		По д.15 ул.Румянцева до подключ. т/узла №1	техподвал	29	89	17
ТЭЦ-3	ТК-611		По д.15 ул.Румянцева до т/узла №1	техподвал	29	89	6,5
ТЭЦ-3	ТК-611		По д.15 ул.Румянцева до т/узла №2	техподвал	29	89	69
ТЭЦ-3	ТК-612	ТК-612-1	От ТК-612 до ТК-612-1	непрох. канал	29	325	53,6
ТЭЦ-3	ТК-612	ТК-437-11	От ТК-612-1 до ТК-437-11	непрох. канал	29	325	148,9
ТЭЦ-3	ТК-613		От ТК-613 до ЦТП (№39) Мичурина,41	непрох. канал	29	219	61,95
ТЭЦ-3	ТК-613		От ЦТП (№39) до д.41 ул.Мичурина	непрох. канал	29	159	18,1
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.41 ул.Мичурина до подключ. т/узла №1	техподвал	29	159	11
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.41 ул.Мичурина до т/узла №1	техподвал	29	89	24
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.41 ул.Мичурина до подключ. т/узла №2	техподвал	29	114	14
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.41 ул.Мичурина до т/узла №2	техподвал	29	76	6
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.41 ул.Мичурина на т/узел №3	техподвал	29	114	15,6
ТЭЦ-3	ТК-613		От д.41ул.Мичурина до ТК-613-1	непрох. канал	29	159	53,35
ТЭЦ-3	ТК-613		От ТК-613-1 до д.40 ул.Шмидта	непрох. канал	29	89	17,6
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.40 ул.Шмидта до т/узла	техподвал	29	89	8
ТЭЦ-3	ТК-2-335		По д.59 ул.Горького до т/узла	техподвал	29	57	7
ТЭЦ-3	ТК-2-335		От ТК-2-335-3 до д.70/1 наб.Аф.Никитина (УВД)	непрох. канал	29	114	74
ТЭЦ-3	ТК-398...379		От ТК-398-1а до д.50 ул.П.Савельевой, д/сад №145	непрох. канал	29	114	33,6
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.50 ул.П.Савельевой ( д/сад №145) до подключ. бассейна	техподвал	29	114	26
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.50 ул.П.Савельевой ( д/сад №145) до	техподвал	29	114	4,5



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
			подключ. вентиляции				
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.50 ул.П.Савельевой ( д/сад №145) до подключ. ГВС	техподвал	29	114	0,6
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.50 ул.П.Савельевой (д/сад №145) до т/узла	техподвал	29	114	0,5
ТЭЦ-3	ТК-396	ТК-396-4-4	От ТК-396-4-2 до ТК-396-4-4	непрох. канал	29	159	31
ТЭЦ-3	ТК-396		От ТК-396-4-2 до ТК-396-4-4	непрох. канал	29	114	31
кот.цех	ТК-4	ТК-4-1	От ТК-4 до ТК-4-1	проходной канал	29	273	16
кот.цех	ТК-4		От ТК-4 до ТК-4-1	непрох. канал	29	273	14,2
кот.цех	ТК-4	ТК-4-3	От ЦТП (№25) до ТК-4-3	непрох. канал	29	159	21,05
кот.цех	ТК-4		От ТК-4-3 до д.14 корп.2 Петербургское ш.	непрох. канал	29	159	16,3
кот.цех	ТК-4		От д.14 корп.1 до д.14 Петербургское ш.(mag)	непрох. канал	29	57	17,6
кот.цех	ТК-18		От кв.т/узла до ТК-18-3-1	непрох. канал	29	114	9,5
кот.цех	ТК-18		От ТК-18-3-1 до морга	непрох. канал	29	57	5,45
кот.цех	ТК-18	ТК-18-3-3	От ТК-18-3-1 до ТК-18-3-3	непрох. канал	29	114	42,6
кот.цех	ТК-18		От ТК-18-3-3 до травматологии	непрох. канал	29	76	29,1
кот.цех	ТК-18	ТК-18-3-5	От ТК-18-3-3 до ТК-18-3-5	непрох. канал	29	114	16,5
кот.цех	ТК-18		От ТК-18-3-5 до склада	непрох. канал	29	76	5
кот.цех	ТК-18	ТК-18-3-7	От ТК-18-3-5 до ТК-18-3-7	непрох. канал	29	114	66
кот.цех	ТК-18	ТК-18-3-9	От ТК-18-3-7 до ТК-18-3-9	непрох. канал	29	114	54
кот.цех	ТК-18		От ТК-18-3-9 до лечебного корпуса	непрох. канал	29	76	5,3
кот.цех	ТК-18		От ТК-18-3-9 до поликлиники	непрох. канал	29	114	64,5
кот.цех	ТК-18		От поликлиники до нефрологич. отделения	непрох. канал	29	76	32,6
ТЭЦ-4	ТК-12А		От ТК-12А-16 до АБК (д.9а)		29	89	11,7
Южная	ТК-19В		По д.49 корп.1 Зеленый пр-д до т/узла	техподвал	29	76	1
ТЭЦ-4	ТК-1Б		От ТК-1Б-2 до д.18/51 (д.5/18) ул.Т.Ильиной	непрох. канал	29	89	7,5
ТЭЦ-4	ТК-1Б		По д.18/51 (д.5/18) ул.Т.Ильиной до т/узла	техподвал	29	89	3
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.34 корп.2 ул.Фадеева от подключ. к магистр. т/тр на д.34 корп.1	техподвал	29	219	42
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.34 корп.2 ул.Фадеева от подключ. к магистр. т/тр на д.32	техподвал	29	114	42
ТЭЦ-4	ТК-7Б		От д.34 корп.2 до д.32 ул.Фадеева	непрох. канал	29	114	30,8
ТЭЦ-4	ТК-7Б		По д.32 ул.Фадеева до т/узла	техподвал	29	114	24,4

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-9Б		От т/узла гаража Обл. до гаража ГТЭ, Склизкова,48	надземная	29	57	45
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От ТК-5Г-5-1 до д.80 пр-т Победы, дом ребенка,стар.корп.	непрох. канал	29	89	45,45
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		По д.80 пр-т Победы, дом ребенка, до т/узла	техподвал	29	89	19
ТЭЦ-4	ТК-816В		От д.86 ул.Склизкова до ГРП № 52	непрох. канал	29	38	30,7
ТЭЦ-4	ТК-816В		По д.88 ул.Склизкова до подключ. д.90	техподвал	29	114	0,6
ТЭЦ-4	ТК-816В		По д.88 ул.Склизкова на д.90	техподвал	29	76	16,5
ТЭЦ-4	ТК-816В		По д.88 ул.Склизкова до т/узла д.88	техподвал	29	76	0,7
ТЭЦ-4	ТК-37А		От ТК-37А до д.15/48 ул.Т.Ильиной	непрох. канал	29	159	27,4
ТЭЦ-4	ТК-37А		По д.15/48 ул.Т.Ильиной до подключ.т/узла	техподвал	29	159	20
ТЭЦ-4	ТК-37А		По д.15/48 ул.Т.Ильиной до т/узла	техподвал	29	89	3
ТЭЦ-4	ТК-37А		По д.15/48 ул.Т.Ильиной на ТК-37А-2	техподвал	29	159	54
ТЭЦ-4	ТК-37А	ТК-37А-2	От д.15/48 ул.Т.Ильиной до ТК-37А-2	непрох. канал	29	133	41
ТЭЦ-4	ТК-37А		От ТК-37А-2 до д.46а пр-т Победы	непрох. канал	29	57	22,35
ТЭЦ-4	ТК-37А		От д.46а пр-т Победы до ГРП	непрох. канал	29	57	40
ТЭЦ-4	ТК-37А	ТК-37А-4	От ТК-37А-2 до ТК-37А-4	непрох. канал	29	133	37,8
ТЭЦ-4	ТК-37А		От ТК-37А-4 до д.36/46 пр-т Победы	непрох. канал	29	89	13,9
ТЭЦ-4	ТК-37А	ТК-37А-6	От ТК-37А-4 до ТК-37А-6	непрох. канал	29	133	95,5
ТЭЦ-4	ТК-37А		От ТК-37А-6 до д.34 пр-т Победы	непрох. канал	29	89	8,47
ТЭЦ-4	ТК-37А	ТК-37А-8	От ТК-37А-6 до ТК-37А-8	непрох. канал	29	133	56,2
ТЭЦ-4	ТК-37А		От ТК-37А-8 до д.32/3 пр-т Победы	непрох. канал	29	89	19,6
ТЭЦ-4	ТК-37А	ТК-37А-10	От ТК-37А-8 до ТК-37А-10	непрох. канал	29	133	53
ТЭЦ-4	ТК-37А		От ТК-37А-10 до д.10 корп.2 ул.Богданова	непрох. канал	29	89	24,2
ТЭЦ-4	ТК-37А		От ТК-37А-10 до д.11/12 ул.Т.Ильиной	непрох. канал	29	114	44,5
ТЭЦ-4	ТК-37А		По д.11/12 ул.Т.Ильиной до подключ. т/узла	техподвал	29	114	3
ТЭЦ-4	ТК-37А		По д.11/12 ул.Т.Ильиной до т/узла	техподвал	29	76	20
ТЭЦ-4	ТК-37А		По д.11/12 ул.Т.Ильиной на д/сад №67	техподвал	29	76	2
ТЭЦ-4	ТК-37А		От д.11/12 до д. 13 ул.Т.Ильиной (д/сад №67)	непрох. канал	29	76	98,4
ТЭЦ-4	ТК-37А		По д.13 ул.Т.Ильиной (д/сад №67) до т/узла	техподвал	29	76	4,88
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.13 корп.3 ул.15 лет Октября до подкл.т/узла №1	техподвал	29	89	29

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.13 корп.3 ул.15 лет Октября до т/узла №1	техподвал	29	76	6,5
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.13 корп.3 ул.15 лет Октября до т/узла №2	техподвал	29	76	39,5
ТЭЦ-4	ТК-24А		От ТК-24А-7 до д.16 ул.15 лет Октября	непрох. канал	29	159	29,05
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.16 ул.15 лет Октября до подклоч.лица №10	техподвал	29	159	23
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.16 ул.15 лет Октября до подклоч.ГВС	техподвал	29	114	3,8
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.16 ул.15 лет Октября до т/узла	техподвал	29	114	0,5
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.16 ул.15 лет Октября на лицей №10	техподвал	29	159	7,5
ТЭЦ-4	ТК-21А		По д.10 ул. Резинстроя до подклоч. д.12 (уч.корпус)	техподвал	29	89	8
ТЭЦ-4	ТК-21А	ТК-21А-11	От ТК-21А-9 до ТК-21А-11	непрох. канал	29	114	34,9
ТЭЦ-4	ТК-21А		От ТК-21А-11 до д.7 ул. 15 лет Октября (админ. Водоканал)	непрох. канал	29	76	128,5
ТЭЦ-4	ТК-21А		По д.7 ул.15 лет Октября(админ. Водоканал) до т/узла	техподвал	29	89	23
ТЭЦ-4	ТК-714		От ТК-714-28 до д.7 корп.3 Волоколамский пр-т (гараж ГАИ)	непрох. канал	29	57	2,8
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.7 корп.3 Волоколамский пр-т(гараж ГАИ) до подклоч. т/узла №1	техподвал	29	76	4
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.7 корп.3 Волоколамский пр-т(гараж ГАИ)до т/уз.№1	техподвал	29	76	2
ТЭЦ-4	ТК-714		По д.7 корп.3 Волоколамский пр-т(гараж ГАИ)до т/уз.№2	техподвал	29	57	4
Южная	ТК-839		По д.58 ул.Можайского до подклоч. т/узла №1	техподвал	29	114	1,5
Южная	ТК-839		По д.58 ул.Можайского до т/узла №1	техподвал	29	89	22
Южная	ТК-839		По д.58 ул.Можайского до подклоч. т/узла №2	техподвал	29	89	41
Южная	ТК-839		По д.58 ул.Можайского до т/узла №2	техподвал	29	76	7
Южная	ТК-839		По д.58 ул.Можайского к т/узлу №3	техподвал	29	76	24
Южная	ТК-839		Между зданиями д.58 ул.Можайского	непрох. канал	29	76	7,6
Южная	ТК-839		По д.58 ул.Можайского до т/узла №3	техподвал	29	76	10
Южная	ТК-839		По д.32 б-р Гусева до подклоч. т/узла №2	техподвал	29	89	10
Южная	ТК-839		По д.32 б-р Гусева до т/узла №2	техподвал	29	76	5,5
Южная	ТК-839		По д.32 б-р Гусева до подклоч. т/узла №1	техподвал	29	89	27
Южная	ТК-839		По д.32 б-р Гусева до т/узла №1	техподвал	29	76	7
Южная	ТК-839		По д.32 б-р Гусева на д.34	техподвал	29	89	2,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-839		По д.34 б-р Гусева до подклоч. т/узла №1	техподвал	29	89	19,5
Южная	ТК-839		По д.34 б-р Гусева до т/узла №1	техподвал	29	76	7
Южная	ТК-839		По д.34 б-р Гусева до т/узла №2	техподвал	29	89	45
Южная	ТК-839		По д.34 б-р Гусева до т/узла №2	техподвал	29	76	7
Южная	ТК-839	ТК-839-13	От ТК-839-7 до ТК-839-13	непрох. канал	29	114	58,5
Южная	ТК-839		От ТК-839-13 до д.38 б-р Гусева	непрох. канал	29	114	18
Южная	ТК-839		По д.38 б-р Гусева до т/узла	техподвал	29	114	20
Южная	ТК-844		От ТК-844 до Тк-851	непрох. канал	29	530	51,3
Южная	ТК-851		От ТК-851 до Тк-852	непрох. канал	29	530	85,6
Южная	ТК-852		От ТК-852 до ТК-853	непрох. канал	29	530	158,1
Южная	ТК-853		От ТК-853 до ТК-854	непрох. канал	29	530	117,85
Южная	ТК-854		От ТК-854 до ТК-855	непрох. канал	29	530	91,7
Южная	ТК-855		От ТК-855 до ТК-856	непрох. канал	29	530	105,9
ВНИИСВ			От ТК-12 до т/узла магазина Хлеб	непрох. канал	29	57	53
ВНИИСВ			От т/узла до магазина Хлеб	непрох. канал	29	57	19,8
ВНИИСВ			От ТК-20а до д.15	непрох. канал	29	89	48
ВНИИСВ		ТК-30	От ТК-37 до ТК-30	непрох. канал	29	159	21,3
ВНИИСВ		ТК-31	От ТК-30 до ТК-31	непрох. канал	29	159	42,9
ВНИИСВ			От ТК-31 до д.6	непрох. канал	29	89	16,3
ВНИИСВ			По д.6	техподвал	29	89	55,4
ВНИИСВ			От д.6 до д.4	непрох. канал	29	89	12,4
ВНИИСВ			По д.4	техподвал	29	89	36,7
ВНИИСВ			От д.4 до д.9а (д/сад №95)	непрох. канал	29	76	51
ВНИИСВ			По д.7	техподвал	29	89	58,5
ВНИИСВ			От д.7 до д.10	непрох. канал	29	57	8,8
ВНИИСВ		ТК-29	От ТК-30 до ТК-29	непрох. канал	29	159	77,5
ВНИИСВ		ТК-26	От ТК-25 до ТК-26	непрох. канал	29	159	29,2
ВНИИСВ		ТК-27	От ТК-26 до ТК-27	непрох. канал	29	159	17,5
ВНИИСВ		ТК-24	От ТК-25 до ТК-24	непрох. канал	29	159	60,6
Лазурная			От ТК-18 до д.3 ул.Центральная	непрох. канал	29	57	23,7
КСМ-2			От д.8 до д.10 ул.2-я Серова	непрох. канал	28	114	30

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-130		От ТК-130-2 до д.55 Беляковский пер. (кухня)	непрох. канал	28	89	32,9
ТЭЦ-3	ТК-412	ТК-412-18	От д.31 ул.Советская, Главпочтамт до ТК-412-18	непрох. канал	28	219	44,75
ТЭЦ-3	ТК-412		От ТК-412-18 до д.7 ул.Рыбацкая (поликл.дет.гор.больницы №1)	непрох. канал	28	219	10,45
ТЭЦ-4	ТК-67		От ТК-67-2 до т/узла д.1/26 ул.Серебряная (больн)	непрох. канал	28	114	27,65
ТЭЦ-4	ТК-67		От т/узла до д.1/26 ул.Серебряная (больн)	непрох. канал	28	114	10,15
ТЭЦ-4	ТК-68		Между корпусами д.54 ул.Советская	непрох. канал	28	114	22,85
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-1 до ТК-68-3	непрох. канал	28	159	54,1
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-2 до д.1/26 ул.Серебряная (поликл.УВД)	непрох. канал	28	114	20,1
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-10 до д.52/12 ул.Симеоновская (Универ)	непрох. канал	28	219	34,45
ТЭЦ-3	ТК-76		От д.52/12 ул.Симеоновская (Универ) до спортзала	непрох. канал	28	57	17,9
ТЭЦ-3	ТК-76		По д.52/12 Студенческий пер. (Универс)	техподвал	28	219	11,9
ТЭЦ-3	ТК-76	ТК-404-1-2	От д.52/12 Студенческий пер. (Универс) до ТК-404-1-2	непрох. канал	28	219	82,3
ТЭЦ-3	ТК-76	ТК-404-1	От ТК-404-1-2 до ТК-404-1	непрох. канал	28	219	74,4
ТЭЦ-3	ТК-76		От д.46 ул.Симеоновская (столовая) до д.31 ул.Желябова (общ)	непрох. канал	28	57	12
ТЭЦ-3	ТК-76	ТК-76-10-4	От ТК-76-10-2 до ТК-76-10-4	непрох. канал	28	133	60,55
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-10-4 до д.33 ул.Желябова (деканат)	непрох. канал	28	32	10,95
ТЭЦ-3	ТК-903		От д.19 корп.1 до д.19 корп.2 ул.1-я Суворова (шк.№14)	непрох. канал	28	114	33,05
ТЭЦ-3	ТК-903		От д.19 корп.2 до д.19 корп.1 ул.1-я Суворова (шк.№14)	непрох. канал	28	57	36,7
Южная	ТК-916а	ТК-916а-11	От ТК-916а-7 до ТК-916а-11	непрох. канал	28	159	14,8
Южная	ТК-916а		От ТК-916а-11 до д.18 ул.Коминтерна (новый ж/д вокзал)	непрох. канал	28	159	88,9
ТЭЦ-4	ТК-52А		От ЦТП №79 до д.2 ул.Склизкова	непрох. канал	28	89	13,77
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-43 до автокооператива №15	непрох. канал	28	57	10
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-18 до АТС (мастерские)	непрох. канал	28	76	10,8
ВК-1	ТК-239		От ТК-239-3 до АТС д.8 Мигаловская наб.	непрох. канал	28	57	58,05
ВК-1	ТК-238		От ЦТП (№66) до д.3 Мигаловская наб.	непрох. канал	28	114	33,5
ВК-2	ТК-228		От ТК-228 до д.36 корп.1 ул.Бобкова	непрох. канал	28	219	19,65

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-2	ТК-228		По д.36 корп.1ул.Бобкова на ЦТП	техподвал	28	219	12,5
ВК-2	ТК-228	ТК-228-3	От д.36 корп.1ул.Бобкова до ТК-228-3	непрох. канал	28	219	8,5
ВК-2	ТК-228		От ТК-228-3 до ЦТП(№62) Бобкова,36	непрох. канал	28	219	47,6
ВК-2	ТК-228		От ЦТП(№62) до д.21 корп.1 ул.Е.Пичугина	непрох. канал	28	114	23,3
ВК-2	ТК-228		По д.21 корп.1 ул.Е.Пичугина до подключ.т/узла №1	техподвал	28	114	9
ВК-2	ТК-228		По д.21 корп.1 ул.Е.Пичугина до т/узла №1	техподвал	28	89	10
ВК-2	ТК-228		По д.21 корп.1 ул.Е.Пичугина до т/узла №3	техподвал	28	89	35
ВК-2	ТК-228	ТК-228-1	От ЦТП(№62) до ТК-228-1	непрох. канал	28	89	84,55
ВК-2	ТК-228		От ТК-228-1 до д.23 ул.Е.Пичугина (профилакторий)	непрох. канал	28	89	36,55
ВК-2	ТК-228		По д.23 ул.Е.Пичугина (профилакторий) до т/узла	техподвал	28	89	
ВК-2	ТК-225	ТК-225-2	От ТК-225 до ТК-225-2	непрох. канал	28	133	145,9
ВК-2	ТК-225		От ТК-225-2 до д.10 пр-т Ленина (клуб ПК)	непрох. канал	28	76	8,4
ВК-2	ТК-225	ТК-225-4	От ТК-225-2 до ТК-225-4	непрох. канал	28	89	42,15
ВК-2	ТК-175	ТК-10-1	От ТК-175 до ТК-10-1	непрох. канал	28	76	11,3
ВК-2	ТК-175		От ТК-10-1 до д.30 пр-т Ленина	непрох. канал	28	76	36,3
ВК-2	ТК-175		По д.30 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	28	76	8,5
ТЭЦ-3	ТК-149		От ТК-149 до д.18 пр-т Калинина	непрох. канал	28	159	56,6
ТЭЦ-3	ТК-149		По д.18 пр-т Калинина до подключ. т/узлов №2,3	техподвал	28	159	34
ТЭЦ-3	ТК-149		По д.18 пр-т Калинина до т/узла №1	техподвал	28	159	0,3
ТЭЦ-3	ТК-149		По д.18 пр-т Калинина до подключ. т/узла №2	техподвал	28	76	59
ТЭЦ-3	ТК-149		По д.18 пр-т Калинина до т/узла №2	техподвал	28	76	6
ТЭЦ-3	ТК-149		По д.18 пр-т Калинина до т/узла №3	техподвал	28	76	58
ТЭЦ-3	ТК-145		От ТК-145 до д.31 ул.Бакунина	непрох. канал	28	114	22,8
ТЭЦ-3	ТК-145		По д.31 ул.Бакунина до подключ. ГВС	техподвал	28	114	16
ТЭЦ-3	ТК-145		По д.31 ул.Бакунина до подключ. т/узла №2	техподвал	28	114	1,6
ТЭЦ-3	ТК-145		По д.31 ул.Бакунина до т/узла №1	техподвал	28	76	1,5
ТЭЦ-3	ТК-145		По д.31 ул.Бакунина до т/узла №2	техподвал	28	76	83,5
ТЭЦ-3	ТК-110		От ТК-110-16 до д.18а наб.р.Тьмаки(Биотехнология)	непрох. канал	28	114	84,4
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-24	От ТК-117-22 до ТК-117-24	непрох. канал	28	219	56,9

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-26	От ТК-117-24 до ТК-117-26	непрох. канал	28	159	82,45
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-26 до д.20 ул.Достоевского (учр.548/4)	непрох. канал	28	57	19,75
ТЭЦ-3	ТК-138-4		От до ЦТП (№46) до д.39 пер.Трудолюбия	непрох. канал	28	114	37,5
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.39 пер.Трудолюбия до подключ.т/узла №1	техподвал	28	114	10,5
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.39 пер.Трудолюбия до т/узла №1	техподвал	28	89	62
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.39 пер.Трудолюбия до подключ.т/узла №2	техподвал	28	114	2
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.39 пер.Трудолюбия до т/узла №2	техподвал	28	89	6,5
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.39 пер.Трудолюбия до т/узла №3	техподвал	28	89	33
ТЭЦ-1	ТК-213а		По д.1ул.3.Космодемьянской до подкл. д.4а АТС№44	техподвал	28	89	35
ТЭЦ-1	ТК-213а		По д.1 ул.3.Космодемьянской на д.7/7	техподвал	28	89	11
ТЭЦ-1	ТК-213а		От д.1 ул.3.Космодемьянской до д.4а Академический пр-д (АТС №44)	непрох. канал	28	57	88,8
ТЭЦ-1	ТК-213а		По д.4а Академический пр-д (АТС №44) до т/узла	техподвал	28	57	0,5
ТЭЦ-1	ТК-213а		От д.1 ул.3.Космодемьянской до д.7/7 пр-т Ленина	непрох. канал	28	89	17,1
ТЭЦ-1	ТК-213а		По д.7/7 пр-т Ленина до т/узла	техподвал	28	89	56
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-49 до д.36 корп.1 ул.Хрустальная	непрох. канал	28	89	9,05
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.36 корп.1 ул.Хрустальная до подключ.т/узла №1	техподвал	28	89	3,5
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.36 корп.1 ул.Хрустальная до т/узла №1	техподвал	28	57	6,7
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.36 корп.1 ул.Хрустальная до подключ.т/узла №2	техподвал	28	89	61
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.36 корп.1 ул.Хрустальная до т/узла №2	техподвал	28	76	3
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.36 корп.1 ул.Хрустальная до т/узла №3	техподвал	28	89	15
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-45 до д.72 ул Кольцевая	непрох. канал	28	114	32,1
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.72 ул Кольцевая до т/узла	техподвал	28	114	12
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-15 до КНС №23а	непрох. канал	28	45	66,2
ТЭЦ-3	ТК-309		По зданию КНС №23а до т/узла	надземная	28	32	2,5
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-27 до д.2 корп.1 ул.Хрустальная	непрох. канал	28	114	22,05
ТЭЦ-3	ТК-309		По д. 2 корп.1 ул.Хрустальная до подключ. т/узла	техподвал	28	114	17,5
ТЭЦ-3	ТК-309		По д. 2 корп.1 ул.Хрустальная до т/узла	техподвал	28	76	3,8

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-309		По д. 2 корп.1 ул.Хрустальная на д.2 корп.2	техподвал	28	114	48
ТЭЦ-3	ТК-309		От д.2 корп.1 до д. 2 корп.2 ул.Хрустальная	непрох. канал	28	89	19,3
ТЭЦ-3	ТК-309		По д. 2 корп.2 ул.Хрустальная до подключ. т/узла	техподвал	28	89	1,5
ТЭЦ-3	ТК-309		По д. 2 корп.2 ул.Хрустальная до т/узла	техподвал	28	89	13,2
ТЭЦ-3	ТК-309		По д. 2 корп.2 ул.Хрустальная на д.2 корп.3	техподвал	28	76	35,5
ТЭЦ-3	ТК-321		От ТК-321-12 до д.44 ул.2-я Красина (корп.7) (д.22 ул.2-я Грибоедова)	непрох. канал	28	159	31,5
ТЭЦ-3	ТК-321		По д.44 ул.2-я Красина (корп.7) до подключ. т/узла	техподвал	28	133	1,5
ТЭЦ-3	ТК-321		По д.44 ул.2-я Красина (корп.7) до т/узла	техподвал	28	159	2
ТЭЦ-3	ТК-321		По д.44 ул.2-я Красина (корп.7) на корп.9	техподвал	28	159	37,2
ТЭЦ-3	ТК-321	ТК-321-14	От ТК-321-12 до ТК-321-14	непрох. канал	28	426	95,5
ТЭЦ-3	ТК-321	ТК-321-16	От ТК-321-14 до ТК-321-16	непрох. канал	28	426	107,5
ТЭЦ-3	ТК-431		От ТК-431 до д.4/4 ул.Горького	непрох. канал	28	219	6,8
ТЭЦ-3	ТК-431		По д.4/4 ул.Горького	техподвал	28	219	17,6
ТЭЦ-3	ТК-430/528а		От д.4/4 ул.Горького до ТК-430/528а	непрох. канал	28	219	10,7
ТЭЦ-3	ТК-430/528а		От ТК-430/528а до пристройки к рестрану	непрох. канал	28	76	10,65
ТЭЦ-3	ТК-430/528а		По д.4/4 ул.Горького (пристройка к рестор.) до т/узла	техподвал	28	89	0,6
ТЭЦ-3	ТК-430/528а		От ТК-430/528а до гаража	непрох. канал	28	57	20
ТЭЦ-3	ТК-529		От ТК-430 до ТК-529	непрох. канал	28	219	68,6
ТЭЦ-3	ТК-436а		От ТК-436а-11 до д.20 ул.3.Коноплянниковой	непрох. канал	28	89	13,2
ТЭЦ-3	ТК-436а		По д.20 ул.3.Коноплянниковой до подключ. т/узла №1	техподвал	28	76	1
ТЭЦ-3	ТК-436а		По д.20 ул.3.Коноплянниковой до т/узла №1	техподвал	28	57	2
ТЭЦ-3	ТК-436а		По д.20 ул.3.Коноплянниковой до подключ. ГВС	техподвал	28	76	30
ТЭЦ-3	ТК-436а		По д.20 ул.3.Коноплянниковой до т/узла №2	техподвал	28	57	34
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.9 ул.Скв.-Степанова (108 кв) на 142 кв.ж/дом	техподвал	28	89	40
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.9 ул.Скв.-Степанова (142 кв) до подкл.т/узла №2	техподвал	28	89	82
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.9 ул.Скв.-Степанова (142 кв) до т/узла №2	техподвал	28	76	9
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.9 ул.Скв.-Степанова (142 кв) на магазин	техподвал	28	76	32
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.9 ул.Скв.-Степанова (магазин) до т/узла	техподвал	28	76	10



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-507		От ТК-507-15 до ЦТП (№29)Артиллерийский пер.,20	непрох. канал	28	159	58,7
ТЭЦ-3	ТК-507		От ЦТП(№29) до д.20 Артиллерийский пер.	непрох. канал	28	76	27,5
ТЭЦ-3	ТК-507		От ЦТП(№29) до д.20 Артиллерийский пер.	непрох. канал	28	57	27,5
ТЭЦ-3	ТК-507		По д.20 Артиллерийский пер. до т/зла	техподвал	28	89	18
ТЭЦ-3	ТК-333		От ЦТП до д.99 ул.Горького	непрох. канал	28	159	46,55
ТЭЦ-3	ТК-333		От ЦТП до д.99 ул.Горького	непрох. канал	28	57	46,55
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.99 ул.Горького на ТК-333-6	техподвал	28	57	31,5
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.99 ул.Горького на ТК-333-6	техподвал	28	114	31,5
ТЭЦ-3	ТК-516	ТК-516-15-1	От кв.т/узла до ТК-516-15-1	непрох. канал	28	114	22
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516-15-1 до д.24 ул.Шмидта	непрох. канал	28	89	6,5
ТЭЦ-3	ТК-516		По д.24 ул.Шмидта на д.23	техподвал	28	89	16
ТЭЦ-3	ТК-516	ТК-516-15-5	От врезки в непр. канал до ТК-516-15-5	непрох. канал	28	76	18
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516-15-5 до д.25 ул.Мусоргского	непрох. канал	28	57	29
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516-15-5 до д.26 ул.Карпинского	непрох. канал	28	57	27,3
ТЭЦ-3	ТК-516	ТК-516-15-7	От ТК-516-15-5 до ТК-516-15-7	непрох. канал	28	57	41,6
ТЭЦ-3	ТК-516		От ТК-516-15-7 до д.27 ул.Мусоргского	непрох. канал	28	57	32
ТЭЦ-3	ТК-604		От ТК-604-4 до ЦТП (Шмидта,5) Благоева,15	непрох. канал	28	159	37,6
ТЭЦ-3	ТК-604	ТК-604-4-2	От ЦТП до ТК-604-4-2	непрох. канал	28	114	9
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.15 корп.3 ул.Благоева до т/узла №3	техподвал	28	76	25
ТЭЦ-3	ТК-613		От ТК-613-1 до д.38 ул.Шмидта	непрох. канал	28	114	50,85
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.38 ул.Шмидта до подключ. т/узла №1	техподвал	28	114	1,6
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.38 ул.Шмидта до т/узла №1	техподвал	28	89	15
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.38 ул.Шмидта до подключ. т/узла №2	техподвал	28	114	70
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.38 ул.Шмидта до т/узла №2	техподвал	28	89	6
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.38 ул.Шмидта до подключ. т/узла №3	техподвал	28	114	62
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.38 ул.Шмидта до т/узла №3	техподвал	28	89	6
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.38 ул.Шмидта до т/узла №4	техподвал	28	89	47
ТЭЦ-3	ТК-398		От ЦТП-2 до д.11 корп.1 ул.Артюхиной	непрох. канал	28	133	44,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.11 корп.1 ул.Артюхиной до подключ. т/узла	техподвал	28	133	2
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.11 корп.1 ул.Артюхиной на т/узел	техподвал	28	114	22,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.11 корп.1 ул.Артюхиной до т/узла	техподвал	28	89	12
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.11 корп.1 ул.Артюхиной на корп.2	техподвал	28	114	13
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.11 корп.2 ул.Артюхиной до подключ. т/узла	техподвал	28	114	19
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.11 корп.2 ул.Артюхиной до т/узла	техподвал	28	76	12
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.11 корп.2 ул.Артюхиной на блок-вс. на корп.3	техподвал	28	114	34,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.11 корп.2 ул.Артюхиной по блок-вс. на корп.3	техподвал	28	114	25
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.11 корп.3 ул.Артюхиной до подключ.т/узла	техподвал	28	114	10
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.11 корп.3 ул.Артюхиной до т/узла	техподвал	28	76	12
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.11 корп.3 ул.Артюхиной на корп.4	техподвал	28	76	42,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.11 корп.4 ул.Артюхиной до т/узла	техподвал	28	76	24,5
ТЭЦ-3	ТК-396		От ТК-396-4-2 до д.5 Молодежный б-р	непрох. канал	28	114	37,7
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.5 Молодежный б-р до подключен. т/узла №1	техподвал	28	114	25
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.5 Молодежный б-р до т/узла №1	техподвал	28	57	6
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.5 Молодежный б-р до подключен. т/узла №2	техподвал	28	114	31
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.5 Молодежный б-р до т/узла №2	техподвал	28	57	6
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.5 Молодежный б-р до подключен. т/узла №3	техподвал	28	114	50
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.5 Молодежный б-р до т/узла №3	техподвал	28	76	6
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.5 Молодежный б-р к т/узлу №4	техподвал	28	114	47
ТЭЦ-3	ТК-396		Между корпусами д.5 Молодежный б-р	непрох. канал	28	114	6
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.5 Молодежный б-р до подключен. т/узла №4	техподвал	28	114	50
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.5 Молодежный б-р до т/узла №4	техподвал	28	76	7,5
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.5 Молодежный б-р до подключен. т/узла №5	техподвал	28	114	49
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.5 Молодежный б-р до т/узла №5	техподвал	28	76	6,5
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.5 Молодежный б-р до т/узла №6	техподвал	28	76	53
ТЭЦ-3	ТК-396		От ТК-396-4-4 до д.25 ул.П.Савельевой д/сад №149	непрох. канал	28	89	40,3
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.25 ул.П.Савельевой д/сад №149 к т/узлу	техподвал	28	76	1
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.25 ул.П.Савельевой д/сад №149 до т/узла	техподвал	28	89	1

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.23 ул.П.Савельевой до т/узла №2	техподвал	28	89	23
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.23 ул.П.Савельевой до т/узла №1	техподвал	28	89	31
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.21 ул.П.Савельевой до подключен. т/узла	техподвал	28	114	33
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.21 ул.П.Савельевой до т/узла	техподвал	28	89	8
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.21 ул.П.Савельевой на д.22 ул.Хромова	техподвал	28	114	34
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.22 ул.Хромова до подключен. т/узла №1	техподвал	28	114	38
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.22 ул.Хромова до т/узла №1	техподвал	28	114	10
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.22 ул.Хромова до подключен. т/узла №2	техподвал	28	114	28
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.22 ул.Хромова до т/узла №2	техподвал	28	89	9
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.22 ул.Хромова на т/узел №3	техподвал	28	114	46
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.22 ул.Хромова до т/узла №3	техподвал	28	89	9
ТЭЦ-3	ТК-396	ТК-396-4-6	От ТК-396-4-2 до ТК-396-4-6	непрох. канал	28	133	124,7
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.18 ул.Хромова до подключен.т/узла №2	техподвал	28	114	14
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.18 ул.Хромова на т/узел №2	техподвал	28	89	20
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.18 ул.Хромова до т/узла №2	техподвал	28	76	7
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.18 ул.Хромова до подключен.т/узла №1	техподвал	28	89	20
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.18 ул.Хромова до т/узла №1	техподвал	28	76	7
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.18 ул.Хромова на д.18 корп. 1	техподвал	28	76	36
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.18 корп.1 ул.Хромова до подключен.т/узла	техподвал	28	76	1,8
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.18 корп.1 ул.Хромова до т/узла	техподвал	28	76	4
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.18 корп.1 на д.18 корп.2 ул.Хромова	техподвал	28	76	27
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.18 корп.2 ул.Хромова до подключен.т/узла	техподвал	28	76	1,8
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.18 корп.2 ул.Хромова до т/узла	техподвал	28	76	6
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.18 корп.2 на д.18 корп.3 ул.Хромова	техподвал	28	76	27
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.18 корп.3 ул.Хромова до т/узла	техподвал	28	57	6
ТЭЦ-3	ТК-396		От ТК-396-4-4 до д.23 корп.1 ул.П.Савельевой	непрох. канал	28	114	12
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.23 корп.1 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла	техподвал	28	114	24
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.23 корп.1 ул.П.Савельевой до т/узла	техподвал	28	89	6
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.23 корп.1 ул.П.Савельевой на д.23 корп.2	техподвал	28	114	20
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.9 корп.1 ул.Артюхиной до подключ. т/узла	техподвал	28	89	1,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.9 корп.1 ул.Артюхиной до т/узла	техподвал	28	89	1
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.9 корп.1 ул.Артюхиной на д.9 корп.2	техподвал	28	89	46,5
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.9 корп.2 ул.Артюхиной до т/узла	техподвал	28	89	8,5
кот.цех	ТК-4		От ТК-4-3 до д.12 Петербургское ш.	непрох. канал	28	89	26,35
кот.цех	ТК-4		По д.12 Петербургское ш. до т/узла	техподвал	28	89	4
кот.цех	ТК-4	ТК-4-5	От ЦТП (№25) до ТК-4-5	непрох. канал	28	273	6
кот.цех	ТК-4	ТК-4-7	От ТК-4-5 до ТК-4-7	непрох. канал	28	273	90,9
кот.цех	ТК-4	ТК-4-9	От ТК-4-7 до ТК-4-9	непрох. канал	28	273	25,05
кот.цех	ТК-4	ТК-4-11	От ТК-4-9 до ТК-4-11	непрох. канал	28	273	101,1
кот.цех	ТК-4		От ТК-4-11 до д.22 корп.1(д.24) Петербургское ш.	непрох. канал	28	114	9,55
кот.цех	ТК-4		По д.22 корп.1(д.24) Петербургское ш. до подключ. т/узла д.22 корп.1(д.24)	техподвал	28	114	1
кот.цех	ТК-4		По д.22 корп.1(д.24) Петербургское ш.до т/узла д.22 корп.1(д.24)	техподвал	28	57	2
кот.цех	ТК-4		По д.22 корп.1(д.24) Петербургское ш.на д.26 (ЦТП№24)	техподвал	28	114	29,3
кот.цех	ТК-4		От д.22 корп.1 до д.26 Петербургское ш. (маг)	непрох. канал	28	114	9,6
кот.цех	ТК-4		По д.26 Петербургское ш.(маг) до ЦТП (№24)	техподвал	28	114	16
кот.цех	ТК-4		От д.26(ЦТП №24) до д.22корп.1(д.24) Петербургское ш.	непрох. канал	28	114	22,1
ТЭЦ-4	ТК-26П		От ТК-26П-11а до д.19 ул.Вагжанова	непрох. канал	28	133	8,65
ТЭЦ-4	ТК-26П		От д.19 до д.17 ул.Вагжанова	непрох. канал	28	114	5,9
ТЭЦ-4	ТК-26П		От д.17 ул.Вагжанова до д.17а (гаражи)	непрох. канал	28	57	9,9
ТЭЦ-4	ТК-715	ТК-715-11(ТК-53-16)	От ТК-715-3(ТК-53-18) до ТК-715-11(ТК-53-16)	непрох. канал	28	76	13
ТЭЦ-4	ТК-715		От ТК-715-11(ТК-53-16) до КНС №9	непрох. канал	28	76	17,5
Южная	ТК-820	ТК-820-20	От ТК-820 до ТК-820-20	непрох. канал	28	159	92,25
Южная	ТК-820		От ТК-820-20 до проходной СТО "Москвич"	непрох. канал	28	159	12
Южная	ТК-820		От проходной до д.1 Промышленный пр-д СТО "Москвич"	непрох. канал	28	159	30
Южная	ТК-820		От д.1 Промышленный пр-д СТО "Москвич" до строения	надземная	28	25	76,5
ТЭЦ-4	ТК-2Г	ТК-2Г-2	От ТК-2Г до ТК-2Г-2	непрох. канал	28	89	47,55
ТЭЦ-4	ТК-2Г		От ТК-2Г-2 до д.34 ул.Т.Ильиной, д/сад №148	непрох. канал	28	76	70,25
ТЭЦ-4	ТК-2Г		По д.34 ул.Т.Ильиной, д/сад №148 до т/узла	техподвал	28	76	35

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-818		От ТК-818-1 до санатория- профилактория "Бобачевская роща", новый корпус	непрох. канал	28	114	82,2
ТЭЦ-4	ТК-818		По зданию санатория- профилактория "Бобачевская роща", новый корпус, до т/узла	техподвал	28	89	5
ТЭЦ-4	ТК-809		От ТК-809 до д.57а пр.Победы, тир	непрох. канал	28	57	66,4
ТЭЦ-4	ТК-809		По д.57а пр.Победы, тир, до т/узла	надземная	28	38	12
ТЭЦ-4	ТК-38А		От ТК-38А до д.1а ул.Т.Ильиной(АТП "Облпотребсоюз")	непрох. канал	28	114	28,45
ТЭЦ-4	ТК-24А		От ТК-24А-1 до д.14 ул. Озерная	непрох. канал	28	114	24,5
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.14 ул. Озерная до подкл. вентиляции	техподвал	28	114	8
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.14 ул. Озерная до подкл. ГВС	техподвал	28	114	0,2
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.14 ул. Озерная до т/узла	техподвал	28	114	1
ТЭЦ-4	ТК-24А		От д.16 ул.15 лет Октября до ТК-24А-7а	непрох. канал	28	159	16,3
ТЭЦ-4	ТК-24А		От ТК-24А-7а до д.12 ул. Озерная (лицей №10)	непрох. канал	28	159	8,55
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.12 ул. Озерная (лицей №10) до подкл. мастерских	техподвал	28	159	0,5
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.12 ул. Озерная (лицей №10) до подкл. ГВС	техподвал	28	159	2,5
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.12 ул. Озерная (лицей №10) до подкл.вентиляц.	техподвал	28	159	1,75
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.12 ул. Озерная (лицей №10) до т/узла	техподвал	28	159	0,7
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.12 ул. Озерная (лицей №10) на мастерские	техподвал	28	89	71,5
ТЭЦ-4	ТК-24А		От д.12 ул. Озерная (лицей №10) до мех.мастерск.	непрох. канал	28	89	32,5
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.12 ул. Озерная мех.мастерск. до т/узла	надземная	28	159	20
ТЭЦ-4	ТК-24А	ТК-24А-7	От ТК-24А-7а до ТК-24А-7	непрох. канал	28	114	31
ТЭЦ-4	ТК-24А		От ТК-24А-7 до д.13 ул. Озерная (бассейн "Дельфин")	непрох. канал	28	114	24,4
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.13 ул. Озерная (басс "Дельфин") до подкл.гаража	техподвал	28	114	42
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.13 ул. Озерная (басс "Дельфин") до подкл.ГВС	техподвал	28	114	1,25
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.13 ул. Озерная (басс "Дельфин") до подкл.вентил.	техподвал	28	114	0,4
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.13 ул. Озерная (басс "Дельфин") до т/узла	техподвал	28	114	0,8
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.13 ул. Озерная (басс "Дельфин") на гараж	техподвал	28	57	15
ТЭЦ-4	ТК-24А		От д.13 ул. Озерная до гаража	непрох. канал	28	57	9,9

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-24А		От ТК-24А-17 до д.27 пр-т Победы	непрох. канал	28	133	15,8
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.27 пр-т Победы до подключ. т/узла	техподвал	28	133	29
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.27 пр-т Победы до т/узла	техподвал	28	89	4
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.27 пр-т Победы на гараж	техподвал	28	114	6
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.35 пр-т Победы (пристройка) на гараж д.27	техподвал	28	114	27
ТЭЦ-4	ТК-24А		От д.27 пр-т Победы до гаража пр.Победы,27	непрох. канал	28	114	15
ТЭЦ-4	ТК-24А		По гаражу пр.Победы,27 до т/узла	техподвал	28	114	6,5
ТЭЦ-4	ТК-714		От ТК-714-2 до д.30 ул. Ротмистрова, д/сад №152	непрох. канал	28	114	35,4
Южная	ТК-832	ТК-832-5	От ТК-832 до ТК-832-5	непрох. канал	28	159	428,5
Южная	ТК-837		По д.63 ул.Можайского (к/т Мир) до подключ. вентиляц	техподвал	28	89	11
Южная	ТК-837		По д.63 ул.Можайского (к/т Мир) до т/узла	техподвал	28	89	0,5
Южная	ТК-839		От ЦТП-1Д (ЦТП-79) до д.56 ул.Можайского	непрох. канал	28	133	58,6
Южная	ТК-839		От ЦТП-1Д (ЦТП-79) до д.56 ул.Можайского	непрох. канал	28	114	58,6
Южная	ТК-839		По д.56 ул.Можайского на д.87 корп.2	техподвал	28	159	87
Южная	ТК-839		Между зданиями д.56 ул.Можайского	непрох. канал	28	159	7,5
Южная	ТК-839		По д.56 ул.Можайского на д.87 корп.2	техподвал	28	159	52
Южная	ТК-839		По д.56 ул.Можайского до подключ. т/узла №1	техподвал	28	114	1,6
Южная	ТК-839		По д.56 ул.Можайского к т/узлу №1	техподвал	28	89	2
Южная	ТК-839		Между зданиями д.56 ул.Можайского	непрох. канал	28	89	7,5
Южная	ТК-839		По д.56 ул.Можайского до т/узла №1	техподвал	28	89	2,5
Южная	ТК-839		По д.56 ул.Можайского до т/узла №1	техподвал	28	76	7
Южная	ТК-839		По д.56 ул.Можайского до подключ. т/узла №2	техподвал	28	89	18
Южная	ТК-839		По д.56 ул.Можайского до т/узла №2	техподвал	28	76	7
Южная	ТК-839		По д.56 ул.Можайского до подключ. т/узла №3	техподвал	28	89	44,8
Южная	ТК-839		По д.56 ул.Можайского до т/узла №3	техподвал	28	76	7
Южная	ТК-839		По д.56 ул.Можайского к т/узлу №4	техподвал	28	76	24,8
Южная	ТК-839		Между зданиями д.56 ул.Можайского	непрох. канал	28	76	7,5
Южная	ТК-839		По д.56 ул.Можайского до т/узла №4	техподвал	28	76	27
Южная	ТК-839	ТК-839-11	От ТК-839-5 до ТК-839-11	непрох. канал	28	89	47,8
Южная	ТК-841		От ТК-841-4 до д.44 ул.Левитана (д/сад №151)	непрох. канал	28	76	78,35

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-841		По д.44 ул.Левитана (д/сад №151) до подключ.вентил.	техподвал	28	76	2,8
Южная	ТК-841		По д.44 ул.Левитана (д/сад №151) до т/узла	техподвал	28	76	0,8
Южная	ТК-856	ТК-856-2	От ТК-856 до ТК-856-2	непрох. канал	28	159	75,9
Южная	ТК-856		От ТК-856-2 до котельной роддома №1	непрох. канал	28	159	24,7
Южная	ТК-856		От котельной до ТК-856-2	непрох. канал	28	159	24,7
Южная	ТК-856		От ТК-856-2 до хозкорпуса роддома №1	непрох. канал	28	219	35
Южная	ТК-856		По зданию хозкорпуса роддома до подключ.вентиляц.	техподвал	28	159	7,8
Южная	ТК-856		По зданию хозкорпуса роддома до подключ.ГВС	техподвал	28	159	0,8
Южная	ТК-856		По зданию хозкорпуса роддома до подключ.корпусов	техподвал	28	159	1,1
Южная	ТК-856		По зданию хозкорпуса роддома до т/узла хозкорп.	техподвал	28	159	0,5
Южная	ТК-856		От хозкорпуса роддома №1 до ответв. на отделение "В"	надземная по переходу	28	159	77,1
Южная	ТК-856		От ответвл. на отделение "В" до отделения "В"	надземная по переходу	28	159	22,5
Южная	ТК-856		По отделению "В" до подключ. вентиляции	техподвал	28	89	47
Южная	ТК-856		По отделению "В" до т/узла	техподвал	28	89	0,5
Южная	ТК-856		От ответвл. на отделение "В" до отделения "Б"	надземная по переходу	28	159	19
Южная	ТК-856		По отделению "Б" до подключен. ГРП	техподвал	28	114	2,5
Южная	ТК-856		По отделению "Б" на ГРП	техподвал	28	32	21
Южная	ТК-856		По отделению "Б" до подключ.т/узла бл."А"	техподвал	28	114	0,85
Южная	ТК-856		По отделению "Б" до подключен. вентиляц.	техподвал	28	114	0,4
Южная	ТК-856		По отделению "Б" до т/узла бл."А"	техподвал	28	57	3
Южная	ТК-856		По отделению "Б" до т/узла бл."Б"	техподвал	28	114	0,8
Южная	ТК-856		От отделения "Б" до ГРП	непрох. канал	28	32	39,65
ТЭЦ-4	ТК-703		От стен забора ОН-55/1 до ТК-703 по Московскому ш. (Б.Перемерки)	надземная	28	219	757
ТЭЦ-4	ТК-703		От стен забора ОН-55/1 до ТК-703 по Московскому ш. (Б.Перемерки)	надземная	28	325	1721,9
ТЭЦ-4	ТК-703		От стен забора ОН-55/1 до ТК-703 по Московскому ш. (Б.Перемерки)	надземная	28	426	520,95
КСМ-2		ТК-57С	От котельной завода КСМ-2 до ТК-57С	непрох. канал	28	426	

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
КСМ-2		ТК-56С	От ТК-57С до ТК-56С	полупрох.канал	28	426	45,8
КСМ-2		ТК-55С	От ТК-56С до ТК-55С	надземная	28	426	222,4
КСМ-2		ТК-54С	От ТК-55С до ТК-54С	надземная	28	426	45,9
КСМ-2		ТК-53С	От ТК-54С до ТК-53С	непрох. канал	28	325	26,7
КСМ-2		ТК-68С	От ТК-53С до ТК-68С	непрох. канал	28	325	137,6
КСМ-2			От ТК-68С до д.12 ул.2-я Серова	непрох. канал	28	76	11
КСМ-2		ТК-52С	От ТК-68С до ТК-52С	непрох. канал	28	325	53,95
КСМ-2			От ЦТП до д.116 корп.3 ул.Туполева	непрох. канал	28	89	34,3
			От д.116 корп.3 ул.Туполева до ТК-68С (ГВС)	непроходной	28		18,7
КСМ-2		ТК-51С	От ТК-52С до ТК-51С	непрох. канал	28	325	109,45
КСМ-2		ТК-58С	От ТК-51С до ТК-58С	непрох. канал	28	114	5,1
КСМ-2			От ТК-58С до д.6 ул.2-я Серова	непрох. канал	28	114	11,7
КСМ-2			По д.6 ул.2-я Серова	техподвал	28	114	44
КСМ-2			По д.8 ул.2-я Серова	техподвал	28	114	13,6
КСМ-2			По д.6 ул.2-я Серова к ТП-1	техподвал	28	114	6
КСМ-2			От ТК-51С до ЦТП Туполева,116 корп.1	непрох. канал	28	133	32,8
КСМ-2			От ЦТП до д.116 корп.1 ул.А.Туполева	непрох. канал	28	219	41,7
			По д. 116 корп. 1 ул.А.Туполева, по д. 116 корп.3 (ГВС)	техподвал	28		129
			По д. 116 корп. 1 ул.А.Туполева на д. 12 (ГВС)	техподвал	28		8
КСМ-2		ТК-47С	От ЦТП Туполева,116 корп.1 до ТК-47С	непрох. канал	28	219	91,65
КСМ-2		ТК-50С	От ТК-51С до ТК-50С	непрох. канал	28	325	51,85
КСМ-2		ТК-49С	От ТК-50С до ТК-49С	непрох. канал	28	325	53,95
КСМ-2		ТК-48С	От ТК-49С до ТК-48С	непрох. канал	28	159	24,75
КСМ-2		ТК-47С	От ТК-48С до ТК-47С	непрох. канал	28	159	12,65
КСМ-2			От ТК-49С до д.30/24 ул.2-я Серова (пождепо)	непрох. канал	28	114	18,4
КСМ-2		ТК-59С	От ТК-49С до ТК-59С	непрох. канал	28	133	125,05
КСМ-2		ТК-60С	От ТК-59С до ТК-60С	непрох. канал	28	377	47,75
КСМ-2			От ТК-60С до д.2 ул.2-я Серова	непрох. канал	28	114	10,4
КСМ-2			По д.2 ул.2-я Серова на ПЧ		28	114	3
КСМ-2		ТК-35С	От ТК-34С до ТК-35С	непрох. канал	28	159	9,4



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВНИИСВ			От ТК-2 до д.37	непрох. канал	28	114	33,2
ВНИИСВ			По д.37 на д.40	техподвал	28	114	23
ВНИИСВ		ТК-5	От ТК-4 до ТК-5	непрох. канал	28	159	82,6
ВНИИСВ			От ТК-6 до д.41	непрох. канал	28	114	4,2
ВНИИСВ			От ТК-10 до д.43 (д/сад №88)	непрох. канал	28	89	4,9
ВНИИСВ			От д.50 до д.51 (Дом быта)	непрох. канал	28	76	27,7
ВНИИСВ			От т/узла №1 до ТП-6	надземная	28	426	22,5
ВНИИСВ			От ТП-6 до т/узла №2	надземная	28	426	150,4
ВНИИСВ			От ТК-19 до шк.№37 (старое здание)	непрох. канал	28	89	88,7
ВНИИСВ			От д.13 до д.14	непрох. канал	28	114	17,7
ВНИИСВ			От д.14 до ТП-	непрох. канал	28	159	16
ВНИИСВ		ТК-22	От ТК-21 до ТК-22	непрох. канал	28	89	63,1
ВНИИСВ		ТК-37	От ТК-36 до ТК-37	непрох. канал	28	273	98,6
ВНИИСВ			От ТК-37 до д.18 Московское ш.	непрох. канал	28	159	11,05
ВНИИСВ		ТК-38	От ТК-37 до ТК-38	непрох. канал	28	273	139,1
ВНИИСВ		ТК-39	От ТК-38 до ТК-39	непрох. канал	28	273	124
Лазурная		ТК-45	От ТК-44 до ТК-45	непрох. канал	28	76	38,7
Лазурная			От ТК-45 до д.17 ул.Центральная	непрох. канал	28	76	32,3
Лазурная			От ТК-45 до д.19 ул.Центральная	непрох. канал	28	76	31,5
Лазурная			От ТК-13 до котельной "Хлебной базы"	непрох. канал	28	219	25,8
Лазурная		ТК-14	От ТК-13 до ТК-14	непрох. канал	28	159	36,6
Лазурная		ТК-19а	От ТК-19 до ТК-19а	непрох. канал	28	133	14,9
Лазурная		ТК-23	От ТК-19а до ТК-23	непрох. канал	28	133	39,3
Лазурная		ТК-24	От ТК-23 до ТК-24	непрох. канал	28	76	36,6
Лазурная			От ТК-24 до д.1 ул.Центральная	непрох. канал	28	57	6
Лазурная		ТК-25	От ТК-23 до ТК-25	непрох. канал	28	114	10
Лазурная			От ТК-25 до д.5 2-й Переулок	непрох. канал	28	57	5,6
Лазурная		ТК-26	От ТК-25 до ТК-26	непрох. канал	28	114	50
Лазурная		ТК-27	От ТК-26 до ТК-27	непрох. канал	28	114	9,1
Лазурная		ТК-20	От ТК-19 до ТК-20	непрох. канал	28	89	21
Лазурная		ТК-22	От ТК-21 до ТК-22	непрох. канал	28	76	27

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Медновский водозабор			От котельной до ТП-1	надземная	28	57	27
Медновский водозабор			От ТП-1 до здания машинного зала	надземная	28	57	3
Медновский водозабор			От ТП-1 до ТП-2	надземная	28	57	31
Медновский водозабор			От ТП-2 до административного здания	надземная	28	57	41
Медновский водозабор			От ТП-2 до насосного узла	надземная	28	57	19,5
ТЭЦ-3	ТК-609		От ТК-609-2 до кв.т/узла Мусоргского, 32/32	непрох. канал	27	76	8,75
ТЭЦ-3	ТК-609		От кв.т/узла до д.32/32 ул.Мусоргского	непрох. канал	27	57	21,5
ТЭЦ-3	ТК-738	ТК-738-2	От ТК-738 до ТК-738-2	непрох. канал	27	114	145
ТЭЦ-3	ТК-738		От ТК-738-2 до Масложирбазы	непрох. канал	27	57	10,8
ТЭЦ-3	ТК-738		От ТК-738-2 до Масложирбазы	непрох. канал	27	57	5,8
ТЭЦ-3	ТК-738	ТК-738-14	От ТК-738-12 до ТК-738-14	непрох. канал	27	57	35,1
ТЭЦ-3	ТК-738		От ТК-738-14 до д.5 ул. Макарова	непрох. канал	27	57	32
ТЭЦ-4	ТК-722		От д.7 корп.3 до д.7 корп.2 пр-т Победы	непрох. канал	27	89	99,8
ТЭЦ-4	ТК-401	ТК-401-7	От ТК-401-5 до ТК-401-7	непрох. канал	27	325	114
ТЭЦ-4	ТК-401		От ТК-401-7-1 до ГСМ	непрох. канал	27	32	15,5
ТЭЦ-4	ТК-67		От ТК-67-2 до т/узла д.28 ул.Крылова	непрох. канал	27	114	15,55
ТЭЦ-4	ТК-67		От т/узла до д.28 ул.Крылова	непрох. канал	27	89	11,5
ТЭЦ-4	ТК-68		От кв.т/узла до д.30 ул.Крылова	непрох. канал	27	114	56,15
ВК-1	ТК-236		От д.10 1-й Мигаловский пр-д (д/с №128) до овощехранилища	непрох. канал	27	32	13
ВК-2	ТК-228		От ЦТП (№63) до д.27 корп.1 ул.Бобкова	непрох. канал	27	114	62,9
ВК-2	ТК-228		По д.27 корп.1 ул.Бобкова до подключ т/узла	техподвал	27	114	2
ВК-2	ТК-228		По д.27 корп.1 ул.Бобкова до т/узла	техподвал	27	89	1
ВК-2	ТК-228		По д.27 корп.1 ул.Бобкова на 2-й корпус	техподвал	27	89	18
ВК-2	ТК-228		Между корпусами д.27 корп.1 ул.Бобкова	непрох. канал	27	89	12,55
ВК-2	ТК-228		По д.27 корп.1 ул.Бобкова до т/узла	техподвал	27	89	14,5
ВК-2	ТК-228		От ЦТП(№62) до д.36 корп.1 ул.Бобкова	непрох. канал	27	133	29,3
ВК-2	ТК-228		По д.36 корп.1 ул.Бобкова до подключ. т/узла магаз.	техподвал	27	133	0,5
ВК-2	ТК-228		По д.36 корп.1 ул.Бобкова до т/узла магаз.	техподвал	27	57	2,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-2	ТК-228		По д.36 корп.1 ул.Бобкова до подключ. т/узла №1	техподвал	27	133	27
ВК-2	ТК-228		По д.36 корп.1 ул.Бобкова до т/узла №1	техподвал	27	76	6
ВК-2	ТК-228		По д.36 корп.1 ул.Бобкова до подключ. т/узла №2	техподвал	27	114	44,8
ВК-2	ТК-228		По д.36 корп.1 ул.Бобкова до т/узла №2	техподвал	27	76	6
ВК-2	ТК-228		Между корпусами д.36 корп.1 ул.Бобкова	непрох. канал	27	114	7,4
ВК-2	ТК-228		Между корпусами д.36 корп.1 ул.Бобкова	непрох. канал	27	114	7,4
ВК-2	ТК-228		От ЦТП(№62) до д.36 корп.4 ул.Бобкова	непрох. канал	27	114	25,75
ВК-2	ТК-228		По д.36 корп.4 ул.Бобкова до подключ.т/узла	техподвал	27	114	3,2
ВК-2	ТК-228		По д.36 корп.4 ул.Бобкова до т/узла	техподвал	27	76	14
ВК-2	ТК-227	ТК-227-10	От ТК-227 до ТК-227-10	непрох. канал	27	219	17,8
ВК-2	ТК-227		От ТК-227-10 до д.48 ул.Е.Пичугина	непрох. канал	27	219	42,95
ВК-2	ТК-227		По д.48 ул.Е.Пичугина на ТК-227-2	техподвал	27	219	37
ВК-2	ТК-227	ТК-227-2	От д.48 ул.Е.Пичугина до ТК-227-2	непрох. канал	27	219	24,4
ВК-2	ТК-227		По д.48 ул.Е.Пичугина от ТК-227-2 до т/узла	техподвал	27	114	21,5
ВК-2	ТК-227		От д.48 ул.Е.Пичугина до ТК-227-2	непрох. канал	27	114	24,4
ВК-2	ТК-227		От ТК-227-2 до ЦТП (№61) Е.Пичугина,48	непрох. канал	27	219	22,7
ВК-2	ТК-227		От ТК-227-2 до ЦТП (№61) Е.Пичугина,48	непрох. канал	27	114	22,7
ТЭЦ-3	ТК-352		От ТК-352 до ЦТП (№48) Ногина,8	непрох. канал	27	219	32,05
ТЭЦ-3	ТК-352		От ЦТП (№48) до д.7 К.Маркса,7 (д/сад №10)	непрох. канал	27	114	33,05
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.7 К.Маркса,7 (д/сад №10) до т/узла	техподвал	27	89	22
ТЭЦ-3	ТК-352		От ЦТП (№48) до д.8 б-р Ногина	непрох. канал	27	159	22,1
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.8 б-р Ногина до подключения д.10 корп.1	техподвал	27	159	10,5
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.8 б-р Ногина на д.10 корп.1	техподвал	27	114	8,8
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.8 б-р Ногина до подключения т/узла №1	техподвал	27	114	9
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.8 б-р Ногина до т/узла №1	техподвал	27	76	5
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.8 б-р Ногина на т/узлы №2,3	техподвал	27	114	23
ТЭЦ-3	ТК-352		Между корпусами д.8 б-р Ногина	непрох. канал	27	114	7,4
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.8 б-р Ногина до подключения т/узла №2	техподвал	27	114	5,5
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.8 б-р Ногина до т/узла №2	техподвал	27	76	5,5
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.8 б-р Ногина до подключения т/узла №3	техподвал	27	114	65

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.8 б-р Ногина до т/узла №3	техподвал	27	76	5,5
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.8 б-р Ногина на д.9 ул.К.Маркса	техподвал	27	114	22,5
ТЭЦ-3	ТК-746		От ТК-746-5 до д.8 ул.Баррикадная (АТС-2)	непрох. канал	27	57	18,4
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-25-9	От ТК-117-25-7 до ТК-117-25-9	непрох. канал	27	76	132,3
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-25-9 до борцовского зала	непрох. канал	27	76	2,8
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-25-9 до (гаража) туалета	непрох. канал	27	76	20
ТЭЦ-3	ТК-122		От насосной №2а до мастерской художника	непрох. канал	27	57	20,1
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.30 пер.Трудолюбия до подключ. д.32	техподвал	27	159	11
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.30 пер.Трудолюбия до подключ. шк.№18	техподвал	27	159	1,2
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.30 пер.Трудолюбия на шк.№18	техподвал	27	159	55
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.30 пер.Трудолюбия до подключ. ГВС д.30	техподвал	27	89	5,4
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.30 пер.Трудолюбия до подключ. т/узла №2	техподвал	27	89	2,1
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.30 пер.Трудолюбия до т/узла №1	техподвал	27	89	0,2
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.30 пер.Трудолюбия до т/узла №2	техподвал	27	89	3
ТЭЦ-3	ТК-138-4		От д.30 пер.Трудолюбия доГРП	непрох. канал	27	57	18
ТЭЦ-3	ТК-138-4	ТК-138-4-7	От ЦТП (№46) до ТК-138-4-7	непрох. канал	27	114	63,3
ТЭЦ-3	ТК-138-4		От ЦТП (№46) до ТК-138-4-7	непрох. канал	27	89	63,3
ТЭЦ-3	ТК-138-4		От ТК-138-4-7 до д.37 пер.Трудолюбия	непрох. канал	27	89	47,95
ТЭЦ-3	ТК-138-4		От ТК-138-4-7 до д.37 пер.Трудолюбия	непрох. канал	27	89	47,95
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.37 пер.Трудолюбия до подключ. т/узла	техподвал	27	89	1
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.37 пер.Трудолюбия до т/узла	техподвал	27	89	5
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.37 пер.Трудолюбия на д.35 корп.1	техподвал	27	89	36
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.74 ул.Дачная до подключ.т/узла №1	техподвал	27	89	6,5
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.74 ул.Дачная до т/узла №1	техподвал	27	76	2,5
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.74 ул.Дачная до т/узла №2	техподвал	27	89	42
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.74 ул.Дачная до т/узла №3	техподвал	27	89	44
ТЭЦ-3	ТК-309		От д.2 корп.2 до д. 2 корп.3 ул.Хрустальная	непрох. канал	27	76	19,9
ТЭЦ-3	ТК-309		По д. 2 корп.3 ул.Хрустальная до т/узла	техподвал	27	76	13,6
ТЭЦ-3	ТК-441		От д.49 корп.2 до д.49 корп.1 ул.Шмидта	непрох. канал	27	133	48,2
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.1 ул.Шмидта до подключ.т/узлов	техподвал	27	133	42
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.1 ул.Шмидта до подключ. ГВС	техподвал	27	133	9

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.1 ул.Шмидта до подключ. т/узлов №2,3	техподвал	27	133	1,5
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.1 ул.Шмидта до т/узла №1	техподвал	27	133	0,4
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.1 ул.Шмидта до подключ. т/узла №2	техподвал	27	133	54
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.1 ул.Шмидта до т/узла №2	техподвал	27	89	6
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.1 ул.Шмидта до подключ. т/узла №3	техподвал	27	114	44,8
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.1 ул.Шмидта до т/узла №3	техподвал	27	89	6
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.1 ул.Шмидта на т/узел ж.консульт.	техподвал	27	76	31
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.1 ул.Шмидта (ж.консульт) до т/узла	техподвал	27	76	2
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.49 корп.1 ул.Шмидта от т/узла ж.конс. на насосн.	техподвал	27	32	17
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519-7 до кв.т/узла Мусоргского,24а	непрох. канал	27	219	93
ТЭЦ-3	ТК-604		От ТК-604-4-2 до д.15 корп.2 ул.Благоева	непрох. канал	27	89	32
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.15 корп.2 ул.Благоева до подключ. т/узла №1	техподвал	27	89	
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.15 корп.2 ул.Благоева до т/узла №1	техподвал	27	76	
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.15 корп.2 ул.Благоева до т/узла №2	техподвал	27	89	50
ТЭЦ-3	ТК-604		От ТК-604-8 до д.1ул.Чехова (д/сад №154)	непрох. канал	27	114	34,4
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.1ул.Чехова (д/сад №154) до т/узла	техподвал	27	114	35
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.19 Комсомольский пр-т до подключ. т/узла №4	техподвал	27	114	5,5
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.19 Комсомольский пр-т до т/узла №4	техподвал	27	76	6,5
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.19 Комсомольский пр-т до подключ. т/узла №3	техподвал	27	114	43
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.19 Комсомольский пр-т до т/узла №3	техподвал	27	76	7
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.19 Комсомольский пр-т на т/узел №2	техподвал	27	89	2,5
ТЭЦ-3	ТК-613		Между корпусами д.19 Комсомольский пр-т	непрох. канал	27	89	7,1
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.19 Комсомольский пр-т до подключ. т/узла №2	техподвал	27	89	45
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.19 Комсомольский пр-т до т/узла №2	техподвал	27	76	7
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.19 Комсомольский пр-т до подключ. т/узла №1	техподвал	27	89	42
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.19 Комсомольский пр-т до т/узла №1	техподвал	27	76	7

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.19 Комсомольский пр-т до т/узла кардиологии	техподвал	27	57	51
ТЭЦ-3	ТК-2-334		От ТК-2-334-4 до ЦТП (№ 36) наб.Никитина,92	непрох. канал	27	159	16,85
ТЭЦ-3	ТК-2-334		От ЦТП до д.71а ул.Горького (архив)	непрох. канал	27	114	11,3
ТЭЦ-3	ТК-2-334		По д.71а ул.Горького (архив) до т/узла	техподвал	27	76	3
ТЭЦ-3	ТК-398		От ЦТП-7 до д.52 корп.1 ул.П.Савельевой	непрох. канал	27	114	20,4
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 корп.1 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла №1	техподвал	27	89	16,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 корп.1 ул.П.Савельевой до т/узла №1	техподвал	27	89	11
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 корп.1 ул.П.Савельевой на т/узел №2	техподвал	27	89	66
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 корп.1 ул.П.Савельевой до т/узла №2	техподвал	27	76	11
ТЭЦ-3	ТК-398		От д.52 корп.1 ул.П.Савельевой до ГРП	непрох. канал	27	25	21,95
ТЭЦ-3	ТК-398		От ЦТП-7 до д.52 ул.П.Савельевой	непрох. канал	27	159	54,85
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 ул.П.Савельевой до подключ.т/узлов №2,3	техподвал	27	159	11
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 ул.П.Савельевой до подключ.т/узла №2	техподвал	27	89	26,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 ул.П.Савельевой до т/узла №2	техподвал	27	89	12
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 ул.П.Савельевой до т/узла №1	техподвал	27	89	91
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 ул.П.Савельевой до подключ.т/узла №3	техподвал	27	133	16
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 ул.П.Савельевой до т/узла №3	техподвал	27	76	12
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 ул.П.Савельевой на т/узел №4	техподвал	27	133	2
ТЭЦ-3	ТК-398		Между корпусами д.52 ул.П.Савельевой	непрох. канал	27	133	7,4
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 ул.П.Савельевой до подключ.т/узла №4	техподвал	27	89	42,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 ул.П.Савельевой до т/узла №4	техподвал	27	89	12
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 ул.П.Савельевой до т/узла №5	техподвал	27	89	74
ТЭЦ-3	ТК-398		От ЦТП-7 до ТК-398-5	непрох. канал	27	273	39,2
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-5 до д.52 корп.4 ул.П.Савельевой	непрох. канал	27	273	48,15
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 корп.4 ул.П.Савельевой до подключ. ТК-398-9	техподвал	27	273	12
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 корп.4 ул.П.Савельевой на ТК-398-9	техподвал	27	159	2
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 корп.4 ул.П.Савельевой до подключ.т/узла №1	техподвал	27	219	18
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 корп.4 ул.П.Савельевой до т/узла №1	техподвал	27	76	6,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 корп.4 ул.П.Савельевой до подключ.т/узла №2	техподвал	27	219	22,4
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 корп.4 ул.П.Савельевой до т/узла №2	техподвал	27	89	6,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 корп.4 ул.П.Савельевой на ТК-398-7	техподвал	27	159	29
ТЭЦ-3	ТК-396		От ТК-396-4-6 до д.20 ул.Хромова д/сад №153	непрох. канал	27	76	36,2
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.20 ул.Хромова д/сад №153 к т/узлу	техподвал	27	76	27
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.20 ул.Хромова д/сад №153 до т/узла	техподвал	27	89	1,5
ТЭЦ-3	ТК-396		От д.23 корп.1 до д.23 корп.2 ул.П.Савельевой	непрох. канал	27	159	39,9
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.23 корп.2 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла	техподвал	27	89	17
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.23 корп.2 ул.П.Савельевой до т/узла	техподвал	27	89	8
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.23 корп.2 ул.П.Савельевой на д.23 корп.3	техподвал	27	89	20
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.43 пер.Вагонников(магазин) до подключен. т/узла	техподвал	27	219	21
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.43 пер.Вагонников(магазин) до подключен.д.43	техподвал	27	219	2
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.43 пер.Вагонников(магазин) на д.43	техподвал	27	219	3,5
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.43 пер.Вагонников до подключен. т/узла №1	техподвал	27	219	20
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.43 пер.Вагонников до т/узла №1	техподвал	27	89	7
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.43 пер.Вагонников до подключен. т/узла №2	техподвал	27	133	23
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.43 пер.Вагонников до т/узла №2	техподвал	27	89	3,5
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.43 пер.Вагонников до подключен. т/узла №3	техподвал	27	114	56
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.43 пер.Вагонников до т/узла №3	техподвал	27	89	5
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.43 пер.Вагонников на узел №4	техподвал	27	89	39
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.43 пер.Вагонников до т/узла №4	техподвал	27	76	6
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.43 пер.Вагонников(магазин) на ТК-379-9-1	техподвал	27	159	39
ТЭЦ-3	ТК-390А		По д.6 корп.1 ул.П. Савельевой до подключ. т/узла	техподвал	27	89	2
ТЭЦ-3	ТК-390А		По д.6 корп.1 ул.П. Савельевой до т/узла	техподвал	27	76	2,5
ТЭЦ-3	ТК-383	ТК-383-6	От ТК-383-2а до ТК-383-6	непрох. канал	27	325	80,05
ТЭЦ-3	ТК-383	ТК-383-8	От ТК-383-6 до ТК-383-8	непрох. канал	27	325	122,05
ТЭЦ-3	ТК-383	ТК-383-10	От ТК-383-8 до ТК-383-10	непрох. канал	27	159	119

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-383		От ТК-383-10 до ЦТП(№21) Оборонная,10	непрох. канал	27	159	2,3
ТЭЦ-3	ТК-383		От ЦТП(№21) до д.25 ул. Веселова	непрох. канал	27	114	31,05
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.25 ул. Веселова до подключен.т/узла д.25	техподвал	27	89	6
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.25 ул. Веселова до т/узла д.25	техподвал	27	89	7
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.25 ул. Веселова на т/узел маг."Копейка"	техподвал	27	57	63
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.25 ул. Веселова (маг."Копейка") до т/узла	техподвал	27	57	5
	ТК-1		От опытно-котельного цеха до ТК-1 (ГВС)	надземная	27		195,9
	ТК-1		От ТК-1 до д.5 Петербургское ш. (детская больница № 3) (ГВС)	непрох. канал	27		55,1
кот.цех	ТК-19а		По д.67 Петербургское ш. на ДСК	техподвал	27	159	2,5
кот.цех	ТК-19а	ТК-19а-1	От д.67 Петербургское ш. до ТК-19а-1	непрох. канал	27	159	42,3
кот.цех	ТК-19а		От ТК-19а-1 до врезки в надземную теплотрассу (на д.53а Петербургское ш.)	непрох. канал	27	219	33,35
кот.цех	ТК-19а		От магазина до точки подключения	надземная	27	32	2
кот.цех	ТК-19а		От точки подключения магазина до точки подключения оранжереи	надземная	27	159	42
кот.цех	ТК-19а		От оранжереи до точки подключения	надземная	27	32	6
кот.цех	ТК-19а		От оранжереи до теплицы	надземная	27	32	12
кот.цех	ТК-19а		От точки подключения оранжереи до ТК-19а-5	надземная	27	159	134
кот.цех	ТК-19а		От ТК-19а-5 до ГО	непрох. канал	27	57	16
кот.цех	ТК-19а		От ТК-19а-5 до д.53а Петербургское ш.	непрох. канал	27	159	97,55
кот.цех	ТК-22		От ТК-22-5 до д.93 Петербургское ш. (тех.школа)	непрох. канал	27	114	67
кот.цех	ТК-22		По д.93 Петербургское ш. (тех.школа) до т/узла	техподвал	27	114	1
кот.цех	ТК-25-2	ТК-25-26	От ТК-25-10 до ТК-25-26	непрох. канал	27	219	23,35
кот.цех	ТК-25-2		От ТК-25-26 до д.105 корп.1 Петербургское ш.(мед. училище)	непрох. канал	27	219	201,25
кот.цех	ТК-25-2		По д.105 корп.1 Петербургское ш.(блок"А") до подключ. т/узла блок"А"	техподвал	27	159	32
кот.цех	ТК-25-2		По д.105 корп.1 Петербургское ш.(блок"А") до подключ. вентиляции блока"А"	техподвал	27	159	5,6
кот.цех	ТК-25-2		По д.105 корп.1 Петербургское ш.(блок"А") до подключ. вентиляции блоков "Б и В"	техподвал	27	159	0,5
кот.цех	ТК-25-2		По д.105 корп.1 Петербургское ш.(блок"А") до подключ. ГВС	техподвал	27	159	0,55



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
кот.цех	ТК-25-2		По д.105 корп.1 Петербургское ш.(блок"А") до подключ. Теплоснабж. Блоков"Б и В"	техподвал	27	159	0,7
кот.цех	ТК-25-2		По д.105 корп.1 Петербургское ш.(блок"А") до подключ.т/узла №2	техподвал	27	159	0,7
кот.цех	ТК-25-2		По д.105 корп.1 Петербургское ш.(блок"А")до т/узла №2	техподвал	27	76	13,5
кот.цех	ТК-25-2		По д.105 корп.1 Петербургское ш.(блок"А")до т/узла №1	техподвал	27	76	1,8
кот.цех	ТК-25-2		По д.105 корп.1 Петербургское ш.(блок"А")до т/узла №3	техподвал	27	89	32
кот.цех	ТК-25-2		По д.105 корп.1 Петербургское ш.(блок"А") на ТК-25-32	техподвал	27	159	23
ТЭЦ-4	ТК-034 (ТК-39)		От ТК-034 до д.97 ул.Московская (химико-технол.)	непрох. канал	27	114	30,1
ТЭЦ-4	ТК-042 (ТК-51)		От ТК-042 до ТК-51	непрох. канал	27	325	48
Южная	ТК-820		От д.11 Промышленный пр. до врезки т/тр на СПМК-6	надземная	27	133	34,5
Южная	ТК-820		От врезки т/тр на СПМК-6 до СПМК-5	надземная	27	133	20
Южная	ТК-820		Между зданиями СПМК-5	непрох. канал	27	159	25,5
Южная	ТК-19В		От ТК-19В до д.47 корп.1 Зеленый пр-д	непрох. канал	27	219	10,1
Южная	ТК-19В		По д.47 корп.1 Зеленый пр-д до подключ. т/узла	техподвал	27	219	2
Южная	ТК-19В		По д.47 корп.1 Зеленый пр-д до т/узла	техподвал	27	76	2,5
Южная	ТК-19В	ТК-19В-1	По д.47 корп.1 Зеленый пр-д на ТК-19В-1	техподвал	27	219	10,3
Южная	ТК-12В	ТК-12В-4	От ТК-12В-2 до ТК-12В-4	непрох. канал	27	89	45,2
Южная	ТК-12В		От ТК-12В-4 до д.45 корп.2 ул. Орджоникидзе	непрох. канал	27	89	38,6
Южная	ТК-12В		По д.45 корп.2 ул. Орджоникидзе до т/узла	техподвал	27	89	9,7
Южная	ТК-4д		От ТК-4д-3 до д.29 корп.1 б-р Цанова	непрох. канал	27	114	19,2
Южная	ТК-4д		По д.29 корп.1 б-р Цанова до т/узла	техподвал	27	114	7
ТЭЦ-4	ТК-6В		От д.81а до д.85 ул.Склизкова	непрох. канал	27	76	55,6
ТЭЦ-4	ТК-6В		По д.85 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	27	76	25,7
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-28	От кв.т/узла Волоколамский пр-т, 31а до ТК-12Б-28	непрох. канал	27	159	50,7
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-30	От ТК-12Б-28 до ТК-12Б-30	непрох. канал	27	133	32,4
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От д.6б ул.Ипподромная до ТК-12Б-30	непрох. канал	27	57	7,3
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От д.6а ул.Ипподромная до ТК-12Б-32	непрох. канал	27	57	6,9

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-36	От ТК-12Б-34 до ТК-12Б-36	непрох. канал	27	114	10,9
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-36 до д.6 ул.Ипподромная	непрох. канал	27	57	8
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-38	От ТК-12Б-36 до ТК-12Б-38	непрох. канал	27	114	43,8
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-38 до д.8 ул.Ипподромная	непрох. канал	27	57	7,5
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-40	От ТК-12Б-38 до ТК-12Б-40	непрох. канал	27	114	14
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-48 до д.33а ул.Терещенко	непрох. канал	27	57	9,8
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-48 до д.33б ул.Терещенко	непрох. канал	27	57	8
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-42	От ТК-12Б-40 до ТК-12Б-42	непрох. канал	27	89	16,1
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-42 до д.10 ул.Ипподромная	непрох. канал	27	57	7
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-44	От ТК-12Б-42 до ТК-12Б-44	непрох. канал	27	89	14,5
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-44 до д.12/29 ул.Ипподромная	непрох. канал	27	57	16,1
ТЭЦ-4	ТК-12Б	ТК-12Б-46	От ТК-12Б-44 до ТК-12Б-46	непрох. канал	27	76	25,5
ТЭЦ-4	ТК-12Б		От ТК-12Б-46 до д.31 ул.Терещенко	непрох. канал	27	57	5,1
ТЭЦ-4	ТК-816В		От ТК-816В-3 до ЦТП Склизкова,94 (Чайка-3)	непрох. канал	27	159	43,45
ТЭЦ-4	ТК-816В	ТК-816В-5	От ЦТП до ТК-816В-5	непрох. канал	27	114	17,5
ТЭЦ-4	ТК-816В		От ТК-816В-5 до д.94 ул.Склизкова	непрох. канал	27	114	26,1
ТЭЦ-4	ТК-816В		По д.94 ул.Склизкова до подключ. т/узла д.94	техподвал	27	89	26,5
ТЭЦ-4	ТК-816В		По д.94 ул.Склизкова до т/узла д.94	техподвал	27	57	1,5
ТЭЦ-4	ТК-816В		По д.94 ул.Склизкова на д.94, магазин	техподвал	27	76	11
ТЭЦ-4	ТК-816В		По д.94 ул.Склизкова, магазин, до т/узла	техподвал	27	76	3
Южная	ТК-832		От ТК-832-5 до д.1а ул.2-я Транспортная (РТА)	непрох. канал	27	76	20,5
Южная	ТК-832		По д.1а ул.2-я Транспортная (РТА) до т/узла	техподвал	27	114	2
Южная	ТК-839		От ТК-839-13 до д.36 б-р Гусева	непрох. канал	27	89	83
Южная	ТК-839		По д.36 б-р Гусева до т/узла	техподвал	27	114	20
Южная	ТК-839		По д.42 б-р Гусева шк.№49 до подключ. бассейна	техподвал	27	159	7,5
Южная	ТК-839		По д.42 б-р Гусева шк.№49 до подключ. вентиляц.	техподвал	27	159	0,3
Южная	ТК-839		По д.42 б-р Гусева шк.№49 до подключ. ДНС	техподвал	27	159	0,2
Южная	ТК-839		По д.42 б-р Гусева шк.№49 до подключ. тира	техподвал	27	159	0,2
Южная	ТК-839		По д.42 б-р Гусева шк.№49 до подключ. ГВС	техподвал	27	159	0,2
Южная	ТК-839		По д.42 б-р Гусева шк.№49 до подключ.	техподвал	27	159	0,9

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
			теплицы				
Южная	ТК-839		По д.42 б-р Гусева шк.№49 до т/узла теплицы	техподвал	27	45	5,8
Южная	ТК-839		По д.42 б-р Гусева шк.№49 до т/узла	техподвал	27	159	1,2
Южная	ТК-839		По д.42 б-р Гусева шк.№49 на бассейн	техподвал	27	114	13,5
Южная	ТК-839		По д.42 б-р Гусева шк.№49 (бассейн) до подключения водопод. обводн. дорожек	техподвал	27	114	70
Южная	ТК-839		По д.42 б-р Гусева шк.№49 (бассейн) до подклоч. ГВС	техподвал	27	114	0,28
Южная	ТК-839		По д.42 б-р Гусева шк.№49(бассейн) до подкл.вентиляц	техподвал	27	114	0,36
Южная	ТК-839		По д.42 б-р Гусева шк.№49(бассейн) до т/узла	техподвал	27	114	1
Южная	ТК-839		От д.42 б-р Гусева шк.№49 до теплицы	непрох. канал	27	57	10,5
Южная	ТК-839		От д.95 корп.1 до д.91 Октябрьский пр-т (д/сад №155)	непрох. канал	27	76	141,4
Южная	ТК-839		По д.91 Октябрьский пр-т (д/сад №155) до подклоч. т/узла д/сада	техподвал	27	76	1,5
Южная	ТК-839		По д.91 Октябрьский пр-т (д/сад №155) до подключения вентиляции	техподвал	27	76	25
Южная	ТК-839		По д.91 Октябрьский пр-т (д/сад №155) до т/узла	техподвал	27	76	0,5
Южная	ТК-839		По д.91 Октябрьский пр-т (д/сад №155) на бассейн	техподвал	27	45	30
Южная	ТК-839		По д.91 Октябрьский пр-т (д/сад №155) до подключения вентиляции бассейна	техподвал	27	45	13
Южная	ТК-839		По д.91 Октябрьский пр-т (д/сад №155) до т/у бассейна	техподвал	27	45	1,1
Южная	ТК-839		От д.93 до д.89 Октябрьский пр-т	непрох. канал	27	114	7,3
Южная	ТК-839		По д.89 Октябрьский пр-т до подклоч. т/узла	техподвал	27	114	5,2
Южная	ТК-839		По д.89 Октябрьский пр-т до т/узла	техподвал	27	76	6
Южная	ТК-839		По д.89 Октябрьский пр-т на д.87 корп.1	техподвал	27	76	47
Южная	ТК-852		От ТК-852 до станции ТТУ ул.Левитана, д.73	непрох. канал	27	57	95,25
Южная	ТК-852		По зданию станции ТТУ ул.Левитана до т/узла	техподвал	27	57	2
ВНИИСВ			От ТК-5 до д.45	непрох. канал	27	114	9,3
ВНИИСВ		ТК-17	От ТК-11 до ТК-17	непрох. канал	27	219	44,9
ВНИИСВ			От ТК-40 до д.53	непрох. канал	27	114	40,6
ВНИИСВ			Между корпусами д.53	непрох. канал	27	76	8,7

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВНИИСВ		ТК-20а	От ТК-19 до ТК-20а	непрох. канал	27	219	188
ВНИИСВ		ТК-20б	От ТК-20а до ТК-20б	непрох. канал	27	219	41,3
ВНИИСВ			От ТК-22 до д/сада №123	непрох. канал	27	76	64,2
ВНИИСВ		ТК-34	От т/узла №2 до ТК-34	непрох. канал	27	273	75,75
ВНИИСВ			От ТК-36 до д.5	непрох. канал	27	114	18,2
ВНИИСВ			По д.5	техподвал	27	159	68
ВНИИСВ			От д.5 до д.3	непрох. канал	27	89	28,2
ВНИИСВ			По д.3	техподвал	27	159	53,7
ВНИИСВ		ТК-33	От д.3 до ТК-33	непрох. канал	27	76	16,8
ВНИИСВ			От ТК-33 до д.1	непрох. канал	27	57	10,6
ВНИИСВ			От ТК-33 до д.2	непрох. канал	27	76	36,3
ВНИИСВ			От д.18 до д.24 Московское ш.	непрох. канал	27	159	24,5
ВНИИСВ			По д.24 Московское ш.	техподвал	27	76	
ВНИИСВ			От д.24 до д.26 Московское ш.	непрох. канал	27	114	27
ВНИИСВ			По д.26 Московское ш.	техподвал	27	76	
ВНИИСВ			От д.26 до д.28 Московское ш.	непрох. канал	27	114	21
ВНИИСВ			По д.28 Московское ш.	техподвал	27	76	
Лазурная			От ТК-1 (узел учета т/э) до д.17а ул.Центральная	непрох. канал	27	76	73
Лазурная		ТК-3	От ТК-2 до ТК-3	непрох. канал	27	273	59,7
Лазурная		ТК-4	От ТК-3 до ТК-4	непрох. канал	27	219	64,5
Лазурная		ТК-5	От ТК-4 до ТК-5	непрох. канал	27	219	166,9
Лазурная		ТК-6	От ТК-5 до ТК-6	непрох. канал	27	159	111,2
Лазурная		ТК-7а	От ТК-6 до ТК-7а	непрох. канал	27	159	98,5
Лазурная			От ТК-7а до д.1 3-й Переулок (маг.-пекарня)	непрох. канал	27	57	13,4
Лазурная		ТК-17	От ТК-16 до ТК-17	непрох. канал	27	114	15,3
Лазурная		ТК-18	От ТК-17 до ТК-18	непрох. канал	27	114	32,5
Лазурная		ТК-19	От ТК-16 до ТК-19	непрох. канал	27	159	50,2
Котельная ХБК			От ТК-25 до д.10 Коллективный пер.	непрох. канал	26	76	7,2
ТЭЦ-4	ТК-83	ТК-83-24	От ТК-83-20 до ТК-83-24	непрох. канал	26	159	34,8
Котельная ХБК			От ТК-48 до д.30/1 ул.Восстания	непрох. канал	26	114	29,3
ТЭЦ-4	ТК-83	ТК-83-22	От ТК-83-20 до ТК-83-22	непрох. канал	26	133	49,1

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-738	ТК-738-2	От ТК-738-2 до ТК-738-2	непрох. канал	26	114	7,35
ТЭЦ-3	ТК-738	ТК-738-4	От ЦТП (№128) до ТК-738-4	непрох. канал	26	114	25,75
ТЭЦ-3	ТК-738		От ТК-738-4 до д.5 ул. Макарова, д/с №25	непрох. канал	26	76	13,05
ТЭЦ-3	ТК-738	ТК-738-8	От ТК-738-6 до ТК-738-8	непрох. канал	26	114	35,15
ТЭЦ-3	ТК-738	ТК-738-10	От ТК-738-8 до ТК-738-10	непрох. канал	26	114	22,25
ТЭЦ-3	ТК-738		От ТК-738-10 до д.3 ул. Макарова, д/с №53	непрох. канал	26	57	10,55
ТЭЦ-3	ТК-738	ТК-738-12	От ТК-738-10 до ТК-738-12	непрох. канал	26	76	22,55
ТЭЦ-4	ТК-404		От ТК-404-8 до д.70 ул.Симеоновская	непрох. канал	26	57	3
ТЭЦ-4	ТК-68		По д.54 ул.Советская на д.48-50	техподвал	26	57	34
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-1-2	От д.54 до ТК-68-1-2	непрох. канал	26	57	35,8
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-1-2 до д.48 ул.Советская	непрох. канал	26	57	24,3
ТЭЦ-4	ТК-83		От ТК-83-22 до д.21 ул.Желябова	непрох. канал	26	133	30,65
ТЭЦ-4	ТК-83		От ТК-83-24 до д.25 (д.3) ул.Желябова	непрох. канал	26	89	7,2
ТЭЦ-3	ТК-901	ТК-901-6	От ЦТП (№70) до ТК-901-6	непрох. канал	26	114	19,4
ТЭЦ-3	ТК-901		От ТК-901-6 до д.10 корп.2 ул.Коробкова	непрох. канал	26	89	35
ТЭЦ-3	ТК-901		От ТК-901-6 до д.10 корп.1 ул.Коробкова	непрох. канал	26	76	31,9
ТЭЦ-3	ТК-901		От ЦТП (№70) до д.10 корп.1 ул.Коробкова	непрох. канал	26	159	27,45
ТЭЦ-3	ТК-901		По подвалу д.10 корп.1 ул.Коробкова на д.12	техподвал	26	159	13
ТЭЦ-3	ТК-901	ТК-901-2	От д.10 корп.1 ул.Коробкова до ТК-901-2	непрох. канал	26	159	14,1
ТЭЦ-3	ТК-901		От ТК-901-2 до д.12 ул.Коробкова	непрох. канал	26	159	15,9
ТЭЦ-3	ТК-901		От д.12 ул.Коробкова до д.10 ул.1-я Суворова	непрох. канал	26	159	42,6
ТЭЦ-3	ТК-901		По подвалу д.10 ул.1-я Суворова на ТК-901-4	техподвал	26	159	19,3
ТЭЦ-3	ТК-901	ТК-901-4	От д.10 ул.1-я Суворова до ТК-901-4	непрох. канал	26	133	41,75
ТЭЦ-3	ТК-901		От ТК-901-4 до д.17 ул. Суворова (МДОУ №158)	непрох. канал	26	76	39,05
ТЭЦ-3	ТК-733	ТК-733-4	От ТК-733 до ТК-733-4	ст.кожух 2Æ 720	26	273	3,3
ТЭЦ-3	ТК-733		От ТК-733 до ТК-733-4	непрох. канал	26	273	103,25
ТЭЦ-3	ТК-733		От ТК-733-4 до ТК-733-2	непрох. канал	26	273	94,9
ТЭЦ-3	ТК-733		От ТК-733-2 до ЦТП (№70)	непрох. канал	26	273	17,7
ТЭЦ-3	ТК-910		От ТК-910-11 до д.41 ул Коминтерна (д/сад №157)	непрох. канал	26	89	8,95
ТЭЦ-3	ТК-910		По д.41 ул Коминтерна (д/сад №157) до т/узла	техподвал	26	89	14

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-45А-1		От д.21 до д.21а ул.Ерофеева	непрох. канал	26	76	13,6
ВК-2	ТК-228		По д.2 ул Ленина на д.23	техподвал	26	114	9,3
ВК-2	ТК-228	ТК-228-2	От д.2 ул Ленина до ТК-228-2	непрох. канал	26	114	41,85
ВК-2	ТК-228		От ТК-228-2 до д.23 ул.Бобкова	непрох. канал	26	114	35,5
ВК-2	ТК-228		По д.23 ул.Бобкова до т/узла	техподвал	26	114	35,9
ВК-2	ТК-227		От ТК-227-2 до д.46 ул.Е.Пичугина	непрох. канал	26	89	6,2
ВК-2	ТК-227		По д.46 ул.Е.Пичугина до т/узла	техподвал	26	89	12
ВК-2	ТК-166-1/369		От ТК-369-3 до д.11 ул.Ржевская	непрох. канал	26	114	8,18
ТЭЦ-3	ТК-352	ТК-352-1	От д.8 б-р Ногина до ТК-352-1	непрох. канал	26	159	41,95
ТЭЦ-3	ТК-352		От ТК-352-1 до д.9 ул.К.Маркса	непрох. канал	26	159	63,15
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.9 ул.К.Маркса до подключ. т/узла №3	техподвал	26	114	22
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.9 ул.К.Маркса до т/узла №3	техподвал	26	76	6
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.9 ул.К.Маркса до подключ. т/узла №2	техподвал	26	114	60
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.9 ул.К.Маркса до т/узла №2	техподвал	26	76	6
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.9 ул.К.Маркса на т/узел №1	техподвал	26	114	7
ТЭЦ-3	ТК-352		Между корпусами д.9 ул.К.Маркса	непрох. канал	26	114	7,3
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.9 ул.К.Маркса до подключ. т/узла №1	техподвал	26	114	25
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.9 ул.К.Маркса до т/узла №1	техподвал	26	76	6
ТЭЦ-3	ТК-352		От д.10 корп.1 до д.10 корп.2 б-р Ногина	непрох. канал	26	114	22,2
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.10 корп.2 б-р Ногина до подключ. т/узла №1	техподвал	26	114	22
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.10 корп.2 б-р Ногина до т/узла №1	техподвал	26	76	5,5
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.10 корп.2 б-р Ногина на т/узел №2	техподвал	26	114	45
ТЭЦ-3	ТК-352		По д.10 корп.2 б-р Ногина до т/узла №2	техподвал	26	76	5,5
ТЭЦ-3	ТК-137		От ТК-137 до пищеблока (хоз.блок)	непрох. канал	26	219	6
ТЭЦ-3	ТК-137		По зданию пищеблока (хоз. блок) до подключ. т/узла	техподвал	26	219	6
ТЭЦ-3	ТК-137	ТК-137-3	От пищеблока до ТК-137-3	непрох. канал	26	219	5,1
ТЭЦ-3	ТК-137		От ТК-137-3 до ТП-5 (неподв.опора)	непрох. канал	26	159	19,8
ТЭЦ-3	ТК-137	ТК-137-7	От ТК-137-5 до ТК-137-7	непрох. канал	26	219	22,35
ТЭЦ-3	ТК-137		От ТК-137-7 до д.21 Беляковский пер. (дет.стомат)	непрох. канал	26	114	8,6

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-137		От ТК-137-9 до д.21 ул.Учительская (дет.стомат)	непрох. канал	26	89	5,5
ТЭЦ-3	ТК-138-4		От д.30 пер.Трудолюбия до д.6 ул.Учительская (шк.№18)	непрох. канал	26	133	28,75
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.6 ул.Учительская (шк.№18) до подключ.т/трассы на бассейн	техподвал	26	133	44,5
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.6 ул.Учительская (шк.№18) до подключ.вентиляц.	техподвал	26	133	0,35
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.6 ул.Учительская (шк.№18) до подкл.ГВС школы	техподвал	26	133	0,6
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.6 ул.Учительская (шк.№18) до т/узла школы	техподвал	26	76	0,3
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.6 ул.Учительская (шк.№18) на бассейн	техподвал	26	57	72
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.6 ул.Учительская (бассейн) до подкл.ГВС	техподвал	26	57	13,5
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.6 ул.Учительская (бассейн) до подключ.вентиляц.	техподвал	26	57	1,3
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.6 ул.Учительская (бассейн) до т/узла бассейна	техподвал	26	57	0,6
ТЭЦ-1	ТК-205а		От ТК-205а-6 до д.10 корп.2 ул.М.Конева	непрох. канал	26	114	23,35
ТЭЦ-1	ТК-205а		По д.10 корп.2 ул.М.Конева до т/узла	техподвал	26	89	12
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-4 до д.39 корп.1ул.Хрустальная(д/сад №156)	непрох. канал	26	76	9,3
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.39 корп.1ул.Хрустальная(д/сад №156) до т/узла	техподвал	26	76	15
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-4 до ЦТП (№ 2) Хрустальная,45	непрох. канал	26	159	123,25
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-6	От ЦТП (№2) до ТК-309-6	непрох. канал	26	133	76,25
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-6 до д.45 ул. Хрустальная	непрох. канал	26	133	11
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.45 ул. Хрустальная до подключ. т/узла №1	техподвал	26	89	31
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.45 ул. Хрустальная до т/узла №1	техподвал	26	76	6,5
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.45 ул. Хрустальная до подключ. т/узла №2	техподвал	26	89	55,5
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.45 ул. Хрустальная до т/узла №2	техподвал	26	76	6,5
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.45 ул. Хрустальная до т/узла №3	техподвал	26	89	30
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.36 ул.Хрустальная на д.38	техподвал	26	89	18,5
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.38 ул.Хрустальная до подключ. т/узла №1	техподвал	26	89	22
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.38 ул.Хрустальная до т/узла №1	техподвал	26	76	6
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.38 ул.Хрустальная до т/узла №2	техподвал	26	76	18
ТЭЦ-3	ТК-321	ТК-321-2-2	От ТК-321-2 до ТК-321-2-2	непрох. канал	26	159	39,55

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-321	ТК-321-2-4	От ТК-321-2-2 до ТК-321-2-4	непрох. канал	26	76	55,55
ТЭЦ-3	ТК-321		От ТК-321-2-4 до т/узла д.4 ул.2-я Грибоедова	непрох. канал	26	76	12,9
ТЭЦ-3	ТК-321		От т/узла д.4 ул.2-я Грибоедова до ТК-321-2-4	непрох. канал	26	76	12,9
ТЭЦ-3	ТК-321		От ТК-321-2-4 до д.6/2 ул.2-я Грибоедова	непрох. канал	26	57	37,75
ТЭЦ-3	ТК-321		От ТК-321-2-4 до д.4 ул.2-я Грибоедова	непрох. канал	26	76	6,7
ТЭЦ-3	ТК-321		От ТК-321-2-4 до д.2/43 ул.2-я Грибоедова	непрох. канал	26	76	35,6
ТЭЦ-3	ТК-321		От ТК-321-16 до д.5 ул.2-я Плеханова (блок обслуж)	непрох. канал	26	159	26
ТЭЦ-3	ТК-321		По д.5 ул.2-я Плеханова (блок обслуж) до подкл.ГВС	техподвал	26	159	6,2
ТЭЦ-3	ТК-321		По д.5 ул.2-я Плеханова (блок обслуж) до подкл.т/узлов	техподвал	26	159	1,6
ТЭЦ-3	ТК-321		По д.5 ул.2-я Плеханова (блок обслуж) до т/узла блока обслуживания	техподвал	26	45	11
ТЭЦ-3	ТК-321		По д.5 ул.2-я Плеханова (бл. обслуж) до подкл.общ.№1	техподвал	26	159	12,5
ТЭЦ-3	ТК-321		По д.5 ул.2-я Плеханова (бл. обслуж) на т/узел №1	техподвал	26	89	10
ТЭЦ-3	ТК-321		По д.5 ул.2-я Плеханова до т/узла №1	техподвал	26	89	12
ТЭЦ-3	ТК-321		По д.5 ул.2-я Плеханова (блок обслуж) на общ. №2	техподвал	26	159	14
ТЭЦ-3	ТК-321		По д.5 ул.2-я Плеханова до подкл.т/узла №2	техподвал	26	159	13,5
ТЭЦ-3	ТК-321		По д.5 ул.2-я Плеханова до т/узла №2	техподвал	26	89	12,5
ТЭЦ-3	ТК-329		От ТК-329 до д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ)	непрох. канал	26	219	45,5
ТЭЦ-3	ТК-329		От ТК-329 до д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ)	полупрох.канал	26	219	4,3
ТЭЦ-3	ТК-329		По д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) до подключен. кв.т/узла	техподвал	26	219	13
ТЭЦ-3	ТК-329		По д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) до подключен. ГВС в кв.т/узле	техподвал	26	159	37
ТЭЦ-3	ТК-329		По д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) до подключен. вентиляц. в кв.т/узле	техподвал	26	159	1,5
ТЭЦ-3	ТК-329		По д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) до т/узла №1	техподвал	26	114	0,5
ТЭЦ-3	ТК-329		По д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) на т/узел №2	техподвал	26	114	13
ТЭЦ-3	ТК-329		По д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) блок обслуживания) до т/узла №2	техподвал	26	114	27
ТЭЦ-3	ТК-329		По д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) до	техподвал	26	114	30



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
			задвижки				
ТЭЦ-3	ТК-329		По д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) от задвижки до т/узла в д.18 Артиллерийский пер. общ.	техподвал	26	114	35
ТЭЦ-3	ТК-329		По д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) на ТК-507-9	техподвал	26	219	3
ТЭЦ-3	ТК-329	ТК-329-2	От д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) до ТК-329-2	непрох. канал	26	57	19,55
ТЭЦ-3	ТК-329		От ТК-329-2 до проходной	непрох. канал	26	32	3,15
ТЭЦ-3	ТК-329		От ТК-329-2 до склада	непрох. канал	26	57	17,8
ТЭЦ-3	ТК-329	ТК-507-9	От д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) до ТК-507-9	непрох. канал	26	219	45,5
ТЭЦ-3	ТК-441		От д.10 Комсомольский пр-т до насосной	непрох. канал	26	57	41,5
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.10 Комсомольский пр-т (насосная) до т/узла		26	76	
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.12 Комсомольский пр-т (гостин) до т/узла	техподвал	26	114	
ТЭЦ-3	ТК-441		От ТК-441-2 до д.9 корп.1 Комсомольский пр-т	непрох. канал	26	159	25,15
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.9 корп.1 Комсомольский пр-т до подключ. ГВС	техподвал	26	114	37
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.9 корп.1 Комсомольский пр-т до подкл. т/узла №2	техподвал	26	114	0,9
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.9 корп.1 Комсомольский пр-т до т/узла №2	техподвал	26	57	15
ТЭЦ-3	ТК-441		По д.9 корп.1 Комсомольский пр-т до т/узла №1	техподвал	26	114	0,6
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-517 до ТК-518	непрох. канал	26	426	86,7
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-518 до ТК-519	непрох. канал	26	325	75,4
ТЭЦ-3	ТК-519		От ТК-519 до ТК-520	непрох. канал	26	325	78,5
ТЭЦ-3	ТК-520		От ТК-520 до ТК-521	непрох. канал	26	273	91
ТЭЦ-3	ТК-521		От ТК-521 до ТК-522	непрох. канал	26	325	61,8
ТЭЦ-3	ТК-522		От ТК-522 до ТК-523	непрох. канал	26	325	149,2
ТЭЦ-3	ТК-525		От больницы до морга	непрох. канал	26	76	5
ТЭЦ-3	ТК-525		От больницы до склада (хоз.корпус)	непрох. канал	26	114	24,3
ТЭЦ-3	ТК-525		По зданию склада (хоз.корпус) до подключ. т/узла №1	техподвал	26	114	2,5
ТЭЦ-3	ТК-525		По зданию склада (хоз.корпус) до т/узла №1	техподвал	26	76	5,3
ТЭЦ-3	ТК-525		По зданию склада (хоз.корпус) до т/узла №2	техподвал	26	114	0,5
ТЭЦ-3	ТК-527		От ТК-526 до ТК-527	непрох. канал	26	325	76,7
ТЭЦ-3	ТК-527		От ТК-527 до д.3 Комсомольский пр-т	непрох. канал	26	219	77,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-527		По д.3 Комсомольский пр-т на ТК-528	техподвал	26	219	14
ТЭЦ-3	ТК-527		От д.3 Комсомольский пр-т до ТК-528	непрох. канал	26	219	9,7
ТЭЦ-3	ТК-528	ТК-528-1	От ТК-528 до ТК-528-1	непрох. канал	26	159	106,4
ТЭЦ-3	ТК-528		От ТК-528 до ТК-431	непрох. канал	26	219	42
ТЭЦ-3	ТК-398		От д.16 до д.18 ул.Фрунзе магазин	техподвал	26	45	18
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-36(42) до д.17 ул.Артюхиной "Стимул"	непрох. канал	26	32	28,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.17 ул.Артюхиной "Стимул" до т/узла	техподвал	26	32	
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.15 корп.Б ул.Артюхиной на ТП "Каравай"	техподвал	26	57	9,5
ТЭЦ-3	ТК-398		От д.15 корп.Б ул.Артюхиной до ТП "Каравай"	непрох. канал	26	57	38,05
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.16 ул.Артюхиной до подключ. т/узла №2	техподвал	26	114	1
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.16 ул.Артюхиной до т/узла №2	техподвал	26	89	55
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.16 ул.Артюхиной до подкл.т/узла №1(перемычка)	техподвал	26	114	15
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.16 ул.Артюхиной до т/узла №1	техподвал	26	89	11,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.16 ул.Артюхиной (перемычка) от подключения т/узла №1 до врезки в т/тр на ЦТП-10	техподвал	26	89	5
ТЭЦ-3	ТК-398		От ЦТП-10 до д.16 ул.Артюхиной	непрох. канал	26	89	23,35
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.16 ул.Артюхиной (к д.15 Молодежный б-р)	техподвал	26	76	25
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.15 Молодежный б-р до т/узла	техподвал	26	76	15
ТЭЦ-3	ТК-398...379		От ТК-398-1а до ЦТП-8(№9) ул.П.Савельевой,48	непрох. канал	26	219	57,2
ТЭЦ-3	ТК-398...379		От ЦТП-8 до д.48 ул.П.Савельевой	непрох. канал	26	114	25,4
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.48 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла №1	техподвал	26	114	22
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.48 ул.П.Савельевой до т/узла №1	техподвал	26	76	12
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.48 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла №2	техподвал	26	114	57
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.48 ул.П.Савельевой до т/узла №2	техподвал	26	76	8
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.48 ул.П.Савельевой на т/узел №3	техподвал	26	114	45
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.48 ул.П.Савельевой до т/узла №3	техподвал	26	76	12
ТЭЦ-3	ТК-398...379		От ЦТП-8 до д.48 корп.1 ул.П.Савельевой	непрох. канал	26	219	31,85
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.48 корп.1 ул.П.Савельевой до подключ. д.48 корп.2	техподвал	26	219	10,5
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.48 корп.1 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла №1	техподвал	26	219	32

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.48 корп.1ул.П.Савельевой до т/узла №1	техподвал	26	76	8
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.48 корп.1ул.П.Савельевой до подключ. т/узла №2	техподвал	26	159	37
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.48 корп.1ул.П.Савельевой до т/узла №2	техподвал	26	76	7
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.48 корп.1ул.П.Савельевой на т/узел №3	техподвал	26	159	57
ТЭЦ-3	ТК-398...379		Между корпусами д.48 корп.1 ул.П.Савельевой	непрох. канал	26	159	7,8
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.48 корп.1 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла №3	техподвал	26	159	2,5
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.48 корп.1ул.П.Савельевой до т/узла №3	техподвал	26	76	10
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.48 корп.1ул.П.Савельевой на т/узел №4	техподвал	26	114	66
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.48 корп.1ул.П.Савельевой до т/узла №4	техподвал	26	89	11
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.48 корп.1 ул.П.Савельевой на д.48 корп.2	техподвал	26	76	1,5
ТЭЦ-3	ТК-398...379		От д.48 корп.1 до д.48 корп.2 ул.П.Савельевой	непрох. канал	26	76	18,2
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.48 корп.2 ул.П.Савельевой до т/узла	техподвал	26	76	35
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.50 ул.П.Савельевой (д/сад №145) на бассейн	техподвал	26	89	51
ТЭЦ-3	ТК-398...379		От д.50 ул.П.Савельевой (д/сад №145) до бассейна	непрох. канал	26	76	16,4
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.50ул.П.Савельевой (бассейн) до подключения ГВС	техподвал	26	89	13
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.50 ул.П.Савельевой (бассейн) до подключения вентиляции	техподвал	26	89	1,1
ТЭЦ-3	ТК-398...379		По д.50 ул.П.Савельевой (бассейн) до т/узла	техподвал	26	89	1,8
ТЭЦ-3	ТК-396		От д.23 корп.2 до д.23 корп.3 ул.П.Савельевой	непрох. канал	26	114	37,25
ТЭЦ-3	ТК-396		По д.23 корп.3 ул.П.Савельевой до т/узла	техподвал	26	89	19
ТЭЦ-3	ТК-379-9		От ТК-379-9 до ЦТП-9(№6) пер.Вагонников,43	непрох. канал	26	219	21,5
ТЭЦ-3	ТК-379-9	ТК-379-9-7	От ЦТП-9 пер.Вагонников,43 до ТК-379-9-7	непрох. канал	26	45	25,7
ТЭЦ-3	ТК-379-9		От ТК-379-9-7 до КНС№13	непрох. канал	26	45	29,3
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.43 пер.Вагонников(магазин) до т/узла	техподвал	26	114	10
ТЭЦ-3	ТК-390А		От ЦТП(№20) до д.6 ул.П. Савельевой	непрох. канал	26	114	15,9
ТЭЦ-3	ТК-390А		По д.6 ул.П. Савельевой до подключ. т/узла №1	техподвал	26	114	13,5
ТЭЦ-3	ТК-390А		По д.6 ул.П. Савельевой до т/узла №1	техподвал	26	76	7
ТЭЦ-3	ТК-390А		По д.6 ул.П. Савельевой до подключ. т/узла №2	техподвал	26	114	56
ТЭЦ-3	ТК-390А		По д.6 ул.П. Савельевой до т/узла №2	техподвал	26	76	2

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-390А		По д.6 ул.П. Савельевой до подключ. т/узла №3	техподвал	26	114	30
ТЭЦ-3	ТК-390А		По д.6 ул.П. Савельевой до т/узла №3	техподвал	26	57	3
ТЭЦ-3	ТК-390А		По д.6 ул.П. Савельевой на д.6 корп.1	техподвал	26	89	10
ТЭЦ-3	ТК-383		От ЦТП(№21) до д.10 ул.Оборонная	непрох. канал	26	133	33,5
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.10 ул.Оборонная до подключ. т/узла №1	техподвал	26	114	34
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.10 ул.Оборонная до т/узла №1	техподвал	26	76	7
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.10 ул.Оборонная до подключ. т/узла №2	техподвал	26	114	22,4
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.10 ул.Оборонная до т/узла №2	техподвал	26	76	7
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.10 ул.Оборонная до подключ. т/узла магазина	техподвал	26	114	29
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.10 ул.Оборонная до т/узла магазина	техподвал	26	32	3,5
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.10 ул.Оборонная до подключ. т/узла №3	техподвал	26	114	41
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.10 ул.Оборонная до т/узла №3	техподвал	26	76	7
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.10 ул.Оборонная на д.7	техподвал	26	114	22,4
ТЭЦ-3	ТК-383		От д.10 ул.Оборонная до ГРП	непрох. канал	26	57	22,1
ТЭЦ-3	ТК-386		От ТК-386-19 до д.15 корп.2 ул П.Савельевой	непрох. канал	26	114	32,8
кот.цех	ТК-3		От ТК-3-1 до д.8 Петербургское ш. (стар.зд.шк.№8)	непрох. канал	26	114	7,5
кот.цех	ТК-3		По д.8 Петербургское ш. (стар.зд.шк.№8) на пристр.	техподвал	26	114	5
кот.цех	ТК-3		От д.8 Петербургское ш. (стар. зд.шк.№8) до пристр.	непрох. канал	26	114	14,3
кот.цех	ТК-3		По д.8 Петербургское ш.(шк.№8) пристр. до подкл.ГВС	техподвал	26	114	7,7
кот.цех	ТК-3		По д.8 Петербургское ш.(шк.№8) пристр. до подкл.вен.	техподвал	26	114	0,95
кот.цех	ТК-3		По д.8 Петербургское ш.(шк.№8) пристр.до подк.т/у№2	техподвал	26	114	1,86
кот.цех	ТК-3		По д.8 Петербургское ш.(шк.№8) пристр.до т/у№2	техподвал	26	76	0,5
кот.цех	ТК-3		По д.8 Петербургское ш.(шк.№8) пристр.до т/у№1	техподвал	26	114	0,2
кот.цех	ТК-3		От д.8 Петербургское ш. пристр. до стар. зд.шк.№8	непрох. канал	26	89	14,3
кот.цех	ТК-3		От д.8 Петербургское ш. пристр. до стар. зд.шк.№8	непрох. канал	26	57	14,3
ТЭЦ-4	ТК-033		От ТК-033 до д.111 ул.Московская	непрох. канал	26	114	51,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-041	ТК-041-2	От ТК-041 до ТК-041-2	непрох. канал	26	219	104,6
ТЭЦ-4	ТК-041	ТК-041-4	От ТК-041-2 до ТК-041-4	непрох. канал	26	219	47,25
ТЭЦ-4	ТК-041		От ТК-041-4 до д.24 корп.1 ул. Московская	непрох. канал	26	219	10,85
Южная	ТК-819		От ТК-819 до д.45 корп.10 Зеленый пр-д	непрох. канал	26	133	22,2
Южная	ТК-819		По д.45 корп.10 Зеленый пр-д до подключ.т/узлов №2,3	техподвал	26	133	2
Южная	ТК-819		По д.45 корп.10 Зеленый пр-д до подключ.т/узла №2	техподвал	26	89	8
Южная	ТК-819		По д.45 корп.10 Зеленый пр-д до т/узла №2	техподвал	26	57	6
Южная	ТК-819		По д.45 корп.10 Зеленый пр-д до т/узла №3	техподвал	26	76	29,5
Южная	ТК-819		По д.45 корп.10 Зеленый пр-д до подключ.ЦТП №131	техподвал	26	114	16,5
Южная	ТК-819		По д.45 корп.10 Зеленый пр-д до подключ.ЦТП №131	техподвал	26	114	7
Южная	ТК-819		По д.45 корп.10 Зеленый пр-д (ЦТП №131) до подключ.ГВС	техподвал	26	114	22,5
Южная	ТК-819		По д.45 корп.10 Зеленый пр-д (ЦТП №131) на т/узел пристр.	техподвал	26	114	0,3
Южная	ТК-819		По д.45 корп.10 Зеленый пр-д (ЦТП №131) до т/узла №1	техподвал	26	76	52
Южная	ТК-12В	ТК-4д-1	От ТК-12В-3 до ТК-4д-1	непрох. канал	26	273	200,9
Южная	ТК-4д		От ТК-4д-1 до д.35 ул.Цанова	непрох. канал	26	273	7,6
ТЭЦ-4	ТК-1Б	ТК-1Б-10	От здания патологоанатомич. до ТК-1Б-10	непрох. канал	26	114	97,55
ТЭЦ-4	ТК-1Б		От ТК-1Б-10 до здания радиологии	непрох. канал	26	114	15,2
ТЭЦ-4	ТК-35А		От кв.т/узла 6-ой гор.больницы до ТК-35А-2	непрох. канал	26	219	85,1
ТЭЦ-4	ТК-35А	ТК-35А-2	От ТК-1Б-6 до ТК-35А-2	непрох. канал	26	219	105,1
Южная	ТК-921	ТК-921-13	От ТК-921-1 до ТК-921-13	непрох. канал	26	325	78,1
Южная	ТК-921	ТК-921-15	От ТК-921-13 до ТК-921-15	непрох. канал	26	325	58,45
Южная	ТК-921	ТК-921-17	От ТК-921-15 до ТК-921-17	непрох. канал	26	325	11,85
Южная	ТК-921		От ТК-921-17 до д.136 ул.Коминтерна (гаражи Горздравотдела) производств. корпус	непрох. канал	26	114	29,5
Южная	ТК-921		По д.136 ул.Коминтерна (гаражи Горздравотдела) производств. корпус до подключ. т/пункта	надземная	26	114	28
Южная	ТК-921		По д.136 ул.Коминтерна (гаражи Горздравотдела) производств. корпус до т/пункта	надземная	26	114	6

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-921		По д.136 ул.Коминтерна (гаражи Горздравотдела) производств. корпус на корпус "Б"	надземная	26	89	32
Южная	ТК-921		От гаражей Горздравотдела до врезки в подземную часть теплосети	надземная	26	89	31,5
Южная	ТК-921		От врезки в подземную часть теплосети до корп. "Б"	непрох. канал	26	76	22,5
Южная	ТК-921		По д.136 ул.Коминтерна корп. "Б" до т/узла	надземная	26	89	1
Южная	ТК-921		От врезки в подземную часть теплосети до разводки на гараж и корп. "Г"	непрох. канал	26	89	36,7
Южная	ТК-921		От разводки на гараж и корп. "Б" до корп. "В"	непрох. канал	26	76	16,2
Южная	ТК-921		По д.136 ул.Коминтерна корп. "В" до т/узла	надземная	26	57	0,5
Южная	ТК-921		От разводки на гараж и корп."Б" до корп. "Г"	непрох. канал	26	76	26,4
Южная	ТК-921		По д.136 ул.Коминтерна корп. "Г" до т/узла	надземная	26	89	31
ТЭЦ-4	ТК-816В		От д.88 до д.90 ул.Склизкова	непрох. канал	26	76	27,6
ТЭЦ-4	ТК-816В		По д.90 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	26	76	2,9
ТЭЦ-4	ТК-19А		От ТК-19А до д.3 ул. Резинстря	непрох. канал	26	133	21,3
ТЭЦ-4	ТК-19А		По д.3 ул. Резинстря до подключ. ИТП	техподвал	26	133	0,7
ТЭЦ-4	ТК-19А		По д.3 ул. Резинстря до подключ. ГВС в ИТП	техподвал	26	133	5,4
ТЭЦ-4	ТК-19А		По д.3 ул. Резинстря до подключ. т/узла №2	техподвал	26	133	0,9
ТЭЦ-4	ТК-19А		По д.3 ул. Резинстря до т/узла №2	техподвал	26	76	72
ТЭЦ-4	ТК-19А		По д.3 ул. Резинстря до подключ. т/узла №3	техподвал	26	133	0,25
ТЭЦ-4	ТК-19А		По д.3 ул. Резинстря до т/узла №3	техподвал	26	76	78
ТЭЦ-4	ТК-19А		По д.3 ул. Резинстря до т/узла №1	техподвал	26	133	1,5
ТЭЦ-4	ТК-19А		По д.3 ул. Резинстря на ТК-19А-2	техподвал	26	133	15,6
КСМ-2			От д.2 ул.2-я Серова до д.7 ул.1-я Силикатная	непрох. канал	26	114	24
Лазурная		ТК-39	От ТК-38 до ТК-39	непрох. канал	26	45	60,5
Лазурная			От ТК-39 до магазина (д.7)	непрох. канал	26	38	8,5
Лазурная			От ТК-39 до д.9 ул.Центральная	непрох. канал	26	45	17
Лазурная		ТК-36	От ТК-37 до ТК-36	непрох. канал	26	219	33,2
Лазурная			От ТК-33 до д.7 ул.Центральная (шк.№28)	непрох. канал	26	89	10,5
Лазурная		ТК-30	От ТК-31 до ТК-30	непрох. канал	26	219	27,5
Лазурная		ТК-29	От ТК-30 до ТК-29	непрох. канал	26	219	14,8

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Лазурная		ТК-13	От ТК-29 до ТК-13	непрох. канал	26	219	32,2
ТЭЦ-3	ТК-412	ТК-412-6	От ТК-412-4 до ТК-412-6	непрох. канал	25	159	37
ТЭЦ-3	ТК-412	ТК-412-4	От ТК-412-2 до ТК-412-4	непрох. канал	25	219	89,5
ТЭЦ-3	ТК-412		От ТК-412-8 до 5-го поворота т/тр	непрох. канал	25	159	42
ТЭЦ-3	ТК-412	ТК-412-10	От поворота т/тр со стороны ТК-412-8 до ТК-412-10	непрох. канал	25	159	14,7
ТЭЦ-3	ТК-412	ТК-412-12	От ТК-412-10 до ТК-412-12	непрох. канал	25	159	35
ТЭЦ-3	ТК-412	ТК-412-14	От ТК-412-12 до ТК-412-14	непрох. канал	25	133	47,5
ТЭЦ-3	ТК-412		От ТК-412-14 до д.21 наб. Ст.Разина (соматич.отд. детской гор. больн.№1)	непрох. канал	25	89	83,8
ТЭЦ-3	ТК-412		От д.21 наб. Ст.Разина (соматич.отд. детской гор. больн.№1) до ЛОР-отделения	непрох. канал	25	76	34,2
ТЭЦ-3	ТК-412		От д.21 наб. Ст.Разина (соматич.отд. детской гор. больн.№1) до ЛОР-отделения	непрох. канал	25	89	34,2
ТЭЦ-3	ТК-412		От ТК-412-6 до д.50 ул.Володарского	непрох. канал	25	159	19,55
ТЭЦ-3	ТК-412		По д.50 ул.Володарского	техподвал	25	159	12,6
ТЭЦ-3	ТК-412	ТК-412-8	От д.50 ул.Володарского до ТК-412-8	непрох. канал	25	159	4,95
ТЭЦ-4	ТК-040 (ТК-49)	ТК-49-5	От ТК-49-3 ТК-49-5	непрох. канал	25	57	38,25
кот.цех	ТК-18	ТК-18-1	От ТК-18 до ТК-18-1	ж/б кожух АЕ1500	25	219	14,4
кот.цех	ТК-18		От ТК-18 до ТК-18-1	непрох. канал	25	219	37,8
кот.цех	ТК-18	ТК-18-3	От ТК-18-1 до ТК-18-3	непрох. канал	25	159	141,75
Южная	ТК-15Б		От ТК-15Б-8 до д.26 ул.А.Завидова	непрох. канал	25	89	75,25
ТЭЦ-4	ТК-71		По д.4 ул.Крылова и от д.4 до д.8 ул.Крылова (банк)	непрох. канал	25	57	34,2
ТЭЦ-4	ТК-83	ТК-83-28	От ТК-83-24 до ТК-83-28	непрох. канал	25	219	35
ТЭЦ-4	ТК-83	ТК-83-28а	От ТК-83-28 до ТК-83-28а	непрох. канал	25	219	41
ТЭЦ-4	ТК-83	ТК-83-26а	От ТК-83-28а до ТК-83-26а	непрох. канал	25	219	28
ТЭЦ-4	ТК-83	ТК-83-26	От ТК-83-26а до ТК-83-26	непрох. канал	25	219	51,5
ТЭЦ-3	ТК-733		От ТК-733-2 до д.11 корп.2 ул.1-я Суворова	непрох. канал	25	89	50,45
ТЭЦ-3	ТК-907		От ТК-907 до д.2 корп.3 Спортивный пер.	непрох. канал	25	159	43,9
ТЭЦ-3	ТК-907		По д.2 корп.3 Спортивный пер. до подключ.т/у,д.2 к.4	техподвал	25	159	12
ТЭЦ-3	ТК-907		По д.2 корп.3 Спортивный пер. до подключ.т/узлов	техподвал	25	114	6
ТЭЦ-3	ТК-907		По д.2 корп.3 Спортивный пер. до т/узла №1	техподвал	25	89	8

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-907		По д.2 корп.3 Спортивный пер. до т/узла №2	техподвал	25	114	42
ТЭЦ-3	ТК-907		По д.2 корп.3 Спортивный пер. до т/узла №2	техподвал	25	89	13
ТЭЦ-3	ТК-907		По д.2 корп.3 Спортивный пер. на д.2 корп.4	техподвал	25	89	39
ТЭЦ-3	ТК-907		От д.2 корп.3 Спортивный пер. до ЦТП (№73) Спортивный,2	непрох. канал	25	159	46,15
ТЭЦ-3	ТК-907		От ЦТП (№73) до д.2 корп.3 Спортивный пер.	непрох. канал	25	133	46,15
ТЭЦ-3	ТК-907		От ЦТП (№73) до д.2 корп.3 Спортивный пер.	непрох. канал	25		46,15
ТЭЦ-3	ТК-910		От ТК-910-5 до т/узла ОАО "Тверьпродторг"	непрох. канал	25	89	85,9
ТЭЦ-3	ТК-910		От ТК-910-5 до т/узла ОАО "Тверьпродторг"	надземная	25	89	34
ТЭЦ-3	ТК-910		От т/узла до д.3 (д.1) Александровский пер. ОАО "Тверьпродторг" (цех фасовки)	надземная	25	76	7,5
ТЭЦ-3	ТК-910		От т/узла до д.3 (д.1) Александровский пер. ОАО "Тверьпродторг" (цех фасовки)	бесканальная	25	76	32
ТЭЦ-3	ТК-910		От д.3 (д.1) Александровский пер. (цех фасовки) до складов ОАО "Тверьпродторг"	непрох. канал	25	76	18
ТЭЦ-4	ТК-54А		От ТК-54А-1 до д.28/2 пр-т Чайковского (СКТБ Стройиндустрия)	непрох. канал	25	133	11,5
ТЭЦ-4	ТК-52А		От ЦТП №79 до д.6 ул.Склизкова	непрох. канал	25	114	23,3
ВК-1	ТК-254	ТК-254-24	От ЦТП-2 до ТК-254-24	непрох. канал	25	159	37
ВК-1	ТК-254	ТК-254-25	От ТК-254-24 до ТК-254-25	непрох. канал	25	159	38,8
ВК-1	ТК-254	ТК-254-28	От ТК-254-25 до ТК-254-28	непрох. канал	25	159	39
ВК-1	ТК-254	ТК-254-29	От ТК-254-28 до ТК-254-29	непрох. канал	25	133	37,7
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-29 до д.38 ул.Громова	непрох. канал	25	89	68,5
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-28 до д.40 корп.1 ул.Громова	непрох. канал	25	76	15,6
ВК-1	ТК-254	ТК-254-30	От ТК-254-25 до ТК-254-30	непрох. канал	25	133	56,75
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-31 до д.42 ул.Громова	непрох. канал	25	76	34,4
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-30 до д.56 ул.Громова	непрох. канал	25	57	21,5
ВК-1	ТК-254	ТК-254-47	От ТК-254-46 до ТК-254-47	непрох. канал	25	159	51,7
ВК-1	ТК-254	ТК-254-55	От ТК-254-47 до ТК-254-55	непрох. канал	25	89	60
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-55 до д.50 корп.1 ул. Громова	непрох. канал	25	89	27
ВК-1	ТК-254	ТК-254-51	От ТК-254-50 до ТК-254-51	непрох. канал	25	219	217,1
ВК-1	ТК-233а		От ТК-233а-10 до д.36 пр.50 лет Октября	непрох. канал	25	159	11,75
ВК-1	ТК-233а		От д.36 пр.50 лет Октября до ТК-233а-10	непрох. канал	25	159	11,75



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-1	ТК-233а	ТК-233а-2	От ТК-233а-10 до ТК-233а-2	непрох. канал	25	159	69,1
ВК-1	ТК-230		От д.2/19 до д.2 корп.1 пр-т 50 лет Октября	непрох. канал	25	114	48,7
ВК-1	ТК-230		По д.2 корп.1 пр-т 50 лет Октября до т/узла	техподвал	25	89	19
ВК-1	ТК-230		По д.4а пр-т 50 лет Октября от кв.т/у на т/уз д/с№36	техподвал	25	76	9
ТЭЦ-3	ТК-359	ТК-359-7	От ТК-359-3 до ТК-359-7	непрох. канал	25	325	55,4
ТЭЦ-3	ТК-359		От ТК-359-7 до д.3а 4-й пер. Кр.Слободы	непрох. канал	25	159	33,8
ТЭЦ-3	ТК-149	ТК-149-2	От ТК-149 до ТК-149-2	кожух АЕ 600	25	159	3,7
ТЭЦ-3	ТК-149		От ТК-149 до ТК-149-2	непрох. канал	25	159	63,5
ТЭЦ-3	ТК-149		От ТК-149-2 до д.5 б-р Ногина	непрох. канал	25	133	63
ТЭЦ-3	ТК-149		По д.5 б-р Ногина до подключен. т/узла №1	техподвал	25	133	23,5
ТЭЦ-3	ТК-149		По д.5 б-р Ногина до т/узла №1	техподвал	25	89	20
ТЭЦ-3	ТК-149		По д.5 б-р Ногина до подключения т/узла №3	техподвал	25	114	31
ТЭЦ-3	ТК-149		По д.5 б-р Ногина до подключения ГВС в ЦТП	техподвал	25	114	6
ТЭЦ-3	ТК-149		По д.5 б-р Ногина до т/узла №2	техподвал	25	45	0,8
ТЭЦ-3	ТК-149		По д.5 б-р Ногина до т/узла №3	техподвал	25	89	34
ТЭЦ-3	ТК-134		От ТК-134-6 до д.45/24 ул.С.Перовской	непрох. канал	25	57	40,9
ТЭЦ-3	ТК-138-4		От ТК-138-4-7 до д.41 пер.Трудолюбия	непрох. канал	25	89	19,55
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.41 пер. Трудолюбия до пр.устр.	техподвал	25	89	18
ТЭЦ-3	ТК-311	ТК-311-2	От ТК-311 до ТК-311-2	непрох. канал	25	426	41,45
ТЭЦ-3	ТК-311	ТК-311-4	От ТК-311-2 до ТК-311-4	непрох. канал	25	325	102
ТЭЦ-3	ТК-311	ТК-311-6	От ТК-311-4 до ТК-311-6	непрох. канал	25	325	49,3
ТЭЦ-3	ТК-311	ТК-311-8	От ТК-311-6 до ТК-311-8	непрох. канал	25	325	55,4
ТЭЦ-3	ТК-311	ТК-311-10	От ТК-311-8 до ТК-311-10	непрох. канал	25	325	115,15
ТЭЦ-3	ТК-311	ТК-311-12	От ТК-311-10 до ТК-311-12	непрох. канал	25	325	224,4
ТЭЦ-3	ТК-311	ТК-311-14	От ТК-311-12 до ТК-311-14	непрох. канал	25	325	85,7
ТЭЦ-3	ТК-311		От ТК-311-14 до д.62 ул.Дачная (спецшкола)	непрох. канал	25	133	54,35
ТЭЦ-3	ТК-311		По д.62 ул.Дачная (спецшкола) до подключ. вентиляц.	техподвал	25	114	
ТЭЦ-3	ТК-311		По д.62 ул.Дачная (спецшкола) до подключ. ГВС	техподвал	25	114	0,9
ТЭЦ-3	ТК-311		По д.62 ул.Дачная (спецшкола) до подключ. т/у№2 и хоз.корпуса	техподвал	25	114	1,1

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-311		По д.62 ул.Дачная (спецшкола) до т/узла №1	техподвал	25	89	1,4
ТЭЦ-3	ТК-311		По д.62 ул.Дачная (спецшкола) до подключ. т/у№2	техподвал	25	89	54
ТЭЦ-3	ТК-311		По д.62 ул.Дачная (спецшкола) до подключ. вентиляц.	техподвал	25	89	1,3
ТЭЦ-3	ТК-311		По д.62 ул.Дачная (спецшкола) до т/узла №2	техподвал	25	89	0,8
ТЭЦ-3	ТК-311		По д.62 ул.Дачная (спецшкола) на хоз.корпус	техподвал	25	57	35
ТЭЦ-3	ТК-321		От общеж. ПЛ-39 до д.20/1 ул.2-я Грибоедова (ПЛ-39)	надземная	25	133	57,8
ТЭЦ-3	Литвинки		От ТК-1Л до д. 35 пос.Литвинки	непрох. канал	25	114	52,5
ТЭЦ-3	Литвинки		От школы № 47 до теплицы	непрох. канал	25	57	115,9
ТЭЦ-3	ТК-333		От ТК-333-8 до ЦТП (№31) Горького,99	непрох. канал	25	219	20
ТЭЦ-3	ТК-333		От ЦТП до д.144 наб.Аф.Никитина (кафе "Глобус")	непрох. канал	25	89	15,8
ТЭЦ-3	ТК-512а	ТК-512а-13	От ТК-512а-11 до ТК-512а-13	непрох. канал	25	219	14,7
ТЭЦ-3	ТК-512а		От ТК-512а-13 до д.13/16 ул.Шмидта (спец.шк.7)	непрох. канал	25	89	55,3
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.13/16 ул.Шмидта (спец.шк.7) до т/узла	техподвал	25	89	7
ТЭЦ-3	ТК-609		От кв.т/узла до д.36 ул.Мусоргского (фабрика)	непрох. канал	25	76	19
ТЭЦ-3	ТК-612	ТК-612-2	От ТК-612-4 до ТК-612-2	непрох. канал	25	273	45,9
ТЭЦ-3	ТК-612		От ЦТП (№38) до д.24 ул.3.Коноплянниковой	непрох. канал	25	114	45,9
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.24 ул.3.Коноплянниковой до подключ. т/узла №1	техподвал	25	114	35
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.24 ул.3.Коноплянниковой до т/узла №1	техподвал	25	76	6
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.24 ул.3.Коноплянниковой на т/узел №2	техподвал	25	114	22,4
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.24 ул.3.Коноплянниковой до т/узла №2	техподвал	25	76	6
ТЭЦ-3	ТК-612		От ЦТП (№38) до д.26 ул.3.Коноплянниковой	непрох. канал	25	114	31,5
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.26 ул.3.Коноплянниковой до подключ. т/узла	техподвал	25	114	14,5
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.26 ул.3.Коноплянниковой до т/узла	техподвал	25	89	13
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.26 ул.3.Коноплянниковой на д.53 ул.Красина	техподвал	25	114	26
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.53 ул.Красина до подключ. т/узла №1	техподвал	25	114	30,5
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.53 ул.Красина до т/узла №1	техподвал	25	76	8
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.53 ул.Красина до подключ. т/узла №2	техподвал	25	89	23
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.53 ул.Красина до т/узла №2	техподвал	25	76	8

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-2-335		По д.70/1 пл.Мира (наб.Аф.Никитина,УВД) до т/узла	техподвал	25	114	15
ТЭЦ-3	ТК-2-335		От д.70/1 наб.Аф.Никитина (УВД) до КПЗ	непрох. канал	25	76	38,3
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-42 до д.6 корп.4 Молодежный б-р маг	непрох. канал	25	57	17,5
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-22а до д.12 Молодежный б-р (ЦТП №7)	непрох. канал	25	219	53,9
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.12 Молодежный б-р (ЦТП №7) до подкл.ГВС	техподвал	25	219	8,3
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.12 Молодежный б-р (ЦТП №7) до подкл.отопит.ВП	техподвал	25	219	1,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.12 Молодежный б-р (ЦТП №7) до подкл.вентиляц. магазина	техподвал	25	45	2
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.12 Молодежный б-р (ЦТП №7) до т/узла магазина	техподвал	25	45	1,2
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.12 Молодежный б-р (ЦТП №7) на д.12	техподвал	25	133	22
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.12 Молодежный б-р до подключ. т/узла	техподвал	25	133	14
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.12 Молодежный б-р до т/узла	техподвал	25	89	2,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.12 Молодежный б-р на д.14	техподвал	25	133	21
ТЭЦ-3	ТК-398		От д.52 корп.4 ул.П.Савельевой до ТК-398-7	непрох. канал	25	159	24,48
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-7 до д.20 корп.1 ул.Фрунзе	непрох. канал	25	114	59,37
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.20 корп.1 ул.Фрунзе до подключ. т/узла	техподвал	25	114	21
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.20 корп.1 ул.Фрунзе до т/узла	техподвал	25	76	6
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.20 корп.1 ул.Фрунзе до подключен.магазина	техподвал	25	114	23
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.20 корп.1 ул.Фрунзе на д.20 корп.2	техподвал	25	114	8
ТЭЦ-3	ТК-398	ТК-398-9	От д.52 корп.4 ул.П.Савельевой до ТК-398-9	непрох. канал	25	159	108
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-9 до д.22 ул.Фрунзе шк.№50 (д.52 корп.3 ул.П.Савельевой)	непрох. канал	25	114	13,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.22 ул.Фрунзе шк.№50 до подключ.вентиляц. в т/у	техподвал	25	114	18
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.22 ул.Фрунзе шк.№50 до т/узла	техподвал	25	114	1
ТЭЦ-3	ТК-398	ТК-398-11	От ТК-398-9 до ТК-398-11	непрох. канал	25	114	129,7
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-13 до д.24/1 ул.Фрунзе д/сад №161	непрох. канал	25	76	45,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24/1 ул.Фрунзе д/сад №161 до подключ.бассейна	техподвал	25	76	30
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24/1 ул.Фрунзе д/сад №161 до т/узла бассейна	техподвал	25	57	35

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.24/1 ул.Фрунзе д/сад №161 до т/узла д/сада	техподвал	25	76	31
ТЭЦ-3	ТК-379-9	ТК-379-9-1	От д.43 пер.Вагонников до ТК-379-9-1	непрох. канал	25	159	55
ТЭЦ-3	ТК-379-9	ТК-379-9-3	От ТК-379-9-1 до ТК-379-9-3	непрох. канал	25	114	29,15
ТЭЦ-3	ТК-379-9		От ТК-379-9-3 до ГРП№35	непрох. канал	25	32	8,5
ТЭЦ-3	ТК-379-9		От ТК-379-9-3 до д.55 ул.Седова	непрох. канал	25	114	20,4
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.55 ул.Седова до подключен. т/узлов №2,3	техподвал	25	114	10
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.55 ул.Седова до подключен. т/узлов №3	техподвал	25	114	2
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.55 ул.Седова до т/узлов №3	техподвал	25	89	8
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.55 ул.Седова до подключен. т/узла №4	техподвал	25	114	38
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.55 ул.Седова до т/узла №4	техподвал	25	89	20
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.55 ул.Седова до подключен. т/узел №2	техподвал	25	114	43
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.55 ул.Седова на т/узел №2	техподвал	25	89	6
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.55 ул.Седова до т/узла №2	техподвал	25	89	6,5
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.55 ул.Седова до подключен. т/узла №1	техподвал	25	76	30
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.55 ул.Седова до т/узла №1	техподвал	25	76	10,5
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.55 ул.Седова на КБО	техподвал	25	76	17
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.55 ул.Седова на КБО	техподвал	25	76	2,5
ТЭЦ-3	ТК-379-9		По д.55 ул.Седова (КБО) до т/узла	техподвал	25	57	28
ТЭЦ-3	ТК-379-9		От д.55 ул.Седова до ДрН	непрох. канал	25	45	42,5
ТЭЦ-3	ТК-384	ТК-384-3	От ТК-384-1 до ТК-384-3	непрох. канал	25	219	121,2
ТЭЦ-3	ТК-384		От ТК-384-3 до д.2 корп.1 ул.П.Савельевой	непрох. канал	25	219	47,05
ТЭЦ-3	ТК-384	ТК-384-10	От ТК-384-6 до ТК-384-10	непрох. канал	25	219	16,3
кот.цех	ТК-384		От ТК-11 до ТК-11-1	непрох. канал	25	219	68,5
кот.цех	ТК-384		От ТК-11-1 до д.54/2 Петербургское ш.	непрох. канал	25	114	5,5
кот.цех	ТК-7		От ТК-7-17 до в/ч № 990 (управл.штаба)	непрох. канал	25	57	113,5
кот.цех	ТК-18		От кв.т/узла до корп.3 (офтальмология)	непрох. канал	25	159	75,1
кот.цех	ТК-18		От офтальмологии до газонасосной	непрох. канал	25	57	38,25
ТЭЦ-4	ТК-16П		От ТК-16П до ТК-17П	непрох. канал	25	630	67,7
ТЭЦ-4	ТК-17П		От ТК-17П до ТК-18П	непрох. канал	25	630	80,9
ТЭЦ-4	ТК-18П		От ТК-18П до ТК-19П	непрох. канал	25	630	86,35
ТЭЦ-4	ТК-19П		От ТК-19П до ТК-19Па	непрох. канал	25	630	10,1

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-19Па		От ТК-19Па до ТК-20П	непрох. канал	25	630	46,1
ТЭЦ-4	ТК-20П		От ТК-20П до ТК-20Па	непрох. канал	25	630	24,45
ТЭЦ-4	ТК-20Па		От ТК-20Па до ТК-20Пб	непрох. канал	25	630	13,45
ТЭЦ-4	ТК-20Пб		От ТК-20Пб до ТК-20Пв	непрох. канал	25	630	71,5
ТЭЦ-4	ТК-20Пв		От ТК-20Пв до ТК-22П	непрох. канал	25	630	154,2
ТЭЦ-4	ТК-22П		От ТК-22П до ТК-24П	непрох. канал	25	630	157,45
ТЭЦ-4	ТК-24П		От ТК-24П до ТК-26П	непрох. канал	25	630	139,6
ТЭЦ-4	ТК-26П...ТК-		От ТК-26П до врезки в сущ. теплотр. к ТК-31	непрох. канал	25	630	82,5
ТЭЦ-4	ТК-040 (ТК-49)	ТК-49-3	От ТК-49-1 до ТК-49-3	непрох. канал	25	133	73,7
ТЭЦ-4	ТК-040 (ТК-49)		От ТК-49-3 до д.9 ул.Вагжанова	непрох. канал	25	114	10,8
Южная	ТК-820		От врезки т/тр на СПМК-6 до проходной	надземная	25	114	173,1
ТЭЦ-4	ТК-5Г/811		От д.75 пр-т Победы (ГО и ЧС) до гаража	непрох. канал	25	133	15,5
ТЭЦ-4	ТК-816В		От ТК-816В-1 до д.92 ул.Склизкова (д/сад №159)	непрох. канал	25	76	23,85
ТЭЦ-4	ТК-816В		По д.92 ул.Склизкова (д/сад №159) до т/узла	техподвал	25	76	1,8
ТЭЦ-4	ТК-816В		От ТК-816В-5 до д.98 ул.Склизкова	непрох. канал	25	76	4,6
ТЭЦ-4	ТК-816В		По д.98 ул.Склизкова до т/узла	техподвал	25	76	1,7
ТЭЦ-4	ТК-24А	ТК-24А-1-1	От ЦТП(№90) до ТК-24А-1-1	непрох. канал	25	159	48,45
ТЭЦ-4	ТК-24А		От ТК-24А-1-1 до д.13 корп.2 ул.15 лет Октября	непрох. канал	25	159	23,25
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.13 корп.2 ул.15 лет Октября до подкл.т/узла №1	техподвал	25	159	21
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.13 корп.2 ул.15 лет Октября до т/узла №1	техподвал	25	76	7
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.13 корп.2 ул.15 лет Октября до т/узла №2	техподвал	25	159	11,5
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.13 корп.2 ул.15 лет Октября до т/узла №2	техподвал	25	76	29
ТЭЦ-4	ТК-24А		От д.13 корп.2 ул.15 лет Октября до ГРП	непрох. канал	25	32	16,2
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.5 ул. Озерная до подключ.т/узла №1	техподвал	25	219	7,5
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.5 ул. Озерная до т/узла №1	техподвал	25	89	7
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.5 ул. Озерная до подключ.т/узла №2	техподвал	25	219	44
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.5 ул. Озерная до т/узла №2	техподвал	25	89	7
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.5 ул. Озерная на ТК-714-38	техподвал	25	219	15
ТЭЦ-4	ТК-24А	ТК-24А- (ТК-714-38)	От д.5 ул. Озерная до ТК-24А- (ТК-714-38)	непрох. канал	25	219	59
Южная	ТК-839		От д.56 ул.Можайского до д.87 корп.2	непрох. канал	25	114	32,2

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
			Октябрьский пр-т				
Южная	ТК-839		По д.87 корп.2 Октябрьский пр-т до подключ.т/узла №1	техподвал	25	114	0,5
Южная	ТК-839		По д.87 корп.2 Октябрьский пр-т до т/узла №1	техподвал	25	76	23,5
Южная	ТК-839		По д.87 корп.2 Октябрьский пр-т к т/узлу №2	техподвал	25	57	4,5
Южная	ТК-839		Между зданиями д.87 корп.2 Октябрьский пр-т	непрох. канал	25	57	15
Южная	ТК-839		По д.87 корп.2 Октябрьский пр-т до т/узла №2	техподвал	25	57	8
Южная	ТК-859	ТК-859-1	От ТК-859 до ТК-859-1	непрох. канал	25	325	59,5
Южная	ТК-859		От ТК-859-1 до ЦТП-1В	непрох. канал	25	325	104,5
Южная	ТК-859		От ЦТП-1В до д.70 ул Можайского	непрох. канал	25	159	53,9
Южная	ТК-859		От ЦТП-1В до д.70 ул Можайского	непрох. канал	25	89	53,9
Южная	ТК-859		По д.70 ул Можайского до подключ.т/узла №1	техподвал	25	159	11
Южная	ТК-859		По д.70 ул Можайского до т/узла №1	техподвал	25	76	27,4
Южная	ТК-859		По д.70 ул Можайского до подключ.т/узла №2	техподвал	25	159	28,3
Южная	ТК-859		По д.70 ул Можайского до т/узла №2	техподвал	25	76	6
Южная	ТК-859		По д.70 ул Можайского до подключ.т/узла №3	техподвал	25	159	63
Южная	ТК-859		По д.70 ул Можайского до т/узла №3	техподвал	25	57	6
Южная	ТК-859		По д.70 ул Можайского до подключ.т/узла №4	техподвал	25	133	24
Южная	ТК-859		По д.70 ул Можайского до т/узла №4	техподвал	25	76	6
Южная	ТК-859		По д.70 ул Можайского до подключ.т/узла №5	техподвал	25	133	43,6
Южная	ТК-859		По д.70 ул Можайского до т/узла №5	техподвал	25	76	6
Южная	ТК-859		От ЦТП-1В до д.68 корп.1 ул Можайского	непрох. канал	25	114	107
Южная	ТК-859	ТК-859-3	От ЦТП-1В до ТК-859-3	непрох. канал	25	219	33,45
Южная	ТК-859		От ЦТП-1В ул Можайского до диспетч.пункта	непрох. канал	25	45	10
Котельная ХБК		ТК-5а	От ТК-5 до ТК-5а	непрох. канал	25	89	18,1
Котельная ХБК			От ТК-5а до д.7 корп.2 ул.Севастьянова, общ.	непрох. канал	25	57	5,8
Сахаровск ш.,16			Между корпусами д.14 Сахаровское ш.	непрох. канал	25	89	7,8
Лазурная			От ТК-42 до д.15 (д.13) ул.Центральная (д/сад №41)	непрох. канал	25	57	15,3
ТЭЦ-3	ТК-88	ТК-88-5	От ТК-88-3 до ТК-88-5	непрох. канал	24	159	33
ТЭЦ-3	ТК-504		От ТК-504-4 до д.178 ул.Горького	непрох. канал	24	76	39,9
ТЭЦ-3	ТК-88	ТК-88-5'	От ТК-88-5 до ТК-88-5'	непрох. канал	24	89	44

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-734		От ТК-734-1 до предпр."Зимос" д.3а	непрох. канал	24	114	51,35
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-9 до д.23 ул.Крылова	непрох. канал	24	57	34,7
ТЭЦ-4	ТК-68		От д.23 ул.Крылова до оранжереи	непрох. канал	24	32	20,9
ТЭЦ-4	ТК-68		От д.23 до д.25 ул.Крылова	непрох. канал	24	57	43,1
ТЭЦ-4	ТК-68		От д.23 до д.25 ул.Крылова	футляр А530	24	57	7,8
ТЭЦ-3	ТК-76		По д.46/13 ул.Симеоновская (Универ) на ТК-76-02	техподвал	24	133	32
ТЭЦ-3	ТК-76		От д.46/13 ул.Симеоновская (Универ) до д.30 ул.Симеоновская	непрох. канал	24	133	19,3
ТЭЦ-3	ТК-76		От д.46/13 ул.Симеоновская (Универ) до д.30 ул.Симеоновская	непрох. канал	24	133	56,35
ТЭЦ-3	ТК-76		Между корпусами д.30 ул.Симеоновская	непрох. канал	24	76	3,75
ТЭЦ-3	ТК-88		От ТК-88-5' до д.11/13 ул.Новоторжская	непрох. канал	24	89	51,7
ТЭЦ-3	ТК-94	ТК-94-11	От ТК-94-7 до ТК-94-11	непрох. канал	24	159	82,8
ТЭЦ-3	ТК-94		От ТК-94-11 до д.5 корп.1 ул.Советская	непрох. канал	24	114	31,15
ТЭЦ-3	ТК-910		От гаража до администр.здания "ТОРА"	непрох. канал	24	57	9
ТЭЦ-3	ТК-910		От гаража до д.2а Александровский пер. (пристр)	надземная	24	76	49,9
ТЭЦ-3	ТК-910		От гаража до д.2а Александровский пер. (пристр)	непрох. канал	24	76	11
Южная	ТК-17Б		От ЦТП (№77) до ТК-17Б-1	непрох. канал	24	114	11,4
Южная	ТК-17Б		По 10 корп.1 ул. Фадеева на д.27 ул.А.Завидова	техподвал	24	89	46,7
Южная	ТК-17Б		По 10 корп.1 ул. Фадеева на т/злы д.10 корп.1,2	техподвал	24	89	3
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-26 до д.40 корп.2 ул.Громова	непрох. канал	24	76	7
ВК-1	ТК-254	ТК-254-34	От ТК-254-33 до ТК-254-34	непрох. канал	24	219	97,7
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-34 до д.48 корп.2 ул. Громова	непрох. канал	24	89	8
ВК-1	ТК-239	ТК-239-1	От д.30 пр-т 50 лет Октября до ТК-239-1	непрох. канал	24	219	107,7
ВК-1	ТК-239	ТК-239-3	От ТК-239-1 до ТК-239-3	непрох. канал	24	219	56,45
ВК-1	ТК-239		По д.10а на д. 9 Мигаловская наб	непрох. канал	24	114	5,8
ВК-1	ТК-229		От ТК-229 до д.40 ул.Бобкова	непрох. канал	24	159	60,5
ВК-2	ТК-228		От ЦТП (№63) до д.25 л.Бобкова, д/сад №162	непрох. канал	24	76	27,1
ТЭЦ-3	ТК-144		По д.17 ул.Новикова на д.3 ул.К.Маркса	техподвал	24	76	6,5
ТЭЦ-3	ТК-144		От д.17 до д.3 ул.К.Маркса (торг. дом)	непрох. канал	24	76	30,5

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-144		По д.3 ул.К.Маркса (торг. дом) до т/узла	техподвал	24	89	7
ТЭЦ-3	ТК-351		От ТК-351-7 до д.7 б-р Ногина	непрох. канал	24	133	131,9
ТЭЦ-3	ТК-138-4		От врезки в новую т/трассу до д.35 корп.1 пер. Трудолюбия	непрох. канал	24	114	13,6
ТЭЦ-3	ТК-138-4		По д.35 корп.1 пер. Трудолюбия до пр.устр.	техподвал	24	114	15
ТЭЦ-3	ТК-511		От ЦТП до д.5 корп.1 ул. Благоева (д/сад № 164)	непрох. канал	24	76	48,7
ТЭЦ-3	ТК-511		По д.5 корп.1 ул. Благоева (д/сад № 164) до т/узла	техподвал	24	76	39
ТЭЦ-3	ТК-512а		По д.12 ул.Фурманова (диспансер) до т/узла леч.корпуса	подпольн.канал	24	114	9
ТЭЦ-3	ТК-604	ТК-604-4-4	От ТК-604-4-2 до ТК-604-4-4	непрох. канал	24	89	41,05
ТЭЦ-3	ТК-604		От ТК-604-4-4 до д.5 ул.Шмидта	непрох. канал	24	76	48,5
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.5 ул.Шмидта до т/узла	техподвал	24	76	13,5
ТЭЦ-3	ТК-606		От ТК-606-4 до д.16/14 ул.Шмидта	непрох. канал	24	76	12,4
ТЭЦ-3	ТК-606		По д.16/14 ул.Шмидта до т/узла	техподвал	24	57	15
ТЭЦ-3	ТК-606		От д.16/14 до гаража	непрох. канал	24	57	14
ТЭЦ-3	ТК-608		От ТК-608-22 до д.31/32 ул.Мусоргского	непрох. канал	24	57	62,5
ТЭЦ-3	ТК-612		От ЦТП (№38) до д.44 корп.1 ул.Мичурина	непрох. канал	24	89	73
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.44 корп.1 ул.Мичурина до подключ. т/узла	техподвал	24	114	27
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.44 корп.1 ул.Мичурина до т/узла	техподвал	24	76	7
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.44 корп.1 ул.Мичурина до подключ. т/узла магаз.	техподвал	24	76	23
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.44 корп.1 ул.Мичурина до т/узла магаз.	техподвал	24	45	6,5
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.44 корп.2 ул.Мичурина до т/узла	техподвал	24	76	40
ТЭЦ-3	ТК-613		Между корпусами д.41 ул.Мичурина	непрох. канал	24	114	7,1
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.41 ул.Мичурина до подключ. т/узла №3	техподвал	24	114	15,6
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.41 ул.Мичурина до т/узла №3	техподвал	24	89	6
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.41 ул.Мичурина до подключ. на д.22	техподвал	24	114	14
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.41 ул.Мичурина на д.22	техподвал	24	114	2
ТЭЦ-3	ТК-613	ТК-613-1	По д.41 ул.Мичурина на ТК-613-1	техподвал	24	114	10,5
ТЭЦ-3	ТК-613		От д.41ул.Мичурина до д.22 ул.3.Коноплянниковой	непрох. канал	24	114	62,9
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.22 ул.3.Коноплянниковой до подключ. т/узла №3	техподвал	24	114	33



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.22 ул.3.Коноплянниковой до т/узла №3	техподвал	24	76	7
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.22 ул.3.Коноплянниковой до подключ. т/узла №2	техподвал	24	114	23
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.22 ул.3.Коноплянниковой до т/узла №2	техподвал	24	76	7
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.22 ул.3.Коноплянниковой на т/узел №1	техподвал	24	114	44
ТЭЦ-3	ТК-613		По д.22 ул.3.Коноплянниковой до т/узла №1	техподвал	24	57	7
ТЭЦ-3	ТК-2-334	ТК-2-334-2	От ТК-2-334 до ТК-2-334-2	непрох. канал	24	159	15,8
ТЭЦ-3	ТК-2-334	ТК-2-334-6	От ЦТП до ТК-2-334-6	непрох. канал	24	159	7,55
ТЭЦ-3	ТК-2-334		От ТК-2-334-6 до д.92"Б"наб.Аф.Никитина(ФСБ,адм, сп.)	непрох. канал	24	159	5,5
ТЭЦ-3	ТК-2-334		По д.92"Б" наб.Аф.Никитина (ФСБ) до т/узла	техподвал	24	114	37
ТЭЦ-3	ТК-2-334		От д.92"Б" до д.92 наб.Аф.Никитина (Управление ФСБ)	непрох. канал	24	159	24,2
ТЭЦ-3	ТК-398		От ТК-398-5 до д.52 корп.2 ул.П.Савельевой	непрох. канал	24	76	48,55
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 корп.2 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла №1	техподвал	24	76	1
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 корп.2 ул.П.Савельевой до т/узла №1	техподвал	24	76	3,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 корп.2 ул.П.Савельевой на т/узел №2	техподвал	24	76	52
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.52 корп.2 ул.П.Савельевой до т/узла №2	техподвал	24	57	15
ТЭЦ-3	ТК-383		От ТК-383-8 до д.24 ул Веселова	непрох. канал	24	114	85,75
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.24 ул Веселова на т/узел	техподвал	24	114	33
ТЭЦ-3	ТК-383		По д.24 ул Веселова до т/узла	техподвал	24	89	8
кот.цех	ТК-14	ТК-14-9	От д.516 Петербургское ш. до ТК-14-9	непрох. канал	24	114	18,4
кот.цех	ТК-14		От ТК-14-9 до д.51 корп.5(4) Петербургское ш.	непрох. канал	24	89	125
кот.цех	ТК-14		Между зданиями д.51 корп.5(4) Петербургское ш.	непрох. канал	24	57	12,3
кот.цех	ТК-14		От д.51 корп.5 Петербургское ш. до д.1 Дорошиха, общ.	непрох. канал	24	57	79,9
кот.цех	ТК-14		По д.1 Дорошиха, общ. до т/узла	техподвал	24	89	6
ТЭЦ-4	ТК-12А		От здания Химчистки до склада	непрох. канал	24	57	36,7
Южная	ТК-15В	ТК-15В-4	От ТК-15В-2 до ТК-15В-4	непрох. канал	24	133	63,5
Южная	ТК-15В		От ТК-15В-4 до д.53 корп.6 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	24	89	19
Южная	ТК-15В		По д.53 корп.6 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	24	89	15
Южная	ТК-15В	ТК-15В-8	От ТК-15В-4 до ТК-15В-8	непрох. канал	24	89	48,9

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-15В		От ТК-15В-8 до д.53 корп.4 ул.Орджоникидзе	непрох. канал	24	89	88,55
Южная	ТК-15В		По д.53 корп.4 ул.Орджоникидзе до т/узла	техподвал	24	89	2,5
ТЭЦ-4	ТК-24А		От д.11 ул. Озерная до склада-гаража ОВО УВД	непрох. канал	24	57	11,6
ТЭЦ-4	ТК-24А		От ТК-24А-9 до д.11а ул. Озерная	непрох. канал	24	89	7,9
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.11а ул. Озерная до т/узла	техподвал	24	89	10
Южная	ТК-839		От д.89 до д.87 корп.1 Октябрьский пр-т	непрох. канал	24	76	23,6
Южная	ТК-839		По д.87 корп.1 Октябрьский пр-т до подключ.т/узла №1	техподвал	24	76	5,5
Южная	ТК-839		По д.87 корп.1 Октябрьский пр-т до т/узла №1	техподвал	24	45	3
Южная	ТК-839		По д.87 корп.1 Октябрьский пр-т до т/узла №2	техподвал	24	57	30
Южная	ТК-859		По д.70 ул Можайского на д.68 корп.2	техподвал	24	89	55
Южная	ТК-859		От ТК-859-3 до д.72 ул Можайского	непрох. канал	24	133	51,35
Южная	ТК-859		По д.72 ул Можайского до подключ.т/узла №1 и д.76	техподвал	24	133	10,8
Южная	ТК-859		По д.72 ул Можайского до подключ.т/узла №1	техподвал	24	133	2
Южная	ТК-859		По д.72 ул Можайского до т/узла №1	техподвал	24	57	6
Южная	ТК-859		По д.72 ул Можайского на д.76 ул Можайского	техподвал	24	133	20
Южная	ТК-859		По д.72 ул Можайского на д.76 ул Можайского	техподвал	24	89	2
Южная	ТК-859		По д.72 ул Можайского до подключ.т/узла №2	техподвал	24	89	20,5
Южная	ТК-859		По д.72 ул Можайского до т/узла №2	техподвал	24	76	6
Южная	ТК-859		По д.72 ул Можайского до подключ.т/узла №3	техподвал	24	76	44,2
Южная	ТК-859		По д.72 ул Можайского до т/узла №3	техподвал	24	76	6
Южная	ТК-859		По д.72 ул Можайского до т/узла магазина	техподвал	24	38	22,4
Южная	ТК-859		По д.72 ул Можайского, магазин, до т/узла	техподвал	24	38	
Южная	ТК-859		По д.78 ул Можайского до подключ. т/узла №1	техподвал	24	159	10,5
Южная	ТК-859		По д.78 ул Можайского до т/узла №1	техподвал	24	76	23,6
Южная	ТК-859		По д.78 ул Можайского до подключ. т/узла №2	техподвал	24	159	22,5
Южная	ТК-859		По д.78 ул Можайского до т/узла №2	техподвал	24	76	6
Южная	ТК-859		По д.78 ул Можайского до подключ. т/узла №3	техподвал	24	159	44,5
Южная	ТК-859		По д.78 ул Можайского до т/узла №3	техподвал	24	76	6
Южная	ТК-859		По д.78 ул Можайского до подключ. т/узла №4	техподвал	24	159	17
Южная	ТК-859		По д.78 ул Можайского до подключ. т/узла №4	техподвал	24	114	5,6

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-859		Между зданиями д.78 ул.Можайского	непрох. канал	24	114	7,6
Южная	ТК-859		По д.78 ул Можайского до подключ. т/узла №4	техподвал	24	114	21,6
Южная	ТК-859		По д.78 ул Можайского до т/узла №4	техподвал	24	76	6
Южная	ТК-859		По д.78 ул Можайского до подключ. т/узла пристр.	техподвал	24	114	30,4
Южная	ТК-859		По д.78 ул Можайского до т/узла пристройки	техподвал	24	57	
Южная	ТК-859		По д.78 ул Можайского до подключ. т/узла №5	техподвал	24	114	25,4
Южная	ТК-859		По д.78 ул Можайского до т/узла №5	техподвал	24	76	6,5
Южная	ТК-859		По д.78 ул Можайского до т/узла №6	техподвал	24	114	44,7
Южная	ТК-859		По д.78 ул Можайского до т/узла №6	техподвал	24	76	6,5
			От д.7 Московское ш. до ТК	непрох. канал	24	57	33,6
Южная	ТК-859		От д.68 корп.1 д.68 корп.3 ул Можайского	непрох. канал	23	76	36,4
ТЭЦ-4	ТК-50А		От ТК-50А до д.9 ул.Ерофеева	непрох. канал	23	114	49,4
ТЭЦ-3	ТК-76	ТК-76-2-2	От ТК-76-2 до ТК-76-2-2	непрох. канал	23	89	17
ТЭЦ-3	ТК-76		От д.46/13 ул.Симеоновская (Универ) до д.30 ул.Симеоновская	непрох. канал	23	114	23,2
	ТК-609		От кв.т/узла до д.32/32 ул.Мусоргского (ГВС)	непрох. канал	23		34
ТЭЦ-3	ТК-737	ТК-737-7	От ТК-737-5 до врезки в надземную т/тр, ТК-737-7	непрох. канал	23	89	20,35
ТЭЦ-3	ТК-737		От ТК-737-7 до врезки на мастерские ПМК "Текстильспецстрой"	надземная	23	76	131
ТЭЦ-3	ТК-737		От врезки на ПМК "Текстильспецстрой" до склада	надземная	23	45	8
ТЭЦ-3	ТК-76		От ТК-76-2-2 до д.50 ул.Радищева	непрох. канал	23	89	14,4
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-7 до д.14 ул.Громова	непрох. канал	23	133	23,4
ВК-2	ТК-227	ТК-1-3	От д.6 пр.Ленина (поликл. №1) до ТК-1-3	непрох. канал	23	273	8,35
ВК-2	ТК-227	ТК-227-4	От ЦТП (№61) до ТК-227-4	непрох. канал	23	219	20,6
ВК-2	ТК-227		От ТК-227-4 до д.6 пр.Ленина (поликл. №1)	непрох. канал	23	219	8
	ТК-227		От ЦТП (№61) до д.6 пр.Ленина (поликл. №1) (ГВС)	непрох. канал	23		7,7
ВК-2	ТК-227		По д.6 пр.Ленина (поликл. №1) до подключ.т/узла	техподвал	23	219	26
ВК-2	ТК-227		По д.6 пр.Ленина (поликл. №1) до т/узла	техподвал	23	114	2
ВК-2	ТК-227		По д.6 пр.Ленина (поликл. №1) на ТК-1-3	техподвал	23	273	24,5
ВК-2	ТК-224		От ТК-224-3 до д.24 корп.2 ул.Бобкова	непрох. канал	23	76	19,1

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ВК-2	ТК-224		По д.24 корп.2 ул.Бобкова до подключ. т/узла №1	техподвал	23	76	20
ВК-2	ТК-224		По д.24 корп.2 ул.Бобкова до т/узла №1	техподвал	23	57	0,5
ВК-2	ТК-224		По д.24 корп.2 ул.Бобкова до т/узла №2	техподвал	23	76	20
ТЭЦ-3	ТК-351		От ТК-351-7 до д.4 корп.2 б-р Ногина (Промбанк)	непрох. канал	23	76	5,8
ТЭЦ-3	ТК-351		По д.4 корп.2 б-р Ногина (Промбанк) до т/узла	техподвал	23	76	7
ТЭЦ-3	ТК-117		От гаража Епархии до гаража ул.С.Перовской,15	надземная	23	57	23,7
ТЭЦ-3	ТК-117		По гаражу ул.С.Перовской,15	надземная	23	57	25
ТЭЦ-3	ТК-117		От гаража до д.15 ул.С.Перовской	непрох. канал	23	57	3,5
ВК-2	ТК-208...ТК-217		От ТК-216 до д.12 ул.Академическая (кафе "Лузитания")	непрох. канал	23	114	32,9
ВК-2	ТК-208...ТК-217		По д.12 ул.Академическая ("Лузитания") до т/узла	техподвал	23	114	8
ТЭЦ-3	ТК-307		От ТК-307-3 до ЦТП (№1) Хрустальная,43	непрох. канал	23	273	22,85
ТЭЦ-3	ТК-307		От ТК-307-3 до ЦТП (№1) Хрустальная,43	полупрох.канал	23	273	41
ТЭЦ-3	ТК-307		От ЦТП(№1) до д.43 ул. Хрустальная	непрох. канал	23	114	16,5
ТЭЦ-3	ТК-307		По д.43 ул.Хрустальная до подкл.т/узла №1	техподвал	23	89	23
ТЭЦ-3	ТК-307		По д.43 ул.Хрустальная до т/узла №1	техподвал	23	76	3
ТЭЦ-3	ТК-307		По д.43 ул.Хрустальная до подкл.т/узла №2	техподвал	23	89	36
ТЭЦ-3	ТК-307		По д.43 ул.Хрустальная до т/узла №2	техподвал	23	57	3
ТЭЦ-3	ТК-307		По д.43 ул.Хрустальная до подкл.т/узла №3	техподвал	23	89	14
ТЭЦ-3	ТК-307		По д.43 ул.Хрустальная до подкл.т/узла №3	техподвал	23	76	14
ТЭЦ-3	ТК-307		По д.43 ул.Хрустальная до т/узла №3	техподвал	23	76	3
ТЭЦ-3	ТК-307		По д.43 ул.Хрустальная на т/узел №4	техподвал	23	76	24
ТЭЦ-3	ТК-307		Между корпусами д.43 ул. Хрустальная	непрох. канал	23	76	7,2
ТЭЦ-3	ТК-307		По д.43 ул.Хрустальная до т/узла №4	техподвал	23	76	27
ТЭЦ-3	ТК-309		От ЦТП (№2) до ОУС	непрох. канал	23	57	43,1
ТЭЦ-3	ТК-309		От ЦТП (№2) до д.41 корп.1 ул. Хрустальная	непрох. канал	23	89	40,1
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.41 корп.1 ул. Хрустальная до подключ. т/узла №1	техподвал	23	89	6,5
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.41 корп.1 ул. Хрустальная до т/узла №1	техподвал	23	76	23
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.41 корп.1 ул. Хрустальная до т/узла №2	техподвал	23	76	51

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-51 до д.72 ул.Дачная (д/сад № 131)	непрох. канал	23	57	33,9
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.72 ул.Дачная (д/сад № 131) до т/узла	подпольн.канал	23	57	44
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-27 до д.4 ул.Хрустальная	непрох. канал	23	114	26,8
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.4 ул.Хрустальная до т/узла	техподвал	23	89	6
ТЭЦ-3	ТК-321		От д.44 до д.52 ул.2-я Красина (корп.9) (д.24 ул.2-я Грибоедова)	непрох. канал	23	159	100
ТЭЦ-3	ТК-321		По д.52 ул.2-я Красина (корп.9) до т/узла	техподвал	23	133	3
ТЭЦ-3	ТК-333		От ТК-333 до д.4 Артиллерийский пер.	непрох. канал	23	273	19,65
ТЭЦ-3	ТК-443	ТК-443-2	От ТК-443 до ТК-443-2	непрох. канал	23	159	11,9
ТЭЦ-3	ТК-443		От ТК-443-2 до д.15/44 Комсомольский пр-т	непрох. канал	23	159	14,8
ТЭЦ-3	ТК-443		По д.15/44 Комсомольский пр-т (ЦТП) до подключения т/узлов дома	техподвал	23	133	9,8
ТЭЦ-3	ТК-443		По д.15/44 Комсомольский пр-т (ЦТП) до подключ. ГВС	техподвал	23	89	12
ТЭЦ-3	ТК-443		По д.15/44 Комсомольский пр-т (ЦТП) до т/узла пристр.	техподвал	23	57	1
ТЭЦ-3	ТК-443		По д.15/44 Комсомольский пр-т до подкл.т/у №2	техподвал	23	89	12,5
ТЭЦ-3	ТК-443		По д.15/44 Комсомольский пр-т до т/узла №2	техподвал	23	76	4
ТЭЦ-3	ТК-443		По д.15/44 Комсомольский пр-т до т/узла №1	техподвал	23	76	35
ТЭЦ-3	ТК-604		От ТК-604-4-4 до д.5 корп.1 ул.Шмидта	непрох. канал	23	89	21,5
ТЭЦ-3	ТК-604		По д.5 корп.1 ул.Шмидта до т/узла	техподвал	23	89	2,5
ТЭЦ-3	ТК-606	ТК-606-2	От ТК-606 до ТК-606-2	непрох. канал	23	325	118,65
ТЭЦ-3	ТК-606	ТК-606-4	От ТК-606-2 до ТК-606-4	непрох. канал	23	325	89,45
ТЭЦ-3	ТК-606	ТК-606-6	От ТК-606-4 до ТК-606-6	непрох. канал	23	325	47
ТЭЦ-3	ТК-606	ТК-512а-13	От ТК-606-6 до ТК-512а-13	непрох. канал	23	325	29,7
ТЭЦ-3	ТК-609		От кв.т/узла до д.38/33 ул.Мусоргского	надземная	23	57	49,3
ТЭЦ-3	ТК-2-335		От ТК-2-335-3 до д.74 наб.Аф.Никитина	непрох. канал	23	114	9,3
ТЭЦ-3	ТК-2-335		По д.74 наб.Аф.Никитина до подключ.ГВС	техподвал	23	89	3
ТЭЦ-3	ТК-2-335		По д.74 наб.Аф.Никитина до подключ.т/узла №1	техподвал	23	89	2,5
ТЭЦ-3	ТК-2-335		По д.74 наб.Аф.Никитина до т/узла №1(д.74 и ОУС-1)	техподвал	23	76	2
ТЭЦ-3	ТК-2-335		По д.74 наб.Аф.Никитина до т/узла №2(д.72)	техподвал	23	57	1,5
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.20 корп.2 ул.Фрунзе до подключ.т/узла №1	техподвал	23	114	17

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.20 корп.2 ул.Фрунзе до т/узла №1	техподвал	23	76	7
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.20 корп.2 ул.Фрунзе на т/узел №2	техподвал	23	114	26
ТЭЦ-3	ТК-398		По д.20 корп.2 ул.Фрунзе до т/узла №2	техподвал	23	76	13
кот.цех	ТК-10	ТК-10-1	От ТК-10 до ТК-10-1	непрох. канал	23	159	28,5
кот.цех	ТК-10	ТК-10-3	От ТК-10-1 до ТК-10-3	непрох. канал	23	159	73,45
кот.цех	ТК-10		От ТК-10-3 до т/узла Петербургское ш. д.38	непрох. канал	23	133	34,65
кот.цех	ТК-10	ТК-10-11	От т/узла Петербургское ш. д.38 до ТК-10-11	непрох. канал	23	114	23,5
кот.цех	ТК-10	ТК-10-11	От точки подключ. в сущ. теплотрассу до ТК-10-11	непрох. канал	23	159	5,65
кот.цех	ТК-10	ТК-10-9	От ТК-10-11 до ТК-10-9	непрох. канал	23	114	13,6
кот.цех	ТК-10		От ТК-10-9 до т/узла в пристр. к гаражу АТС	непрох. канал	23	133	9,1
кот.цех	ТК-10		По т/узлу в пристр. к гаражу АТС-5 до подкл.т/у №1	надземная	23	114	
кот.цех	ТК-10		По т/узлу в пристр. к гаражу АТС-5 на т/у №1	надземная	23	32	9
кот.цех	ТК-10		По т/узлу в пристр. к гаражу АТС-5 на т/у №2	надземная	23	38	0,1
кот.цех	ТК-10		По т/узлу в пристр. к гаражу на АТС-5	надземная	23	114	
кот.цех	ТК-10		От гаража до д.4 ул. Оборонная, АТС-5	непрох. канал	23	114	93,9
кот.цех	ТК-10		По д.4 ул. Оборонная, АТС-5 до т/узла	техподвал	23	114	10
кот.ОКБ	ТК-25-2	ТК-25-18	От ТК-25-16 до ТК-25-18	непрох. канал	23	114	58
кот.ОКБ	ТК-25-2		От ТК-25-18 до д.107 Петербургское ш.	непрох. канал	23	114	10,1
ТЭЦ-4	ТК-041		От ТК-041-2 до д.9 ул.Вагжанова (СПКБ)	непрох. канал	23	89	15,7
Южная	ТК-820		От ТК-820-12 до т/узла д.7 Промышленный пр-д	надземная	23	89	15
ТЭЦ-4	ТК-3Б		От ТК-3Б до д.57/37 ул.15 лет Октября (пансионат)	непрох. канал	23	89	41,3
ТЭЦ-4	ТК-3Б		По д.57/37 ул.15 лет Октября (пансионат) до т/узла	техподвал	23	89	30
ТЭЦ-4	ТК-816Г		От ТК-816Г до ЦТП Орджоникидзе,49 корп.6	непрох. канал	23	159	13,4
ТЭЦ-4	ТК-816Г	ТК-816Г-2	От ЦТП до ТК-816Г-2	непрох. канал	23	159	13,6
ТЭЦ-4	ТК-816Г		От ТК-816Г-2 до д.49 корп,6 ул. Орджоникидзе	непрох. канал	23	159	37,1
ТЭЦ-4	ТК-816Г		По д.49 корп,6 ул. Орджоникидзе до т/узла	техподвал	23	89	8
ТЭЦ-4	ТК-803		От ТК-803-24 до д.6 ул.2-я Лукина (ст.разл. мин. вод)	непрох. канал	23	57	17,3
ТЭЦ-4	ТК-803		По д.6 ул.2-я Лукина (ст.разл.мин.вод) до подкл.вентил	техподвал	23	57	3,1

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-803		По д.6 ул.2-я Лукина (ст.разл.мин.вод) до подкл.ГВС	техподвал	23	57	0,6
ТЭЦ-4	ТК-803		По д.6 ул.2-я Лукина (ст.разл.мин.вод) до т/узла	техподвал	23	57	1,1
ТЭЦ-4	ТК-24А	ТК-24А-19а	От ТК-24А-13 до ТК-24А-19а	непрох. канал	23	273	85,8
ТЭЦ-4	ТК-24А	ТК-24А-19	От ТК-24А-19а до ТК-24А-19	непрох. канал	23	273	60,35
ТЭЦ-4	ТК-24А		От ТК-24А-19 до д.2 корп.2 ул. Озерная	непрох. канал	23	76	27,45
ТЭЦ-4	ТК-24А		По д.2 корп.2 ул.Озерная до т/узла	техподвал	23	76	20
Южная	ТК-834		По д.49 Октябрьский пр-т на почт.отделение ПС-43	техподвал	23	114	51,5
Южная	ТК-834		По д.49 Октябрьский пр-т (ПС-43) до т/узла	техподвал	23	76	4
Южная	ТК-845		От ТК-845 до д.36/75 ул.Левитана	непрох. канал	23	159	33
Южная	ТК-845		По д.36/75 ул.Левитана до подключ. т/узла №1	техподвал	23	273	4,5
Южная	ТК-845		По д.36/75 ул.Левитана на т/узла №1	техподвал	23	273	2
Южная	ТК-845		По д.36/75 ул.Левитана до т/узла №1	техподвал	23	89	48
Южная	ТК-845		По д.36/75 ул.Левитана до подключ. т/узлов №2,3	техподвал	23	89	3,5
Южная	ТК-845		По д.36/75 ул.Левитана до подключ. ГВС	техподвал	23	89	3,5
Южная	ТК-845		По д.36/75 ул.Левитана до т/узла №4 (магазин)	техподвал	23	57	0,5
Южная	ТК-845		По д.36/75 ул.Левитана до подключ. т/узла №2	техподвал	23	89	35
Южная	ТК-845		По д.36/75 ул.Левитана до т/узла №2	техподвал	23	57	5
Южная	ТК-845		По д.36/75 ул.Левитана до т/узла №3	техподвал	23	76	15
Южная	ТК-859		От д.70 ул Можайского до д.68 корп.2 ул Можайского	непрох. канал	23	89	33,1
Южная	ТК-859		По д.68 корп.2 ул Можайского до пр. устр-ва	техподвал	23	76	26
Южная	ТК-859		По д.68 корп.1 ул Можайского до подключ. пр.устр.	техподвал	23	114	26
Южная	ТК-859		По д.68 корп.1 ул Можайского до пр.устр-ва	техподвал	23	76	1
Южная	ТК-859		По д.68 корп.1 ул Можайского на д.68 корп.3	техподвал	23	89	13
Южная	ТК-859		По д.68 корп.3 ул Можайского до пр.устр-ва	техподвал	23	76	26
Южная	ТК-859		От ТК-859-3 до д.74 ул Можайского (д/сад №163)	непрох. канал	23	76	47,25
Южная	ТК-859		От ТК-859 до ТК-860	непрох. канал	23	273	108,75
Южная	ТК-860	ТК-860-1	От ТК-860 до ТК-860-1	непрох. канал	23	159	37,95
Южная	ТК-860		От ТК-860-1 до д.82 ул.Можайского (шк.№51)	непрох. канал	23	159	39,8

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Южная	ТК-860		По д.82 ул.Можайского (шк.№51) до подключ.бассейна	техподвал	23	133	6,3
Южная	ТК-860		По д.82 ул.Можайского (шк.№51) на бассейн	техподвал	23	133	
Южная	ТК-860		По д.82 ул.Можайского (шк.№51) до подключ.вентиляц.	техподвал	23	133	0,6
Южная	ТК-860		По д.82 ул.Можайского (шк.№51) до подключ. ГВС	техподвал	23	133	1
Южная	ТК-860		По д.82 ул.Можайского (шк.№51) до т/узла	техподвал	23	76	1,3
Южная	ТК-860		По д.82 ул.Можайского (бассейн) до подключ. ГВС	техподвал	23	57	1,4
Южная	ТК-860		По д.82 ул.Можайского (бассейн) до подключ.вентиляц.	техподвал	23	57	1,3
Южная	ТК-860		По д.82 ул.Можайского (бассейн) до т/узла	техподвал	23	57	0,6
Лазурная			От ТК-6 до д.14 корп.1 ул.Центральная	непрох. канал	23	89	15
Лазурная			От ТК-7 до д.8 корп.1 ул.Центральная	непрох. канал	23	114	12,9
ТЭЦ-4	ТК-65		От ТК-65-3 до д.30/86 (д.48) ул.Рыбацкая (бани)	непрох. канал	22	159	11
ТЭЦ-4	ТК-47А		От ТК-47А-11 до д.5а ул.Ерофеева (РОВД)	непрох. канал	22	114	13,8
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-48 до д.44 ул.Жигарева	непрох. канал	22	89	45
ТЭЦ-4	ТК-68	ТК-68-22	От ТК-68-20 до ТК-68-22	непрох. канал	22	76	140,5
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-22 до д.1 корп.1 Смоленский пер.(техникум)	непрох. канал	22	76	30
ТЭЦ-4	ТК-71		От ТК-71 до кв. т/узла Володарского,40	непрох. канал	22	159	46,2
ТЭЦ-3	ТК-416	ТК-416-4	От ТК-416-2 до ТК-416-4	непрох. канал	22	114	44,6
ТЭЦ-3	ТК-416		От ТК-416-4 до д.33 Студенческий пер.(шк.№16)	непрох. канал	22	76	4,1
ТЭЦ-4	ТК-403		От ТК-403 до т/узла д.7 ул.Володарского	непрох. канал	22	114	28,4
ТЭЦ-4	ТК-403		От ТК-403 до т/узла д.7 ул.Володарского	надземная	22	114	17
ТЭЦ-1	ТК-267	ТК-235-8	От ТК-267 до ТК-235-8	непрох. канал	22	219	103
ТЭЦ-4	ТК-71		От ТК-71-2 до д.12 ул. Крылова	непрох. канал	22	57	24,5
ТЭЦ-4	ТК-403		От т/узла до д.7 ул.Володарского (банк нов.корпус	надземная	22	89	3,6
ТЭЦ-4	ТК-403		От т/узла до д.7 ул.Володарского (банк нов.корпус	непрох. канал	22	89	26,5
ТЭЦ-4	ТК-045		От ТК-045 до д.29 Смоленский (гостин "Тверская")	непрох. канал	22	219	38,5
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-28 до д.1а Смоленский пер.	бесканальная	22	57	22
ТЭЦ-4	ТК-68		От ТК-68-28 до д.1а Смоленский пер.	непрох. канал	22	57	8



Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-4	ТК-71		От кв.т/у до д.34 ул.Володарского (Тверьуниверсалбанк)	непрох. канал	22	114	27,6
ТЭЦ-4	ТК-71		От кв.т/узла до д.4 ул.Крылова	непрох. канал	22	114	12,3
ТЭЦ-4	ТК-71	ТК-71-2	От д.4 ул.Крылова до ТК-71-2	непрох. канал	22	114	11
ТЭЦ-4	ТК-71		От д.4 ул.Крылова до ТК-71-2	непрох. канал	22	114	8,1
ТЭЦ-4	ТК-71		От ТК-71-2 до д.5а ул.Пушкинская (д/сад №8)	непрох. канал	22	76	6,8
ТЭЦ-4	ТК-71	ТК-71-4	От кв.т/узла Володарского,40 до ТК-71-4	непрох. канал	22	114	39,4
ТЭЦ-3	ТК-86-26	ТК-83-30а	От ЦТП №44 до ТК-83-30а	непрох. канал	22	89	50,05
ТЭЦ-4	ТК-52А		От ЦТП №79 до д.4 ул.Склизкова	непрох. канал	22	57	21,8
ТЭЦ-4	ТК-47А	ТК-50А-7	От д.5а ул.Ерофеева (РОВД) до ТК-50А-7	непрох. канал	22	114	8,3
ВК-1	ТК-254		От ТК-254-7 до д.16 ул.Громова	непрох. канал	22	89	10,5
ВК-1	ТК-239		По д.28 пр-т 50 лет Октября до подкл.ГВС	техподвал	22	114	4,6
ВК-1	ТК-239		По д.28 пр-т 50 лет Октября до подкл.т/узлов №1,2,3	техподвал	22	76	0,6
ВК-1	ТК-239		По д.28 пр-т 50 лет Октября до подкл.т/узла№2	техподвал	22	76	37
ВК-1	ТК-239		По д.28 пр-т 50 лет Октября до т/узла№2	техподвал	22	32	4
ВК-1	ТК-239		По д.28 пр-т 50 лет Октября до т/узла№3	техподвал	22	45	35
ВК-1	ТК-239		По д.28 пр-т 50 лет Октября до подкл.т/узла№1	техподвал	22	89	9
ВК-1	ТК-239		По д.28 пр-т 50 лет Октября до т/узла№1	техподвал	22	45	0,5
ВК-1	ТК-239		От д.28 пр-т 50 лет Октября до ГРП	непрох. канал	22	25	33,5
ВК-1	ТК-239		От д.28 до д.28а пр-т 50 лет Октября (подростковый клуб)	непрох. канал	22	32	14,25
ТЭЦ-1	ТК-233а		От ТК-233а-8 до ЦТП (№65) Республиканская,9	непрох. канал	22	219	117,2
ТЭЦ-1	ТК-233а		По д.9 ул.Республиканская до подкл. т/узла №1	техподвал	22	114	28
ТЭЦ-1	ТК-233а		По д.9 ул.Республиканская до т/узла №1	техподвал	22	76	7
ТЭЦ-1	ТК-233а		По д.9 ул.Республиканская до подкл т/узла пристр.	техподвал	22	89	18
ТЭЦ-1	ТК-233а		По д.9 ул.Республиканская до т/узла пристр.	техподвал	22	32	20
ТЭЦ-1	ТК-233а		По д.9 ул.Республиканская до подкл. т/узла №2	техподвал	22	89	28
ТЭЦ-1	ТК-233а		По д.9 ул.Республиканская до т/узла №2	техподвал	22	76	6
ТЭЦ-1	ТК-233а		Между корпусами д.9 ул.Республиканская	непрох. канал	22	76	7,2
ТЭЦ-1	ТК-233а		По д.9 ул.Республиканская до т/узла №3	техподвал	22	76	27
ТЭЦ-1	ТК-233а		От д.9 ул.Республиканская до ГРП №63	непрох. канал	22	32	34,7

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-152	ТК-152-12	От ТК-152-6 до ТК-152-12	непрох. канал	22	219	218,25
ТЭЦ-3	ТК-152		От ТК-152-12 до КНС №30	непрох. канал	22	45	6,8
ТЭЦ-3	ТК-149		От ТК-149-2 до д.1 ул.Виноградова	непрох. канал	22	89	38,8
ТЭЦ-3	ТК-149		По д.1 ул.Виноградова до подключения т/у №1	техподвал	22	114	32
ТЭЦ-3	ТК-149		По д.1 ул.Виноградова до т/узла дома с ГВС	техподвал	22	114	1,5
ТЭЦ-3	ТК-149		По д.1 ул.Виноградова от т/у до подключ. т/у №4	техподвал	22	89	36
ТЭЦ-3	ТК-149		По д.1 ул.Виноградова т/узла №4	техподвал	22	32	10
ТЭЦ-3	ТК-149		По д.1 ул.Виноградова т/узла №2	техподвал	22	76	52
ТЭЦ-3	ТК-149		От д.1 ул.Виноградова до насосной	непрох. канал	22	32	15
ТЭЦ-3	ТК-356		От ТК-356 до д.5 ул.2-й пер. Кр.Слободы	непрох. канал	22	114	26,8
ТЭЦ-3	ТК-356		По д.5 ул.2-й пер. Кр.Слободы до подключения ГВС в ЦТП №50	техподвал	22	114	7,2
ТЭЦ-3	ТК-356		По д.5 ул.2-й пер. Кр.Слободы до подключения на ж/дом в ЦТП №50	техподвал	22	114	1,8
ТЭЦ-3	ТК-356		По д.5 ул.2-й пер. Кр.Слободы в ЦТП №50 на ж/дом	техподвал	22	89	12
ТЭЦ-3	ТК-356		По д.5 ул.2-й пер. Кр.Слободы до т/узла на магазин	техподвал	22	32	0,6
ТЭЦ-3	ТК-356		По д.5 ул.2-й пер. Кр.Слободы до подключ.т/узла №1	техподвал	22	89	23,5
ТЭЦ-3	ТК-356		По д.5 ул.2-й пер. Кр.Слободы до т/узла №1	техподвал	22	76	5,5
ТЭЦ-3	ТК-356		По д.5 ул.2-й пер. Кр.Слободы до т/узла №2	техподвал	22	76	72
ТЭЦ-3	ТК-355	ТК-355-1	От ТК-355 до ТК-355-1	непрох. канал	22	325	97,65
ТЭЦ-3	ТК-355		От ТК-355-1 до прямого участка за компенсатором	непрох. канал	22	325	14,9
ТЭЦ-3	ТК-355		От компенсатора до д.7/1 1-й пер.Кр.Слободы	непрох. канал	22	273	9,9
ТЭЦ-3	ТК-355		По д.7/1 6-р Ногина на ЦТП (№49) Ногина,7	техподвал	22	273	13,2
ТЭЦ-3	ТК-355		От д.7/1 1-й пер.Кр.Слободы до ЦТП (№49) Ногина,7	непрох. канал	22	273	69,4
ТЭЦ-3	ТК-355		От ЦТП (№49) до д.7/1 1-й пер.Кр.Слободы (240 кв.)	непрох. канал	22	133	40,4
ТЭЦ-3	ТК-355		По д.7/1 1-й пер.Кр.Слободы (240 кв.) до подключ. т/узла №1	техподвал	22	133	1,2
ТЭЦ-3	ТК-355		По д.7/1 1-й пер.Кр.Слободы (240 кв.) до т/узла №1	техподвал	22	76	21
ТЭЦ-3	ТК-355		По д.7/1 1-й пер.Кр.Слободы (240 кв.) до	техподвал	22	133	36

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
			подключ. т/узла №2				
ТЭЦ-3	ТК-355		По д.7/1 1-й пер.Кр.Слободы (240 кв.) до т/узла №2	техподвал	22	76	8
ТЭЦ-3	ТК-355		По д.7/1 1-й пер.Кр.Слободы (240 кв.) до подключ. т/узла пристр.д.7б	техподвал	22	114	30
ТЭЦ-3	ТК-355		По д.7/1 1-й пер.Кр.Слободы (240 кв.) до подключ. т/узла №3	техподвал	22	114	29
ТЭЦ-3	ТК-355		По д.7/1 1-й пер.Кр.Слободы (240 кв.) до т/узла №3	техподвал	22	76	8
ТЭЦ-3	ТК-355		По д.7/1 1-й пер.Кр.Слободы (240 кв.) на д.7/1 1-й пер.Кр.Слободы (200 кв.)	техподвал	22	114	23
ТЭЦ-3	ТК-355		От ЦТП (№49) до д.7 б-р Ногина	непрох. канал	22	159	35,7
ТЭЦ-3	ТК-355		По д.7 б-р Ногина до подключения т/узла маг. "Тибет"	техподвал	22	159	4,5
ТЭЦ-3	ТК-355		По д.7 б-р Ногина до т/узла маг. "Тибет"	техподвал	22	57	42
ТЭЦ-3	ТК-355		По д.7 б-р Ногина до подключения т/узла №1	техподвал	22	159	8
ТЭЦ-3	ТК-355		По д.7 б-р Ногина дот/узла №1	техподвал	22	89	6
ТЭЦ-3	ТК-355		По д.7 б-р Ногина до подключения т/узла №2	техподвал	22	114	65
ТЭЦ-3	ТК-355		По д.7 б-р Ногина дот/узла №2	техподвал	22	89	6
ТЭЦ-3	ТК-355		По д.7 б-р Ногина до подключения т/узла прод.маг.	техподвал	22	114	30
ТЭЦ-3	ТК-355		По д.7 б-р Ногина до т/узла прод. маг.	техподвал	22	114	10
ТЭЦ-3	ТК-355		По д.7 б-р Ногина на д.9	техподвал	22	114	20
ТЭЦ-3	ТК-355		От д.7 до д.9 б-р Ногина	непрох. канал	22	89	51,1
ТЭЦ-3	ТК-355		По д.9 б-р Ногина до т/узла	техподвал	22	76	15
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-8 до д.11 корп.1 ул.Достоевского	непрох. канал	22	114	36,9
ТЭЦ-3	ТК-117	ТК-117-1-1	От ТК-117-1 до ТК-117-1-1	непрох. канал	22	219	26,55
ТЭЦ-3	ТК-117		От ТК-117-1-1 до д.3 ул.С.Перовской	непрох. канал	22	219	87,45
ТЭЦ-3	ТК-117		По д.3 ул.С.Перовской на ТК-117-1-1	техподвал	22	219	77
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		По зданию акушерского отд. на суд.мед.эксп.обл.	техподвал	22	76	12
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		От акушерского отделения до суд.мед.экспертизы	непрох. канал	22	76	77,6
ТЭЦ-1	ТК-275/215а		По зданию суд.мед.экспертизы до т/узла	техподвал	22	114	2
ТЭЦ-3	ТК-307		От ЦТП до д.45 корп.1 ул. Хрустальная	непрох. канал	22	114	34,2

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-307		По д.45 корп.1 ул. Хрустальная до подкл. т/узла №2	техподвал	22	114	18
ТЭЦ-3	ТК-307		По д.45 корп.1 ул. Хрустальная до т/узла №2	техподвал	22	89	3
ТЭЦ-3	ТК-307		По д.45 корп.1 ул.Хрустальная до подкл.т/узла №1, маг.	техподвал	22	89	52
ТЭЦ-3	ТК-307		По д.45 корп.1 ул.Хрустальная до подкл.т/узла №1	техподвал	22	89	4
ТЭЦ-3	ТК-307		По д.45 корп.1 ул. Хрустальная до т/узла №1	техподвал	22	89	2
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-39 до д.10 ул.Хрустальная	непрох. канал	22	114	12,5
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.10 ул.Хрустальная до подкл. т/узла №1	техподвал	22	114	2,5
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.10 ул.Хрустальная до т/узла №1	техподвал	22	76	9
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.10 ул.Хрустальная до подкл. т/узла №2	техподвал	22	57	50
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.10 ул.Хрустальная до т/узла №2	техподвал	22	76	6
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.10 ул.Хрустальная на магазин	техподвал	22	76	24
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.10 ул.Хрустальная (магазин) до т/узла	техподвал	22	76	2,5
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-41	От ТК-309-39 до ТК-309-41	непрох. канал	22	219	22,75
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-43	От ТК-309-41 до ТК-309-43	непрох. канал	22	219	72,5
ТЭЦ-3	ТК-309	ТК-309-45	От ТК-309-43 до ТК-309-45	непрох. канал	22	114	52,9
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-47 до д.74 ул Кольцевая	непрох. канал	22	114	43,85
ТЭЦ-3	ТК-309		По д.74 ул Кольцевая до т/узла	техподвал	22	89	12
ТЭЦ-3	ТК-309		От ТК-309-29 до т/узла шк.№ 34 ул. Соминка,65	непрох. канал	22	159	61,7
ТЭЦ-3	ТК-309		От т/узла до шк.№ 34 (пристр) ул. Соминка,65	непрох. канал	22	114	29,5
ТЭЦ-3	ТК-309		От т/узла до шк.№ 34 (пристр) ул. Соминка,65	непрох. канал	22	57	29,5
ТЭЦ-3	ТК-309		По шк.№ 34 (пристр) ул. Соминка,65 до подключ. т/узла	техподвал	22	114	42
ТЭЦ-3	ТК-309		По шк.№ 34(пристр) ул. Соминка,65 до т/узла	техподвал	22	89	2,5
ТЭЦ-3	ТК-309		По шк.№ 34(пристр) ул. Соминка,65 на к/театр "Искра"	техподвал	22	57	94,1
ТЭЦ-3	ТК-311		От д.62 ул.Дачная (спецшкола) до теплицы	непрох. канал	22	57	33,85
ТЭЦ-3	ТК-311		От д.62 ул.Дачная (спецшкола) до хозкорпуса	непрох. канал	22	57	39,2
ТЭЦ-3	ТК-333		От ТК-333-6 до д.144 корп.2 наб.Аф.Никитина	непрох. канал	22	89	12
ТЭЦ-3	ТК-333		От ТК-333-6 до д.144 корп.2 наб.Аф.Никитина	непрох. канал	22	57	12
ТЭЦ-3	ТК-333		По д.144 корп.2 наб.Аф.Никитина до т/узла д.144 к.4	техподвал	22	57	8

Теплоисточник	ТК магистральной сети	ТК распределительной сети	Наименование участка теплотрассы	Тип прокладки	Срок эксплуатации	Наружный диаметр трубопроводов Дн,мм (сетевая вода, подающий)	Длина участка L, м
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.53 ул.Красина до подключ. т/узла №3	техподвал	22	76	45
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.53 ул.Красина до т/узла №3	техподвал	22	76	8
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.53 ул.Красина до подключ. т/узла магазина	техподвал	22	76	4
ТЭЦ-3	ТК-612		По д.53 корп.1 ул.Красина до т/узла	техподвал	22	76	40
ТЭЦ-3	ТК-2-318	ТК-2-318-1	От ТК-2-318 до ТК-2-318-1	непрох. канал	22	273	20,9
ТЭЦ-3	ТК-2-318		От ТК-2-318 до ТК-2-318-1	кожух АЕ1220	22	273	15,6
ТЭЦ-3	ТК-2-318		От ТК-2-318-1 до д.34/68 ул.Грибоедова	непрох. канал	22	76	25,3
<b>Итого:</b>							<b>249595,44</b>

### Реконструкция тепловых сетей в зоне действия ООО «Тверьэнергогаз».

Таблица 7. Реконструкция тепловых сетей ООО «Тверьэнергогаз» с повышенной повреждаемостью на период 2016-2020 годы.

№ п/п	Координаты участка теплотрассы	Диаметр трубопроводов сетей	Способ прокладки сетей	Протяженность сетей, м	Стоимость работ строительства сетей, тыс. руб.
1	ТУ№1-ТК1 -ТК2	Ду 300мм	подземная	150	5858,4
2	ТК2 -ТК3	Ду 300мм	подземная	60	2343,4
3	ТК3 -д.38	Ду 65мм	подземная	12	97,5
4	ТК3 -ТК4	Ду 300мм	подземная	65	2538,6
5	ТК4 -д.39	Ду 65мм	подземная	8	65,0
6	ТК4 -ТК5	Ду 125мм	подземная	85	1130,9
7	ТК5 -д.45	Ду 80мм	подземная	8	69,9
8	ТК5 -д.46	Ду 100мм	подземная	36	424,5
9	ТК4 -ТК6	Ду 300мм	подземная	130	5077,3
10	Котельная-ТК6	Ду 400мм	подземная	420	25345,7
11	ТК6 -д.41	Ду 80мм	подземная	8	69,9
12	д.41 -д.42	Ду 65мм	подземная	36	292,6
13	ТК6 -ТК7	Ду 200мм	подземная	80	1845,5
14	ТК7 -д/с № 88	Ду 65мм	подземная	50	406,4
15	ТК7 -ТК8	Ду 200мм	подземная	96	2214,6
16	ТК8 -ТК41	Ду 150мм	подземная	72	1113,4
17	ТК41 - школа №37	Ду 125мм	подземная	100	1330,5
18	ТК41 -ЦРБ	Ду 125мм	подземная	390	5189,0
19	ТК8 -ТК9	Ду 200мм	подземная	130	2999,0
20	ТК9 - д.44	Ду 65мм	подземная	18	146,3
21	ТК9-ЦТП №1(47)	Ду 200мм	подземная	12	276,8

№ п/п	Координаты участка теплотрассы	Диаметр трубопроводов сетей	Способ прокладки сетей	Протяженность сетей, м	Стоимость работ строительства сетей, тыс. руб.
22	ЦТП №1(47)-д.48	T1/T2 Ду 65мм, T3/T4 Ду65/50мм	подземная	35	284,5
23	ЦТП №1(47)-д.47	T1/T2 Ду 150мм, T3/T4 Ду150/100мм	подземная	60	927,8
24	д.47-ТК39	T1/T2 Ду 125мм, T3/T4 Ду125/80мм	подземная	46	612,0
25	ТК39А -д.54	T1/T2 Ду 65мм, T3/T4 Ду65/50мм	подземная	18	146,3
26	ТК39 -д.50	T1/T2 Ду 125мм, T3/T4 Ду100/65мм	подземная	56	745,1
27	д.50-ТК40	T1/T2 Ду 100мм, T3/T4 Ду100/65мм	подземная	56	660,3
28	ТК40 -д.53	T1/T2 Ду 80мм, T3/T4 Ду80/50мм	подземная	46	402,1
29	ТК40 -д.57	T1/T2 Ду 65мм, T3/T4 Ду65/50мм	подземная	46	373,9
30	ТК7 -ТК11-ТК17	Ду 200мм	подземная	242	5582,7
31	ТК11 -д.32	Ду 65мм	подземная	26	211,4
32	ТК12-ТК36	Ду 250мм	подземная	340	11710,4
33	ТК12-ТК12А	Ду 250мм	подземная	78	2686,5
34	ТК12А-автокооператив	Ду 32мм	подземная	20	149,0
35	ТК12-м.Кулинария	Ду 50мм	подземная	37	275,7
36	ТК12-ТК2	Ду 300мм	подземная	147	5741,2
37	ТК12 -ТК13	Ду 200мм	подземная	54	1245,7
38	ТК13 -ТК14	Ду 80мм	подземная	11	96,1
39	ТК13 -ТК15	Ду 200мм	подземная	93	2145,4
40	ТК14 -д.36	Ду 65мм	подземная	8	65,0
41	ТК14 -Магазин №92	Ду 65мм	подземная	22	178,8
42	ТК15 -ТК16	Ду 80мм	подземная	23	201,0
43	ТК16 -Магазин №5	Ду 65мм	подземная	33	268,3
44	ТК16 -д.33	Ду 80мм	подземная	7	61,2
45	ТК15 -ТК17	Ду 200мм	подземная	23	530,6
46	ТК17 -д.34	Ду 65мм	подземная	23	187,0
47	ТК17 -ТК19	Ду 200мм	подземная	172	3967,9
48	ТК19 -Клуб"Синтетик"	Ду 65мм	подземная	12	97,5
49	ТК19 -школа №37	Ду 65мм	подземная	90	731,6
50	ТК19 -ТК20А	Ду 200мм	подземная	108	2491,5
51	ТК20А -д.15	Ду 65мм	подземная	18	146,3
52	д.15-поликлиника №3	Ду 50мм	подземная	93	692,9
53	ТК20А -ТК21	Ду 200мм	подземная	160	3691,1
54	ТК21-д.13	Ду 65мм	подземная	21	170,7
55	ТК21 -ТК22	Ду 65мм	подземная	81	658,4

№ п/п	Координаты участка теплотрассы	Диаметр трубопроводов сетей	Способ прокладки сетей	Протяженность сетей, м	Стоимость работ строительства сетей, тыс. руб.
56	ТК22-д.23	Ду 65мм	подземная	10	81,3
57	ТК22-Д/С №123	Ду 65мм	подземная	70	569,0
58	ТК21 -ТК26	Ду 200мм	подземная	126	2906,7
59	ТК23-д.19	Ду 125мм	подземная	64	851,5
60	д.19-д.20	Ду 125мм	подземная	18	239,5
61	д.20-д.21	Ду 100мм	подземная	12	141,5
62	д.21-д.22	Ду 65мм	подземная	30	243,9
63	ТК24 -ТК23-д.19	Ду 150мм	подземная	64	989,7
64	ТК24 -ТК25	Ду 150мм	подземная	68	1051,5
65	ТК25 -ТК26	Ду 150мм	подземная	22	340,2
66	ТК27-д.14	Ду 80мм	подземная	20	174,8
67	ТК26-ТК27 -ТК28	Ду 200мм	подземная	90	2076,2
68	ТК28-д.11	Ду 100мм	подземная	16	188,7
69	д.11-д.12	Ду 65мм	подземная	21	170,7
70	ТК28-ТК29	Ду 200мм	подземная	48	1107,3
71	ТК29-д.8	Ду 80мм	подземная	5	43,7
72	д.8-д.9	Ду 65мм	подземная	44	357,7
73	ТК29 -ТК30	Ду 200мм	подземная	78	1799,4
74	ТК30-д.7	Ду 80мм	подземная	14	122,4
75	д.7-д.10	Ду 65мм	подземная	73	593,4
76	ТК30 -ТК37	Ду 200мм	подземная	20	461,4
77	ТК37 -ТК31	Ду 80мм	подземная	36	314,7
78	ТК37 -ТК36	Ду 200мм	подземная	101	2330,0
79	ТК36 -ТК45А	Ду 100мм	подземная	165	1945,6
80	ТК45А -д.13	Ду 80мм	подземная	13	113,6
81	ТК45А -д.5	Ду 50мм	подземная	96	715,3
82	д.5-д.29	Ду 50мм	подземная	51	380,0
83	ТК31-д.6	Ду 80мм	подземная	16	139,8
84	д.6-д.4	Ду 65мм	подземная	13	105,7
85	д.4-Д/С №5	Ду 50мм	подземная	68	506,7
86	ТК36-д.5	Ду 100мм	подземная	18	212,2
87	д.5-д.3	Ду 80мм	подземная	33	288,4
88	д.3-ТК33	Ду 80мм	подземная	18	157,3
89	ТК33-д.2	Ду 65мм	подземная	38	308,9
90	ТК33-д.1	Ду 50мм	подземная	12	89,4
91	ТК37 -ТК38	Ду 200мм	подземная	126	2906,7
92	ТК38 -ТК39	Ду 150мм	подземная	112	1731,9
93	ТК37-ЦТП №2	Ду 150мм	подземная	12	185,6
94	ЦТП №2-д.24	Т1/Т2 Ду 100мм,Т3/Т4 Ду100/65мм	подземная	140	1650,8

№ п/п	Координаты участка теплотрассы	Диаметр трубопроводов сетей	Способ прокладки сетей	Протяженность сетей, м	Стоимость работ строительства сетей, тыс. руб.
95	д.24-д.26	Т1/Т2 Ду 100мм, Т3/Т4 Ду80/50мм	подземная	140	1650,8
96	д.26-д.28	Т1/Т2 Ду 100мм, Т3/Т4 Ду65/50мм	подземная	70	825,4
<b>Итого</b>				<b>6462</b>	<b>138041,1</b>

### Реконструкция тепловых сетей в зоне действия ООО «Лазурная».

Таблица 8. Реконструкция тепловых сетей с повышенной повреждаемостью на период 2016-2020 годы.

№ п/п	Координаты участка теплотрассы	Диаметр трубопроводов сетей	Способ прокладки сетей	Протяженность сетей*, м	Стоимость работ строительства сетей, тыс. руб.
1	От котельной до ЦТП п. Элеватор	Ду 272мм	подземная	2000	6996

\* в однотрубном исчислении.

### Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей в зоне ответственности ДУИиЗР.

Таблица 8. Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей ДУИиЗР с повышенной повреждаемостью на 2015-2020 годы.

Наименование участка теплотрассы	Информация о собственнике теплотрассы	Состояние	Способ прокладки.	Диаметр подающего и обратного трубопроводов (мм) существующий	Диаметр подающего и обратного трубопроводов (мм) предлагаемый	Протяжённость по данным технической документации (м)	Реконструкция, тыс. руб.	Капитальный ремонт, тыс. руб.
От ТК-7Б-12 до ТК-7Б-14	ДУИЗР	Выведена из эксплуатации более 10 лет. Визуальный осмотр не производился т.к. ТК-7Б-12 затоплена.	непроходной железобетонный канал	273	159	47,85	817,52	
От ТК-7Б-14 до ТК-921-9	ДУИЗР	Теплотрасса отрезана в сторону ТК-921-9, видимый разрыв. Выведена из	непроходной железобетонный канал	273	57	69,5	625,5	



Наименование участка теплотрассы	Информация о собственнике теплотрассы	Состояние	Способ прокладки.	Диаметр подающего и обратного трубопроводов (мм) существующий	Диаметр подающего и обратного трубопроводов (мм) предлагаемый	Протяжённость по данным технической документации (м)	Реконструкция, тыс. руб.	Капитальный ремонт, тыс. руб.
		эксплуатации более 10 лет						
От ТК-921-9 до ТК-921-7	ДУИЗР	ТК-921-9 затоплена. Выведена из эксплуатации более 10 лет.	непроходной железобетонный канал	273	57	68,35	1167,76	
От ТК-921-7 до ТК-921-11	ДУИЗР	Производился ремонт силами собственника ООО "Галантерея" в 2008 году. Выведена из эксплуатации более 6 лет.	непроходной железобетонный канал	57	57	45,5		409,5
От ТК-921-11 до ООО "Галантерея" ул. Коминтерна, 79	ДУИЗР	Производился ремонт силами собственника ООО "Галантерея" в 2008 году. Выведена из эксплуатации более 6 лет.	непроходной железобетонный канал	57	57	10,55		94,95
От ООО "Галантерея" ул. Коминтерна, 79 до склада.	ДУИЗР	Выведена из эксплуатации более 10 лет.	непроходной железобетонный канал	45	45	30		240
От ООО "Галантерея" ул. Коминтерна, 79 до гаража	ДУИЗР	Выведена из эксплуатации более 10 лет.	непроходной железобетонный канал	45	45	19,4		155,2

Наименование участка теплотрассы	Информация о собственнике теплотрассы	Состояние	Способ прокладки.	Диаметр подающего и обратного трубопроводов (мм) существующий	Диаметр подающего и обратного трубопроводов (мм) предлагаемый	Протяжённость по данным технической документации (м)	Реконструкция, тыс. руб.	Капитальный ремонт, тыс. руб.
<b>ИТОГО</b>							<b>2610,78</b>	<b>2831,96</b>

**Прокладка новых участков тепловой сети для блочно- модульной газовой ВК «Сахаровское шоссе»**

Начало участка	Конец участка	Длина	Диаметр проектируемый	Стоимость прокладки
		м	м	тыс. руб
Новая БМК «Сахаровское шоссе»	ТК-1п	27	0,5	1836,0
ТК-1п	ТК 54с	174	0,4	7498,1
ТК 54с	ТК 53с	37	0,4	1594,4
ТК 53с	ТК-3с	327	0,3	8742,8
ТК-1п	ЦТП «Сахарово» Рис. 6.8.1.	780	0,207	11828,3
Новая БМК «Химинститут»	ТК 6	482	0,4	20770,5
<b>Итого:</b>				<b>52270,1</b>